

Інформація щодо трансформаторних підстанцій
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
(назва електропередавальної організації)

станом на 02.06.2014

№ п/п	Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів.	Код підстанції	Номинальна потужність підстанції, Sном., кВА	Максимально допустима потужність підстанції Rмакс., кВт	Електричне навантаження в режимний день, Рреж.день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, Ррез.дозв.пот., кВт	Приєднана потужність, кВт		Резерв приєднаної потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання, Ррез., кВт	Вартість резерву приєднаної потужності (без ПДВ), тис.грн./кВт
							Приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів, Рпр., кВт	Потужність, що приєднується за договорами про приєднання, Рдог., кВт		
1	450049 ПС Абазовка 110/35/10		10.000,0 кВА	12880	4984.62	7895.38	31484.7	3739.4	-4557.44	
2			10.000,0 кВА							
3			6.300,0 кВА							
4	450084 ПС Артемовка 110/10		6.300,0 кВА	8114.4	1256.77	6857.63	14476.4	751.7	4091.9	0.25
5			2.500,0 кВА							
6	2100206 ПС Байрак 110/10		2.500,0 кВА	3220	697.95	2522.05	5906.4	52	1708.27	0.25
7	450026 ПС Белики 110/10		6.300,0 кВА	5796	1433.82	4362.18	12100.1	4436.1	-2736.2	
8	450040 ПС Божково 110/35/10		10.000,0 кВА	12880	4459.35	8420.65	36256	6724.35	-12313.7	
9			10.000,0 кВА							
10	2100218 ПС Веприк 110/35/10		6.300,0 кВА	8114.4	2995.75	5118.65	17034.2	403.7	1882.1	0.25
11			6.300,0 кВА							
14	2100197 ПС Гл.Розбышевская 110/35/6		16.000,0 кВА	20608	4914.32	15693.68	24620.1	0	-4012.1	
15			16.000,0 кВА							
18	2100216 ПС Диканька 110/35/10		25.000,0 кВА	20608	11660.44	8947.56	81879.8	10843.35	-38491.5	
19			16.000,0 кВА							
20	440103 ПС Дубенки 110/10		6.300,0 кВА	5796	2348.1	3447.9	14261.4	2197.27	-2658.67	
23	440090 ПС Затурино 110/6		6.300,0 кВА	8114.4	2630.85	5483.55	10702.2	247.5	8370.3	0.25
24			6.300,0 кВА							
25	2100212 ПС Зеньков 110/35/10		16.000,0 кВА	12880	10321.98	2558.02	51214.9	2336.2	-19656.3	
26			10.000,0 кВА							
31	380467 ПС Кобеляки 110/35/10		25.000,0 кВА	20608	8573.91	12034.09	75917.1	6062.1	-27747.7	
32			16.000,0 кВА							
33	2100209 ПС Конденсатная 110/35/10		40.000,0 кВА	51520	6671.29	44848.71	50325.4	2687.75	69653.56	0.25
34			40.000,0 кВА							
35	2100207 ПС Лютецьки 110/10		6.300,0 кВА	5796	1204.68	4591.32	7263.2	197.7	6339.1	0.25
36	450023 ПС М.Перещепино 110/35/10		10.000,0 кВА	9200	3330.23	5869.77	30451.3	2407.5	-10954	
37	450085 ПС Машевка 110/35/10		10.000,0 кВА	12880	7692.71	5187.29	48870.3	4373.8	-19349.4	
38			10.000,0 кВА							
39	450033 ПС Н.Санжары 110/35/10		16.000,0 кВА	12880	6197.23	6682.77	60108.5	2406.3	-28620	
40			10.000,0 кВА							
41	2100215 ПС П.Роменка 110/35/10		6.300,0 кВА	8114.4	1635.56	6478.84	10271.2	170.2	8878.6	0.25
42			6.300,0 кВА							
43	440061 ПС Полтава-город 110/6		40.000,0 кВА	51520	23794.69	27725.31	132016	11611.68	-8048.34	
44			40.000,0 кВА							
45	440120 ПС Промузел 110/10		25.000,0 кВА	23000	3640.82	19359.18	21792.6	1446.2	31523.1	0.25
46	2100201 ПС Пышненки 110/10		2.500,0 кВА	2300	146.28	2153.72	879.8	4	3298.02	0.25
47	2100217 ПС Колотини 110/35/10		10.000,0 кВА	9200	3134.86	6065.14	21263.5	1731.28	-1089.97	
48	440049 ПС Россошенцы 110/10		6.300,0 кВА	8114.4	4009.02	4105.38	23941.5	1973	-6594.46	
49			6.300,0 кВА							
50	2100208 ПС Сары 110/10		6.300,0 кВА	5796	806.31	4989.69	7785.5	173	5841.5	0.25
53	440053 ПС ТМЗ 110/6		25.000,0 кВА	32200	19544.91	12655.09	89988.3	7990.1	-13241.5	
54			25.000,0 кВА							
55	440093 ПС ХПФ 110/6		15.000,0 кВА	19320	14593.32	4726.68	49455.8	2614	-6069.8	
56			15.000,0 кВА							
57	450083 ПС Чугово 110/10		6.300,0 кВА	5796	2113.09	3682.91	15242.6	956.3	-2398.9	
61	440078 ПС Юго-западная 110/10/6		25.000,0 кВА	32200	22239.51	9960.49	143038	6799.86	-65101.5	
62			25.000,0 кВА							
63	330300 ПС Абрамовка 35/10		1.000,0 кВА	920	243.8	676.2	1311.1	200	161.63	0.25
64	2110463 ПС Берез.Лука 35/10		2.500,0 кВА	2300	278.86	2021.14	2670.7	6	2323.3	0.25
69	2140521 ПС Бельск 35/10		1.600,0 кВА	1472	613.81	858.19	3601	480	-1137	
70	2130005 ПС Борки 35/10		2.500,0 кВА	2300	364.59	1935.41	2526.3	4	2069.7	0.25
71	36036 ПС Бугаевка 35/10		2.500,0 кВА	2300	653.28	1646.72	4570.8	695.8	209.59	0.25
72	380462 ПС Бутенки 35/10		2.500,0 кВА	3220	3992.17	-772.17	8019	59	-411.33	
73			2.500,0 кВА							
74	2120305 ПС В.Балка 35/10		1.600,0 кВА	1472	120.94	1351.06	5467.6	11.8	-1974.64	
75	2130004 ПС В.Павловка 35/10		5.600,0 кВА	5152	780.8	4371.2	7787	77	4402.67	0.25
76	2140524 ПС В.Рублевка 35/10		1.800,0 кВА	1656	760.09	895.91	7110.75	346	-3513.89	
77	31210 ПС Варваровка 35/10		1.800,0 кВА	2060.8	388.64	1672.16	4586.97	1027	-707.3	
78			1.600,0 кВА							
79	320375 ПС Васильевка 35/10		2.500,0 кВА	2300	267.13	2032.87	2427.3	13	2559.7	0.25
80	390468 ПС Висычи 35/10		2.500,0 кВА	2300	766.47	1533.53	10531.3	456.3	-5511.37	
81	390471 ПС Галуцина Гребля 35/10		1.600,0 кВА	1472	276.31	1195.69	2492.2	321	130.8	0.25
82	36035 ПС Гожулы 35/10		4.000,0 кВА	3220	935.66	2284.34	7126.5	1389	-848.83	
83			2.500,0 кВА							
84	380458 ПС Г.Бригадировка 35/10		1.600,0 кВА	1472	222.61	1249.39	2327.4	11	605.6	0.25

85	320377 ПС Гряково 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	108.68	1952.12	1359.7	0	2387.21	0.25
86			1.600,0 кВА							
87	390470 ПС Дудкин Гай 35/10		2.500,0 кВА	2300	578.43	1721.57	5044	118	314.19	0.25
88	2130003 ПС Дамаск 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	911.47	1149.33	5681.7	548.4	-1323.43	
89			1.600,0 кВА							
90	380463 ПС Дашковка 35/10		2.500,0 кВА	3220	731.72	2488.28	5626.9	120	1919.77	0.25
91			2.500,0 кВА							
92	2130002 ПС Дейкаловка 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	511.19	1549.61	3443.7	25.4	1010.9	0.25
93			1.600,0 кВА							
94	2120303 ПС Дьячковка 35/10		2.500,0 кВА	2300	441.71	1858.29	4485	150.7	840.49	0.25
96	320376 ПС Зеленковка 35/10		1.800,0 кВА	2060.8	373.29	1687.51	3446.1	605	855.57	0.25
97			1.600,0 кВА							
98	380460 ПС Ивановка 35/10		2.500,0 кВА	2300	619.07	1680.93	4426.7	72	977.49	0.25
99	390469 ПС Кобы 35/10		1.000,0 кВА	920	287.15	632.85	2624.4	55	-679.4	
100	2140522 ПС Котельва 35/10		4.000,0 кВА	5152	3553.48	1598.52	28859.1	1357.75	-17950.1	
101			4.000,0 кВА							
102	330299 ПС Кошмановка 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	517.09	1543.71	3858.4	530	518.27	0.25
103			1.600,0 кВА							
104	380464 ПС Красное 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	134.96	1925.84	1609.8	58.6	2453.2	0.25
105			1.600,0 кВА							
106	36032 ПС Кротенки 35/10		2.500,0 кВА	2300	471.86	1828.14	6171.4	567.8	-1263.01	
107			4.000,0 кВА							
108	330181 ПС КС Машевка 35/10		4.000,0 кВА	5152	464.99	4687.01	3897.1	150	4398.8	0.25
109	330290 ПС Кустолово 35/10		2.500,0 кВА	2300	588.96	1711.04	3315.1	249	1912.09	0.25
110			2.500,0 кВА							
111	36037 ПС Ладыжено 35/10		2.500,0 кВА	3220	270.26	2949.74	2077.7	332	4030.3	0.25
112	31209 ПС Ланная 35/10		4.000,0 кВА	3680	1203.08	2476.92	6785.8	214	1762.1	0.25
113			2.500,0 кВА							
114	2180344 ПС Лиман 35/10		1.800,0 кВА	2318.4	361.08	1957.32	2712.5	341	2466.5	0.25
115	2180229 ПС Лобачи 35/10		2.500,0 кВА	2300	377.49	1922.51	2367.5	101.5	2531	0.25
116	380457 ПС Марковка 35/10		2.500,0 кВА	2300	641.86	1658.14	4571.4	164	740.79	0.25
117			1.600,0 кВА							
118	390465 ПС Маячка 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	500.67	1560.13	3571.05	508	827.62	0.25
119			4.000,0 кВА							
120	2140523 ПС Милорадово 35/10		4.000,0 кВА	5152	492.07	4659.93	4940.25	504	6822.42	0.25
121			1.600,0 кВА							
122	330298 ПС Михайловка 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	325.07	1735.73	2683.9	146.2	1649.9	0.25
123			2.500,0 кВА							
124	320378 ПС Н.Кочубеевка 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	730	1330.8	8732.2	1619.5	-5445.03	
127			1.600,0 кВА							
128	390464 ПС Нехвороща 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	433.11	1627.69	3639.65	0	1267.02	0.25
129			4.000,0 кВА							
130	380461 ПС Озера 35/10		4.000,0 кВА	5152	435.66	4716.34	4355.9	25.9	7884.87	0.25
131			4.000,0 кВА							
132	2130001 ПС Опошня 35/10		2.500,0 кВА	3220	2035.52	1184.48	14099.5	378.4	-6811.23	
133	2120302 ПС Ордановка 35/10		2.500,0 кВА	2300	549.18	1750.82	3372.4	53.5	1574.1	0.25
134			1.600,0 кВА							
135	2180234 ПС Пасечники 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	438.85	1621.95	3329.3	25.3	1552.07	0.25
136	2180343 ПС Песчаное 35/10		1.600,0 кВА	1472	418.45	1053.55	1489.7	4	1182.66	0.25
139	380465 ПС Радянська 35/10		2.500,0 кВА	2300	795.47	1504.53	5607.6	94	-225.41	
142			4.000,0 кВА							
143	390467 ПС Руденковка 35/10		2.500,0 кВА	3220	1120.23	2099.77	13519.7	461	-6314.03	
144	2110367 ПС Рымаровка 35/10		2.500,0 кВА	2300	1262.04	1037.96	7035.6	369.7	-1929.11	
145	330182 ПС Рясское 35/10		1.600,0 кВА	1472	361.08	1110.92	2402.3	5	792.7	0.25
146	390466 ПС С.Балка 35/10		1.800,0 кВА	1656	432.95	1223.05	4042.7	122	-221.84	
147	380459 ПС Светлогорск 35/10		2.500,0 кВА	2300	706.39	1593.61	6588.2	68.5	-1180.51	
148			4.000,0 кВА							
149	2120301 ПС Стаси 35/10		4.000,0 кВА	5152	1248.89	3903.11	12010.8	877.45	-621.58	
150	36435 ПС Степное 35/10		4.000,0 кВА	3680	1249.93	2430.07	8630.3	377.5	-245.9	
151	2180004 ПС Сухорабовка 35/10		2.500,0 кВА	2300	152.02	2147.98	2211.2	69.5	2719.3	0.25
152			1.600,0 кВА							
153	31208 ПС Федоровка 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	579.71	1481.09	4037.6	75	794.07	0.25
154	320380 ПС Филенково 35/10		2.500,0 кВА	2300	120.46	2179.54	5489.4	735	-748.21	
155	2120304 ПС Чернечий Яр 35/10		1.600,0 кВА	1472	1283.71	188.29	8075.35	334	-4904.59	
156			4.000,0 кВА							
157	14012065 ПС Верbove 35/10		4.000,0 кВА	5152	557.4	4594.6	3072	0	2080	0.25
160			25.000,0 кВА							
161	5100237 ПС Глобино 150/35/10		25.000,0 кВА	32200	29364.61	2835.39	154976	12772.6	-83011.5	
162			25.000,0 кВА							
163	351454 ПС Занасьп 150/35/10		25.000,0 кВА	32200	23638.1	8561.9	133570	20505.56	-69338.6	
164	5100347 ПС Кирияковка 150/35/10		15.000,0 кВА	13800	1948.67	11851.33	15418.3	659.25	16779.64	0.25
165			63.000,0 кВА							
166	351767 ПС Кременчуг-город 150/35/10		40.000,0 кВА	51520	44185.8	7334.2	161017	22882.17	-61232.3	
169			2.500,0 кВА							
170	5110623 ПС Бабичевка 35/10		400,0 кВА	515.2	0	515.2	1480	0	-964.8	
171	370869 ПС Белецковка 35/6 кВ		2.500,0 кВА	2300	1295.03	1004.97	7340.5	262.5	-2126.81	
172			2.500,0 кВА							
173	34571 ПС Бреусовка 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	632.3	1428.5	7884.95	35.4	-3013.68	
174			6.300,0 кВА							
175	351473 ПС БСИ 35/6		6.300,0 кВА	8114.4	3905.15	4209.25	16649.3	1905.7	-6795	
176			16.000,0 кВА							
177	351458 ПС В.Кахновка 35/10		15.000,0 кВА	19320	13624.94	5695.06	91765.6	6295.08	-47218.6	
178			3.200,0 кВА							
179	5110618 ПС В.Крынки 35/10		1.800,0 кВА	2318.4	1578.51	739.89	10993.6	57.8	-5531.35	
180			4.000,0 кВА							
181	5110620 ПС Градижск 35/10		3.200,0 кВА	4121.6	3785.64	335.96	16264.8	2001.3	-8452.72	

182	34558 ПС Довга 35/10		1.600,0 кВА	1472	217.51	1254.49	2256.3	51	636.7	0.25
183			2.500,0 кВА							
184	5110622 ПС Ив.Селище 35/10		2.500,0 кВА	3220	471.99	2748.01	3685.4	25	3289.6	0.25
185			3.000,0 кВА							
186	370876 ПС Кам.Потоки 35/6		2.500,0 кВА	3220	1606.24	1613.76	7501.4	532	-366.73	
187			6.300,0 кВА							
188	351469 ПС КНХС 35/6		6.300,0 кВА	8114.4	1553.97	6560.43	9501	2000	-1483.22	
189	370850 ПС Кобелячек 35/10		2.500,0 кВА	2300	138.95	2161.05	1264	83	2834.82	0.25
190			4.000,0 кВА							
191	34563 ПС Козельщина 35/10		4.000,0 кВА	5152	2861.9	2290.1	21555.1	357.3	-9645.7	
192			2.500,0 кВА							
193	370865 ПС Краснознаменка 35/10		2.500,0 кВА	3220	3897.35	-677.35	12174.3	3343.6	-7851.2	
197			2.500,0 кВА							
198	5110619 ПС Манжелия 35/10		2.500,0 кВА	3220	820.64	2399.36	6680.2	21.5	964.97	0.25
199			1.600,0 кВА							
200	370880 ПС Недогарки 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	1791.07	269.73	12094.5	2320.2	-9508.03	
201			2.500,0 кВА							
202	370861 ПС Омельник 35/10		2.500,0 кВА	3220	1517.32	1702.68	10204.7	2527.4	-5065.43	
203			2.500,0 кВА							
204	5110616 ПС Пирогы 35/10		2.500,0 кВА	2300	546.88	1753.12	3158.7	22.4	2295.09	0.25
205			4.000,0 кВА							
206	5110615 ПС Погребы 35/10		1.000,0 кВА	1288	928.05	359.95	6673.6	97.9	-3704.83	
207			4.000,0 кВА							
208	370857 ПС Потоки 35/10		4.000,0 кВА	5152	1869	3283	14651.5	1097.96	-3482.74	
209			1.800,0 кВА							
210	370872 ПС Пришиб 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	513.42	1547.38	3129.64	479.9	1297.13	0.25
211			1.600,0 кВА							
212	5110621 ПС Пузиково 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	842.47	1218.33	5342.5	34	-469.83	
213			4.000,0 кВА							
214	5110617 ПС Тимошовка 35/10		4.000,0 кВА	3680	1474.93	2205.07	9403.35	649.35	-1290.8	
215			1.600,0 кВА							
216	34570 ПС Хоришки 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	764.56	1296.24	6253.1	285	-1631.43	
217			2.500,0 кВА							
218	370853 ПС Щербакы 35/10		2.500,0 кВА	3220	8474.17	-5254.17	15183.5	717.5	-8234.33	
219			1.600,0 кВА							
220	370614 ПС САЛОВКА 35/6		1.600,0 кВА	2060.8	321.89	1738.91	2380	0	-319.2	
221			16.000,0 кВА							
222	5100250 ПС Оболонь 150/35/10		2.500,0 кВА	3220	1687.34	1532.66	5106.8	266.7	2293.17	0.25
223			6.300,0 кВА							
224	5100285 ПС Клепацы 110/10		6.300,0 кВА	5796	343.56	5452.44	3291.5	34	10474.5	0.25
225			10.000,0 кВА							
226	5100284 ПС Ковали 110/35/10		10.000,0 кВА	9200	892.35	8307.65	33711.9	1191.8	-10693.2	
227			10.000,0 кВА							
228	5100328 ПС Лазорки 110/35/10		10.000,0 кВА	12880	8754.23	4125.77	26908	580	3178.67	0.25
229			10.000,0 кВА							
230	5100342 ПС КС Лубны		6.300,0 кВА	8114.4	736.66	7377.74	12709.6	311	3208.2	0.25
231			32.000,0 кВА							
232	5100263 ПС Лубны-город 110/10		25.000,0 кВА	32200	12177.38	20022.62	92656.3	3416.5	-11335.9	
233			16.000,0 кВА							
234	5100286 ПС Лубны-районная 110/35/10		16.000,0 кВА	20608	8814.07	11793.93	60720.1	4484.3	-10972.8	
235			6.300,0 кВА							
236	5100345 ПС Н.Аврамовка 110/10		6.300,0 кВА	5796	772.52	5023.48	3883	45	9872	0.25
237			6.300,0 кВА							
238	5100349 ПС Ореховка 110/10		6.300,0 кВА	8114.4	303.4	7811	2404.8	519	11829.65	0.25
239			10.000,0 кВА							
240	5100348 ПС Оржица 110/35/10		10.000,0 кВА	9200	3940.6	5259.4	27191.8	881.3	-6168.34	
241			16.000,0 кВА							
242	5100302 ПС Пирятин 110/35/10		16.000,0 кВА	20608	11435.98	9172.02	61049.3	6412.78	-13230.5	
243			6.300,0 кВА							
244	5100290 ПС Хорол 110/10		6.300,0 кВА	8114.4	7068.71	1045.69	27945	928.23	-9553.23	
245			2.500,0 кВА							
246	5100337 ПС Ялосовецкая 110/10		2.500,0 кВА	3220	599.15	2620.85	4748.4	185	2733.27	0.25
247			1.600,0 кВА							
248	5170362 ПС Андреевка 35/10		1.600,0 кВА	1472	509.92	962.08	2381	23	540	0.25
249			2.500,0 кВА							
250	5150256 ПС Белоцерковцы 35/10		2.500,0 кВА	3220	414.38	2805.62	2675.7	394	3370.3	0.25
251			1.600,0 кВА							
252	5160762 ПС Беляки 35/10		1.600,0 кВА	1472	250.18	1221.82	1958	118	868	0.25
253			2.500,0 кВА							
254	2160519 ПС Богдановка 35/10		2.500,0 кВА	2300	315.51	1984.49	2370	27	2603	0.25
255			4.000,0 кВА							
256	5160765 ПС В.Подол 35/10		2.500,0 кВА	3220	532.86	2687.14	4517.6	33	3116.07	0.25
257			4.000,0 кВА							
258	5150161 ПС Виктория 35/10		3.200,0 кВА	4121.6	751.11	3370.49	5059.8	237.9	4515.63	0.25
259			2.500,0 кВА							
260	5160764 ПС Горошино 35/10		2.500,0 кВА	2300	541.62	1758.38	3851.9	230.7	1393.59	0.25
261			2.500,0 кВА							
262	5301927 ПС Губская 35/10		2.500,0 кВА	2300	668.63	1631.37	4367.4	135	973.79	0.25
263			2.500,0 кВА							
264	5150181 ПС Давыдовка 35/10		2.500,0 кВА	3220	733.32	2486.68	4689	526	2451.67	0.25
265			1.600,0 кВА							
266	5150222 ПС Деймановка 35/10		1.600,0 кВА	1472	413.03	1058.97	3022.5	1070	-587.74	
267			1.600,0 кВА							
268	5140088 ПС Денисовка 35/10		1.600,0 кВА	1472	765.99	706.01	4476.5	0	-971.74	
269			4.000,0 кВА							
270	5180454 ПС Загребелье 35/10		1.800,0 кВА	2318.4	828.93	1489.47	7914.4	489.8	-2884.2	
271			4.000,0 кВА							
272	5301925 ПС Засулье 35/10		4.000,0 кВА	5152	1687.55	3464.45	12581	1499	-1813.37	
273			2.500,0 кВА							
274	5301930 ПС Калайденцы 35/10		2.500,0 кВА	2300	195.43	2104.57	1892.4	150	2557.6	0.25
275			6.300,0 кВА							
276	5120315 ПС Коровай 35/10		4.000,0 кВА	5152	1467.6	3684.4	9022.9	1269.3	1974.47	0.25
277			1.600,0 кВА							
278	5160766 ПС Кр.Руда 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	844.55	1216.25	4053.1	39	387.9	0.25
279			1.600,0 кВА							
280	5150117 ПС Крячковка 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	709.42	1351.38	3451.2	30	1425.47	0.25
281			2.500,0 кВА							
282	5140087 ПС Куйбышево 35/10		2.500,0 кВА	2300	484.29	1815.71	4233.1	34	732.9	0.25
283			1.600,0 кВА							
284	5301929 ПС Литвяки 35/10		1.600,0 кВА	1472	25.66	1446.34	697.7	0	1715.41	0.25
285			1.600,0 кВА							
286	5180453 ПС Мокиевка 35/10		1.600,0 кВА	1472	216.72	1255.28	2954.1	9	236.9	0.25
287			1.600,0 кВА							
288	5301928 ПС Михновцы 35/10		1.600,0 кВА	2060.8	904.5	1156.3	6734.9	90	-1918.23	

275	5120317 ПС Овсюки 35/10	4.000,0 кВА	5152	2482.97	2669.03	3174	50.8	7975.2	0.25	
276		4.000,0 кВА								
277	5140084 ПС Оржица 35/10	4.000,0 кВА	3220	0	3220	11455.6	117.4	-3906.33		
278		2.500,0 кВА								
279	5170361 ПС П.Багачка 35/10	2.500,0 кВА	2300	513.1	1786.9	812.8	284	3085.02	0.25	
280	5140083 ПС Райозеро 35/10	1.600,0 кВА	1288	418.17	869.83	3023.4	53	-276.4		
281		1.000,0 кВА								
282	5160763 ПС Семеновка 35/10	7.500,0 кВА	8114.4	2136.55	5977.85	19915.1	349.1	-944.15		
283		6.300,0 кВА								
284	5150327 ПС Смотрики 35/10	2.500,0 кВА	2300	289.7	2010.3	1690.7	173	2736.3	0.25	
285	5301926 ПС Снитын 35/10	1.600,0 кВА	2060.8	725.45	1335.35	5358.4	232	-683.73		
286		1.600,0 кВА								
287	5160761 ПС Худолиевка 35/10	2.500,0 кВА	2300	562.5	1737.5	7375.5	674.3	-2573.61		
288	5140089 ПС Чайковщина 35/10	1.600,0 кВА	1472	344.34	1127.66	2825.8	78.7	39.5	0.25	
289	5140086 ПС Чевельча 35/10	1.600,0 кВА	1472	483.21	988.79	2651.8	62	486.2	0.25	
290	5180452 ПС Чернухи 35/10	4.000,0 кВА	2318.4	1657.23	661.17	8843.21	240	-3563.21		
291		1.800,0 кВА								
292	5140082 ПС Яблонево 35/10	1.800,0 кВА	1656	7639.17	-5983.17	3047.7	74	821.16	0.25	
293	2160515 ПС Выришальна 110/10	6.300,0 кВА	5796	2091.45	3704.55	16352.5	848.3	-3400.8		
294	2100198 ПС Матяшовка 110/35/6	6.300,0 кВА	8114.4	649.43	7464.97	10615.6	428	8276.4	0.25	
295		6.300,0 кВА								
296	2100204 ПС Камышня 110/10	6.300,0 кВА	5796	1621.53	4174.47	11430.5	630.6	1738.9	0.25	
297	2100213 ПС Красногоровка 110/35/10	10.000,0 кВА	9200	2065.16	7134.84	21783.4	776	-654.68		
298	2100200 ПС КС Гребенка 110/10	6.300,0 кВА	8114.4	620.5	7493.9	3000	0	5114.4	0.25	
299		6.300,0 кВА								
300	2160517 ПС Лохвица 110/10	10.000,0 кВА	8114.4	4776.16	3338.24	32907.6	2891.6	-16479.2		
301		6.300,0 кВА								
302	2100203 ПС Петровцы 110/10	6.300,0 кВА	5796	1703.76	4092.24	13397.2	1009	-606.2		
303	2190114 ПС Сагайдак 110/10	6.300,0 кВА	5796	641.86	5154.14	4365.2	36.6	9398.2	0.25	
304	2160514 ПС Старожабки 110/10	6.300,0 кВА	5796	1639.7	4156.3	7690.4	2471.5	3638.1	0.25	
305	2160516 ПС Червонозавод 110/10	10.000,0 кВА	12880	7549.46	5330.54	31516.2	1665	-2514.53		
306		10.000,0 кВА								
307	2100205 ПС Юсковцы 110/10	2.500,0 кВА	2300	1040.23	1259.77	6947.3	932.5	-2403.61		
309	2150498 ПС Стинки 35/10	2.500,0 кВА	2300	351.37	1948.63	4834.2	223.5	418.49	0.25	
310	2150232 ПС В.Багачка 35/10	2.500,0 кВА	3220	2719.12	500.88	30856.2	206.9	-22589.4		
311		2.500,0 кВА								
312	2170452 ПС В.Сороченцы 35/10	2.500,0 кВА	3220	2084.12	1135.88	13282.6	565	-6180.93		
313		2.500,0 кВА								
314	2150231 ПС Гоголево 35/10	2.500,0 кВА	2300	752.92	1547.08	9615.6	428	-4567.41		
315	2170352 ПС Дуровка 35/10	1.600,0 кВА	1472	481.87	990.13	5396.4	5	-1896.64		
316	2190115 ПС Криворучки 35/10	2.500,0 кВА	2300	685.2	1614.8	4189.75	79.2	1207.24	0.25	
317	2190663 ПС Михайлики 35/10	2.500,0 кВА	3220	1816.57	1403.43	9411.9	161.8	-1907.03		
318		2.500,0 кВА								
319	2150473 ПС Остапье 35/10	2.500,0 кВА	3220	447.45	2772.55	5259.4	20	2387.27	0.25	
320		2.500,0 кВА								
321	2170494 ПС Поповка 35/10	2.500,0 кВА	2300	1042.14	1257.86	4857.5	73	545.69	0.25	
322	2150233 ПС Родионовка 35/10	4.000,0 кВА	3680	1444.34	2235.66	15994.1	786.5	-8018.7		
Велико-Казновский филиал										
327	ТП-57 с.Максимівка (насосна)	1.000,00 кВА	920	0	920	20	0	1002.22	0.25	
328	ЗТП-66 с.Потоки (абон)	400,00 кВА	515.2	87.96	427.24	145	106	517.96	0.25	
329		400,00 кВА								
330	ЗТП-68 с.Дмитрівка (школа)	250,00 кВА	322	27.41	294.59	400	0	-42.22		
331		250,00 кВА								
332	ЗТП-89 с.Дмитрівка (піонерл)	400,00 кВА	368	9.56	358.44	170	0	238.89	0.25	
333	ЗТП-97 с.Потоки (піонерл)	400,00 кВА	368	7.65	360.35	200	0	208.89	0.25	
334	ЗТП-105 с.Потоки (абон)	250,00 кВА	230	147.88	82.12	821	5	-187.11		
335	ЗТП-151 с.Рокитне (МТФ)	250,00 кВА	230	7.01	222.99	207	0	136.28	0.25	
336	ЗТП-169 с.Омельник (школа)	400,00 кВА	368	82.86	285.14	429	0	426.81	0.25	
337	ЗТП-184 с.Піщане (МТФ)	250,00 кВА	230	12.75	217.25	400	0	-144.44		
338	ЗТП-185 с.Піщане (школа)	250,00 кВА	230	53.54	176.46	364	0	-20.72		
339	ЗТП-209 с.Максимівка	250,00 кВА	230	3.82	226.18	10	0	245.56	0.25	
340	ЗТП-212 с.Максимівка (школа)	100,00 кВА	92	15.3	76.7	240	0	-102.69		
341	ЗТП-236 с.Піщане (МТФ)	250,00 кВА	230	7.65	222.35	200	0	55.56	0.25	
342	ЗТП-243 с.Ялинці (школа)	320,00 кВА	294.4	82.86	211.54	591.5	0	93.15	0.25	
343	ЗТП-254 с.Камиші (теплиці)	250,00 кВА	322	3.19	318.81	285	0	72.78	0.25	
344		250,00 кВА								
345	ЗТП-287 с.Піщане (С-3 ДЕК.КУЛЬТ)	400,00 кВА	515.2	21.67	493.53	850	0	122.08	0.25	
346		400,00 кВА								
347	ЗТП-433 м. Кременчук (Райенерго)	400,00 кВА	515.2	51.63	463.57	140	0	432.44	0.25	
348		400,00 кВА								
349	ЗТП-435 с.Рокитне (школа)	250,00 кВА	230	35.06	194.94	389	0	44.96	0.25	
350	ЗТП-454 с.Майбородівка (Л.Т/О)	400,00 кВА	368	15.93	352.07	166	0	383.25	0.25	
351	ЗТП-464 с.Білецьківка (дитсадок)	250,00 кВА	230	13.39	216.61	200	0	143.28	0.25	
352	ЗТП-468 с.В.Терешківка (МТФ)	250,00 кВА	322	25.5	296.5	292	0	65.78	0.25	
353		250,00 кВА								
354	ЗТП-508 с.Дзержинське	250,00 кВА	230	17.85	212.15	80	0	263.28	0.25	
355	ЗТП-541 с.Омельник (стадіон)	250,00 кВА	230	21.67	208.33	110	0	233.28	0.25	
356	ЗТП-542 с.Демидівка (клуб)	400,00 кВА	368	12.75	355.25	214	0	194.89	0.25	
357	КТП-573 с.Омельник ОРОШЕНИЕ	1.600,00 кВА	1472	0	1472	20	0	1615.56	0.25	
358	КТП-1 с.Солонці (МТФ)	250,00 кВА	230	26.13	203.87	133	0	210.28	0.25	
359	КТП-3 с.Ерестово (абон)	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	42	0	12.93	0.25	
360	КТП-4 с.Ерестово (абон)	60,00 кВА	55.2	26.13	29.07	118	0	-35.61		
361	КТП-8 с.Пришиб (абон)	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	94	0	125.7	0.25	
362	КТП-9 с.Пришиб (тр. парк)	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	64	0	155.7	0.25	
363	КТП-10 с.Пришиб (МТФ)	100,00 кВА	92	16.57	75.43	165	5	3.58	0.25	
364	СКТП-11 с.Пришиб (школа)	250,00 кВА	230	78.4	151.6	470.5	23.5	40.88	0.25	
365	КТП-108а с.М.Кохнівка (абон)	100,00 кВА	92	103.26	-11.26	263	5	-54.05		

366	КТП-13 с.Роботівка (абон)	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	90	0	-35.07	
367	КТП-15 с.Махнівка (абон)	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	34	0	52.51	0.25
368	КТП-16-С с.Кривуші (абон)	160,00 кВА	147.2	63.74	83.46	378	0	-35.67	
369	СКТП-17 с.Петрашівка (МТФ)	100,00 кВА	92	9.56	82.44	58	0	79.31	0.25
370	КТП-18 с.Салівка (тр. парк)	25,00 кВА	23	0.64	22.36	9	20	-3.44	
371	КТП-21 с.Петрашівка (абон)	63,00 кВА	57.96	24.22	33.74	122	5	-17.64	
372	КТП-22 с.Салівка (школа)	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	127	0	-62.6	
373	КТП-23 с.Салівка (МТФ)	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	72	0	91.56	0.25
374	КТП-25 с.Малики (МТФ)	40,00 кВА	36.8	10.84	25.96	97	0	-42.07	
375	КТП-26 с.Кобелячок (абон)	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	170	3	104.74	0.25
376	КТП-28 с.Кобелячок (абон)	100,00 кВА	92	11.47	80.53	67	2	68.31	0.25
377	КТП-30 с.Колгоспна Гора (МТФ)	100,00 кВА	92	1.91	90.09	47	0	90.31	0.25
378	КТП-32 с.Колгоспна гора (абон)	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	91	0	-4.49	
379	КТП-33 с.Білецьківка (абон)	100,00 кВА	92	63.74	28.26	210	0	-36.42	
380	КТП-34 с.Кривуші (абон)	100,00 кВА	92	31.23	60.77	247.8	0	-74.22	
381	КТП-567 с.Дмитрівка	30,00 кВА	27.6	28.68	-1.08	12	0	18.67	0.25
382	КТП-37 с.Салівка (контора)	160,00 кВА	147.2	43.98	103.22	341	9.5	-8.17	
383	КТП-40 с.Роботівка (абон)	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	90	0	-3.49	
384	КТП-41 с.Кобелячок (абон)	100,00 кВА	92	33.14	58.86	223	3	-12.05	
385	КТП-42 с.Кобелячок (абон)	63,00 кВА	57.96	21.03	36.93	150	2	-42.64	
386	КТП-43 с.Пришиб (абон)	160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	80	0	139.7	0.25
387	КТП-44 с.Пришиб (мех. тік)	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	128	0	35.56	0.25
388	КТП-45 с.Базавлуки (абон)	40,00 кВА	36.8	10.84	25.96	53	0	1.93	0.25
389	КТП-46 с.Базавлуки (абон)	40,00 кВА	36.8	3.82	32.98	81	0	-26.07	
390	КТП-48 с.Салівка (абон)	160,00 кВА	147.2	33.14	114.06	178.5	10	89.24	0.25
391	КТП-49 с.Піщане (абон)	100,00 кВА	92	50.99	41.01	140	0	33.58	0.25
392	КТП-52 с.Ерестово (абон)	100,00 кВА	92	7.01	84.99	190	0	-16.42	
393	КТП-53 с.Салівка (абон)	100,00 кВА	92	56.73	35.27	305.5	5	-96.55	
394	КТП-56 с.Крамаренки (абон)	40,00 кВА	36.8	7.01	29.79	98.5	0	-43.57	
395	КТП-58 с.Кузьменки (база відпочинку)	100,00 кВА	92	4.46	87.54	49	0	53.22	0.25
396	КТП-60 с.Дмитрівка (насосна)	160,00 кВА	147.2	63.74	83.46	238	29.3	10.44	0.25
397	КТП-61 с.Кобелячок (АВМ)	25,00 кВА	23	3.19	19.81	5	0	20.56	0.25
398	КТП-64 с.Потоки (абон)	160,00 кВА	147.2	29.96	117.24	237	0	105.33	0.25
399	КТП-69 с.Білани (абон)	25,00 кВА	23	2.55	20.45	8	0	17.56	0.25
400	КТП-71 с.Бондарі (абон)	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	90	0	-3.49	
401	КТП-72 с.Остапці (абон)	100,00 кВА	92	43.34	48.66	189	0	-15.42	
402	КТП-73 с.Оостапці (МТФ)	100,00 кВА	92	1.91	90.09	10	0	92.22	0.25
403	КТП-74 с.Бондарі (абон)	160,00 кВА	147.2	47.8	99.4	195	0	82.74	0.25
404	КТП-75 с.Ревівка (абон)	60,00 кВА	55.2	6.37	48.83	102	0	2.15	0.25
405	КТП-77 с.Василенки (абон)	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	42	0	12.93	0.25
406	КТП-78 с.Василенки (абон)	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	35	0	19.93	0.25
407	КТП-79 с.Заруддя (абон)	100,00 кВА	92	9.56	82.44	292	0	-118.42	
408	КТП-80 с.Василенки (абон)	25,00 кВА	23	12.75	10.25	10	0	15.56	0.25
409	КТП-83 с.Підлужне (абон)	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	246.5	0	-111.71	
410	КТП-84 с.Кияшки (абон)	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	59	0	5.4	0.25
411	КТП-86 с.Кияшки (абон)	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	303.5	4	34.83	0.25
412	КТП-87 с.Дмитрівка	25,00 кВА	23	23.58	-0.58	18.5	0	7.06	0.25
413	КТП-96 с.Дмитрівка (абон)	160,00 кВА	147.2	69.48	77.72	387	37	-81.67	
414	КТП-98 с.Щербакі (абон)	160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	220	0	57.74	0.25
415	КТП-99 с.Щербакі (абон)	60,00 кВА	55.2	36.97	18.23	172	0	-67.85	
416	КТП-101 с.Потоки (школа)	63,00 кВА	57.96	31.87	26.09	177	20.5	-88.14	
417	КТП-102 с.Потоки (абон)	160,00 кВА	147.2	26.13	121.07	243	0	34.74	0.25
418	КТП-103 с.Потоки (ПТФ)	200,00 кВА	184	7.01	178.99	12	0	192.44	0.25
419	КТП-106 с.Дзержинське (абон)	250,00 кВА	230	20.4	209.6	192.5	0	241.46	0.25
420	КТП-107 с.М.Кохнівка (абон)	250,00 кВА	230	147.88	82.12	564.5	0	-29.62	
421	КТП-108 с.М.Кохнівка (абон)	160,00 кВА	147.2	114.73	32.47	473	36	-166.67	
422	СКТП-109 с.М.Кохнівка (абон)	160,00 кВА	147.2	22.95	124.25	69.5	0	150.2	0.25
423	КТП-111 с.Кузьменки (абон)	50,00 кВА	46	8.29	37.71	109	0	-40.34	
424	КТП-113 с.Підлужне (ПС)	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	12	0	52.4	0.25
425	КТП-116 с.Запсілля	63,00 кВА	57.96	30.59	27.37	146	0	-36.64	
426	КТП-117 с.Запсілля (абон)	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	45	0	41.51	0.25
427	КТП-118 с.Крамаренки (абон)	100,00 кВА	92	10.2	81.8	98	0	39.31	0.25
428	КТП-123 с.Запсілля (абон)	40,00 кВА	36.8	14.02	22.78	132	0	-62.57	
429	СКТП-124 с.Бондарі (контора)	160,00 кВА	147.2	24.86	122.34	111	0	166.74	0.25
430	КТП-125 с.Кривуші (овчарник)	100,00 кВА	92	0	92	0	48.5	53.72	0.25
431	КТП-129 с.Омельник (СТФ)	100,00 кВА	92	14.66	77.34	79	5	53.31	0.25
432	КТП-131 с.Омельник (абон)	100,00 кВА	92	19.76	72.24	38	0	99.31	0.25
433	КТП-132 с.Омельник (зернотік)	160,00 кВА	147.2	107.72	39.48	436	20	-113.67	
434	КТП-133 с.Омельник (МТФ)	160,00 кВА	147.2	13.39	133.81	79	30	110.7	0.25
435	КТП-134 с.Демидівка	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	76	0	10.51	0.25
436	КТП-135 с.Гуньки (абон)	100,00 кВА	92	18.48	73.52	194.5	19.2	-40.12	
437	КТП-136 с.Демидівка (абон)	160,00 кВА	147.2	38.88	108.32	134	0	143.74	0.25
438	КТП-137 с.Демидівка (абон)	100,00 кВА	92	25.5	66.5	52	0	85.31	0.25
439	КТП-139 с.Яремівка (абон)	50,00 кВА	46	5.1	40.9	80.5	5	-16.84	
440	КТП-140 с.Радочини (абон)	63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	108	0	1.36	0.25
441	КТП-305 с.Потоки	250,00 кВА	230	4.46	225.54	200	0	55.56	0.25
442	КТП-142 с.Пустовіти (абон)	100,00 кВА	92	22.31	69.69	127	0	46.58	0.25
443	КТП-143 с.Гришівка	160,00 кВА	147.2	43.98	103.22	253	0	24.74	0.25
444	КТП-146 с.Ковалі (бригада)	50,00 кВА	46	4.46	41.54	68	0	0.66	0.25
445	КТП-149 с.Омельник (лікарня)	100,00 кВА	92	54.18	37.82	254	0	-40.05	
446	КТП-150 с.Омельник (абон)	100,00 кВА	92	41.43	50.57	231	0	-57.42	
447	КТП-152 с.Радочини	25,00 кВА	23	0	23	3	0	22.56	0.25
448	КТП-153 с.Кривуші	40,00 кВА	36.8	24.22	12.58	28	0	12.89	0.25
449	КТП-155 с.Литвиненки (абон)	100,00 кВА	92	8.29	83.71	131	0	42.58	0.25
450	КТП-157 с.Пришиб, АБОН.	63,00 кВА	57.96	54.82	3.14	188	21	-99.64	
451	КТП-158 с.Пятихатки (СТФ)	250,00 кВА	230	5.74	224.26	140	0	115.56	0.25
452	КТП-159 с.Пятихатки (дисксадок)	100,00 кВА	92	19.76	72.24	113	60	-35.69	

453	КТП-160 с.Демидівка (школа)		160,00 кВА	147.2	65.01	82.19	246	9	22.74	0.25
454	СКТП-161 с.Пятихатки (бригада)		400,00 кВА	368	35.06	332.94	190	130	88.89	0.25
455	КТП-164 с.Федоренки (абон)		63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	82	0	4.51	0.25
456	КТП-165 с.Романки (абон)		30,00 кВА	27.6	11.47	16.13	35	0	6.19	0.25
457	КТП-166 с.Онищенки (абон)		63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	33	0	53.51	0.25
458	КТП-167 с.Рокитне (МТФ)		160,00 кВА	147.2	33.14	114.06	243.5	0	34.24	0.25
459	КТП-168 с.Рокитне (магазин)		160,00 кВА	147.2	52.27	94.93	255	0	87.33	0.25
460	КТП-170 с.Рокитне (абон)		63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	52.5	0	34.01	0.25
461	КТП-171 с.Рокитне (абон)		63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	119	14.5	-46.99	
462	КТП-173 с.Рокитне (абон)		100,00 кВА	92	57.37	34.63	192.5	10	-28.92	
463	СКТП-174 м.Кременчук (РЕС)		250,00 кВА	230	94.33	135.67	271	15.5	56.78	0.25
464	КТП-175 с.Гориславці (насосна)		160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	147	0	130.74	0.25
465	КТП-176 м.Кременчук (коконосушилка)		63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	76	3	-14.6	
466	КТП-180 с.Піщане (абон)		100,00 кВА	92	63.74	28.26	338	5	-129.05	
467	КТП-182 с.Піщане (майстерні)		160,00 кВА	147.2	58	89.2	327	9.2	6.13	0.25
468	КТП-186 с.Піщане (гаражі)		160,00 кВА	147.2	39.52	107.68	358.5	3	-83.76	
469	КТП-187 с.Піщане (абон)		160,00 кВА	147.2	72.66	74.54	303	0	39.33	0.25
470	КТП-190 с.Ч.Знаменка (аптека)		100,00 кВА	92	57.37	34.63	300	0	-86.05	
471	КТП-191 с.Ч.Знаменка (МТФ)		160,00 кВА	147.2	26.13	121.07	242	0	35.74	0.25
472	КТП-192 с.Ч.Знаменка (абон)		160,00 кВА	147.2	103.26	43.94	401	0	-58.67	
473	КТП-193 с.Ч.Знаменка (абон)		63,00 кВА	57.96	60.55	-2.59	247	0	-112.21	
474	КТП-194 с.Ч.Знаменка (абон)		160,00 кВА	147.2	132.58	14.62	555	0	-212.67	
475	КТП-195 с.В.Терешківка (абон)		60,00 кВА	55.2	68.84	-13.64	266.5	5	-143.13	
476	КТП-196 с.В.Терешківка (бригада)		63,00 кВА	57.96	38.88	19.08	186.5	0	-77.14	
477	КТП-197 с.В.Терешківка (абон)		63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	193	5	-88.64	
478	КТП-198 с.В.Терешківка (абон)		160,00 кВА	147.2	73.94	73.26	346.5	5	-9.17	
479	КТП-199 с.В.Терешківка (абон)		100,00 кВА	92	58.64	33.36	267	0	-53.05	
480	СКТП-200 с.В.Терешківка (контора)		250,00 кВА	230	50.99	179.01	357	0	76.96	0.25
481	КТП-203 с.В.Терешківка (абон)		100,00 кВА	92	33.78	58.22	116	0	21.31	0.25
482	КТП-205 с.Піщане (абон)		100,00 кВА	92	80.95	11.05	327	3	-116.05	
483	КТП-206 с.Піщане (абон)		160,00 кВА	147.2	52.27	94.93	320	0	22.33	0.25
484	КТП-207 с.Піщане (абон)		100,00 кВА	92	44.62	47.38	190	8	-24.42	
485	КТП-208 с.Недогарки (АВМ)		160,00 кВА	147.2	0	147.2	128	0	35.56	0.25
486	КТП-128 с.Омельник		100,00 кВА	92	19.76	72.24	19	0	83.22	0.25
487	КТП-213 с.Максимівка (МТФ)		160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	75	0	144.7	0.25
488	КТП-214 с.Недогарки (МТФ)		160,00 кВА	147.2	8.29	138.91	85	0	78.56	0.25
489	КТП-215 с.Недогарки (абон)		100,00 кВА	92	36.97	55.03	368	0	-154.05	
490	КТП-216 с.Недогарки (тр. парк)		40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	40	0	0.89	0.25
491	КТП-217 с.Недогарки (абон)		100,00 кВА	92	29.32	62.68	212	0	1.95	0.25
492	КТП-219 с.Недогарки (абон)		250,00 кВА	230	31.87	198.13	436	0	98.88	0.25
493	КТП-220 с.Недогарки (абон)		160,00 кВА	147.2	81.59	65.61	355	0	-12.67	
494	КТП-221 с.Максимівка (МТФ)		160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	128	0	35.56	0.25
495	КТП-222 с.В.Терешківка (школа)		160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	165	0	54.7	0.25
496	СКТП-223 с.В.Терешківка (зернотік)		250,00 кВА	230	3.19	226.81	138	102	15.56	0.25
497	КТП-225 с.Рокитодонівка (бригада)		100,00 кВА	92	26.77	65.23	217	0	-3.05	
498	КТП-226 с.Пашенівка (абон)		40,00 кВА	36.8	8.92	27.88	75	0	-20.07	
499	КТП-227 с.Панівка (абон)		25,00 кВА	23	8.92	14.08	72	0	-37.67	
500	СКТП-228 с.Гориславці (абон)		250,00 кВА	230	60.55	169.45	268	0	165.96	0.25
501	КТП-229 с.Гориславці (абон)		160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	119	1.2	99.5	0.25
502	КТП-230 с.Гогиславці (СТФ)		250,00 кВА	230	28.68	201.32	217	0	216.96	0.25
503	КТП-232 с.Милонівка (абон)		60,00 кВА	55.2	20.4	34.8	144	0	-39.85	
504	КТП-233 с.Олефірівка (коровник)		50,00 кВА	46	14.66	31.34	81	0	-12.34	
505	КТП-237 с.Михайленки (абон)		250,00 кВА	230	56.09	173.91	222	3	208.96	0.25
506	КТП-238 с.Самусівка (абон)		4,00 кВА	3.68	1.27	2.41	1	0	3.09	0.25
507	КТП-239 с.Кіндрівка (абон)		100,00 кВА	92	17.85	74.15	166.5	66.4	-59.32	
508	КТП-240 с.Пухальщина (абон)		63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	127.6	5	-23.24	
509	КТП-241 с.Воскобойники (овчарник)		100,00 кВА	92	9.56	82.44	42	0	95.31	0.25
510	КТП-242 с.Ялинці (МТФ)		250,00 кВА	230	28.68	201.32	341	60	-57.72	
511	СКТП-244 с.Недогарки (СТФ)		50,00 кВА	46	1.91	44.09	8	0	43.11	0.25
512	КТП-235 с.Недогарки		100,00 кВА	92	24.22	67.78	95	0	42.31	0.25
513	КТП-247 с.Омельник (дитсадок)		315,00 кВА	289.8	51.63	238.17	202	0	344.79	0.25
514	КТП-248 с.Рокитне (абон)		160,00 кВА	147.2	58	89.2	251	0	91.33	0.25
515	СКТП-250 с.Піщане (тепллиця)		250,00 кВА	230	45.89	184.11	210.5	49.7	173.76	0.25
516	СКТП-251 с.Піщане (АВМ)		250,00 кВА	230	12.75	217.25	100	0	155.56	0.25
517	КТП-252 с.Мирне		25,00 кВА	23	1.91	21.09	18	0	7.56	0.25
518	КТП-257 с.Дмитрівка		100,00 кВА	92	22.31	69.69	81	0	56.31	0.25
519	КТП-258 с.Дмитрівка		160,00 кВА	147.2	42.07	105.13	185	0	92.74	0.25
520	КТП-261 с.Кияшки (абон)		100,00 кВА	92	35.06	56.94	323	3	-112.05	
521	КТП-262 с.Дмитрівка (абон)		100,00 кВА	92	31.23	60.77	132	37	4.58	0.25
522	СКТП-263 с.Дмитрівка (лікарня)		160,00 кВА	147.2	56.73	90.47	282	59	1.33	0.25
523	КТП-264 с.Дмитрівка (абон)		40,00 кВА	36.8	33.14	3.66	82	37	-64.07	
524	КТП-265 с.Дмитрівка (абон)		100,00 кВА	92	45.26	46.74	247.5	0	-33.55	
525	КТП-266 с.Кривуші (абон)		160,00 кВА	147.2	48.44	98.76	217	0	60.74	0.25
526	КТП-267 с.Потоки (магазин)		160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	326	15	1.33	0.25
527	КТП-268 с.Потоки		100,00 кВА	92	38.24	53.76	293	0	-79.05	
528	КТП-270 с.Дзержинське (абон)		100,00 кВА	92	33.14	58.86	203.5	0	-29.92	
529	КТП-271 с.Салівка (абон)		250,00 кВА	230	33.14	196.86	166	5	262.96	0.25
530	СКТП-272 с.Пятихатки (рибцех)		200,00 кВА	184	9.56	174.44	220	0	-15.56	
531	КТП-275 с.Ялинці (абон)		100,00 кВА	92	49.72	42.28	190	1.2	-17.62	
532	КТП-276 с.Ялинці (тр. парк)		160,00 кВА	147.2	36.33	110.87	240	0	102.33	0.25
533	КТП-277 с.Кривуші (абон)		160,00 кВА	147.2	38.88	108.32	207	0	70.74	0.25
534	КТП-278 с.Кривуші (школа)		160,00 кВА	147.2	52.27	94.93	297.5	34	-53.76	
535	КТП-280 с.Максимівка (абон)		63,00 кВА	57.96	34.42	23.54	292	0	-157.21	
536	КТП-281 с.Максимівка (абон)		100,00 кВА	92	19.76	72.24	40	0	62.22	0.25
537	КТП-282 с.Максимівка (абон)		160,00 кВА	147.2	68.84	78.36	363	19.9	-40.57	
538	КТП-283 с.Максимівка (МТФ)		250,00 кВА	230	7.65	222.35	200	0	55.56	0.25
539	СКТП-284 с.Максимівка (насосна)		160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	156	0	7.56	0.25

540	КТП-286 с.Мирне (абон)	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	140	0	137.74	0.25
541	КТП-288 с.Майбородівка (контора)	250,00 кВА	230	68.2	161.8	362.5	0	172.38	0.25
542	КТП-290 с.Майбородівка (абон)	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	217	0	125.33	0.25
543	КТП-291 с.Майбородівка (МТФ)	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	80	0	83.56	0.25
544	КТП-293 с.Майбородівка (абон)	250,00 кВА	230	3.82	226.18	50	0	205.56	0.25
545	КТП-294 с.Писарщина (абон)	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	129	0	-19.64	
546	КТП-295 с.Писарщина (бригада)	100,00 кВА	92	10.84	81.16	94	0	43.31	0.25
547	КТП-296 с.Писарщина (тр. парк)	100,00 кВА	92	4.46	87.54	79	0	58.31	0.25
548	КТП-297 с.Писарщина (абон)	50,00 кВА	46	17.85	28.15	101	0	-32.34	
549	КТП-300 с.К.Потоки (МТФ)	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	151	0	12.56	0.25
550	КТП-301 с.Садки (абон)	160,00 кВА	147.2	61.83	85.37	458.5	10	-126.17	
551	КТП-302 с.Садки (абон)	160,00 кВА	147.2	0	147.2	0	10	153.56	0.25
552	КТП-303 с.Кривуші	160,00 кВА	147.2	22.95	124.25	245.5	15	17.24	0.25
553	КТП-189 с.Піщане	100,00 кВА	92	66.93	25.07	270	0	-56.05	
554	КТП-306 с.К.Потоки (МТФ)	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	158	0	5.56	0.25
555	СКТП-307 с.К.Потоки (центр)	250,00 кВА	230	44.62	185.38	350	0	83.96	0.25
556	СКТП-308 с.К.Потоки (абон)	250,00 кВА	230	57.37	172.63	350	0	184.88	0.25
557	СКТП-309 с.К.Потоки (МТФ)	250,00 кВА	230	4.46	225.54	83	0	172.56	0.25
558	СКТП-310 с.К.Потоки (бригада)	100,00 кВА	92	49.08	42.92	164	10	-0.42	
559	КТП-311 с.К.Потоки (абон)	63,00 кВА	57.96	44.62	13.34	135	10	-35.64	
560	КТП-312 с.К.Потоки (абон)	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	71	0	15.51	0.25
561	КТП-313 с.К.Потоки (абон)	63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	195	0	-85.64	
562	КТП-314 с.К.Потоки (абон)	100,00 кВА	92	37.61	54.39	259	15	-60.05	
563	КТП-315 с.К.Потоки (абон)	160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	313	0	29.33	0.25
564	КТП-317 с.К.Потоки (абон)	40,00 кВА	36.8	7.01	29.79	35	0	19.93	0.25
565	КТП-318 с.Чикалівка (абон)	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	87	0	-0.49	
566	КТП-319 с.Чикалівка (абон)	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	160	0	-50.64	
567	КТП-320 с.Садки (абон)	100,00 кВА	92	73.3	18.7	336	0	-122.05	
568	КТП-321 с.К.Потоки (СТФ)	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	37	0	3.89	0.25
569	КТП-322 с.К.Потоки (абон)	63,00 кВА	57.96	24.86	33.1	167	0	-57.64	
570	КТП-323 с.К.Потоки (абон)	100,00 кВА	92	57.37	34.63	252	0	-38.05	
571	КТП-324 с.К.Потоки (абон)	40,00 кВА	36.8	26.77	10.03	118	5	-53.57	
572	КТП-325 с.К.Потоки (абон)	40,00 кВА	36.8	20.4	16.4	111.5	0	-42.07	
573	КТП-326 с.К.Потоки (абон)	63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	248	10	-123.21	
574	КТП-327 с.К.Потоки (буд. культури)	63,00 кВА	57.96	22.31	35.65	113	66.5	-70.14	
575	КТП-329 с.К.Потоки (абон)	100,00 кВА	92	45.89	46.11	188	0	-14.42	
576	КТП-330 с.Соснівка (абон)	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	184	0	93.74	0.25
577	СКТП-332 с.Недогарки (гараж)	250,00 кВА	230	7.65	222.35	193.5	0	149.78	0.25
578	КТП-333 с.Недогарки (контора)	160,00 кВА	147.2	8.29	138.91	18	0	145.56	0.25
579	КТП-334 с.Максимівка (клуб)	100,00 кВА	92	8.92	83.08	104	15	18.31	0.25
580	КТП-337 с.Дейівка (абон)	160,00 кВА	147.2	56.73	90.47	205	0	72.74	0.25
581	СКТП-338 с.Дейівка (абон)	100,00 кВА	92	62.46	29.54	251	0	-37.05	
582	КТП-339 с.Дейівка (абон)	100,00 кВА	92	50.99	41.01	328	20	-134.05	
583	КТП-340 с.Маламівка (абон)	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	76	0	10.51	0.25
584	КТП-341 с.Маламівка (абон)	63,00 кВА	57.96	33.14	24.82	167.5	0	-58.14	
585	КТП-342 с.Маламівка (абон)	60,00 кВА	55.2	23.58	31.62	125	10	-30.85	
586	КТП-343 с.Чечелево (абон)	160,00 кВА	147.2	47.17	100.03	172.5	0	105.24	0.25
587	КТП-345 с.Чечелево (МТФ)	100,00 кВА	92	7.65	84.35	3	0	99.22	0.25
588	КТП-346 с.Чечелево (абон)	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	180	0	-70.64	
589	КТП-347 с.Білецьківка (абон)	25,00 кВА	23	13.39	9.61	94	0	-59.67	
590	КТП-348 с.Білецьківка (абон)	63,00 кВА	57.96	49.08	8.88	231	12	-108.21	
591	КТП-349 с.Білецьківка (абон)	160,00 кВА	147.2	56.09	91.11	198	0	79.74	0.25
592	КТП-350 с.Білецьківка (абон)	100,00 кВА	92	75.85	16.15	371	10	-167.05	
593	КТП-351 с.Білецьківка (абон)	160,00 кВА	147.2	33.14	114.06	225	0	117.33	0.25
594	КТП-352 с.Білецьківка (завод)	100,00 кВА	92	34.42	57.58	73	0	64.31	0.25
595	КТП-353 с.Білецьківка (абон)	160,00 кВА	147.2	40.79	106.41	353	5	-15.67	
596	КТП-354 с.Білецьківка (МТФ)	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	55	0	9.4	0.25
597	КТП-355 с.Подгоровка, МАСТЕРСКИЕ	40,00 кВА	36.8	13.39	23.41	34	0	6.89	0.25
598	КТП-357 с.Білецьківка (абон)	100,00 кВА	92	43.34	48.66	164	0	9.58	0.25
599	КТП-358 с.Підгірне (абон)	160,00 кВА	147.2	37.61	109.59	190	9.5	78.24	0.25
600	КТП-359 с.Маламівка (абон)	100,00 кВА	92	75.85	16.15	281	5	-72.05	
601	КТП-360 с.Чечелево (абон)	63,00 кВА	57.96	21.03	36.93	202.5	5	-98.14	
602	КТП-361 с.Білецьківка (контора)	160,00 кВА	147.2	66.93	80.27	295	0	47.33	0.25
603	КТП-363 с.Білецьківка (абон)	160,00 кВА	147.2	51.63	95.57	195	0	82.74	0.25
604	КТП-364 с.Білецьківка (абон)	160,00 кВА	147.2	62.46	84.74	350	0	-7.67	
605	КТП-366 с.К.Потоки	25,00 кВА	23	6.37	16.63	35.5	0	-1.17	
606	КТП-367 с.Бурты, АБОН.	100,00 кВА	92	32.51	59.49	184	25	-35.42	
607	СКТП-368 с.В.Терешківка	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	85	0	78.56	0.25
608	КТП-372 с.Недогарки	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	75.5	0	144.2	0.25
609	КТП-378 с.Гориславці (столова)	250,00 кВА	230	128.75	101.25	432	0	-88.72	
610	КТП-379 с.Піщане (АВМ)	400,00 кВА	368	12.11	355.89	224	50	134.89	0.25
611	КТП-382 с.Майбородівка (МТФ)	160,00 кВА	147.2	5.74	141.46	32	0	131.56	0.25
612	КТП-385 с.Піщане (абон)	250,00 кВА	230	112.18	117.82	381	59.5	94.38	0.25
613	КТП-392 с.Чечелево (абон)	100,00 кВА	92	7.65	84.35	61	0	76.31	0.25
614	КТП-398 с.Садки (абон)	100,00 кВА	92	32.51	59.49	206	0	-32.42	
615	КТП-211 с.Піщане	100,00 кВА	92	25.5	66.5	23	0	79.22	0.25
616	КТП-400 с.Ч.Знаменка (абон)	160,00 кВА	147.2	54.82	92.38	324.5	0	17.83	0.25
617	КТП-401 с.Ч.Знаменка (абон)	100,00 кВА	92	36.33	55.67	218	10	-54.42	
618	КТП-402 с.Максимівка (абон)	160,00 кВА	147.2	56.09	91.11	325.5	0	16.83	0.25
619	КТП-403 с.Максимівка (абон)	250,00 кВА	230	49.72	180.28	302	0	232.88	0.25
620	КТП-407 с.Дмитрівка	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	66	37	116.7	0.25
621	КТП-414 с.Чечелево (абон)	63,00 кВА	57.96	28.05	29.91	95.5	0	-8.99	
622	КТП-415 с.Пришиб (полив)	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	50	0	14.4	0.25
623	КТП-417 с.Чечелево (абон)	160,00 кВА	147.2	64.38	82.82	230	0	112.33	0.25
624	КТП-419 с.Чечелево (абон)	100,00 кВА	92	46.53	45.47	296	5	-127.42	
625	КТП-421 с.Садки (абон)	160,00 кВА	147.2	54.82	92.38	239.5	10	28.24	0.25
626	КТП-423 с.Кривуші (абон)	100,00 кВА	92	30.59	61.41	174	5	-5.42	

627	КТП-425 с.Рокитне (абон)		63,00 кВА	57.96	21.03	36.93	51	0	35.51	0.25
628	КТП-442 с.Майбородівка (очисні)		160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	60	0	103.56	0.25
629	КТП-446 с.Запсілля (абон)		160,00 кВА	147.2	38.88	108.32	226	0	51.74	0.25
630	КТП-448 с.Запсілля (абон)		100,00 кВА	92	17.85	74.15	189	0	-15.42	
631	КТП-449 с.Стелівка (абон)		63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	101	0	-14.49	
632	КТП-457 с.Чечелево (абон)		180,00 кВА	165.6	66.29	99.31	217	0	95.45	0.25
633	КТП-458 с.Чикалівка		63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	84	0	2.51	0.25
634	КТП-459 с.Чечелево (абон)		63,00 кВА	57.96	32.51	25.45	221	0	-111.64	
635	КТП-467 с.К.Потоки (школа)		160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	55	0	108.56	0.25
636	КТП-469 с.Варакути (абон)		100,00 кВА	92	38.24	53.76	127.5	0	46.08	0.25
637	КТП-474 с.Піщане (пилорама)		100,00 кВА	92	23.58	68.42	124	0	13.31	0.25
638	КТП-475 с.Піщане (абон)		63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	71	0	15.51	0.25
639	КТП-480 с.Потоки (абон)		10,00 кВА	9.2	1.91	7.29	4	0	6.22	0.25
640	КТП-481 с.Кривуші (база РСУ)		40,00 кВА	36.8	14.02	22.78	30	1.2	9.69	0.25
641	СКТП-482 с.В.Терешівка (хім. склад)		160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	50	0	113.56	0.25
642	КТП-483 с.Недогарки (абон)		63,00 кВА	57.96	36.97	20.99	185	0	-75.64	
643	КТП-484 с.Недогарки (абон)		100,00 кВА	92	26.13	65.87	217	0	-3.05	
644	КТП-489 с.К.Потоки (абон)		63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	42	0	44.51	0.25
645	КТП-492 с.Садки (абон)		100,00 кВА	92	58.64	33.36	237.5	0	-23.55	
646	КТП-494 с.Максимівка (абон)		100,00 кВА	92	28.05	63.95	71	0	66.31	0.25
647	СКТП-495 с.Білецківка (абон)		160,00 кВА	147.2	43.34	103.86	171	0	106.74	0.25
648	СКТП-496 с.Кобелячок (клуб)		250,00 кВА	230	18.48	211.52	174	73	96.28	0.25
649	КТП-497 с.П'ятихатки (майстерні)		250,00 кВА	230	8.29	221.71	190	0	65.56	0.25
650	КТП-498 с.П'ятихатки (абон)		50,00 кВА	46	21.67	24.33	113	0	-26.21	
651	КТП-499 с.П'ятихатки (абон)		63,00 кВА	57.96	38.88	19.08	131	0	-21.64	
652	КТП-500 с.П'ятихатки (контора)		160,00 кВА	147.2	57.37	89.83	70	0	149.7	0.25
653	КТП-501 с.Онущени (абон)		63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	98	0	-11.49	
654	КТП-503 с.П'ятихатки (ПТФ)		100,00 кВА	92	19.76	72.24	110	0	-7.78	
655	КТП-505 с.Роево (дитсадок)		100,00 кВА	92	47.8	44.2	260	0	-86.42	
656	КТП-506 с.Запсілля (абон)		160,00 кВА	147.2	17.21	129.99	73	0	146.7	0.25
657	КТП-507 с.Ялинці (абон)		250,00 кВА	230	21.67	208.33	270.5	30.5	132.96	0.25
658	КТП-514 с.Пришиб (АВМ)		160,00 кВА	147.2	16.57	130.63	71	0	148.7	0.25
659	КТП-517 с.Омельник		250,00 кВА	230	7.01	222.99	79	0	264.28	0.25
660	КТП-522 с.Піщане (абон)		63,00 кВА	57.96	32.51	25.45	117.5	0	-30.99	
661	КТП-523 с.Коржівка		160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	67	0	152.7	0.25
662	КТП-524 с.Гориславці (абон)		63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	75	0	11.51	0.25
663	КТП-525 с.Олефірівка (абон)		63,00 кВА	57.96	22.95	35.01	62	0	24.51	0.25
664	КТП-532 с.М.Кохнівка (абон)		100,00 кВА	92	20.4	71.6	179.5	0	-5.92	
665	КТП-535 с.Самусівка (клуб)		100,00 кВА	92	11.47	80.53	103	9.5	24.81	0.25
666	КТП-540 с.Бурти (абон)		100,00 кВА	92	18.48	73.52	90	0	47.31	0.25
667	КТП-548 с.Кияшки (житл. масив)		40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	54	23	-22.07	
668	КТП-553 с.Дмитрівка (абон)		100,00 кВА	92	26.77	65.23	17	37	48.22	0.25
669	КТП-559 с.Піщане		60,00 кВА	55.2	16.57	38.63	59	0	23.39	0.25
670	КТП-561 с.Найдоновка		100,00 кВА	92	6.37	85.63	17	0	85.22	0.25
671	КТП-568 с.Кривуші (абон)		63,00 кВА	57.96	36.33	21.63	220	49.5	-160.14	
672	КТП-572 с.Садки (абон)		160,00 кВА	147.2	10.84	136.36	58.5	12	149.2	0.25
673	КТП-583 с.Піщане		100,00 кВА	92	37.61	54.39	115.5	5	16.81	0.25
674	КТП-592 с.Омельник		63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	33.5	0	30.9	0.25
675	КТП-246 с.В.Терешівка (теплиці)		250,00 кВА	230	6.37	223.63	148.5	0	194.78	0.25
676	КТП-126 с.Кривуші		100,00 кВА	92	54.82	37.18	233	31.5	-50.55	
677	КТП-328 с.К.Потоки		100,00 кВА	92	39.52	52.48	151	10	12.58	0.25
678	КТП-563 с.Кривуші		160,00 кВА	147.2	58	89.2	344.5	70.5	-137.26	
679	КТП-298 с.Майбородівка (абон)		160,00 кВА	147.2	26.13	121.07	169	0	108.74	0.25
680	КТП-285 с.Максимівка (абон)		63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	33	0	53.51	0.25
681	КТП-404 с.Максимівка (абон)		100,00 кВА	92	16.57	75.43	73	0	64.31	0.25
682	КТП-386 с.Кобелячок (столова)		40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	68	0	-13.07	
683	КТП-362 с.Білецківка (абон)		63,00 кВА	57.96	47.17	10.79	216.5	0	-81.71	
684	КТП-204 с.Піщане (абон)		100,00 кВА	92	43.98	48.02	155	3	15.58	0.25
685	КТП-112 с.Кузьменки (абон)		100,00 кВА	92	12.11	79.89	35	0	102.31	0.25
686	КТП-399 с.Ч.Знаменка (абон)		160,00 кВА	147.2	27.41	119.79	97	0	122.7	0.25
687	КТП-183 с.Піщане (абон)		160,00 кВА	147.2	59.28	87.92	269	0	73.33	0.25
688	КТП-181 с.Піщане (абон)		250,00 кВА	230	116.01	113.99	415.5	0	119.38	0.25
689	КТПГС-188 с.Піщане (універмаг)		250,00 кВА	230	93.7	136.3	306.5	0	228.38	0.25
690	КТП-47 с.Піщане (абон)		100,00 кВА	92	40.79	51.21	101	0	36.31	0.25
691	КТП-422 с.Кривуші (абон)		160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	131	27	61.7	0.25
692	КТП-408 с.Максимівка (абон)		160,00 кВА	147.2	40.16	107.04	162	0	115.74	0.25
693	КТП-210 с.Максимівка (абон)		250,00 кВА	230	28.68	201.32	370	0	164.88	0.25
694	КТП-292 с.Кривуші (абон)		160,00 кВА	147.2	24.86	122.34	101	14.5	104.2	0.25
695	КТП-460 с.Піщане (абон)		160,00 кВА	147.2	42.07	105.13	166	0	111.74	0.25
Гадячський філіал										
696	КТП № 200 с.В.Будища		100,00 кВА	92	42.67	49.33	231.5	9	-66.92	
697	КТП № 110 с.Вельбівка		250,00 кВА	230	32.32	197.68	83.1	7	253.18	0.25
698	КТП № 127 с.Біленченківка		40,00 кВА	36.8	25.5	11.3	146	9	-85.57	
699	КТП-128 с.Білоченківка		100,00 кВА	92	34.83	57.17	198.6	0	-25.02	
700	КТП-136 с.Писаревщина		63,00 кВА	57.96	20.47	37.49	115.1	0	-5.74	
701	КТП № 164 с.Осняги		100,00 кВА	92	14	78	94	0	43.31	0.25
702	КТП № 132 с.Рудикове		63,00 кВА	57.96	14.72	43.24	84	0	2.51	0.25
703	КТП № 134 с.Гриплагове		40,00 кВА	36.8	9.34	27.46	52	0	2.93	0.25
704	КТП-260 с.Веприк		40,00 кВА	36.8	16.57	20.23	65	0	-10.07	
705	КТП-263 с.Веприк		160,00 кВА	147.2	59.66	87.54	285.6	0	56.73	0.25
706	КТП № 264 с.Веприк		63,00 кВА	57.96	34.8	23.16	187	0	-77.64	
707	КТП-269 с.Веприк		100,00 кВА	92	45.57	46.43	146.5	0	27.08	0.25
708	КТП № 272 с.Веприк		63,00 кВА	57.96	50.55	7.41	262	0	-127.21	
709	КТП № 217 с.Гречанівка		63,00 кВА	57.96	19.47	38.49	60	0	26.51	0.25
710	КТП-218 с.Гречанівка		63,00 кВА	57.96	6.79	51.17	110.8	0	-24.29	
711	КТП № 214 с.Гречанівка		63,00 кВА	57.96	6.63	51.33	105	0	-18.49	
712	КТП № 215 с.Зелена Балка		25,00 кВА	23	1.8	21.2	11	0	14.56	0.25

713	КТП № 201 с.В.Будища	100,00 кВА	92	32.32	59.68	144	3	26.58	0.25
714	КТП № 202 с.В.Будища	100,00 кВА	92	16.57	75.43	127.5	0	46.08	0.25
715	КТП-123 с.Тютюрівщина	63,00 кВА	57.96	21.19	36.77	109.8	0	-0.44	
716	КТП № 124 с.Тютюрівщина	63,00 кВА	57.96	0.36	57.6	140	0	-75.6	
717	КТП № 210 с.М.Побиванка	100,00 кВА	92	11.13	80.87	63	0	74.31	0.25
718	КТП № 212 с.Пирятинщина	100,00 кВА	92	0.36	91.64	50	0	52.22	0.25
719	КТП № 195 с.Ціпки	100,00 кВА	92	4.56	87.44	146	0	-8.69	
720	КТП № 194 с.Ціпки	40,00 кВА	36.8	24.78	12.02	140.6	0	-71.17	
721	КТП № 195А с.Ціпки	160,00 кВА	147.2	20.72	126.48	143	0	134.74	0.25
722	КТП № 197 с.Ціпки	63,00 кВА	57.96	12.84	45.12	178.2	0	-68.84	
723	КТП-187 с.Сватки	63,00 кВА	57.96	21.19	36.77	126.2	0	-16.84	
724	КТП № 188 с.Сватки	160,00 кВА	147.2	47.75	99.45	304.5	0	37.83	0.25
725	КТП-189 с.Сватки	100,00 кВА	92	10.05	81.95	61	0	76.31	0.25
726	КТП № 191 с.Бірки	100,00 кВА	92	16.16	75.84	102	0	35.31	0.25
727	КТП № 192 с.Бірки	100,00 кВА	92	15.8	76.2	116	0	21.31	0.25
728	КТП № 193 с.Бірки	63,00 кВА	57.96	12.93	45.03	79	0	7.51	0.25
729	КТП № 12 м.Гадяч	100,00 кВА	92	35.63	56.37	278.6	0	-64.65	
730	КТП-14 м.Гадяч	100,00 кВА	92	41.43	50.57	263	15	-64.05	
731	КТП № 27 м.Гадяч	160,00 кВА	147.2	55.52	91.68	365	0	-22.67	
732	КТП № 37 м.Гадяч	160,00 кВА	147.2	65.46	81.74	388.8	0	-46.47	
733	КТП № 137 с.Писаревщина	40,00 кВА	36.8	5.39	31.41	33	0	21.93	0.25
734	КТП № 126 с.Ковалевщина	63,00 кВА	57.96	25.13	32.83	143.6	0	-34.24	
735	КТП № 130 х.Островецька	25,00 кВА	23	1.08	21.92	9	0	16.56	0.25
736	КТП № 265 с.Веппик	160,00 кВА	147.2	11.6	135.6	37	0	182.7	0.25
737	КТП № 270 с.Веппик	63,00 кВА	57.96	48.12	9.84	279	0	-144.21	
738	КТП № 275 с.Веппик	250,00 кВА	230	14.72	215.28	241	0	102.28	0.25
739	КТП № 209 с.Г.Долина	100,00 кВА	92	13.65	78.35	78.6	0	58.71	0.25
740	КТП № 350 с.Удовичеське	63,00 кВА	57.96	15.08	42.88	85	0	1.51	0.25
741	КТП № 5 м.Гадяч	100,00 кВА	92	44.75	47.25	181.5	0	-7.92	
742	КТП № 112 с.Вельбівка	63,00 кВА	57.96	29.42	28.54	195	0	-85.64	
743	КТП № 113 с.Вельбівка	40,00 кВА	36.8	10.77	26.03	90	0	-35.07	
744	КТП № 535 с.Ціпки	63,00 кВА	57.96	12.01	45.95	116.6	0	-7.24	
745	КТП № 277 х.Великий	250,00 кВА	230	24.78	205.22	163	0	270.96	0.25
746	КТП № 284 с.Морозівщина	63,00 кВА	57.96	11.85	46.11	67	0	19.51	0.25
747	КТП № 281 с.Мартинівка	100,00 кВА	92	27.29	64.71	139.1	0	34.48	0.25
748	КТП № 283 с.Морозівщина	63,00 кВА	57.96	10.05	47.91	55.2	0	31.31	0.25
749	КТП № 282 с.Могилатів	63,00 кВА	57.96	12.57	45.39	68.6	0	17.91	0.25
750	КТП № 235 с.Броварки	400,00 кВА	368	0.36	367.64	120	0	288.89	0.25
751	КТП № 224 м.Гадяч	63,00 кВА	57.96	43.09	14.87	309.1	0	-174.31	
752	КТП-122 с.Юрьєвка	25,00 кВА	23	35.19	-12.19	207.5	0	-164.1	
753	КТП-426 с.Лютецька	250,00 кВА	230	52.2	177.8	191.9	0	242.06	0.25
754	КТП № 457 с.Лютецька	160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	8	0	155.56	0.25
755	КТП № 385 с.Лютецька	63,00 кВА	57.96	36.46	21.5	114.6	0	-5.24	
756	КТП № 390 с.Лютецька	63,00 кВА	57.96	28.17	29.79	201	0	-91.64	
757	КТП № 392 с.Лютецька	100,00 кВА	92	28.17	63.83	308	0	-94.05	
758	КТП № 404 с.Лютецька	250,00 кВА	230	26.52	203.48	401.3	0	133.58	0.25
759	КТП-407 с.М.Обухівка	50,00 кВА	46	18.31	27.69	105	0	-18.21	
760	КТП-460 с.Солдатове	10,00 кВА	9.2	3.95	5.25	22	0	-8.27	
761	КТП-461 с.Кругле Озеро	25,00 кВА	23	20.47	2.53	135.6	0	-92.2	
762	КТП-408 х.Перевіз	50,00 кВА	46	16.51	29.49	96	0	-27.34	
763	КТП № 414 с.Рашівка	100,00 кВА	92	36.46	55.54	237.6	0	-64.02	
764	КТП № 417 с.Рашівка	63,00 кВА	57.96	20.72	37.24	137	0	-27.64	
765	КТП-419 с.Рашевка	60,00 кВА	55.2	25.69	29.51	162	0	-57.85	
766	КТП № 420 с.Рашівка	63,00 кВА	57.96	40.6	17.36	210.5	0	-101.14	
767	КТП № 421 с.Рашівка	160,00 кВА	147.2	9.11	138.09	104	0	59.56	0.25
768	КТП № 418 с.Рашівка	63,00 кВА	57.96	36.46	21.5	153.1	0	-43.74	
769	КТП № 203 с.В.Будища	63,00 кВА	57.96	20.72	37.24	167.6	0	-58.24	
770	КТП № 204 с.В.Будища	250,00 кВА	230	33.14	196.86	330.2	0	103.76	0.25
771	КТП № 242 с.Дученці	63,00 кВА	57.96	27.65	30.31	156.8	0	-47.44	
772	КТП № 251 с.Бобрин	63,00 кВА	57.96	18.67	39.29	122.6	10	-23.24	
773	КТП № 252 с.Бобрин	100,00 кВА	92	31.6	60.4	179.5	0	-5.92	
774	КТП № 253 с.Бобрин	63,00 кВА	57.96	24.06	33.9	141.1	0	-31.74	
775	КТП № 254 с.Бобрин	100,00 кВА	92	34.11	57.89	199.7	0	-26.12	
776	КТП № 255 с.Бобрин	160,00 кВА	147.2	0.72	146.48	135.6	0	27.96	0.25
777	КТП-257 с.Бобрин	40,00 кВА	36.8	9.11	27.69	23	0	31.93	0.25
778	КТП № 21 м.Гадяч	100,00 кВА	92	43.09	48.91	162.5	0	11.08	0.25
779	КТП-117 с.Тепле	63,00 кВА	57.96	22.62	35.34	136	0	-26.64	
780	КТП № 118 с.Тепле	160,00 кВА	147.2	20.11	127.09	126	0	151.74	0.25
781	КТП № 119 с.Тепле	160,00 кВА	147.2	22.26	124.94	132.4	0	145.34	0.25
782	КТП № 383 с.Лютецька	250,00 кВА	230	20.72	209.28	155	0	278.96	0.25
783	КТП № 384 с.Лютецька	250,00 кВА	230	68.77	161.23	49	0	294.28	0.25
784	КТП № 386 с.Лютецька	100,00 кВА	92	61.32	30.68	323.1	0	-109.15	
785	КТП-381 с.Лютецька	100,00 кВА	92	38.12	53.88	238	0	-24.05	
786	КТП № 389 с.Лютецька	63,00 кВА	57.96	20.76	37.2	35	0	29.4	0.25
787	КТП № 423 с.Лютецька	60,00 кВА	55.2	28.17	27.03	196	0	-91.85	
788	КТП № 424 с.Лютецька	60,00 кВА	55.2	25.69	29.51	212	0	-107.85	
789	КТП № 425 с.Лютецька	100,00 кВА	92	29.83	62.17	368.1	5	-159.15	
790	КТП № 403 с.Лисівка	50,00 кВА	46	19.89	26.11	139	0	-52.21	
791	КТП № 402 с.Млини	160,00 кВА	147.2	34.8	112.4	199.1	0	78.64	0.25
792	КТП № 395 с.Соснівка	63,00 кВА	57.96	29	28.96	234	0	-99.21	
793	КТП № 396 с.Соснівка	160,00 кВА	147.2	44.75	102.45	380.5	5	-43.17	
794	КТП № 397 с.Соснівка	160,00 кВА	147.2	30.66	116.54	176.1	0	101.64	0.25
795	КТП № 358 с.Харьківці	63,00 кВА	57.96	28.36	29.6	165.6	0	-56.24	
796	КТП № 382 с.Лютецька	100,00 кВА	92	70.43	21.57	273.1	9	-68.15	
797	КТП № 398 с.Соснівка	63,00 кВА	57.96	28.17	29.79	137	0	-27.64	
798	КТП-399 с.Соснівка	63,00 кВА	57.96	34.8	23.16	188	0	-78.64	
799	КТП-400 с.Соснівка	100,00 кВА	92	17.59	74.41	101.5	0	35.81	0.25

800	КТП-401 с.Соснівка	50,00 кВА	46	8.97	37.03	66	0	2.66	0.25
801	КТП № 415 с.Рахівка	100,00 кВА	92	39.77	52.23	190	0	-16.42	
802	КТП № 416 с.Рахівка	160,00 кВА	147.2	49.72	97.48	189.5	0	88.24	0.25
803	КТП-406 с.М.Обухівка	63,00 кВА	57.96	17.59	40.37	97.8	0	-11.29	
804	КТП № 337 с.Березова Лука	100,00 кВА	92	19.89	72.11	94	0	43.31	0.25
805	КТП № 387 с.Лютенька	160,00 кВА	147.2	103.58	43.62	288.5	0	53.83	0.25
806	КТП № 333 с.Мелешки	100,00 кВА	92	2.49	89.51	26	0	111.31	0.25
807	КТП № 292 с.П.Роменка	160,00 кВА	147.2	59.66	87.54	234	0	108.33	0.25
808	КТП № 328 с.Ручки	160,00 кВА	147.2	29	118.2	149	0	70.7	0.25
809	КТП № 324 с.Ручки	100,00 кВА	92	24.86	67.14	168	0	5.58	0.25
810	КТП № 322 с.Ручки	63,00 кВА	57.96	5.8	52.16	59	0	27.51	0.25
811	КТП-327 с.Ручки	100,00 кВА	92	10.77	81.23	219	0	-81.69	
812	КТП № 330 с.Ручки	63,00 кВА	57.96	9.94	48.02	71	0	15.51	0.25
813	КТП № 168 с.Лободіно	100,00 кВА	92	8.97	83.03	50	0	87.31	0.25
814	КТП № 363 с.Краснознаменка	40,00 кВА	36.8	24.86	11.94	78.5	0	-23.57	
815	КТП № 462 м. Гадяч	160,00 кВА	147.2	1.08	146.12	92	0	71.56	0.25
816	КТП № 332 с.Березова Лука	63,00 кВА	57.96	10.77	47.19	71	0	15.51	0.25
817	КТП-331 с.Березова Лука	10,00 кВА	9.2	0.72	8.48	4	0	6.22	0.25
818	КТП-316 с.П.Роменка	160,00 кВА	147.2	45.57	101.63	198	10	69.74	0.25
819	КТП № 318 с.П.Роменка	100,00 кВА	92	60.49	31.51	162	5	6.58	0.25
820	КТП № 319 с.П.Роменка	63,00 кВА	57.96	48.06	9.9	395	0	-260.21	
821	КТП № 343 с.П.Роменка	100,00 кВА	92	30.66	61.34	196	0	-22.42	
822	КТП № 344 с.П.Роменка	63,00 кВА	57.96	11.6	46.36	98	0	-11.49	
823	КТП № 296 с.Венеславовка	40,00 кВА	36.8	19.06	17.74	84	0	-29.07	
824	КТП № 285 с.Новоселівка	63,00 кВА	57.96	40.58	17.38	224.2	0	-89.41	
825	КТП № 294 с.Венеславовка	100,00 кВА	92	12.43	79.57	132	0	41.58	0.25
826	КТП-304 с.Коновалово	63,00 кВА	57.96	17.4	40.56	86	0	0.51	0.25
827	КТП № 376 с.Розбишівка	63,00 кВА	57.96	26.52	31.44	223	0	-88.21	
828	КТП № 371 с.Розбишівка	250,00 кВА	230	18.23	211.77	97	0	246.28	0.25
829	КТП № 377 с.Розбишівка	160,00 кВА	147.2	9.94	137.26	75	0	88.56	0.25
830	КТП № 370 с.Розбишівка	40,00 кВА	36.8	7.18	29.62	40	0	14.93	0.25
831	КТП № 291 с.Качаново	40,00 кВА	36.8	8.97	27.83	59	5	-9.07	
832	КТП № 290 с.Качаново	63,00 кВА	57.96	21.19	36.77	118	8	-16.64	
833	КТП № 325 с.Ручки	63,00 кВА	57.96	22.37	35.59	83.6	0	2.91	0.25
834	КТП-167 с.Лободіно	100,00 кВА	92	9.69	82.31	69.2	0	68.11	0.25
835	КТП № 169 с.Лободіно	250,00 кВА	230	0.36	229.64	101.5	0	154.06	0.25
836	КТП № 166 с.Чернече	63,00 кВА	57.96	6.82	51.14	117.5	0	-30.99	
837	КТП № 361 с.Краснознаменка	160,00 кВА	147.2	29.83	117.37	171.25	0	106.49	0.25
838	КТП № 359 с.Краснознаменка	63,00 кВА	57.96	13.26	44.7	157.25	0	-47.89	
839	КТП № 364 с.Краснознаменка	63,00 кВА	57.96	28.17	29.79	100.25	10	-0.89	
840	КТП № 366 с.Краснознаменка	40,00 кВА	36.8	18.23	18.57	124	0	-54.57	
841	КТП № 362 с.Краснознаменка	100,00 кВА	92	24.86	67.14	57.5	0	79.81	0.25
842	КТП № 365 с.Краснознаменка	100,00 кВА	92	15.74	76.26	94.5	0	42.81	0.25
843	КТП № 368 с.Краснознаменка	40,00 кВА	36.8	11.85	24.95	69.8	0	-14.87	
844	КТП № 334 с.Березова Лука	250,00 кВА	230	96.12	133.88	307.6	6	221.28	0.25
845	КТП-335 с.Березова Лука	63,00 кВА	57.96	26.52	31.44	196	0	-86.64	
846	КТП № 340 с.Лихопілля	40,00 кВА	36.8	12.43	24.37	66	0	-11.07	
847	КТП № 342 с.Мелешки	63,00 кВА	57.96	12.43	45.53	129	0	-19.64	
848	КТП № 444 с.Харьківці	100,00 кВА	92	26.93	65.07	162.5	0	11.08	0.25
849	КТП № 352 с.Харьківці	100,00 кВА	92	30.16	61.84	179	0	-5.42	
850	КТП № 356 с.Харьківці	160,00 кВА	147.2	26.21	120.99	210	0	67.74	0.25
851	КТП-394 с.Соснівка	160,00 кВА	147.2	1.66	145.54	110	0	53.56	0.25
852	КТП № 357 с.Харьківці	160,00 кВА	147.2	31.49	115.71	16	0	147.56	0.25
853	КТП № 297 с.Середняки	63,00 кВА	57.96	11.6	46.36	139.6	0	-53.09	
854	КТП № 298 с.Середняки	100,00 кВА	92	19.06	72.94	169.6	0	-32.29	
855	КТП № 299 с.Середняки	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	49	0	37.51	0.25
856	КТП № 300 с.Середняки	50,00 кВА	46	17.4	28.6	122.7	0	-35.91	
857	КТП № 373 с.Розбишівка	160,00 кВА	147.2	38.94	108.26	214	0	128.33	0.25
858	КТП № 374 с.Розбишівка	40,00 кВА	36.8	16.51	20.29	91.6	0	-36.67	
859	КТП № 378 с.Розбишівка	160,00 кВА	147.2	23.2	124	208.6	0	69.14	0.25
860	КТП-114 с.Вельбівка	25,00 кВА	23	12.43	10.57	71.5	0	-37.17	
861	КТП № 375 с.Розбишівка	25,00 кВА	23	0.72	22.28	5	0	20.56	0.25
862	КТП № 369 с.Розбишівка	160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	50	78	35.56	0.25
863	КТП № 372 с.Розбишівка	250,00 кВА	230	27.34	202.66	142	0	291.96	0.25
864	КТП № 351 с.Мельникове	40,00 кВА	36.8	7.54	29.26	42	0	12.93	0.25
865	КТП-213 с.Миколаївка	25,00 кВА	23	0.36	22.64	40	0	-14.44	
866	КТП-454 с.Могилатів	160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	57	0	106.56	0.25
867	КТП № 349 с.Круглик	100,00 кВА	92	12.93	79.07	73.5	0	63.81	0.25
868	КТП № 306 с.Ветхалівка	40,00 кВА	36.8	22.62	14.18	126.6	0	-57.17	
869	КТП № 308 с.Ветхалівка	100,00 кВА	92	17.24	74.76	108.8	0	28.51	0.25
870	КТП № 303 с.Коновалово	40,00 кВА	36.8	5.8	31	41	13	0.93	0.25
871	КТП № 301 с.Середняки	100,00 кВА	92	10.77	81.23	76	0	61.31	0.25
872	КТП-346 с.Баясьне	10,00 кВА	9.2	2.15	7.05	12	0	-1.78	
873	КТП № 347 с.Круглик	160,00 кВА	147.2	0	147.2	0	0	147.2	0.25
874	КТП № 53 м. Гадяч	100,00 кВА	92	49.72	42.28	364.3	0	-150.35	
875	КТП № 16 м. Гадяч	63,00 кВА	57.96	18.23	39.73	113	0	-26.49	
876	КТП № 108 с.Вельбівка	100,00 кВА	92	20.72	71.28	132.5	9	32.08	0.25
877	КТП № 116 с.Вельбівка	100,00 кВА	92	16.57	75.43	110	27	36.58	0.25
878	КТП № 115 с.Вельбівка	100,00 кВА	92	0.36	91.64	20	0	82.22	0.25
879	КТП № 448 с.Березова Лука	160,00 кВА	147.2	27.34	119.86	190	0	87.74	0.25
880	КТП № 338 с.Березова Лука	40,00 кВА	36.8	15.74	21.06	72	0	-17.07	
881	КТП № 336 с.Березова Лука	100,00 кВА	92	14.92	77.08	36	0	66.22	0.25
882	КТП-471 с.Соснівка	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	54	0	10.4	0.25
883	КТП-472 с.Лютенька	400,00 кВА	368	0.36	367.64	55	0	353.89	0.25
884	КТП № 279А с.Мартинівка	160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	114	0	49.56	0.25
885	КТП № 469 с.Лютенька	100,00 кВА	92	19.06	72.94	75	0	62.31	0.25
886	КТП № 310 с.Жовтневе	250,00 кВА	230	7.54	222.46	42	0	301.28	0.25

887	КТП № 486 с.Бобрік	63,00 кВА	57,96	0,36	57,6	50	0	14,4	0,25
888	КТП № 163 с.Вечір'єно	63,00 кВА	57,96	15,8	42,16	132,1	0	-45,59	
889	КТП № 445 с.Краснознаменка	63,00 кВА	57,96	4,31	53,65	24	0	62,51	0,25
890	КТП № 160 с.Калинішчина	25,00 кВА	23	4,67	18,33	24	0	10,33	0,25
891	КТП № 646 м.Гадяч	63,00 кВА	57,96	26,52	31,44	123	0	-13,64	
892	КТП № 276 с.Веприк	160,00 кВА	147,2	0,36	146,84	166	0	-2,44	
893	КТП № 268 с.Веприк	63,00 кВА	57,96	27,29	30,67	162	0	-52,64	
894	КТП № 55 м.Гадяч	100,00 кВА	92	15,74	76,26	245,5	0	-31,55	
895	КТП № 63 м.Гадяч	100,00 кВА	92	53,86	38,14	270,5	9,8	-66,35	
896	КТП № 339 с.Березова Лука	250,00 кВА	230	8,29	221,71	37	0	306,28	0,25
897	КТП № 25 м.Гадяч	63,00 кВА	57,96	5,8	52,16	95	0	-30,6	
898	КТП № 32 м.Гадяч	250,00 кВА	230	41,43	188,57	735,6	0	-96,71	
899	КТП № 18 м.Гадяч	250,00 кВА	230	41,43	188,57	426,9	0	107,98	0,25
900	КТП № 79 м.Гадяч	250,00 кВА	230	69,6	160,4	276	0	258,88	0,25
901	КТП № 81 м.Гадяч	160,00 кВА	147,2	40,6	106,6	307	0	35,33	0,25
902	КТП № 80 м.Гадяч	100,00 кВА	92	50,55	41,45	267,2	0	-53,25	
903	КТП № 88 м.Гадяч	100,00 кВА	92	0,36	91,64	100	0	2,22	0,25
904	КТП № 7 м.Гадяч	250,00 кВА	230	37,29	192,71	290,5	0	244,38	0,25
905	КТП № 1 м.Гадяч	100,00 кВА	92	43,09	48,91	208,6	0	-35,02	
906	КТП № 623 м.Гадяч	40,00 кВА	36,8	24,86	11,94	98,5	0	-43,57	
907	КТП № 520 с.В.Будища	160,00 кВА	147,2	30,66	116,54	12	0	151,56	0,25
908	КТП № 225 с.Веприк	63,00 кВА	57,96	0,36	57,6	72	0	-7,6	
909	КТП № 500 с.Веприк	400,00 кВА	368	0	368	0	0	368	0,25
910	КТП № 421А с.Рашівка	160,00 кВА	147,2	3,31	143,89	5	0	158,56	0,25
911	КТП № 353 с.Харьківці	25,00 кВА	23	0,72	22,28	11	0	14,56	0,25
912	КТП № 505 с.Березова Лука	250,00 кВА	230	16,57	213,43	131	0	124,56	0,25
913	КТП № 504 с.Краснознаменка	160,00 кВА	147,2	12,43	134,77	89,25	0	130,45	0,25
914	КТП № 637 с.Біленченківка	100,00 кВА	92	27,65	64,35	161	10	2,58	0,25
915	КТП № 430 с.Острроверхівка	100,00 кВА	92	28,36	63,64	154,6	0	18,98	0,25
916	КТП № 188А с.Сватки	250,00 кВА	230	0,72	229,28	61	0	194,56	0,25
917	КТП № 524 с.М.Побіванка	100,00 кВА	92	0,36	91,64	66	0	36,22	0,25
918	КТП № 511 с.Вельбівка	63,00 кВА	57,96	28,17	29,79	140,6	0	-31,24	
919	КТП № 61 м.Гадяч	100,00 кВА	92	38,12	53,88	149,5	0	-12,19	
920	КТП № 522 с.Сари	100,00 кВА	92	23,34	68,66	141	0	32,58	0,25
921	КТП № 341 с.Ручки	100,00 кВА	92	0,36	91,64	89	0	13,22	0,25
922	КТП № 212А с.Гирятинщина	100,00 кВА	92	1,43	90,57	44,1	0	58,12	0,25
923	КТП № 517 с.Сари	63,00 кВА	57,96	2,15	55,81	16,5	0	47,9	0,25
924	КТП-523 с.Гречанівка	160,00 кВА	147,2	15,74	131,46	138	9	72,7	0,25
925	КТП № 547 с.Середняки	250,00 кВА	230	0,36	229,64	206	0	49,56	0,25
926	КТП-682 с.Лютенька	25,00 кВА	23	0,36	22,64	3	0	22,56	0,25
927	КТП № 528 с.Рашівка	160,00 кВА	147,2	84,93	62,27	223,5	3	51,24	0,25
928	КТП № 555 с.Рашівка	250,00 кВА	230	52,2	177,8	129	0	126,56	0,25
929	КТП-712 с.Лютенька	250,00 кВА	230	58,83	171,17	83,5	0	172,06	0,25
930	КТП № 441 с.Лютенька	100,00 кВА	92	0,36	91,64	35	0	67,22	0,25
931	КТП № 518 с.Ціпки	100,00 кВА	92	20,3	71,7	114	0	23,31	0,25
932	КТП № 556 с.Броварки	100,00 кВА	92	19,06	72,94	89	0	13,22	0,25
933	КТП № 594 с.Тимофіївка	40,00 кВА	36,8	5,74	31,06	33	0	21,93	0,25
934	КТП № 232 с.Броварки	40,00 кВА	36,8	6,21	30,59	159	3	-92,57	
935	КТП № 233 с.Броварки	40,00 кВА	36,8	6,79	30,01	129	0	-59,57	
936	КТП № 236 с.Книшівка	40,00 кВА	36,8	4,97	31,83	102	0	-47,07	
937	КТП № 240 с.Книшівка	40,00 кВА	36,8	0,83	35,97	10	0	30,89	0,25
938	КТП № 255А с.Бобрік	160,00 кВА	147,2	0,72	146,48	360	0	-196,44	
939	КТП № 248 с.Бакути	100,00 кВА	92	17,96	74,04	128,7	0	8,61	0,25
940	КТП № 567 с.Книшівка	63,00 кВА	57,96	7,87	50,09	120	0	-10,64	
941	КТП-568 с.Плішівець	63,00 кВА	57,96	25,13	32,83	147	0	-37,64	
942	КТП № 246 с.Тимофіївка	63,00 кВА	57,96	24,78	33,18	135,6	0	-26,24	
943	КТП № 488 с.Бакути	63,00 кВА	57,96	0,36	57,6	34	0	30,4	0,25
944	КТП № 247 с.Тимофіївка	63,00 кВА	57,96	0,36	57,6	43	0	21,4	0,25
945	КТП № 570 с.Плішівець	100,00 кВА	92	32,67	59,33	185,6	0	-12,02	
946	КТП № 305 с.Коноволово	63,00 кВА	57,96	16,57	41,39	84	0	2,51	0,25
947	КТП № 231 с.Броварки	100,00 кВА	92	6,88	85,12	201	0	-27,42	
948	КТП № 569 с.Плішівець	160,00 кВА	147,2	40,93	106,27	276,5	0	65,83	0,25
949	КТП № 159 с.Плішівець	100,00 кВА	92	25,85	66,15	159,8	0	13,78	0,25
950	КТП № 243 с.Плішівець	100,00 кВА	92	0,36	91,64	46,2	0	56,02	0,25
951	КТП № 244 с.Плішівець	100,00 кВА	92	0,36	91,64	35	0	67,22	0,25
952	КТП № 241 с.Плішівець	160,00 кВА	147,2	28,36	118,84	218	0	59,74	0,25
953	КТП № 238 с.Книшівка	250,00 кВА	230	1,49	228,51	282	10	-36,44	
954	КТП № 239 с.Книшівка	160,00 кВА	147,2	19,89	127,31	393,7	5	-56,37	
955	КТП № 245 с.Плішівець	160,00 кВА	147,2	0,36	146,84	138	0	25,56	0,25
956	КТП № 287 с.Раддача	40,00 кВА	36,8	6,82	29,98	36,6	0	18,33	0,25
957	КТП № 521 с.П.Роменка	40,00 кВА	36,8	16,57	20,23	40	0	14,93	0,25
958	КТП № 519 с.Веприк	250,00 кВА	230	18,23	211,77	201,4	0	141,88	0,25
959	КТП № 674 с.Лютенька	160,00 кВА	147,2	24,03	123,17	113	0	164,74	0,25
960	КТП-447 с.Мартинівка	250,00 кВА	230	20,82	209,18	134,5	0	299,46	0,25
961	КТП № 580 с.Сари	100,00 кВА	92	20,72	71,28	28	0	109,31	0,25
962	КТП № 571 с.Книшівка	250,00 кВА	230	4,14	225,86	19	0	236,56	0,25
963	КТП № 531 с.Красна Лука	63,00 кВА	57,96	1,08	56,88	40	0	24,4	0,25
964	КТП № 530 с.Римарівка	100,00 кВА	92	24,86	67,14	113	0	60,58	0,25
965	КТП № 588 с.Мартинівка	160,00 кВА	147,2	0,72	146,48	30	0	133,56	0,25
966	КТП № 587 с.Мартинівка	160,00 кВА	147,2	0,72	146,48	20	0	143,56	0,25
967	КТП № 179 с.Римарівка	100,00 кВА	92	27,34	64,66	177,1	10	-13,52	
968	КТП № 180 с.Римарівка	63,00 кВА	57,96	13,26	44,7	152,6	5	-48,24	
969	КТП № 586 с.Римарівка	40,00 кВА	36,8	6,21	30,59	66	0	-11,07	
970	КТП № 585 с.Римарівка	40,00 кВА	36,8	10,36	26,44	151	0	-81,57	
971	КТП-181А с.Римарівка	100,00 кВА	92	1,66	90,34	5	0	97,22	0,25
972	КТП № 526 с.Римарівка	100,00 кВА	92	15,08	76,92	143	0	-5,69	
973	КТП № 173 с.Красна Лука	100,00 кВА	92	5,39	86,61	185,6	0	-12,02	

974	КТП-603 с.Кр.Лука	40,00 кВА	36.8	1.66	35.14	85	0	-30.07	
975	КТП № 600 с.Красна Лука	250,00 кВА	230	8.29	221.71	88	0	255.28	0.25
976	КТП № 177 с.Красна Лука	63,00 кВА	57.96	7.87	50.09	126	0	-16.64	
977	КТП № 175 с.Красна Лука	100,00 кВА	92	9.94	82.06	159	0	-21.69	
978	КТП № 174 с.Красна Лука	160,00 кВА	147.2	26.93	120.27	156.5	13	108.24	0.25
979	КТП-599 с. Красна Лука	63,00 кВА	57.96	4.97	52.99	106	0	3.36	0.25
980	КТП № 176 с.Красна Лука	63,00 кВА	57.96	2.49	55.47	148.6	0	-39.24	
981	КТП № 178 с.Красна Лука	63,00 кВА	57.96	2.49	55.47	157.6	0	-48.24	
982	КТП № 165 с.Осняги	63,00 кВА	57.96	14.72	43.24	90	0	-3.49	
983	КТП № 172 с.Красна Лука	250,00 кВА	230	0.36	229.64	200	0	55.56	0.25
984	КТП-183 с.Максимівка	63,00 кВА	57.96	12.57	45.39	71.6	0	14.91	0.25
985	КТП № 182 с.Максимівка	63,00 кВА	57.96	15.8	42.16	92.5	0	-5.99	
986	КТП-611 с.Максимівка	40,00 кВА	36.8	16.51	20.29	95	0	-40.07	
987	КТП-709 с.Бірки	63,00 кВА	57.96	0.36	57.6	40	0	24.4	0.25
988	КТП № 614 с.Хітці	40,00 кВА	36.8	3.56	33.24	118	0	-48.57	
989	КТП № 615 с.Хітці	63,00 кВА	57.96	9.11	48.85	211.6	0	-76.81	
990	КТП № 161 с.Бухалово	30,00 кВА	27.6	10.42	17.18	60	0	-18.81	
991	КТП № 170 с.Хітці	50,00 кВА	46	2.9	43.1	102.6	0	-33.94	
992	КТП № 207 с.Змажено	40,00 кВА	36.8	5.39	31.41	28	0	26.93	0.25
993	КТП № 612 с.Бухалово	40,00 кВА	36.8	22.98	13.82	131	0	-61.57	
994	КТП № 229 с.Хітці	160,00 кВА	147.2	8.7	138.5	93	0	70.56	0.25
995	КТП № 162 с.Бухалово	100,00 кВА	92	2.51	89.49	25	0	77.22	0.25
996	КТП № 171 с.Хітці	63,00 кВА	57.96	6.05	51.91	209	0	-99.64	
997	КТП № 554 с.Бухалово	160,00 кВА	147.2	0.72	146.48	101	0	62.56	0.25
998	КТП № 608 с.Біленченківка	160,00 кВА	147.2	16.88	130.32	96.8	0	122.9	0.25
999	КТП-591 с.М.Будища	100,00 кВА	92	12.21	79.79	72	0	65.31	0.25
1000	КТП № 597 с.Вельбівка	63,00 кВА	57.96	5.8	52.16	26	10	50.51	0.25
1001	КТП № 619 с.Біленченківка	160,00 кВА	147.2	7.9	139.3	45	0	174.7	0.25
1002	КТП № 541 с.Сватки	160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	60	0	103.56	0.25
1003	КТП № 604 с.Сватки	100,00 кВА	92	0.36	91.64	10	0	92.22	0.25
1004	КТП № 539 с.Бобринь	160,00 кВА	147.2	6.46	140.74	96	0	123.7	0.25
1005	КТП-315 с.В.Будища	63,00 кВА	57.96	15.33	42.63	79.4	5	2.11	0.25
1006	КТП № 70 с.Ціпки	100,00 кВА	92	53.86	38.14	40	0	62.22	0.25
1007	КТП № 610 с.Ручки	160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	6	0	157.56	0.25
1008	КТП № 633 с.Розбишівка	40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	34	0	20.93	0.25
1009	КТП № 507 с.Веприк	160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	90	0	73.56	0.25
1010	КТП № 602 с.Веприк	100,00 кВА	92	0.36	91.64	20	0	82.22	0.25
1011	КТП № 618 с.Веприк	250,00 кВА	230	0.36	229.64	80	0	175.56	0.25
1012	КТП № 230 с.Хітці	100,00 кВА	92	0.72	91.28	126	0	-23.78	
1013	КТП № 626 с.Рашивка	250,00 кВА	230	40.19	189.81	8	0	247.56	0.25
1014	КТП № 548 с.Красна Лука	250,00 кВА	230	5.74	224.26	32	0	311.28	0.25
1015	КТП № 565 с.Красна Лука	160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	2	0	161.56	0.25
1016	КТП № 616 с.Харьківці	25,00 кВА	23	0.72	22.28	18	0	7.56	0.25
1017	КТП № 537 с.Харьківці	160,00 кВА	147.2	5.74	141.46	81	0	138.7	0.25
1018	КТП № 595 с.Сари	250,00 кВА	230	22.37	207.63	78	0	265.28	0.25
1019	КТП № 628 с.Сари	250,00 кВА	230	10.77	219.23	53	0	290.28	0.25
1020	КТП-149 с.Сари	63,00 кВА	57.96	37.7	20.26	225.6	0	-90.81	
1021	КТП № 311 с.Тепле	250,00 кВА	230	0.36	229.64	120	0	135.56	0.25
1022	КТП № 592 с.Тепле	50,00 кВА	46	8.62	37.38	53.5	0	15.16	0.25
1023	КТП-622 с.Лисівка	160,00 кВА	147.2	1.24	145.96	146.8	0	16.76	0.25
1024	КТП № 515 с.Лисівка	160,00 кВА	147.2	33.97	113.23	202	10	65.74	0.25
1025	КТП-278 х.Андрияшев	63,00 кВА	57.96	20.47	37.49	135.6	0	-26.24	
1026	КТП № 606 с.Морозівщина	250,00 кВА	230	0.36	229.64	27	0	228.56	0.25
1027	КТП-279 с.Мартинівка	160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	32	0	131.56	0.25
1028	КТП № 459 с.Холодне	63,00 кВА	57.96	0	57.96	0	0	57.96	0.25
1029	КТП № 309 с.Краснознаменка	100,00 кВА	92	1.08	90.92	41.1	0	61.12	0.25
1030	КТП № 725 с.Ціпки	100,00 кВА	92	20.72	71.28	83.5	0	53.81	0.25
1031	КТП № 190 с.Сватки	160,00 кВА	147.2	15.08	132.12	90	0	129.7	0.25
1032	КТП № 584 с.Сватки	160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	70	0	93.56	0.25
1033	КТП № 487 с.Біленченківка	160,00 кВА	147.2	6.11	141.09	48.8	0	170.9	0.25
1034	КТП-148 с.Сари	50,00 кВА	46	34.8	11.2	210.6	0	-123.81	
1035	КТП-140 с.Сари	100,00 кВА	92	30.16	61.84	188	0	-14.42	
1036	КТП № 476 с.Сари	100,00 кВА	92	0.36	91.64	10	0	92.22	0.25
1037	КТП № 146 с.Сари	100,00 кВА	92	25.27	66.73	68	0	69.31	0.25
1038	КТП № 635 с.Сари	63,00 кВА	57.96	0.36	57.6	118	0	-53.6	
1039	КТП № 640 х.Київський	40,00 кВА	36.8	4.31	32.49	29	0	25.93	0.25
1040	КТП № 643 с.Сари	25,00 кВА	23	9.34	13.66	54	0	-19.67	
1041	КТП № 642 с.Сари	40,00 кВА	36.8	8.62	28.18	54	0	0.93	0.25
1042	КТП № 154 с.Сари	40,00 кВА	36.8	9.69	27.11	55	0	-0.07	
1043	КТП-433 с.Сари	250,00 кВА	230	0.36	229.64	160	0	95.56	0.25
1044	КТП № 632 с.Сари	25,00 кВА	23	0	23	0	0	23	0.25
1045	КТП № 145 с.Сари	160,00 кВА	147.2	31.24	115.96	218	0	59.74	0.25
1046	КТП-152 с.Сари	100,00 кВА	92	25.69	66.31	130	0	-27.78	
1047	КТП № 147 с.Сари	250,00 кВА	230	1.08	228.92	159	0	96.56	0.25
1048	КТП № 326 с.Ручки	250,00 кВА	230	45.57	184.43	219.5	0	214.46	0.25
1049	КТП № 151 с.Сари	40,00 кВА	36.8	12.93	23.87	75.5	0	-20.57	
1050	КТП № 153 с.Сари	40,00 кВА	36.8	9.34	27.46	54	0	0.93	0.25
1051	КТП № 139 с.Сари	63,00 кВА	57.96	7.9	50.06	45	0	41.51	0.25
1052	КТП № 150 с.Сари	40,00 кВА	36.8	21.19	15.61	124	0	-54.57	
1053	КТП № 142 с.Сари	63,00 кВА	57.96	18.31	39.65	110	0	-0.64	
1054	КТП № 656 с.Мартинівка	100,00 кВА	92	29.44	62.56	184	0	-10.42	
1055	КТП № 575А с.Ціпки	250,00 кВА	230	14	216	79	0	264.28	0.25
1056	КТП № 631 с.Середняки	160,00 кВА	147.2	14.09	133.11	73.2	0	146.5	0.25
1057	КТП № 629 с.Соонівка	250,00 кВА	230	1.66	228.34	37	0	218.56	0.25
1058	КТП № 379А с.Розбишівка	160,00 кВА	147.2	4.14	143.06	230	0	-66.44	
1059	КТП-93 м.Гадяч	100,00 кВА	92	37.29	54.71	461	0	-247.05	
1060	КТП-627 м.Гадяч	40,00 кВА	36.8	1.08	35.72	27	0	13.89	0.25

1061	КТП № 43 м.Гадяч		250,00 кВА	230	50.55	179.45	243	0	190.96	0.25
1062	КТП № 221 с.Калатиниць		160,00 кВА	147.2	1.08	146.12	36	0	127.56	0.25
1063	КТП № 262 с.Веприк		100,00 кВА	92	49.72	42.28	290.1	0	-116.52	
1064	КТП № 658 с.Харьківці		25,00 кВА	23	1.08	21.92	4	0	21.56	0.25
1065	КТП № 542 с.Книшівка		160,00 кВА	147.2	6.21	140.99	117	3	157.74	0.25
1066	КТП № 463 м.Гадяч		100,00 кВА	92	38.12	53.88	232	0	-18.05	
1067	КТП-155 с.Саранчина Долина		40,00 кВА	36.8	5.39	31.41	30	0	24.93	0.25
1068	КТП-144 с.Донцовщина		10,00 кВА	9.2	5.03	4.17	30	0	-16.27	
1069	КТП № 103 с.М.Будища		160,00 кВА	147.2	18.31	128.89	108	0	169.74	0.25
1070	КТП № 104 с.М.Будища		100,00 кВА	92	22.98	69.02	130	0	43.58	0.25
1071	КТП № 105 с.М.Будища		100,00 кВА	92	36.98	55.02	222	5	-13.05	
1072	КТП № 429 с.Лютенька		100,00 кВА	92	0.36	91.64	25	2	75.22	0.25
1073	КТП № 609 с.П.Роменка		160,00 кВА	147.2	6.63	140.57	2	0	161.56	0.25
1074	КТП-634 с.Сари		100,00 кВА	92	43.09	48.91	271.5	0	-57.55	
1075	КТП № 453 с.М.Будища		63,00 кВА	57.96	10.77	47.19	75	5	6.51	0.25
1076	КТП № 141 с.Красний Кут		63,00 кВА	57.96	27.29	30.67	156.5	0	-47.14	
1077	КТП № 474 с.Воронівщина		40,00 кВА	36.8	2.15	34.65	12	0	28.89	0.25
1078	КТП № 540 с.Вельбівка		40,00 кВА	36.8	13.26	23.54	10	0	30.89	0.25
1079	КТП № 216 с.Гречанивка		100,00 кВА	92	6.63	85.37	90	0	47.31	0.25
1080	КТП № 644 с.Сари		63,00 кВА	57.96	8.97	48.99	57	0	29.51	0.25
1081	КТП № 256 с.Педеричі		100,00 кВА	92	20.47	71.53	115.2	0	58.38	0.25
1082	КТП-726 с.Ціпки		50,00 кВА	46	8.97	37.03	53.6	0	15.06	0.25
1083	КТП № 681 с.Березова Лука		160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	52	0	111.56	0.25
1084	КТП-367 с.Краснознаменка		25,00 кВА	23	0.36	22.64	2	0	23.56	0.25
1085	КТП-133 с.Рудиково		25,00 кВА	23	4.67	18.33	27	0	7.33	0.25
1086	КТП-478 с.Морозівщина		40,00 кВА	36.8	0.36	36.44	14	0	26.89	0.25
1087	КТП № 722 с.Осняги		63,00 кВА	57.96	12.21	45.75	67.6	0	18.91	0.25
1088	КТП № 719 х.Кібилицький		25,00 кВА	23	7.18	15.82	42	0	-7.67	
1089	КТП № 19 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	32.32	114.88	191	0	86.74	0.25
1090	КТП № 286 с.Ручки		63,00 кВА	57.96	14.09	43.87	114	0	-4.64	
1091	КТП № 533 с.П.Роменка		30,00 кВА	27.6	27.34	0.26	28	0	13.19	0.25
1092	КТП № 513 с.П.Роменка		160,00 кВА	147.2	36.46	110.74	360	0	-17.67	
1093	КТП № 108А с.Вельбівка		60,00 кВА	55.2	39.77	15.43	8	0	53.33	0.25
1094	КТП № 108Б с.Вельбівка		63,00 кВА	57.96	30.66	27.3	75	0	11.51	0.25
1095	КТП № 110А с.Вельбівка		63,00 кВА	57.96	12.43	45.53	107	3	-0.64	
1096			250,00 кВА							
1097	ЗТП-713 м.Гадяч		250,00 кВА	322	7.9	314.1	300	0	180.6	0.25
1098	КТП № 15 м.Гадяч		63,00 кВА	57.96	17.4	40.56	242	0	-107.21	
1099	КТП № 40 м.Гадяч		63,00 кВА	57.96	33.14	24.82	48.3	0	38.21	0.25
1100	КТП № 68 м.Гадяч		63,00 кВА	57.96	15.74	42.22	84.4	0	2.11	0.25
1101	КТП № 436 с.Побиванка		100,00 кВА	92	18.31	73.69	112.1	0	61.48	0.25
1102			40,00 кВА							
1103	ЦРП-10 м.Гадяч 10 КВ		25,00 кВА	32.2	0	32.2	0	0	32.2	0.25
1104			25,00 кВА							
1105	РП-3 м.Гадяч		25,00 кВА	32.2	0	32.2	0	0	32.2	0.25
1106	ЗТП-8 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	259.9	4.5	13.34	0.25
1107	ЗТП-11 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	33.14	114.06	111	18	148.74	0.25
1108			400,00 кВА							
1109	ЗТП-36 м.Гадяч		320,00 кВА	412.16	55.52	356.64	334	162	462.51	0.25
1110			160,00 кВА							
1111	ЗТП-33 м.Гадяч		160,00 кВА	206.08	66.29	139.79	537	33	-90.74	
1112			400,00 кВА							
1113	ЗТП-49 м.Гадяч		250,00 кВА	322	31.96	290.04	395	0	212.55	0.25
1114	ЗТП-84 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	5.03	142.17	100	94	25.7	0.25
1115			400,00 кВА							
1116	ЗТП-82 м.Гадяч		400,00 кВА	515.2	111.59	403.61	1512	6.5	-87.39	
1117			100,00 кВА	92	33.14	58.86	216	0	-2.05	
1118	ЗТП-85 м.Гадяч		630,00 кВА	579.6	114.35	465.25	926	20	664	0.25
1119			400,00 кВА							
1120	ЗТП-544 м.Гадяч		400,00 кВА	515.2	258.25	256.95	1979	9.75	157.92	0.25
1121			400,00 кВА							
1122	ЗТП-83 м.Гадяч		400,00 кВА	515.2	40.22	474.98	610	0	588.14	0.25
1123			250,00 кВА	230	47.04	182.96	358	0	176.88	0.25
1124	ЗТП-95 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	68.77	78.43	247.8	9	20.94	0.25
1125			400,00 кВА							
1126	ЗТП-676 м.Гадяч		160,00 кВА	206.08	178.9	27.18	1133.5	0	-422.88	
1127			250,00 кВА							
1128	ЗТП-22 м.Гадяч		160,00 кВА	206.08	26.93	179.15	277	0	111.83	0.25
1129			160,00 кВА	147.2	76.23	70.97	415	5	-77.67	
1130			400,00 кВА							
1131	ЗТП-654 м.Гадяч		400,00 кВА	515.2	116.69	398.51	1877	2	-447.89	
1132			400,00 кВА							
1133	ЗТП-64 м.Гадяч		250,00 кВА	322	43.09	278.91	433	15	300.84	0.25
1134			250,00 кВА	230	33.06	196.94	246.5	0	187.46	0.25
1135			250,00 кВА	322	84.02	237.98	493	5	250.84	0.25
1136			250,00 кВА							
1137			250,00 кВА							
1138	ЗТП-2 м.Гадяч		250,00 кВА	322	132.86	189.14	736	0	158.44	0.25
1139			160,00 кВА							
1140	ЗТП-699 м.Гадяч		160,00 кВА	206.08	116.83	89.25	1008	6	-441.56	
1141			250,00 кВА							
1142	ЗТП-624 с.П.Роменка		250,00 кВА	322	63.75	258.25	198	0	409.55	0.25
1143			160,00 кВА							
1144	ЗТП-741 м.Гадяч		160,00 кВА	206.08	125.67	80.41	706	101.3	-234.86	
1145			400,00 кВА							
1146	ЗТП-735 м.Гадяч		400,00 кВА	515.2	25.85	489.35	611	0	361.08	0.25
1147			160,00 кВА							

1148			160,00 кВА	147.2	69.3	77.9	405	0	-62.67	
1149	ЗТП-35 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	69.3	77.9	405	0	-62.67	
1150			250,00 кВА	322	103.99	218.01	680	0	214.44	0.25
1151	ЗТП-69 м.Гадяч		250,00 кВА							
1152	КТП-59 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	22.62	124.58	272	0	5.74	0.25
1153	КТП-121 с.Хітці		250,00 кВА	230	0.36	229.64	80	0	175.56	0.25
1154	КТП-98 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	0.72	146.48	24	0	139.56	0.25
1155	КТП-664 с.Качаново		160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	25	0	138.56	0.25
1156	КТП-491 с.Веприк		250,00 кВА	230	0.72	229.28	22	0	233.56	0.25
1157	КТП-708 с.Сари		160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	50	0	113.56	0.25
1158	ЗТП-13 м.Гадяч		320,00 кВА	294.4	36.62	257.78	266	8	410.65	0.25
1159			400,00 кВА							
1160	ЗТП-94 м.Гадяч		400,00 кВА	515.2	116.36	398.84	877	0	554.11	0.25
1161	ЗТП-52 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	18.31	128.89	112.25	0	165.49	0.25
1162	ЗТП-120 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	17.24	129.96	232	83	-95.3	
1163	КТП-464 м.Гадяч		100,00 кВА	92	3.59	88.41	24	5	108.31	0.25
1164	КТП-86 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	28.73	118.47	214	18	45.74	0.25
1165	КТП-574 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	25.13	122.07	166.75	0	110.99	0.25
1166	КТП-665 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	24.06	123.14	196	8	73.74	0.25
1167	КТП-579 м.Гадяч		100,00 кВА	92	16.88	75.12	100.5	12	24.81	0.25
1168	КТП-201А с.В.Будища 10/0,4		63,00 кВА	57.96	13.67	44.29	79	0	7.51	0.25
1169	ЗТП-92 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	128	0	35.56	0.25
1170	ЗТП-28 м.Гадяч		560,00 кВА	515.2	1.08	514.12	170	145	257.44	0.25
1171	ЗТП-31 м.Гадяч		100,00 кВА	92	11.85	80.15	125	0	12.31	0.25
1172	ЗТП-57 м.Гадяч		315,00 кВА	289.8	44.17	245.63	346	26	301.95	0.25
1173			160,00 кВА							
1174	ЗТП-71 м.Гадяч		160,00 кВА	206.08	6.46	199.62	290	40	-22.42	
1175	КТП-224а м.Гадяч		63,00 кВА	57.96	3.95	54.01	26	0	60.51	0.25
1176	КТП-264а с.Веприк		100,00 кВА	92	0.36	91.64	20.4	0	81.82	0.25
1177	КТП-481 с.Береза Лука		100,00 кВА	92	13.26	78.74	81	0	56.31	0.25
1178	КТП-573 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	28.01	119.19	168	0	109.74	0.25
1179	КТП-58 м.Гадяч		100,00 кВА	92	29.44	62.56	209.25	3	-38.67	
1180	КТП-75 м.Гадяч		250,00 кВА	230	10.77	219.23	58.5	0	284.78	0.25
1181	ЗТП-10 вул.Драгоманова,4		180,00 кВА	165.6	16.51	149.09	184	50	13.16	0.25
1182	ЗТП-97 вул.Воровського,9		250,00 кВА	230	90.84	139.16	522	0	116.89	0.25
1183	ЗТП-54 вул.Шевченко,36		250,00 кВА	230	4.67	225.33	30	0	313.28	0.25
1184	ЗТП-45 вул.50 рок.Жовтня,11		400,00 кВА	368	86.18	281.82	571	3	281.81	0.25
1185	КТП-320 с.П.Роменська		250,00 кВА	230	14.92	215.08	305	0	38.28	0.25
1186	КТП-73 вул.Лохвицька,34		100,00 кВА	92	1.43	90.57	70	0	32.22	0.25
1187	КТП-360 с.П.Роменська		160,00 кВА	147.2	0.36	146.84	2	0	161.56	0.25
1188	КТП-673 с.Гречанівка		250,00 кВА	230	1.43	228.57	52	0	203.56	0.25
1189	КТП-736 с.Соснівка		160,00 кВА	147.2	12.43	134.77	36	145	-17.44	
1190	КТП-187А с.Сватки		63,00 кВА	57.96	19.03	38.93	109	0	0.36	0.25
1191	КТП-410 с.Рашівка		63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	33	0	53.51	0.25
1192	КТП-66 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	6.82	140.38	67.5	0	152.2	0.25
1193	КТП-413 с.Рашівка		100,00 кВА	92	45.57	46.43	221	0	-47.42	
1194	КТП-271 с.Веприк		63,00 кВА	57.96	20.11	37.85	116.5	0	-7.14	
1195			400,00 кВА							
1196	ЗТП-48 м.Гадяч		400,00 кВА	515.2	81.15	434.05	1215.6	0	-17.46	
1197	КТП-745 с.Лютецька		200,00 кВА	184	27.34	156.66	214	0	133.17	0.25
1198	ЗТП-44 м.Гадяч		180,00 кВА	165.6	1.08	164.52	148	0	36	0.25
1199	КТП-648 м.Гадяч		250,00 кВА	230	9.69	220.31	127	60	156.28	0.25
1200	КТП-317 с.Петрівка-Роменська		63,00 кВА	57.96	19.89	38.07	50.4	0	14	0.25
1201	КТП-100 м.Гадяч		100,00 кВА	92	22.62	69.38	145	0	28.58	0.25
1202	КТП-289 с.Качаново		63,00 кВА	57.96	21.54	36.42	6	0	58.4	0.25
1203	КТП-17 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	57.17	90.03	326.5	0	15.83	0.25
1204	КТП-4 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	45.57	101.63	208.6	0	133.73	0.25
1205	КТП-266 с.Веприк		100,00 кВА	92	28.36	63.64	166.5	0	7.08	0.25
1206	КТП-274 с.Веприк		250,00 кВА	230	18.67	211.33	464.5	0	-30.54	
1207	КТП-314 с.Виришальне		250,00 кВА	230	20.47	209.53	120	0	313.96	0.25
1208	КТП-388 с.Лютецька		160,00 кВА	147.2	15.74	131.46	172	0	105.74	0.25
1209	КТП-393 с.Лютецька		160,00 кВА	147.2	26.52	120.68	140	0	137.74	0.25
1210	КТП-288 м.Гадяч		160,00 кВА	147.2	0.72	146.48	128	0	35.56	0.25
1211	КТП-652 с.Веприк		160,00 кВА	147.2	64.27	82.93	376.9	0	-34.57	
1212	КТП-273 с. Веприк		100,00 кВА	92	22.37	69.63	87.1	0	50.21	0.25
1213	КТП-5 м. Гадяч		250,00 кВА	230	44.75	185.25	181.5	0	252.46	0.25
Глобинский филиал										
1214	КТП-1113 г.Глобине		63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	111	0	-24.49	
1215	КТП-1157 м.Глобине		250,00 кВА	230	43.98	186.02	125.2	0	218.08	0.25
1216	КТП-1201 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	27.41	119.79	315	0	27.33	0.25
1217	КТП-1202 г.Глобине		100,00 кВА	92	22.95	69.05	11	0	91.22	0.25
1218	КТП-1203 г.Глобине		250,00 кВА	230	101.98	128.02	521.5	9.5	3.88	0.25
1219	КТП-1205 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	36.97	110.23	320.7	0	21.63	0.25
1220	КТП-1210 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	0	147.2	190.2	0	87.54	0.25
1221	КТП-1211 г.Глобине		250,00 кВА	230	87.96	142.04	146.9	9.5	186.88	0.25
1222	КТП-1213 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	80.31	66.89	389.3	0	-46.97	
1223	ЗТП-1215 г.Глобине		100,00 кВА	92	25.5	66.5	150.6	18	-31.29	
1224	КТП-1216 г.Глобине		100,00 кВА	92	33.14	58.86	376.1	0	-162.15	
1225	КТП-1218 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	462.6	29	-149.27	
1226	КТП-1221 м.Глобине		100,00 кВА	92	29.32	62.68	315.8	3	-104.85	
1227	КТП-1221-А г.Глобине		250,00 кВА	230	8.92	221.08	30	0	225.56	0.25
1228	КТП-1222 г.Глобине		100,00 кВА	92	14.66	77.34	135	0	2.31	0.25
1229	КТП-1223 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	17.21	129.99	280.1	0	62.23	0.25
1230	КТП-1224 г.Глобине		100,00 кВА	92	12.11	79.89	103	4.5	29.81	0.25
1231	КТП-1228 г.Глобине		100,00 кВА	92	41.43	50.57	383.3	0	-169.35	
1232	КТП-1229 м.Глобине		160,00 кВА	147.2	31.23	115.97	209.4	28	40.34	0.25
1233	КТП-1230 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	23.58	123.62	274	0	68.33	0.25

1234	КТП-1231 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	29.96	117.24	514.05	0	-171.72	
1235	КТП-1234 г.Глобине		250,00 кВА	230	0	230	52	0	203.56	0.25
1236	КТП-1235 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	101.35	45.85	150	0	13.56	0.25
1237	КТП-1236 г.Глобине		400,00 кВА	368	50.99	317.01	174.4	9.5	365.35	0.25
1238	КТП-1237 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	194.1	0	83.64	0.25
1239	КТП-1238 г.Глобине		400,00 кВА	368	22.95	345.05	401.5	0	454.31	0.25
1240	КТП-1401 г.Глобине		400,00 кВА	368	22.95	345.05	39.5	197	312.75	0.25
1241	КТП-1410 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	205	10	62.74	0.25
1242	КТП-1411 г.Глобине		250,00 кВА	230	49.72	180.28	364.6	0	170.28	0.25
1243	КТП-1227 г.Глобине		250,00 кВА	230	105.17	124.83	643.2	9.9	-14.21	
1244	КТП-1501 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	31.23	115.97	80	0	83.56	0.25
1245	КТП-1605 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	40.79	106.41	468.5	0	-126.17	
1246	КТП-1606 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	245.1	0	32.64	0.25
1247	КТП-1611 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	42.71	104.49	367.5	0	-25.17	
1248	КТП-1610 г.Глобине		100,00 кВА	92	3.19	88.81	49	0	53.22	0.25
1249	КТП-1703 г.Глобине		250,00 кВА	230	67.56	162.44	412.4	4	118.48	0.25
1250	КТП-1706 г.Глобине		63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	74	0	-9.6	
1251	КТП-1707 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	262	0	-42.3	
1252	КТП-1711 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	21.03	126.17	174.9	0	102.84	0.25
1253	КТП-1712 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	31.23	115.97	278.9	5	58.43	0.25
1254	КТП-1713 г.Глобине		250,00 кВА	230	44.62	185.38	520.1	34	-19.22	
1255	КТП-1714 г.Глобине		100,00 кВА	92	50.35	41.65	395.2	0	-181.25	
1256	КТП-1716 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	43.34	103.86	348	15	-20.67	
1257	КТП-1718 г.Глобине		100,00 кВА	92	8.29	83.71	75.9	0	26.32	0.25
1258	КТП-1719 г.Глобине		63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	174.5	0	-65.14	
1259	КТП-1723 г.Глобине		160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	337	0	5.33	0.25
1260	КТП-1725 г.Глобине		400,00 кВА	368	177.83	190.17	620.2	9.5	226.11	0.25
1261	КТП-1204 г.Глобине		60,00 кВА	55.2	13.39	41.81	89.8	0	-7.41	
1262	КТП-1102 с.Черевані		63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	105.5	6	-2.14	
1263	КТП-1101 с.Черевані		160,00 кВА	147.2	14.66	132.54	164.2	6	107.54	0.25
1264	КТП-1103 с.Шепелівка		250,00 кВА	230	64.38	165.62	353	6	175.88	0.25
1265	КТП-1104 с.Шепелівка		400,00 кВА	368	16.57	351.43	154	0	540.34	0.25
1266	КТП-1148 с.Шепелівка		63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	33	0	31.4	0.25
1267	КТП-1158 с.Шепелівка		100,00 кВА	92	26.77	65.23	176.5	6	-8.92	
1268	КТП-1105 с.Новобудова		100,00 кВА	92	3.82	88.18	92.6	0	44.71	0.25
1269	КТП-1107 с.Устимівка		100,00 кВА	92	15.93	76.07	213	0	-39.42	
1270	КТП-1901 г.Глобине		250,00 кВА	230	73.3	156.7	32	197	114.28	0.25
1271	КТП-7105 с.Устимівка		160,00 кВА	147.2	29.32	117.88	292.6	0	49.73	0.25
1272	КТП-7106 с.Устимівка		160,00 кВА	147.2	37.61	109.59	377.5	0	-99.76	
1273	КТП-7108 с.Устимівка		63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	171.8	0	-62.44	
1274	КТП-7112 с.Устимівка		60,00 кВА	55.2	1.27	53.93	79.5	1.5	1.39	0.25
1275	КТП-7113 с.Яроші		40,00 кВА	36.8	0	36.8	18	0	22.89	0.25
1276	КТП-1108 с.Пустовійтове		100,00 кВА	92	33.14	58.86	108	0	65.58	0.25
1277	КТП-1115 с.Пустовійтове		160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	58	0	161.7	0.25
1278	КТП-1126 с.Пустовійтове		160,00 кВА	147.2	35.69	111.51	230.3	0	112.03	0.25
1279	КТП-1127 с.Пустовійтове		250,00 кВА	230	15.3	214.7	77.4	0	265.88	0.25
1280	КТП-1165 с.Пустовійтове		25,00 кВА	23	9.56	13.44	60	2	-27.67	
1281	КТП-1168 с.Пустовійтове		100,00 кВА	92	12.11	79.89	82.5	0	54.81	0.25
1282	КТП-8201 с.Пустовійтове		100,00 кВА	92	17.21	74.79	150.2	0	23.38	0.25
1283	КТП-8202 с.Пустовійтове		160,00 кВА	147.2	24.86	122.34	186	0	33.7	0.25
1284	КТП-8203 с.Пустовійтове		100,00 кВА	92	20.4	71.6	143	0	30.58	0.25
1285	КТП-8204 с.Пустовійтове		250,00 кВА	230	29.32	200.68	282	0	-26.44	
1286	КТП-8205 с.Пустовійтове		100,00 кВА	92	45.26	46.74	202.5	0	-28.92	
1287	КТП-8209 с.Пустовійтове		400,00 кВА	368	38.88	329.12	211.6	1	196.29	0.25
1288	КТП-8210 с.Пустовійтове		160,00 кВА	147.2	0	147.2	96	0	67.56	0.25
1289	КТП-1128 с.Пустовійтове		100,00 кВА	92	23.58	68.42	156.5	0	17.08	0.25
1290	КТП-1301 с.Коломийцівка		100,00 кВА	92	21.67	70.33	106	5	62.58	0.25
1291	КТП-1310 с.Коломийцівка		250,00 кВА	230	10.84	219.16	111.5	0	231.78	0.25
1292	КТП-1316 с.Сидори		160,00 кВА	147.2	0	147.2	80	0	83.56	0.25
1293	КТП-1332 с.Коломийцівка		320,00 кВА	294.4	0	294.4	62	0	265.11	0.25
1294	КТП-1302 с.Жуку		160,00 кВА	147.2	39.52	107.68	209.2	0	68.54	0.25
1295	КТП-1303 с.Жуку		100,00 кВА	92	6.37	85.63	91.5	0	45.81	0.25
1296	КТП-1306 с.Жуку		250,00 кВА	230	1.27	228.73	63	0	192.56	0.25
1297	КТП-1311 с.Жуку		63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	106	0	3.36	0.25
1298	КТП-1312 с.Жуку		100,00 кВА	92	3.82	88.18	52	0	50.22	0.25
1299	КТП-1313 с.Жуку		250,00 кВА	230	33.14	196.86	135	0	208.28	0.25
1300	КТП-1330 с.Жуку		160,00 кВА	147.2	33.14	114.06	123	0	154.74	0.25
1301	КТП-1331 с.Жуку		100,00 кВА	92	19.12	72.88	109.9	0	63.68	0.25
1302	КТП-1315 с.Павлівка		100,00 кВА	92	8.92	83.08	78	0	59.31	0.25
1303	КТП-1317 с.Жорняки		40,00 кВА	36.8	0	36.8	16	0	24.89	0.25
1304	КТП-1337 с.Новоселівка		40,00 кВА	36.8	1.27	35.53	26	0	28.93	0.25
1305	КТП-1318 с.Білоусівка		63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	20	0	44.4	0.25
1306	КТП-1338 с.Новоселівка		250,00 кВА	230	9.56	220.44	122.5	0	220.78	0.25
1307	КТП-1323 с.Горби		250,00 кВА	230	35.06	194.94	173.6	0	260.36	0.25
1308	КТП-1324 с.Горби		100,00 кВА	92	19.76	72.24	129.5	0	7.81	0.25
1309	КТП-1325 с.Горби		63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	88.5	0	-1.99	
1310	КТП-1326 с.Горби		160,00 кВА	147.2	22.95	124.25	117	0	160.74	0.25
1311	КТП-1327 с.Горби		63,00 кВА	57.96	21.67	36.29	69	0	17.51	0.25
1312	КТП-1328 с.Горби		100,00 кВА	92	9.56	82.44	39	0	63.22	0.25
1313	КТП-1342 с.Горби		63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	49.8	0	14.6	0.25
1314	КТП-1319 с.Сидори		60,00 кВА	55.2	0	55.2	78	0	4.39	0.25
1315	КТП-1320 с.Сидори		100,00 кВА	92	11.47	80.53	82.2	0	55.11	0.25
1316	КТП-1321 с.Сидори		160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	89	0	74.56	0.25
1317	КТП-1322 с.Сидори		60,00 кВА	55.2	10.2	45	80	0	2.39	0.25
1318	КТП-1708 с.Семимогилы		60,00 кВА	55.2	0	55.2	12	0	49.33	0.25
1319	КТП-1720 с.Семимогилы		250,00 кВА	230	0.64	229.36	110	0	145.56	0.25
1320	КТП-1709 с.Семимогилы		63,00 кВА	57.96	0	57.96	70	0	-5.6	

1321	КТП-1710 с.Семимоголи	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	267.5	0	-132.71	
1322	КТП-2101 с.Градизык	160,00 кВА	147.2	0	147.2	55	0	108.56	0.25
1323	КТП-2102 с.Градежськ	250,00 кВА	77.28	19.12	58.16	65	0	20.87	0.25
1324		60,00 кВА							
1325	КТП-2802 с.Градежськ	160,00 кВА	147.2	0	147.2	156	6	115.74	0.25
1326	КТП-2202 с.Градизык	200,00 кВА	184	0	184	560.3	0	-132.39	
1327	ЗТП-2203 с.Градижск	400,00 кВА	368	84.77	283.23	666.6	14.8	174.41	0.25
1328	КТП-2206 с.Градижск	100,00 кВА	92	41.43	50.57	297.5	10	-93.55	
1329	КТП-2207 с.Градижск	100,00 кВА	92	61.19	30.81	476	0	-262.05	
1330	КТП-2208 с.Градижск	100,00 кВА	92	23.58	68.42	279.5	0	-65.55	
1331	ЗТП-2209 с.Градежськ	200,00 кВА	184	84.77	99.23	217.7	0	56.93	0.25
1332	КТП-2218 с.Градижск	160,00 кВА	147.2	47.8	99.4	423.5	5	-86.17	
1333	КТП-2220 с.Градижск	100,00 кВА	92	33.14	58.86	256.1	0	-82.52	
1334	КТП-2303 с.Градижск	100,00 кВА	92	57.37	34.63	519.5	0	-305.55	
1335	ЗТП-2305 с.Градежськ	160,00 кВА	147.2	99.43	47.77	387.7	5	-50.37	
1336	КТП-2306 с.Градежськ	63,00 кВА	57.96	46.53	11.43	400.4	0	-265.61	
1337	КТП-2308 с.Градижск	250,00 кВА	230	47.8	182.2	475.6	0	59.28	0.25
1338	КТП-2310 с.Градижск	100,00 кВА	92	52.27	39.73	377.4	0	-163.45	
1339	КТП-2313 с.Градижск	160,00 кВА	147.2	8.29	138.91	92.7	0	127	0.25
1340	КТП-2801 с.Градижск	160,00 кВА	147.2	0	147.2	262.5	1	78.83	0.25
1341	КТП-2810 с.Градизык	100,00 кВА	92	45.89	46.11	238.2	0	-64.62	
1342	КТП-2811 с.Градизык	160,00 кВА	147.2	0	147.2	451.5	4.5	-113.67	
1343	КТП-2813 с.Градижск	160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	419.5	0	-77.17	
1344	КТП-2814 с.Градежськ	160,00 кВА	147.2	52.27	94.93	434.5	0	-92.17	
1345	КТП-3615 с.Корещина	250,00 кВА	230	1.27	228.73	4	0	251.56	0.25
1346	КТП-2901 с.Градижск	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	142.5	0	-33.14	
1347	КТП-2902 с.Градижск	63,00 кВА	57.96	27.41	30.55	216.9	5	-112.54	
1348	КТП-2903 с.Градижск	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	100	0	-13.49	
1349	КТП-2904 с.Градижск	250,00 кВА	230	0	230	142.1	0	201.18	0.25
1350	КТП-2905 с.Градижск	100,00 кВА	92	38.88	53.12	274.5	0	-60.55	
1351	КТП-2907 с.Градижск	160,00 кВА	147.2	31.87	115.33	227.5	0	50.24	0.25
1352	КТП-2107 с.Кагамлык	100,00 кВА	92	32.51	59.49	325.5	0	-111.55	
1353	КТП-2108 с.Кагамлык	60,00 кВА	55.2	20.4	34.8	150	0	-45.85	
1354	КТП-2109 с.Кагамлык	100,00 кВА	92	11.47	80.53	175.2	0	-37.89	
1355	КТП-2110 с.Кагамлык	250,00 кВА	230	17.21	212.79	216.5	0	126.78	0.25
1356	КТП-2111 с.Васківка	60,00 кВА	55.2	6.37	48.83	74	0	8.39	0.25
1357	КТП-2112 с.Пронозівка	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	171.2	0	48.5	0.25
1358	КТП-2113 с.Пронозівка	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	221.5	0	56.24	0.25
1359	КТП-2115 с.Пронозівка	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	214.9	0	62.84	0.25
1360	КТП-2116 с.Пронозівка	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	159	0	118.74	0.25
1361	ЗТП-17 с.Пронозівка	400,00 кВА	368	31.87	336.13	60	0	348.89	0.25
1362	КТП-2403 с.Лізки	100,00 кВА	92	0	92	38	0	99.31	0.25
1363	КТП-2407 с.Лізки	160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	87	0	76.56	0.25
1364	КТП-2404 с.Середпилля	100,00 кВА	92	12.75	79.25	66.5	0	70.81	0.25
1365	КТП-2406 с.Середпілье	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	130.6	0	-21.24	
1366	КТП-2601 с.Ганнівка	100,00 кВА	92	3.82	88.18	60	0	77.31	0.25
1367	КТП-2603 с.Ганнівка	100,00 кВА	92	0	92	111.5	0	62.08	0.25
1368	КТП-2602 с.Котлярівщина	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	24	0	30.93	0.25
1369	КТП-3102 с.В.Крынки	100,00 кВА	92	36.97	55.03	132.4	0	41.18	0.25
1370	КТП-3103 с.В.Крынки	160,00 кВА	147.2	0	147.2	128	0	35.56	0.25
1371	КТП-3104 с.В.Крынки	60,00 кВА	55.2	8.29	46.91	144.6	0	-40.45	
1372	КТП-3105 с.В.Крынки	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	37.7	0	17.23	0.25
1373	КТП-3106 с.В.Крынки	100,00 кВА	92	13.39	78.61	143.8	12	-18.49	
1374	КТП-3111 с.В.Крынки	100,00 кВА	92	3.19	88.81	86	0	51.31	0.25
1375	КТП-3201 с.В.Крынки	100,00 кВА	92	0	92	156.1	0	17.48	0.25
1376	КТП-3202 с.В.Крынки	160,00 кВА	147.2	0	147.2	0	0	147.2	0.25
1377	КТП-3203 с.В.Крынки	250,00 кВА	230	0	230	0	9.9	245.66	0.25
1378	КТП-3204 с.В.Крынки	100,00 кВА	92	0	92	206.7	0	7.25	0.25
1379	КТП-3205 с.В.Крынки	250,00 кВА	230	0	230	129.2	0	126.36	0.25
1380	КТП-3207 с.В.Крынки	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	157	0	-70.49	
1381	ЗТП-3208 с.В.Крынки	630,00 кВА	579.6	0	579.6	270	0	374	0.25
1382	КТП-3209 с.В.Крынки	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	127	0	-17.64	
1383	КТП-3210 с.В.Крынки	100,00 кВА	92	8.92	83.08	125.1	9.9	38.58	0.25
1384	КТП-3211 с.В.Крынки	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	25	0	138.56	0.25
1385	КТП-3212 с.В.Крынки	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	144.3	0	19.26	0.25
1386	КТП-3213 с.В.Крынки	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	106.5	0	57.06	0.25
1387	ЗТП-3303 с.В.Крынки	180,00 кВА	165.6	29.32	136.28	189.5	0	-5.5	
1388	КТП-3304 с.В.Крынки	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	42	0	44.51	0.25
1389	КТП-3305 с.В.Крынки	40,00 кВА	36.8	37.61	-0.81	8.2	0	32.69	0.25
1390	КТП-3306 с.В.Крынки	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	99.3	0	-12.79	
1391	КТП-3307 с.В.Крынки	60,00 кВА	55.2	24.86	30.34	110	0	-48.67	
1392	КТП-3322 с.В.Крынки	250,00 кВА	230	5.1	224.9	23.2	0	232.36	0.25
1393	КТП-3323 с.В.Крынки	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	56	0	30.51	0.25
1394	КТП-3335 с.В.Крынки	100,00 кВА	92	15.3	76.7	76	0	61.31	0.25
1395	КТП-3341 с.В.Крынки	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	14	0	50.4	0.25
1396	КТП-3342 с.В.Крынки	100,00 кВА	92	6.37	85.63	62	0	75.31	0.25
1397	КТП-3401 с.В.Крынки	100,00 кВА	92	1.91	90.09	52	0	85.31	0.25
1398	КТП-3402 с.В.Крынки	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	46	0	173.7	0.25
1399	КТП-3403 с.В.Крынки	10,00 кВА	9.2	0	9.2	10.5	0	-0.28	
1400	КТП-3406 с.В.Крынки	100,00 кВА	92	12.75	79.25	148	0	25.58	0.25
1401	КТП-3410 с.В.Крынки	250,00 кВА	230	9.56	220.44	186	0	69.56	0.25
1402	КТП-3501 с.В.Крынки	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	0	0	57.96	0.25
1403	КТП-3215 с.В.Долина	250,00 кВА	230	2.55	227.45	264	0	-8.44	
1404	ЗТП-3216 с.В.Долина	400,00 кВА	368	14.02	353.98	268	0	140.89	0.25
1405	КТП-3217 с.В.Долина	100,00 кВА	92	20.4	71.6	119.4	0	54.18	0.25
1406	КТП-3218 с.В.Долина	100,00 кВА	92	7.65	84.35	272.1	0	-58.15	
1407	КТП-3219 с.В.Долина	100,00 кВА	92	5.1	86.9	170.8	0	2.78	0.25

1408	КТП-3220 с.В.Долина	160,00 кВА	147.2	10.2	137	126	1	150.74	0.25
1409	КТП-3221 с.В.Долина	160,00 кВА	147.2	10.84	136.36	155.2	0	64.5	0.25
1410	КТП-3222 с.В.Долина	250,00 кВА	230	7.65	222.35	120	0	135.56	0.25
1411	КТП-3224 с.В.Долина	100,00 кВА	92	15.3	76.7	77	0	25.22	0.25
1412	КТП-3225 с.В.Долина	60,00 кВА	55.2	0	55.2	0	0	61.33	0.25
1413	КТП-3308 с.Лукашивка	40,00 кВА	36.8	0	36.8	0	0	36.8	0.25
1414	КТП-3309 с.Лукашивка	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	79.9	0	6.61	0.25
1415	КТП-3310 с.Демидовка	60,00 кВА	55.2	1.91	53.29	20	0	41.33	0.25
1416	КТП-3346 с.Демидовка	160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	128	0	35.56	0.25
1417	КТП-3319 с.Турбаї	25,00 кВА	23	8.29	14.71	4	0	21.56	0.25
1418	КТП-3311 с.Куп'євате	250,00 кВА	230	0	230	0	0	230	0.25
1419	КТП-3312 с.Куп'євате	100,00 кВА	92	0	92	112.4	0	61.18	0.25
1420	КТП-3313 с.Куп'євате	100,00 кВА	92	36.97	55.03	135.1	0	2.21	0.25
1421	КТП-3330 с.Куп'євате	160,00 кВА	147.2	10.2	137	48.4	0	171.3	0.25
1422	КТП-3337 с.Куп'єватое	100,00 кВА	92	3.82	88.18	47.9	0	89.41	0.25
1423	КТП-1309 с.Горби	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	30	0	133.56	0.25
1424	КТП-3339 с.Куп'євате	100,00 кВА	92	11.47	80.53	49	0	88.31	0.25
1425	КТП-3314 с.Петровка	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	30.5	0	56.01	0.25
1426	КТП-3315 с.Петровка	160,00 кВА	147.2	76.49	70.71	134	0	29.56	0.25
1427	КТП-3316 с.Петровка	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	46	0	40.51	0.25
1428	КТП-3318 с.Петровка	250,00 кВА	230	34.42	195.58	194	0	61.56	0.25
1429	КТП-3324 с.Петровка	160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	17	0	146.56	0.25
1430	КТП-3325 с.Петровка	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	130.5	5	-26.14	
1431	КТП-3326 с.Петровка	100,00 кВА	92	8.29	83.71	86	0	51.31	0.25
1432	КТП-3328 с.Петровка	160,00 кВА	147.2	0	147.2	127.5	0	36.06	0.25
1433	КТП-3329 с.Петровка	160,00 кВА	147.2	0	147.2	53	0	110.56	0.25
1434	КТП-3340 с.Петровка	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	88.5	0	-1.99	
1435	КТП-3317 с.Москаленки	50,00 кВА	46	12.75	33.25	31.5	0	37.16	0.25
1436	КТП-3327 с.Москаленки	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	92	0	-5.49	
1437	КТП-3320 с.Турбаї	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	157.1	5	115.64	0.25
1438	КТП-3321 с.Турбаї	100,00 кВА	92	5.1	86.9	180	0	-77.78	
1439	КТП-3344 с.Турбаї	40,00 кВА	36.8	0	36.8	12	0	28.89	0.25
1440	КТП-1106 с.Пустовийтове	100,00 кВА	92	6.37	85.63	48.9	0	88.41	0.25
1441	КТП-3333 с.Майдановка	60,00 кВА	55.2	5.74	49.46	110	0	-5.85	
1442	КТП-3407 с.Малиновка	100,00 кВА	92	0	92	72.5	0	29.72	0.25
1443	КТП-3408 с.Малиновка	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	171.6	0	106.14	0.25
1444	КТП-3409 с.Малиновка	100,00 кВА	92	1.91	90.09	54	0	83.31	0.25
1445	КТП-3417 с.Корещина	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	41	0	23.4	0.25
1446	КТП-3610 с.Корещина	100,00 кВА	92	14.02	77.98	79.2	10	48.11	0.25
1447	КТП-3412 с.Землянки	250,00 кВА	230	13.39	216.61	106	0	237.28	0.25
1448	КТП-3413 с.Землянки	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	76	0	87.56	0.25
1449	КТП-3414 с.Землянки	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	209.5	0	68.24	0.25
1450	КТП-3415 с.Землянки	100,00 кВА	92	3.82	88.18	98	0	39.31	0.25
1451	КТП-3416 с.Землянки	400,00 кВА	368	5.1	362.9	50	0	358.89	0.25
1452	КТП-3602 с.Степное	250,00 кВА	230	45.89	184.11	120.2	0	223.08	0.25
1453	КТП-3603 с.Степное	250,00 кВА	230	29.32	200.68	212	0	221.96	0.25
1454	КТП-3604 с.Степное	100,00 кВА	92	49.72	42.28	60.5	0	41.72	0.25
1455	КТП-3605 с.Степное	250,00 кВА	230	24.22	205.78	198.5	0	57.06	0.25
1456	КТП-3606 с.Степное	100,00 кВА	92	7.65	84.35	49	0	88.31	0.25
1457	КТП-3608 с.Сиренки	25,00 кВА	23	1.91	21.09	92.6	0	-58.27	
1458	КТП-3609 с.Сиренки	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	54	0	32.51	0.25
1459	КТП-4101 с.Грицьки	100,00 кВА	92	15.93	76.07	94.2	0	43.11	0.25
1460	КТП-4102 с.Грицьки	40,00 кВА	36.8	0	36.8	8.5	0	32.39	0.25
1461	КТП-4103 с.Грицьки	100,00 кВА	92	12.75	79.25	166	0	-28.69	
1462	КТП-4104 с.Грицьки	100,00 кВА	92	14.02	77.98	211	0	-108.78	
1463	КТП-4105 с.Грицьки	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	87	0	132.7	0.25
1464	КТП-4106 с.Грицьки	250,00 кВА	230	70.11	159.89	295.1	9.2	129.66	0.25
1465	КТП-4107 с.Грицьки	100,00 кВА	92	15.3	76.7	89.9	0	47.41	0.25
1466	КТП-4108 с.Грицьки	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	57.9	0	161.8	0.25
1467	КТП-4109 с.Грицьки	100,00 кВА	92	5.1	86.9	27	0	75.22	0.25
1468	КТП-4110 с.Грицьки	250,00 кВА	230	23.58	206.42	191.75	0	242.21	0.25
1469	КТП-4111 с.Грицьки	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	44	0	175.7	0.25
1470	КТП-4112 с.Грицьки	160,00 кВА	147.2	8.29	138.91	191	0	-27.44	
1471	КТП-4201 с.Трутенівка	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	35	0	51.51	0.25
1472	КТП-4202 с.Проценки	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	65.5	7	14.01	0.25
1473	КТП-4203 с.Проценки	60,00 кВА	55.2	3.19	52.01	38	0	44.39	0.25
1474	КТП-4204 с.Галагановка	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	10	0	54.4	0.25
1475	КТП-4205 с.Липово	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	195.8	0	-86.44	
1476	КТП-4206 с.Липово	100,00 кВА	92	21.03	70.97	135	0	38.58	0.25
1477	КТП-4207 с.Липово	160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	206.3	0	71.44	0.25
1478	КТП-4208 с.Липово	63,00 кВА	57.96	29.32	28.64	237	0	-102.21	
1479	КТП-4226 с.Липово	100,00 кВА	92	3.82	88.18	30	0	72.22	0.25
1480	КТП-4210 с.Святиловка	160,00 кВА	147.2	0	147.2	94	0	69.56	0.25
1481	КТП-4211 с.Святиловка	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	110.5	0	-46.1	
1482	КТП-4212 с.Святиловка	60,00 кВА	55.2	12.75	42.45	68	0	14.39	0.25
1483	КТП-4213 с.Святиловка	100,00 кВА	92	28.05	63.95	181.8	0	-8.22	
1484	КТП-4214 с.Святиловка	100,00 кВА	92	19.76	72.24	140	0	33.58	0.25
1485	КТП-4215 с.Святиловка	100,00 кВА	92	43.98	48.02	192	0	-18.42	
1486	КТП-4216 с.Святиловка	160,00 кВА	147.2	49.72	97.48	229.2	0	48.54	0.25
1487	КТП-4220 с.Святиловка	100,00 кВА	92	17.85	74.15	142.2	0	31.38	0.25
1488	КТП-4221 с.Святиловка	63,00 кВА	57.96	26.13	31.83	65.9	0	20.61	0.25
1489	КТП-4222 с.Святиловка	100,00 кВА	92	26.77	65.23	60	0	77.31	0.25
1490	КТП-4225 с.Святиловка	160,00 кВА	147.2	57.37	89.83	3.2	0	160.36	0.25
1491	КТП-4227 с.Липове	160,00 кВА	147.2	22.95	124.25	69.9	0	149.8	0.25
1492	КТП-4228 с.Святиловка	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	97.5	0	-10.99	
1493	КТП-4229 с.Святиловка	250,00 кВА	230	35.69	194.31	218.6	0	215.36	0.25
1494	КТП-4234 с.Святиловка	315,00 кВА	289.8	1.27	288.53	21.2	0	300.8	0.25

1495	КТП-4218 с.Липове	250,00 кВА	230	13.39	216.61	327	0.35	-71.79	
1496	КТП-4219 с.Букаївка	63,00 кВА	57.96	33.14	24.82	163.4	0	-54.04	
1497	КТП-4302 с.Бугаївка	630,00 кВА	579.6	6.37	573.23	292	280	72	0.25
1498	КТП-4305 с.Бугаївка	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	91	0	-26.6	
1499	КТП-4308 с.Бугаївка	100,00 кВА	92	7.01	84.99	35	0	67.22	0.25
1500	КТП-4309 с.Бугаївка	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	60	0	159.7	0.25
1501	КТП-4310 с.Бугаївка	250,00 кВА	230	43.98	186.02	169.8	29.5	234.66	0.25
1502	КТП 4401 с.Бугаївка	100,00 кВА	92	39.52	52.48	260.6	0	-46.65	
1503	КТП-4402 с.Бугаївка	160,00 кВА	147.2	14.66	132.54	126.7	0	151.04	0.25
1504	КТП-4403 с.Бугаївка	100,00 кВА	92	20.4	71.6	162	0	11.58	0.25
1505	КТП-4407 с.Броварки	160,00 кВА	147.2	0	147.2	178	0	-14.44	
1506	КТП-4408 с.Броварки	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	180	0	97.74	0.25
1507	КТП-4409 с.Броварки	60,00 кВА	55.2	18.48	36.72	106	0	-1.85	
1508	КТП-4420 с.Броварки	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	102	0	61.56	0.25
1509	КТП-4421 с.Броварки	250,00 кВА	230	16.57	213.43	345.5	6.8	182.58	0.25
1510	КТП-4422 с.Броварки	100,00 кВА	92	0	92	90	0	12.22	0.25
1511	КТП-4423 с.Броварки	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	62.4	0	157.3	0.25
1512	КТП-4424 с.Броварки	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	72	0	14.51	0.25
1513	КТП-4425 с.Броварки	250,00 кВА	230	11.47	218.53	46	0	209.56	0.25
1514	КТП-4426 с.Броварки	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	74.5	0	89.06	0.25
1515	КТП-4429 с.Броварки	160,00 кВА	147.2	8.92	138.28	138.6	0	139.14	0.25
1516	КТП-4430 с.Броварки	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	134	0	-24.64	
1517	КТП-4431 с.Броварки	160,00 кВА	147.2	0	147.2	70	0	149.7	0.25
1518	КТП-4432 с.Броварки	100,00 кВА	92	0	92	91.95	0	45.36	0.25
1519	КТП-4414 с.Петрашівка	100,00 кВА	92	0	92	6.5	0	95.72	0.25
1520	КТП-4433 с.Петрашівка	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	20	0	44.4	0.25
1521	КТП-4418 с.Кириязівка	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	114	0	-4.64	
1522	КТП-2 с.Кириязівка	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	76	0	10.51	0.25
1523	КТП-3 с.Кириязівка	100,00 кВА	92	7.65	84.35	65.8	9.9	61.61	0.25
1524	КТП-5 с.Кириязівка	100,00 кВА	92	1.91	90.09	62	0	75.31	0.25
1525	КТП-6 с.Кириязівка	250,00 кВА	230	0	230	138.7	0	116.86	0.25
1526	КТП-7 с.Мозолиївка	250,00 кВА	230	14.66	215.34	127	0	128.56	0.25
1527	КТП-11 с.Мозолиївка	100,00 кВА	92	12.11	79.89	94.5	0	42.81	0.25
1528	КТП-12 с.Мозолиївка	250,00 кВА	230	13.39	216.61	168.5	0	265.46	0.25
1529	КТП-13 с.Мозолиївка	63,00 кВА	57.96	0	57.96	0	0	57.96	0.25
1530	КТП-14 с.Пронозівка	250,00 кВА	230	0	230	175	0	80.56	0.25
1531	КТП-16 с.Пронозівка	60,00 кВА	55.2	6.37	48.83	51.9	0	30.49	0.25
1532	КТП-5103 с.Манжеля	63,00 кВА	57.96	21.03	36.93	148.5	0	-39.14	
1533	КТП-5201 с.Манжеля	250,00 кВА	230	10.84	219.16	168.8	0	174.48	0.25
1534	КТП-5203 с.Манжеля	250,00 кВА	230	5.74	224.26	4	0	251.56	0.25
1535	ЗТП-5204 с.Манжеля	160,00 кВА	147.2	0	147.2	248	0	-84.44	
1536	КТП-5206 с.Манжеля	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	288.7	0	-179.34	
1537	КТП-5501 с.Манжеля	160,00 кВА	147.2	8.29	138.91	36.5	0	183.2	0.25
1538	КТП-5207 с.Манжеля	160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	209	0	68.74	0.25
1539	КТП-5538 с.Манжеля	100,00 кВА	92	0.64	91.36	139	0	-36.78	
1540	КТП-5601 с.Манжеля	100,00 кВА	92	10.84	81.16	92.8	0	44.51	0.25
1541	КТП-5602 с.Манжеля	160,00 кВА	147.2	17.85	129.35	206.5	0	71.24	0.25
1542	КТП-5603 с.Манжеля	50,00 кВА	46	7.65	38.35	119.5	0	-32.71	
1543	КТП-5604 с.Манжеля	63,00 кВА	57.96	35.69	22.27	27	0	37.4	0.25
1544	КТП-5605 с.Манжеля	100,00 кВА	92	33.14	58.86	102.9	0	34.41	0.25
1545	КТП-5606 с.Манжеля	100,00 кВА	92	40.79	51.21	142.5	0	31.08	0.25
1546	КТП-5607 с.Манжеля	100,00 кВА	92	1.27	90.73	22.5	0	79.72	0.25
1547	КТП-5104 с.Ламане	60,00 кВА	55.2	8.92	46.28	78	0	4.39	0.25
1548	КТП-5105 с.Ламане	100,00 кВА	92	0	92	118	0	-15.78	
1549	КТП-5106 с.Ламане	160,00 кВА	147.2	8.29	138.91	117.3	2	100.4	0.25
1550	КТП-5107 с.Ламане	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	88.6	0	-2.09	
1551	КТП-5108 с.Ламане	100,00 кВА	92	9.56	82.44	135.4	0	38.18	0.25
1552	КТП-5302 с.Заможное	100,00 кВА	92	0	92	176.5	0	-74.28	
1553	КТП-5303 с.Заможное	160,00 кВА	147.2	14.66	132.54	110	0	53.56	0.25
1554	КТП-5304 с.Заможное	160,00 кВА	147.2	31.23	115.97	113.2	0	106.5	0.25
1555	КТП-5306 с.Заможное	63,00 кВА	57.96	0.64	57.32	98.3	0	-33.9	
1556	КТП-5308 с.Заможное	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	116	0	-6.64	
1557	КТП-5311 с.Заможное	100,00 кВА	92	36.33	55.67	174.2	0	-0.62	
1558	КТП-5309 с.Глубокое	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	88	0	-1.49	
1559	КТП-5401 с.Сиротенки	100,00 кВА	92	8.92	83.08	112.7	0	60.88	0.25
1560	КТП-5402 с.Сиротенки	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	45.5	0	41.01	0.25
1561	КТП-5403 с.Сиротенки	160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	118.5	0	159.24	0.25
1562	КТП-5404 с.Сиротенки	100,00 кВА	92	9.56	82.44	141.3	0	-3.99	
1563	КТП-5405 с.Фрунзовка	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	190.8	1	27.9	0.25
1564	КТП-5406 с.Фрунзовка	400,00 кВА	368	23.58	344.42	420.2	0	-11.31	
1565	КТП-5407 с.Фрунзовка	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	47.2	0	116.36	0.25
1566	КТП-5409 с.Фрунзовка	100,00 кВА	92	34.42	57.58	219.6	2	-48.02	
1567	КТП-5410 с.Фрунзовка	100,00 кВА	92	33.14	58.86	198	1.5	-25.92	
1568	КТП-5411 с.Фрунзовка	100,00 кВА	92	6.37	85.63	95	0	42.31	0.25
1569	КТП-5412 с.Фрунзовка	60,00 кВА	55.2	0.64	54.56	98.4	0	-37.07	
1570	КТП-5413 с.Фрунзовка	160,00 кВА	147.2	40.16	107.04	280.6	4	57.73	0.25
1571	КТП-5414 с.Фрунзовка	250,00 кВА	230	20.4	209.6	107.1	0	148.46	0.25
1572	КТП-5505 с.Маниловское	100,00 кВА	92	19.12	72.88	132.8	1	39.78	0.25
1573	КТП-5506 с.Маниловское	100,00 кВА	92	8.29	83.71	51.5	0	85.81	0.25
1574	КТП-5507 с.Глушки	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	66.5	0	-11.57	
1575	КТП-5512 с.Федорівка	160,00 кВА	147.2	8.29	138.91	60	0	103.56	0.25
1576	КТП-5514 с.Федорівка	100,00 кВА	92	7.01	84.99	79.4	0	57.91	0.25
1577	КТП-5515 с.Федорівка	100,00 кВА	92	18.48	73.52	106	0	67.58	0.25
1578	КТП-5516 с.Федорівка	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	126	0	37.56	0.25
1579	КТП-5517 с.Федорівка	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	124	5	90.7	0.25
1580	КТП-5518 с.Федорівка	100,00 кВА	92	5.1	86.9	43	0	94.31	0.25
1581	КТП-5520 с.Федорівка	40,00 кВА	36.8	42.07	-5.27	72	0	-17.07	

1582	КТП-5521 с.Федорівка	250,00 кВА	230	0	230	15	0	240.56	0.25
1583	КТП-5528 с.Федоривка	63,00 кВА	57.96	21.03	36.93	83	0	3.51	0.25
1584	КТП-5529 с.Федоривка	100,00 кВА	92	8.29	83.71	78	0	59.31	0.25
1585	КТП-5531 с.Забрид	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	20	0	44.4	0.25
1586	КТП-5535 с.Поливка	160,00 кВА	147.2	0	147.2	75	0	144.7	0.25
1587	КТП-5536 с.Поливка	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	86.5	5	-36.57	
1588	КТП-5537 с.Поливка	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	73.6	0	12.91	0.25
1589	КТП-6101 с.Погребы	160,00 кВА	147.2	33.14	114.06	253.5	0	88.83	0.25
1590	КТП-6102 с.Погребы	100,00 кВА	92	23.58	68.42	198.3	3	-27.72	
1591	КТП-6103 с.Погребы	160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	312.4	0	29.93	0.25
1592	КТП-6104 с.Погребы	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	52	0	167.7	0.25
1593	КТП-6105 с.Погребы	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	175.7	9.9	-76.24	
1594	КТП-6302 с.Погребы	400,00 кВА	368	38.88	329.12	399	0	295.34	0.25
1595	КТП-6303 с.Погребы	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	114.5	0	163.24	0.25
1596	КТП-6305 с.Погребы	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	122	0	97.7	0.25
1597	КТП-6306 с.Погребы	60,00 кВА	55.2	18.48	36.72	72	0	10.39	0.25
1598	КТП-6401 с.Погребы	400,00 кВА	368	20.4	347.6	412.9	0	136.35	0.25
1599	КТП-6402 с.Погребы	250,00 кВА	230	0	230	5	0	250.56	0.25
1600	КТП-6403 с.Погребы	160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	200.6	0	77.14	0.25
1601	КТП-6404 с.Погребы	60,00 кВА	55.2	22.95	32.25	72	0	10.39	0.25
1602	КТП-6408 с.Погребы	160,00 кВА	147.2	17.21	129.99	239.8	0	37.94	0.25
1603	КТП-6409 с.Погребы	160,00 кВА	147.2	42.07	105.13	298.3	19	25.03	0.25
1604	КТП-6411 с.Погребы	160,00 кВА	147.2	34.42	112.78	59	0	160.7	0.25
1605	КТП-6416 с.Погребы	630,00 кВА	579.6	2.55	577.05	972.4	0	-328.4	
1606	КТП-6417 с.Погребы	630,00 кВА	579.6	37.61	541.99	316.6	0	327.4	0.25
1607	КТП-6106 с.Набережное	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	204.5	0	-95.14	
1608	КТП-6107 с.Баби́чівка	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	63.9	0	155.8	0.25
1609	КТП-6308 с.Канивщина	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	44	0	-3.11	
1610	КТП-6309 с.Канивщина	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
1611	КТП-6310 с.Канивщина	60,00 кВА	55.2	5.74	49.46	63	0	19.39	0.25
1612	КТП-6109 с.Баби́чівка	100,00 кВА	92	9.56	82.44	140.6	6	26.98	0.25
1613	КТП-6113 с.Баби́чівка	40,00 кВА	36.8	10.2	26.6	12	20	8.89	0.25
1614	КТП-6114 с.Баби́чівка	100,00 кВА	92	25.5	66.5	169.7	0	3.88	0.25
1615	КТП-6115 с.Баби́чівка	100,00 кВА	92	38.88	53.12	231.5	0	-57.92	
1616	КТП-6116 с.Баби́чівка	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	52	0	34.51	0.25
1617	КТП-7201 с.Пирого	100,00 кВА	92	15.93	76.07	139	0	34.58	0.25
1618	КТП-7202 с.Пирого	40,00 кВА	36.8	4.46	32.34	46.5	0	8.43	0.25
1619	КТП-7501 с.Пирого	100,00 кВА	92	36.97	55.03	228.1	0	-14.15	
1620	КТП-7502 с.Пирого	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	0	0	147.2	0.25
1621	КТП-7503 с.Пирого	160,00 кВА	147.2	29.96	117.24	137.9	0	139.84	0.25
1622	КТП-7504 с.Пирого	63,00 кВА	57.96	20.4	37.56	134.8	0	-25.44	
1623	КТП-7507 с.Пирого	100,00 кВА	92	33.14	58.86	57	0	45.22	0.25
1624	КТП-7509 с.Пирого	100,00 кВА	92	8.92	83.08	33.9	0	103.41	0.25
1625	КТП-7203 с.Опришки	50,00 кВА	46	5.1	40.9	38	0	30.66	0.25
1626	КТП-7204 с.Опришки	160,00 кВА	147.2	31.87	115.33	114.3	0	163.44	0.25
1627	КТП-7205 с.Опришки	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	96	0	-9.49	
1628	КТП-7206 с.Опришки	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	26	0	38.4	0.25
1629	КТП-7208 с.Опришки	100,00 кВА	92	12.75	79.25	55.5	0	81.81	0.25
1630	КТП-7210 с.Опришки	160,00 кВА	147.2	0	147.2	134	0	29.56	0.25
1631	КТП-7215 с.Опришки	160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	204.1	0	73.64	0.25
1632	КТП-7216 с.Опришки	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	189.5	0	88.24	0.25
1633	КТП-7217 с.Опришки	30,00 кВА	27.6	5.1	22.5	36	0	5.19	0.25
1634	КТП-7218 с.Опришки	160,00 кВА	147.2	0	147.2	130	0	33.56	0.25
1635	КТП-7219 с.Опришки	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	183.5	0	-96.99	
1636	КТП-7214 с.Опришки	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	99	0	64.56	0.25
1637	КТП-7209 с.Б.Озеро	10,00 кВА	9.2	0.64	8.56	34	0	-20.27	
1638	КТП-7207 с.Марьино	50,00 кВА	46	1.27	44.73	26	0	42.66	0.25
1639	КТП-7301 с.Борисы	100,00 кВА	92	0	92	94	0	43.31	0.25
1640	КТП-7303 с.Борисы	100,00 кВА	92	33.78	58.22	200.5	0	-26.92	
1641	КТП-7305 с.Борисы	100,00 кВА	92	15.3	76.7	73	0	64.31	0.25
1642	КТП-7306 с.Борисы	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	56	0	30.51	0.25
1643	КТП-7309 с.Борисы	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	102	0	-15.49	
1644	КТП-7310 с.Борисы	63,00 кВА	57.96	20.4	37.56	74	0	12.51	0.25
1645	КТП-7311 с.Борисы	100,00 кВА	92	22.95	69.05	130.8	5	37.78	0.25
1646	КТП-7312 с.Борисы	100,00 кВА	92	0	92	13.5	0	88.72	0.25
1647	КТП-7401 с.Яроши	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	126.6	0	-17.24	
1648	КТП-7403 с.Яроши	250,00 кВА	230	14.66	215.34	174.8	0	259.16	0.25
1649	КТП-7404 с.Яроши	100,00 кВА	92	14.02	77.98	130	0	43.58	0.25
1650	КТП-7405 с.Яроши	63,00 кВА	57.96	0	57.96	6.8	0	57.6	0.25
1651	КТП-8101 с.Пузиково	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	161.1	32	26.6	0.25
1652	КТП-8104 с.Пузиково	160,00 кВА	147.2	35.06	112.14	222.6	0	55.14	0.25
1653	КТП-8105 с.Пузиково	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	62	0	24.51	0.25
1654	КТП-8106 с.Пузиково	160,00 кВА	147.2	23.58	123.62	282	0	-4.26	
1655	КТП-8107 с.Пузиково	100,00 кВА	92	0	92	27	0	75.22	0.25
1656	КТП-8108 с.Пузиково	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	188	1	-124.6	
1657	КТП-8110 с.Пузиково	250,00 кВА	230	22.95	207.05	188	0	67.56	0.25
1658	КТП-8112 с.Пузиково	100,00 кВА	92	10.2	81.8	78.6	0	58.71	0.25
1659	КТП-8302 с.Пузиково	160,00 кВА	147.2	48.44	98.76	343	0	-179.44	
1660	КТП-8402 с.Пузиково	100,00 кВА	92	22.95	69.05	148	0	-45.78	
1661	КТП-8206 с.Б.Вербы	250,00 кВА	230	8.29	221.71	142	0	113.56	0.25
1662	КТП-8207 с.Б.Вербы	100,00 кВА	92	17.21	74.79	192.5	0	-18.92	
1663	КТП-8208 с.Гаек	30,00 кВА	27.6	0	27.6	16	0	14.67	0.25
1664	КТП-8317 с.Махновка	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	208.5	0	-99.14	
1665	КТП-8309 с.Балны	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	51	0	3.93	0.25
1666	КТП-8303 с.Обозновка	100,00 кВА	92	4.46	87.54	30	0	72.22	0.25
1667	КТП-8305 с.Обозновка	160,00 кВА	147.2	52.27	94.93	347.6	0	-5.27	
1668	КТП-8311 с.Обозновка	100,00 кВА	92	15.93	76.07	211	0	-37.42	

1669	КТП-8312 с.Обозновка	100,00 кВА	92	23.58	68.42	186.6	0	-13.02	
1670	КТП-8313 с.Обозновка	100,00 кВА	92	0	92	4.5	0	97.72	0.25
1671	КТП-8314 с.Обозновка	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	153	0	-66.49	
1672	КТП-8318 с.Обозновка	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	16	0	147.56	0.25
1673	КТП-8319 с.Обозновка	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	114	0	-4.64	
1674	КТП-9110 с.Ив.Селище	100,00 кВА	92	8.29	83.71	35	0	67.22	0.25
1675	КТП-9113 с.Ив.Селище	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	52.7	5	28.81	0.25
1676	КТП-9201 с.Ив.Селище	400,00 кВА	368	16.57	351.43	229.9	5	314.35	0.25
1677	КТП-9202 с.Ив.Селище	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	148	0	15.56	0.25
1678	КТП-9203 с.Ив.Селище	250,00 кВА	230	21.67	208.33	268.4	0	165.56	0.25
1679	КТП-9204 с.Ив.Селище	100,00 кВА	92	7.01	84.99	64	0	73.31	0.25
1680	КТП-9205 с.Ив.Селище	100,00 кВА	92	19.76	72.24	145.6	5	22.98	0.25
1681	КТП-9103 с.Радаловка	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	80	0	139.7	0.25
1682	КТП-9104 с.Радаловка	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	76.7	0	143	0.25
1683	КТП-9105 с.Радаловка	60,00 кВА	55.2	14.02	41.18	88.5	0	-6.11	
1684	КТП-9106 с.Радаловка	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	234.5	0	43.24	0.25
1685	КТП-9114 с.Демченки	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	131	0	32.56	0.25
1686	КТП-9115 с.Демченки	160,00 кВА	147.2	0	147.2	69	10	140.7	0.25
1687	КТП-9116 с.Демченки	160,00 кВА	147.2	0	147.2	73.5	0	146.2	0.25
1688	КТП-9601 с.Зубани	100,00 кВА	92	5.1	86.9	195.1	0	-21.52	
1689	КТП-9602 с.Зубани	100,00 кВА	92	0	92	45.4	0	56.82	0.25
1690	КТП-9610 с.Зубани	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	291	0	-127.44	
1691	КТП-9611 с.Зубани	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	121.5	0	-12.14	
1692	КТП-9612 с.Зубани	100,00 кВА	92	9.56	82.44	202.5	0	-28.92	
1693	КТП-9617 с.Зубани	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	29.5	0	57.01	0.25
1694	КТП-9605 с.Романовка	250,00 кВА	230	11.47	218.53	135.8	0	207.48	0.25
1695	КТП-9606 с.Романовка	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	223.5	0	54.24	0.25
1696	КТП-9615 с.Романовка	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	74.8	0	11.71	0.25
1697	КТП-1617 г.Глобино	160,00 кВА	147.2	49.72	97.48	402.9	0	-60.57	
1698	КТП-1618 г.Глобино	160,00 кВА	147.2	35.69	111.51	429.4	15	-102.07	
1699	КТП-1632 г.Глобино	160,00 кВА	147.2	17.21	129.99	159.5	0	118.24	0.25
1700	КТП-1413 м.Глобине	100,00 кВА	92	54.82	37.18	207.1	0	-33.52	
1701	КТП-1414 г.Глобино	100,00 кВА	92	32.51	59.49	312.5	0	-98.55	
1702	КТП-8 с.Мозолівка	100,00 кВА	92	33.78	58.22	211	0	2.95	0.25
1703	КТП-9 с.Мозоліевка	63,00 кВА	57.96	33.78	24.18	202.4	0	-93.04	
1704	КТП-10 с.Мозоліевка	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	172	0	-62.64	
1705	КТП-18 с.Мозоліевка	100,00 кВА	92	22.95	69.05	162.95	0	10.63	0.25
1706	КТП-8308 с.Обозновка	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	26	0	60.51	0.25
1707	ЗТП-1208 г.Глобине	250,00 кВА	230	0	230	14.5	0	241.06	0.25
1708	ЗТП-2114 с.Прозовка	250,00 кВА	230	40.79	189.21	365.1	0	68.86	0.25
1709	ЗТП-3110 с.В.Крынки	160,00 кВА	206.08	34.42	171.66	128	0	100.98	0.25
1710		160,00 кВА							
1711	ЗТП-3301 с.В.Крынки	400,00 кВА	368	0	368	138	0	270.89	0.25
1712	ЗТП-8306 с.Обозновка	200,00 кВА	184	21.03	162.97	165.7	0	108.93	0.25
1713	ЗТП-1409 г.Глобино	400,00 кВА	368	61.83	306.17	543.7	10	302.11	0.25
1714	ЗТП-1415 г.Глобине	400,00 кВА	368	59.92	308.08	791.5	8	222.72	0.25
1715	ЗТП-1416 г.Глобине	400,00 кВА	368	24.86	343.14	251	0	443.34	0.25
1716	ЗТП-24 г.Глобино	1,000,00 кВА	1288	27.41	1260.59	468.5	0	2526.85	0.25
1717		1,000,00 кВА							
1718	КТП-4313 с.Бугаївка	160,00 кВА	147.2	20.4	126.8	68.8	0	150.9	0.25
1719	КТП-4314 с.Бугаївка	250,00 кВА	230	17.21	212.79	159	1	273.96	0.25
1720	КТП-4411 с.Петрашовка	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	78	0	8.51	0.25
1721	КТП-4412 с.Петрашовка	100,00 кВА	92	0	92	113	5	55.58	0.25
1722	КТП-4237 с.Липове	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	39.5	0	47.01	0.25
1723	КТП-7213 с.Опришки	160,00 кВА	147.2	0	147.2	68	0	151.7	0.25
1724	КТП-1704 м.Глобине	63,00 кВА	57.96	0	57.96	17.5	0	46.9	0.25
1725	КТП-3108 с.В.Крынки	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	104.2	0	115.5	0.25
1726	КТП-8111 с.Пузикове	50,00 кВА	46	1.27	44.73	10	0	41.11	0.25
1727	КТП-3611 с.В.Крынки	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	94	0	125.7	0.25
1728	КТП-3612 с.Шевченки	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	104.55	0	115.15	0.25
1729	КТП-3614 с.В.Крынки	100,00 кВА	92	11.47	80.53	192.8	0	-19.22	
1730	КТП-5301 с.Заможне	63,00 кВА	57.96	35.06	22.9	116.2	0	-6.84	
1731	КТП-1721 м.Глобине	160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	159	0	118.74	0.25
1732	КТП-1717 м.Глобине	100,00 кВА	92	15.3	76.7	18	0	84.22	0.25
1733	КТП-1724 м.Глобине	10,00 кВА	9.2	1.91	7.29	12.5	0	-2.28	
1734	КТП-1340 с.Горби	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	65.3	0	154.4	0.25
1735	КТП-2320 с.Градижськ	250,00 кВА	230	52.9	177.1	153	0	190.28	0.25
1736	ЗТП-2213 с.ГРАДЕЖСЬК	250,00 кВА	230	2.55	227.45	19	0	236.56	0.25
1737	КТП-8310 с.Обозновка	400,00 кВА	368	0	368	5.5	0	403.39	0.25
1738	КТП-2401 с.Градижськ	63,00 кВА	57.96	0	57.96	0	0	57.96	0.25
1739	КТП-3601 с.Степове	250,00 кВА	230	0	230	70	0	185.56	0.25
1740	КТП-3616 с.Сиренки	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	0	0	57.96	0.25
1741	КТП-4114 с.ГРИНЬКИ	160,00 кВА	147.2	0	147.2	75	0	88.56	0.25
1742	КТП-4306 с.Бугаївка	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	190.9	0	86.84	0.25
1743	КТП-4312 с.БУГАЄВКА	100,00 кВА	92	3.82	88.18	56	0	81.31	0.25
1744	КТП-5527 с.ФЕДОРОВКА	160,00 кВА	147.2	0	147.2	120	0	43.56	0.25
1745	КТП-5525 с.Федорівка	100,00 кВА	92	6.37	85.63	30	0	72.22	0.25
1746	КТП-2318 с.Градижськ	100,00 кВА	92	29.96	62.04	132.5	0	41.08	0.25
1747	КТП-8211 с.Пустовитове	160,00 кВА	147.2	17.85	129.35	18	0	145.56	0.25
1748	КТП-1633 м.Глобине	40,00 кВА	36.8	11.47	25.33	14	0	26.89	0.25
1749	КТП-7406 с.Яроші	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	26	0	38.4	0.25
1750	КТП-3617 с.Корещина	100,00 кВА	92	23.58	68.42	78	0	59.31	0.25
1751	КТП-4113 с.Тимошівка	40,00 кВА	36.8	10.84	25.96	28	0	26.93	0.25
1752	КТП-1620 м.Глобине	100,00 кВА	92	33.78	58.22	383	0	-169.05	
1753	КТП-1624 м.Глобине	100,00 кВА	92	28.05	63.95	191.5	0	-17.92	
1754	КТП-1627 с.Новомосковське	250,00 кВА	230	45.26	184.74	340.4	0	194.48	0.25
1755	КТП-1631 с.Кордубанове	60,00 кВА	55.2	17.21	37.99	219.5	0	-91.13	

1756	КТП-1613 м.Глобине	250,00 кВА	230	0	230	200	0	55,56	0,25	
1757	КТП-9102 с.Радалівка	63,00 кВА	57,96	5,1	52,86	60	0	26,51	0,25	
1758	КТП-9119 с.Радалівка	160,00 кВА	147,2	0,64	146,56	22	0	197,7	0,25	
1759	КТП-998 с.Шушвалівка	250,00 кВА	230	38,24	191,76	121,6	0	312,36	0,25	
1760	КТП-997 с.Шушвалівка	250,00 кВА	230	26,77	203,23	63	0	280,28	0,25	
1761	КТП-999 с.Шушвалівка	63,00 кВА	57,96	9,56	48,4	89	0	-2,49		
1762	КТП-2809 с. Градизьк	25,00 кВА	23	3,19	19,81	5	0	20,56	0,25	
1763	КТП-4224 с.Липове	250,00 кВА	230	26,13	203,87	55,3	0	287,98	0,25	
1764	КТП-7505 с.Пирого	160,00 кВА	147,2	0	147,2	131,9	0	31,66	0,25	
1765	КТП-1630 м.Глобине	100,00 кВА	92	41,43	50,57	310,4	0	-136,82		
1766	ЗТП-1406 м.Глобине	25,00 кВА	23	33,78	-10,78	23	20	-17,44		
1767	ЗТП-1504 м.Глобине	180,00 кВА	165,6	0	165,6	126,5	0	57,5	0,25	
1768	КТП-1425 м.Глобине	160,00 кВА	147,2	35,06	112,14	257,5	0	84,83	0,25	
1769	КТП-2204 смт.Градизьк	160,00 кВА	147,2	18,48	128,72	75,7	0	144	0,25	
1770	КТП-2205 смт.Градизьк	160,00 кВА	147,2	36,33	110,87	112,6	0	107,1	0,25	
1771	КТП-2317 смт.Градизьк	60,00 кВА	55,2	0	55,2	50	0	11,33	0,25	
1772	КТП-2304 смт.Градизьк	250,00 кВА	230	35,69	194,31	285,4	0	249,48	0,25	
1773	КТП-2307 смт.Градизьк	63,00 кВА	57,96	34,42	23,54	342,5	0	-207,71		
1774	КТП-2311 с-ще Градизьк	250,00 кВА	230	55,45	174,55	288,5	0	145,46	0,25	
1775	КТП-2316 с-ще Градизьк	250,00 кВА	230	47,17	182,83	369,4	30	135,48	0,25	
1776	КТП-2210 смт.Градизьк	63,00 кВА	57,96	36,33	21,63	156,7	0	-70,19		
1777	КТП-9501 с.Івано Селище	100,00 кВА	92	7,01	84,99	36	0	101,31	0,25	
1778	КТП-2106 с.Кагамлик	63,00 кВА	57,96	3,82	54,14	36	0	50,51	0,25	
1779	СКТП-4434 с.Броварки	250,00 кВА	230	3,82	226,18	51	0	292,28	0,25	
1780	КТП-1715 м.Глобине	400,00 кВА	368	196,32	171,68	250,1	0	158,79	0,25	
1781	КТП-2302 с-ще Градизьк	160,00 кВА	147,2	0	147,2	0	0	147,2	0,25	
1782	КТП-2216 смт.Градизьк	250,00 кВА	230	12,11	217,89	74,5	0	181,06	0,25	
1783	КТП-2319 смт.Градизьк	160,00 кВА	147,2	13,39	133,81	80,4	0	139,3	0,25	
1784	КТП-1233 м.Глобине	100,00 кВА	92	3,19	88,81	80	0	22,22	0,25	
1785	КТП-2201 с. Градизьк	160,00 кВА	147,2	52,27	94,93	67,5	0	96,06	0,25	
1786	КТП-4232 с.Святіїлівка	160,00 кВА	147,2	33,14	114,06	6,5	0	157,06	0,25	
1787	КТП-7307 С.БОРИСИ	100,00 кВА	92	0	92	22,2	0	80,02	0,25	
1788	КТП-9612А с.Зубані	100,00 кВА	92	0	92	4	0	98,22	0,25	
1789	КТП-6118 с.Набережне	40,00 кВА	36,8	10,2	26,6	9,9	0	30,99	0,25	
1790	КТП-1225 м.Глобине	160,00 кВА	147,2	8,29	138,91	203	0	74,74	0,25	
1791	КТП-6406 с.Погреби	100,00 кВА	92	0	92	149	0	24,58	0,25	
Гребінковський філіал										
1792	ЗТП № 1 с.СЕРБЕНОВКА	40,00 кВА	36,8	9,56	27,24	60	0	-19,11		
1793	ЗТП-3 с.Ульянівка	400,00 кВА	322	31,87	290,13	400	0	-42,22		
1794		250,00 кВА								
1795	ЗТП № 15 с.НОВОДАР	160,00 кВА	147,2	72,66	74,54	197,1	0	80,64	0,25	
1796	ЗТП № 67 с.СЛОБОДА ПЕТРОВКА	400,00 кВА	368	8,29	359,71	12	0	396,89	0,25	
1797	ЗТП № 101 с.СЛ.ПЕТРОВКА	400,00 кВА	368	8,92	359,08	65	0	343,89	0,25	
1798	ЗТП № 183 с.ТОПОЛИНОЕ	400,00 кВА	368	72,79	295,21	450,4	0	243,94	0,25	
1799	ЗТП № 201 г.ГРЕБЕНКА	160,00 кВА	147,2	45,26	101,94	340,4	0	1,93	0,25	
1800	ЗТП № 239 г.ГРЕБЕНКА	400,00 кВА								
1801		250,00 кВА	322	183,57	138,43	683,7	90	120,74	0,25	
1802	ЗТП-208 м.Гребінка	250,00 кВА								
1803		250,00 кВА	322	203,33	118,67	550,1	27	317,34	0,25	
1804	ЗТП № 211 г.ГРЕБЕНКА	250,00 кВА								
1805		250,00 кВА	322	148,51	173,49	378,2	0	229,35	0,25	
1806	ЗТП № 212 г.ГРЕБЕНКА	160,00 кВА	147,2	64,38	82,82	302	34,5	5,83	0,25	
1807	ЗТП № 221 г.ГРЕБЕНКА	315,00 кВА	289,8	101,98	187,82	818,3	41,3	-185,65		
1808	ЗТП-222 м.Гребінка	160,00 кВА	147,2	83,5	63,7	577,7	12,05	-180,86		
1809	ЗТП-227 м.Гребінка	400,00 кВА	368	115,37	252,63	461,3	30	364,51	0,25	
1810	ЗТП-229 м.Гребінка	160,00 кВА	147,2	118,56	28,64	681,8	0	-272,91		
1811	ЗТП № 230 г.ГРЕБЕНКА	250,00 кВА	230	53,92	176,08	321,1	0	213,78	0,25	
1812	ЗТП-231 м.Гребінка	400,00 кВА								
1813		160,00 кВА	206,08	82,22	123,86	559	5	-84,74		
1814	ЗТП № 232 г.ГРЕБЕНКА	250,00 кВА	230	38,88	191,12	81	0	262,28	0,25	
1815	ЗТП № 234 г.ГРЕБЕНКА	200,00 кВА	184	65,01	118,99	342,7	0	85,21	0,25	
1816	ЗТП № 236 г.ГРЕБЕНКА	250,00 кВА								
1817		250,00 кВА	322	129,39	192,61	575	0	-217,22		
1818	ЗТП № 241 с.ТОПОЛИНОЕ	250,00 кВА	230	55,45	174,55	267,9	0	166,06	0,25	
1819	ЗТП № 243 г.ГРЕБЕНКА	250,00 кВА	230	33,78	196,22	177,5	0	256,46	0,25	
1820	ЗТП № 247 г.ГРЕБЕНКА	250,00 кВА								
1821		250,00 кВА	322	141,5	180,5	279,5	2,5	466,84	0,25	
1822	ЗТП № 259 с.СЛ.ПЕТРОВКА	250,00 кВА								
1823		250,00 кВА	322	64,38	257,62	203,4	8	396,15	0,25	
1824	ЗТП № 279 г.ГРЕБЕНКА	160,00 кВА	147,2	52,27	94,93	220,3	0	57,44	0,25	
1825	ТП-328 м.Гребінка	250,00 кВА	230	80,89	149,11	333,8	0	201,08	0,25	
1826	ЗТП-289 с.Рудка	250,00 кВА								
1827		250,00 кВА	322	88,09	233,91	129,5	0	228,28	0,25	
1828	ЗТП № 260 с.КОРОВАИ	630,00 кВА	579,6	11,47	568,13	70	0	574	0,25	
1829	ЗТП № 314 с.КОРОВАИ	630,00 кВА	579,6	55,45	524,15	170	0	474	0,25	
1830	ЗТП № 207 г.ГРЕБЕНКА	315,00 кВА	289,8	80,95	208,85	657,5	30	-13,55		
1831	ЗТП № 209 г.ГРЕБЕНКА	400,00 кВА								
1832		400,00 кВА	515,2	269,62	245,58	1128,8	0	302,31	0,25	
1833	ЗТП № 219 г.ГРЕБЕНКА	250,00 кВА	230	61,19	168,81	199,5	10	133,78	0,25	
1834	ЗТП № 324 с.АЛЕКСЕЕВКА	100,00 кВА	92	28,56	63,44	209,4	1	-36,82		
1835	ЦРП-1 Гребінка	160,00 кВА	147,2	78,4	68,8	544	20	-221,67		
1836	ЦРП-2 Гребінка	400,00 кВА								
1837		250,00 кВА	322	159,99	162,01	308,2	232	67,35	0,25	
1838	КТП-270 с.Рудка	63,00 кВА	57,96	17,08	40,88	37	0	49,51	0,25	
1839	КТП-320 с.Рудка	100,00 кВА	92	42	50	110	0	27,31	0,25	
1840	КТП-308 с.Коровай	160,00 кВА	147,2	15,93	131,27	67	0	152,7	0,25	
1841	КТП-300 с.Коровай	40,00 кВА	36,8	24,41	12,39	54,5	0	0,43	0,25	

1842	КТП-291 с.Ульяновка	100,00 кВА	92	15.3	76.7	25	0	112.31	0.25
1843	КТП-304 с.Григоровка	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	51.3	0	35.21	0.25
1844	КТП-177 с.Тарасовка	160,00 кВА	147.2	50.04	97.16	71	0	92.56	0.25
1845	КТП-309 с.Тарасівка	100,00 кВА	92	7.65	84.35	35.3	0	102.01	0.25
1846	КТП-305 с.Майорщина	250,00 кВА	230	34.42	195.58	226.2	0	117.08	0.25
1847	КТП-322 с.Майорщина	25,00 кВА	23	13.39	9.61	12	0	13.56	0.25
1848	КТП-310 г.Гребенка	160,00 кВА	147.2	61.51	85.69	138.8	10	128.94	0.25
1849	КТП-255 г.Гребенка	160,00 кВА	147.2	36.97	110.23	410.5	85	-153.17	
1850	КТП-182 с. СЛОБОДА-ПЕТРОВКА	40,00 кВА	36.8	15.3	21.5	25.5	0	15.39	0.25
1851	КТП-113 с.КУЛАЖЕНЦЫ	100,00 кВА	92	19.76	72.24	99.4	0	37.91	0.25
1852	КТП-311 с.Кулаженці	100,00 кВА	92	4.46	87.54	22.6	0	79.62	0.25
1853	КТП-198 с.Кулаженці	63,00 кВА	57.96	9.05	48.91	22.3	0	64.21	0.25
1854	КТП-2 с.ТОПОЛИНОЕ	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	3	0	160.56	0.25
1855	КТП-4 с.УЛЯНОВКА	63,00 кВА	57.96	21.67	36.29	122.5	0	-13.14	
1856	КТП-5 с.Ульянівка	100,00 кВА	92	39.52	52.48	162	0	11.58	0.25
1857	КТП-6 с.Ульянівка	100,00 кВА	92	33.78	58.22	117	0	56.58	0.25
1858	КТП-7 с.Бесідовщина	63,00 кВА	57.96	26.26	31.7	138	0	-28.64	
1859	КТП-8 с.ПЕРВОМАЙСКОЕ	400,00 кВА	368	36.33	331.67	100	0	308.89	0.25
1860	КТП-9 с.ОТРАДНОЕ	400,00 кВА	368	151.06	216.94	254.7	130	164.55	0.25
1861	КТП-10 с.АЛЕКСАНДРОВКА	100,00 кВА	92	29.32	62.68	140.6	0	32.98	0.25
1862	КТП-11 с.АЛЕКСАНДРОВКА	50,00 кВА	46	10.84	35.16	179.8	0	-111.14	
1863	КТП-12 с.Олександрівка	100,00 кВА	92	64.38	27.62	103.9	20	13.41	0.25
1864	КТП-13 с.ПАВЛОВЩИНА	25,00 кВА	23	6.37	16.63	51	0	-16.67	
1865	КТП-14 с.Олександрівка	100,00 кВА	92	138.95	-46.95	117.95	96.25	-111.98	
1866	КТП-17 с.ЛУТАЙКА	100,00 кВА	92	7.65	84.35	100	0	2.22	0.25
1867	КТП-18 с.П.Комуна	63,00 кВА	57.96	48.57	9.39	115.9	0	-6.54	
1868	КТП-19 с.Лутайка	100,00 кВА	92	22.31	69.69	68	0	69.31	0.25
1869	КТП-21 с.ЛУТАЙКА	100,00 кВА	92	8.67	83.33	58.3	0	79.01	0.25
1870	КТП-22 с.КОРОВАИ	250,00 кВА	230	26.13	203.87	291.3	0	-35.74	
1871	КТП-23 с.КОРОВАИ	250,00 кВА	230	29.26	200.74	61.3	0	281.98	0.25
1872	КТП-24 с.Короваї	63,00 кВА	57.96	49.53	8.43	86.2	0	23.16	0.25
1873	КТП-26 с.КУЛАЖЕНЦЫ	160,00 кВА	147.2	15.49	131.71	84.7	29.5	105.5	0.25
1874	КТП-27 с.Кулаженці	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	93.1	0	-6.59	
1875	КТП-29 с.Мар'янівка	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	39.8	9.8	14.8	0.25
1876	КТП-32 с.Олексіївка	100,00 кВА	92	53.41	38.59	132.5	0	-30.28	
1877	КТП-34 с.ТАРАСОВКА	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	194.9	0	-85.54	
1878	КТП-35 с.ПЕРЕМОГА	100,00 кВА	92	17.4	74.6	124	0	49.58	0.25
1879	КТП-36 с.Михайлівка	63,00 кВА	57.96	37.61	20.35	222.7	0	-87.91	
1880	КТП-37 с.МАЙОРЩИНА	160,00 кВА	147.2	61.83	85.37	128	0	35.56	0.25
1881	КТП-38 с.Сліпори́д-Іванівка	100,00 кВА	92	11.41	80.59	94.5	0	42.81	0.25
1882	КТП-39 с.Сліпори́д-Іванівка	160,00 кВА	147.2	53.54	93.66	128	0	35.56	0.25
1883	КТП-40 с.С.Л.ИВАНОВКА	100,00 кВА	92	17.21	74.79	80	0	22.22	0.25
1884	КТП-41 с.ПОЛОГЫ	63,00 кВА	57.96	7.97	49.99	10	0	54.4	0.25
1885	КТП-42 с.Тарасівка	63,00 кВА	57.96	43.6	14.36	160	0	-50.64	
1886	КТП-43 с.ТАРАСОВКА	100,00 кВА	92	32.51	59.49	160.2	0	13.38	0.25
1887	КТП-44 с.ТАРАСОВКА	100,00 кВА	92	38.88	53.12	139.4	0	34.18	0.25
1888	КТП-45 с.ТАРАСОВКА	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	88.8	8	-10.29	
1889	КТП-46 с.ЖОВТНЕВЕ	63,00 кВА	57.96	26.32	31.64	74.5	0	12.01	0.25
1890	КТП-292 с.Тарасівка	100,00 кВА	92	7.01	84.99	90	0	12.22	0.25
1891	КТП-48 с.Лутайка	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	64.5	0	22.01	0.25
1892	КТП-50 с.ПЕРВОМАЯ	100,00 кВА	92	21.67	70.33	130.6	0	42.98	0.25
1893	КТП-51 с.Корніївка	100,00 кВА	92	31.23	60.77	172	0	1.58	0.25
1894	КТП-52 с.Березівка	100,00 кВА	92	44.62	47.38	99.6	0	37.71	0.25
1895	КТП-53 с.БЕРЕЗОВКА	100,00 кВА	92	23.58	68.42	90.7	0	46.61	0.25
1896	КТП-54 с.ГОРЬЫ	50,00 кВА	46	13.39	32.61	33.5	0	35.16	0.25
1897	КТП-55 с.РУДКА	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	99.8	0	-13.29	
1898	КТП-56 с.Рудка	100,00 кВА	92	20.4	71.6	131.4	0	42.18	0.25
1899	КТП-58 с.Березівка	100,00 кВА	92	29.96	62.04	227	0	-13.05	
1900	КТП-59 с.Покровщина	160,00 кВА	147.2	29.96	117.24	122.5	0	97.2	0.25
1901	КТП-60 с.ОВСЮКИ	60,00 кВА	55.2	28.05	27.15	112.6	0	-8.45	
1902	КТП-61 с.Овсюки	100,00 кВА	92	34.42	57.58	209.8	0	4.15	0.25
1903	КТП-62 с.ОВСЮКИ	63,00 кВА	57.96	35.69	22.27	115.5	0	-28.99	
1904	КТП-63 с.ОРЖИЦА	100,00 кВА	92	53.54	38.46	121.1	0	52.48	0.25
1905	КТП-64 с.ОРЖИЦА	100,00 кВА	92	29.32	62.68	114.5	0	59.08	0.25
1906	КТП-65 с.ОРЖИЦА	40,00 кВА	36.8	35.69	1.11	109.5	0	-40.07	
1907	КТП-66 с.СЛОБОДА ПЕТРОВКА	160,00 кВА	147.2	72.66	74.54	302.2	0	-24.46	
1908	КТП-68 с.СЛОБОДА ПЕТРОВКА	63,00 кВА	57.96	53.73	4.23	211	0	-76.21	
1909	КТП-69 с.ГРИГОРОВКА	100,00 кВА	92	13.39	78.61	160	0	-57.78	
1910	КТП-72 с.ГРИГОРОВКА	100,00 кВА	92	22.31	69.69	184.3	0	-10.72	
1911	КТП-74 с.ТАРАСОВКА	40,00 кВА	36.8	11.86	24.94	78.7	0	-23.77	
1912	КТП-75 с.МИХАЙЛОВКА	60,00 кВА	55.2	3.82	51.38	58.8	0	23.59	0.25
1913	КТП-76 с.САЙВКА	25,00 кВА	23	7.65	15.35	35.9	0	-1.57	
1914	КТП-77 с.С.Л.ИВАНОВКА	100,00 кВА	92	8.92	83.08	80	0	22.22	0.25
1915	КТП-79 с.Серби́нка	100,00 кВА	92	28.05	63.95	116.4	0	57.18	0.25
1916	КТП-80 с.ГРУШКОВКА	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	73.5	0	13.01	0.25
1917	КТП-81 с.СЕРБИНОВКА	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	81.3	0	5.21	0.25
1918	КТП-82 с.Серби́нка	100,00 кВА	92	19.76	72.24	133.7	0	3.61	0.25
1919	КТП-83 с.ПИСАРЩИНА	40,00 кВА	36.8	25.5	11.3	88	0	-33.07	
1920	КТП-84 с.БЕСИДОВЩИНА	25,00 кВА	23	11.47	11.53	27.3	0	7.03	0.25
1921	КТП-85 с.СКОЧАК	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	32.7	0	53.81	0.25
1922	КТП-87 с.АЛЕКСАНДРОВКА	63,00 кВА	57.96	21.03	36.93	117.6	0	-8.24	
1923	КТП-88 с.КОРОВАИ	100,00 кВА	92	34.42	57.58	175.7	0	-2.12	
1924	КТП-89 с.КОРОВАИ	160,00 кВА	147.2	45.45	101.75	207.4	0	70.34	0.25
1925	КТП-90 с.Короваї	63,00 кВА	57.96	45.51	12.45	118	0	-8.64	
1926	КТП-93 с.КУЛАЖЕНЦЫ	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	31.3	0	55.21	0.25
1927	КТП-96 с.КУЛАЖЕНЦЫ	50,00 кВА	46	21.03	24.97	51.1	0	17.56	0.25
1928	КТП-98 с.РУДКА	100,00 кВА	92	29.96	62.04	92.3	0	81.28	0.25

1929	КТП-100 с.ГУЛАКИВКА	40,00 кВА	36.8	8.92	27.88	141.6	0	-86.67	
1930	КТП-102 с.ПИСАРЩИНА	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	60.3	0	26.21	0.25
1931	КТП-103 с.СТУКАЛОВКА	63,00 кВА	57.96	24.22	33.74	233	0	-123.64	
1932	КТП-104 с.СТУКАЛОВКА	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	10	0	153.56	0.25
1933	КТП-107 с.Рудка	100,00 кВА	92	23.2	68.8	67	0	70.31	0.25
1934	КТП-108 с.СТУКАЛОВКА	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	84.1	0	2.41	0.25
1935	КТП-109 с.Сайка	25,00 кВА	23	3.19	19.81	84.8	14	-64.47	
1936	КТП-110 с.СТУКАЛОВКА	100,00 кВА	92	22.31	69.69	106	0	31.31	0.25
1937	КТП-111 с.БЕРЕЗОВКА	25,00 кВА	23	6.37	16.63	13.8	0	11.76	0.25
1938	КТП-114 с.Майорщина	250,00 кВА	230	81.59	148.41	0	0	230	0.25
1939	КТП-115 с.Новоселівка	100,00 кВА	92	13.39	78.61	39.5	0	97.81	0.25
1940	КТП-116 с.Мар'янівка	20,00 кВА	18.4	7.65	10.75	12	0	8.44	0.25
1941	КТП-117 с.Стукалівка	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	76	10	0.51	0.25
1942	КТП-119 с.РУДКА	63,00 кВА	57.96	21.54	36.42	81	0	-16.6	
1943	КТП-120 с.АЛЕКСЕЕВКА	40,00 кВА	36.8	4.78	32.02	67.2	0	-12.27	
1944	КТП-121 с.Олексіївка	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	147	0	-37.64	
1945	КТП-122 с.Наталівка	100,00 кВА	92	0.89	91.11	0	0	92	0.25
1946	КТП-123 с.Наталівка	25,00 кВА	23	7.65	15.35	51.5	0	-17.17	
1947	КТП-125 с.КУЛАЖЕНЦЬ	100,00 кВА	92	20.08	71.92	91	0	46.31	0.25
1948	КТП-126 с.ЗАГРЕБЕЛЬЕ	100,00 кВА	92	42.71	49.29	169.2	0	4.38	0.25
1949	КТП-127 с.АЛЕКСЕЕВКА	100,00 кВА	92	21.67	70.33	50	0	52.22	0.25
1950	КТП-128 с.Мар'янівка	160,00 кВА	147.2	24.22	122.98	142	136	-114.44	
1951	КТП-129 с.МАР'ЯНОВКА	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	76.6	0	9.91	0.25
1952	КТП-130 с.ГРУШКОВКА	100,00 кВА	92	14.02	77.98	69.5	0	67.81	0.25
1953	КТП-131 с.ГРЕБЕНКА	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	45.3	0	41.21	0.25
1954	КТП-132 с.КОРНЕЕВКА	250,00 кВА	230	32.7	197.3	152.5	37	66.06	0.25
1955	КТП-133 с.Сербинівка	100,00 кВА	92	54.18	37.82	178.4	0	-4.82	
1956	КТП-134 с.Корнеевка	40,00 кВА	36.8	10.2	26.6	12.4	0	28.49	0.25
1957	КТП-136 с.АЛЕКСАНДРОВКА	25,00 кВА	23	17.21	5.79	115.7	0	-81.37	
1958	КТП-137 с.Березівка	100,00 кВА	92	13.39	78.61	90	0	12.22	0.25
1959	КТП-138 с.УЛЬЯНОВКА	160,00 кВА	147.2	49.27	97.93	277.4	0	0.34	0.25
1960	КТП-139 с.Оржиця	40,00 кВА	36.8	51.63	-14.83	142.5	0	-73.07	
1961	КТП-140 с.ОВСЮКИ	160,00 кВА	147.2	40.79	106.41	90	0	73.56	0.25
1962	КТП-141 с.ОВСЮКИ	160,00 кВА	147.2	36.33	110.87	190.9	0	-27.34	
1963	КТП-142 с.СЛ.ПЕТРОВКА	200,00 кВА	184	77.12	106.88	242.2	0	185.71	0.25
1964	КТП-144 с.МАЙОРЩИНА	250,00 кВА	230	20.08	209.92	200	0	55.56	0.25
1965	КТП-145 с.АЛЕКСЕЕВКА	100,00 кВА	92	7.71	84.29	125.2	0	48.38	0.25
1966	КТП-146 с.АЛЕКСЕЕВКА	160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	40	0	123.56	0.25
1967	КТП-147 с.СЕРБИНОВКА	250,00 кВА	230	33.14	196.86	130	0	125.56	0.25
1968	КТП-148 с.УЛЬЯНОВКА	100,00 кВА	92	26.13	65.87	62	0	40.22	0.25
1969	КТП-149 с.УЛЬЯНОВКА	40,00 кВА	36.8	11.47	25.33	78	0	-23.07	
1970	КТП-150 с.Високе	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	106.9	0	-20.39	
1971	КТП-151 с.АЛЕКСАНДРОВКА	50,00 кВА	46	5.1	40.9	105.5	0	-18.71	
1972	КТП-152 с.Ульянівка	100,00 кВА	92	35.06	56.94	105	0	-2.78	
1973	КТП-154 с.ПАВЛОВЩИНА	63,00 кВА	57.96	23.58	34.38	158.5	0	-49.14	
1974	КТП-155 с.БЕРЕЗОВКА	160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	140.3	0	137.44	0.25
1975	КТП-156 с.ПОКРОВЩИНА	40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	73.5	0	-18.57	
1976	КТП-157 с.Сліпорід-Іванівка	100,00 кВА	92	79.04	12.96	376.7	0	-162.75	
1977	КТП-158 с.Сліпорід-Іванівка	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	5	0	104.36	0.25
1978	КТП-159 с.ЖОВТНЕВЕ	25,00 кВА	23	3.82	19.18	8	0	17.56	0.25
1979	КТП-160 с.ЖОВТНЕВЕ	63,00 кВА	57.96	26.01	31.95	70.8	0	15.71	0.25
1980	КТП-161 с.СЛ.ИВАНОВКА	40,00 кВА	36.8	12.94	23.86	63	0	-8.07	
1981	КТП-162 с.СЛ.ИВАНОВКА	100,00 кВА	92	28.68	63.32	80	0	22.22	0.25
1982	КТП-163 с.ПОКРОВЩИНА	60,00 кВА	55.2	16.57	38.63	52.3	0	30.09	0.25
1983	КТП-166 с.Олексіївка	60,00 кВА	55.2	20.01	35.19	18.5	0	42.83	0.25
1984	КТП-167 с.Сліпорід-Іванівка	250,00 кВА	230	58	172	200	0	55.56	0.25
1985	КТП-168 с.Овсюки	250,00 кВА	230	59.92	170.08	230.2	40.8	72.28	0.25
1986	КТП-169 с.ОВСЮКИ	100,00 кВА	92	58.64	33.36	138.2	0	35.38	0.25
1987	КТП-170 с.Березівка	160,00 кВА	147.2	24.48	122.72	125	0	38.56	0.25
1988	КТП-180 с.СЕРБИНОВКА	25,00 кВА	23	5.1	17.9	8	0	17.56	0.25
1989	КТП-181 с.ОВСЮКИ	250,00 кВА	230	29.32	200.68	225	0	30.56	0.25
1990	КТП-135 с.ТАРАСОВКА	250,00 кВА	230	12.11	217.89	128	0	127.56	0.25
1991	КТП-188 с.Майорщина	160,00 кВА	147.2	13.39	133.81	87	0	132.7	0.25
1992	КТП-195 с.Сербинівка	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	195.2	0	24.5	0.25
1993	КТП-202 м.Гребінка	100,00 кВА	92	49.08	42.92	10.2	0	163.38	0.25
1994	КТП-203 м.Гребінка	100,00 кВА	92	29.96	62.04	189.6	0	-16.02	
1995	КТП-204 м.Гребінка	250,00 кВА	230	45.26	184.74	459.4	0	75.48	0.25
1996	КТП-205 с.ГРЕБЕНКА	160,00 кВА	147.2	36.97	110.23	282.6	0	59.73	0.25
1997	КТП-206 с.ГРЕБЕНКА	160,00 кВА	147.2	56.73	90.47	358.9	0	-16.57	
1998	КТП-210 с.ГРЕБЕНКА	250,00 кВА	230	115.37	114.63	504.4	4	26.48	0.25
1999	КТП-213 м.Гребінка	160,00 кВА	147.2	70.75	76.45	358.5	5	-21.17	
2000	КТП-214 м.Гребінка	160,00 кВА	147.2	43.34	103.86	331	0	11.33	0.25
2001	КТП-215 м.Гребінка	160,00 кВА	147.2	95.29	51.91	429.7	0	-87.37	
2002	КТП-216 м.Гребінка	250,00 кВА	230	72.09	157.91	566.4	0	72.49	0.25
2003	КТП-217 м.Гребінка	100,00 кВА	92	58	34	321.5	0	-107.55	
2004	КТП-218 м.Гребінка	160,00 кВА	147.2	90.45	56.75	354.9	5	-17.57	
2005	КТП-223 м.Гребінка	63,00 кВА	57.96	63.74	-5.78	145.2	0	-35.84	
2006	КТП-224 с.ГРЕБЕНКА	200,00 кВА	184	27.09	156.91	285.7	0	61.47	0.25
2007	КТП-225 с.ГРЕБЕНКА	250,00 кВА	230	25.5	204.5	154	0	189.28	0.25
2008	КТП-233 м.Гребінка	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	139.5	0	138.24	0.25
2009	КТП-235 с.ГРЕБЕНКА	250,00 кВА	230	10.84	219.16	105	0	150.56	0.25
2010	КТП-237 с.ГРЕБЕНКА	160,00 кВА	147.2	35.06	112.14	245.7	0	96.63	0.25
2011	КТП-240 с.ГРЕБЕНКА	60,00 кВА	55.2	23.58	31.62	128.4	0	-24.25	
2012	КТП-245 с.ГРЕБЕНКА	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	92.8	0	126.9	0.25
2013	КТП-248 с.ГРУШКОВКА	100,00 кВА	92	22.31	69.69	40.4	0	96.91	0.25
2014	КТП-249 м.Гребінка	100,00 кВА	92	44.62	47.38	39	0	63.22	0.25
2015	КТП-251 с.ГРЕБЕНКА	250,00 кВА	230	15.3	214.7	128	0	127.56	0.25

2016	КТП-253 с.Мар'янівка	100,00 кВА	92	30.28	61.72	114.3	0	59.28	0.25	
2017	КТП-254 с.УЛЪЯНОВКА	250,00 кВА	230	20.27	209.73	152.1	0	191.18	0.25	
2018	КТП-261 с.ОТРАДНОЕ	60,00 кВА	55.2	37.8	17.4	67.4	0	14.99	0.25	
2019	КТП-262 с.СЛ.ПЕТРОВКА	160,00 кВА	147.2	42.71	104.49	60	0	103.56	0.25	
2020	КТП-263 с.ПЕРВОМАЙСКОЕ	160,00 кВА	147.2	42.71	104.49	289.9	0	-12.16		
2021	КТП-264 с.Коровай	63,00 кВА	57.96	24.09	33.87	64.3	20	2.21	0.25	
2022	КТП-265 с.ГРУШКОВКА	160,00 кВА	147.2	26.13	121.07	70	0	93.56	0.25	
2023	КТП-266 с.КОРНЕЕВКА	400,00 кВА	368	33.78	334.22	125.9	0	423.35	0.25	
2024	КТП-272 с.НАТАЛОВКА	100,00 кВА	92	11.15	80.85	114.3	0	59.28	0.25	
2025	КТП-274 с.МАРЪЯНОВКА	40,00 кВА	36.8	10.39	26.41	95.5	0	-40.57		
2026	КТП-275 с.МАРЪЯНОВКА	40,00 кВА	36.8	30.47	6.33	899.4	0	-829.97		
2027	КТП-276 с.ОВСЮКИ	160,00 кВА	147.2	36.01	111.19	80	0	83.56	0.25	
2028	КТП-278 с.МАРЪЯНОВКА	63,00 кВА	57.96	9.62	48.34	81.1	0	5.41	0.25	
2029	КТП-281 с.ГРИГОРІОВКА	100,00 кВА	92	38.56	53.44	190.7	0	-17.12		
2030	КТП-282 с.ПАРИЖСКАЯ КОМУННА	60,00 кВА	55.2	47.55	7.65	181.8	10	-87.65		
2031	КТП-302 с.РУДКА	160,00 кВА	147.2	12.17	135.03	68	0	95.56	0.25	
2032	КТП-285 с.СЕРЕБИНОВКА	100,00 кВА	92	10.2	81.8	38.2	0	64.02	0.25	
2033	КТП-286 с.АЛЕКСЕЕВКА	25,00 кВА	23	6.37	16.63	12	0	13.56	0.25	
2034	КТП-287 с.МАЙОРЩИНА	100,00 кВА	92	27.15	64.85	72	0	65.31	0.25	
2035	ЗТП-199 м.Гребінка	100,00 кВА	92	4.46	87.54	5	12	85.22	0.25	
2036	ЗТП-321 м.Гребінка	160,00 кВА	206.08	35.57	170.51	329.4	12	137.86	0.25	
2037		160,00 кВА								
2038	ЗТП-325 м.Гребінка	250,00 кВА	322	62.46	259.54	581.9	0	-224.12		
2039		250,00 кВА								
2040	ЗТП-165 м.Гребінка	250,00 кВА	230	22.31	207.69	19.5	0	236.06	0.25	
2041	КТП-323 м.Гребінка	100,00 кВА	92	23.58	68.42	64	0	73.31	0.25	
2042	КТП-94 с.Рудка	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	51	0	35.51	0.25	
2043	ЗТП-153 м.Гребінка / нафтобаза /	400,00 кВА	368	15.3	352.7	150	0	258.89	0.25	
2044	КТП-171 с.Майорщина	250,00 кВА	230	80.31	149.69	155	0	100.56	0.25	
2045	ЗТП-252 м. Гребінка	100,00 кВА	92	6.82	85.18	12.5	0	124.81	0.25	
2046	ЗТП-277 м.Гребінка	160,00 кВА	147.2	13.39	133.81	26	100	93.7	0.25	
Диканський філіал										
2047	ЗТП № 7 смт.Диканька	250,00 кВА	230	149.79	80.21	696.6	0	-57.71		
2048	ЗТП № 8 смт.Диканька	400,00 кВА	368	114.09	253.91	734.3	0	287.92	0.25	
2049	ЗТП № 10 смт.Диканька	400,00 кВА	515.2	63.29	451.91	377.8	0	391.16	0.25	
2050		400,00 кВА								
2051	ЗТП № 21 смт.Диканька	250,00 кВА	206.08	75.85	130.23	292.8	0	-63.82		
2052		160,00 кВА								
2053	ЗТП № 33 смт.Диканька	200,00 кВА	184	26.77	157.23	444.5	0	-97.33		
2054	ЗТП № 55 с.Писаревщина	160,00 кВА	206.08	26.13	179.95	270	20	17.58	0.25	
2055		160,00 кВА								
2056	ЗТП № 68 с.Стасі	400,00 кВА	515.2	210.98	304.22	980.2	0	450.91	0.25	
2057		400,00 кВА								
2058	ЗТП № 86 смт.Диканька	400,00 кВА	368	79.67	288.33	311.9	0	543.91	0.25	
2059	ЗТП № 91 с.Водяна Балка	160,00 кВА	147.2	0	147.2	10	0.8	152.76	0.25	
2060	ЗТП № 124 с.Чернєщина	100,00 кВА	92	0.64	91.36	30	0	72.22	0.25	
2061	ЗТП № 151 с.Балясне	100,00 кВА	92	1.27	90.73	78	5.2	19.02	0.25	
2062	ЗТП № 154 с.Петро № Давидівка	160,00 кВА	206.08	14.02	192.06	160	0	68.98	0.25	
2063		160,00 кВА								
2064	ЗТП № 160 с.Байрак	100,00 кВА	92	15.93	76.07	100	0	2.22	0.25	
2065	ЗТП-168 с.В.Рудка (СТФ)	160,00 кВА	206.08	3.19	202.89	150	0	78.98	0.25	
2066		160,00 кВА								
2067	ЗТП № 204 с.Ландарі	100,00 кВА	92	1.27	90.73	80	0	22.22	0.25	
2068	ЗТП № 210 смт.Диканька	400,00 кВА	368	25.5	342.5	435.2	0	259.14	0.25	
2069	ЗТП-276 с.Стасі вул.Яковенка,20А	250,00 кВА	322	52.27	269.73	377.4	15.8	355.64	0.25	
2070		250,00 кВА								
2071	ЗТП-295 с.Стасі вул.Яковенка,1А	160,00 кВА	206.08	6.37	199.71	85.6	0	143.38	0.25	
2072		160,00 кВА								
2073	ЗТП-322 смт.Диканька (м-н Солоха)	250,00 кВА	322	94.33	227.67	931.6	0	-182.76		
2074		250,00 кВА								
2075	ЗТП-323 смт.Диканька (водозабор)	250,00 кВА	322	7.65	314.35	150	0	207.78	0.25	
2076		250,00 кВА								
2077	ЗТП-325 смт. Диканька (база філії)	100,00 кВА	92	55.71	36.29	50	130	-77.78		
2078	КТП-1 смт.Диканька	160,00 кВА	147.2	17.85	129.35	182.7	130	-34.96		
2079	КТП № 2 смт.Диканька	160,00 кВА	147.2	10.84	136.36	91.5	5	123.2	0.25	
2080	КТП-3 смт.Диканька вул.Мічурина	250,00 кВА	230	43.34	186.66	282	3	148.96	0.25	
2081	КТП № 4 смт.Диканька	250,00 кВА	230	0.64	229.36	87	0	168.56	0.25	
2082	КТП-5 смт.Диканька (ринок)	100,00 кВА	92	16.64	75.36	72	0	30.22	0.25	
2083	КТП-6 с. Андріївка	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	83	0	-28.07		
2084	КТП № 9 смт.Диканька	250,00 кВА	230	31.87	198.13	217	0	216.96	0.25	
2085	КТП-11 смт.Диканька ВЕТЛЕЧЕБНИЦА	50,00 кВА	46	3.19	42.81	50	0	1.11	0.25	
2086	КТП-12 смт.Диканька	160,00 кВА	147.2	28.05	119.15	337.5	0	4.83	0.25	
2087	КТП № 13 смт.Диканька	100,00 кВА	92	55.45	36.55	256	0	-42.05		
2088	КТП-14 смт.Диканька 2-х пов.будинок	100,00 кВА	92	35.06	56.94	342.7	5	-133.75		
2089	КТП № 15 смт.Диканька	100,00 кВА	92	29.96	62.04	105.5	0	31.81	0.25	
2090	МТП № 18 смт.Диканька	100,00 кВА	92	0	92	80	0	22.22	0.25	
2091	КТП № 20 смт.Диканька	100,00 кВА	92	1.91	90.09	80	0	22.22	0.25	
2092	КТП № 23 смт.Диканька	160,00 кВА	147.2	119.19	28.01	658.7	0	-249.81		
2093	КТП-25 смт.Диканька	100,00 кВА	92	54.82	37.18	283.6	0	-69.65		
2094	КТП-26 смт.Диканька	100,00 кВА	92	45.89	46.11	254.3	0	-40.35		
2095	КТП № 27 смт.Диканька	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	113.6	0	49.96	0.25	
2096	КТП № 28 смт.Диканька	250,00 кВА	230	53.54	176.46	275.1	0	158.86	0.25	
2097	КТП-30 смт.Диканька	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	25	0	39.4	0.25	
2098	КТП № 31 смт.Диканька	160,00 кВА	147.2	45.89	101.31	276.6	0	65.73	0.25	
2099	КТП № 32 смт.Диканька	100,00 кВА	92	65.01	26.99	333	0	-119.05		
2100	КТП № 34 смт.Диканька	160,00 кВА	147.2	59.28	87.92	435.6	0	-93.27		
2101	КТП № 35 смт.Диканька	100,00 кВА	92	63.74	28.26	337.3	20	-143.35		

2102	КТП-37 Очисні споруди	40,00 кВА	36,8	0,64	36,16	32	0	8,89	0,25
2103	КТП-42 с.Чернечий Яр	25,00 кВА	23	3,19	19,81	28	0	6,33	0,25
2104	КТП № 43 с.Чернечий Яр	160,00 кВА	147,2	20,4	126,8	95,5	7	175,24	0,25
2105	КТП № 44 с.Чернечий Яр	25,00 кВА	23	7,65	15,35	58,8	2	-26,47	
2106	КТП-45 с.Чернечий Яр МТФ	250,00 кВА	230	33,78	196,22	127,9	77	50,66	0,25
2107	КТП № 47 с.Великі Будища	60,00 кВА	55,2	32,51	22,69	164,5	0	-60,35	
2108	КТП № 48 с.Великі Будища	100,00 кВА	92	21,67	70,33	105,5	0	68,08	0,25
2109	КТП № 49 с.Великі Будища	100,00 кВА	92	13,39	78,61	137	10	-9,69	
2110	КТП № 50 с.Великі Будища	100,00 кВА	92	29,32	62,68	212,3	0	-38,72	
2111	КТП № 51 с.Великі Будища	40,00 кВА	36,8	3,19	33,61	50,5	0	4,43	0,25
2112	КТП-52 с.Олефіровщина	63,00 кВА	57,96	0	57,96	0	10	54,4	0,25
2113	КТП № 53 с.Великі Будища	40,00 кВА	36,8	15,3	21,5	116,4	0	-46,97	
2114	КТП-56 с.Писаревщина (учхоз)	100,00 кВА	92	3,19	88,81	133	0	-30,78	
2115	КТП № 57 с.Писаревщина	100,00 кВА	92	19,76	72,24	223,5	0	-9,55	
2116	КТП № 59 с.Михайлівка	100,00 кВА	92	17,21	74,79	239,3	0	-25,35	
2117	КТП-60 с.Михайлівка	100,00 кВА	92	26,77	65,23	226,7	0	-53,12	
2118	КТП № 62 с.Михайлівка	100,00 кВА	92	17,21	74,79	118	0	55,58	0,25
2119	КТП № 63 с.Слиньків Яр	60,00 кВА	55,2	14,02	41,18	75,6	0	6,79	0,25
2120	КТП № 64 с.Прони	40,00 кВА	36,8	7,33	29,47	60,5	0	-5,57	
2121	КТП № 66 с.Стасі	630,00 кВА	579,6	77,83	501,77	481,5	0	612,08	0,25
2122	КТП № 67 с.Стасі	60,00 кВА	55,2	14,66	40,54	147	0	-42,85	
2123	КТП № 69 с.Стасі	63,00 кВА	57,96	31,87	26,09	32	0	32,4	0,25
2124	КТП № 70 с.Кам'янка	100,00 кВА	92	12,11	79,89	126	14	33,58	0,25
2125	КТП № 71 с.Кам'янка	25,00 кВА	23	1,27	21,73	50	0	-15,67	
2126	КТП-72 с.Гавронці	40,00 кВА	36,8	11,47	25,33	135,5	12,3	-78,37	
2127	КТП № 73 с.Гавронці	40,00 кВА	36,8	4,46	32,34	88,3	0	-33,37	
2128	КТП № 74 с.Годи	40,00 кВА	36,8	15,3	21,5	107,7	21,45	-59,72	
2129	КТП № 75 с.Слиньків Яр	40,00 кВА	36,8	9,56	27,24	49,5	0	5,43	0,25
2130	КТП № 76 с.Гавронці	63,00 кВА	57,96	36,33	21,63	178	39	-107,64	
2131	КТП № 78 с.Василівка	100,00 кВА	92	0,64	91,36	70	0	32,22	0,25
2132	КТП-80 с.Василівка (ферма)	100,00 кВА	92	15,3	76,7	128,8	0	8,51	0,25
2133	КТП № 81 с.Василівка	63,00 кВА	57,96	17,21	40,75	138,5	0	-29,14	
2134	КТП № 83 с.Василівка	63,00 кВА	57,96	7,65	50,31	48,75	0	37,76	0,25
2135	КТП № 84 с.Байрак	100,00 кВА	92	23,58	68,42	118,3	0	55,28	0,25
2136	КТП № 87 с.Онацьки	30,00 кВА	27,6	4,46	23,14	21,3	0	19,89	0,25
2137	КТП № 88 с.Водяна Балка	100,00 кВА	92	3,19	88,81	56	0	46,22	0,25
2138	КТП № 89 с.Водяна Балка	160,00 кВА	147,2	3,19	144,01	90	0	73,56	0,25
2139	КТП № 92 с.Горянщина	50,00 кВА	46	0	46	15	0	53,66	0,25
2140	КТП № 100 с.Великі Будища	40,00 кВА	36,8	11,47	25,33	120,6	0	-51,17	
2141	КТП № 101с.Петро № Давидівка	100,00 кВА	92	15,93	76,07	72,5	0	64,81	0,25
2142	КТП № 102 с.Петро № Давидівка	160,00 кВА	147,2	16,57	130,63	160,2	0	3,36	0,25
2143	КТП-103 с.В.Будища	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0,25
2144	КТП № 104с.Петро № Давидівка	40,00 кВА	36,8	1,91	34,89	31	0	23,93	0,25
2145	КТП № 105 с.Петро № Давидівка	100,00 кВА	92	22,95	69,05	79,8	0	57,51	0,25
2146	КТП № 106 с.Петро № Давидівка	250,00 кВА	230	0,64	229,36	150	0	105,56	0,25
2147	КТП № 107с.Жадани	250,00 кВА	230	1,27	228,73	131	0	212,28	0,25
2148	КТП № 108 с.Жадани	100,00 кВА	92	9,56	82,44	79,8	0	93,78	0,25
2149	КТП № 109 с.Єлизаветівка	100,00 кВА	92	4,46	87,54	48,2	0	89,11	0,25
2150	КТП-110 с.Марченки	100,00 кВА	92	3,82	88,18	50	0	52,22	0,25
2151	МТП-111 с.Горбатівка	10,00 кВА	9,2	1,91	7,29	6	0	4,22	0,25
2152	МТП-112 с.Н.Василівка	10,00 кВА	9,2	0,64	8,56	4	0	6,22	0,25
2153	МТП-113 с.Тополівка	10,00 кВА	9,2	0,64	8,56	9	0	1,22	0,25
2154	КТП-114 с.Ордаківка	160,00 кВА	147,2	25,5	121,7	100	0	63,56	0,25
2155	КТП № 115 с.Ордаківка	160,00 кВА	147,2	15,3	131,9	118,4	0	45,16	0,25
2156	КТП-116 с.Ордаківка	40,00 кВА	36,8	8,92	27,88	42	3,5	9,43	0,25
2157	КТП № 117 с.Водяна Балка	160,00 кВА	147,2	7,65	139,55	27,8	0	135,76	0,25
2158	КТП № 118 с.Водяна Балка	250,00 кВА	230	6,37	223,63	68	0	187,56	0,25
2159	КТП № 119 с.Андренки	25,00 кВА	23	1,27	21,73	11	0	14,56	0,25
2160	МТП-120 с.Сивці	10,00 кВА	9,2	0,64	8,56	1	0	9,22	0,25
2161	КТП № 121 с.Нелюбівка	63,00 кВА	57,96	15,3	42,66	86,1	0	0,41	0,25
2162	КТП № 122 с.Нелюбівка	160,00 кВА	147,2	10,2	137	31,5	0	132,06	0,25
2163	КТП № 123 с.Чернечина	160,00 кВА	147,2	36,33	110,87	118,2	0	159,54	0,25
2164	КТП-125 с.Ярохівка	63,00 кВА	57,96	3,82	54,14	49,2	0	37,31	0,25
2165	КТП-126 с.Ярохівка	63,00 кВА	57,96	1,27	56,69	34,6	0	51,91	0,25
2166	КТП-129 с.Василівка (школа)	100,00 кВА	92	19,12	72,88	58	0	79,31	0,25
2167	КТП № 130 с.Полівка	40,00 кВА	36,8	9,56	27,24	47,5	0	7,43	0,25
2168	КТП № 131 с.Балясне	160,00 кВА	147,2	0	147,2	128	0	35,56	0,25
2169	КТП № 134 с.Дейнеківка	50,00 кВА	46	7,01	38,99	59,4	7,5	1,76	0,25
2170	КТП № 135 с.Дейнеківка	63,00 кВА	57,96	5,1	52,86	52	0	34,51	0,25
2171	КТП-136 с.Дейнеківка	100,00 кВА	92	14,02	77,98	128	38	-28,69	
2172	КТП № 137 с.Чапаєвка	100,00 кВА	92	0	92	72	0	30,22	0,25
2173	КТП № 138 с.Чапаєвка	100,00 кВА	92	22,95	69,05	98,6	0	38,71	0,25
2174	КТП № 139 с.Чапаєвка	160,00 кВА	147,2	29,32	117,88	292,9	50	-65,16	
2175	КТП № 141 с.Чапаєвка	160,00 кВА	147,2	8,29	138,91	50	0	113,56	0,25
2176	КТП № 143 с.Чапаєвка	100,00 кВА	92	15,3	76,7	101,4	0	35,91	0,25
2177	КТП № 145 с.Дячкове	40,00 кВА	36,8	1,91	34,89	14	0	26,89	0,25
2178	КТП № 146 с.Дячкове	63,00 кВА	57,96	5,1	52,86	75,8	0	10,71	0,25
2179	МТП-147 с.Надержинівка	10,00 кВА	9,2	0	9,2	0	0	9,2	0,25
2180	КТП № 148 с.Андріївка	100,00 кВА	92	14,02	77,98	70,5	0	66,81	0,25
2181	КТП № 149 с.Андріївка	60,00 кВА	55,2	15,93	39,27	95,8	0	8,35	0,25
2182	КТП № 150 с.Борисівка	40,00 кВА	36,8	2,55	34,25	55	0	-0,07	
2183	КТП-152 с.Андріївка	100,00 кВА	92	0,64	91,36	80	0	22,22	0,25
2184	КТП-153 с.Андріївка (СТФ)	63,00 кВА	57,96	0,64	57,32	200	0	-135,6	
2185	КТП № 156 с.Петренки	25,00 кВА	23	1,91	21,09	57	0	-22,67	
2186	КТП-157 с.Одарюківка	63,00 кВА	57,96	2,55	55,41	29,4	0	57,11	0,25
2187	КТП № 161 с.Байрак	160,00 кВА	147,2	15,3	131,9	155	0	8,56	0,25
2188	КТП-164 с.Веселівка	100,00 кВА	92	17,85	74,15	115,1	0	58,48	0,25

2189	КТП-165 с.Судіївка	40,00 кВА	36.8	4.46	32.34	49.5	0	5.43	0.25
2190	КТП № 166 с.Веселівка	40,00 кВА	36.8	10.84	25.96	43	0	11.93	0.25
2191	КТП № 167 с.Веселівка	40,00 кВА	36.8	1.91	34.89	13	0	27.89	0.25
2192	КТП № 169 с.Велика Рудка	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	138	0	25.56	0.25
2193	КТП № 170 с.Велика Рудка	160,00 кВА	147.2	29.32	117.88	204.3	0	15.4	0.25
2194	КТП № 171 с.Велика Рудка	63,00 кВА	57.96	24.86	33.1	129.3	0	-19.94	
2195	КТП № 172 с.Мала Рудка	60,00 кВА	55.2	8.29	46.91	79	0	3.39	0.25
2196	КТП № 173 с.Орданівка	160,00 кВА	147.2	13.39	133.81	64.2	0	99.36	0.25
2197	КТП № 176 с.Великі Будища	40,00 кВА	36.8	1.27	35.53	32	0	8.89	0.25
2198	КТП № 178 с.Шевщина	40,00 кВА	36.8	0	36.8	19	0	35.93	0.25
2199	КТП № 181 с.Степанівка	63,00 кВА	57.96	23.58	34.38	143.6	0	-34.24	
2200	КТП № 182 с.Степанівка	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	50	0	14.4	0.25
2201	КТП № 183 с.Федорівка	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	75	0	11.51	0.25
2202	КТП № 184 с.Ландарі	100,00 кВА	92	51.63	40.37	308.9	0	-94.95	
2203	КТП-185 с.Ландарі	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	242.5	0	-22.8	
2204	КТП-187 с.Плюшківка	40,00 кВА	36.8	5.74	31.06	41.9	0	13.03	0.25
2205	КТП № 189 с.С.Балка	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	53	0	1.93	0.25
2206	КТП № 190 с.Ландарі	100,00 кВА	92	2.55	89.45	93.6	0	8.62	0.25
2207	КТП-193 с.Наdejда	40,00 кВА	36.8	0	36.8	32.4	0	22.53	0.25
2208	КТП-194 с.Наdejда (тік)	100,00 кВА	92	20.4	71.6	244.9	0	-71.32	
2209	КТП № 195 с.Наdejда	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	58.8	0	27.71	0.25
2210	КТП № 196 с.Наdejда	40,00 кВА	36.8	5.74	31.06	45.5	0	9.43	0.25
2211	МТП-198 с.Кучерівка	10,00 кВА	9.2	3.82	5.38	9.8	0	0.42	0.25
2212	КТП-199 с.Балясне	160,00 кВА	147.2	31.87	115.33	150	0	13.56	0.25
2213	КТП № 200 с.Балясне	100,00 кВА	92	1.27	90.73	80	0	22.22	0.25
2214	КТП № 201 с.Балясне	160,00 кВА	147.2	16.57	130.63	136	0	27.56	0.25
2215	КТП № 202 с. Балясне	160,00 кВА	147.2	0	147.2	70	0	93.56	0.25
2216	КТП № 203 смт.Диканька	100,00 кВА	92	47.8	44.2	189	8	-23.42	
2217	КТП № 205 с. Марченки	100,00 кВА	92	9.88	82.12	48.5	0	88.81	0.25
2218	КТП № 207 смт.Диканька	100,00 кВА	92	53.54	38.46	314	0	-100.05	
2219	КТП № 208 с.Орданівка	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	153	0	10.56	0.25
2220	КТП № 211 с.Глоди	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	50	0	14.4	0.25
2221	КТП-212 с.Балясне	63,00 кВА	57.96	19.06	38.9	119	0	-9.64	
2222	КТП № 213 с.Чернечий Яр	40,00 кВА	36.8	14.02	22.78	91	0	-36.07	
2223	КТП № 214 с.Водяна Балка	63,00 кВА	57.96	26.13	31.83	124.4	9	-24.04	
2224	КТП-215 с.Балясне	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	60	0	4.4	0.25
2225	КТП № 216 с. Стасі	160,00 кВА	147.2	20.4	126.8	154.1	5	118.64	0.25
2226	КТП-219 с.Балясне	63,00 кВА	57.96	35.44	22.52	172.8	0	-63.44	
2227	КТП № 220 с.Водяна Балка	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	103.3	0	116.4	0.25
2228	КТП-221 с.В.Будища (16-ти кв. будинок)	100,00 кВА	92	26.13	65.87	220.2	0	-46.62	
2229	КТП № 222 с.Михайлівка	100,00 кВА	92	1.27	90.73	34	0	68.22	0.25
2230	КТП № 223 с.Балясне	63,00 кВА	57.96	35.69	22.27	171.9	0	-62.54	
2231	КТП № 225 с.Орданівка	100,00 кВА	92	24.86	67.14	104.5	0	69.08	0.25
2232	КТП № 226 с.Балясне	250,00 кВА	230	41.49	188.51	191.5	0	242.46	0.25
2233	КТП № 227 с.Орданівка	160,00 кВА	147.2	38.88	108.32	191.5	0	150.83	0.25
2234	КТП № 228 смт.Диканька	63,00 кВА	57.96	63.1	-5.14	331.2	0	-196.41	
2235	КТП № 229 с.Велика Рудка	100,00 кВА	92	15.93	76.07	49.5	0	87.81	0.25
2236	КТП № 230 с. Чернечий Яр	63,00 кВА	57.96	29.96	28	178.2	0	-68.84	
2237	КТП № 234 смт.Диканька	100,00 кВА	92	47.17	44.83	339.5	0	-125.55	
2238	КТП № 235 смт.Диканька	100,00 кВА	92	0	92	97	0	5.22	0.25
2239	КТП № 239 с. Стасі	160,00 кВА	147.2	69.48	77.72	424.8	0	-82.47	
2240	КТП № 242 с. Орданівка	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	32	30	-21.11	
2241	КТП-243 смт.Диканька пож.часть	40,00 кВА	36.8	7.01	29.79	50	0	-9.11	
2242	КТП № 244 с. Андріївка	100,00 кВА	92	0.64	91.36	80	0	22.22	0.25
2243	КТП-245 с.Стасі вул.М.Башкирцевої	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	157.6	0	62.1	0.25
2244	КТП-247 с.В.Будища (АДМИНИСТРАЦІЯ)	160,00 кВА	147.2	29.32	117.88	262.8	0	14.94	0.25
2245	КТП № 248 с.Велика Рудка	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	47.2	0	39.31	0.25
2246	КТП № 250 смт.Диканька	100,00 кВА	92	47.17	44.83	261.6	0	-88.02	
2247	КТП № 251 смт.Диканька	100,00 кВА	92	43.34	48.66	215	0	-1.05	
2248	КТП № 252 смт.Диканька	160,00 кВА	147.2	79.67	67.53	309.3	0	33.03	0.25
2249	КТП № 254 с. Байрак	100,00 кВА	92	44.62	47.38	221.1	0	-7.15	
2250	КТП № 259 с. Нелюбівка	250,00 кВА	230	0	230	0	0	230	0.25
2251	КТП № 260 с.Нелюбівка	100,00 кВА	92	37.61	54.39	127.1	0	46.48	0.25
2252	КТП № 261 с.Велика Рудка	160,00 кВА	147.2	0	147.2	120	0	43.56	0.25
2253	КТП № 262 с. Михайлівка	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	131.2	2	30.36	0.25
2254	КТП № 263 с.Михайлівка	63,00 кВА	57.96	20.4	37.56	227.5	0	-118.14	
2255	КТП № 264 с. Марченки	40,00 кВА	36.8	6.57	30.23	34.6	0	20.33	0.25
2256	КТП-266 с.Гавронці (перекоп)	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	91	0	-4.49	
2257	КТП № 268 с. Надежда	100,00 кВА	92	12.75	79.25	121.6	0	15.71	0.25
2258	КТП № 270 с.Петро № Давидівка	250,00 кВА	230	16.57	213.43	262	0	-6.44	
2259	КТП № 272 с. Слинків яр	60,00 кВА	55.2	3.19	52.01	110	0	-48.67	
2260	КТП № 279 с. Андріївка	250,00 кВА	230	9.56	220.44	125	0	218.28	0.25
2261	КТП № 284 с. Степанівка	160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	128	40	-4.44	
2262	КТП № 285 с. Степанівка	63,00 кВА	57.96	24.86	33.1	83	0	3.51	0.25
2263	КТП № 288 с.Орданівка	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	44	0	42.51	0.25
2264	КТП № 289 с. Балясне	40,00 кВА	36.8	13.96	22.84	64	0	-9.07	
2265	КТП № 296 смт.Диканька	100,00 кВА	92	61.19	30.81	223.5	0	-49.92	
2266	КТП-298 с.Стасі	250,00 кВА	230	26.13	203.87	198	0	235.96	0.25
2267	КТП № 299 с.Одарюківка	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	23	0	31.93	0.25
2268	КТП № 300 смт.Диканька	160,00 кВА	147.2	29.32	117.88	128	0	35.56	0.25
2269	КТП № 301 с. Орданівка	160,00 кВА	147.2	37.61	109.59	134.2	0	143.54	0.25
2270	КТП № 302 с. Орданівка	250,00 кВА	230	35.69	194.31	200	0	55.56	0.25
2271	КТП № 308 с. Чернечина	60,00 кВА	55.2	16.57	38.63	30.1	0	52.29	0.25
2272	КТП № 309 с. Байрак	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	60	0	4.4	0.25
2273	КТП № 310 с. Писаревщина	40,00 кВА	36.8	17.21	19.59	65.1	0	-10.17	
2274	КТП № 312 с. Великі Будища	160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	128	50	-14.44	
2275	КТП № 315 с. Балясне	100,00 кВА	92	40.16	51.84	147.5	0	26.08	0.25

2276	КТП № 316 с. Марченки	40,00 кВА	36.8	11.03	25.77	35.4	0	19.53	0.25	
2277	КТП № 324 с. Байрак	100,00 кВА	92	43.98	48.02	120.5	0	16.81	0.25	
2278	КТП № 326 с.Водяна Балка	100,00 кВА	92	18.48	73.52	156.6	0	16.98	0.25	
2279	КТП № 327 с.Петро № Давидівка	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	80.6	0	5.91	0.25	
2280	КТП № 329 с.Петро № Давидівка	160,00 кВА	147.2	35.06	112.14	80	0	139.7	0.25	
2281	КТП № 330 с. Хоменки	40,00 кВА	36.8	16.57	20.23	27.6	0	27.33	0.25	
2282	КТП-332 смт.Диканька (КНС)	160,00 кВА	147.2	0	147.2	128	0	35.56	0.25	
2283	КТП-334 с.Нелюбівка	100,00 кВА	92	0.64	91.36	128	0	-25.78		
2284	МТП-340 с.Кр.Говтва (школа)	100,00 кВА	92	15.3	76.7	82.6	2	52.71	0.25	
2285	КТП-341 с.Онацьки	25,00 кВА	23	0.64	22.36	16	0	18.33	0.25	
2286	МТП-342 с.Кр.Говтва (СТФ)	100,00 кВА	92	0	92	10	0	92.22	0.25	
2287	МТП-343 с.К.Говтва	50,00 кВА	46	26.13	19.87	121	0	-34.21		
2288	КТП № 344 с.Водяна Балка	100,00 кВА	92	3.19	88.81	80	0	22.22	0.25	
2289	КТП № 346 с.Водяна Балка	100,00 кВА	92	13.39	78.61	142	0	31.58	0.25	
2290	КТП-347 с.Дячкове	40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	62.6	0	-7.67		
2291	КТП № 353 смт.Диканька	100,00 кВА	92	31.23	60.77	195.5	5	-26.92		
2292	КТП № 355 с.Велика Рудка	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	128	0	35.56	0.25	
2293	КТП № 356 с.Велика Рудка	100,00 кВА	92	14.66	77.34	43.5	0	93.81	0.25	
2294	КТП-17 смт.Диканька	160,00 кВА	147.2	37.54	109.66	290.6	0	-12.86		
2295	КТП-174 с.Лани	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	92	0	-37.07		
2296	КТП-175 с.Лани	25,00 кВА	23	4.46	18.54	40	0	-5.67		
2297	ЗТП-287 смт.Диканька (водозабор)	160,00 кВА	147.2	8.86	138.34	150	0	13.56	0.25	
2298	МТП-40 смт.Диканька	10,00 кВА	9.2	1.27	7.93	10	0	0.22	0.25	
2299	КТП-319 с.Андруївка	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	128.6	0	34.96	0.25	
2300	КТП-257 смт.Диканька	160,00 кВА	147.2	11.15	136.05	28	0	135.56	0.25	
2301	ЗТП-54 с.В.Будища	250,00 кВА	230	4.46	225.54	186	0	157.28	0.25	
2302	КТП-255 с.Чапаєвка	63,00 кВА	57.96	29.32	28.64	247.7	0	-112.91		
2303	КТП-85 с.Надежда	160,00 кВА	147.2	0	147.2	40	0	123.56	0.25	
2304	ЗТП-95 смт.Диканька	100,00 кВА	92	14.02	77.98	60	0	42.22	0.25	
2305	КТП-19 с.Стасі	250,00 кВА	230	3.82	226.18	230	0	25.56	0.25	
2306	КТП-258 смт.Диканька	160,00 кВА	147.2	0	147.2	20	0	143.56	0.25	
2307	КТП-246 смт.Диканька	100,00 кВА	92	4.27	87.73	80	0	22.22	0.25	
2308	КТП-96 смт.Диканька	40,00 кВА	36.8	11.47	25.33	64.5	5	-14.57		
2309	КТП-337 с.Степанівка	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	53.9	0	32.61	0.25	
2310	КТП-304 с.Гавронці	40,00 кВА	36.8	10.2	26.6	32	0	8.89	0.25	
Зеньковский филиал										
2311	КТП-15 с.Комсомольськ	100,00 кВА	92	66.93	25.07	156.5	30	-49.19		
2312	ЗТП № 64 м.Зіньків	400,00 кВА	368	200.78	167.22	358	20	477.81	0.25	
2313	ЗТП № 190 м.Зіньків	400,00 кВА	515.2	92.42	422.78	224	0	348.44	0.25	
2314	ЗТП № 190 м.Зіньків	400,00 кВА								
2315	КТП-498 с.Загрунівка Тов."Загрунівське"	160,00 кВА	147.2	54.18	93.02	67	0	96.56	0.25	
2316	ЗТП № 601 м.Зіньків	400,00 кВА	322	131.94	190.06	224	12	371.55	0.25	
2317	ЗТП № 601 м.Зіньків	250,00 кВА								
2318	ЗТП № 654 с.Проценки	160,00 кВА	206.08	43.34	162.74	218	0	170.83	0.25	
2319	ЗТП № 654 с.Проценки	160,00 кВА								
2320	ЗТП № 670 м.Зіньків	160,00 кВА	147.2	124.29	22.91	180.2	0	97.54	0.25	
2321	КТП-505 с.Пишненки СБК "Промінь" МТФ	100,00 кВА	92	22.31	69.69	42	0	60.22	0.25	
2322	ЗТП-514 с.К.Ганнівка МТФ	250,00 кВА	230	58.64	171.36	142	0	113.56	0.25	
2323	ЗТП № 651 м.Зіньків	160,00 кВА	206.08	128.12	77.96	601.5	0	-29.06		
2324	ЗТП № 651 м.Зіньків	160,00 кВА								
2325	ЗТП № 718 м.Зіньків	160,00 кВА	206.08	111.54	94.54	403.9	30	45.36	0.25	
2326	ЗТП № 718 м.Зіньків	160,00 кВА								
2327	ЗТП № 386 с.М.Будища	400,00 кВА	368	121.1	246.9	146.5	0	547.84	0.25	
2328	ЗТП № 719 м.Зіньків	400,00 кВА	322	137.04	184.96	340.6	0	408.24	0.25	
2329	ЗТП № 719 м.Зіньків	250,00 кВА								
2330	МТП-241 смт.Опішня	100,00 кВА	92	66.29	25.71	316.5	10	-112.55		
2331	КТП-155 с.Переліски	40,00 кВА	36.8	31.87	4.93	28	0	12.89	0.25	
2332	КТП-293 с.Попівка	40,00 кВА	36.8	19.12	17.68	30.5	10	0.39	0.25	
2333	КТП-252 с.Попівка	100,00 кВА	92	50.99	41.01	147	0	26.58	0.25	
2334	КТП-2 м.Зіньків	250,00 кВА	230	92.42	137.58	52	0	203.56	0.25	
2335	КТП-3 с.Северинівка	250,00 кВА	230	9.56	220.44	110	0	145.56	0.25	
2336	КТП-4 с.Северинівка	40,00 кВА	36.8	17.21	19.59	98	0	-43.07		
2337	КТП-5 с.Северинівка	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	48.7	2	35.81	0.25	
2338	КТП-6 с.Северинівка	60,00 кВА	55.2	19.12	36.08	95.5	5	-18.11		
2339	КТП-7 с.Северинівка	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	53	0	11.4	0.25	
2340	КТП-8 с.Комсомольськ	63,00 кВА	57.96	23.58	34.38	52	1.2	33.31	0.25	
2341	КТП-9 с.Комсомольськ	160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	250.8	0	26.94	0.25	
2342	КТП-11 с.Комсомольськ	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	127	1.2	-18.84		
2343	КТП-12 с.Комсомольськ СБК Україна	100,00 кВА	92	17.21	74.79	79	0	58.31	0.25	
2344	КТП-14 с.Комсомольськ	63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	210	0	-100.64		
2345	КТП-16 с.Слинківщина	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	50.5	0	13.9	0.25	
2346	КТП-17 м.Зіньків	160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	288.3	10	44.03	0.25	
2347	КТП-19 м.Зіньків	160,00 кВА	147.2	82.86	64.34	508.1	0	-165.77		
2348	КТП-20 м.Зіньків	250,00 кВА	230	101.98	128.02	402.3	30	102.58	0.25	
2349	КТП-21 м.Зіньків	100,00 кВА	92	60.55	31.45	279	30	-95.05		
2350	КТП-25 с.Тарасівка	100,00 кВА	92	12.75	79.25	118.2	0	19.11	0.25	
2351	КТП-26 с.Бобрівник	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	176.2	0	-66.84		
2352	КТП-27 с.Бобрівник СБК Україна	100,00 кВА	92	21.03	70.97	181	0	-7.42		
2353	КТП-28 с.Бобрівник	100,00 кВА	92	19.12	72.88	267	0	-53.05		
2354	КТП-29 с.Бобрівник	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	158.5	2	59.2	0.25	
2355	КТП-30 с.Бобрівник СБК Україна	160,00 кВА	147.2	57.37	89.83	112	0	51.56	0.25	
2356	КТП-31 с.Тарасівка	60,00 кВА	55.2	47.8	7.4	176.8	0	-72.65		
2357	КТП-32 с.Тарасівка СБК Україна	100,00 кВА	92	41.43	50.57	163.1	0	10.48	0.25	
2358	КТП-34 с.Тарасівка	40,00 кВА	36.8	28.68	8.12	142.5	0	-73.07		
2359	КТП-35 с.Тарасівка	400,00 кВА	368	89.24	278.76	80	0	328.89	0.25	
2360	КТП-36 с.Тарасівка СБК Україна	160,00 кВА	147.2	57.37	89.83	250	35	-121.44		
2361	КТП-37 с.Бобрівник	100,00 кВА	92	14.02	77.98	70	0	32.22	0.25	

2362	КТП-38 с.Черняки СБК "Лан"	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	55	0	31.51	0.25
2363	КТП-39 с.Високе	400,00 кВА	368	86.05	281.95	370	0	38.89	0.25
2364	КТП-40 с.Високе	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	60	0	4.4	0.25
2365	КТП-41 с.Високе	63,00 кВА	57.96	20.4	37.56	101.8	0	-15.29	
2366	КТП-42 с.Високе СБК "Високе"	40,00 кВА	36.8	25.5	11.3	8	0	32.89	0.25
2367	КТП-43 с.Зайці	100,00 кВА	92	15.93	76.07	21.4	0	80.82	0.25
2368	КТП-44 с.Руденки	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	3.2	0	37.69	0.25
2369	КТП-45 с.Левченки	100,00 кВА	92	15.93	76.07	45	0	57.22	0.25
2370	КТП-46 с.Левченки ЧОСП АФ "Перемога"	40,00 кВА	36.8	22.31	14.49	50.7	0	4.23	0.25
2371	КТП-47 с.Косяки	25,00 кВА	23	12.75	10.25	25	0	9.33	0.25
2372	КТП-48 м.Зіньків	250,00 кВА	230	159.35	70.65	200	100	43.28	0.25
2373	КТП-49 с.Удовиченки	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	90	0	73.56	0.25
2374	КТП-50 с. Удовиченки	40,00 кВА	36.8	23.58	13.22	40.2	0	14.73	0.25
2375	КТП-51 с.Удовиченки	400,00 кВА	368	108.36	259.64	136.1	0	413.15	0.25
2376	КТП-52 с.Удовиченки	50,00 кВА	46	22.31	23.69	78.4	0	-9.74	
2377	КТП-53 м.Зіньків	250,00 кВА	230	25.5	204.5	91	0	252.28	0.25
2378	КТП-54 с.Удовиченки ЧОСП АФ "Перемога"	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	40	0	24.4	0.25
2379	КТП-55 с.Матяші ЧОСП АФ "Перемога" МТФ	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	39.3	0	47.21	0.25
2380	КТП-56 с.Матяші	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	8	0	32.89	0.25
2381	КТП-57 м.Зіньків	100,00 кВА	92	60.55	31.45	193.8	10	10.15	0.25
2382	КТП-58 м.Зіньків	100,00 кВА	92	57.37	34.63	333.2	0	-119.25	
2383	КТП-59 м.Зіньків	250,00 кВА	230	108.36	121.64	694.65	0	-159.77	
2384	КТП-62 с.Бобрівник	63,00 кВА	57.96	22.31	35.65	91.4	2	-6.89	
2385	КТП-65 м.Зіньків	160,00 кВА	147.2	76.49	70.71	691.3	0	-348.97	
2386	КТП-68 м.Зіньків Дитбудинок-інтернат	250,00 кВА	230	44.62	185.38	80	0	175.56	0.25
2387	КТП-69 с.Горобілі	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	25.9	0	29.03	0.25
2388	КТП-70 с.Переліски	40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	44	0	10.93	0.25
2389	КТП-71 с.Переліски	20,00 кВА	18.4	10.84	7.56	22.8	0	-2.36	
2390	КТП-72 с.В.Павлівка	100,00 кВА	92	28.68	63.32	87.5	0	49.81	0.25
2391	КТП-74 с.В.Павлівка СБК "Лан"	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	161.7	0	-52.34	
2392	КТП-75 с.В.Павлівка	160,00 кВА	147.2	49.08	98.12	110	0	53.56	0.25
2393	КТП-76 с.В.Павлівка	100,00 кВА	92	60.55	31.45	277.4	0	-63.45	
2394	КТП-77 с.В.Павлівка СБК "Лан"	160,00 кВА	147.2	55.45	91.75	255.5	0	86.83	0.25
2395	КТП-78 с.В.Павлівка СБК "Лан" СТФ	100,00 кВА	92	41.43	50.57	55	0	47.22	0.25
2396	КТП-79 с.В.Павлівка	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	303.1	0	39.23	0.25
2397	КТП-80 с.Федорівка	40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	25	0	29.93	0.25
2398	КТП-82 м.Зіньків	100,00 кВА	92	52.27	39.73	195.2	0	-21.62	
2399	КТП-83 м.Зіньків	160,00 кВА	147.2	95.61	51.59	398	0	-55.67	
2400	КТП-86 с.Пеленківщина	40,00 кВА	36.8	28.68	8.12	52.8	21	-18.87	
2401	КТП-88 с.Соколовщина	60,00 кВА	55.2	23.58	31.62	88.9	0	-6.51	
2402	КТП-89 м.Зіньків	100,00 кВА	92	66.93	25.07	221.5	6	-53.92	
2403	КТП-91 с.Дадакалівка	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	4	0	36.89	0.25
2404	КТП-95 с.Власівка	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	68.1	0	18.41	0.25
2405	КТП-96 с.Л.Будища СБК "Степ"	100,00 кВА	92	44.62	47.38	73.6	0	63.71	0.25
2406	КТП-97 с.Л.Будища	50,00 кВА	46	28.05	17.95	87.9	10	-29.24	
2407	КТП-99 с.Л.Будища	100,00 кВА	92	61.19	30.81	182.5	0	-8.92	
2408	КТП-100 с.Л.Будища	100,00 кВА	92	50.99	41.01	95.3	0	42.01	0.25
2409	КТП-101 с.Л.Будища СБК "Степ"	60,00 кВА	55.2	44.62	10.58	72	0	10.39	0.25
2410	КТП-103 с.Л.Будища	63,00 кВА	57.96	40.16	17.8	108.9	0	-22.39	
2411	КТП-104 с.Л.Будища	100,00 кВА	92	29.96	62.04	94.7	0	42.61	0.25
2412	КТП-106 с.Довжок	40,00 кВА	36.8	0	36.8	0	0	36.8	0.25
2413	КТП-120 м.Зіньків	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	89	10	-12.49	
2414	КТП-108 с.Троянівка	100,00 кВА	92	19.12	72.88	101.5	0	35.81	0.25
2415	КТП-111 с.Пилипенки	100,00 кВА	92	68.2	23.8	241.1	0	-27.15	
2416	КТП-112 с.Пилипенки	60,00 кВА	55.2	9.56	45.64	50	0	11.33	0.25
2417	КТП-113 с.Гусаки	25,00 кВА	23	10.84	12.16	28.4	0	5.93	0.25
2418	КТП-114 с.Хмарівка	40,00 кВА	36.8	28.68	8.12	83.5	0	-28.57	
2419	КТП-115 с.Хмарівка	160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	129	0	34.56	0.25
2420	КТП-116 с.Дубівка	40,00 кВА	36.8	31.87	4.93	75.5	5	-25.57	
2421	КТП-117 с.В.Пожарня СБК "Краяни"	100,00 кВА	92	20.4	71.6	62.5	0	74.81	0.25
2422	КТП-118 с.Круглик	63,00 кВА	57.96	44.62	13.34	36	0	50.51	0.25
2423	КТП-119 с.Кілочки	160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	83.5	0	136.2	0.25
2424	КТП-120 с.Кілочки СБК "Краяни" парники	40,00 кВА	36.8	25.5	11.3	13	0	27.89	0.25
2425	КТП-121 с.Храпачів Яр	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	2.5	0	38.39	0.25
2426	КТП-122 с.Першотравневе	60,00 кВА	55.2	42.71	12.49	255.8	0	-151.65	
2427	КТП-123 м.Зіньків	63,00 кВА	57.96	44.62	13.34	117	4	-34.49	
2428	КТП-124 с.Шенгеріївка	160,00 кВА	147.2	57.37	89.83	136.5	0	83.2	0.25
2429	КТП-125 с.Шенгеріївка	63,00 кВА	57.96	20.4	37.56	53.6	10	22.91	0.25
2430	КТП-126 с.Шенгеріївка СБК "Краяни"	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	35.5	10	41.01	0.25
2431	КТП-127 с.Ступки ОАФ ім.Шевченка	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	63	0	23.51	0.25
2432	КТП-128 с.Ступки	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
2433	КТП-129 с.Проценки	63,00 кВА	57.96	22.31	35.65	50	0	14.4	0.25
2434	КТП-130 с.Проценки ОАФ ім.Шевченка	250,00 кВА	230	54.82	175.18	186.6	0	247.36	0.25
2435	КТП-131 с.Проценки ОАФ ім.Шевченка МТФ	160,00 кВА	147.2	89.24	57.96	109	0	54.56	0.25
2436	КТП-132 с.Вовки	100,00 кВА	92	57.37	34.63	76.7	0	25.52	0.25
2437	КТП-133 с.Дуб'яги	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	115.9	0	-29.39	
2438	КТП-135 с.Отрадівка	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	16.5	0	24.39	0.25
2439	КТП-136 с.Петрівка	100,00 кВА	92	45.89	46.11	175	0	-37.69	
2440	КТП-138 с.К.Слобода	100,00 кВА	92	20.4	71.6	40	0	62.22	0.25
2441	КТП-139 с.К.Слобода	40,00 кВА	36.8	17.21	19.59	60.5	0	-5.57	
2442	КТП-141 с.Василькове	30,00 кВА	27.6	9.56	18.04	21	0	9.67	0.25
2443	КТП-142 м.Зіньків	63,00 кВА	57.96	41.43	16.53	163.5	3	-57.14	
2444	КТП-143 с.СТ.Михайлівка	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	14	0	26.89	0.25
2445	КТП-144 с.Довжик	100,00 кВА	92	22.31	69.69	75	0	27.22	0.25
2446	КТП-145 с.Довжик ОАФ ім.Шевченка СТФ	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
2447	КТП-146 с.Довжик ОАФ ім.Шевченка	100,00 кВА	92	54.18	37.82	188.3	0	-14.72	
2448	КТП-148 с.Манилівка	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	47	0	7.93	0.25

2449	КТП-150 с.Шилівка	160,00 кВА	147.2	47.8	99.4	63	0	100.56	0.25
2450	КТП-151 с.Шилівка	250,00 кВА	230	50.99	179.01	63	0	192.56	0.25
2451	КТП-152 с.Хрипки	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	47	0	17.4	0.25
2452	КТП-153 с.Шилівка тр.бригада	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	32	0	32.4	0.25
2453	КТП-158 с.Тарасівка	250,00 кВА	230	57.37	172.63	147	0	108.56	0.25
2454	КТП-159 с.Шенгерівка	100,00 кВА	92	27.41	64.59	59.5	0	77.81	0.25
2455	КТП-160 с.Шенгерівка	40,00 кВА	36.8	19.12	17.68	56	0	-1.07	
2456	КТП-161с.Ключки СБК "Краяни"	160,00 кВА	147.2	54.18	93.02	18	0	145.56	0.25
2457	КТП-162 с.Першотравневе МТФ	250,00 кВА	230	44.62	185.38	165	0	178.28	0.25
2458	КТП-163 м.Зіньків	250,00 кВА	230	167.63	62.37	591.6	33	-89.72	
2459	КТП-164 м.Зіньків	160,00 кВА	147.2	73.3	73.9	522	0	-179.67	
2460	КТП-165 м.Зіньків	160,00 кВА	147.2	76.49	70.71	437.4	0	-95.07	
2461	КТП-167 м.Зіньків	250,00 кВА	230	101.98	128.02	280.8	0	254.08	0.25
2462	КТП-168 с.Петрівка	160,00 кВА	147.2	52.9	94.3	129.6	0	148.14	0.25
2463	КТП-169 м.Зіньків	100,00 кВА	92	73.3	18.7	195.2	27	-48.62	
2464	КТП-170 с.Шенгерівка	63,00 кВА	57.96	23.58	34.38	69.5	0	17.01	0.25
2465	КТП-176 с.В.Павлівка	100,00 кВА	92	60.55	31.45	98.5	9	29.81	0.25
2466	КТП-178 с.Шилівка	160,00 кВА	147.2	66.93	80.27	150	14	55.7	0.25
2467	КТП-180 м.Зіньків	160,00 кВА	147.2	76.49	70.71	293.2	0	49.13	0.25
2468	КТП-181 с.Тарасівка	250,00 кВА	230	15.93	214.07	156.4	3	183.88	0.25
2469	КТП-184 м.Зіньків	160,00 кВА	147.2	58.64	88.56	250	0	-30.3	
2470	КТП-185 м.Зіньків	160,00 кВА	147.2	90.51	56.69	569.1	0	-226.77	
2471	КТП-186 м.Зіньків	40,00 кВА	36.8	33.78	3.02	0	0	36.8	0.25
2472	КТП-188 с.Петрівка	250,00 кВА	230	52.27	177.73	170	0	85.56	0.25
2473	КТП-191 с.Шилівка	40,00 кВА	36.8	22.95	13.85	133.8	0	-64.37	
2474	КТП-192 с.Шилівка	250,00 кВА	230	68.84	161.16	214	0	219.96	0.25
2475	КТП-193 с.Шилівка	100,00 кВА	92	55.45	36.55	197.1	0	-23.52	
2476	КТП-194 с.Хрипки	25,00 кВА	23	14.02	8.98	38.5	0	-4.17	
2477	КТП-197 с.Л.Будища	100,00 кВА	92	52.9	39.1	229	0	-91.69	
2478	КТП-198 с.Л.Будища	63,00 кВА	57.96	33.78	24.18	62.5	0	24.01	0.25
2479	КТП-199 с.Л.Будища	100,00 кВА	92	48.44	43.56	35	0	67.22	0.25
2480	КТП-200 с.Л.Будища	40,00 кВА	36.8	22.31	14.49	25	0	29.93	0.25
2481	КТП-201 смт.Опішня	250,00 кВА	230	121.1	108.9	203.1	47	183.86	0.25
2482	КТП-204 смт.Опішня	100,00 кВА	92	54.18	37.82	134.5	0	2.81	0.25
2483	КТП-205 с.Діброва ДСП "АФН-Опішня"	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	18.9	0	36.03	0.25
2484	КТП-206 смт.Опішня	250,00 кВА	230	89.24	140.76	119.9	17	206.38	0.25
2485	КТП-208 смт.Опішня	100,00 кВА	92	65.01	26.99	422.8	0	-208.85	
2486	КТП-209 смт.Опішня	40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	47.4	0	7.53	0.25
2487	КТП-211 смт.Опішня	63,00 кВА	57.96	29.96	28	341	0	-206.21	
2488	КТП-214 смт.Опішня	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	37	0	49.51	0.25
2489	КТП-216 с.Яблучне ДСП "АФН-Опішня"	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	27.5	0	27.43	0.25
2490	КТП-218 с.М.Будища	100,00 кВА	92	54.18	37.82	197	0	-94.78	
2491	КТП-219 с.М.Будища СБК "Прогрес"	60,00 кВА	55.2	29.32	25.88	242	0	-137.85	
2492	КТП-220 с.М.Будища	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	21.5	0	42.9	0.25
2493	КТП-221 с.М.Будища	100,00 кВА	92	44.62	47.38	114	0	23.31	0.25
2494	КТП-222 с.Хижняківка	25,00 кВА	23	3.19	19.81	9.5	0	16.06	0.25
2495	КТП-225 с.Глинськ	40,00 кВА	36.8	21.03	15.77	90	0	-35.07	
2496	КТП-226 с.Глинськ	250,00 кВА	230	58.64	171.36	67	0	276.28	0.25
2497	КТП-227 с.Глинськ	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	59.5	0	27.01	0.25
2498	КТП-228 с.Глинськ	100,00 кВА	92	33.14	58.86	49.5	0	87.81	0.25
2499	КТП-229 смт.Опішня	63,00 кВА	57.96	31.87	26.09	163	0	-53.64	
2500	КТП-230 с.М.Млини	250,00 кВА	230	108.36	121.64	237	0	196.96	0.25
2501	КТП-231 с.Вільхове ДСП "АФН-Опішня"	40,00 кВА	36.8	26.77	10.03	143.6	10	-84.17	
2502	КТП-232 с.М.Млини	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	138.1	0	-28.74	
2503	КТП-233 с.Шкяданівка	60,00 кВА	55.2	15.93	39.27	29.6	0	52.79	0.25
2504	КТП-234 с.Васьки	100,00 кВА	92	19.12	72.88	106.3	0	31.01	0.25
2505	КТП-235 с.Карабазівка	100,00 кВА	92	41.43	50.57	316.2	0	-102.25	
2506	КТП-237 смт.Опішня	100,00 кВА	92	73.3	18.7	282	0	-68.05	
2507	КТП-238 смт.Опішня	63,00 кВА	57.96	29.96	28	348.5	0	-213.71	
2508	КТП-240 смт.Опішня	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	231	0	-11.3	
2509	КТП-242 с.М.Будища	100,00 кВА	92	40.16	51.84	113.5	0	23.81	0.25
2510	КТП-243 смт.Опішня	100,00 кВА	92	36.97	55.03	281.5	0	-67.55	
2511	КТП-244 смт.Опішня	100,00 кВА	92	45.89	46.11	498.3	0	-284.35	
2512	КТП-245 смт.Опішня	200,00 кВА	184	42.71	141.29	238.2	70	38.97	0.25
2513	КТП-246 смт.Опішня	250,00 кВА	230	86.05	143.95	452	4	78.88	0.25
2514	КТП-247 смт.Опішня	50,00 кВА	46	33.14	12.86	98.5	0	-29.84	
2515	КТП-248 смт.Опішня	60,00 кВА	55.2	30.59	24.61	356.5	0	-228.13	
2516	КТП-250 с.Попівка	160,00 кВА	147.2	79.67	67.53	270	2	70.33	0.25
2517	КТП-251 с.Попівка	100,00 кВА	92	55.45	36.55	243.5	0	-29.55	
2518	ЗТП-368 смт.Опішня	250,00 кВА	230	50.99	179.01	379.9	85.4	69.58	0.25
2519	КТП-253 с.Попівка	63,00 кВА	57.96	33.78	24.18	98.4	0	-11.89	
2520	КТП-254 с.Заїченці	63,00 кВА	57.96	49.72	8.24	68.2	0	18.31	0.25
2521	КТП-255 с.Заїченці	160,00 кВА	147.2	82.86	64.34	205.7	0	72.04	0.25
2522	КТП-256 с.Заїченці	160,00 кВА	147.2	65.01	82.19	64	0	99.56	0.25
2523	КТП-259 с.Заїченці	63,00 кВА	57.96	23.58	34.38	122.3	0	-12.94	
2524	КТП-260 с.Заїченці тр.бригада	63,00 кВА	57.96	29.96	28	35	0	29.4	0.25
2525	КТП-262 с.Батьки	100,00 кВА	92	22.31	69.69	70.9	0	66.41	0.25
2526	КТП-263 с.Батьки	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	31.9	0	54.61	0.25
2527	КТП-264 смт.Опішня	63,00 кВА	57.96	47.8	10.16	17	0	47.4	0.25
2528	КТП-266 с.Заїченці	100,00 кВА	92	54.18	37.82	57	0	80.31	0.25
2529	КТП-267 с.Батьки	100,00 кВА	92	46.53	45.47	55	0	82.31	0.25
2530	КТП-268 с.Батьки	100,00 кВА	92	57.37	34.63	85	0	17.22	0.25
2531	КТП-269 с.Батьки	40,00 кВА	36.8	17.21	19.59	25	0	29.93	0.25
2532	КТП-270 с.Батьки	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	28.5	0	26.43	0.25
2533	КТП-271 с.Батьки	30,00 кВА	27.6	12.11	15.49	34	0	7.19	0.25
2534	КТП-272 с.Батьки тр.бригада	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	61	0	3.4	0.25
2535	КТП-274 с.Корлюкове	40,00 кВА	36.8	32.51	4.29	59.5	0	-4.57	

2536	КТП-276 с.Драни	25,00 кВА	23	9.56	13.44	8	0	17.56	0.25
2537	КТП-278 с.Саранчівка	100,00 кВА	92	26.77	65.23	12.5	0	89.72	0.25
2538	КТП-280 смт.Опішня	160,00 кВА	147.2	79.67	67.53	325.5	12	-59.76	
2539	КТП-281 с.Тимченки	25,00 кВА	23	3.19	19.81	3.5	0	22.06	0.25
2540	ТП-282 с.Саранчівка СБК "Промінь"	100,00 кВА	92	58.64	33.36	58	0	79.31	0.25
2541	КТП-284 с.Пишненки	160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	74.5	4	141.2	0.25
2542	КТП-285 с.Пишненки	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	64	0	22.51	0.25
2543	КТП-288 с.Пишненки	160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	89	0	74.56	0.25
2544	КТП-289 с.Пишненки	40,00 кВА	36.8	28.68	8.12	40.2	0	14.73	0.25
2545	КТП-290 с.П.Ганнівка	100,00 кВА	92	3.19	88.81	2	0	100.22	0.25
2546	КТП-301 с.Деряги	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	17	0	47.4	0.25
2547	КТП-303 с.Бухалівка	63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	52	0	34.51	0.25
2548	КТП-304 с.Бухалівка	25,00 кВА	23	14.02	8.98	19	0	6.56	0.25
2549	КТП-306 с.Волошкове	63,00 кВА	57.96	23.58	34.38	100.3	0	-13.79	
2550	КТП-307 с.Волошкове	250,00 кВА	230	101.98	128.02	50	0	205.56	0.25
2551	КТП-308 с.Пругли	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	30	0	34.4	0.25
2552	КТП-309 с.Устименки	100,00 кВА	92	11.47	80.53	42.1	0	95.21	0.25
2553	КТП-313 с.Ч.Федорівка	100,00 кВА	92	55.45	36.55	242.9	0	-69.32	
2554	КТП-314 с.Ч.Федорівка	160,00 кВА	147.2	47.8	99.4	60.7	0	102.86	0.25
2555	КТП-315 с.Грині	25,00 кВА	23	5.1	17.9	79.2	0	-44.87	
2556	КТП-316 с.Лаврінці	25,00 кВА	23	6.37	16.63	22.8	0	11.53	0.25
2557	КТП-317 СБК "Маяк" Тр.бр.	63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	23	0	41.4	0.25
2558	КТП-318 с.Мисики	250,00 кВА	230	45.89	184.11	32.6	0	310.68	0.25
2559	КТП-320 с.Ч.Федорівка	160,00 кВА	147.2	74.58	72.62	28	0	135.56	0.25
2560	КТП-321 с.Ч.Федорівка	160,00 кВА	147.2	47.8	99.4	173.4	0	104.34	0.25
2561	КТП-339 смт.Опішня ЗГБ	160,00 кВА	147.2	91.15	56.05	306.5	0	35.83	0.25
2562	КТП-332 смт.Опішня	100,00 кВА	92	35.06	56.94	95.8	0	41.51	0.25
2563	КТП-335 смт.Опішня	63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	310	0	-175.21	
2564	КТП-349 смт.Опішня	40,00 кВА	36.8	31.87	4.93	150	0	-80.57	
2565	КТП-354 с.Ч.Федорівка	160,00 кВА	147.2	49.72	97.48	186	0	-22.44	
2566	КТП-355 с.Лазьки АД "Батьки"	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	38.4	0	48.11	0.25
2567	КТП-356 с.Безруки тр.бригада	100,00 кВА	92	19.12	72.88	28	0	74.22	0.25
2568	КТП-357 с.Батьки	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	71.1	0	15.41	0.25
2569	КТП-359 с.Батьки	100,00 кВА	92	28.68	63.32	82	0	55.31	0.25
2570	КТП-360 с.Батьки	250,00 кВА	230	65.01	164.99	67.5	0	275.78	0.25
2571	КТП-361 с.Батьки	160,00 кВА	147.2	55.45	91.75	112.3	2	105.4	0.25
2572	КТП-363 с.Батьки	63,00 кВА	57.96	33.78	24.18	66	0	20.51	0.25
2573	КТП-401 с.Дейкалівка	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	65.9	0	20.61	0.25
2574	КТП-402 с.Дейкалівка	60,00 кВА	55.2	28.68	26.52	112	10	-39.61	
2575	КТП-403 с.Дейкалівка ППФ	160,00 кВА	147.2	108.36	38.84	40	0	123.56	0.25
2576	КТП-406 с.Гришки	100,00 кВА	92	15.93	76.07	26.5	0	110.81	0.25
2577	КТП-407 с.Сулими	60,00 кВА	55.2	29.96	25.24	80	0	2.39	0.25
2578	КТП-410 с.Залуг ТОВ. "Заг"	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	25	0	15.89	0.25
2579	КТП-411 с.Загунівка Тов."Загунівське"	100,00 кВА	92	52.9	39.1	144	0	-41.78	
2580	КТП-412 с.Загунівка	63,00 кВА	57.96	47.8	10.16	62.5	0	24.01	0.25
2581	КТП-413 с.Романівка	250,00 кВА	230	82.86	147.14	98	0	157.56	0.25
2582	КТП-415 с.Бірки СБК "Бір" МТФ	160,00 кВА	147.2	0	147.2	0	0	147.2	0.25
2583	КТП-416 с.Бірки	250,00 кВА	230	82.86	147.14	71	0	184.56	0.25
2584	КТП-418 с.Бірки	100,00 кВА	92	54.18	37.82	150.1	0	23.48	0.25
2585	КТП-419 с.Бірки СБК "Бір"	60,00 кВА	55.2	29.96	25.24	85.8	0	-3.41	
2586	КТП-421 с.Бірки	160,00 кВА	147.2	74.58	72.62	236.7	0	41.04	0.25
2587	КТП-422 с.Бірки	160,00 кВА	147.2	39.52	107.68	59.5	0	104.06	0.25
2588	КТП-423 с.Бірки	63,00 кВА	57.96	22.31	35.65	226	4	-120.64	
2589	КТП-424 с.Дейкалівка	250,00 кВА	230	92.42	137.58	24	0	231.56	0.25
2590	КТП-425 с.Дейкалівка	63,00 кВА	57.96	35.06	22.9	174	10	-74.64	
2591	КТП-426 с.Підозірка	25,00 кВА	23	17.21	5.79	30	0	4.33	0.25
2592	КТП-427 с.Підозірка СБК "Світанок"	63,00 кВА	57.96	20.4	37.56	61.5	0	25.01	0.25
2593	КТП-428 с.Левощи	40,00 кВА	36.8	22.31	14.49	119.7	0	-64.77	
2594	КТП-429 с.Покрівськ	160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	200.5	0	19.2	0.25
2595	КТП-430 с.Галійка	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	34	0	52.51	0.25
2596	КТП-431 с.Шкурпели	100,00 кВА	92	25.5	66.5	46.5	0	55.72	0.25
2597	П-433 с.Артелярщина СБК "Славутич" МТФ	63,00 кВА	57.96	73.3	-15.34	65	0	-0.6	
2598	КТП-434 с.Лагоди	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	61	0	-6.07	
2599	КТП-435 с.Новоселівка	100,00 кВА	92	29.96	62.04	106.6	0	30.71	0.25
2600	КТП-436 с.Новоселівка	160,00 кВА	147.2	49.72	97.48	177.5	25	75.24	0.25
2601	КТП-437 с.Дублянщина	50,00 кВА	46	28.68	17.32	80.9	0	-12.24	
2602	КТП-438 с.Артелярщина СБК "Славутич"	250,00 кВА	230	76.49	153.51	205.4	0	228.56	0.25
2603	КТП-441 с.В.Устимівка	100,00 кВА	92	47.8	44.2	45.5	10	81.81	0.25
2604	КТП-442 с.Бірки	100,00 кВА	92	38.24	53.76	32	0	70.22	0.25
2605	КТП-443 с.Власівка	160,00 кВА	147.2	45.89	101.31	120.5	0	157.24	0.25
2606	КТП-444 с.Дейкалівка	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	74.7	0	11.81	0.25
2607	КТП-445 с.Дейкалівка	25,00 кВА	23	20.4	2.6	34.2	0	0.13	0.25
2608	КТП-446 с.Щенківка	25,00 кВА	23	9.56	13.44	22	0	3.56	0.25
2609	КТП-448 с.Дамаска СБК "Ставкове"	100,00 кВА	92	38.24	53.76	35.5	0	101.81	0.25
2610	КТП-450 с.Покрівськ	160,00 кВА	147.2	76.49	70.71	246.8	3	27.94	0.25
2611	КТП-451 с.Дамаска	60,00 кВА	55.2	22.31	32.89	107.4	0	-3.25	
2612	КТП-452 с.Дамаска МТФ СБК "Ставкове"	40,00 кВА	36.8	23.58	13.22	8	0	32.89	0.25
2613	КТП-454 с.Ставкове	160,00 кВА	147.2	44.62	102.58	54	0	109.56	0.25
2614	КТП-457 с.К.Ганнівка	250,00 кВА	230	65.01	164.99	137	0	118.56	0.25
2615	КТП-458 с.Миколаївка МТФ	250,00 кВА	230	15.93	214.07	93	0	162.56	0.25
2616	КТП-459 с.Ставкове	160,00 кВА	147.2	89.24	57.96	47	0	116.56	0.25
2617	КТП-460 с.Михайлівка	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	4	0	60.4	0.25
2618	КТП-462 с.Шевченки	100,00 кВА	92	11.47	80.53	45.5	0	56.72	0.25
2619	КТП-464 с.Масюки	30,00 кВА	27.6	6.37	21.23	15.5	0	15.17	0.25
2620	МТП-466 с.Яцино-Окарі СБК "Росія"	10,00 кВА	9.2	3.19	6.01	17.5	0	-3.77	
2621	КТП-467 с.Миколаївка СБК "Росія"	100,00 кВА	92	11.47	80.53	30.4	0	106.91	0.25
2622	КТП-468 с.К.Ганнівка СБК "Росія"	250,00 кВА	230	65.65	164.35	164.5	0	178.78	0.25

2623	КТП-469 с.Ставкове	160,00 кВА	147.2	74.58	72.62	260.5	0	17.24	0.25
2624	КТП-470 с.Ставкове	100,00 кВА	92	47.8	44.2	222.8	2	-51.22	
2625	КТП-471 с.Дейкалівка	100,00 кВА	92	20.4	71.6	141.9	0	-4.59	
2626	КТП-472 с.Покрівськ СБК "Покрівське"	100,00 кВА	92	29.96	62.04	52.9	1.2	83.21	0.25
2627	КТП-473 с.Підозірка	100,00 кВА	92	33.78	58.22	55	0	47.22	0.25
2628	КТП-474 с.Дейкалівка	250,00 кВА	230	25.5	204.5	120	0	135.56	0.25
2629	КТП-475 с.Покрівськ	63,00 кВА	57.96	22.31	35.65	37	0	27.4	0.25
2630	КТП-477 с.Загрунівка	160,00 кВА	147.2	58.64	88.56	214.5	0	63.24	0.25
2631	КТП-478 с.Дейкалівка	250,00 кВА	230	133.85	96.15	120	0	135.56	0.25
2632	КТП-479 с.Покрівськ	63,00 кВА	57.96	33.14	24.82	51	0	35.51	0.25
2633	КТП-480 с.Покрівськ	100,00 кВА	92	44.62	47.38	91	3	43.31	0.25
2634	КТП-481 с.Шкурпели	50,00 кВА	46	9.56	36.44	8	0	43.11	0.25
2635	КТП-482 с.Покрівськ	100,00 кВА	92	22.31	69.69	103.8	10	23.51	0.25
2636	КТП-483 с.Дейкалівка	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	45	0	118.56	0.25
2637	КТП-484 с.Новоселівка	100,00 кВА	92	24.22	67.78	52	0	85.31	0.25
2638	КТП-485 с.Новоселівка ОАФ "Новоселівка"	250,00 кВА	230	47.8	182.2	162	0	93.56	0.25
2639	КТП-486 с.Бірки	40,00 кВА	36.8	22.31	14.49	143.5	0	-74.07	
2640	КТП-487 с.Бірки СБК "Бір"	100,00 кВА	92	28.68	63.32	156.8	0	16.78	0.25
2641	КТП-488 с.Бірки	40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	8	0	32.89	0.25
2642	КТП-490 с.В.Устимівка	160,00 кВА	147.2	44.62	102.58	116	0	47.56	0.25
2643	КТП-491 с.В.Устимівка	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	89.5	0	-2.99	
2644	КТП-492 с.В.Устимівка	100,00 кВА	92	15.93	76.07	80.5	0	56.81	0.25
2645	КТП-494 с.В.Устимівка	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	32	0	54.51	0.25
2646	КТП-496 с.Ставкове	250,00 кВА	230	114.73	115.27	190	0	65.56	0.25
2647	КТП-497 с.К.Ганівка СБК "Росія"	160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	131	0	32.56	0.25
2648	КТП-500 с.Артелярщина	100,00 кВА	92	26.77	65.23	48.5	0	88.81	0.25
2649	КТП-501 с.Артелярщина	100,00 кВА	92	22.31	69.69	37	0	65.22	0.25
2650	КТП-502 с.Артелярщина	63,00 кВА	57.96	23.58	34.38	100.5	0	-13.99	
2651	КТП-504 с.Новоселівка	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	35.5	0	51.01	0.25
2652	КТП-531 с.Власівка	250,00 кВА	230	14.02	215.98	167.5	0	175.78	0.25
2653	КТП-532 с.Власівка	100,00 кВА	92	29.96	62.04	142.4	1.2	29.98	0.25
2654	КТП-533 с.Власівка Аф "Ташань"	100,00 кВА	92	17.85	74.15	76	0	26.22	0.25
2655	КТП-602 м.Зіньків	250,00 кВА	230	124.29	105.71	255	0	88.28	0.25
2656	КТП-603 с.Л.Будища	100,00 кВА	92	31.87	60.13	137	0	36.58	0.25
2657	КТП-604 м.Зіньків	100,00 кВА	92	52.27	39.73	23	0	79.22	0.25
2658	КТП-605 с.Л.Будища СБК "Степ"	100,00 кВА	92	26.77	65.23	185	0	-11.42	
2659	КТП-607 м.Зіньків	100,00 кВА	92	66.93	25.07	211.5	9	-46.92	
2660	КТП-608 с.Л.Будища	63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	75.5	0	11.01	0.25
2661	КТП-609 с.Л.Будища	60,00 кВА	55.2	22.31	32.89	66.5	0	15.89	0.25
2662	КТП-611 с.Довжик	160,00 кВА	147.2	33.14	114.06	70	0	93.56	0.25
2663	КТП-612 с.Довжик	100,00 кВА	92	27.41	64.59	54.8	0	82.51	0.25
2664	КТП-613 с.Довжик ОАФ ім.Шевченка	63,00 кВА	57.96	23.58	34.38	50.5	0	36.01	0.25
2665	КТП-614 с.Довжик	40,00 кВА	36.8	22.31	14.49	82.5	0	-27.57	
2666	КТП-616 с.В.Пожарня	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	31.4	0	23.53	0.25
2667	КТП-618 с.Л.Будища	160,00 кВА	147.2	39.52	107.68	124.5	0	95.2	0.25
2668	КТП-619 м.Зіньків	160,00 кВА	147.2	68.2	79	183.5	10	84.24	0.25
2669	КТП-620 с.В.Пилипенки	100,00 кВА	92	25.5	66.5	18	0	84.22	0.25
2670	КТП-621 с.В.Павлівка	250,00 кВА	230	22.31	207.69	84	6	165.56	0.25
2671	КТП-626 с.Шилівка	160,00 кВА	147.2	45.89	101.31	103.3	0	116.4	0.25
2672	КТП-628 с.Бобрівник	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	170	0	-60.64	
2673	КТП-629 с.Бобрівник	40,00 кВА	36.8	22.31	14.49	24	0	30.93	0.25
2674	КТП-630 с.Бобрівник	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	96.5	10	-19.99	
2675	КТП-637 м.Зіньків	250,00 кВА	230	93.06	136.94	481.8	0	53.08	0.25
2676	КТП-643 с.Тарасівка	63,00 кВА	57.96	20.4	37.56	15	0	49.4	0.25
2677	КТП-645 с.В.Павлівка МТФ	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	43	0	21.4	0.25
2678	КТП-650 м.Зіньків	100,00 кВА	92	9.56	82.44	10	0	92.22	0.25
2679	КТП-652 с.В.Павлівка	160,00 кВА	147.2	22.95	124.25	158	0	61.7	0.25
2680	КТП-653 с.В.Павлівка	100,00 кВА	92	30.59	61.41	94.5	0	42.81	0.25
2681	КТП-657 м.Зіньків	100,00 кВА	92	46.53	45.47	231.2	10	-27.25	
2682	КТП-344 смт.Опіння	63,00 кВА	57.96	58.64	-0.68	152.5	16	-81.99	
2683	КТП-634 с.В.Павлівка	400,00 кВА	368	25.5	342.5	8	0	400.89	0.25
2684	КТП-665 с.Горобії	40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	45.5	0	9.43	0.25
2685	КТП-666 с.Соколовщина	25,00 кВА	23	7.65	15.35	10	0	15.56	0.25
2686	КТП-667 с.Соколовщина	100,00 кВА	92	14.66	77.34	98.9	0	38.41	0.25
2687	КТП-535 с.Підозірка	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	50	0	14.4	0.25
2688	КТП-536 с.Дейкалівка	63,00 кВА	57.96	27.41	30.55	131.2	0	-44.69	
2689	КТП-508с.Дейкаловка СБК "Світанок" МТФ	160,00 кВА	147.2	73.3	73.9	50	0	113.56	0.25
2690	КТП-537 с.Дейкалівка	100,00 кВА	92	20.4	71.6	65.9	0	71.41	0.25
2691	КТП-675 с.В.Павлівка СБК "Лан"	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	69.1	0	17.41	0.25
2692	КТП-679 с.В.Павлівка	40,00 кВА	36.8	20.4	16.4	43.5	0	11.43	0.25
2693	КТП-662 с.Тарасівка СБК Україна	250,00 кВА	230	108.36	121.64	148	0	107.56	0.25
2694	КТП-673 с.Бобрівник	160,00 кВА	147.2	31.87	115.33	70	0	93.56	0.25
2695	КТП-283 с.Пишненки	250,00 кВА	230	108.36	121.64	72	0	183.56	0.25
2696	КТП-440 с.Пишненки	40,00 кВА	36.8	17.21	19.59	33	0	7.89	0.25
2697	КТП-510 с.Покрівськ	250,00 кВА	230	57.37	172.63	80	0	175.56	0.25
2698	КТП-511 с.Ставкове	160,00 кВА	147.2	54.18	93.02	85	0	78.56	0.25
2699	КТП-538 с.Дейкалівка	250,00 кВА	230	74.58	155.42	61	0	282.28	0.25
2700	КТП-539 с.Левощи	100,00 кВА	92	20.4	71.6	83.6	0	53.71	0.25
2701	КТП-345 с.М.Будища	100,00 кВА	92	47.8	44.2	110	0	-7.78	
2702	КТП-291 смт.Опіння	60,00 кВА	55.2	22.31	32.89	135.5	0	-74.17	
2703	КТП-417 с.Бірки	250,00 кВА	230	89.24	140.76	182.5	0	160.78	0.25
2704	КТП-499 с.Бірки	160,00 кВА	147.2	73.3	73.9	228.9	0	-9.2	
2705	КТП-625 с.Удовиченки ЧОСП Аф "Перемога"	100,00 кВА	92	22.31	69.69	75	0	27.22	0.25
2706	КТП-636 м.Зеньков	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	48	10	28.51	0.25
2707	КТП-660 м.Зіньків	400,00 кВА	368	195.04	172.96	364.8	18.6	472.41	0.25
2708	КТП-342 с.Ч.Федорівка	160,00 кВА	147.2	86.05	61.15	45	0	118.56	0.25
2709	КТП-674 с.Удовиченки	63,00 кВА	57.96	22.31	35.65	68.6	0	17.91	0.25

2710	КТП-534 с.Дейкалівка СБК "Світанок"	63,00 кВА	57,96	28,68	29,28	135,7	0	-26,34	
2711	КТП-540 с.Дейкалівка	25,00 кВА	23	19,12	3,88	41	0	-6,67	
2712	КТП-541 с.Дейкалівка	60,00 кВА	55,2	27,41	27,79	65	0	17,39	0,25
2713	КТП-680 с.В.Павлівка	100,00 кВА	92	25,5	66,5	98,7	0	38,61	0,25
2714	КТП-681 с.В.Павлівка СБК "Лан"	100,00 кВА	92	33,14	58,86	57,5	0	79,81	0,25
2715	КТП-639 с.Шилівка	63,00 кВА	57,96	33,14	24,82	76,3	0	10,21	0,25
2716	КТП-154 ОПУ ПС Зіньків	63,00 кВА	57,96	0	57,96	0	0	57,96	0,25
2717	КТП-659 м.Зіньків	100,00 кВА	92	41,43	50,57	102	10	25,31	0,25
2718	КТП-682 с.Дубівка	63,00 кВА	57,96	20,4	37,56	49	0	15,4	0,25
2719	КТП-671 м.Зіньків СБК "Краяни"	250,00 кВА	230	33,14	196,86	60	0	195,56	0,25
2720	КТП-672 м.Зіньків	40,00 кВА	36,8	25,5	11,3	25	0	15,89	0,25
2721	КТП-374 с.Попівка	160,00 кВА	147,2	52,9	94,3	190,3	0	87,44	0,25
2722	КТП-615 с.Власівка Аф "Ташань"	160,00 кВА	147,2	35,69	111,51	165,5	1,2	111,04	0,25
2723	КТП-646 с.Кн.Слобода	160,00 кВА	147,2	68,2	79	50	0	113,56	0,25
2724	КТП-513 с.К.Ганнівка	100,00 кВА	92	39,52	52,48	114	1,2	58,38	0,25
2725	КТП-686 с.Тарасівка	63,00 кВА	57,96	25,5	32,46	186	10	-86,64	
2726	КТП-687 с.Тарасівка	100,00 кВА	92	27,41	64,59	95	0	42,31	0,25
2727	КТП-642 м.Зіньків	250,00 кВА	230	138,95	91,05	503,8	49,5	-119,34	
2728	КТП-685 с.Тарасівка	100,00 кВА	92	22,95	69,05	94,1	0	43,21	0,25
2729	КТП-688 с.Тарасівка	63,00 кВА	57,96	28,68	29,28	103,6	0	-17,09	
2730	КТП-546 с.Сулими	63,00 кВА	57,96	12,75	45,21	73	0	-8,6	
2731	КТП-543 с.Романівка	63,00 кВА	57,96	12,75	45,21	74	0	12,51	0,25
2732	КТП-544 с.Романівка	40,00 кВА	36,8	14,02	22,78	63,9	0	-8,97	
2733	КТП-542 с.Загрунівка	63,00 кВА	57,96	14,66	43,3	113,9	0	-27,39	
2734	КТП-323 с.Ч.Федорівка	160,00 кВА	147,2	92,42	54,78	45	0	118,56	0,25
2735	КТП-548 с.Новоселівка	250,00 кВА	230	82,86	147,14	138	0	205,28	0,25
2736	КТП-547 с.Загрунівка	63,00 кВА	57,96	20,4	37,56	82,7	0	3,81	0,25
2737	КТП-376 смт.Опішня	60,00 кВА	55,2	28,68	26,52	107,5	0	-25,11	
2738	КТП-518 с.Ставкове	250,00 кВА	230	40,16	189,84	116	2	225,28	0,25
2739	КТП-521 с.Арсенк СБК "Ставкове"	63,00 кВА	57,96	17,85	40,11	30,5	0	56,01	0,25
2740	КТП-522 с.Дамаска	40,00 кВА	36,8	15,93	20,87	59,7	0	-4,77	
2741	КТП-523 с.Дамаска	160,00 кВА	147,2	50,99	96,21	57	0	106,56	0,25
2742	КТП-697 с.Високе СБК "Високе"	100,00 кВА	92	33,14	58,86	122,6	0	50,98	0,25
2743	КТП-698 с.Високе	160,00 кВА	147,2	31,87	115,33	243,7	0	34,04	0,25
2744	КТП-700 м.Зіньків	63,00 кВА	57,96	33,14	24,82	131,3	0	-21,94	
2745	КТП-717 с.Левченки	40,00 кВА	36,8	22,95	13,85	94,5	0	-39,57	
2746	КТП-712 с.Удовиченки	100,00 кВА	92	31,87	60,13	113	0	24,31	0,25
2747	КТП-713 с.Удовиченки	63,00 кВА	57,96	28,68	29,28	100,5	0	-13,99	
2748	КТП-714 с.Удовиченки	63,00 кВА	57,96	22,31	35,65	64,5	0	22,01	0,25
2749	КТП-715 с.Удовиченки ЧОСП Аф "Перемога"	160,00 кВА	147,2	52,27	94,93	178	0	-14,44	
2750	КТП-716 с.Удовиченки	160,00 кВА	147,2	46,53	100,67	94	0	69,56	0,25
2751	КТП-529 с.Миколаївка	63,00 кВА	57,96	15,93	42,03	65,2	0	21,31	0,25
2752	КТП-530 с.Миколаївка	25,00 кВА	23	10,84	12,16	34,1	0	0,23	0,25
2753	КТП-575 с.Романи	63,00 кВА	57,96	17,21	40,75	31,5	0	55,01	0,25
2754	КТП-583 с.Шевченки	40,00 кВА	36,8	10,2	26,6	64,5	0	-9,57	
2755	КТП-577 с.Пишненки СБК "Промінь"	100,00 кВА	92	22,31	69,69	74,7	0	62,61	0,25
2756	КТП-578 с.Пишненки	160,00 кВА	147,2	29,96	117,24	141,8	0	77,9	0,25
2757	КТП-579 с.Пишненки	100,00 кВА	92	23,58	68,42	66,6	0	70,71	0,25
2758	КТП-580 с.Пишненки	160,00 кВА	147,2	50,99	96,21	23	0	140,56	0,25
2759	КТП-581 с.Саранчівка	40,00 кВА	36,8	15,93	20,87	83	0	-28,07	
2760	КТП-520 с.Дамаск СБК "Ставкове"	100,00 кВА	92	29,96	62,04	36	0	101,31	0,25
2761	КТП-582 с.К.Ганнівка	63,00 кВА	57,96	18,48	39,48	92	0	-5,49	
2762	КТП-584 с.К.Ганнівка	100,00 кВА	92	17,85	74,15	40,5	0	96,81	0,25
2763	КТП-723 с.Северинівка СБК "Краяни" МТФ	63,00 кВА	57,96	33,14	24,82	86	0	-21,6	
2764	КТП-352 с.Волошкове	63,00 кВА	57,96	44,62	13,34	107,9	0	1,46	0,25
2765	КТП-380 с.Батьки	160,00 кВА	147,2	42,71	104,49	38	0	125,56	0,25
2766	КТП-294 с.Кириково тр.бригада	50,00 кВА	46	22,31	23,69	13	0	38,11	0,25
2767	КТП-297 с.Попівка	160,00 кВА	147,2	89,24	57,96	122	0	41,56	0,25
2768	КТП-298 с.Вінтенці	40,00 кВА	36,8	9,56	27,24	29	0	25,93	0,25
2769	КТП-300 с.Кириково СБК Зоря	40,00 кВА	36,8	10,84	25,96	22	0	32,93	0,25
2770	КТП-172 с.Ступки	63,00 кВА	57,96	26,77	31,19	104,5	10	-27,99	
2771	КТП-107 с.Проценки	100,00 кВА	92	54,18	37,82	104	0	33,31	0,25
2772	КТП-606 м.Зіньків	160,00 кВА	147,2	71,39	75,81	159	0	4,56	0,25
2773	КТП-661 м.Зіньків вул.Червоноармійська 4	160,00 кВА	147,2	121,1	26,1	90	40	33,56	0,25
2774	КТП-378 смт.Опішня	250,00 кВА	230	73,3	156,7	58	0	197,56	0,25
2775	КТП-369 смт.Опішня	250,00 кВА	230	73,3	156,7	252,3	24,5	157,16	0,25
2776	КТП-328 смт.Опішня	160,00 кВА	147,2	82,86	64,34	107,5	0	112,2	0,25
2777	КТП-217 смт.Опішня	63,00 кВА	57,96	55,45	2,51	81,1	0	5,41	0,25
2778	КТП-382 смт.Опішня	250,00 кВА	230	99,43	130,57	521	0	13,88	0,25
2779	КТП-90 м.Зіньків	250,00 кВА	230	73,3	156,7	308	0	226,88	0,25
2780	КТП-61 м.Зіньків	160,00 кВА	147,2	114,73	32,47	234	0	-14,3	
2781	ЗТП-691 м.Зіньків	250,00 кВА	230	50,99	179,01	59	0	284,28	0,25
2782	КТП-383 смт.Опішня	40,00 кВА	36,8	24,22	12,58	45	0	9,93	0,25
2783	КТП-635 м.Зіньків	100,00 кВА	92	41,43	50,57	117,3	0	20,01	0,25
2784	КТП-678 м.Зіньків	100,00 кВА	92	73,3	18,7	81,2	0	56,11	0,25
2785	КТП-189 м.Зіньків	250,00 кВА	230	79,67	150,33	259,3	15	159,66	0,25
2786	КТП-703 м.Зіньків	63,00 кВА	57,96	36,97	20,99	119,3	0	-32,79	
2787	ЗТП-338 смт.Опішня	250,00 кВА	230	108,36	121,64	173,2	0	260,76	0,25
2788	КТП-24 м.Зіньків	100,00 кВА	92	35,06	56,94	144,5	0	-7,19	
2789	КТП-258 смт.Опішня	63,00 кВА	57,96	54,18	3,78	147,5	0	-60,99	
2790		250,00 кВА							
2791	КТП-22 м.Зіньків	160,00 кВА	206,08	137,04	69,04	207,1	0	21,88	0,25
2792	КТП-177 м.Зіньків	100,00 кВА	92	52,9	39,1	122,5	10	4,81	0,25
2793	КТП-202 смт.Опішня	160,00 кВА	147,2	61,83	85,37	401,5	2	-61,17	
2794	КТП-348 смт.Опішня	160,00 кВА	147,2	108,36	38,84	425	0	-82,67	
2795	КТП-18 м.Зіньків	160,00 кВА	147,2	3,82	143,38	17	0	146,56	0,25

Карловский филиал

2796	ЗТП 255 г.Карловка	630,00 кВА	811.44	200.14	611.3	1452.2	45	756.8	0.25
2797		630,00 кВА							
2798	ЗТП-100г.Карловка	250,00 кВА	322	58	264	410.7	22	316.14	0.25
2799		250,00 кВА							
2800	ЗТП-127 с.Липьянка	250,00 кВА	128.8	5.74	123.06	60	0	83.11	0.25
2801		100,00 кВА							
2802	ЗТП-201г.Карловка	400,00 кВА	515.2	247.31	267.89	1335	0	441.55	0.25
2803		400,00 кВА							
2804	ЗТП-200г.Карловка	250,00 кВА	230	107.72	122.28	265.48	0	269.4	0.25
2805	ЗТП-257г.Карловка	250,00 кВА	230	19.76	210.24	146.5	0	287.46	0.25
2806	ЗТП-229г.Карловка	100,00 кВА	92	22.31	69.69	65	0	37.22	0.25
2807	ЗТП-258г.Карловка	400,00 кВА	322	56.73	265.27	717.9	77	-46.06	
2808		250,00 кВА							
2809	ЗТП-254 м.Карлівка	25,00 кВА	23	1.91	21.09	4	0	21.56	0.25
2810	ЗТП-216г.Карловка	250,00 кВА	206.08	62.46	143.62	200	0	28.98	0.25
2811		160,00 кВА							
2812	ЗТП-271г.Карловка	250,00 кВА	230	70.75	159.25	427.4	0	107.48	0.25
2813	ЗТП-146 с.Попівка	25,00 кВА	23	1.91	21.09	73	0	-47.44	
2814	ЗТП-118 с.Климовка	400,00 кВА	128.8	24.22	104.58	130	0	13.11	0.25
2815		100,00 кВА							
2816	ЗТП-256г.Карловка	400,00 кВА	515.2	180.38	334.82	959.4	173	298.71	0.25
2817		400,00 кВА							
2818	ЗТП-252г.Карловка	400,00 кВА	368	172.73	195.27	384.7	25	284.64	0.25
2819	ЗТП-217г.Карловка	400,00 кВА	322	20.4	301.6	241.6	0	116.18	0.25
2820		250,00 кВА							
2821	ЗТП-390г.Карловка	250,00 кВА	206.08	24.86	181.22	293.6	0	95.23	0.25
2822		160,00 кВА							
2823	ЗТП-275 г.Карловка	630,00 кВА	811.44	165.72	645.72	1234.3	58	1505.77	0.25
2824		630,00 кВА							
2825	ЗТП-185 пос.Ланная	400,00 кВА	368	96.88	271.12	672.8	0	349.42	0.25
2826	ЗТП-275аг.Карловка	400,00 кВА	515.2	50.35	464.85	624.6	12	561.54	0.25
2827		400,00 кВА							
2828	МТП-131 с.Іванівка	40,00 кВА	36.8	5.74	31.06	67	0	-12.07	
2829	КТП-317 с.Халтуріно	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	198	0	79.74	0.25
2830	КТП-345 с.Кирпичне	25,00 кВА	23	0.64	22.36	22	0	3.56	0.25
2831	КТП-380 с.Халтуріно	100,00 кВА	92	42.07	49.93	382.9	0	-168.95	
2832	КТП-381 с.Халтуріно	100,00 кВА	92	26.77	65.23	224.2	5	-15.25	
2833	КТП-180 с.Липьянка	160,00 кВА	147.2	28.05	119.15	113	0	106.7	0.25
2834	КТП-198 г.Карловка	250,00 кВА	230	1.27	228.73	25	0	230.56	0.25
2835	СКТП-222 г.Карловка	250,00 кВА	230	44.62	185.38	357.2	4.5	173.18	0.25
2836	КТП-116 с.Варваровка	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	25	0	138.56	0.25
2837	КТП-102с.Варваровка	100,00 кВА	92	43.34	48.66	167	3	3.58	0.25
2838	КТП-17 с.Федорівка	63,00 кВА	57.96	0	57.96	39	0	25.4	0.25
2839	КТП-101с.Варваровка	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	72.6	0	13.91	0.25
2840	КТП-309 с.Варваровка	40,00 кВА	36.8	0	36.8	40	0	0.89	0.25
2841	КТП-327 с.Владимирівка	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	68.4	0	18.11	0.25
2842	КТП-12 с.Бабайка	100,00 кВА	92	15.93	76.07	63.8	0	73.51	0.25
2843	КТП-28 с.Федорівка	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	107.6	5	-3.24	
2844	КТП-27 с.Федорівка	100,00 кВА	92	29.96	62.04	244	0	-30.05	
2845	КТП-223 г.Карловка	100,00 кВА	92	28.05	63.95	233.73	3	-63.15	
2846	КТП-356 с.Белуховка	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	64.5	0	-9.57	
2847	КТП-324 с.Белуховка	100,00 кВА	92	28.05	63.95	180.7	0	-7.12	
2848	КТП-311 с.Варваровка	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	63.8	0	-8.87	
2849	КТП-233 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	39.52	107.68	176	2	41.7	0.25
2850	КТП-37 г.Карловка	100,00 кВА	92	23.58	68.42	220.5	3	-49.92	
2851	КТП-314 с.Варваровка	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	94.8	0	-8.29	
2852	КТП-8 с.Липьянка	250,00 кВА	230	8.29	221.71	130	0	125.56	0.25
2853	КТП-4 с.Розумівка	160,00 кВА	147.2	0	147.2	100	0	63.56	0.25
2854	КТП-49 с.Попівка-1	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	35	0	5.89	0.25
2855	КТП-141 с.С.Балка	100,00 кВА	92	28.68	63.32	181.7	3	-11.12	
2856	КТП-5 с.Івановка	100,00 кВА	92	20.4	71.6	153.8	0	-16.49	
2857	КТП-225 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	79.67	67.53	489	123.8	-270.47	
2858	КТП-235 г.Карловка	100,00 кВА	92	47.8	44.2	337.3	4	-127.35	
2859	КТП-74 г.Карловка	100,00 кВА	92	18.48	73.52	113.8	0	23.51	0.25
2860	КТП-22 с.Федорівка	100,00 кВА	92	0	92	65	0	37.22	0.25
2861	КТП-250 м.Карлівка	160,00 кВА	147.2	45.89	101.31	356.4	4	-18.07	
2862	КТП-23 с.Федорівка	63,00 кВА	57.96	43.98	13.98	223.2	0	-113.84	
2863	КТП-226 г.Карловка	60,00 кВА	55.2	29.32	25.88	184.8	0	-80.65	
2864	КТП-240 г.Карловка	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	21.4	0	33.53	0.25
2865	КТП-241 г.Карловка	100,00 кВА	92	15.93	76.07	101.5	3	32.81	0.25
2866	КТП-304 с.Варваровка	160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	80	0	83.56	0.25
2867	КТП-310 с.Варваровка	100,00 кВА	92	38.24	53.76	135.4	0	38.18	0.25
2868	КТП-338 с.Максимівка	50,00 кВА	46	17.21	28.79	91.5	0	-45.5	
2869	КТП-87 с.Попівка	63,00 кВА	57.96	28.05	29.91	131.5	0	-22.14	
2870	КТП-343 с.Максимівка	250,00 кВА	230	3.19	226.81	89.9	0	165.66	0.25
2871	КТП-308 с.Варваровка	100,00 кВА	92	30.59	61.41	148.8	0	-11.49	
2872	КТП-330 с.Давидівка	60,00 кВА	55.2	9.56	45.64	98.5	0	-16.11	
2873	КТП-138 с.Федорівка	40,00 кВА	36.8	0	36.8	40	0	0.89	0.25
2874	КТП-6 с.Петрівка	25,00 кВА	23	3.19	19.81	10	0	15.56	0.25
2875	КТП-7 с.Липьянка	100,00 кВА	92	24.86	67.14	180.5	30	-36.92	
2876	КТП-88 с.Попівка	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	306.2	0	36.13	0.25
2877	КТП-78 с.Попівка-1	100,00 кВА	92	28.68	63.32	173.8	0	-0.22	
2878	КТП-334 с.Королівка	100,00 кВА	92	8.92	83.08	75.1	0	62.21	0.25
2879	КТП-329 с.Максимівка	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	50	0	113.56	0.25
2880	КТП-287 с.Федорівка	100,00 кВА	92	0	92	64	0	38.22	0.25
2881	КТП-2 с.Солона Балка	40,00 кВА	36.8	17.21	19.59	33	2	19.93	0.25
2882	КТП-242 г.Карловка	250,00 кВА	230	65.65	164.35	388.93	13	132.95	0.25

2883	КТП-246 г.Карловка	100,00 кВА	92	32.51	59.49	228.9	2	-93.59	
2884	КТП-247 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	58	89.2	596.44	4	-258.11	
2885	КТП-21 с.Федоровка	100,00 кВА	92	21.67	70.33	182.5	0	-8.92	
2886	КТП-16 с.Федоровка	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	166.5	0	-57.14	
2887	КТП-19 с.Федоровка	100,00 кВА	92	14.66	77.34	150.3	0	23.28	0.25
2888	КТП-249 г.Карловка	100,00 кВА	92	26.77	65.23	396.9	0	-182.95	
2889	КТП-234 г.Карловка	40,00 кВА	36.8	3.82	32.98	35.0	0	19.43	0.25
2890	КТП-232 г.Карловка	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	120.6	2	-13.24	
2891	КТП-261 м.Карлівка	160,00 кВА	147.2	34.42	112.78	227.4	8	42.34	0.25
2892	КТП-231 г.Карловка	100,00 кВА	92	25.5	66.5	209	0	-35.42	
2893	КТП-107 с.Марьяновка	100,00 кВА	92	33.78	58.22	205	0	-31.42	
2894	КТП-263 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	58	89.2	495.3	4	-156.97	
2895	КТП-99 отд. Тагамлык	60,00 кВА	55.2	19.12	36.08	122.3	0	-18.15	
2896	КТП-93 с.Голобородько	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	103.5	0	5.86	0.25
2897	КТП-106 отд. Львовка	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	62.8	0	23.71	0.25
2898	КТП-69 отд. Кумы	160,00 кВА	147.2	60.55	86.65	262.4	0	15.34	0.25
2899	КТП-70 отд. Львовка	160,00 кВА	147.2	47.17	100.03	100	0	63.56	0.25
2900	КТП-372 с-з Халтурино	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	40	0	123.56	0.25
2901	КТП-56 с. Радуты	50,00 кВА	46	17.85	28.15	24.5	0	44.16	0.25
2902	КТП-57 с.Новоселовка	100,00 кВА	92	28.68	63.32	94.7	0	42.61	0.25
2903	КТП-58 с.В.Ланная	100,00 кВА	92	28.05	63.95	162	0	11.58	0.25
2904	КТП-83 с.В.Ланная	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	80.6	0	5.91	0.25
2905	КТП-85 с.Х.Плессо	10,00 кВА	9.2	1.27	7.93	4	0	6.22	0.25
2906	КТП-82 с.В.Ланная	250,00 кВА	230	6.37	223.63	167.1	0	88.46	0.25
2907	КТП-53 г.Карловка	40,00 кВА	36.8	21.67	15.13	109.5	0	-54.57	
2908	КТП-54 с.Котляровка	40,00 кВА	36.8	7.01	29.79	63.5	0	-8.57	
2909	КТП-61 с.Н.Ланная	160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	80	0	83.56	0.25
2910	КТП-62 с.Н.Ланная	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	95.8	0	-9.29	
2911	КТП-63 с.Н.Ланная	100,00 кВА	92	12.75	79.25	110.6	0	62.98	0.25
2912	КТП-64 с.Н.Ланная	250,00 кВА	230	8.29	221.71	56.5	0	199.06	0.25
2913	КТП-65 с.Н.Ланная	100,00 кВА	92	0	92	0	3	99.22	0.25
2914	КТП-109 с.Н.Ланная	40,00 кВА	36.8	24.86	11.94	109	3	-42.57	
2915	КТП-114 г.Карловка	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	84.4	0	2.11	0.25
2916	КТП-77 с.Попівка-1	250,00 кВА	230	13.39	216.61	100	0	155.56	0.25
2917	КТП-15 с.Попівка-1	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	134.5	0	-25.14	
2918	КТП-110 с.Мар'янівка	10,00 кВА	9.2	0	9.2	30	0	-19.78	
2919	КТП-108 с.Марьяновка	40,00 кВА	36.8	11.47	25.33	46	0	8.93	0.25
2920	КТП-348 с.Варваровка	100,00 кВА	92	5.74	86.26	81.2	0	21.02	0.25
2921	КТП-104 с.Федоровка	100,00 кВА	92	14.66	77.34	114.1	0	59.48	0.25
2922	КТП-347 с.Максимовка	63,00 кВА	57.96	1.4	56.56	15	0	49.4	0.25
2923	КТП-349 с.Максимовка	100,00 кВА	92	19.76	72.24	120.9	0	16.41	0.25
2924	КТП-20 с.Федоровка	160,00 кВА	147.2	39.52	107.68	162.9	40	16.8	0.25
2925	КТП-41 с.Федоровка	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	107	0	-20.49	
2926	КТП-18 с.Федорівка	63,00 кВА	57.96	0	57.96	30	0	34.4	0.25
2927	КТП-215 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	69.48	77.72	437.53	0	-95.2	
2928	КТП-120 с.Федоровка	100,00 кВА	92	10.84	81.16	40.8	5	91.51	0.25
2929	КТП-119 с.Федоровка	63,00 кВА	57.96	29.96	28	132	0	-22.64	
2930	КТП-121 с.Федоровка	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	70.5	0	16.01	0.25
2931	КТП-239 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	31.23	115.97	284.1	2	56.23	0.25
2932	КТП-224 г.Карловка	200,00 кВА	184	35.06	148.94	149.5	85	-30.06	
2933	КТП-259 г.Карловка	250,00 кВА	230	0	230	40	135	80.56	0.25
2934	КТП-265 г.Карловка	250,00 кВА	230	64.38	165.62	677.7	4	-42.81	
2935	КТП-228 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	80.31	66.89	367.8	3	-28.47	
2936	КТП-128 с.Бабайка	100,00 кВА	92	10.2	81.8	72.9	0	64.41	0.25
2937	КТП-248 м.Карлівка	160,00 кВА	147.2	61.19	86.01	520.27	4	-181.94	
2938	КТП-344 с.Максимовка	100,00 кВА	92	10.84	81.16	141.4	0	32.18	0.25
2939	КТП-89 с.Поповка	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	294.1	0	-16.36	
2940	КТП-91 с.Поповка	25,00 кВА	23	3.82	19.18	10	0	15.56	0.25
2941	КТП-126 с.Ліп'янка	63,00 кВА	57.96	21.67	36.29	136.6	0	-27.24	
2942	КТП-294 с.Поповка	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	58.8	0	27.71	0.25
2943	КТП-227 г.Карловка	250,00 кВА	230	45.89	184.11	327.83	3.5	203.55	0.25
2944	КТП-80 с.Марьяновка	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	108.2	0	-21.69	
2945	КТП-135 с.Марьяновка	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	86.5	0	0.01	0.25
2946	КТП-172 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	255.9	0	86.43	0.25
2947	КТП-13 с.Федоровка	100,00 кВА	92	21.67	70.33	124.3	0	49.28	0.25
2948	КТП-220 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	168	3	48.7	0.25
2949	КТП-362 с.Королевка	40,00 кВА	36.8	7.01	29.79	77.3	0	-22.37	
2950	КТП-333 с.Королевка	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	30	0	133.56	0.25
2951	КТП-331с.Максимовка	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	131.5	0	-44.99	
2952	КТП-361 с.Максимовка	40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	74	10	-29.07	
2953	КТП-139 с. Тагамлик	100,00 кВА	92	24.22	67.78	43	0	59.22	0.25
2954	КТП-364 с.Владимировка	100,00 кВА	92	12.11	79.89	59.7	0	77.61	0.25
2955	КТП-95 від. Михайлівка	100,00 кВА	92	12.75	79.25	181.8	0	-8.22	
2956	КТП-96 отд. Михайловка	100,00 кВА	92	7.65	84.35	127.1	0	46.48	0.25
2957	КТП-98 отд. Тагамлык	100,00 кВА	92	26.13	65.87	204.6	0	9.35	0.25
2958	КТП-94 с.Голобородько	160,00 кВА	147.2	16.57	130.63	60.5	13	90.06	0.25
2959	КТП-214 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	244.13	10	23.61	0.25
2960	КТП-262 г.Карловка	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	251.8	4	-121.01	
2961	КТП-210 г.Карлівка	250,00 кВА	230	38.88	191.12	348.9	0	185.98	0.25
2962	КТП-113 с.Голобородько	100,00 кВА	92	8.92	83.08	145.2	3	25.38	0.25
2963	КТП-136 с.Голобородько	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	125.8	0	-39.29	
2964	КТП-115 отд. Михайловка	160,00 кВА	147.2	5.74	141.46	30	0	133.56	0.25
2965	КТП-125 с.Марьяновка	100,00 кВА	92	16.57	75.43	131.5	0	5.81	0.25
2966	КТП-340 с.Білухівка	25,00 кВА	23	9.56	13.44	20	105	-99.44	
2967	КТП-351 с.Белуховка	100,00 кВА	92	15.3	76.7	210.5	41	-77.92	
2968	КТП-352 с.Белуховка	100,00 кВА	92	0	92	50	0	52.22	0.25
2969	КТП-130 с.Поповка	100,00 кВА	92	6.37	85.63	36	0	66.22	0.25

2970	КТП-134 с.Полівка-1	100,00 кВА	92	11.47	80.53	98.2	0	39.11	0.25
2971	КТП-354 с.Максимовка	160,00 кВА	147.2	14.66	132.54	60	0	103.56	0.25
2972	КТП-133 с.Н.Ланная	100,00 кВА	92	9.56	82.44	54.4	0	82.91	0.25
2973	КТП-43 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	126	0	37.56	0.25
2974	КТП-168 с.Н.Ланная	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	60	0	4.4	0.25
2975	КТП-10 с.Липьянка	160,00 кВА	147.2	55.45	91.75	176	0	101.74	0.25
2976	КТП-371 с.Владимировка	40,00 кВА	36.8	10.2	26.6	19	0	21.89	0.25
2977	КТП-367 с.Варваровка	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	54.5	0	32.01	0.25
2978	КТП-368 с.Варваровка	100,00 кВА	92	11.47	80.53	76.5	0	60.81	0.25
2979	КТП-147 с.Поповка	100,00 кВА	92	29.96	62.04	147.2	5	21.38	0.25
2980	КТП-145 с.Поповка	100,00 кВА	92	34.42	57.58	165.5	0	8.08	0.25
2981	КТП-137 с.Іванівка	25,00 кВА	23	3.82	19.18	9	0	16.56	0.25
2982	КТП-39 г.Карловка	100,00 кВА	92	10.2	81.8	77.2	0	60.11	0.25
2983	КТП-150 с.Федоровка	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	53	0	1.93	0.25
2984	КТП-153 с.Федоровка	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	7	0	33.89	0.25
2985	КТП-164 с.Федоровка	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	100	0	119.7	0.25
2986	КТП-202 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	36.97	110.23	209.4	0	132.93	0.25
2987	КТП-365 с.Белуховка	100,00 кВА	92	44.62	47.38	248.3	5	-39.35	
2988	КТП-165 с.Разумовка	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	90	0	73.56	0.25
2989	КТП-144 с.Липьянка	100,00 кВА	92	24.86	67.14	123	10	4.31	0.25
2990	КТП-312 пос.Халтурино	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	36.1	0	50.41	0.25
2991	КТП-316 пос.Халтурино	250,00 кВА	230	23.58	206.42	251.5	0	283.38	0.25
2992	КТП-315 с.Халтурино	160,00 кВА	147.2	34.42	112.78	243	0	34.74	0.25
2993	КТП-346 пос.Халтурино	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	217.2	0	60.54	0.25
2994	КТП-369 с.Королевка	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	60	0	26.51	0.25
2995	КТП-409 с.Тышенкове	40,00 кВА	36.8	10.84	25.96	74.7	3	-22.77	
2996	КТП-350 с.Тышенкове	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	62.6	0	157.1	0.25
2997	КТП-321 с.Красное	100,00 кВА	92	12.11	79.89	135.4	5	33.18	0.25
2998	КТП-322 отд.Шевченко	100,00 кВА	92	8.92	83.08	106	3	28.31	0.25
2999	КТП-318 отд.Чакуля	100,00 кВА	92	13.39	78.61	80	0	22.22	0.25
3000	КТП-370 с.Тарасовка	40,00 кВА	36.8	14.02	22.78	67.8	0	-12.87	
3001	КТП-60 отд.Чаловка	250,00 кВА	230	21.03	208.97	110	0	145.56	0.25
3002	КТП-154 отд.Чаловка	100,00 кВА	92	36.97	55.03	157.9	0	15.68	0.25
3003	КТП-155 отд.Чаловка	63,00 кВА	57.96	20.4	37.56	45.5	0	41.01	0.25
3004	КТП-59 отд.Коржиха	160,00 кВА	147.2	50.35	96.85	100	0	63.56	0.25
3005	КТП-156 отд.Коржиха	100,00 кВА	92	49.08	42.92	202.5	0	-28.92	
3006	КТП-158 отд.Коржиха	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	43.5	0	43.01	0.25
3007	КТП-157 отд.Коржиха	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	80.2	0	6.31	0.25
3008	КТП-162 отд.Кумы	63,00 кВА	57.96	35.69	22.27	175.5	0	-66.14	
3009	КТП-68 отд.Кумы	250,00 кВА	230	98.16	131.84	140	0	115.56	0.25
3010	КТП-163 отд.Кумы	100,00 кВА	92	43.34	48.66	256.5	5	-47.55	
3011	КТП-161 отд.Кумы	63,00 кВА	57.96	27.41	30.55	138	0	-28.64	
3012	КТП-159 отд.Львовка	63,00 кВА	57.96	38.88	19.08	153.1	0	-43.74	
3013	КТП-160 отд.Львовка	40,00 кВА	36.8	3.82	32.98	45	0	-4.11	
3014	КТП-73 г.Карловка	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	50.8	0	-9.91	
3015	КТП-336 с.Тарасовка	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	39	0	47.51	0.25
3016	КТП-122 отд.Кумы	250,00 кВА	230	13.39	216.61	96	0	159.56	0.25
3017	КТП-97 г.Карловка	100,00 кВА	92	28.05	63.95	212.2	4	-42.62	
3018	КТП-341 с.Белуховка	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	111.1	0	-24.59	
3019	КТП-326 с.Владимировка	100,00 кВА	92	6.37	85.63	80	0	22.22	0.25
3020	КТП-79 с.Марьяновка	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	135.3	0	84.4	0.25
3021	КТП-166 с.Марьяновка	100,00 кВА	92	0	92	30	0	72.22	0.25
3022	КТП-204 г.Карловка	100,00 кВА	92	22.31	69.69	40	135	-72.78	
3023	КТП-355 с.Максимовка	100,00 кВА	92	0	92	40	0	62.22	0.25
3024	КТП-167 с.С.Балка	100,00 кВА	92	0	92	60	0	42.22	0.25
3025	КТП-206 г.Карловка	60,00 кВА	55.2	33.78	21.42	162.1	3	-60.95	
3026	КТП-112 с.Голобородько	25,00 кВА	23	0.64	22.36	12.2	0	13.36	0.25
3027	КТП-174 с.В.Ланная	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	88.5	3	-4.99	
3028	КТП-211 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	100	0	63.56	0.25
3029	КТП-313 с.Варваровка	60,00 кВА	55.2	19.12	36.08	113.8	0	-9.65	
3030	КТП-81 с.Полівка-1	160,00 кВА	147.2	52.27	94.93	357.5	0	-15.17	
3031	КТП-142 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	20.4	126.8	155.1	1.5	121.14	0.25
3032	КТП-377 отд.Вакуля	100,00 кВА	92	19.76	72.24	150.3	3	20.28	0.25
3033	КТП-196 с.Липьянка	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	74.8	0	-10.4	
3034	КТП-189 с.Поповка	100,00 кВА	92	43.34	48.66	149.8	0	23.78	0.25
3035	КТП-363 отд.Красное	100,00 кВА	92	11.47	80.53	50	0	52.22	0.25
3036	КТП-379 пос.Халтурино	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	87.8	0	131.9	0.25
3037	КТП-190 с.Іванівка	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	126.5	1.5	-18.64	
3038	КТП-279 с.Климовка	100,00 кВА	92	0	92	60	0	42.22	0.25
3039	КТП-374 отд.Шевченко	100,00 кВА	92	0	92	40	0	62.22	0.25
3040	КТП-31 с.Климовка	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	25	0	15.89	0.25
3041	КТП-203 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	38.88	108.32	220.6	12	45.14	0.25
3042	КТП-173 с.Радуги	25,00 кВА	23	12.75	10.25	67.6	0	-33.27	
3043	КТП-273 г.Карловка	63,00 кВА	57.96	24.22	33.74	178.2	0	-68.84	
3044	КТП-218 г.Карловка	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	40	0	24.4	0.25
3045	КТП-175 с.В.Ланная	160,00 кВА	147.2	10.84	136.36	131.8	0	87.9	0.25
3046	КТП-293 г.Карловка	100,00 кВА	92	23.58	68.42	119.4	0	54.18	0.25
3047	КТП-375 пос.Халтурино	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	40	0	123.56	0.25
3048	КТП-276 с.Н.Ланная	160,00 кВА	147.2	16.57	130.63	134.5	0	85.2	0.25
3049	КТП-320 с.Тышенкове	25,00 кВА	23	4.46	18.54	2.5	0	23.06	0.25
3050	КТП-264 г.Карловка	250,00 кВА	230	3.82	226.18	200	0	55.56	0.25
3051	КТП-282 с.Климовка	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	30.6	0	24.33	0.25
3052	КТП-280 с.Климовка	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	55.5	0	-0.57	
3053	КТП-281 с.Климовка	50,00 кВА	46	13.39	32.61	181.2	0	-94.41	
3054	КТП-277 с.Климовка	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	104	0	-17.49	
3055	КТП-208 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	106.44	40.76	223.9	1.5	-5.7	
3056	КТП-176 с.В.Ланная	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	68.5	0	18.01	0.25

3057	КТП-124 с.Климовка	100,00 кВА	92	4.46	87.54	72	0	30.22	0.25
3058	КТП-177 с.В.Ланная	25,00 кВА	23	0	23	70	0	-44.44	
3059	КТП-383 г.Карловка	160,00 кВА	147.2	23.58	123.62	175.7	2.5	99.54	0.25
3060	КТП-178 с.В.Ланная	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	96	0	-9.49	
3061	КТП-179 с.Федоровка	63,00 кВА	57.96	26.13	31.83	99.5	0	-12.99	
3062	КТП-171 с.Климовка	160,00 кВА	147.2	14.66	132.54	106.9	0	112.8	0.25
3063	КТП-188 г.Карловка	63,00 кВА	57.96	37.61	20.35	221.9	3	-115.54	
3064	КТП-284 с.Климовка	25,00 кВА	23	3.19	19.81	36.5	0	-2.17	
3065	КТП-286 с.Климовка	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	43.9	0	42.61	0.25
3066	КТП-278 с.Климовка	40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	51	0	3.93	0.25
3067	КТП-199 с.Поповка	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	186.6	0	-77.24	
3068	КТП-209 г.Карловка	100,00 кВА	92	3.82	88.18	45.5	0	56.72	0.25
3069	КТП-272 г.Карловка	100,00 кВА	92	32.51	59.49	222.3	0	-48.72	
3070	КТП-283 с.Попівка	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
3071	КТП-300 с.Белуховка	63,00 кВА	57.96	24.22	33.74	118.5	3	-12.14	
3072	КТП-387 с.Максимівка	100,00 кВА	92	11.47	80.53	89.5	0	47.81	0.25
3073	КТП-388 пос.Халтурино	25,00 кВА	23	0	23	10	0	15.56	0.25
3074	КТП-342 с.Знаменка	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	30.5	5	51.01	0.25
3075	КТП-393 с.Варваровка	160,00 кВА	147.2	17.21	129.99	141.8	3	132.94	0.25
3076	КТП-394 с.Варваровка	40,00 кВА	36.8	1.27	35.53	18	0	22.89	0.25
3077	КТП-358 с.Тышенкове	63,00 кВА	57.96	0	57.96	20	0	44.4	0.25
3078	КТП-395 с.Варваровка	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	55.6	0	30.91	0.25
3079	КТП-392 с.Варваровка	100,00 кВА	92	6.37	85.63	40	0	62.22	0.25
3080	КТП-389 с.Варваровка	60,00 кВА	55.2	11.47	43.73	76	0	6.39	0.25
3081	КТП-288 г.Карловка	100,00 кВА	92	39.52	52.48	429.6	3	-218.65	
3082	КТП-359 с.Варваровка	60,00 кВА	55.2	11.47	43.73	86.5	0	-4.11	
3083	КТП-305 с.Варваровка	100,00 кВА	92	10.2	81.8	96.8	0	41.51	0.25
3084	КТП-303 с.Варваровка	50,00 кВА	46	4.46	41.54	97	0	-28.34	
3085	КТП-307 с.Максимовка	100,00 кВА	92	12.11	79.89	134.5	0	39.08	0.25
3086	КТП-103 с.Климовка	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	43	0	43.51	0.25
3087	КТП-105 с.Климовка	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	75	0	11.51	0.25
3088	КТП-35 с.Климовка	40,00 кВА	36.8	10.84	25.96	56.2	0	-1.27	
3089	КТП-34 с.Климовка	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	89.3	0	-2.79	
3090	КТП-30 с.Климовка	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	117.8	0	-8.44	
3091	КТП-32 с.Климовка	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	159.5	31	29.2	0.25
3092	КТП-3 с.Разумовка	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	47.2	0	39.31	0.25
3093	КТП-29 с.Климовка	100,00 кВА	92	12.75	79.25	145	0	28.58	0.25
3094	КТП-302 с.Весняне	25,00 кВА	23	0.64	22.36	13	0	12.56	0.25
3095	КТП-406 с.Разумовка	60,00 кВА	55.2	16.57	38.63	97.9	0	-15.51	
3096	КТП-391 с.Варварівка	100,00 кВА	92	67.56	24.44	59.9	0	42.32	0.25
3097	КТП-400 г.Карловка	250,00 кВА	230	38.24	191.76	402.4	0	132.48	0.25
3098	КТП-191 с.Ивановка	100,00 кВА	92	15.3	76.7	71	0	66.31	0.25
3099	КТП-398 г.Карловка	63,00 кВА	57.96	47.17	10.79	457.2	3	-325.41	
3100	КТП-71 с.Разумовка	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	147.1	0	130.64	0.25
3101	КТП-378 отд.Шевченко	250,00 кВА	230	5.1	224.9	68.2	3	272.08	0.25
3102	КТП-339 с.Белуховка	160,00 кВА	147.2	13.39	133.81	40	0	123.56	0.25
3103	КТП-193 с.Н.Ланная	250,00 кВА	230	0	230	50	0	205.56	0.25
3104	КТП-149 отд.Кумы	160,00 кВА	147.2	44.62	102.58	220.5	0	121.83	0.25
3105	КТП-186 пос.Ланна	160,00 кВА	147.2	61.19	86.01	371.8	0	-29.47	
3106	КТП-187 пос.Ланна	400,00 кВА	368	65.65	302.35	438.4	0	417.41	0.25
3107	КТП-207 г.Карловка	250,00 кВА	230	63.1	166.9	335.2	56.8	142.88	0.25
3108	КТП-51 с.Н.Ланная	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	80.5	0	6.01	0.25
3109	КТП-366 пос.Ланная	250,00 кВА	230	56.09	173.91	387.3	0	147.58	0.25
3110	КТП-396 пос.Ланная	160,00 кВА	147.2	50.35	96.85	356.8	7	-21.47	
3111	КТП-52 с.Н.Ланная	100,00 кВА	92	42.07	49.93	96	3	38.31	0.25
3112	КТП-132 пос.Ланная	100,00 кВА	92	25.5	66.5	148	0	25.58	0.25
3113	КТП-90 с.Попівка	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	93	0	-6.49	
3114	КТП-129 с.Попівка	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	196	5	-91.64	
3115	КТП-251 м.Карловка	100,00 кВА	92	70.11	21.89	558.7	0	-344.75	
3116	КТП-183 м.Карлівка	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	157.1	0	120.64	0.25
3117	КТП-151 м.Карлівка вул.Янтарна	25,00 кВА	23	9.56	13.44	49.8	0	-24.24	
3118	КТП-140 м.Карлівка	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	38.1	0	16.83	0.25
3119	ЗТП - 33 С.Голобородька	250,00 кВА	230	47.8	182.2	246.8	13	275.08	0.25
3120	ЗТП - 212 м.Карловка	250,00 кВА	230	9.56	220.44	109.2	0	234.08	0.25
3121	КТП-296 м.Карлівка	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	23.4	0	17.49	0.25
3122	КТП-213 м.Карлівка	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	154.1	18.5	-63.24	
3123	КТП-236 м.Карловка	100,00 кВА	92	43.34	48.66	334.3	3	-123.35	
3124	КТП-274 м.Карлівка вул.Каштанова	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	55	0	31.51	0.25
3125		250,00 кВА							
3126	ЗТП-243 м.Карлівка	250,00 кВА	322	65.01	256.99	444.5	73.5	-37.4	
3127	КТП-297 м.Карлівка	160,00 кВА	147.2	68.84	78.36	125.4	0	94.3	0.25
3128	КТП-299 м.Карлівка	100,00 кВА	92	57.37	34.63	333.41	3	-122.46	
3129	КТП-260 м.Карлівка	100,00 кВА	92	17.85	74.15	92.2	0	45.11	0.25
3130	КТП-67 с.Ланна	100,00 кВА	92	25.5	66.5	83.5	0	18.72	0.25
3131	КТП-197 м.Карлівка	60,00 кВА	55.2	42.71	12.49	206.6	0	-102.45	
3132	КТП-221 м.Карлівка вул.Леніна,30	100,00 кВА	92	10.84	81.16	80	0	22.22	0.25
3133	КТП-290 м.Карлівка вул.Свердлова,4	160,00 кВА	147.2	53.54	93.66	110	0	53.56	0.25
3134	КТП-72 м.Карлівка вул.Комарова,21	400,00 кВА	368	12.11	355.89	320	0	88.89	0.25
3135	КТП-244 м.Карлівка	100,00 кВА	92	40.16	51.84	279.6	8	-73.65	
3136	КТП-38 м.Карлівка	100,00 кВА	92	49.08	42.92	266.6	2	-54.65	
3137	КТП-298 вул.Слюсарна,30 м.Карлівка	250,00 кВА	230	1.27	228.73	200	0	55.56	0.25
3138		315,00 кВА							
3139	ЗТП-75 м.Карлівка	160,00 кВА	206.08	31.23	174.85	276	0	-47.02	
3140	КТП-405 м.Карлівка вул.Свердлова,18	100,00 кВА	92	19.12	72.88	50.4	0	51.82	0.25
3141	КТП-50 с.Попівка-1	100,00 кВА	92	24.22	67.78	167	0	6.58	0.25
3142	КТП-47 с.Попівка-1	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	85	0	1.51	0.25
3143	КТП-270 м.Карлівка	160,00 кВА	147.2	40.79	106.41	553.9	0	-211.57	

3144	ЗТП-44 м.Карлівка вул.Полтавська,159	400,00 кВА	368	29.32	338.68	320	0	88.89	0.25	
3145	КТП-45 с.Попівка-1	100,00 кВА	92	13.39	78.61	130.8	0	42.78	0.25	
3146	КТП-14 с.Попівка-1	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	70.5	0	16.01	0.25	
Кобелякский филиал										
3147	РП-1 м.Кобеляки	250,00 кВА	322	128.5	193.5	509.3	0	239.54	0.25	
3148		250,00 кВА								
3149	ЗТП-007 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	66.29	163.71	711	19	-91.11		
3150	ЗТП-390 м.Кобеляки	160,00 кВА	147.2	73.94	73.26	206.5	90	-18.76		
3151	ЗТП-410 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	9.56	220.44	90	80	85.56	0.25	
3152	ЗТП-440 с.Др.Гребля	250,00 кВА	230	0.64	229.36	12	0	243.56	0.25	
3153	ЗТП-462 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	39.52	190.48	38	0	217.56	0.25	
3154	ЗТП-576 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	75.21	154.79	391.6	0	143.28	0.25	
3155	ЗТП-641 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	72.66	157.34	277.1	0	156.86	0.25	
3156	ЗТП-655 с.Бережнівка	250,00 кВА	230	0	230	210	0	45.56	0.25	
3157	КТП-002 м.Кобеляки	160,00 кВА	147.2	49.72	97.48	477.6	0	-135.27		
3158	КТП-003 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	55.07	174.93	532.5	0	2.38	0.25	
3159	КТП-004 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	17.85	74.15	397.5	0	-183.55		
3160	КТП-005 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	31.23	198.77	370.4	0	164.48	0.25	
3161	КТП-006 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	28.68	63.32	441.6	6	-233.65		
3162	КТП-008 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	45.89	46.11	160.8	0	-23.49		
3163	КТП-009 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	54.18	175.82	537.9	0	-3.02		
3164	КТП-012 м.Кобеляки	160,00 кВА	147.2	65.01	82.19	262.4	0	15.34	0.25	
3165	КТП-013 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	82.86	147.14	525.3	0	9.58	0.25	
3166	КТП-014 м.Кобеляки	400,00 кВА	368	93.7	274.3	522	15	318.81	0.25	
3167	КТП-016 м.Кобеляки	60,00 кВА	55.2	10.2	45	147	12.5	-55.35		
3168	КТП-017 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	58	34	455.7	0	-241.75		
3169	КТП-020 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	59.28	170.72	309.6	16	108.36	0.25	
3170	КТП-021 м.Кобеляки	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	15	0	49.4	0.25	
3171	КТП-022 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	101.41	128.59	50	0	205.56	0.25	
3172	КТП-023 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	15.74	76.26	14	0	88.22	0.25	
3173	КТП-024 с.Підгора	100,00 кВА	92	71.13	20.87	226.2	0	-52.62		
3174	КТП-025 с.Підгора	250,00 кВА	230	24.48	205.52	147	0	196.28	0.25	
3175	КТП-026 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	29.07	62.93	146.7	0	26.88	0.25	
3176	КТП-027 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	49.72	42.28	215	7	-48.42		
3177	КТП-028 с.Підгора	63,00 кВА	57.96	43.6	14.36	128.8	0	-42.29		
3178	КТП-029 с.Підгора	100,00 кВА	92	55.84	36.16	150.5	4	19.08	0.25	
3179	КТП-030 с.Чкалове	100,00 кВА	92	15.93	76.07	82	0	55.31	0.25	
3180	КТП-031 с.Чкалове	100,00 кВА	92	50.48	41.52	131.8	0	41.78	0.25	
3181	КТП-032 с.Кірово	63,00 кВА	57.96	44.49	13.47	181.3	0	-71.94		
3182	КТП-034 с.Кірово	160,00 кВА	147.2	87.26	59.94	190.5	0	29.2	0.25	
3183	КТП-035 с.Радянське	25,00 кВА	23	22.18	0.82	43.5	0	-9.17		
3184	КТП-036 с.Суша	100,00 кВА	92	42.77	49.23	100.5	10	26.81	0.25	
3185	КТП-037 с.Суша	63,00 кВА	57.96	42.83	15.13	80.1	0	6.41	0.25	
3186	КТП-038 с.Ганжівка	30,00 кВА	27.6	13.51	14.09	55.6	0	-14.41		
3187	КТП-039 с.Гарбузівка	160,00 кВА	147.2	20.65	126.55	128.2	0	91.5	0.25	
3188	КТП-040 с.Шабельники	160,00 кВА	147.2	9.94	137.26	94.6	0	68.96	0.25	
3189	КТП-041 с.Перегонівка	100,00 кВА	92	36.71	55.29	190.9	0	-53.59		
3190	КТП-044 с.Бутенки	100,00 кВА	92	50.04	41.96	56	0	46.22	0.25	
3191	КТП-045 м.Кобеляки	160,00 кВА	147.2	53.22	93.98	333.9	4	-118.2		
3192	КТП-046 с.Ганжівка	100,00 кВА	92	23.84	68.16	100.8	0	36.51	0.25	
3193	КТП-047 с.Мідяновка	63,00 кВА	57.96	22.25	35.71	96.8	0	-10.29		
3194	КТП-049 с.Галагурівка	63,00 кВА	57.96	30.59	27.37	8	0	56.4	0.25	
3195	КТП-050 с.Золотарівка	100,00 кВА	92	16.06	75.94	60.5	0	76.81	0.25	
3196	КТП-052 с.Колісники	63,00 кВА	57.96	26.26	31.7	98.1	4	-15.59		
3197	КТП-053 с.Галі	60,00 кВА	55.2	6.37	48.83	65	0	17.39	0.25	
3198	КТП-055 м.Кобеляки	63,00 кВА	57.96	18.36	39.6	52	0	12.4	0.25	
3199	КТП-056 м.Кобеляки	63,00 кВА	57.96	9.18	48.78	78	0	-13.6		
3200	КТП-057 с.Яблуневе	63,00 кВА	57.96	20.65	37.31	54	0	32.51	0.25	
3201	КТП-058 с.Кунівка(Горішня)	63,00 кВА	57.96	18.36	39.6	10	0	54.4	0.25	
3202	КТП-059 с.Кунівка	250,00 кВА	230	10.71	219.29	195.5	0	60.06	0.25	
3203	КТП-060 с.Ліщинівка	160,00 кВА	147.2	36.33	110.87	119.8	0	99.9	0.25	
3204	КТП-063 с.Бутенки	250,00 кВА	230	105.04	124.96	167.5	0	266.46	0.25	
3205	КТП-064 с.Бережнівка	100,00 кВА	92	48.95	43.05	142.9	0	30.68	0.25	
3206	КТП-065 с.Бережнівка	100,00 кВА	92	42.51	49.49	179.2	5	-10.62		
3207	КТП-067 с.Бережнівка	160,00 кВА	147.2	35.06	112.14	99.5	20	44.06	0.25	
3208	КТП-068 с.Бережнівка	100,00 кВА	92	65.33	26.67	88.3	0	49.01	0.25	
3209	КТП-069 с.Колодяжчи	50,00 кВА	46	18.48	27.52	94	0	-25.34		
3210	КТП-070 с.Колодяжчи	100,00 кВА	92	3.51	88.49	53	0	84.31	0.25	
3211	КТП-071 с.Бутенки	40,00 кВА	36.8	36.71	0.09	36.5	11	-6.61		
3212	КТП-073 с.Бутенки	63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	46.6	0	39.91	0.25	
3213	КТП-075 м.Кобеляки	160,00 кВА	147.2	39.01	108.19	88	0	75.56	0.25	
3214	КТП-076 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	27.54	64.46	161.3	0	12.28	0.25	
3215	КТП-077 с.Касяни	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	27	0	59.51	0.25	
3216	КТП-079 с.Котовське	160,00 кВА	147.2	13.77	133.43	173.5	0	104.24	0.25	
3217	КТП-080 с.Котовське	100,00 кВА	92	18.36	73.64	44	0	93.31	0.25	
3218	КТП-081 с.Котовське	100,00 кВА	92	19.12	72.88	92.5	0	44.81	0.25	
3219	КТП-082 с.Зелене	30,00 кВА	27.6	27.09	0.51	58	0	-16.81		
3220	КТП-084 смт.Білики	560,00 кВА	515.2	152.97	362.23	1085.8	51.5	293.81	0.25	
3221	КТП-085 смт.Білики	200,00 кВА	184	110.14	73.86	524.6	10	-106.69		
3222	КТП-086 с.Бутенки	50,00 кВА	46	41.69	4.31	55.2	0	13.46	0.25	
3223	КТП-087 с.Бутенки	63,00 кВА	57.96	56.22	1.74	211.2	0	-76.41		
3224	КТП-089 с.Свердловське	100,00 кВА	92	10.2	81.8	93.3	0	44.01	0.25	
3225	КТП-090 с.Свердловське	160,00 кВА	147.2	42.83	104.37	271.5	4.5	66.33	0.25	
3226	КТП-091 м.Кобеляки	40,00 кВА	36.8	25.24	11.56	32	0	22.93	0.25	
3227	КТП-093 с.Шапки	100,00 кВА	92	76.42	15.58	20	0	82.22	0.25	
3228	КТП-094 с.Чумаки	250,00 кВА	230	18.48	211.52	134	132	77.28	0.25	
3229	КТП-095 с.Шапки	63,00 кВА	57.96	55.33	2.63	72.1	0	14.41	0.25	

3230	КТП-097 с. Комунар	100,00 кВА	92	57.05	34.95	2	0	100.22	0.25
3231	КТП-098 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	34.42	57.58	2.5	0	99.72	0.25
3232	КТП-099 с. Др.Гребля	250,00 кВА	230	1.27	228.73	138	0	117.56	0.25
3233	КТП-101 с.Кишеньки	160,00 кВА	147.2	17.21	129.99	319.5	28.5	-5.67	
3234	КТП-102 с. Др.Гребля	100,00 кВА	92	38.37	53.63	5.2	0	97.02	0.25
3235	КТП-106 с. Марківка	50,00 кВА	46	14.53	31.47	58.5	0	10.16	0.25
3236	КТП-107 с. Гарбузівка	100,00 кВА	92	33.65	58.35	159.5	0	14.08	0.25
3237	КТП-108 с. Марківка	160,00 кВА	147.2	54.31	92.89	183.1	0	36.6	0.25
3238	КТП-109 с. Марківка	63,00 кВА	57.96	56.47	1.49	114.5	0	-5.14	
3239	КТП-110 с. Марківка	160,00 кВА	147.2	120.34	26.86	267	0	10.74	0.25
3240	КТП-111 с. Трояни	100,00 кВА	92	18.74	73.26	124.2	14	-0.89	
3241	КТП-112 с. Трояни	160,00 кВА	147.2	16.83	130.37	93.5	0	126.2	0.25
3242	КТП-113 с. Марківка	40,00 кВА	36.8	8.67	28.13	64	0	-9.07	
3243	КТП-114 с. Свічкареве	160,00 кВА	147.2	26.77	120.43	179.8	0	97.94	0.25
3244	КТП-115 с.Свічкареве	60,00 кВА	55.2	0	55.2	80	0	-18.67	
3245	КТП-116 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	8.41	83.59	32.5	10	59.72	0.25
3246	КТП-117 с. Бутенки	100,00 кВА	92	84.01	7.99	105.1	9	23.21	0.25
3247	КТП-120 с. Др.Гребля	100,00 кВА	92	0	92	0	4	98.22	0.25
3248	КТП-121 с. Іванівка	100,00 кВА	92	9.18	82.82	63	0	74.31	0.25
3249	КТП-122 с. Солошине	25,00 кВА	23	19.63	3.37	25	0	0.56	0.25
3250	КТП-123 с. Іванівка	100,00 кВА	92	84.2	7.8	116.9	0	56.68	0.25
3251	КТП-124 с. Іванівка	63,00 кВА	57.96	19.5	38.46	95.8	0	-9.29	
3252	КТП-127 с. Самарщина	63,00 кВА	57.96	25.24	32.72	150.4	0	-41.04	
3253	КТП-128 с. Самарщина	100,00 кВА	92	71.83	20.17	87	0	15.22	0.25
3254	КТП-129 с. Павлівка	100,00 кВА	92	26.77	65.23	95	0	42.31	0.25
3255	КТП-130 с. Павлівка	160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	156.8	0	6.76	0.25
3256	КТП-131 с. Павлівка	400,00 кВА	368	126.52	241.48	340	0	68.89	0.25
3257	КТП-132 с.Леваневське	100,00 кВА	92	63.23	28.77	85	0	17.22	0.25
3258	КТП-134 с. Сухинівка	100,00 кВА	92	29.83	62.17	102.9	4	66.68	0.25
3259	КТП-135 с. Сухинівка	160,00 кВА	147.2	102.37	44.83	46.3	0	173.4	0.25
3260	КТП-136 с. Лісне	63,00 кВА	57.96	55.96	2	222.5	0	-87.71	
3261	КТП-139 с.Куст-Куці	63,00 кВА	57.96	13.77	44.19	32.5	0	54.01	0.25
3262	КТП-140 с. Іванівка	63,00 кВА	57.96	44.36	13.6	166.8	0	-57.44	
3263	КТП-141 с. Іванівка	100,00 кВА	92	41.43	50.57	235.5	0	-21.55	
3264	КТП-142 с. Іванівка	100,00 кВА	92	80.57	11.43	30	0	72.22	0.25
3265	КТП-143 с. Червоне	40,00 кВА	36.8	8.8	28	79.3	0	-24.37	
3266	КТП-144 с. Червоне	63,00 кВА	57.96	13.77	44.19	51	0	35.51	0.25
3267	КТП-145 с. Чорбівка	100,00 кВА	92	18.74	73.26	137.2	0	36.38	0.25
3268	КТП-146 с. Чорбівка	100,00 кВА	92	35.18	56.82	290.4	0	-76.45	
3269	КТП-147 с. Комарівка	60,00 кВА	55.2	11.47	43.73	45.1	0	37.29	0.25
3270	КТП-148 с. Комарівка	50,00 кВА	46	46.02	-0.02	63.5	0	5.16	0.25
3271	КТП-150 с. Комарівка	50,00 кВА	46	45.51	0.49	34	0	34.66	0.25
3272	КТП-151 с. Чорбівка	50,00 кВА	46	24.48	21.52	98	0	-29.34	
3273	КТП-152 с. Калініно	60,00 кВА	55.2	22.18	33.02	78.5	0	3.89	0.25
3274	КТП-153 с. Червоні Квіти	160,00 кВА	147.2	23.71	123.49	280.9	0	61.43	0.25
3275	КТП-154 с. Червоні Квіти	63,00 кВА	57.96	16.83	41.13	78	0	8.51	0.25
3276	КТП-155 с. Прогрес	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	112.3	0	165.44	0.25
3277	КТП-156 с. Прогрес	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	66.5	0	20.01	0.25
3278	КТП-157 с.Жирки	25,00 кВА	23	9.56	13.44	19	0	6.56	0.25
3279	КТП-158 с. Куст-Куці	100,00 кВА	92	20.65	71.35	173.6	0	-0.02	
3280	КТП-159 с. Куст-Куці	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	76.5	0	10.01	0.25
3281	КТП-160 смт. Білики	100,00 кВА	92	19.89	72.11	55	0	82.31	0.25
3282	КТП-161 смт. Білики	63,00 кВА	57.96	22.18	35.78	70	0	16.51	0.25
3283	КТП-162 смт. Білики	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
3284	КТП-166 с.Фрунзе	63,00 кВА	57.96	70.37	-12.41	143.1	0	-33.74	
3285	КТП-168 м.Кобеляки	160,00 кВА	147.2	22.95	124.25	44	0	119.56	0.25
3286	КТП-169 с. Куст-Куці	100,00 кВА	92	50.48	41.52	99.3	0	38.01	0.25
3287	КТП-173 с. Мартинівка	60,00 кВА	55.2	17.21	37.99	92.9	12	-22.51	
3288	КТП-174 с. Мартинівка	60,00 кВА	55.2	15.3	39.9	83	0	-0.61	
3289	КТП-175 с.Литвини	100,00 кВА	92	76.74	15.26	54.3	0	83.01	0.25
3290	КТП-177 с. Миколаївка	100,00 кВА	92	18.36	73.64	146.1	0	-8.79	
3291	КТП-178 с. Бродщина	160,00 кВА	147.2	31.23	115.97	178.7	7	92.04	0.25
3292	КТП-179 с. Бродщина	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	160	0	3.56	0.25
3293	КТП-180 с. Деменки	160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	225.8	0	116.53	0.25
3294	КТП-183 с.Вільховатка	160,00 кВА	147.2	41.3	105.9	281.5	0	60.83	0.25
3295	КТП-185 с.Вільховатка	160,00 кВА	147.2	14.53	132.67	160	0	3.56	0.25
3296	КТП-187 с.Проскури	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	68.3	0	18.21	0.25
3297	КТП-188 с. Василівка	160,00 кВА	147.2	37.48	109.72	160	0	3.56	0.25
3298	КТП-189 с. Василівка	100,00 кВА	92	71.96	20.04	95.6	0	41.71	0.25
3299	КТП-190 с. Василівка	160,00 кВА	147.2	98.29	48.91	93	0	126.7	0.25
3300	КТП-191 с.Гаймарівка	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	27.5	0	27.43	0.25
3301	КТП-192 с.Лисенки	250,00 кВА	230	88.47	141.53	102	0	153.56	0.25
3302	КТП-194 с. Л.Сокилка	250,00 кВА	230	99.11	130.89	141.5	0	201.78	0.25
3303	КТП-195 с. Сокилка	250,00 кВА	230	36.71	193.29	128.5	0	305.46	0.25
3304	КТП-197 с.Гайове	40,00 кВА	36.8	43.92	-7.12	40	0	0.89	0.25
3305	КТП-199 с. Красне	160,00 кВА	147.2	31.36	115.84	274.3	0	68.03	0.25
3306	КТП-201 с. Красне	160,00 кВА	147.2	58	89.2	223	20.5	34.24	0.25
3307	КТП-202 с.Грицаївка	63,00 кВА	57.96	27.54	30.42	120.3	2	-12.94	
3308	КТП-203 с. Дашківка	160,00 кВА	147.2	48.95	98.25	192.5	0	85.24	0.25
3309	КТП-207 с. Шевченки	60,00 кВА	55.2	28.3	26.9	80	0	2.39	0.25
3310	КТП-208 с.Орлик	25,00 кВА	23	20.27	2.73	2.5	0	23.06	0.25
3311	КТП-209 с.Твердохліби	50,00 кВА	46	16.57	29.43	24.5	0	44.16	0.25
3312	КТП-211 с.Ревушино	100,00 кВА	92	10.2	81.8	57	0	80.31	0.25
3313	КТП-212 м.Кобеляки	40,00 кВА	36.8	24.92	11.88	44	0	-3.11	
3314	КТП-213 с. Орлик	100,00 кВА	92	87.07	4.93	57	0	45.22	0.25
3315	КТП-214 с. Орлик	100,00 кВА	92	104.79	-12.79	311	15	-112.05	
3316	КТП-215 с. Орлик	160,00 кВА	147.2	43.98	103.22	156.5	0	121.24	0.25

3317	КТП-216 с. Орлик	100,00 кВА	92	72.66	19.34	254	0	-40.05	
3318	КТП-217 с. Орлик	100,00 кВА	92	26.01	65.99	117.4	0	56.18	0.25
3319	КТП-221 с. Вільховатка	100,00 кВА	92	77.76	14.24	40	0	62.22	0.25
3320	КТП-222 с. Григорівка	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	69.3	0	17.21	0.25
3321	КТП-223 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	94.84	135.16	426.1	6.3	102.48	0.25
3322	КТП-224 с. Радянське	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	180.5	0	39.2	0.25
3323	КТП-225 с. Радянське	250,00 кВА	230	101.35	128.65	257.5	0	-1.94	
3324	КТП-226 с. Радянське	100,00 кВА	92	11.86	80.14	78.2	0	24.02	0.25
3325	КТП-227 с. Радянське	160,00 кВА	147.2	43.6	103.6	183.9	0	93.84	0.25
3326	КТП-228 с. Озера	100,00 кВА	92	52.78	39.22	272.5	0	-58.55	
3327	КТП-229 с. Морози	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	130.8	0	-21.44	
3328	КТП-230 с. Солошине	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	20	0	143.56	0.25
3329	ЗТП-231 с. Солошине	160,00 кВА	147.2	75.85	71.35	432.6	11	-101.27	
3330	КТП-234 с. Солошине	160,00 кВА	147.2	83.37	63.83	301.1	0	41.23	0.25
3331	КТП-235 с. Солошине	100,00 кВА	92	13	79	123	0	-20.78	
3332	КТП-236 с. Гр-Бригадірівка	160,00 кВА	147.2	40.67	106.53	226.3	0	51.44	0.25
3333	КТП-237 с. Гр-Бригадірівка	250,00 кВА	230	35.38	194.62	206	0	227.96	0.25
3334	КТП-238 с. Озера	250,00 кВА	230	62.72	167.28	275	4	154.96	0.25
3335	КТП-240 с.Мотрино	100,00 кВА	92	25.24	66.76	234.2	0	-20.25	
3336	КТП-241 с. Гр-Бригадірівка	100,00 кВА	92	22.95	69.05	123.1	0	50.48	0.25
3337	КТП-243 с. Озера	200,00 кВА	184	32.44	151.56	193	0	11.44	0.25
3338	КТП-246 с. Озера	250,00 кВА	230	10.71	219.29	175	0	80.56	0.25
3339	КТП-247 с.Прощуради	100,00 кВА	92	11.47	80.53	80	0	57.31	0.25
3340	КТП-249 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	82.35	9.65	206.5	0	-32.92	
3341	КТП-250 с. Коваленківка	63,00 кВА	57.96	49.59	8.37	99.7	0	-13.19	
3342	КТП-251 с. Коваленківка	160,00 кВА	147.2	107.97	39.23	73	0	146.7	0.25
3343	КТП-252 с. Коваленківка	100,00 кВА	92	73.94	18.06	37.5	0	99.81	0.25
3344	КТП-254 с. Шенгури	630,00 кВА	579.6	16.83	562.77	415.5	0	228.5	0.25
3345	КТП-255 с.Вібли	50,00 кВА	46	3.06	42.94	25.5	0	43.16	0.25
3346	КТП-256 с.Шенгури	40,00 кВА	36.8	18.36	18.44	6	0	34.89	0.25
3347	КТП-257 с. Шенгури	160,00 кВА	147.2	57.37	89.83	244	0	98.33	0.25
3348	КТП-258 с. Шенгури	100,00 кВА	92	54.75	37.25	102.5	0	-0.28	
3349	КТП-259 с. Морози	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	132	0	-45.49	
3350	КТП-260 с. Морози	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	115	0	-50.6	
3351	КТП-262 с.Поводи	30,00 кВА	27.6	11.47	16.13	4.5	0	26.17	0.25
3352	КТП-264 с. Лучки	100,00 кВА	92	55.96	36.04	130.3	0	43.28	0.25
3353	КТП-265 с. Лучки	100,00 кВА	92	63.61	28.39	242.4	0	-28.45	
3354	КТП-266 с. Лучки	100,00 кВА	92	30.59	61.41	221.6	0	-48.02	
3355	КТП-267 с. Лучки	100,00 кВА	92	85.28	6.72	55	0	47.22	0.25
3356	КТП-268 с. Морози	100,00 кВА	92	15.3	76.7	67	0	70.31	0.25
3357	КТП-271 с. П.Сокилка	100,00 кВА	92	46.72	45.28	85	0	52.31	0.25
3358	КТП-272 с. П.Сокилка	63,00 кВА	57.96	11.09	46.87	23.5	0	63.01	0.25
3359	КТП-273 с. П.Сокилка	63,00 кВА	57.96	8.54	49.42	6.5	0	57.9	0.25
3360	КТП-274 с. Сокилка	160,00 кВА	147.2	130.16	17.04	152	0	67.7	0.25
3361	КТП-275 с. Озера	100,00 кВА	92	24.48	67.52	89.7	0	12.52	0.25
3362	КТП-278 с.Порубаї	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	35.5	0	51.01	0.25
3363	КТП-279 с. Гр-Бригадірівка	250,00 кВА	230	0.32	229.68	59	0	196.56	0.25
3364	КТП-281 с.Комеддантівка	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	46.6	10	163.1	0.25
3365	КТП-282 с.Комеддантівка	250,00 кВА	230	14.02	215.98	126.3	0	216.98	0.25
3366	КТП-283 с. Пилипенки	100,00 кВА	92	21.42	70.58	28	0	109.31	0.25
3367	КТП-286 с. Дабинівка	100,00 кВА	92	7.65	84.35	40	0	62.22	0.25
3368	КТП-287 с. Дабинівка	63,00 кВА	57.96	20.4	37.56	77.5	0	9.01	0.25
3369	КТП-288 с.Олександрівка	160,00 кВА	147.2	10.2	137	90.7	0	129	0.25
3370	КТП-294 с.Радянське	100,00 кВА	92	87.96	4.04	283.4	0	-69.45	
3371	КТП-298 с.Світлогірське	200,00 кВА	184	2.55	181.45	50	0	154.44	0.25
3372	КТП-299 с.Кишеньки	100,00 кВА	92	24.86	67.14	64	0	73.31	0.25
3373	КТП-301 с.Дашківка	250,00 кВА	230	92.17	137.83	233	0	22.56	0.25
3374	КТП-302 с. Світлогірське	160,00 кВА	147.2	23.58	123.62	229	0	-65.44	
3375	КТП-303 с.Світлогірське	100,00 кВА	92	22.31	69.69	210	0	3.95	0.25
3376	КТП-304 с. Світлогірське	160,00 кВА	147.2	0	147.2	22.5	0	141.06	0.25
3377	КТП-305 с. Світлогірське	100,00 кВА	92	29.32	62.68	331.6	0	-117.65	
3378	КТП-306 с. Світлогірське	315,00 кВА	289.8	57.37	232.43	277.2	0	269.59	0.25
3379	КТП-307 с.Світлогірське	250,00 кВА	230	33.78	196.22	144	0	111.56	0.25
3380	КТП-308 с. Світлогірське	160,00 кВА	147.2	73.94	73.26	408.2	9	-74.87	
3381	КТП-309 с. Світлогірське	250,00 кВА	230	2.55	227.45	149	0	106.56	0.25
3382	КТП-310 с. Світлогірське	250,00 кВА	230	57.37	172.63	80	0	175.56	0.25
3383	КТП-311 с.Куст-Куці	60,00 кВА	55.2	15.3	39.9	121	0	-16.85	
3384	КТП-312 с. Бутенки	63,00 кВА	57.96	56.86	1.1	194	0	-84.64	
3385	КТП-313 с.Лисенки	160,00 кВА	147.2	24.48	122.72	82	0	137.7	0.25
3386	КТП-314 с. Бутенки	63,00 кВА	57.96	39.84	18.12	37.2	0	27.2	0.25
3387	КТП-315 с. Чапаєво	50,00 кВА	46	0	46	0	0	46	0.25
3388	КТП-316 с. Чапаєво	100,00 кВА	92	24.22	67.78	80.7	0	56.61	0.25
3389	КТП-317 с. Радянське	63,00 кВА	57.96	9.18	48.78	60	0	4.4	0.25
3390	КТП-318 с. Радянське	100,00 кВА	92	36.71	55.29	51	0	86.31	0.25
3391	КТП-319 с.Радянське	160,00 кВА	147.2	23.84	123.36	138.4	0	81.3	0.25
3392	КТП-320 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	107.85	122.15	402.1	0	132.78	0.25
3393	КТП-323 с.Радянське	63,00 кВА	57.96	32.51	25.45	157.5	0	-48.14	
3394	КТП-324 с.Радянське	100,00 кВА	92	30.59	61.41	96.5	5	35.81	0.25
3395	КТП-325 с.Радянське	63,00 кВА	57.96	21.42	36.54	952	0	-865.49	
3396	КТП-326 с. Рубани	63,00 кВА	57.96	14.53	43.43	52.5	0	34.01	0.25
3397	КТП-327 с.Жуки	250,00 кВА	230	103.39	126.61	217.9	0	216.06	0.25
3398	КТП-328 с.Жуки	160,00 кВА	147.2	91.08	56.12	176	0	-12.44	
3399	ЗТП-331 м.Кобеляки	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	250.6	0	-30.9	
3400	КТП-332 с.Просьяниківка	40,00 кВА	36.8	7.01	29.79	68.3	0	-13.37	
3401	КТП-333 с.Просьяниківка	160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	116.5	0	103.2	0.25
3402	КТП-335 с.Прощуради	100,00 кВА	92	14.66	77.34	48.8	0	88.51	0.25
3403	КТП-336 с.Прощуради	30,00 кВА	27.6	2.55	25.05	55	0	-13.81	

3404	КТП-337 с. Коваленківка	100,00 кВА	92	10.84	81.16	151.5	0	-49.28	
3405	КТП-339 с. Комендантівка	100,00 кВА	92	29.83	62.17	158.5	0	15.08	0.25
3406	КТП-340 с. Комендантівка	100,00 кВА	92	42.9	49.1	42	0	95.31	0.25
3407	КТП-341 с. Комендантівка	100,00 кВА	92	70.5	21.5	146	0	27.58	0.25
3408	КТП-342 с. Комендантівка	50,00 кВА	46	40.92	5.08	14	0	37.11	0.25
3409	КТП-344 с. Озера	100,00 кВА	92	73.43	18.57	198.4	4	-28.82	
3410	КТП-346 с. Криничне	100,00 кВА	92	10.2	81.8	133.3	0	40.28	0.25
3411	КТП-348 с. Криничне	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	185.6	0	-76.24	
3412	КТП-486 с. Бутенки	63,00 кВА	57.96	55.01	2.95	53	0	11.4	0.25
3413	КТП-350 с. Дабинівка	160,00 кВА	147.2	35.69	111.51	184.5	0	93.24	0.25
3414	КТП-356 с. Колісники	60,00 кВА	55.2	8.03	47.17	10	0	51.33	0.25
3415	КТП-359 с. Солошине	100,00 кВА	92	0.32	91.68	70	0	32.22	0.25
3416	КТП-361 с. Василівка	60,00 кВА	55.2	48.82	6.38	60	0	1.33	0.25
3417	КТП-362 с. Білики	60,00 кВА	55.2	22.95	32.25	129.5	0	-25.35	
3418	КТП-363 смт. Білики	160,00 кВА	147.2	41.3	105.9	338.6	0	3.73	0.25
3419	КТП-364 смт. Білики	100,00 кВА	92	97.14	-5.14	558.1	0	-344.15	
3420	КТП-365 смт. Білики	100,00 кВА	92	68.84	23.16	526.3	0	-312.35	
3421	КТП-366 смт. Білики	63,00 кВА	57.96	48.19	9.77	412.3	0	-277.51	
3422	КТП-367 смт. Білики	100,00 кВА	92	48.19	43.81	254.1	9	-89.52	
3423	КТП-368 смт. Білики	160,00 кВА	147.2	88.73	58.47	604.3	0	-261.97	
3424	КТП-369 смт. Білики	200,00 кВА	184	98.67	85.33	812.7	0	-301.59	
3425	КТП-370 с. Ісаї	40,00 кВА	36.8	3.82	32.98	48	0	6.93	0.25
3426	КТП-373 с. Світлогірське	160,00 кВА	147.2	35.69	111.51	418.6	0	-76.27	
3427	КТП-374 с. Гр-Бригадірівка	60,00 кВА	55.2	14.92	40.28	39.5	0	42.89	0.25
3428	КТП-375 с. Брачківка	100,00 кВА	92	65.46	26.54	40	0	97.31	0.25
3429	КТП-376 с. Брачківка	100,00 кВА	92	47.8	44.2	66.2	0	71.11	0.25
3430	КТП-378 с. Лісне	315,00 кВА	289.8	212.32	77.48	165	60	97	0.25
3431	КТП-379 с. Іванівка	250,00 кВА	230	44.36	185.64	207.9	0	226.06	0.25
3432	КТП-385 с. Бутенки	100,00 кВА	92	80.38	11.62	288.2	0	-74.25	
3433	КТП-392 с. Дашківка	100,00 кВА	92	8.54	83.46	83	0	19.22	0.25
3434	КТП-396 с. Кишеньки	250,00 кВА	230	61.95	168.05	255	0	0.56	0.25
3435	КТП-398 с. Жовтине	100,00 кВА	92	20.65	71.35	75	0	62.31	0.25
3436	КТП-400 с. Др. Гребля	100,00 кВА	92	121.55	-29.55	164.2	0	-26.89	
3437	КТП-403 м. Кобеляки	100,00 кВА	92	59.66	32.34	68.2	0	69.11	0.25
3438	КТП-404 м. Кобеляки	100,00 кВА	92	80.31	11.69	383.4	0	-169.45	
3439	КТП-405 с. Вільховатка	63,00 кВА	57.96	55.07	2.89	8.5	0	55.9	0.25
3440	КТП-413 с. Озера	100,00 кВА	92	21.03	70.97	176.8	0	-3.22	
3441	КТП-414 с. Пилипенки	100,00 кВА	92	70.88	21.12	27.5	0	109.81	0.25
3442	КТП-415 с. Порубаї	40,00 кВА	36.8	4.46	32.34	27	0	27.93	0.25
3443	КТП-419 с. Гр-Бригадірівка	400,00 кВА	368	138.12	229.88	102	0	306.89	0.25
3444	КТП-421 с. Куст-Куці	63,00 кВА	57.96	45.13	12.83	188.3	0	-78.94	
3445	КТП-423 смт. Білики	100,00 кВА	92	45.13	46.87	303.5	0	-89.55	
3446	КТП-425 смт. Білики	63,00 кВА	57.96	31.36	26.6	85.8	0	0.71	0.25
3447	КТП-434 с. Орлик	250,00 кВА	230	38.24	191.76	203.8	0	230.16	0.25
3448	КТП-437 с. Світлогірське	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	20	0	44.4	0.25
3449	КТП-438 с. Марківка	63,00 кВА	57.96	56.66	1.3	78.5	0	-14.1	
3450	КТП-439 с. Чкалове	40,00 кВА	36.8	8.41	28.39	27.5	0	13.39	0.25
3451	КТП-442 с. Світлогірське	100,00 кВА	92	9.56	82.44	70.8	0	31.42	0.25
3452	КТП-445 с. Рубани к-з Мате Залки	160,00 кВА	147.2	67.25	79.95	34	0	185.7	0.25
3453	КТП-446 с. Коваленківка	63,00 кВА	57.96	53.29	4.67	51.5	0	35.01	0.25
3454	КТП-449 с. Свічкарево	50,00 кВА	46	15.93	30.07	9	0	42.11	0.25
3455	КТП-450 с. Свічкарево	160,00 кВА	147.2	56.73	90.47	0	0	147.2	0.25
3456	КТП-451 с. Бродщина	63,00 кВА	57.96	31.36	26.6	116	0	-29.49	
3457	КТП-453 с. Орлик	250,00 кВА	230	32.12	197.88	315.9	0	27.38	0.25
3458	КТП-455 м. Кобеляки	160,00 кВА	147.2	86.43	60.77	443.8	0	-101.47	
3459	КТП-456 с. Ревушино	100,00 кВА	92	28.05	63.95	165	10	-1.42	
3460	КТП-457 с. Шевченки	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	162.6	0	115.14	0.25
3461	КТП-458 с. Шевченки	100,00 кВА	92	21.67	70.33	142	0	31.58	0.25
3462	КТП-459 с. Гр-Бригадірівка	160,00 кВА	147.2	83.05	64.15	54	0	109.56	0.25
3463	КТП-460 с. Дашківка	400,00 кВА	368	47.42	320.58	241.3	0	453.04	0.25
3464	КТП-465 с. Кірово	100,00 кВА	92	67.63	24.37	183.2	0	-9.62	
3465	КТП-466 м. Кобеляки	100,00 кВА	92	50.48	41.52	2	0	100.22	0.25
3466	КТП-468 с. Красне	250,00 кВА	230	27.15	202.85	160.7	0	182.58	0.25
3467	КТП-470 с. Радянське	100,00 кВА	92	19.12	72.88	100	0	2.22	0.25
3468	КТП-472 с. Бутенки	100,00 кВА	92	71.26	20.74	87	0	15.22	0.25
3469	КТП-475 смт. Білики	100,00 кВА	92	65.01	26.99	531	0	-317.05	
3470	КТП-476 смт. Білики	63,00 кВА	57.96	39.01	18.95	103.6	0	-17.09	
3471	КТП-477 смт. Білики	100,00 кВА	92	34.42	57.58	109.5	0	27.81	0.25
3472	КТП-478 смт. Білики	160,00 кВА	147.2	37.48	109.72	187.2	0	90.54	0.25
3473	КТП-479 смт. Білики	100,00 кВА	92	29.83	62.17	156.5	0	17.08	0.25
3474	КТП-480 смт. Білики	63,00 кВА	57.96	48.95	9.01	195.8	0	-86.44	
3475	КТП-481 м. Кобеляки	250,00 кВА	230	118.05	111.95	456.7	0	78.18	0.25
3476	КТП-483 с. Світлогірське	100,00 кВА	92	43.34	48.66	0	0	92	0.25
3477	КТП-484 с. Орлик	160,00 кВА	147.2	64.25	82.95	211.7	0	66.04	0.25
3478	КТП-485 с. Світлогірське	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	306.2	0	36.13	0.25
3479	КТП-487 с. Світлогірське	160,00 кВА	147.2	24.86	122.34	282.9	0	59.43	0.25
3480	КТП-488 м. Кобеляки	250,00 кВА	230	101.41	128.59	141.6	0	113.96	0.25
3481	КТП-489 м. Кобеляки	250,00 кВА	230	182.04	47.96	150	19.5	86.06	0.25
3482	КТП-493 м. Кобеляки	250,00 кВА	230	76.49	153.51	437	4	93.88	0.25
3483	КТП-494 м. Кобеляки	250,00 кВА	230	95.61	134.39	447.5	19.6	67.78	0.25
3484	КТП-496 м. Кобеляки	630,00 кВА	579.6	257	322.6	883.8	0	209.78	0.25
3485	КТП-498 с. Радянське	250,00 кВА	230	71.13	158.87	298.8	0	236.08	0.25
3486	КТП-502 с. Світлогірське	100,00 кВА	92	20.4	71.6	264.4	0	-50.45	
3487	КТП-503 с. Фрунзе	40,00 кВА	36.8	35.5	1.3	98.5	6	-49.57	
3488	КТП-504 с. Ліщинівка	160,00 кВА	147.2	14.53	132.67	81.5	0	138.2	0.25
3489	КТП-506 с. Радянське	100,00 кВА	92	37.1	54.9	152.3	0	21.28	0.25
3490	КТП-507 с. Радянське	100,00 кВА	92	71.13	20.87	131	22	20.58	0.25

3491	КТП-508 с. Орлик	160,00 кВА	147.2	58.51	88.69	224.5	0	117.83	0.25
3492	КТП-509 с. Бринзи	100,00 кВА	92	34.42	57.58	106	7	24.31	0.25
3493	КТП-511 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	11.98	80.02	83.5	0	18.72	0.25
3494	КТП-513 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	58.58	171.42	561.1	0	-26.22	
3495	КТП-514 с.Сінне	40,00 кВА	36.8	13.77	23.03	32.5	0	22.43	0.25
3496	КТП-515 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	48.19	43.81	144.5	0	-7.19	
3497	ЗТП-516 с. Деменки	160,00 кВА	147.2	24.22	122.98	330.9	0	11.43	0.25
3498	КТП-517 м.Кобеляки	63,00 кВА	57.96	31.36	26.6	169.3	0	-59.94	
3499	КТП-519 с. Бугенки	100,00 кВА	92	53.16	38.84	170	0	3.58	0.25
3500	КТП-520 с. Орлик	250,00 кВА	230	42.07	187.93	159	0	274.96	0.25
3501	КТП-521 с. Орлик	160,00 кВА	147.2	31.36	115.84	137.8	0	139.94	0.25
3502	КТП-522 с. Орлик	60,00 кВА	55.2	9.18	46.02	11.8	0	49.53	0.25
3503	КТП-525 с. Др.Гребля	100,00 кВА	92	75.4	16.6	117	0	20.31	0.25
3504	КТП-526 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	50.55	41.45	81	0	21.22	0.25
3505	КТП-527 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	12.11	79.89	180.1	0	-6.52	
3506	КТП-529 с. Шенгури	160,00 кВА	147.2	40.16	107.04	152	0	125.74	0.25
3507	КТП-530 с.Радянське	160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	149.9	0	127.84	0.25
3508	КТП-531 с.Радянське	63,00 кВА	57.96	0	57.96	0	4	60.4	0.25
3509	КТП-532 с. Радянське	60,00 кВА	55.2	42.07	13.13	130.3	0	-47.91	
3510	КТП-536 с.Світлогірське	250,00 кВА	230	49.72	180.28	283.8	0	150.16	0.25
3511	КТП-537 с.Світлогірське	60,00 кВА	55.2	47.42	7.78	159.4	0	-55.25	
3512	КТП-539 с. Озера	100,00 кВА	92	84.39	7.61	40	0	62.22	0.25
3513	КТП-542 м.Кобеляки	160,00 кВА	147.2	99.05	48.15	554.2	0	-211.87	
3514	КТП-543 с. Василівка	250,00 кВА	230	79.29	150.71	328.2	0	15.08	0.25
3515	КТП-546 м.Кобеляки (Ганжівка)	25,00 кВА	23	10.71	12.29	7.5	4	14.06	0.25
3516	КТП-547 с. Озера	100,00 кВА	92	13.39	78.61	10	0	92.22	0.25
3517	КТП-551 с. Шенгури	160,00 кВА	147.2	65.78	81.42	286.7	0	55.63	0.25
3518	КТП-553 с. Колісники	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	127.4	0	-18.04	
3519	КТП-554 с.Новоселівка	160,00 кВА	147.2	14.53	132.67	74.5	0	145.2	0.25
3520	КТП-556 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	0	92	401.5	0	-187.55	
3521	КТП-557 с. Сухнівка	100,00 кВА	92	83.43	8.57	146	0	27.58	0.25
3522	КТП-558 с. Сухнівка	60,00 кВА	55.2	24.86	30.34	63.5	0	18.89	0.25
3523	КТП-559 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	40.67	51.33	239.5	6	-71.92	
3524	КТП-560 м.Кобеляки	160,00 кВА	147.2	99.43	47.77	427.1	0	-84.77	
3525	КТП-561 м.Кобеляки	160,00 кВА	147.2	84.14	63.06	352.6	0	-10.27	
3526	КТП-567 м.Кобеляки	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	28	0	36.4	0.25
3527	КТП-570 с. Солошине	160,00 кВА	147.2	13.77	133.43	306.8	0	-87.1	
3528	КТП-573 с. Перегонівка	63,00 кВА	57.96	24.86	33.1	136.1	0	-26.74	
3529	КТП-574 с. Перегонівка	100,00 кВА	92	22.95	69.05	75.5	0	61.81	0.25
3530	КТП-575 с. Перегонівка	100,00 кВА	92	32.12	59.88	96.6	0	40.71	0.25
3531	КТП-577 с. Чорбівка	100,00 кВА	92	13.77	78.23	32	0	105.31	0.25
3532	КТП-578 смт. Билики	160,00 кВА	147.2	70.37	76.83	240.8	5	31.94	0.25
3533	КТП-579 с.Мотрино	63,00 кВА	57.96	22.18	35.78	49	3.9	33.61	0.25
3534	КТП-585 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	36.08	55.92	335.2	0	-121.25	
3535	КТП-586 с.Шенгури	160,00 кВА	147.2	23.39	123.81	65.7	0	154	0.25
3536	КТП-587 с. Самарщина	60,00 кВА	55.2	20.27	34.93	69.5	0	12.89	0.25
3537	КТП-588 с. Леваневське	50,00 кВА	46	16.83	29.17	113.9	4	-31.11	
3538	КТП-589 с. Павлівка	40,00 кВА	36.8	13.77	23.03	87.5	4	-36.57	
3539	КТП-590 с. Павлівка	63,00 кВА	57.96	25.24	32.72	64.8	0	21.71	0.25
3540	КТП-592 с.Канаби	160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	152.3	0	67.4	0.25
3541	КТП-593 с.Канаби	100,00 кВА	92	79.99	12.01	80.2	0	57.11	0.25
3542	КТП-594 с.Канаби	100,00 кВА	92	83.63	8.37	54.2	2	81.11	0.25
3543	КТП-595 с.Канаби	63,00 кВА	57.96	56.66	1.3	55.5	0	31.01	0.25
3544	КТП-596 с.Канаби	40,00 кВА	36.8	31.36	5.44	28	0	26.93	0.25
3545	КТП-598 с.Канаби	63,00 кВА	57.96	51.37	6.59	57.5	2	27.01	0.25
3546	КТП-599 с.Канаби	160,00 кВА	147.2	84.14	63.06	12	0	151.56	0.25
3547	КТП-600 с.Канаби	160,00 кВА	147.2	89.04	58.16	103	0	116.7	0.25
3548	КТП-601 с. Водолаївка	63,00 кВА	57.96	13	44.96	25.2	0	61.31	0.25
3549	КТП-602 с. Водолаївка	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	59	0	27.51	0.25
3550	КТП-605 с. Кунівка	160,00 кВА	147.2	85.67	61.53	266.3	8	68.03	0.25
3551	КТП-606 с.Канаби	40,00 кВА	36.8	36.97	-0.17	60.5	0	-5.57	
3552	КТП-607 м.Кобеляки	25,00 кВА	23	30.59	-7.59	58.8	0	-24.47	
3553	КТП-613 с.Морози	100,00 кВА	92	0	92	100.9	0	1.32	0.25
3554	КТП-614 с. Василівка	60,00 кВА	55.2	51.25	3.95	63.6	8	10.79	0.25
3555	КТП-615 с.Гаймарівка	63,00 кВА	57.96	9.18	48.78	40	0	24.4	0.25
3556	КТП-616 с. Василівка	63,00 кВА	57.96	55.9	2.06	77.3	0	9.21	0.25
3557	КТП-621 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	178.98	51.02	246.5	0	9.06	0.25
3558	КТП-623 с. Жуки	160,00 кВА	147.2	110.4	36.8	131.5	0	88.2	0.25
3559	КТП-624 с. Жуки	160,00 кВА	147.2	101.28	45.92	154	0	123.74	0.25
3560	КТП-625 с. Красне	160,00 кВА	147.2	43.6	103.6	147	0	130.74	0.25
3561	КТП-626 с. Вільховатка	160,00 кВА	147.2	13	134.2	100	0	63.56	0.25
3562	КТП-627 с. Вільховатка	100,00 кВА	92	39.77	52.23	101.1	0	36.21	0.25
3563	КТП-630 с. Вільховатка	63,00 кВА	57.96	16.06	41.9	68.8	0	17.71	0.25
3564	КТП-631 с. Ганжівка	100,00 кВА	92	25.94	66.06	107.1	0	66.48	0.25
3565	КТП-632 с.Мідянівка	100,00 кВА	92	23.58	68.42	145.8	0	27.78	0.25
3566	КТП-633 с.Золотарівка	63,00 кВА	57.96	9.94	48.02	36	0	50.51	0.25
3567	КТП-635 м. Кобеляки	100,00 кВА	92	74.96	17.04	144.4	0	29.18	0.25
3568	КТП-636 м.Кобеляки	160,00 кВА	147.2	97.14	50.06	591.6	0	-249.27	
3569	КТП-637 м.Кобеляки	100,00 кВА	92	86.43	5.57	223.5	14	-63.92	
3570	КТП-639 с.Просняниківка	400,00 кВА	368	4.46	363.54	107	0	301.89	0.25
3571	КТП-642 с. Жуки	400,00 кВА	368	121.23	246.77	94	0	314.89	0.25
3572	КТП-644 с.Світлогірське	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	30	0	189.7	0.25
3573	КТП-648 с. Жуки	100,00 кВА	92	20.65	71.35	8	0	94.22	0.25
3574	КТП-649 с.Підгора	63,00 кВА	57.96	14.53	43.43	22.3	0	42.1	0.25
3575	КТП-650 с. Др.Гребля	100,00 кВА	92	78.02	13.98	90.5	0	46.81	0.25
3576	КТП-651 с. Др.Гребля	40,00 кВА	36.8	0	36.8	0	0	36.8	0.25
3577	КТП-652 с. Озера	100,00 кВА	92	26.77	65.23	75.3	0	62.01	0.25

3578	КТП-653 с.Бережнівка	160,00 кВА	147.2	88.34	58.86	237.7	0	104.63	0.25
3579	КТП-654 с.Бережнівка	100,00 кВА	92	81.33	10.67	181.5	0	-7.92	
3580	КТП-656 с.Котовське	60,00 кВА	55.2	51.25	3.95	70	4.5	7.89	0.25
3581	КТП-659 с.Бережнівка	100,00 кВА	92	81.78	10.22	49	0	88.31	0.25
3582	КТП-660 с.Бережнівка	100,00 кВА	92	85.03	6.97	203.7	0	-30.12	
3583	КТП-661 с.Іванівка	160,00 кВА	147.2	26.77	120.43	113.8	0	105.9	0.25
3584	КТП-667 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	68.84	161.16	248	0	185.96	0.25
3585	КТП-668 с. Кунівка	160,00 кВА	147.2	42.07	105.13	155.6	0	122.14	0.25
3586	КТП-670 с. Гр-Бригадирівка	160,00 кВА	147.2	98.92	48.28	40	0	123.56	0.25
3587	КТП-671 м.Кобеляки	250,00 кВА	230	75.72	154.28	290.4	4	240.48	0.25
3588	КТП-672 с.Вільховатка	250,00 кВА	230	53.54	176.46	299.7	0	235.18	0.25
3589	КТП-675 смт.Білики	100,00 кВА	92	46.66	45.34	105.6	0	31.71	0.25
3590	КТП-676 с.Мідянівка	100,00 кВА	92	19.89	72.11	74	0	28.22	0.25
3591	КТП-678 с.Світлогірське	40,00 кВА	36.8	5.74	31.06	4	0	36.89	0.25
3592	КТП-679 с. Сухнівка	63,00 кВА	57.96	56.15	1.81	109	0	-22.49	
3593	КТП-685 с.Соснівка	160,00 кВА	147.2	31.36	115.84	191.5	2	84.24	0.25
3594	КТП-687 с.Гайове	63,00 кВА	57.96	32.12	25.84	156.5	11.6	-58.74	
3595	ЗТП-351 смт.Білики	630,00 кВА	579.6	67.56	512.04	385.2	0	962.71	0.25
3596	КТП-042 с.Гр.Бригадирівка	63,00 кВА	57.96	38.24	19.72	160	0	-50.64	
3597	КТП-611 с.Канава	63,00 кВА	57.96	54.37	3.59	60.5	0	26.01	0.25
3598	КТП-612 с.Канава	63,00 кВА	57.96	51.63	6.33	107.5	0	-20.99	
3599	КТП-062 с.Бутенки	100,00 кВА	92	65.78	26.22	154.3	0	19.28	0.25
3600	КТП-105 с.Бутенки	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	43	0	43.51	0.25
3601	КТП-196 с.Л.Сокілка	100,00 кВА	92	14.15	77.85	121	12	40.58	0.25
3602	КТП-043 с.Світлогірське	100,00 кВА	92	36.71	55.29	150.1	0	23.48	0.25
3603	ЗТП-010 м.Кобеляки	250,00 кВА	322	92.55	229.45	212	0	145.78	0.25
3604		250,00 кВА							
3605	КТП-338 с.Кишеньки	40,00 кВА	36.8	14.53	22.27	50	25	-34.11	
3606	КТП-524 с.Дрижина Гребля	100,00 кВА	92	87.58	4.42	114.5	4	55.08	0.25
3607	КТП-343 с.Кишеньки	63,00 кВА	57.96	57.43	0.53	10	6	48.4	0.25
3608	КТП-242 с.Солошине	40,00 кВА	36.8	36.78	0.02	39	0	1.89	0.25
3609	КТП-198 с.Красна	63,00 кВА	57.96	57.75	0.21	112.5	2.5	-28.49	
3610	КТП-066 с.Бутенки	160,00 кВА	147.2	130.67	16.53	170.6	0	107.14	0.25
3611	КТП-386 с.Бутенки	100,00 кВА	92	83.69	8.31	223.7	0	-9.75	
3612	КТП-176 с. Миколаївка	63,00 кВА	57.96	16.44	41.52	47.9	4	34.61	0.25
3613	КТП-204 с.Дашківка	63,00 кВА	57.96	32.51	25.45	63.5	0	23.01	0.25
3614	КТП-245 с.Озера	160,00 кВА	147.2	78.02	69.18	258.1	4	80.23	0.25
3615	ЗТП-018 м.Кобеляки пл.Перемоги,1	400,00 кВА	368	53.54	314.46	307	0	101.89	0.25
3616	КТП-673 м.Кобеляки	63,00 кВА	57.96	30.34	27.62	188.5	0	-79.14	
3617	КТП-680 м.Кобеляки	160,00 кВА	147.2	42.2	105	333.6	4.5	4.23	0.25
3618	КТП-170 с.Куст-Кущі	100,00 кВА	92	0	92	152.5	0	21.08	0.25
3619	КТП-610 с.Бутенки	160,00 кВА	147.2	0	147.2	113.3	0	164.44	0.25
Козельщинський філіал									
3620	ЗТП № 161 с.Мануйлівка	250,00 кВА	230	1.27	228.73	18	0	237.56	0.25
3621	ЗТП № 281 п.Козельщина	400,00 кВА	368	1.91	366.09	128.2	0	421.05	0.25
3622	КТП-2 смт.Козельщина	100,00 кВА	92	15.93	76.07	437.7	0	-223.75	
3623	ЗТП № 308 п.Козельщина	160,00 кВА	147.2	14.66	132.54	321.15	0	21.18	0.25
3624	ЗТП № 291 п.Козельщина	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	345.65	0	-3.32	
3625	ЗТП № 207 с.Писки	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	352	0	-9.67	
3626	ЗТП № 260 с.Мануйлівка	250,00 кВА	230	0.64	229.36	130	0	125.56	0.25
3627	ЗТП-338 смт.Козельщина	400,00 кВА	515.2	25.5	489.7	462.03	102	408.05	0.38294
3628		400,00 кВА							
3629	ЗТП № 342 п.Говтва	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	149.2	0	70.5	0.25
3630	ЗТП № 324 п.Н.Галещина	400,00 кВА	368	6.37	361.63	542.7	0	313.11	0.25
3631	ЗТП № 250 п.Н.Галещина	400,00 кВА	368	8.29	359.71	195.6	0	353.65	0.25
3632	КТП № 150 с.Гаєвое	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	133.1	0	-23.74	
3633	КТП № 1 пгт.Козельщина	250,00 кВА	230	19.12	210.88	495.2	0	39.68	0.25
3634	КТП № 146 с.Трудовик	63,00 кВА	57.96	0.64	57.32	18	0	46.4	0.25
3635	КТП № 151 с.Гаєвое	50,00 кВА	46	10.2	35.8	24	0	27.11	0.25
3636	КТП № 211 с.Писки	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	57	0	29.51	0.25
3637	КТП № 210 с.Писки	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	95.4	0	-8.89	
3638	КТП № 209 с.Писки	100,00 кВА	92	1.91	90.09	36	0	101.31	0.25
3639	КТП № 212 с.Кнышовка	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	179.5	24	-94.14	
3640	КТП № 214 с.Бутенки	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	69.7	0	150	0.25
3641	КТП-213 с.Йосипівка	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	150.1	5	-45.74	
3642	КТП-206 с.Піски	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	144	0	-57.49	
3643	КТП № 208 с.Писки	250,00 кВА	230	5.74	224.26	120.55	0	222.73	0.25
3644	КТП № 252 с.Писки	60,00 кВА	55.2	1.27	53.93	26.5	0	55.89	0.25
3645	КТП № 141 с.Васильєвка	200,00 кВА	184	8.29	175.71	136.4	5	133.23	0.25
3646	КТП № 139 с.Васильєвка	100,00 кВА	92	6.37	85.63	57.5	0	79.81	0.25
3647	КТП № 137 с.Васильєвка	40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	131.7	0	-62.27	
3648	КТП № 138 с.Васильєвка	160,00 кВА	147.2	0	147.2	160	0	3.56	0.25
3649	КТП-117 с.Квіти	40,00 кВА	36.8	1.91	34.89	57.6	0	-2.67	
3650	КТП-136 с.Василівка	100,00 кВА	92	10.2	81.8	91.6	0	45.71	0.25
3651	КТП-142 с.1-Олександрівка	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	114.8	0	-5.44	
3652	КТП № 143 с.1 № Александр	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	56.3	0	30.21	0.25
3653	КТП № 144 с.Хорешки	30,00 кВА	27.6	12.75	14.85	56.2	5	-20.01	
3654	КТП № 312 п.Козельщина	160,00 кВА	36.8	2.55	34.25	30	0	10.89	0.25
3655	КТП № 330 с.Бреусовка	100,00 кВА	92	3.19	88.81	69	6	62.31	0.25
3656	КТП № 4 п.Козельщина	60,00 кВА	55.2	7.01	48.19	482.8	0	-354.43	
3657	КТП-217 с.Солониця	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	36.1	0	4.79	0.25
3658	КТП № 222 с.Солониця	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	250	0	-86.44	
3659	КТП № 215 с.Солониця	160,00 кВА	147.2	17.21	129.99	352.65	0	-10.32	
3660	КТП № 229 с.Горбани	100,00 кВА	92	20.4	71.6	216.5	10	-12.55	
3661	КТП № 221 с.Коминтерн	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	64.2	0	22.31	0.25
3662	КТП № 220 с.Шевченки	40,00 кВА	36.8	8.92	27.88	32.5	0	22.43	0.25
3663	КТП № 218 с.Н.Жужманов	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	294.1	5.5	-190.24	

3664	КТП № 219 с.Шевчени	63,00 кВА	57,96	3,82	54,14	182,5	0	-95,99	
3665	КТП № 216 с.Солоница	100,00 кВА	92	15,3	76,7	272,47	0	-58,52	
3666	КТП № 241 с.Безугловка	160,00 кВА	147,2	16,57	130,63	248,55	5	24,19	0,25
3667	КТП № 305 с.Солоница	160,00 кВА	147,2	8,29	138,91	315,3	0	-37,56	
3668	КТП-35 с.Лутовинівка	63,00 кВА	57,96	0,64	57,32	131,8	17,5	-62,79	
3669	КТП № 90 с.Лутовиновка	100,00 кВА	92	0,64	91,36	50	0	52,22	0,25
3670	КТП № 101 с.Лутовиновка	100,00 кВА	92	9,56	82,44	189,5	0	-15,92	
3671	КТП № 94 с.Гановка	63,00 кВА	57,96	6,37	51,59	189,1	0	-79,74	
3672	КТП-99 с.Задовга	100,00 кВА	92	2,55	89,45	107,7	0	29,61	0,25
3673	КТП № 39 с.Майоровка	63,00 кВА	57,96	3,19	54,77	20,1	0	44,3	0,25
3674	КТП-97 с.Задовга	100,00 кВА	92	14,02	77,98	73,9	0	63,41	0,25
3675	КТП-98 с.Задовга	160,00 кВА	147,2	5,74	141,46	184,5	0	93,24	0,25
3676	КТП № 93 с.Гановка	40,00 кВА	36,8	6,37	30,43	99,2	0	-44,27	
3677	КТП № 287 с.Вакуловка	100,00 кВА	92	11,47	80,53	78	0	59,31	0,25
3678	КТП-234 с.Лутовинівка	160,00 кВА	147,2	14,02	133,18	163,8	0	113,94	0,25
3679	КТП № 242 с.Лутовиновка	160,00 кВА	147,2	26,13	121,07	424,9	0	-82,57	
3680	КТП № 243 с.Лутовиновка	250,00 кВА	230	13,39	216,61	365,1	5	164,78	0,25
3681	КТП № 36 с.Лутовиновка	250,00 кВА	230	0,64	229,36	20	0	235,56	0,25
3682	КТП № 194 с.Гл.Дольна	100,00 кВА	92	1,27	90,73	84,9	3	49,41	0,25
3683	КТП № 193 с.Гл.Дольна	50,00 кВА	46	1,27	44,73	37,5	0	31,16	0,25
3684	КТП № 195 с.Прыліпка	250,00 кВА	230	2,55	227,45	96	30	217,28	0,25
3685	КТП № 198 с.Прыліпка	100,00 кВА	92	7,65	84,35	172,1	0	1,48	0,25
3686	КТП-197 с.Приліпка	100,00 кВА	92	7,01	84,99	161,6	0	11,98	0,25
3687	КТП № 196 с.Прыліпка	40,00 кВА	36,8	1,27	35,53	20	0	20,89	0,25
3688	КТП № 167 с.Вязовка	40,00 кВА	36,8	2,55	34,25	36,9	0	18,03	0,25
3689	КТП № 125 с.Михайлики	160,00 кВА	147,2	12,11	135,09	164	27	86,74	0,25
3690	КТП № 123 с.Михайлики	180,00 кВА	165,6	3,82	161,78	208,5	11	92,95	0,25
3691	КТП № 124 с.Михайлики	50,00 кВА	46	4,46	41,54	190,05	0	-103,26	
3692	КТП-325 с.Лутовинівка	160,00 кВА	147,2	13,39	133,81	310,2	0	32,13	0,25
3693	КТП-181 с.Костівка	160,00 кВА	147,2	8,29	138,91	106,6	0	113,1	0,25
3694	КТП № 153 с.Юрки	63,00 кВА	57,96	5,74	52,22	89,3	0	-2,79	
3695	КТП № 155 с.Юрки	63,00 кВА	57,96	2,55	55,41	114,15	0	-27,64	
3696	КТП № 156 с.Юрки	160,00 кВА	147,2	5,1	142,1	48	0	171,7	0,25
3697	КТП № 170 с.Хорешки	160,00 кВА	147,2	4,46	142,74	132,5	0	145,24	0,25
3698	КТП № 171 с.Хорешки	63,00 кВА	57,96	4,46	53,5	13,1	0	51,3	0,25
3699	КТП № 172 с.Хорешки	250,00 кВА	230	15,3	214,7	381,2	0	153,68	0,25
3700	КТП № 248 с.Хорешки	160,00 кВА	147,2	15,3	131,9	36,2	0	183,5	0,25
3701	КТП № 331 п.Галещина	250,00 кВА	230	19,12	210,88	256,1	0	177,86	0,25
3702	КТП № 110 с.Калиновка	63,00 кВА	57,96	2,55	55,41	48,2	0	38,31	0,25
3703	КТП № 108 с.Еленовка	100,00 кВА	92	7,65	84,35	308,35	8	-102,4	
3704	КТП № 105 с.Бригадирівка	100,00 кВА	92	4,46	87,54	82,7	0	90,88	0,25
3705	КТП № 111 с.Дзюбаны	160,00 кВА	147,2	4,46	142,74	140,2	0	79,5	0,25
3706	КТП № 106 с.Бригадирівка	63,00 кВА	57,96	10,2	47,76	94,1	0	-7,59	
3707	КТП № 107 с.Еленовка	63,00 кВА	57,96	6,37	51,59	78	0	8,51	0,25
3708	КТП-109 с.Оленівка	63,00 кВА	57,96	4,46	53,5	120	0	-55,6	
3709	КТП № 236 с.Еленовка	100,00 кВА	92	5,74	86,26	60	0	42,22	0,25
3710	КТП № 103 с.Еленовка	250,00 кВА	230	3,82	226,18	121,8	0	221,48	0,25
3711	КТП № 264 с.Еленовка	250,00 кВА	230	0	230	120	0	135,56	0,25
3712	КТП № 113 с.Федоровщина	63,00 кВА	57,96	3,82	54,14	130,4	0	-43,89	
3713	КТП № 130 с.Харченки	100,00 кВА	92	5,1	86,9	39,2	0	98,11	0,25
3714	КТП № 133 с.Дяченки	100,00 кВА	92	1,91	90,09	93,4	0	43,91	0,25
3715	КТП № 159 с.Мануйловка	100,00 кВА	92	8,29	83,71	104,8	0	32,51	0,25
3716	КТП № 163 с.Мануйловка	63,00 кВА	57,96	7,65	50,31	85	0	1,51	0,25
3717	КТП № 162 с.Мануйловка	160,00 кВА	147,2	3,82	143,38	81,1	0	138,6	0,25
3718	КТП № 158 с.Мануйловка	100,00 кВА	92	8,92	83,08	58	0	44,22	0,25
3719	КТП № 285 с.Дяченки	100,00 кВА	92	3,19	88,81	61,2	0	76,11	0,25
3720	КТП-64 с.Пригарівка	100,00 кВА	92	12,75	79,25	71,1	0	66,21	0,25
3721	КТП-42 с.Андрійки	63,00 кВА	57,96	9,56	48,4	164	10	-64,64	
3722	КТП № 65 с.Пригарівка	160,00 кВА	147,2	0,64	146,56	83	0	80,56	0,25
3723	КТП № 68 с.Панасовка	160,00 кВА	147,2	3,19	144,01	92,7	0	127	0,25
3724	КТП № 69 с.Панасовка	40,00 кВА	36,8	3,82	32,98	126,6	0	-71,67	
3725	КТП № 70 с.Панасовка	160,00 кВА	147,2	1,91	145,29	89,8	0	129,9	0,25
3726	КТП № 41 с.Андрейки	40,00 кВА	36,8	4,46	32,34	90,2	0	-35,27	
3727	КТП № 67 с.Пригарівка	160,00 кВА	147,2	5,74	141,46	191,65	0	86,09	0,25
3728	КТП № 16 с.Пригарівка	50,00 кВА	46	5,1	40,9	52,7	0	15,96	0,25
3729	КТП № 307 с.Пригарівка	160,00 кВА	147,2	9,56	137,64	100	0	63,56	0,25
3730	КТП № 76 с.Улыновка	100,00 кВА	92	3,19	88,81	68,5	0	68,81	0,25
3731	КТП-75 с.Чапаївка	100,00 кВА	92	7,65	84,35	70,1	0	67,21	0,25
3732	КТП-72 с.Чапаївка	100,00 кВА	92	5,74	86,26	103	0	34,31	0,25
3733	КТП-79 с.Улинівка	63,00 кВА	57,96	3,82	54,14	152,4	4	-47,04	
3734	КТП № 73 с.Чапаївка	250,00 кВА	230	7,01	222,99	229,2	0	204,76	0,25
3735	КТП № 71 с.Чапаївка	63,00 кВА	57,96	13,39	44,57	181,6	0	-72,24	
3736	КТП № 78 с.Улыновка	160,00 кВА	147,2	1,91	145,29	32,2	0	131,36	0,25
3737	КТП № 60 с.Бреусовка	160,00 кВА	147,2	10,84	136,36	308,25	0	34,08	0,25
3738	КТП № 74 с.Чапаївка	160,00 кВА	147,2	0	147,2	10	0	153,56	0,25
3739	КТП № 50 с.Н.Українка	50,00 кВА	46	4,46	41,54	87,3	0	-18,64	
3740	КТП № 47 с.Рыбалки	160,00 кВА	147,2	2,55	144,65	112	0	51,56	0,25
3741	КТП № 43 с.Мыргородщина	40,00 кВА	36,8	5,1	31,7	52,9	0	2,03	0,25
3742	КТП № 45 с.Рыбалки	100,00 кВА	92	5,1	86,9	188,5	5	-19,92	
3743	КТП № 116 с.Чорноглазовка	60,00 кВА	55,2	0,64	54,56	18	0	43,33	0,25
3744	КТП № 48 с.Рыбалки	160,00 кВА	147,2	12,11	135,09	110,4	0	109,3	0,25
3745	КТП № 44 с.Миргородщина	63,00 кВА	57,96	7,01	50,95	56,8	0	29,71	0,25
3746	КТП № 85 с.Сушки	63,00 кВА	57,96	3,19	54,77	220,1	0	-110,74	
3747	КТП № 86 с.Сушки	100,00 кВА	92	4,46	87,54	232,3	0	-58,72	
3748	МТП-81 с.С.Кобелячок	10,00 кВА	9,2	1,27	7,93	2	0	8,22	0,25
3749	КТП-88 с.Сушки	160,00 кВА	147,2	10,84	136,36	348,9	10,4	-16,97	
3750	КТП № 87 с.Сушки	250,00 кВА	230	0,64	229,36	300	0	-44,44	

3751	КТП № 84 с.Сушки	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	311.5	0	-147.94	
3752	КТП № 18 с.Пашковка	250,00 кВА	230	9.56	220.44	21	0	234.56	0.25
3753	КТП № 23 с.Бутояровка	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	72.2	0	14.31	0.25
3754	КТП-27 с.Калашники	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	103	0	-16.49	
3755	КТП № 21 с.Ольговка	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	135.1	0	-25.74	
3756	КТП № 26 с.Булахи	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	109.2	0	-22.69	
3757	КТП № 255 с.Пашковка	250,00 кВА	230	3.19	226.81	40	0	215.56	0.25
3758	КТП № 267 с.Пашковка	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	155.7	0	7.86	0.25
3759	КТП-51 с.Винники	100,00 кВА	92	3.82	88.18	125	0	48.58	0.25
3760	КТП № 66 п.Козельщина	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	474.2	0	-339.41	
3761	КТП № 58 с.Бреусовка	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	100	0	-35.6	
3762	КТП-247 с.Бреусівка	60,00 кВА	55.2	4.46	50.74	291.2	0	-208.81	
3763	КТП № 189 с.Марьяновка	250,00 кВА	230	5.1	224.9	87	0	256.28	0.25
3764	КТП № 185 с.Вакуловка	100,00 кВА	92	5.1	86.9	243.25	0	-69.67	
3765	КТП-183 с.В.Вакулівка	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	165.8	0	-56.44	
3766	КТП № 188 с.Марьяновка	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	145.7	0	74	0.25
3767	КТП-184 с.В.Вакулівка	100,00 кВА	92	11.47	80.53	121.3	40	12.28	0.25
3768	КТП № 288 с.Вакуловка	400,00 кВА	368	9.56	358.44	122.5	0	286.39	0.25
3769	КТП-9 смт.Козельщина	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	52	2	10.4	0.25
3770	КТП № 15 с.Лозки	50,00 кВА	46	3.19	42.81	76.2	0	-7.54	
3771	КТП-10 с.Підгорівка	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	0	0	57.96	0.25
3772	КТП № 377 п.Козельщина	250,00 кВА	230	18.48	211.52	399.5	10	125.38	0.25
3773	КТП № 13 п.Козельщина	315,00 кВА	289.8	20.4	269.4	356.5	0	317.45	0.25
3774	КТП № 280 п.Козельщина	100,00 кВА	92	6.37	85.63	59.8	0	42.42	0.25
3775	КТП № 6 п.Козельщина	160,00 кВА	147.2	17.21	129.99	459.5	0	-117.17	
3776	КТП № 12 п.Козельщина	250,00 кВА	230	2.55	227.45	317.35	60	56.61	0.25
3777	КТП № 11 п.Козельщина	100,00 кВА	92	11.47	80.53	338.9	0	-124.95	
3778	КТП № 7 п.Козельщина	100,00 кВА	92	11.47	80.53	279	0	-105.42	
3779	КТП № 282 п.Козельщина	160,00 кВА	147.2	0	147.2	160	0	3.56	0.25
3780	КТП № 372 с.Луговинівка	630,00 кВА	579.6	0	579.6	630	0	14	0.25
3781	КТП № 226 п.Галещина	100,00 кВА	92	9.56	82.44	271	0	-97.42	
3782	КТП № 231 с.Софоновка	160,00 кВА	147.2	20.4	126.8	361	5	-23.67	
3783	КТП № 200 с.Говтва	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	59.5	5	155.2	0.25
3784	КТП № 201 с.Говтва	50,00 кВА	46	5.74	40.26	137.1	0	-50.31	
3785	КТП № 179 с.Бридок	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	40	0	46.51	0.25
3786	КТП № 204 с.Говтва	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	100	0	63.56	0.25
3787	КТП № 202 с.Даньки	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	77.7	0	8.81	0.25
3788	КТП № 63 с.Красноселье	160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	40.4	0	179.3	0.25
3789	КТП № 62 с.Красноселье	60,00 кВА	55.2	1.91	53.29	31	0	51.39	0.25
3790	КТП-59 с.Бреусівка	100,00 кВА	92	12.11	79.89	236.7	0	-63.12	
3791	КТП № 373 с.Бреусовка	250,00 кВА	230	6.37	223.63	148.3	0	194.98	0.25
3792	КТП № 332 с.Бреусовка	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	39.35	0	15.58	0.25
3793	КТП-37 с.Жовтневе	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	38.8	0	2.09	0.25
3794	КТП-38 с.Жовтневе	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	89.7	0	-3.19	
3795	КТП № 131 с.Харченки	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	114.2	0	-27.69	
3796	КТП № 132 с.Цыбовка	25,00 кВА	23	0.64	22.36	26	0	-0.44	
3797	КТП-160 с.В.Мануйлівка	160,00 кВА	147.2	14.66	132.54	275.2	0	67.13	0.25
3798	КТП № 329 п.Козельщина	63,00 кВА	57.96	0	57.96	6	0	58.4	0.25
3799	КТП-100 с.Луговинівка	100,00 кВА	92	19.12	72.88	233.6	0	-60.02	
3800	КТП № 249 п.Козельщина	40,00 кВА	36.8	1.27	35.53	49	0	-8.11	
3801	КТП № 320 с.Пашковка	160,00 кВА	147.2	5.74	141.46	93.1	0	126.6	0.25
3802	КТП № 24 с.Сушки	250,00 кВА	230	13.39	216.61	185.4	0	248.56	0.25
3803	КТП № 154 с.Юрки	40,00 кВА	36.8	8.92	27.88	65.5	0	-10.57	
3804	КТП № 173 с.Хорешки	100,00 кВА	92	5.74	86.26	92.8	0	44.51	0.25
3805	КТП № 166 с.Хорешки	160,00 кВА	147.2	0	147.2	72	0	147.7	0.25
3806	КТП № 259 с.Юрки	40,00 кВА	36.8	1.91	34.89	57.8	0	-2.87	
3807	КТП № 176 с.Загребля	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	25.2	3	58.31	0.25
3808	КТП № 174 с.Пашенівка	40,00 кВА	36.8	3.82	32.98	46.5	0	8.43	0.25
3809	КТП № 364 с.Бреусовка	160,00 кВА	147.2	5.74	141.46	161.5	0	2.06	0.25
3810	КТП № 276 с.Буняки	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	86.3	5	-4.79	
3811	КТП № 178 с.Буняки	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	101.6	5	113.1	0.25
3812	КТП № 318 с.Пашковка	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	63	0	156.7	0.25
3813	КТП № 333 с.Говтва	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	84.1	10	125.6	0.25
3814	КТП № 251 с.Пригарівка	250,00 кВА	230	5.74	224.26	244.4	0	189.56	0.25
3815	КТП № 385 с.Трудовик	100,00 кВА	92	3.82	88.18	93.9	0	43.41	0.25
3816	КТП-355 с.Василівка	63,00 кВА	57.96	0	57.96	35	0	29.4	0.25
3817	КТП № 303 С.Луговинівка	160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	5	0	158.56	0.25
3818	КТП № 17 с.Пашковка	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	257.5	0	20.24	0.25
3819	КТП № 148 с.Вышняки	100,00 кВА	92	5.74	86.26	145.2	0	28.38	0.25
3820	КТП № 203 с.Говтва	250,00 кВА	230	3.82	226.18	243	0	100.28	0.25
3821	КТП № 283 п.Козельщина	250,00 кВА	230	12.75	217.25	267.4	0	166.56	0.25
3822	КТП № 337 п.Козельщина	50,00 кВА	46	0.64	45.36	65.5	0	-14.39	
3823	КТП № 119 с.Павловка авловка	100,00 кВА	92	7.01	84.99	108.6	0	28.71	0.25
3824	КТП № 52 с.Вынники	60,00 кВА	55.2	5.74	49.46	104.6	0	-22.21	
3825	КТП № 350 с.Вынники	100,00 кВА	92	4.46	87.54	5.5	0	96.72	0.25
3826	КТП-53 с.Новоселівка	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	107.2	0	2.16	0.25
3827	КТП-54 с.Чечужино	10,00 кВА	9.2	1.27	7.93	10	0	0.22	0.25
3828	КТП-55 с.2-Олександрівка	25,00 кВА	23	0.64	22.36	18.6	0	6.96	0.25
3829	КТП № 346 с.Прылпика	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	32	0	131.56	0.25
3830	КТП-22 с.Жужманівка	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	88.1	0	-33.17	
3831	КТП-104 с.Булахи	40,00 кВА	36.8	3.82	32.98	22.8	0	18.09	0.25
3832	КТП № 147 с.Трудовик	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	67.5	0	19.01	0.25
3833	КТП № 361 с.В.Мануйлівка	100,00 кВА	92	7.65	84.35	60.7	0	76.61	0.25
3834	КТП-362 с.В.Мануйлівка	25,00 кВА	23	3.82	19.18	126.3	0	-82.9	
3835	КТП № 353 п.Козельщина	100,00 кВА	92	21.67	70.33	373.52	9.9	-169.47	
3836	КТП № 115 с.Куликовка	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	104.1	0	-17.59	
3837	КТП № 357 с.Пашковка	60,00 кВА	55.2	7.33	47.87	34.2	0	48.19	0.25

3838	КТП № 381 с.Пашковка	250,00 кВА	230	1.27	228.73	119	0	136.56	0.25	
3839	КТП № 191 С.Довге	60,00 кВА	55.2	7.01	48.19	129.9	3	-28.75		
3840	КТП № 299 п.Козельщина	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	267.2	0	75.13	0.25	
3841	КТП № 306 с.Бреусовка	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	118.6	0	-9.24		
3842	КТП № 347 с.Солоница	60,00 кВА	55.2	1.91	53.29	30	0	31.33	0.25	
3843	КТП № 349 с.2 № Александровка	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	127	0	-72.07		
3844	КТП № 351 с.Бреусовка	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	140	0	-75.6		
3845	КТП № 367 с.Омельниче	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	122.5	0	-13.14		
3846	КТП-371 с.Рыбалки	160,00 кВА	147.2	5.74	141.46	157.7	0	62	0.25	
3847	КТП-411 с.Н.Галещина	250,00 кВА	230	7.01	222.99	163.8	0	270.16	0.25	
3848	КТП № 121 с.Омельниче	160,00 кВА	147.2	13.39	133.81	218.5	0	59.24	0.25	
3849	КТП № 383 с.Кнышовка	100,00 кВА	92	12.75	79.25	43.7	0	93.61	0.25	
3850	КТП № 269 с.Солоница	250,00 кВА	230	10.84	219.16	283.2	0	150.76	0.25	
3851	КТП № 257 с.Бреусовка	160,00 кВА	147.2	0	147.2	207	0	-43.44		
3852	ЗТП-345 смт.Н.Галещина	400,00 кВА	368	24.22	343.78	640.4	0	381.82	0.25	
3853	ЗТП-374 с.Бреусівка	250,00 кВА	230	25.5	204.5	350.2	0	83.76	0.25	
3854	КТП-266 с.Лутовинівка	100,00 кВА	92	3.19	88.81	18.7	0	83.52	0.25	
3855	КТП-120 смт.Козельщина	100,00 кВА	92	15.93	76.07	213.7	0	-40.12		
3856	КТП-322 с.Козельщина	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	245.5	10	86.83	0.25	
3857	КТП-336 с.Козельщина	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	33	0	130.56	0.25	
3858	КТП-192 с.Н.Мануйлівка	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	166.6	5	106.14	0.25	
3859	ЗТП-3 смт.Козельщина	250,00 кВА	230	6.37	223.63	122	28	193.28	0.25	
3860	КТП-298 с.Н.Галещина	250,00 кВА	230	7.65	222.35	127	10	206.28	0.25	
3861	КТП-386 смт.Н.Галещина	250,00 кВА	230	24.22	205.78	570.4	5	-40.52		
3862	КТП-360 с.Лутовинівка	100,00 кВА	92	5.74	86.26	47.3	0	90.01	0.25	
3863	КТП-102 с.Бригадирівка	60,00 кВА	55.2	3.19	52.01	16.4	0	44.93	0.25	
3864	КТП-233	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	0	0	57.96	0.25	
3865	КТП-29 смт.Козельщина	250,00 кВА	230	5.1	224.9	343.5	0	-0.22		
3866	КТП-290 смт.Н.Галещина	160,00 кВА	147.2	10.2	137	286.1	0	56.23	0.25	
3867	КТП-230 с.Горбані	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	110.2	0	-23.69		
3868	МТП-56 с.Хмарино	10,00 кВА	9.2	2.55	6.65	0	0	9.2	0.25	
3869	КТП-205 с.Піски	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	0	0	57.96	0.25	
3870	КТП-384 с.В.Журманівка	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	23.5	0	140.06	0.25	
3871	КТП-240 с.Лутовинівка	100,00 кВА	92	12.11	79.89	143.1	0	30.48	0.25	
3872	КТП-165 с.Хорішки	100,00 кВА	92	7.01	84.99	138	0	35.58	0.25	
Комсомольський філіал										
3873	ЗТП-142 с.Келеберда	250,00 кВА	230	0	230	155	0	100.56	0.25	
3874	ЗТП-34 10КВ г.Комсомольськ	630,00 кВА	811.44	343.56	467.88	1781.5	218.5	1381	0.25	
3875		630,00 кВА								
3876	ЗТП-36 район ж/д ул.Ленина,98	630,00 кВА	811.44	92.42	719.02	614	0	1273.07	0.25	
3877		630,00 кВА								
3878	ЗТП-89 г.Комсомольськ	250,00 кВА	322	63.74	258.26	291.8	0	65.98	0.25	
3879		250,00 кВА								
3880	ЗТП-66 г.Комсомольськ	400,00 кВА	515.2	98.8	416.4	531.6	0	440.48	0.25	
3881		400,00 кВА								
3882	ЗТП-33 10КВ г.Комсомольськ	400,00 кВА	515.2	299.58	215.62	1964.4	50	132.27	0.25	
3883		400,00 кВА								
3884	ЗТП-87 г.Комсомольськ	400,00 кВА	515.2	70.11	445.09	285.9	0	286.54	0.25	
3885		400,00 кВА								
3886	ЗТП-108 г.Комсомольськ	630,00 кВА	811.44	193.13	618.31	400	123.2	378.4	0.25	
3887		630,00 кВА								
3888	ЗТП-44 г.Комсомольськ	400,00 кВА	515.2	308.5	206.7	994.3	0	436.81	0.25	
3889		400,00 кВА								
3890	ЗТП-59 г.Комсомольськ	250,00 кВА	322	270.26	51.74	1295.2	0	-184.86		
3891		250,00 кВА								
3892	ЗТП-58 г.Комсомольськ	400,00 кВА	515.2	289.38	225.82	1477	0	299.55	0.25	
3893		400,00 кВА								
3894	ЗТП-8 промплощадка ГОКа	250,00 кВА	230	7.65	222.35	0	0	230	0.25	
3895	ЗТП-10 промплощадка ГОКа	1,000,00 кВА	1288	421.32	866.68	0	0	1288	0.25	
3896		1,000,00 кВА								
3897	ЗТП-9 промплощадка ГОКа	250,00 кВА	322	69.48	252.52	0	0	322	0.25	
3898		250,00 кВА								
3899	ЗТП-22 г.Комсомольськ	400,00 кВА	515.2	45.26	469.94	324	0	248.44	0.25	
3900		400,00 кВА								
3901	ЗТП-27 г.Комсомольськ	250,00 кВА	230	7.65	222.35	130	0	125.56	0.25	
3902	ЦРП-2 г.Комсомольськ (тр-ры с/н)	40,00 кВА	51.52	0	51.52	0	0	51.52	0.25	
3903		40,00 кВА								
3904	ЗТП-84 г.Комсомольськ	400,00 кВА	322	92.42	229.58	454.3	61	-157.52		
3905		250,00 кВА								
3906	ЗТП-7 Прмплощадка ГОКа	630,00 кВА	811.44	82.22	729.22	10	0	891.6	0.25	
3907		630,00 кВА								
3908	ЗТП-80 г.Комсомольськ	400,00 кВА	515.2	146.6	368.6	1117.1	0.6	658.85	0.25	
3909		400,00 кВА								
3910	ЗТП-54 г.Комсомольськ	400,00 кВА	368	147.88	220.12	472	0	550.22	0.25	
3911	ЗТП-53 г.Комсомольськ	320,00 кВА	294.4	133.85	160.55	406.5	149.85	128.3	0.25	
3912	ЗТП-52 район ж/б Строни,6	315,00 кВА	231.84	184.21	47.63	814.3	69.6	-344.74		
3913		180,00 кВА								
3914	ЗТП-51 г.Комсомольськ	400,00 кВА	368	208.43	159.57	682.7	0	339.52	0.25	
3915	ЗТП-60 р-н ул.Мира, 15	400,00 кВА	322	372.88	-50.88	1875.87	3.5	-537.7		
3916		250,00 кВА								
3917	ЗТП-62 г.Комсомольськ	180,00 кВА	231.84	154.25	77.59	198	87.9	-28.3		
3918		180,00 кВА								
3919	ЗТП-70 г.Комсомольськ	250,00 кВА	322	146.6	175.4	1022.6	34	-162.16		
3920		250,00 кВА								
3921	ЗТП-73 г.Комсомольськ	400,00 кВА	322	73.3	248.7	616	0	132.84	0.25	
3922		250,00 кВА								
3923	ЗТП-74 г.Комсомольськ	400,00 кВА	515.2	341.01	174.19	1362.4	0	414.15	0.25	

3924			400,00 кВА							
3925			400,00 кВА							
3926	ЗТП-79 г.Комсомольск		400,00 кВА	515.2	215.44	299.76	1590.1	20	166.45	0.25
3927	ЗТП-56 г.Комсомольск		400,00 кВА	368	245.4	122.6	1313.5	20.9	-65.43	
3928			320,00 кВА							
3929	ЗТП-57 г.Комсомольск		320,00 кВА	412.16	108.36	303.8	638	35	285.51	0.25
3930			400,00 кВА							
3931	ЗТП-68 г.Комсомольск		400,00 кВА	515.2	86.05	429.15	534	0	38.44	0.25
3932			250,00 кВА							
3933	ЗТП-72 г.Комсомольск		250,00 кВА	322	219.9	102.1	1205.2	28	-122.86	
3934			160,00 кВА							
3935	ЗТП-65 г.Комсомольск		160,00 кВА	206.08	141.5	64.58	214	60	-45.02	
3936			250,00 кВА							
3937	ЗТП-63 г.Комсомольск		250,00 кВА	322	108.36	213.64	197	0	160.78	0.25
3938			400,00 кВА							
3939	ЗТП-75 г.Комсомольск		400,00 кВА	515.2	207.79	307.41	1398.4	0	32.71	0.25
3940	ЗТП-93 г.Комсомольск		250,00 кВА	230	24.86	205.14	224	0	31.56	0.25
3941	ЗТП-90 с.Золотнище		250,00 кВА	230	154.89	75.11	871.31	7.5	-239.92	
3942	ЦРП-1 г.Комсомольск		315,00 кВА	289.8	101.98	187.82	409.9	0	264.05	0.25
3943			400,00 кВА							
3944	ЗТП-109 г.Комсомольск		400,00 кВА	515.2	448.73	66.47	1278.7	50	102.41	0.25
3945			400,00 кВА							
3946	ЗТП-110 г.Комсомольск		400,00 кВА	515.2	248.58	266.62	508.9	0	63.54	0.25
3947			250,00 кВА							
3948	ЗТП-81 г.Комсомольск		250,00 кВА	322	227.55	94.45	1291.33	20	-200.99	
3949			250,00 кВА							
3950	ЗТП-82 г.Комсомольск		250,00 кВА	322	60.55	261.45	110	0	247.78	0.25
3951			160,00 кВА							
3952	ЗТП-23 г.Комсомольск		160,00 кВА	206.08	40.79	165.29	104.3	0	124.68	0.25
3953			250,00 кВА							
3954	ЗТП-88 г.Комсомольск		250,00 кВА	322	31.87	290.13	55	0	302.78	0.25
3955			400,00 кВА							
3956	ЗТП-77 г.Комсомольск		400,00 кВА	515.2	207.15	308.05	1409.7	0	366.85	0.25
3957			630,00 кВА							
3958	ЗТП-20 г.Комсомольск		630,00 кВА	811.44	272.17	539.27	0	0	811.44	0.25
3959	ЗТП-47 г.Комсомольск		630,00 кВА	579.6	165.72	413.88	1090.4	9.5	510.1	0.25
3960			400,00 кВА							
3961	ЗТП-45 г.Комсомольск		400,00 кВА	515.2	198.23	316.97	1198	0	233.11	0.25
3962			400,00 кВА							
3963	ЗТП-40 г.Комсомольск		400,00 кВА	515.2	427.05	88.15	2286.55	25	-164.88	
3964			400,00 кВА							
3965	ЗТП-43 г.Комсомольск		400,00 кВА	515.2	395.18	120.02	2068.43	16	62.24	0.25
3966			400,00 кВА							
3967	ЗТП-41 г.Комсомольск		400,00 кВА	515.2	639.31	-124.11	2486.48	20	-359.81	
3968			250,00 кВА							
3969	ЗТП-111 г.Комсомольск		250,00 кВА	230	92.42	137.58	205	0	50.56	0.25
3970			400,00 кВА							
3971	ЗТП-35 10КВ г.Комсомольск		400,00 кВА	515.2	258.14	257.06	1039.3	0	391.81	0.25
3972			400,00 кВА							
3973			400,00 кВА							
3974	ЗТП-42 г.Комсомольск		400,00 кВА	515.2	539.87	-24.67	2089.62	210	-523.07	
3975			63,00 кВА							
3976	РП-6 г.Комсомольск		63,00 кВА	81.14	21.03	60.11	0	115	-24.84	
3977			320,00 кВА							
3978	ЗТП-67 г.Комсомольск		160,00 кВА	206.08	130.67	75.41	573.5	19.5	-113.74	
3979			400,00 кВА							
3980	ЗТП-69 г.Комсомольск		400,00 кВА	515.2	450	65.2	1883.17	0	263.5	0.25
3981			250,00 кВА							
3982	ЗТП-106 10КВ г.Комсомольск		250,00 кВА	322	63.74	258.26	433	0	-75.22	
3983			250,00 кВА							
3984	ЗТП-12 г.Комсомольск		250,00 кВА	322	170.82	151.18	0	0	322	0.25
3985			400,00 кВА							
3986	ЗТП-55 г.Комсомольск		400,00 кВА	368	121.1	246.9	842.8	9.5	169.92	0.25
3987	ЗТП-85 г.Комсомольск		400,00 кВА	515.2	138.31	376.89	398	0	174.44	0.25
3988			250,00 кВА							
3989	ЗТП-90А с.Золотнище		630,00 кВА	230	24.86	205.14	245.5	0	188.46	0.25
3990	ЗТП -32 г.Комсомольск		630,00 кВА	811.44	196.32	615.12	1642.8	350.74	260.46	0.25
3991			160,00 кВА							
3992	КТП-144 с.Келеберда,рыбопитомник		160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	55	0	108.56	0.25
3993			160,00 кВА							
3994	КТП-127		160,00 кВА	147.2	65.65	81.55	283.5	0	-5.76	
3995	КТП-16		160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	0	0	147.2	0.25
3996	КТП-2 т-рия 1-го гор.водпод-ма,ул.Мира2а		400,00 кВА	368	38.24	329.76	0	0	368	0.25
3997	КТП-28 район ул.Советская,1		200,00 кВА	184	40.16	143.84	222.95	0	51.68	0.25
3998	КТП-29 район ул.Советская,58		40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	33	2	5.89	0.25
3999	КТП-91		160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	130.5	0	33.06	0.25
4000	КТП-26		63,00 кВА	57.96	40.16	17.8	147.5	0	-60.99	
4001	КТП-21 блок зданий по ул.Строны,1		630,00 кВА	579.6	33.14	546.46	282.5	0	361.5	0.25
4002	КТП-1		400,00 кВА	368	36.97	331.03	0	0	368	0.25
4003	КТП-24 район ул.Сосновая,9		160,00 кВА	147.2	117.92	29.28	478.3	42.4	-178.37	
4004	КТП-114		250,00 кВА	230	82.86	147.14	353.4	41.7	38.86	0.25
4005	КТП-113		100,00 кВА	92	35.06	56.94	220.3	63.7	-110.42	
4006	КТП-14		400,00 кВА	368	28.68	339.32	0	0	368	0.25
4007	КТП-30		160,00 кВА	147.2	42.07	105.13	114	28.6	20.96	0.25
4008	КТП-134		100,00 кВА	92	25.5	66.5	184.8	0	-11.22	
4009	КТП-433		63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	73.2	23.4	-10.09	
4010	КТП-39 район ж/д ул.Зеленая,6 п.Золотнищ		100,00 кВА	92	19.12	72.88	6.5	0	95.72	0.25
4011	КТП-15		100,00 кВА	92	34.42	57.58	95	0	7.22	0.25

4011	КТП-115		250,00 кВА	230	42.71	187.29	330.8	55.5	47.66	0.25
4012			400,00 кВА							
4013	ЗТП-48		400,00 кВА	515.2	86.05	429.15	476.3	79.5	213.16	0.25
4014			160,00 кВА							
4015	ЗТП-83		160,00 кВА	206.08	89.87	116.21	469.9	7	2.36	0.25
4016			400,00 кВА							
4017	ЗТП-86		400,00 кВА	515.2	115.37	399.83	322.9	0	249.54	0.25
4018			400,00 кВА							
4019	ЗТП-64		400,00 кВА	515.2	149.79	365.41	444.3	0	128.14	0.25
4020			400,00 кВА							
4021	ЗТП-78		400,00 кВА	515.2	318.7	196.5	1729.8	55	-8.25	
4022			630,00 кВА							
4023	ЗТП-61		630,00 кВА	811.44	105.17	706.27	712.1	0	499	0.25
4024			250,00 кВА							
4025	ЗТП-71		250,00 кВА	322	135.77	186.23	960.1	45	105.24	0.25
4026			630,00 кВА							
4027	ЗТП-76		630,00 кВА	811.44	264.52	546.92	1640.7	0	1157.37	0.25
4028			400,00 кВА							
4029	ЦРП 3		400,00 кВА	515.2	179.11	336.09	1053.1	0	378.01	0.25
4030	КТП-143 6 0,4кВ с.Келеберда		160,00 кВА	147.2	45.89	101.31	209.9	0	9.8	0.25
4031	КТП-145 6/0,4кВ с.Келеберда		160,00 кВА	147.2	37.61	109.59	270.8	0	6.94	0.25
4032	КТП-141 6/0,4кВ с.Келеберда		400,00 кВА	368	51.63	316.37	413.2	0	442.61	0.25
4033	КТП-37 м.Комсомольськ		250,00 кВА	230	5.1	224.9	169.8	0	173.48	0.25
4034	КТП-112 перехр. Котовського-Ковпака		250,00 кВА	230	90.51	139.49	579.1	51.7	-95.92	
4035	КТП-116 м.Комсомольськ		250,00 кВА	230	93.7	136.3	430.6	1.5	102.78	0.25
4036	КТП-25 м.Комсомольськ		400,00 кВА	368	101.98	266.02	421.9	0	433.91	0.25
Котелевский филиал										
4037	КТП № 1 смт.Котельва		100,00 кВА	92	35.06	56.94	43	0	59.22	0.25
4038	КТП № 3 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	47.5	0	116.06	0.25
4039	КТП № 4 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	40	0	123.56	0.25
4040	КТП № 5 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	90.8	0	72.76	0.25
4041	КТП № 6 смт.Котельва		100,00 кВА	92	20.4	71.6	155	2	-54.78	
4042	КТП № 7 смт.Котельва		63,00 кВА	57.96	43.34	14.62	72	0	14.51	0.25
4043	КТП № 8 с.Деревки		60,00 кВА	55.2	5.74	49.46	110.5	2	-8.35	
4044	КТП № 9 с.Деревки		40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	84.6	1	-30.67	
4045	КТП № 10 с.Деревки		250,00 кВА	230	8.92	221.08	179.6	0	75.96	0.25
4046	КТП № 11 с.Деревки		100,00 кВА	92	11.47	80.53	177	3	-6.42	
4047	КТП-12 с.Деревки		60,00 кВА	55.2	15.93	39.27	87	2	-6.61	
4048	КТП № 13 с.Деревки		100,00 кВА	92	5.1	86.9	64.7	0	37.52	0.25
4049	КТП-14 с.Любка		100,00 кВА	92	20.4	71.6	105	3	29.31	0.25
4050	КТП № 16 с.Деревки		250,00 кВА	230	28.68	201.32	80	0	175.56	0.25
4051	КТП № 17 с.Деревки		160,00 кВА	147.2	10.84	136.36	240.1	0	-76.54	
4052	КТП № 18 с.Мар'їно		60,00 кВА	55.2	4.46	50.74	26	0	56.39	0.25
4053	КТП-19 с.Мар'їно		63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	28	0	58.51	0.25
4054	КТП № 20 с.Мар'їно		60,00 кВА	55.2	9.56	45.64	20	0	62.39	0.25
4055	КТП № 21 с.Дем'янівка		60,00 кВА	55.2	1.91	53.29	46	0	36.39	0.25
4056	КТП № 22 с.Дем'янівка		60,00 кВА	55.2	11.47	43.73	39	0	43.39	0.25
4057	КТП № 24 с.Лихачівка		160,00 кВА	147.2	8.92	138.28	155	0	122.74	0.25
4058	КТП-27 с.Мала Рублівка		250,00 кВА	230	7.01	222.99	272.8	0	-17.24	
4059	КТП № 28 с.М.Рублівка		100,00 кВА	92	1.91	90.09	92	0	45.31	0.25
4060	КТП № 29 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	264	0	13.74	0.25
4061	КТП № 30 смт.Котельва		100,00 кВА	92	22.95	69.05	251.05	0	-37.1	
4062	КТП № 31 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	35.69	111.51	168.75	0	108.99	0.25
4063	КТП № 32 смт.Котельва		100,00 кВА	92	14.02	77.98	120	0	53.58	0.25
4064	КТП № 33 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	222.75	0	119.58	0.25
4065	КТП № 34 смт.Котельва		250,00 кВА	230	47.17	182.83	379.6	0	54.36	0.25
4066	КТП № 37 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	93.06	54.14	366.5	0	-24.17	
4067	КТП № 39 смт.Котельва		100,00 кВА	92	15.3	76.7	74	0	63.31	0.25
4068	КТП-40 с.Млинки		160,00 кВА	147.2	18.48	128.72	169	3	105.74	0.25
4069	КТП № 41 смт.Котельва		63,00 кВА	57.96	21.03	36.93	110	0	-23.49	
4070	КТП-42 вул.Ковпака,Леніна смт.Котельва		100,00 кВА	92	31.23	60.77	246.75	0	-73.17	
4071	КТП № 43 смт.Котельва		100,00 кВА	92	23.58	68.42	203	3.75	-33.17	
4072	КТП № 45 смт.Котельва		250,00 кВА	230	35.06	194.94	132	0	123.56	0.25
4073	КТП № 46 смт.Котельва		250,00 кВА	230	24.22	205.78	437.55	0	-3.59	
4074	КТП № 49 смт.Котельва		100,00 кВА	92	32.51	59.49	188.75	0	-15.17	
4075	КТП № 52 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	205.75	0	71.99	0.25
4076	КТП № 53 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	60.55	86.65	257.75	0	84.58	0.25
4077	КТП-54 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	35.69	111.51	140	0	23.56	0.25
4078	КТП № 56 смт.Котельва		100,00 кВА	92	8.29	83.71	55	0	47.22	0.25
4079	КТП № 57 смт.Котельва		400,00 кВА	368	21.03	346.97	90.4	0	318.49	0.25
4080	КТП № 58 смт.Котельва		100,00 кВА	92	22.31	69.69	47.8	0	54.42	0.25
4081	КТП № 59 смт.Котельва		100,00 кВА	92	37.61	54.39	265	0	-51.05	
4082	КТП № 61 с.Чернецьина		60,00 кВА	55.2	9.56	45.64	77	6	-0.61	
4083	КТП № 62 с.Чернецьина		60,00 кВА	55.2	10.84	44.36	64	0	-2.67	
4084	КТП № 63 с.Каменне		100,00 кВА	92	1.27	90.73	21	0	81.22	0.25
4085	КТП № 64 с.Михайлове		100,00 кВА	92	11.47	80.53	74	0	28.22	0.25
4086	КТП № 65 с.Михайлове		60,00 кВА	55.2	12.11	43.09	81	0	1.39	0.25
4087	КТП № 66 с.Михайлове		160,00 кВА	147.2	0	147.2	0	0	147.2	0.25
4088	КТП № 67 с.Сидоряче		63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	18	5	41.4	0.25
4089	КТП № 68 с.Сидоряче		60,00 кВА	55.2	3.19	52.01	23	0	59.39	0.25
4090	КТП № 69 с.Сидоряче		250,00 кВА	230	24.22	205.78	217	0	126.28	0.25
4091	КТП № 71 смт.Котельва		100,00 кВА	92	50.99	41.01	259	5	-50.05	
4092	КТП № 72 с.Михайлове		40,00 кВА	36.8	1.91	34.89	1	0	39.89	0.25
4093	КТП № 74 с.Михайловка		100,00 кВА	92	15.93	76.07	103	0	34.31	0.25
4094	КТП № 75 с.Михайловка		400,00 кВА	368	38.88	329.12	501.2	0	193.14	0.25
4095	КТП № 76 с.Михайловка		100,00 кВА	92	5.1	86.9	97	0	40.31	0.25
4096	КТП № 77 с.Милорадово		100,00 кВА	92	26.77	65.23	207	4	-37.42	

4097	КТП № 78 с.Глобівка		50,00 кВА	46	9.56	36.44	49	1.5	18.16	0.25
4098	КТП № 79 с.Терещенки		63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	100.6	0	-14.09	
4099	КТП № 81 с.Підварівка		100,00 кВА	92	3.82	88.18	40	0	97.31	0.25
4100	КТП № 82 с.Діброва		100,00 кВА	92	18.48	73.52	62	50	25.31	0.25
4101	КТП № 84 с.Ворони		60,00 кВА	55.2	3.82	51.38	216	7	-118.85	
4102	КТП № 85 с.Матвеевка		100,00 кВА	92	7.65	84.35	76	0	61.31	0.25
4103	КТП № 86 с.Матвеевка		50,00 кВА	46	7.01	38.99	98	9.5	-38.84	
4104	КТП № 87 с.Лабурівка		100,00 кВА	92	10.2	81.8	124	0	13.31	0.25
4105	КТП № 88 с.Милорадово		160,00 кВА	147.2	18.48	128.72	282.95	0	-5.21	
4106	КТП № 90 с.Зайці		63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	12	0	52.4	0.25
4107	КТП-91 с.Козловщина		250,00 кВА	230	14.02	215.98	68	0	187.56	0.25
4108	КТП-93 с.Зайці		100,00 кВА	92	8.92	83.08	105	0	68.58	0.25
4109	КТП-94 с.Милорадове		160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	161.7	0	1.86	0.25
4110	КТП № 95 с.Козловщина		250,00 кВА	230	11.47	218.53	196	0	59.56	0.25
4111	КТП № 96 с.Козловщина		160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	205	0	72.74	0.25
4112	КТП № 98 с.Ковжжика		250,00 кВА	230	3.82	226.18	149.7	2	191.58	0.25
4113	КТП-100 с.Зайці		63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	206.4	0	-97.04	
4114	КТП-101 с.Зайці		160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	275.6	0	-112.04	
4115	КТП № 102 с.Гетьманка		100,00 кВА	92	2.55	89.45	32	5	100.31	0.25
4116	КТП № 103 с.Гетьманка		160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	74.1	0	89.46	0.25
4117	КТП № 104 с.Микилка		250,00 кВА	230	5.1	224.9	193.2	0	62.36	0.25
4118	КТП № 105 с.Шевченки		100,00 кВА	92	3.19	88.81	33	0	69.22	0.25
4119	КТП № 107 с.Терни		100,00 кВА	92	14.02	77.98	156.4	0	17.18	0.25
4120	КТП № 110 с.В.Рублевка		160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	118	5	154.74	0.25
4121	КТП № 112 с.В.Рублевка		100,00 кВА	92	4.46	87.54	105.5	0	-3.28	
4122	КТП № 113 с.Трюхановка		160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	28	0	191.7	0.25
4123	КТП № 115 с.В.Рублевка		100,00 кВА	92	5.74	86.26	189.5	0	-15.92	
4124	КТП № 116 с.Трюхановка		63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	76	0	10.51	0.25
4125	КТП № 117 с.Мяловка		250,00 кВА	230	3.82	226.18	281.5	0	61.78	0.25
4126	КТП № 118 с.Чернешивка		63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	60	0	26.51	0.25
4127	КТП-119 с.Ковалеве		160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	240.5	0	-76.94	
4128	КТП-120 с.Стадниця		100,00 кВА	92	10.2	81.8	204.7	0	-67.39	
4129	КТП № 121 с.Ковалево		250,00 кВА	230	0.64	229.36	140.2	0	115.36	0.25
4130	КТП № 124 с.Касьяни		30,00 кВА	27.6	10.2	17.4	6	0	24.67	0.25
4131	КТП № 125 с.Касьяни		40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	35	0	19.93	0.25
4132	КТП № 134 смт.Котельва		100,00 кВА	92	35.06	56.94	484.65	0	-311.07	
4133	КТП № 136 с.Бельск		63,00 кВА	57.96	21.67	36.29	220	0	-110.64	
4134	КТП № 137 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	42.71	104.49	303.25	0	39.08	0.25
4135	КТП-138 смт.Котельва		100,00 кВА	92	11.47	80.53	50	0	52.22	0.25
4136	КТП № 139 с.В.Рублівка		100,00 кВА	92	35.06	56.94	222	0	-8.05	
4137	КТП № 142 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	46.7	0	116.86	0.25
4138	КТП № 146 с.Бельск		60,00 кВА	55.2	13.39	41.81	80	0	2.39	0.25
4139	КТП № 147 с.Бельск		160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	72	0	91.56	0.25
4140	КТП № 148 с.Бельск		63,00 кВА	57.96	22.31	35.65	106	0	-19.49	
4141	КТП № 151 смт.Котельва		100,00 кВА	92	21.03	70.97	196.4	0	-59.09	
4142	КТП № 152 с.Бельск		160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	165	0	-1.44	
4143	КТП № 153 с.Бельск		60,00 кВА	55.2	15.93	39.27	160.2	2	-58.05	
4144	КТП № 154 с.Млинки		40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	131	3	-64.57	
4145	КТП № 155 с.Бельск		60,00 кВА	55.2	12.11	43.09	146	0	-63.61	
4146	КТП № 158 смт.Котельва		100,00 кВА	92	39.52	52.48	277.75	1.25	-65.05	
4147	КТП № 160 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	57.7	0	105.86	0.25
4148	КТП № 162 с.Ковалеве		160,00 кВА	147.2	20.4	126.8	233.6	0	44.14	0.25
4149	КТП № 170 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	5.74	141.46	14.5	0	149.06	0.25
4150	КТП № 171 с.Бельск		60,00 кВА	55.2	2.55	52.65	25	0	36.33	0.25
4151	КТП № 174 смт.Котельва		100,00 кВА	92	39.52	52.48	348.75	0	-134.8	
4152	КТП № 175 смт.Котельва		100,00 кВА	92	33.14	58.86	283.5	0	-69.55	
4153	КТП № 176 смт.Котельва		250,00 кВА	230	35.06	194.94	228.6	172	33.36	0.25
4154	КТП № 178 смт.Котельва		100,00 кВА	92	1.91	90.09	15	0	87.22	0.25
4155	КТП № 179 смт.Котельва		250,00 кВА	230	22.31	207.69	140	0	115.56	0.25
4156	КТП № 180 смт.Котельва		100,00 кВА	92	36.97	55.03	217.5	0	-43.92	
4157	КТП № 182 смт.Котельва		63,00 кВА	57.96	27.41	30.55	165	0	-55.64	
4158	КТП № 184 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	65	0	98.56	0.25
4159	КТП № 186 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	35.06	112.14	127	0	36.56	0.25
4160	КТП № 187 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	70	0	93.56	0.25
4161	КТП № 189 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	81.5	0	82.06	0.25
4162	КТП № 191 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	43.98	103.22	443.05	0	-100.72	
4163	КТП № 192 смт.Котельва		100,00 кВА	92	5.1	86.9	52	0	85.31	0.25
4164	КТП № 195 с.Маловидне		40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	57	0	-2.07	
4165	КТП № 196 с.Козловщина		160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	157	0	6.56	0.25
4166	КТП № 197 с.Сидоряче		100,00 кВА	92	11.47	80.53	49	0	88.31	0.25
4167	КТП № 199 смт.Котельва		63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	110	1.25	-1.89	
4168	КТП № 200 смт.Котельва		100,00 кВА	92	24.22	67.78	154	0	19.58	0.25
4169	КТП № 203 смт.Котельва		63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	99	0	-12.49	
4170	КТП № 204 смт.Котельва		63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	225.65	0	-116.29	
4171	КТП № 206 смт.Котельва		100,00 кВА	92	1.27	90.73	60	0	42.22	0.25
4172	КТП № 207 смт.Котельва		100,00 кВА	92	1.27	90.73	32	0	70.22	0.25
4173	КТП № 209 смт.Котельва		315,00 кВА	289.8	28.68	261.12	248	0	74	0.25
4174	КТП № 211 смт.Котельва		100,00 кВА	92	44.62	47.38	254.65	0	-40.7	
4175	КТП № 212 смт.Котельва		100,00 кВА	92	16.57	75.43	181.06	10	-17.48	
4176	КТП № 215 с.Михайловка		250,00 кВА	230	5.74	224.26	204.6	0	50.96	0.25
4177	КТП № 217 с.Бельск		160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	61	0	158.7	0.25
4178	КТП № 219 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	94	0	69.56	0.25
4179	КТП № 220 смт.Котельва		630,00 кВА	579.6	48.44	531.16	140	0	504	0.25
4180	КТП № 223 смт.Котельва		100,00 кВА	92	62.46	29.54	278	0	-64.05	
4181	КТП № 224 с.Милорадово		63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	1	30	33.4	0.25
4182	КТП № 225 смт.Котельва		250,00 кВА	230	30.59	199.41	256	0	87.28	0.25
4183	КТП № 227 смт.Котельва		250,00 кВА	230	10.84	219.16	138	5	200.28	0.25

4184	КТП № 235 смт.Котельва	250,00 кВА	230	8.29	221.71	112	0	143.56	0.25
4185	КТП № 237 с.Деревки	160,00 кВА	147.2	24.86	122.34	74.3	3.75	141.65	0.25
4186	КТП № 239 смт.Котельва	100,00 кВА	92	114.73	-22.73	310	0	-96.05	
4187	КТП № 240 смт.Котельва	100,00 кВА	92	34.42	57.58	260.75	0	-46.8	
4188	КТП № 241 смт.Котельва	100,00 кВА	92	87.32	4.68	448.5	0	-234.55	
4189	КТП № 242 смт.Котельва	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	100	0	63.56	0.25
4190	КТП № 243 смт.Котельва	250,00 кВА	230	4.46	225.54	200	0	55.56	0.25
4191	КТП № 245 смт.Котельва	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	1.5	0	62.9	0.25
4192	КТП № 246 смт.Котельва	63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	192	0	-82.64	
4193	КТП № 247 смт.Котельва	100,00 кВА	92	11.47	80.53	69	0	68.31	0.25
4194	КТП № 253 с.Микилка	60,00 кВА	55.2	22.31	32.89	77.95	0	4.44	0.25
4195	КТП-254 с.Микилка	63,00 кВА	57.96	49.72	8.24	168	0	-58.64	
4196	КТП № 255 с.Милорадово	40,00 кВА	36.8	5.74	31.06	10	0	30.89	0.25
4197	КТП № 256 с.Милорадово	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	206.5	0	-97.14	
4198	КТП № 257 с.Милорадово	100,00 кВА	92	24.22	67.78	322.5	0	-108.55	
4199	КТП № 258 с.Ковжика	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	205.7	0	-42.14	
4200	КТП № 259 с.Ковжика	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	131.8	0	-62.37	
4201	КТП № 260 с.Деревки	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	167.4	3	-61.04	
4202	КТП № 261 с.Деревки	100,00 кВА	92	24.22	67.78	191	4	-21.42	
4203	КТП № 262 смт.Котельва	40,00 кВА	36.8	10.2	26.6	108	4	-42.57	
4204	КТП № 263 смт.Котельва	100,00 кВА	92	19.76	72.24	133	0	-30.78	
4205	КТП № 264 с.Деревки	10,00 кВА	9.2	3.19	6.01	10	0	0.22	0.25
4206	КТП № 265 с.Ковалеве	160,00 кВА	147.2	26.77	120.43	144	0	133.74	0.25
4207	КТП-266 с.Трюханівка	100,00 кВА	92	10.2	81.8	88	0	49.31	0.25
4208	КТП № 270 с.Козловщина	250,00 кВА	230	13.39	216.61	283	0	251.88	0.25
4209	КТП № 271 с.Глобівка	160,00 кВА	147.2	0	147.2	0	0	147.2	0.25
4210	КТП № 272 смт.Котельва	400,00 кВА	368	30.59	337.41	248	0	160.89	0.25
4211	КТП № 273 с.Михайлівка	100,00 кВА	92	3.19	88.81	2	0	100.22	0.25
4212	КТП № 274 с.В.Рублівка	100,00 кВА	92	15.93	76.07	163	0	10.58	0.25
4213	КТП № 275 смт.Котельва	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	336	14.75	-8.42	
4214	КТП № 276 смт.Котельва	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	46	0	117.56	0.25
4215	КТП № 278 с.В.Рублівка	250,00 кВА	230	7.65	222.35	146.6	0	108.96	0.25
4216	КТП № 281 с.Зайци	100,00 кВА	92	5.1	86.9	61.2	0	41.02	0.25
4217	КТП № 282 с.В.Рублівка	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	237	0	-17.3	
4218	КТП № 286 с.Терни	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	81	0	5.51	0.25
4219	КТП № 287 с.Терни	250,00 кВА	230	37.61	192.39	130	0	303.96	0.25
4220	КТП № 290 с.Бельск	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	210	0	-46.44	
4221	КТП № 291 с.Козловщина	250,00 кВА	230	5.1	224.9	50	0	205.56	0.25
4222	КТП № 292 с.Трюханівка	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	64.5	0	99.06	0.25
4223	КТП-296 с.Михайлівка	100,00 кВА	92	16.57	75.43	62.75	0	74.56	0.25
4224	КТП-297 с.Михайлівка Перша	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	164.7	0	-1.14	
4225	КТП № 300 с.Сидоряче	100,00 кВА	92	19.76	72.24	224.7	0	-87.39	
4226	КТП № 303 с.Шевченки	100,00 кВА	92	11.47	80.53	150	0	-12.69	
4227	КТП № 304 с.Шевченки	100,00 кВА	92	3.19	88.81	111	0	62.58	0.25
4228	КТП № 306 с.Зайци	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	27.6	0	135.96	0.25
4229	КТП № 307 с.Зайци	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	61	0	25.51	0.25
4230	КТП № 308 с.Глобівка	100,00 кВА	92	11.47	80.53	155	0	18.58	0.25
4231	КТП № 310 с.Лихачівка	63,00 кВА	57.96	30.59	27.37	63	0	23.51	0.25
4232	КТП № 312 смт.Котельва	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	89	0	74.56	0.25
4233	КТП № 313 с.Трюханівка	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	141	0	78.7	0.25
4234	КТП № 315 с.Лихачівка	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	84	16	-13.49	
4235	КТП № 316 с.М.Рублівка	100,00 кВА	92	11.47	80.53	90.7	0	46.61	0.25
4236	КТП № 317 с.М.Рублівка	160,00 кВА	147.2	31.23	115.97	292.7	0	-14.96	
4237	КТП № 320 с.Бельск	250,00 кВА	230	2.55	227.45	135	0	120.56	0.25
4238	КТП № 322 с.Ковалеве	250,00 кВА	230	2.55	227.45	161.5	0	94.06	0.25
4239	КТП № 324 смт.Котельва	63,00 кВА	57.96	46.53	11.43	291	0	-156.21	
4240	КТП № 326 смт.Котельва	100,00 кВА	92	7.65	84.35	25	0	77.22	0.25
4241	КТП-327 с.Більськ	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	78	0	8.51	0.25
4242	КТП № 328 смт.Котельва	100,00 кВА	92	16.57	75.43	199	3	-28.42	
4243	КТП № 329 смт.Котельва	63,00 кВА	57.96	21.03	36.93	124	0	-14.64	
4244	КТП № 330 смт.Котельва	100,00 кВА	92	36.97	55.03	213	0	-39.42	
4245	КТП № 331 с.Бельск	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	48	0	38.51	0.25
4246	КТП № 332 с.Козловщина	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	12	0	52.4	0.25
4247	КТП № 333 с.Трюханівка	100,00 кВА	92	9.56	82.44	93	0	44.31	0.25
4248	КТП № 337 с.В.Рублівка	100,00 кВА	92	22.31	69.69	86	0	51.31	0.25
4249	КТП № 338 с.Милорадово	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	67.6	0	-3.2	
4250	КТП № 339 с.Бельск	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	133	2	-25.64	
4251	КТП № 341 смт.Котельва	60,00 кВА	55.2	5.1	50.1	92	0	-9.61	
4252	КТП № 343 смт.Котельва	250,00 кВА	230	50.35	179.65	93.4	0	162.16	0.25
4253	ЗТП № 15 пгт.Котельва	160,00 кВА							
4254		160,00 кВА	206.08	37.61	168.47	721	0	-492.02	
4255	ЗТП № 44 пгт.Котельва	250,00 кВА	230	26.13	203.87	70	190	83.28	0.25
4256		250,00 кВА							
4257	ЗТП № 48 пгт.Котельва	250,00 кВА	322	64.38	257.62	829.8	0	-222.25	
4258		250,00 кВА							
4259	ЗТП № 50 пгт.Котельва	250,00 кВА	230	45.89	184.11	1387.7	0	-852.82	
4260	ЗТП-213 смт.Котельва	250,00 кВА	230	31.23	198.77	137	0	118.56	0.25
4261	ЗТП № 222 с.В.Рублівка	250,00 кВА	230	5.1	224.9	141	0	114.56	0.25
4262		400,00 кВА	368	24.86	343.14	286	0	122.89	0.25
4263	ЗТП № 280 пгт.Котельва	160,00 кВА							
4264		160,00 кВА	206.08	42.07	164.01	309.7	6	-8.12	
4265	ЗТП № 335 пгт.Котельва	250,00 кВА	322	105.17	216.83	634.9	0	113.94	0.25
4266		250,00 кВА							
4267	КТП-350 смт.Котельва	100,00 кВА	92	38.88	53.12	256	0	-42.05	
4268	КТП-351 смт.Котельва	100,00 кВА	92	35.06	56.94	158	0	15.58	0.25
4269	КТП-352 смт.Котельва	63,00 кВА	57.96	35.69	22.27	191	0	-81.64	
4270	ЗТП-144 смт.Котельва	250,00 кВА	230	35.06	194.94	168.8	4	170.48	0.25
4271	ЗТП-205 смт.Котельва	250,00 кВА	230	77.76	152.24	215	0	128.28	0.25

4271	КТП-165 с.Матвійка		315,00 кВА	289.8	3.82	285.98	284	0	38	0.25
4272	КТП-248 смт.Котельва		160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	132	0	145.74	0.25
4273	КТП-161 смт.Котельва		50,00 кВА	46	25.5	20.5	28	0	23.11	0.25
4274	КТП-360 смт.Котельва		100,00 кВА	92	40.16	51.84	207	0	-33.42	
4275	КТП-314 смт.Котельва		63,00 кВА	57.96	31.23	26.73	229	10	-104.21	
4276	КТП-364 смт.Котельва		63,00 кВА	57.96	38.88	19.08	59	0	27.51	0.25
4277	КТП-367 смт.Котельва		100,00 кВА	92	38.24	53.76	58	0	79.31	0.25
4278	КТП-366 смт.Котельва		100,00 кВА	92	38.88	53.12	125	4	8.31	0.25
4279	КТП-198 смт.Котельва		100,00 кВА	92	26.77	65.23	143	0	30.58	0.25
4280	КТП-183 смт.Котельва		100,00 кВА	92	36.97	55.03	210	0	-36.42	
4281	КТП-349 смт.Котельва		100,00 кВА	92	9.56	82.44	110	0	-7.78	
4282	КТП-376 смт.Котельва		100,00 кВА	92	33.14	58.86	174	0	-0.42	
4283	КТП-377 смт.Котельва		100,00 кВА	92	46.53	45.47	157	0	16.58	0.25
4284	КТП-378 смт.Котельва		100,00 кВА	92	40.79	51.21	251	20	-57.05	
4285	КТП-380 смт.Котельва		100,00 кВА	92	35.06	56.94	53	0	84.31	0.25
4286	КТП-137 смт.Котельва		250,00 кВА	230	0	230	0	0	230	0.25
Красногоровский филиал										
4287	ЗТП-91 с.Красногорівка		630,00 кВА	811.44	251.13	560.31	506.5	0	704.6	0.25
4288			630,00 кВА							
4289	ЗТП-257 смт.Гоголеве		250,00 кВА	230	34.42	195.58	176.3	0	257.66	0.25
4290	ЗТП-313 смт.В.Багачка		400,00 кВА	515.2	138.31	376.89	337	3	632.08	0.25
4291			400,00 кВА							
4292	ЗТП-6 с.Устивиця		160,00 кВА	147.2	107.08	40.12	434	0	-91.67	
4293	ЗТП-211 смт.В.Багачка		250,00 кВА	230	98.8	131.2	967.5	0	-328.61	
4294	ЗТП-311 с.Байрак		250,00 кВА	230	21.03	208.97	95	0	160.56	0.25
4295	ЗТП-27 смт.В.Багачка		63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	59	0	5.4	0.25
4296	ЗТП-408 смт.В.Багачка		250,00 кВА	230	0	230	0	0	230	0.25
4297	КТП-165 с.Ліски		63,00 кВА	57.96	22.95	35.01	166.6	10	-67.24	
4298	КТП-166 с.Матяшівка		250,00 кВА	230	20.4	209.6	126.2	0	217.08	0.25
4299	КТП-167 с.Матяшівка		100,00 кВА	92	38.24	53.76	385.5	0	-171.55	
4300	КТП-2 с.Грянчича		40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	53.1	0	1.83	0.25
4301	КТП-5 с.Устивиця		100,00 кВА	92	12.75	79.25	279.1	0	-105.52	
4302	КТП-4 с.Устивиця		63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	176	0	-66.64	
4303	КТП-7 с.Устивиця		100,00 кВА	92	14.02	77.98	576.8	0	-362.85	
4304	КТП-172 с.Устивиця		160,00 кВА	147.2	128.75	18.45	536	0	-193.67	
4305	МТП-12 с.Макаренки		10,00 кВА	9.2	0	9.2	15	0	-4.78	
4306	КТП-9 с.Устивиця		100,00 кВА	92	34.42	57.58	133	0	40.58	0.25
4307	КТП-3 с.Злодіївка		63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	72	0	14.51	0.25
4308	КТП-10 с.Устивиця		100,00 кВА	92	57.37	34.63	324.8	0	-110.85	
4309	КТП-11 с.Устивиця		63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	92.5	10	-15.99	
4310	КТП-46 с.Бехтерщина		63,00 кВА	57.96	21.03	36.93	142.5	0	-55.99	
4311	КТП-227 с.Бехтерщина		63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	78.6	0	7.91	0.25
4312	КТП-236 с.Суржик		160,00 кВА	147.2	26.13	121.07	12	0	151.56	0.25
4313	КТП-43 с.Ш.Долина		63,00 кВА	57.96	49.72	8.24	91.5	0	-4.99	
4314	КТП-223 с.Ш.Долина		100,00 кВА	92	14.02	77.98	169	0	4.58	0.25
4315	КТП-41 с.Суржик		100,00 кВА	92	6.37	85.63	309.6	0	-95.65	
4316	КТП-42 с.Ш.Долина		250,00 кВА	230	18.48	211.52	160.7	0	182.58	0.25
4317	КТП-237 с.Ш.Долина		40,00 кВА	36.8	19.76	17.04	54	0	0.93	0.25
4318	КТП-58 с.Бехтерщина		40,00 кВА	36.8	10.84	25.96	30.5	0	10.39	0.25
4319	КТП-35 с.Кротовщина		100,00 кВА	92	19.12	72.88	82	0	55.31	0.25
4320	КТП-206 с.Кротовщина		100,00 кВА	92	17.21	74.79	246	0	-108.69	
4321	КТП-205 с.Кротовщина		40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	75	0	-20.07	
4322	КТП-33 с.Кротовщина		50,00 кВА	46	22.95	23.05	21.5	0	29.61	0.25
4323	КТП-34 с.Кротовщина		63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	99.5	0	-12.99	
4324	КТП-175 с.Кротовщина		63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	80.5	0	6.01	0.25
4325	КТП-36 с.Кротовщина		63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	101	0	-14.49	
4326	КТП-208 с.Скибівщина		40,00 кВА	36.8	17.21	19.59	61.8	0	-6.87	
4327	КТП-151 с.Скибівщина		63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	106	0	-19.49	
4328	КТП-32 с.Кротовщина		25,00 кВА	23	5.74	17.26	34	0	0.33	0.25
4329	КТП-87 с.Мостовищина		160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	246.7	0	31.04	0.25
4330	КТП-85 с.Вишарі		63,00 кВА	57.96	29.96	28	78.5	2	6.01	0.25
4331	КТП-179 с.Затін		40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	63.1	0	-8.17	
4332	КТП-49 с.Затін		100,00 кВА	92	21.67	70.33	192	0	-18.42	
4333	КТП-53 с.Байрак		100,00 кВА	92	68.84	23.16	353	0	-139.05	
4334	КТП-181 с.Байрак		40,00 кВА	36.8	10.84	25.96	60	0	-5.07	
4335	КТП-182 с.Байрак		40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	101.5	0	-46.57	
4336	КТП-180 с.Затін		63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	47	0	39.51	0.25
4337	КТП-105 с.Огірівка		75,00 кВА	69	12.75	56.25	152	0	-21.81	
4338	КТП-104 с.Огірівка		63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	55	0	31.51	0.25
4339	КТП-108 с.Поділ		63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	154.1	0	-44.74	
4340	КТП-111 с.Поділ		63,00 кВА	57.96	24.86	33.1	231	0	-121.64	
4341	КТП-107 с.Огірівка		100,00 кВА	92	17.85	74.15	59.5	0	77.81	0.25
4342	КТП-51 с.Огірівка		40,00 кВА	36.8	26.13	10.67	39	0	15.93	0.25
4343	КТП-186 с.Поділ		63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	151.5	3	-45.14	
4344	КТП-184 с.Огірівка		63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	67	0	19.51	0.25
4345	КТП-110 с.Поділ		100,00 кВА	92	19.76	72.24	71.5	0	65.81	0.25
4346	КТП-185 с.Поділ		40,00 кВА	36.8	7.01	29.79	103.5	0	-48.57	
4347	КТП-109 с.Поділ		100,00 кВА	92	19.12	72.88	26	0	76.22	0.25
4348	КТП-196 с.Степанівка		100,00 кВА	92	27.41	64.59	273	0	-99.42	
4349	КТП-194 с.Стефановщина		63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	60.5	0	26.01	0.25
4350	КТП-195 с.Степанівка		63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	136	0	-26.64	
4351	КТП-75 с.Степанівка		40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	135.5	0	-66.07	
4352	КТП-224 с.Степанівка		63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	64.9	0	-0.5	
4353	КТП-147 с.Семенівка		63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	160.8	0	-74.29	
4354	КТП-149 с.Семенівка		100,00 кВА	92	14.02	77.98	92.1	9	36.21	0.25
4355	КТП-150 с.Семенівка		100,00 кВА	92	14.02	77.98	105.1	9	23.21	0.25
4356	КТП-148 с.Семенівка		60,00 кВА	55.2	29.96	25.24	98.5	9	-25.11	

4357	КТП-78 с.Пушкарево		63,00 кВА	57,96	36,33	21,63	186,9	0	-77,54	
4358	КТП-201 с.П.Багачка		63,00 кВА	57,96	12,75	45,21	44,1	0	42,41	0,25
4359	КТП-77 с.Широке		100,00 кВА	92	22,95	69,05	145,5	0	28,08	0,25
4360	КТП-197 с.П.Багачка		63,00 кВА	57,96	11,47	46,49	79,5	0	7,01	0,25
4361	КТП-123 с.Остап'є		100,00 кВА	92	15,3	76,7	275	0	-101,42	
4362	КТП-112 с.Запсілля		63,00 кВА	57,96	19,12	38,84	175	10	-75,64	
4363	КТП-138 с.Остап'є		100,00 кВА	92	10,84	81,16	119,5	0	17,81	0,25
4364	КТП-114 с.Запсілля		100,00 кВА	92	14,66	77,34	151,5	0	22,08	0,25
4365	МТП-127 с.Олефіри		10,00 кВА	9,2	0	9,2	22,5	0	-12,28	
4366	КТП-122 с.Остап'є		160,00 кВА	147,2	35,06	112,14	228,5	0	49,24	0,25
4367	КТП-120 с.Остап'є		160,00 кВА	147,2	15,93	131,27	258,5	10	9,24	0,25
4368	КТП-249 с.Остап'є		63,00 кВА	57,96	13,39	44,57	71,5	0	15,01	0,25
4369	КТП-255 с.Остап'є		100,00 кВА	92	9,56	82,44	92,5	0	44,81	0,25
4370	КТП-126 с.Остап'є		160,00 кВА	147,2	49,08	98,12	397,7	0	-55,37	
4371	КТП-298 с.Остап'є		40,00 кВА	36,8	8,29	28,51	96,5	10	-51,57	
4372	МТП-128 с.Олефіри		10,00 кВА	9,2	2,29	6,91	24	0	-10,27	
4373	КТП-234 с.Рокита		160,00 кВА	147,2	34,42	112,78	208,5	0	69,24	0,25
4374	КТП-137 с.Рокита		63,00 кВА	57,96	22,95	35,01	157,7	0	-48,34	
4375	КТП-231 с.Рокита		160,00 кВА	147,2	21,03	126,17	199,3	0	78,44	0,25
4376	КТП-129 с.Кравченки		100,00 кВА	92	15,3	76,7	166,7	0	6,88	0,25
4377	КТП-132 с.Говори		100,00 кВА	92	8,92	83,08	87,3	0	50,01	0,25
4378	КТП-136 с.Рокита		40,00 кВА	36,8	10,84	25,96	32,5	0	8,39	0,25
4379	КТП-134 с.Рокита		160,00 кВА	147,2	19,76	127,44	209,3	6	62,44	0,25
4380	КТП-130 с.Андрушено		40,00 кВА	36,8	7,65	29,15	17,5	0	23,39	0,25
4381	КТП-115 с.Колосіївка		100,00 кВА	92	8,92	83,08	71,1	0	66,21	0,25
4382	КТП-119 с.Писаревщина		25,00 кВА	23	15,3	7,7	60	0	-25,67	
4383	КТП-116 с.Балаклія		160,00 кВА	147,2	32,51	114,69	183,5	0	94,24	0,25
4384	КТП-246 с.Балаклія		100,00 кВА	92	21,67	70,33	116,6	0	20,71	0,25
4385	КТП-233 с.Балаклія		63,00 кВА	57,96	14,02	43,94	121,3	0	-34,79	
4386	КТП-248 с.Колосіївка		63,00 кВА	57,96	10,84	47,12	119	0	-32,49	
4387	КТП-153 с.Радивонівка		160,00 кВА	147,2	14,66	132,54	75	0	88,56	0,25
4388	КТП-156 с.Радивонівка		100,00 кВА	92	26,77	65,23	84	0	18,22	0,25
4389	КТП-253 с.Радивонівка		160,00 кВА	147,2	29,32	117,88	192	0	85,74	0,25
4390	КТП-254 с.Радивонівка		160,00 кВА	147,2	49,72	97,48	323,5	0	18,83	0,25
4391	КТП-154 с.Радивонівка		250,00 кВА	230	10,84	219,16	200	0	55,56	0,25
4392	КТП-146 с.Чапаєвка		60,00 кВА	55,2	75,21	-20,01	81	0	-19,67	
4393	КТП-158 с.Іванівка		10,00 кВА	9,2	1,27	7,93	2	0	8,22	0,25
4394	КТП-145 с.Чапаєвка		100,00 кВА	92	9,56	82,44	113	0	24,31	0,25
4395	КТП-276 с.Володимирівка		40,00 кВА	36,8	8,29	28,51	72,5	0	-17,57	
4396	КТП-265 с.Радивонівка		100,00 кВА	92	29,32	62,68	85	0	17,22	0,25
4397	КТП-139 с.Попове		63,00 кВА	57,96	10,84	47,12	83	2	1,51	0,25
4398	КТП-144 с.Цікали		40,00 кВА	36,8	5,74	31,06	35	0	19,93	0,25
4399	КТП-189 с.Бірки		63,00 кВА	57,96	5,74	52,22	55	0	31,51	0,25
4400	КТП-215 с.Бірки		63,00 кВА	57,96	11,47	46,49	95,3	0	-30,9	
4401	КТП-64 с.Балюки		63,00 кВА	57,96	8,92	49,04	161,1	0	-51,74	
4402	КТП-63 с.Котелевці		63,00 кВА	57,96	12,75	45,21	98	0	-11,49	
4403	КТП-62 с.Котелевці		40,00 кВА	36,8	17,85	18,95	42	0	12,93	0,25
4404	КТП-60 с.Дубкове		40,00 кВА	36,8	9,56	27,24	29,5	0	25,43	0,25
4405	КТП-59 с.Якимово		100,00 кВА	92	8,92	83,08	117,5	0	19,81	0,25
4406	КТП-66 с.Балюки		40,00 кВА	36,8	17,85	18,95	65,5	0	-10,57	
4407	КТП-61 с.Якимово		63,00 кВА	57,96	8,92	49,04	133,7	0	-24,34	
4408	КТП-273 с.Якимово		40,00 кВА	36,8	8,92	27,88	62,5	0	-7,57	
4409	КТП-274 с.Балюки		100,00 кВА	92	11,47	80,53	130	0	43,58	0,25
4410	КТП-285 с.Якимово		160,00 кВА	147,2	7,01	140,19	117,3	0	102,4	0,25
4411	КТП-225 с.Дзюбівщина		100,00 кВА	92	22,31	69,69	222,2	0	-48,62	
4412	КТП-217 с.Білоцерківка		160,00 кВА	147,2	52,27	94,93	315,5	9,5	17,33	0,25
4413	КТП-219 с.Білоцерківка		63,00 кВА	57,96	33,14	24,82	111,5	2	-26,99	
4414	КТП-81 с.Герусово		100,00 кВА	92	6,37	85,63	169,4	0	4,18	0,25
4415	КТП-243 с.Лугове		40,00 кВА	36,8	12,75	24,05	114,5	0	-59,57	
4416	КТП-95 с.Коноплянка		40,00 кВА	36,8	15,93	20,87	95,5	0	-40,57	
4417	КТП-244 с.Коноплянка		60,00 кВА	55,2	15,93	39,27	146,5	0	-42,35	
4418	КТП-71 с.Дзюбівщина		63,00 кВА	57,96	23,58	34,38	88,1	0	-1,59	
4419	КТП-90 с.Красногорівка		160,00 кВА	147,2	6,37	140,83	182,6	0	95,14	0,25
4420	КТП-103 с.Коноплянка		100,00 кВА	92	11,47	80,53	50,5	0	86,81	0,25
4421	КТП-84 с.Сидорівщина		40,00 кВА	36,8	10,2	26,6	68,1	35	-48,17	
4422	КТП-82 с.Морозівщина		63,00 кВА	57,96	10,84	47,12	73,1	0	13,41	0,25
4423	КТП-96 с.Білоцерківка		30,00 кВА	27,6	10,84	16,76	134	0	-81,92	
4424	КТП-37 с.Бутова Долина		100,00 кВА	92	25,5	66,5	269,6	3	-58,65	
4425	КТП-242 смт. В.Багачка		63,00 кВА	57,96	7,01	50,95	95	0	-8,49	
4426	КТП-241 смт. В.Багачка		100,00 кВА	92	6,37	85,63	33,5	0	68,72	0,25
4427	КТП-25 смт. В.Багачка		100,00 кВА	92	12,11	79,89	84,5	0	17,72	0,25
4428	КТП-55 смт. В.Багачка		160,00 кВА	147,2	14,02	133,18	568,8	13	-239,47	
4429	КТП-209 смт. В.Багачка		63,00 кВА	57,96	40,79	17,17	369	8	-242,21	
4430	КТП-212 смт. В.Багачка		250,00 кВА	230	72,66	157,34	667,6	5	-137,72	
4431	КТП-214 смт. В.Багачка		160,00 кВА	147,2	36,33	110,87	185	0	92,74	0,25
4432	КТП-213 смт. В.Багачка		160,00 кВА	147,2	54,82	92,38	499	6	-162,67	
4433	КТП-48 с.Мала Решетилівка		100,00 кВА	92	14,02	77,98	150,1	3	20,48	0,25
4434	КТП-436 смт. В.Багачка		63,00 кВА	57,96	18,48	39,48	255	0	-145,64	
4435	КТП-56 смт. В.Багачка		60,00 кВА	55,2	3,82	51,38	203,5	0	-99,35	
4436	КТП-39 с.Кир'яни		40,00 кВА	36,8	3,82	32,98	45	0	9,93	0,25
4437	КТП-38 с.Бутова Долина		63,00 кВА	57,96	10,84	47,12	112,5	0	-25,99	
4438	КТП-68 с.Довгалівка		63,00 кВА	57,96	21,03	36,93	59,6	0	26,91	0,25
4439	КТП-69 с.Довгалівка		100,00 кВА	92	98,8	-6,8	268	0	-94,42	
4440	КТП-220 с.Довгалівка		25,00 кВА	23	6,37	16,63	43,5	0	-9,17	
4441	КТП-221 с.Довгалівка		63,00 кВА	57,96	12,11	45,85	153,5	0	-44,14	
4442	КТП-70 с.Довгалівка		63,00 кВА	57,96	12,11	45,85	130,5	0	-43,99	
4443	КТП-222 с.Довгалівка		60,00 кВА	55,2	4,46	50,74	64,14	0	18,25	0,25

4444	КТП-125 смт.В.Багачка	100,00 кВА	92	35.69	56.31	163	9	1.58	0.25
4445	КТП-13 с.Михайлівка	250,00 кВА	230	72.66	157.34	469.8	0	65.08	0.25
4446	КТП-17 с.Михайлівка	50,00 кВА	46	24.86	21.14	181	0	-94.21	
4447	КТП-14 с.Михайлівка	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	50.5	0	113.06	0.25
4448	КТП-18 с.Мар'янськ	25,00 кВА	23	8.29	14.71	20.5	0	5.06	0.25
4449	КТП-169 с.Михайлівка	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	50	0	36.51	0.25
4450	КТП-162 смт.Гоголеве	60,00 кВА	55.2	31.23	23.97	287	0	-158.63	
4451	КТП-16 с.Михайлівка	40,00 кВА	36.8	8.92	27.88	58.5	0	-3.57	
4452	КТП-20 с.Мар'янськ	100,00 кВА	92	28.05	63.95	211.1	0	-37.52	
4453	КТП-23 с.Мар'янськ	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	73	0	13.51	0.25
4454	КТП-258 смт.Гоголеве	160,00 кВА	147.2	43.34	103.86	441.6	0	-99.27	
4455	КТП-260 смт.Гоголеве	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	157	0	-47.64	
4456	КТП-286 смт.Гоголеве	100,00 кВА	92	68.84	23.16	482.5	6	-274.55	
4457	КТП-94 с.Білоцерківка	315,00 кВА	289.8	14.02	275.78	362.9	0	183.89	0.25
4458	КТП-250 с.Рокита	100,00 кВА	92	7.01	84.99	51.5	0	50.72	0.25
4459	КТП-292 с.Чаласька	160,00 кВА	147.2	34.42	112.78	253.5	0	24.24	0.25
4460	КТП-177 смт.В.Багачка	63,00 кВА	57.96	40.79	17.17	129	0	-42.49	
4461	КТП-299 с.Балаклія	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	120	0	43.56	0.25
4462	КТП-74 с.Степанівка	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	344.4	0	-180.84	
4463	КТП-301 с.Шиполі	10,00 кВА	9.2	1.27	7.93	5	0	5.22	0.25
4464	КТП-198 с.Пушкарєво	250,00 кВА	230	12.75	217.25	230.5	0	112.78	0.25
4465	КТП-308 с.Мостовищина	250,00 кВА	230	18.48	211.52	222.5	12	199.46	0.25
4466	КТП-309 с.Попове	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	124	0	39.56	0.25
4467	КТП-312 с.Поділ	100,00 кВА	92	19.76	72.24	110	5	22.31	0.25
4468	КТП-316 с.Якимово	160,00 кВА	147.2	18.48	128.72	70	0	93.56	0.25
4469	КТП-294 смт.В.Багачка	160,00 кВА	147.2	8.29	138.91	82.5	0	81.06	0.25
4470	КТП-295 смт.В.Багачка	100,00 кВА	92	12.75	79.25	24	0	78.22	0.25
4471	КТП-323 смт.В.Багачка	160,00 кВА	147.2	36.97	110.23	255	18.9	3.84	0.25
4472	КТП-187 с.Поділ	250,00 кВА	230	14.02	215.98	146.1	10	187.18	0.25
4473	КТП-168 с.Маяшівка	160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	298	0	44.33	0.25
4474	КТП-200 с.Попове	180,00 кВА	165.6	31.87	133.73	171.5	0	75.66	0.25
4475	КТП-319 с.Красногорівка	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	63	0	1.4	0.25
4476	КТП-346 с.Кротовщина	10,00 кВА	9.2	6.37	2.83	8	0	2.22	0.25
4477	КТП-355 с.Красногорівка	250,00 кВА	230	15.3	214.7	31.5	80	144.06	0.25
4478	КТП-226 с.Білоцерківка	100,00 кВА	92	4.46	87.54	37	0	65.22	0.25
4479	КТП-354 с.Остап'є	250,00 кВА	230	12.11	217.89	314	0	29.28	0.25
4480	КТП-366 с.Огіривка	100,00 кВА	92	26.13	65.87	35	0	67.22	0.25
4481	КТП-362 смт.В.Багачка	250,00 кВА	230	36.33	193.67	531	9	-5.12	
4482	КТП-339 с.Бугова Долина	250,00 кВА	230	12.75	217.25	165	3	265.96	0.25
4483	КТП-364 с.Попове	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	161.7	3	113.04	0.25
4484	КТП-371 смт.В.Багачка	400,00 кВА	368	63.74	304.26	813	0	209.22	0.25
4485	КТП-117 с.Балаклія	160,00 кВА	147.2	35.69	111.51	153	0	66.7	0.25
4486	КТП-338 с.Балаклія	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	130.5	0	89.2	0.25
4487	КТП-373 смт.В.Багачка	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	152.1	0	-42.74	
4488	КТП-266 с.Рокита	250,00 кВА	230	10.84	219.16	45	35	175.56	0.25
4489	КТП-160 с.Перекоп	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	124.5	0	-37.99	
4490	КТП-280 с.Остап'є	160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	169.7	0	108.04	0.25
4491	КТП-325 с.Маяшівка	160,00 кВА	147.2	18.48	128.72	43.5	0	120.06	0.25
4492	КТП-251 с.Остап'є	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	37	0	27.4	0.25
4493	КТП-79 с.Якимово	250,00 кВА	230	19.12	210.88	91	0	164.56	0.25
4494	КТП-297 смт.В.Багачка	63,00 кВА	57.96	31.87	26.09	37	0	27.4	0.25
4495	КТП-191 с.Красногорівка	250,00 кВА	230	17.21	212.79	108	0	147.56	0.25
4496	КТП-97 с.Бірки	160,00 кВА	147.2	24.86	122.34	250.1	2.5	25.14	0.25
4497	КТП-245 с.Бірки	250,00 кВА	230	22.95	207.05	180	2	251.96	0.25
4498	КТП-76 с.П.Багачка	100,00 кВА	92	17.85	74.15	215.2	5	-46.62	
4499	КТП-93 с.Лугове	40,00 кВА	36.8	53.54	-16.74	82	0	-27.07	
4500	КТП-193 с.Стефановщина	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	256	2.5	19.24	0.25
4501	КТП-300 смт.В.Багачка	160,00 кВА	147.2	29.32	117.88	128	0	35.56	0.25
4502	КТП-404 с.Баланди	40,00 кВА	36.8	12.11	24.69	52	0	2.93	0.25
4503	КТП-100 с.Вишневе	40,00 кВА	36.8	3.82	32.98	73.5	0	-18.57	
4504	КТП-389 с.Кротовщина	100,00 кВА	92	22.31	69.69	162	0	11.58	0.25
4505	КТП-435 с.Попове	160,00 кВА	147.2	71.39	75.81	80.7	0	139	0.25
4506	КТП-327 с.Кротовщина	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	76.6	0	143.1	0.25
4507	КТП-278 с.Радивонівка	250,00 кВА	230	10.2	219.8	202	0	53.56	0.25
4508	КТП-335 с.Рокита	250,00 кВА	230	8.29	221.71	132	0	123.56	0.25
4509	КТП-401 с.Якимово	160,00 кВА	147.2	18.48	128.72	161.5	0	116.24	0.25
4510	КТП-363 с.Михайлівка	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	47	0	39.51	0.25
4511	КТП-406 с.Михайлівка	100,00 кВА	92	33.78	58.22	110	0	27.31	0.25
4512	КТП-415 с.Сидорівщина	40,00 кВА	36.8	24.86	11.94	57.5	0	-2.57	
4513	КТП-409 с.Якимово	250,00 кВА	230	29.32	200.68	135	0	208.28	0.25
4514	КТП-44 с.Ш.Долина	160,00 кВА	147.2	16.57	130.63	92	0	71.56	0.25
4515	КТП-418 с.Бугова Долина	160,00 кВА	147.2	39.52	107.68	20.6	0	142.96	0.25
4516	КТП-67 с.Довгалівка	160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	90	0	73.56	0.25
4517	КТП-1 с.Середне	100,00 кВА	92	8.29	83.71	88.5	0	48.81	0.25
4518	КТП-434 Ш.Долина	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	113.5	0	-26.99	
4519	КТП-203 с.Попове	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	86	0	0.51	0.25
4520	КТП-431 смт.В.Багачка	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	407	0	-64.67	
4521	КТП-394 с.Красногорівка	160,00 кВА	147.2	28.05	119.15	128.5	0	91.2	0.25
4522	КТП-140 с.Корнієнки	100,00 кВА	92	17.21	74.79	146	3	-11.69	
4523	КТП-141 с.Корнієнки	100,00 кВА	92	14.02	77.98	151.6	0	-14.29	
4524	КТП-440 с.Корнієнки	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	111	0	-24.49	
4525	КТП-142 с.Корнієнки	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	36.5	0	50.01	0.25
4526	КТП-102 с.Коноплянка	50,00 кВА	46	10.2	35.8	66.5	0	2.16	0.25
4527	КТП-342 с.Красногорівка	40,00 кВА	36.8	1.27	35.53	0	0	36.8	0.25
4528	КТП-428 с.Семенівка	100,00 кВА	92	11.47	80.53	111.8	0	-9.58	
4529	КТП-155 с.Радивонівка	100,00 кВА	92	8.29	83.71	179.4	0	-5.82	
4530	КТП-157 с.Радивонівка	100,00 кВА	92	9.56	82.44	232.5	0	-58.92	

4531	КТП-400 с.Красногорівка		100,00 кВА	92	24.86	67.14	120.5	0	16.81	0.25
4532	КТП-159 с.Радивонівка		63,00 кВА	57.96	39.52	18.44	123.5	2	-38.99	
4533	КТП-303 с.Радивонівка		100,00 кВА	92	13.39	78.61	111.5	0	25.81	0.25
4534	КТП-190 смт.В.Багачка		50,00 кВА	46	18.48	27.52	54.9	0	13.76	0.25
4535	КТП-396 смт.В.Багачка		63,00 кВА	57.96	40.16	17.8	189.5	11	-91.14	
4536	КТП-454 смт.В.Багачка		100,00 кВА	92	11.47	80.53	123.5	6	7.81	0.25
4537	КТП-453 с.Остап'є		63,00 кВА	57.96	21.67	36.29	60.5	0	26.01	0.25
4538	КТП-57 с.Якимово		25,00 кВА	23	5.74	17.26	39	0	-4.67	
4539	КТП-333 с.Устивиця		40,00 кВА	36.8	11.47	25.33	104	0	-49.07	
4540	КТП-378 с.Коноплянка		63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	39.5	0	47.01	0.25
4541	КТП-432 с.Білоцерківка		40,00 кВА	36.8	10.84	25.96	18.5	0	22.39	0.25
4542	КТП-89 с.Красногорівка		63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	164.5	0	-55.14	
4543	КТП-80 с.Красногорівка		63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	88	0	-1.49	
4544	КТП-54 смт.В.Багачка		400,00 кВА	368	39.52	328.48	516.9	0	338.91	0.25
4545	КТП-204 с.Красногорівка		63,00 кВА	57.96	27.41	30.55	204	3	-97.64	
4546	КТП-306 с.Остап'є		60,00 кВА	55.2	10.84	44.36	67	0	-5.67	
4547	ЗТП-26 смт.В.Багачка		250,00 кВА	230	113.46	116.54	617.5	0	-82.62	
4548	КТП-210 смт.В.Багачка		160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	90.1	0	129.6	0.25
4549	ЗТП-379 с.Бірки		160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	258.6	60	-40.86	
4550	КТП-99 с.Рокита		160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	171.5	0	106.24	0.25
4551	КТП-381 с.Запсілля		160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	62	0	157.7	0.25
4552	КТП-370 с.Білоцерківка		160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	211.6	0	66.14	0.25
4553	КТП-161 смт.Гоголево		100,00 кВА	92	42.71	49.29	175	0	-1.42	
4554	МТП-113 с.Запсілля		10,00 кВА	9.2	1.27	7.93	4.5	0	5.72	0.25
4555	КТП-315 смт.В.Багачка		100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
4556	КТП-340 смт.Гоголево		63,00 кВА	57.96	0	57.96	0	0	57.96	0.25
Кременчугский филиал										
4557	РП-1 м.Кременчуг		630,00 кВА	811.44	544.34	267.1	942.78	2.5	265.82	0.25
4558	РП-2 м.Кременчуг		630,00 кВА							
4559	РП-2 м.Кременчуг		400,00 кВА	368	110.91	257.09	840.2	43	-27.39	
4560	РП-3 г.Кременчуг ул.60 лет Октября ж/д 2		400,00 кВА	515.2	49.08	466.12	41	34	497.44	0.25
4561	РП-3 г.Кременчуг ул.60 лет Октября ж/д 2		400,00 кВА							
4562	РП-4 м.Кременчуг		100,00 кВА	92	61.19	30.81	0	0	92	0.25
4563	РП-6 м.Кременчуг		160,00 кВА	147.2	96.25	50.95	380.48	121	-281.78	
4564	РП-7 м.Кременчуг		315,00 кВА	289.8	153.61	136.19	571.3	74	-212.76	
4565	РП-8 м.Кременчуг		250,00 кВА	230	37.61	192.39	38	165	52.56	0.25
4566	РП-9 ул.Черноморская,1		250,00 кВА	230	58.64	171.36	327.1	0	207.78	0.25
4567	РП-10 м.Кременчуг		400,00 кВА	368	140.23	227.77	1850.3	10	-1004.49	
4568	РП-11 м.Кременчуг		250,00 кВА	230	128.12	101.88	329.8	34.7	-21.22	
4569	РП-12 м.Кременчуг		400,00 кВА	368	5.74	362.26	335	1	72.89	0.25
4570	РП-13 м.Кременчуг		320,00 кВА	294.4	91.78	202.62	255.62	30	153.78	0.25
4571	РП-15 ул.Днепрова,12		630,00 кВА	811.44	382.44	429	4214.7	26	-183.5	
4572	РП-15 ул.Днепрова,12		630,00 кВА							
4573	РП-17 м.Кременчуг		1,000,00 кВА	1288	350.57	937.43	3101.4	28	2237.27	0.25
4574	РП-17 м.Кременчуг		1,000,00 кВА							
4575	РП-20 ул.Карбышева,16		400,00 кВА	368	85.41	282.59	459.8	40	194.54	0.25
4576	ТП-1 м.Кременчуг		315,00 кВА	322	103.26	218.74	636.65	25.6	-181.65	
4577	ТП-1 м.Кременчуг		250,00 кВА							
4578	ТП-2 м.Кременчуг		315,00 кВА	289.8	96.25	193.55	293.92	5	133.62	0.25
4579	ТП-3 м.Кременчуг		315,00 кВА	289.8	75.85	213.95	190.06	1	130.94	0.25
4580	ТП-4 м.Кременчуг		320,00 кВА	322	162.54	159.46	496	145	-160.4	
4581	ТП-4 м.Кременчуг		250,00 кВА							
4582	ТП-5 ул.К.Маркса,Дом торговли		320,00 кВА	405.72	339.73	65.99	895.25	9.5	-299.2	
4583	ТП-5 ул.К.Маркса,Дом торговли		315,00 кВА							
4584	ТП-6 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	252.41	262.79	675.82	82.74	10.4	0.25
4585	ТП-6 м.Кременчуг		400,00 кВА							
4586	ТП-7 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	133.85	381.35	672.84	76	223.24	0.25
4587	ТП-7 м.Кременчуг		400,00 кВА							
4588	ТП-8 м.Кременчуг		180,00 кВА	231.84	36.97	194.87	2	0	255.6	0.25
4589	ТП-8 м.Кременчуг		180,00 кВА							
4590	ТП-10 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	152.97	169.03	649.7	35	-204.1	
4591	ТП-10 м.Кременчуг		250,00 кВА							
4592	ЗТП-13 р-н автостанции		630,00 кВА	811.44	180.38	631.06	523.73	339.7	347.67	0.25
4593	ЗТП-13 р-н автостанции		630,00 кВА							
4594	ТП-14 ул.Горького,17		250,00 кВА	322	159.35	162.65	974.9	197.01	-691.31	
4595	ТП-14 ул.Горького,17		250,00 кВА							
4596	ТП-15 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	97.52	417.68	584.26	0	-11.82	
4597	ТП-15 м.Кременчуг		400,00 кВА							
4598	ТП-16 м.Кременчуг		630,00 кВА	412.16	191.22	220.94	1053.1	49	-143.59	
4599	ТП-16 м.Кременчуг		320,00 кВА							
4600	ТП-21 м.Кременчуг		400,00 кВА	368	85.41	282.59	375.47	102.5	71.28	0.25
4601	ТП-22 м.Кременчуг		400,00 кВА	257.6	94.97	162.63	674.18	100	-389.7	
4602	ТП-22 м.Кременчуг		200,00 кВА							
4603	ТП-23 м.Кременчуг		250,00 кВА	206.08	137.04	69.04	807.9	26	-354.64	
4604	ТП-23 м.Кременчуг		160,00 кВА							
4605	КТП-27 м.Кременчуг		400,00 кВА	368	204.6	163.4	906	33.9	82.32	0.25
4606	ТП-29 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	140.86	374.34	432	5	331.96	0.25
4607	ТП-29 м.Кременчуг		400,00 кВА							
4608	ТП-31 м.Кременчуг		400,00 кВА	405.72	239.66	166.06	895.7	40	-330.15	
4609	ТП-31 м.Кременчуг		315,00 кВА							
4610	ТП-38 м.Кременчуг		400,00 кВА	405.72	245.4	160.32	778.85	21	-34.34	
4611	ТП-38 м.Кременчуг		315,00 кВА							
4612	ТП-39 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	293.2	222	1951.3	0	-174.75	
4613	ТП-39 м.Кременчуг		400,00 кВА							
4614	ТП-41 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	344.19	171.01	1120.4	150	-298.32	
4615	ТП-41 м.Кременчуг		400,00 кВА							
4616	ТП-45 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	181.66	333.54	680.53	707	-618.57	

4617	ТП-45 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	171.00	555.97	555.55	107	-516.57	
4618		250,00 кВА							
4619	ТП-47 м.Кременчуг	100,00 кВА	128.8	63.74	65.06	391	0	-147.98	
4620	ТП-52 м.Кременчуг	200,00 кВА	184	62.46	121.54	455	12	-39.09	
4621		400,00 кВА							
4622	ТП-55 м.Кременчуг	320,00 кВА	412.16	145.96	266.2	371.5	12	231.66	0.25
4623		630,00 кВА							
4624	ЗТП-58 ул.Г.Бреста,49	630,00 кВА	811.44	298.94	512.5	2287.42	3	1090.58	0.25
4625		400,00 кВА							
4626	ТП-59 м.Кременчуг	320,00 кВА	412.16	256.87	155.29	1409.72	31.5	-482.71	
4627		400,00 кВА							
4628	ТП-60 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	172.73	342.47	688.73	64.48	218.87	0.25
4629		400,00 кВА							
4630	ТП-61 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	427.05	88.15	1375.12	18.5	-195.48	
4631		400,00 кВА							
4632	ТП-64 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	170.82	344.38	490.72	181.96	96.28	0.25
4633		630,00 кВА							
4634	ТП-66 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	77.12	438.08	705.8	0	-133.36	
4635		400,00 кВА							
4636	ТП-70 м.Кременчуг	320,00 кВА	412.16	289.38	122.78	684.8	23	-92.64	
4637		560,00 кВА							
4638	ТП-72 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	230.1	285.1	1023.94	55.5	-107.36	
4639		400,00 кВА							
4640	ТП-73 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	96.88	418.32	425.3	0	147.14	0.25
4641		630,00 кВА							
4642	ТП-74 м.Кременчуг	630,00 кВА	811.44	488.24	323.2	741.27	28	441.83	0.25
4643		630,00 кВА							
4644	ТП-75 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	205.88	309.32	377.61	99	292.35	0.25
4645	ТП-79 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	123.65	106.35	1134.95	0	-496.06	
4646	ТП-80 м.Кременчуг	160,00 кВА	147.2	128.75	18.45	405.02	21	-206.32	
4647		400,00 кВА							
4648	ТП-81 м.Кременчуг	250,00 кВА	322	193.13	128.87	512.32	18.2	-49.92	
4649	ТП-85 м.Кременчуг	400,00 кВА	368	89.87	278.13	470.1	35	44.15	0.25
4650		630,00 кВА							
4651	ТП-86 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	253.68	261.52	1664.28	313	-1208.32	
4652		400,00 кВА							
4653	ТП-87 м.Кременчуг	315,00 кВА	405.72	471.67	-65.95	2719.5	0	-1029	
4654		630,00 кВА							
4655	ТП-89 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	278.54	236.66	765.25	30	-26.29	
4656		320,00 кВА							
4657	ТП-90 м.Кременчуг	250,00 кВА	322	274.72	47.28	502.33	51	-72.73	
4658		400,00 кВА							
4659	ТП-93 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	147.88	367.32	497.93	95	176.03	0.25
4660		400,00 кВА							
4661	ТП-94 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	372.24	142.96	2253.8	24	-131.13	
4662	ТП-95 м.Кременчуг	315,00 кВА	289.8	203.33	86.47	304.23	71.4	56.91	0.25
4663		250,00 кВА							
4664	ТП-96 м.Кременчуг	250,00 кВА	322	127.48	194.52	100	0	257.78	0.25
4665		250,00 кВА							
4666	ТП-97 м.Кременчуг	250,00 кВА	322	236.47	85.53	885.1	0	9.34	0.25
4667		400,00 кВА							
4668	ТП-98 м.Кременчуг	368	100.71	267.29	701.66	5	149.15	0.25	
4669	ТП-104 м.Кременчуг	315,00 кВА	289.8	146.6	143.2	439.72	27.5	-34.68	
4670		160,00 кВА							
4671	ТП-111 м.Кременчуг	630,00 кВА	515.2	305.31	209.89	1587.72	4	-393.58	
4672		400,00 кВА							
4673	ТП-113 м.Кременчуг	320,00 кВА	412.16	245.4	166.76	1782.7	0	-361.46	
4674		250,00 кВА							
4675	ТП-118 м.Кременчуг	160,00 кВА	206.08	181.02	25.06	1022.5	0	-450.06	
4676		315,00 кВА							
4677	ТП-119 пер.Гвардейский,16	250,00 кВА	322	211.62	110.38	1682.1	0	-571.76	
4678	ТП-124 м.Кременчуг	400,00 кВА	368	77.76	290.24	364.98	159.7	24.57	0.25
4679		250,00 кВА							
4680	ТП-126 м.Кременчуг	250,00 кВА	322	102.62	219.38	362.87	33	84.73	0.25
4681		400,00 кВА							
4682	ТП-127 ул.Октябрьская,гостин."Кремень"	250,00 кВА	322	137.68	184.32	822.32	17	-358.72	
4683		400,00 кВА							
4684	ТП-128 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	210.34	304.86	395.37	0	177.07	0.25
4685		320,00 кВА							
4686	ТП-129 м.Кременчуг	315,00 кВА	405.72	367.14	38.58	828.25	25	-247.7	
4687		630,00 кВА							
4688	ТП-130 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	95.61	419.59	413	0	159.44	0.25
4689		400,00 кВА							
4690	ТП-131 м.Кременчуг	320,00 кВА	412.16	110.27	301.89	399.26	0	378.4	0.25
4691		400,00 кВА							
4692	ТП-132 м.Кременчуг	315,00 кВА	405.72	269.62	136.1	670.84	93.5	-158.79	
4693		630,00 кВА							
4694	ТП-135 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	300.85	214.35	592.1	0	176.86	0.25
4695		400,00 кВА							
4696	ТП-136 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	285.55	229.65	1220.46	23.5	187.15	0.25
4697		320,00 кВА							
4698	ТП-137 м.Кременчуг	320,00 кВА	412.16	346.74	65.42	775.46	43	-203.3	
4699		250,00 кВА							
4700	ТП-138 м.Кременчуг	230	116.64	113.36	385.31	228	-357.75		
4701	ТП-140 м.Кременчуг	630,00 кВА	515.2	167	348.2	518.86	0	250.1	0.25
4702		400,00 кВА							
4703	ТП-141 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	81.59	148.41	627.8	7.5	-100.42	
4704	ТП-143 м.Кременчуг	315,00 кВА	231.84	101.08	120.86	920.7	17	-408.54	

4704	ТП-145 м.Кременчуг		180,00 кВА	201.07	101.00	129.00	300.1	11	700.07	
4705	ТП-145 м.Кременчуг		250,00 кВА	230	42.07	187.93	120.8	0	134.76	0.25
4706	КТП-146 м.Кременчуг		250,00 кВА	230	191.86	38.14	506.66	8	-171.38	
4707	ТП-150 пер.Макаренка,33/5		250,00 кВА	322	168.27	153.73	417.16	13	318.68	0.25
4708			250,00 кВА							
4709	ТП-151 м.Кременчуг		315,00 кВА	289.8	182.29	107.51	43.1	0	278.9	0.25
4710	ТП-153 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	200.78	314.42	683.78	15	70.18	0.25
4711			400,00 кВА							
4712	ТП-154 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	214.16	301.04	622.88	5	141.08	0.25
4713			400,00 кВА							
4714	ТП-155 м.Кременчуг		315,00 кВА	257.6	280.45	-22.85	2357.2	34	-1502.92	
4715			200,00 кВА							
4716	ТП-156 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	116.01	399.19	378.15	36	354.81	0.25
4717			400,00 кВА							
4718	ТП-157 м.Кременчуг		400,00 кВА	412.16	302.76	109.4	975.25	10	-370.09	
4719			320,00 кВА							
4720	ТП-158 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	281.09	234.11	841.66	92.7	-165.4	
4721			400,00 кВА							
4722	ТП-159 м.Кременчуг		400,00 кВА	405.72	139.59	266.13	696	0	69.51	0.25
4723			315,00 кВА							
4724	ТП-162 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	259.42	62.58	392.97	5	82.63	0.25
4725			250,00 кВА							
4726	ТП-163 ул.Редутная		630,00 кВА	811.44	165.72	645.72	1085.6	80	1088.4	0.25
4727			630,00 кВА							
4728	ТП-164 м.Кременчуг		630,00 кВА	721.28	216.08	505.2	1454.2	39	510.36	0.25
4729			560,00 кВА							
4730	ТП-165 м.Кременчуг		250,00 кВА	206.08	122.38	83.7	723.1	18	-261.84	
4731			160,00 кВА							
4732	ТП-167 м.Кременчуг		400,00 кВА	322	112.18	209.82	872.6	79.8	-203.56	
4733			250,00 кВА							
4734	ТП-168 ул.1905 года,4		250,00 кВА	322	96.25	225.75	253.1	0	104.68	0.25
4735			250,00 кВА							
4736	ТП-169 м.Кременчуг		400,00 кВА	405.72	177.83	227.89	1716.7	25	-342.67	
4737			315,00 кВА							
4738	ТП-171 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	177.2	338	1203.8	152	-157.66	
4739			400,00 кВА							
4740	ТП-172 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	334.63	180.57	791.82	18	-40.86	
4741			400,00 кВА							
4742	ТП-173 м.Кременчуг		400,00 кВА	322	153.61	168.39	657	49.9	-99.35	
4743			250,00 кВА							
4744	ТП-174 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	110.91	404.29	2121.3	70	-414.75	
4745			400,00 кВА							
4746	ТП-175 ул.Первомайская "Аваль-б		320,00 кВА	322	162.54	159.46	288.46	410	-217.86	
4747			250,00 кВА							
4748	ТП-176 м.Кременчуг		400,00 кВА	368	130.67	237.33	399	25	-15.11	
4749	ТП-177 м.Кременчуг		630,00 кВА	322	196.32	125.68	653.05	152	-324.45	
4750			250,00 кВА							
4751	ТП-179 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	205.24	309.96	1115.09	130	186.02	0.25
4752			400,00 кВА							
4753	ТП-180 м.Кременчуг		400,00 кВА	322	126.84	195.16	694.53	182	-395.93	
4754			250,00 кВА							
4755	ТП-181 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	254.96	260.24	501.49	145.39	122.08	0.25
4756			400,00 кВА							
4757	ТП-185 м.Кременчуг		400,00 кВА	405.72	356.3	49.42	645.14	114.1	-153.69	
4758			315,00 кВА							
4759	ТП-186 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	359.49	155.71	818.89	99.88	53.31	0.25
4760			400,00 кВА							
4761	ТП-188 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	339.09	176.11	942.63	13.5	15.95	0.25
4762			400,00 кВА							
4763	ТП-189 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	246.03	269.17	1047.5	5	-283.54	
4764			400,00 кВА							
4765	ТП-190 м.Кременчуг		630,00 кВА	515.2	245.4	269.8	731.94	5	32.02	0.25
4766			400,00 кВА							
4767	ТП-191 м.Кременчуг		400,00 кВА	368	61.83	306.17	245	0	163.89	0.25
4768			250,00 кВА							
4769	ТП-192 ул.Московская,ПТУ-2		100,00 кВА	128.8	59.92	68.88	481.6	59.3	-397.79	
4770			400,00 кВА							
4771	ТП-194 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	145.33	369.87	759.73	0	-187.29	
4772			400,00 кВА							
4773	ТП-195 м.Кременчуг		400,00 кВА	322	249.22	72.78	604.95	0	-124.35	
4774			250,00 кВА							
4775	ТП-196 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	274.72	240.48	526.3	20.45	222.21	0.25
4776			400,00 кВА							
4777	ТП-199 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	182.93	332.27	653.79	44	71.17	0.25
4778			400,00 кВА							
4779	ТП-200 м.Кременчуг		315,00 кВА	257.6	184.21	73.39	406.88	0	-22.4	
4780			200,00 кВА							
4781	ТП-201 м.Кременчуг		320,00 кВА	405.72	180.38	225.34	1510.6	10	-121.57	
4782			315,00 кВА							
4783	ТП-202 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	280.45	234.75	929.84	23	-183.88	
4784			400,00 кВА							
4785	ТП-204 м.Кременчуг		400,00 кВА	257.6	237.75	19.85	687.41	103	-304.37	
4786			200,00 кВА							
4787	ТП-207 м.Кременчуг		320,00 кВА	322	205.88	116.12	759.31	35.25	-313.96	
4788			250,00 кВА							
4789	ТП-208 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	73.3	441.9	565.81	23.89	179.26	0.25
4790			400,00 кВА							
4790	ТП-209 м.Кременчуг		315,00 кВА	231.84	188.03	43.81	454.8	0	84.36	0.25

4791	ТП-200 м.Кременчуг		180,00 кВА	201,07	100,00	70,01	707,0	0	07,00	0,20
4792			400,00 кВА							
4793	ТП-211 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	223.09	98.91	662.38	13.7	-195.48	
4794			630,00 кВА							
4795	ТП-213 м.Кременчуг		630,00 кВА	811.44	86.69	724.75	322.07	50	529.53	0.25
4796			630,00 кВА							
4797	ТП-214 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	124.29	197.71	844.1	118	-67.66	
4798			250,00 кВА							
4799	ТП-215 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	296.39	25.61	393.94	0	-36.16	
4800			400,00 кВА							
4801	ТП-216 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	114.73	400.47	388.41	253.6	126.95	0.25
4802			400,00 кВА							
4803	ТП-217 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	334.63	180.57	838	30	-295.56	
4804			250,00 кВА							
4805	ТП-218 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	52.9	269.1	470.5	0	-112.72	
4806			400,00 кВА							
4807	ТП-220 м.Кременчуг		320,00 кВА	412.16	240.3	171.86	1207.34	48	-110.45	
4808			400,00 кВА							
4809	ТП-222 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	183.57	331.63	1384.29	0	-811.85	
4810			400,00 кВА							
4811	ТП-223 м.Кременчуг		400,00 кВА	368	98.16	269.84	244.9	5	158.99	0.25
4812			250,00 кВА							
4813	ТП-224 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	0	322	507	7	-156.22	
4814			630,00 кВА							
4815	ТП-225 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	112.18	403.02	891.8	0	-122.84	
4816			250,00 кВА							
4817	ТП-226 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	154.89	167.11	1010.7	9.5	-125.76	
4818			400,00 кВА							
4819	ТП-227 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	235.2	280	1699.6	140	-63.05	
4820			630,00 кВА							
4821	ТП-228 м.Кременчуг		630,00 кВА	811.44	181.66	629.78	1584	5.5	1208.57	0.25
4822			250,00 кВА							
4823	ТП-230 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	59.92	262.08	236	38	206.6	0.25
4824			400,00 кВА							
4825	ТП-232 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	215.44	299.76	773.38	314	-318.42	
4826			400,00 кВА							
4827	ТП-233 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	175.28	339.92	1387.18	0	389.37	0.25
4828			630,00 кВА							
4829	ТП-234 м.Кременчуг		630,00 кВА	811.44	386.26	425.18	848.29	17	345.81	0.25
4830			400,00 кВА							
4831	ТП-235 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	58.64	456.56	83	125	364.44	0.25
4832			400,00 кВА							
4833	ТП-236 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	446.18	69.02	2064.8	32	-320.25	
4834			250,00 кВА							
4835	ТП-239 м.Кременчуг		100,00 кВА	128.8	35.06	93.74	190	0	-46.89	
4836			400,00 кВА							
4837	ТП-241 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	135.77	186.23	821.9	29	-102.06	
4838			630,00 кВА							
4839	ТП-245 м.Кременчуг		630,00 кВА	811.44	485.06	326.38	1277	160	450.07	0.25
4840			630,00 кВА							
4841	ТП-246 м.Кременчуг		630,00 кВА	811.44	360.13	451.31	877.79	13	320.31	0.25
4842			400,00 кВА							
4843	ТП-337 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	116.01	399.19	726.2	48.9	423.04	0.25
4844			400,00 кВА							
4845	ТП-500 ул.Сербиченко,7		320,00 кВА	412.16	106.44	305.72	661.5	0	-46.34	
4846			315,00 кВА	289.8	184.84	104.96	793.8	34.5	-154.35	
4847	ТП-501 м.Кременчуг		320,00 кВА	294.4	117.28	177.12	466	0	218.65	0.25
4848			100,00 кВА							
4849	ТП-505 ул.Пилотов,40		100,00 кВА	128.8	74.58	54.22	359.3	33	-200.06	
4850			160,00 кВА							
4851	ТП-506 ул.Кировоградская,57		400,00 кВА	147.2	58.64	88.56	411.2	0	-68.87	
4852			400,00 кВА							
4853	ТП-507 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	68.84	446.36	301.4	0	670.68	0.25
4854			250,00 кВА							
4855	ТП-509 м.Кременчуг		200,00 кВА	257.6	110.91	146.69	777.1	13	-191.03	
4856			250,00 кВА							
4857	ТП-510 м.Кременчуг		200,00 кВА	257.6	186.76	70.84	859.8	21.7	-282.43	
4858			400,00 кВА							
4859	ТП-512 м.Кременчуг		400,00 кВА	368	15.93	352.07	352.1	88	-31.21	
4860			250,00 кВА							
4861	ТП-514 м.Кременчуг		160,00 кВА	206.08	109.63	96.45	745	10	-275.74	
4862			400,00 кВА							
4863	ТП-515 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	235.2	280	2084.4	0	-307.85	
4864			400,00 кВА							
4865	ТП-517 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	398.37	-76.37	2430.6	29	-1117.93	
4866			180,00 кВА							
4867	ТП-518 м.Кременчуг		180,00 кВА	165.6	49.08	116.52	94.8	5	147.36	0.25
4868			400,00 кВА							
4869	ТП-519 м.Кременчуг		400,00 кВА	368	107.72	260.28	911.6	2.5	-58.29	
4870			250,00 кВА							
4871	ЗТП-521 ул.Приходько,5		160,00 кВА	206.08	47.17	158.91	207.85	0	180.98	0.25
4872			250,00 кВА							
4873	ТП-525 ул.Димитрова,двор школы-интерна		250,00 кВА	322	145.96	176.04	494.56	5	249.28	0.25
4874			200,00 кВА							
4875	ТП-531 м.Кременчуг		200,00 кВА	184	76.49	107.51	532.6	2	-106.69	
4876			250,00 кВА							
4877	ТП-532 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	119.83	202.17	744.4	91	-86.56	
4878			630,00 кВА							
4879	ТП-533 м.Кременчуг		630,00 кВА	811.44	364.59	446.85	1717.64	0	1080.43	0.25
4880			630,00 кВА							
4881	ТП-534 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	398.37	116.83	2287	15	-525.45	
4882			400,00 кВА							
4883	ТП-536 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	193.13	322.07	1498.6	291.37	-13.42	
4884			400,00 кВА							

4878	ТП-541 м.Кременчуг		180,00 кВА	165.6	110.27	55.33	614	5	-233.88	
4879			630,00 кВА							
4880	ТП-542 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	530.31	-15.11	3048.6	39	-511.6	
4881			400,00 кВА							
4882	ТП-545 ул.Школьная, 15а		320,00 кВА	412.16	246.67	165.49	2603.8	9	-895.47	
4883			315,00 кВА							
4884	ТП-546 м.Кременчуг		180,00 кВА	231.84	221.81	10.03	1677	10	-887.55	
4885			250,00 кВА							
4886	ТП-550 м.Кременчуг		180,00 кВА	231.84	53.54	178.3	286.6	15	44.43	0.25
4887			250,00 кВА							
4888	ТП-555 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	138.95	183.05	981.2	0	-86.76	
4889			400,00 кВА							
4890	ТП-556 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	134.49	187.51	776.1	0	-27.26	
4891			400,00 кВА							
4892	ТП-557 м.Кременчуг		320,00 кВА	412.16	217.99	194.17	1070.2	0	74.69	0.25
4893			400,00 кВА							
4894	ТП-561 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	350.57	164.63	2126	2.5	-351.95	
4895			320,00 кВА							
4896	ТП-562 м.Кременчуг		320,00 кВА	412.16	165.09	247.07	887.1	6	65.41	0.25
4897			400,00 кВА							
4898	ТП-563 ул.Приходько,30		250,00 кВА	322	377.98	-55.98	1884.12	250	-1239.68	
4899			250,00 кВА							
4900	ТП-574 м.Кременчуг		230	203.97	26.03	993.6	0	-354.71		
4901	ТП-593 ул.Макаренко,5		630,00 кВА	579.6	69.48	510.12	413.4	155	525.18	0.25
4902			560,00 кВА							
4903	ТП-595 ул.П.Тольятти,2		560,00 кВА	721.28	154.25	567.03	738	177.7	445.21	0.25
4904			250,00 кВА							
4905	ТП-596 ул.Приходько,32		250,00 кВА	322	304.67	17.33	793.3	0	-44.46	
4906			200,00 кВА							
4907	ТП-600 м.Кременчуг		160,00 кВА	206.08	53.54	152.54	451.8	24	3.46	0.25
4908			400,00 кВА							
4909	ТП-601 м.Кременчуг		368	179.11	188.89	1274.4	41.2	-293.38		
4910			180,00 кВА							
4911	ТП-602 м.Кременчуг		180,00 кВА	231.84	64.38	167.46	239	0	107.03	0.25
4912			400,00 кВА							
4913	ТП-603 ул.Молодежная,11а		400,00 кВА	515.2	419.41	95.79	2896.4	40	-360.4	
4914			320,00 кВА							
4915	ТП-605 м.Кременчуг		315,00 кВА	405.72	250.5	155.22	2455.2	8	-772.7	
4916			630,00 кВА							
4917	ТП-606 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	96.25	418.95	623.8	28.5	319.78	0.25
4918			400,00 кВА							
4919	ТП-607 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	28.05	487.15	198	0	374.44	0.25
4920			250,00 кВА							
4921	ТП-608 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	279.82	42.18	1332.62	61	-644.78	
4922			400,00 кВА							
4923	ТП-609 пер.Грозненский,4		400,00 кВА	515.2	224.36	290.84	1486.3	12.5	-67.69	
4924			630,00 кВА							
4925	ТП-611 м.Кременчуг		315,00 кВА	405.72	253.68	152.04	1984.8	125	-710.77	
4926			250,00 кВА							
4927	ТП-613 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	207.79	114.21	1315.6	5	-426.16	
4928			400,00 кВА							
4929	ТП-614 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	187.39	327.81	2105.3	0	41.37	0.25
4930			400,00 кВА							
4931	ТП-615 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	314.87	200.33	1867.9	15	-106.35	
4932			400,00 кВА							
4933	ТП-620 м.Кременчуг		400,00 кВА	412.16	117.28	294.88	737.9	0	220.61	0.25
4934			320,00 кВА							
4935	ТП-622 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	187.39	327.81	619.43	7.56	141.97	0.25
4936			400,00 кВА							
4937	ТП-626 м.Кременчуг		315,00 кВА	231.84	239.66	-7.82	1418.4	61.25	-835.65	
4938			180,00 кВА							
4939	ТП-627 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	100.71	414.49	607.4	15	575.74	0.25
4940			400,00 кВА							
4941	ТП-628 ул.Тельмана,6		400,00 кВА	515.2	385.62	129.58	3001.7	0	-425.7	
4942			400,00 кВА							
4943	ТП-631 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	58.64	456.56	349.2	113.2	509.68	0.25
4944			630,00 кВА							
4945	ТП-632 м.Кременчуг	02.06.2014	400,00 кВА	515.2	44.62	470.58	1025	54	-506.56	
4946			630,00 кВА							
4947	ТП-633 ул.Карнаухова,19		630,00 кВА	811.44	289.38	522.06	1172.5	4	1077.5	0.25
4948			400,00 кВА							
4949	ТП-637 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	203.33	118.67	1447	8	-344.66	
4950			400,00 кВА							
4951	ТП-638 пр-т 50 лет Октября 39		400,00 кВА	515.2	252.41	262.79	1208.1	5	218.01	0.25
4952			400,00 кВА							
4953	ТП-639 ул.Г.Сталинграда,11а		400,00 кВА	515.2	167.63	347.57	1469.5	20	287.05	0.25
4954			400,00 кВА							
4955	ТП-640 м.Кременчуг		250,00 кВА	322	319.97	2.03	2243.8	0	-902.13	
4956			400,00 кВА							
4957	ТП-641 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	273.44	241.76	1886.1	30	-139.55	
4958			400,00 кВА							
4959	ТП-642 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	390.72	124.48	3052.7	3.2	-479.9	
4960			400,00 кВА							
4961	ТП-643 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	290.65	224.55	2456.8	0	-310.13	
4962			400,00 кВА							
4963	ТП-644 м.Кременчуг		400,00 кВА	515.2	283.64	231.56	1024.61	11	395.5	0.25
4964			250,00 кВА							
4965	ТП-645 м.Кременчуг		322	228.19	93.81	1757	13	-659.66		
4966			630,00 кВА							
4967	ТП-646 м.Кременчуг		630,00 кВА	515.2	302.13	213.07	2600.8	21	-484.13	

4965	ТП-640 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	229.46	285.74	1753.7	0	822.3	0.25
4966	ТП-647 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	229.46	285.74	1753.7	0	822.3	0.25
4967	ТП-647 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	229.46	285.74	1753.7	0	822.3	0.25
4968	ТП-650 м.Кременчуг	630,00 кВА	412.16	174.65	237.51	1101.7	0	-143.19	
4969	ТП-650 м.Кременчуг	320,00 кВА	412.16	174.65	237.51	1101.7	0	-143.19	
4970	ТП-652 м.Кременчуг	630,00 кВА	515.2	400.28	114.92	768.92	147	-146.96	
4971	ТП-652 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	400.28	114.92	768.92	147	-146.96	
4972	ТП-653 м.Кременчуг	250,00 кВА	322	42.71	279.29	214.5	13	253.1	0.25
4973	ТП-653 м.Кременчуг	250,00 кВА	322	42.71	279.29	214.5	13	253.1	0.25
4974	ТП-655 м.Кременчуг	315,00 кВА	289.8	101.98	187.82	396.98	25	251.97	0.25
4975	ТП-656 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	179.11	336.09	524.8	8	439.28	0.25
4976	ТП-656 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	179.11	336.09	524.8	8	439.28	0.25
4977	ТП-657 м.Кременчуг	630,00 кВА	811.44	80.95	730.49	564.5	0	1322.57	0.25
4978	ТП-657 м.Кременчуг	630,00 кВА	811.44	80.95	730.49	564.5	0	1322.57	0.25
4979	ТП-658 квт.304 д.№ 17	630,00 кВА	811.44	197.59	613.85	1930.4	81	786.67	0.25
4980	ТП-658 квт.304 д.№ 17	630,00 кВА	811.44	197.59	613.85	1930.4	81	786.67	0.25
4981	ТП-660 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	169.55	345.65	221.23	65	286.21	0.25
4982	ТП-660 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	169.55	345.65	221.23	65	286.21	0.25
4983	ТП-661 ул.В.Интернационалистов,12	630,00 кВА	721.28	411.76	309.52	2895.2	0	110.13	0.25
4984	ТП-661 ул.В.Интернационалистов,12	560,00 кВА	721.28	411.76	309.52	2895.2	0	110.13	0.25
4985	ТП-662 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	144.05	371.15	985	2.4	443.71	0.25
4986	ТП-662 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	144.05	371.15	985	2.4	443.71	0.25
4987	ТП-664 м.Кременчуг	630,00 кВА	811.44	299.58	511.86	2513.4	294	-9.33	
4988	ТП-664 м.Кременчуг	630,00 кВА	811.44	299.58	511.86	2513.4	294	-9.33	
4989	ТП-668 ул.Г.Сталинграда,11	630,00 кВА	811.44	65.01	746.43	1136.6	0	750.47	0.25
4990	ТП-668 ул.Г.Сталинграда,11	630,00 кВА	811.44	65.01	746.43	1136.6	0	750.47	0.25
4991	ТП-673 м.Кременчуг	400,00 кВА	412.16	138.31	273.85	599.7	97	261.81	0.25
4992	ТП-673 м.Кременчуг	320,00 кВА	412.16	138.31	273.85	599.7	97	261.81	0.25
4993	ТП-674 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	75.85	439.35	210	0	362.44	0.25
4994	ТП-674 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	75.85	439.35	210	0	362.44	0.25
4995	ТП-683 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	267.71	247.49	2499.8	30	-383.13	
4996	ТП-683 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	267.71	247.49	2499.8	30	-383.13	
4997	ТП-684 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	335.27	179.93	1561.3	149.5	65.75	0.25
4998	ТП-684 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	335.27	179.93	1561.3	149.5	65.75	0.25
4999	ТП-686 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	295.11	220.09	1307.98	6	117.13	0.25
5000	ТП-686 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	295.11	220.09	1307.98	6	117.13	0.25
5001	ТП-700 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	42.07	473.13	77.5	0	494.94	0.25
5002	ТП-700 м.Кременчуг	400,00 кВА	515.2	42.07	473.13	77.5	0	494.94	0.25
5003	ТП-704 м.Кременчуг	630,00 кВА	322	29.96	292.04	254.5	220	-116.72	
5004	ТП-704 м.Кременчуг	250,00 кВА	322	29.96	292.04	254.5	220	-116.72	
5005	ТП-706 квт.297 д.№ 3	630,00 кВА	811.44	341.01	470.43	1826.4	119.5	852.17	0.25
5006	ТП-706 квт.297 д.№ 3	630,00 кВА	811.44	341.01	470.43	1826.4	119.5	852.17	0.25
5007	КТП № 11 м.Кременчуг	180,00 кВА	165.6	140.23	25.37	375.96	0	-128.8	
5008	КТП№17 м.Кременчуг	160,00 кВА	147.2	127.48	19.72	710.7	17	-385.37	
5009	КТП№18 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	94.97	135.03	959.5	9	-329.61	
5010	КТП№19 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	61.83	168.17	567	25	-57.12	
5011	КТП№30 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	108.36	121.64	462.2	32.3	40.38	0.25
5012	КТП-33 ул.Якира,8	400,00 кВА	368	196.95	171.05	1154.5	37	-169.28	
5013	КТП№78 м.Кременчуг	315,00 кВА	289.8	114.73	175.07	592.8	10	71.15	0.25
5014	КТП№91 м.Кременчуг	100,00 кВА	92	61.83	30.17	373.3	22	-221.72	
5015	КТП№105 м.Кременчуг	100,00 кВА	92	76.49	15.51	723	12	-521.05	
5016	КТП№108 м.Кременчуг	100,00 кВА	92	61.83	30.17	323.5	0	-149.92	
5017	КТП№109 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	174.65	55.35	725.2	30	-220.32	
5018	КТП№110 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	94.33	135.67	727.4	22	-214.52	
5019	КТП-112 ул.В.Бойко,15	100,00 кВА	92	35.06	56.94	50	0	52.22	0.25
5020	КТП№115 м.Кременчуг	315,00 кВА	289.8	134.49	155.31	866.97	50	-111.97	
5021	КТП№116 м.Кременчуг	100,00 кВА	92	74.58	17.42	694.5	12	-492.55	
5022	КТП№121 м.Кременчуг	400,00 кВА	368	138.31	229.69	784.7	0	71.11	0.25
5023	КТП№134 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	152.34	77.66	341	15	77.96	0.25
5024	КТП№144 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	117.92	112.08	728.5	18	-211.62	
5025	КТП№197 м.Кременчуг	160,00 кВА	147.2	111.54	35.66	705.7	55	-418.37	
5026	КТП№203 м.Кременчуг	100,00 кВА	92	12.75	79.25	14.5	0	87.72	0.25
5027	ТП-206 вул.Хорольська,ж/б 12/56	160,00 кВА	147.2	67.56	79.64	392.5	0	-50.17	
5028	КТП-210 ул.Бригадная,60	100,00 кВА	92	90.51	1.49	480	0	-266.05	
5029	КТП-221 ул.Суворова,54	160,00 кВА	147.2	90.51	56.69	642.8	0	-300.47	
5030	КТП№231 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	91.78	138.22	948.56	31	-340.67	
5031	КТП№237 м.Кременчуг	400,00 кВА	368	93.06	274.94	394.4	24	275.94	0.25
5032	КТП№237а м.Кременчуг	400,00 кВА	368	63.1	304.9	24	0	384.89	0.25
5033	КТП№254 м.Кременчуг	100,00 кВА	92	38.24	53.76	232.5	15	-110.19	
5034	КТП№303 м.Кременчуг	100,00 кВА	92	31.87	60.13	172	13	-11.42	
5035	КТП№316 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	134.49	95.51	669.7	96	-230.82	
5036	КТП№503 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	64.38	165.62	616	0	-81.12	
5037	КТП№504 м.Кременчуг	100,00 кВА	92	91.78	0.22	674	23	-483.05	
5038	КТП№516 м.Кременчуг	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	239	0	38.74	0.25
5039	КТП№520 м.Кременчуг	400,00 кВА	368	72.03	295.97	289.4	30	229.85	0.25
5040	КТП№522 м.Кременчуг	630,00 кВА	579.6	270.89	308.71	1479.5	3	127.5	0.25
5041	КТП№524 м.Кременчуг	180,00 кВА	165.6	79.04	86.56	710.5	0	-325.38	
5042	КТП№525 м.Кременчуг	200,00 кВА	184	116.01	67.99	688.85	39	-299.94	
5043	КТП№528 м.Кременчуг	160,00 кВА	147.2	43.34	103.86	300	0	-22.26	
5044	КТП№529 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	138.31	91.69	1050.1	24	-435.21	
5045	КТП№539 м.Кременчуг	100,00 кВА	92	138.31	-46.31	754.6	16	-556.65	
5046	КТП№540 м.Кременчуг	200,00 кВА	184	89.24	94.76	332.5	5	90.41	0.25
5047	КТП-543 пер.Февральский,14/7	160,00 кВА	147.2	0	147.2	0	43	120.56	0.25
5048	КТП№549 м.Кременчуг	160,00 кВА	147.2	82.86	64.34	589	69	-315.67	
5049	КТП№566 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	76.49	153.51	672.6	12	-149.72	
5050	КТП№576 м.Кременчуг	250,00 кВА	230	94.97	135.03	715.7	15	-195.82	
5051	КТП-581 м.Кременчуг	400,00 кВА	368	73.3	294.7	532.5	0	323.31	0.25

5052	КТП№590 м.Кременчук	250,00 кВА	230	89.24	140.76	624.4	18.7	-108.22	
5053	КТП№598 м.Кременчук	100,00 кВА	92	81.59	10.41	777.4	12	-575.45	
5054	КТП№599 м.Кременчук	250,00 кВА	206.08	121.1	84.98	125	0	103.98	0.25
5055		160,00 кВА							
5056	КТП№604 м.Кременчук	250,00 кВА	230	159.35	70.65	1025	5	-391.11	
5057	КТП№616 м.Кременчук	160,00 кВА	147.2	108.36	38.84	324.6	34.4	-81.26	
5058	КТП№619 м.Кременчук	250,00 кВА	230	108.36	121.64	598.5	5	-68.62	
5059	КТП№621 м.Кременчук	100,00 кВА	92	56.09	35.91	341	34	-201.42	
5060	КТП№623 м.Кременчук	250,00 кВА	230	42.07	187.93	55.5	0	200.06	0.25
5061	КТП-624 ул.Енергетиков,11	250,00 кВА	230	53.54	176.46	349.5	29.5	54.96	0.25
5062	КТП№630 м.Кременчук	250,00 кВА	230	50.99	179.01	278.5	40	115.46	0.25
5063	КТП№635 м.Кременчук	180,00 кВА	165.6	49.72	115.88	214	10	88.45	0.25
5064	КТП№654 м.Кременчук	250,00 кВА	230	82.86	147.14	649.5	30	-144.62	
5065	КТП№659 м.Кременчук	160,00 кВА	147.2	60.55	86.65	245	12.6	20.14	0.25
5066	КТП№671 м.Кременчук	160,00 кВА	147.2	82.86	64.34	277.6	25	-24.86	
5067	КТП№672 м.Кременчук	160,00 кВА	147.2	104.53	42.67	550	38.5	-246.17	
5068	КТП№675 м.Кременчук	100,00 кВА	92	9.56	82.44	100	0	2.22	0.25
5069	КТП№676 м.Кременчук	160,00 кВА	147.2	52.9	94.3	294.8	61.1	-78.16	
5070	КТП№677 м.Кременчук	160,00 кВА	147.2	132.58	14.62	985.8	26.9	-603.81	
5071	КТП№678 м.Кременчук	250,00 кВА	230	81.59	148.41	178.8	29	226.16	0.25
5072	КТП-679 ул.Чайковського,93а	250,00 кВА	230	79.04	150.96	297.3	5	131.66	0.25
5073	МТП-690 ул.Аерофлотська,2	160,00 кВА	147.2	66.93	80.27	532.7	0	-190.37	
5074	КТП№694 м.Кременчук	100,00 кВА	92	57.37	34.63	283.7	55	-165.12	
5075	КТП№705 м.Кременчук	100,00 кВА	92	38.24	53.76	193.7	21	-41.12	
5076	КТП№713 м.Кременчук	100,00 кВА	92	25.5	66.5	94	45	-1.69	
5077	ТП 839 смт.Власовка вул.Молодежная 4а	400,00 кВА	515.2	242.85	272.35	1028.5	8	394.61	0.25
5078		400,00 кВА							
5079	ТП 838 смт.Власовка вул.Молодежная 10	320,00 кВА	294.4	112.18	182.22	701.93	35.2	-52.48	
5080	ТП 840 смт.Власовка вул.Молодежная 43	560,00 кВА	515.2	458.29	56.91	2504.4	0	-357.73	
5081		400,00 кВА							
5082	ТП 841 смт.Власовка вул.Східна 10	250,00 кВА	322	225.64	96.36	1392.1	0	-497.66	
5083		250,00 кВА							
5084	ТП 842 смт.Власовка вул.Молодежная 1а	1,000.00 кВА	1288	256.23	1031.77	1331.55	231	2015.23	0.25
5085		1,000.00 кВА							
5086	ТП 843 смт.Власовка вул.Східна 6	320,00 кВА	294.4	136.4	158	697.2	0	120.58	0.25
5087	ТП 805 смт.Власовка вул.Східна 1	400,00 кВА	322	110.91	211.09	718	0	-110.45	
5088		250,00 кВА							
5089	ТП-62 м.Кременчук	400,00 кВА	515.2	110.27	404.93	713.73	56.5	201.85	0.25
5090		400,00 кВА							
5091	ТП-636 ул.Молодогвардійська,30	400,00 кВА	368	140.23	227.77	705.48	25	-36.14	
5092	ТП-692	630,00 кВА	515.2	66.29	448.91	630.36	318.25	249.53	0.25
5093		400,00 кВА							
5094	ТП-46 вул.Горького 48/75	200,00 кВА	184	170.82	13.18	881.3	15	-468.39	
5095	ТП-219 К-32-400 вул.Бутиріна	400,00 кВА	515.2	176.56	338.64	674.39	128	-33.43	
5096		400,00 кВА							
5097	ТП-339 квт.143	400,00 кВА	515.2	76.49	438.71	345.5	0	852.64	0.25
5098		400,00 кВА							
5099	ТП-84 ТП-2-630 пр.В.Бойко	400,00 кВА	405.72	224.36	181.36	1672.1	112.5	-657.6	
5100		315,00 кВА							
5101	ТП-625 К-42-400м квт.293	630,00 кВА	405.72	96.25	309.47	860.7	0	82.83	0.25
5102		315,00 кВА							
5103	ТП-663 К-42-630м квт.287	400,00 кВА	368	121.1	246.9	1130.6	240	-348.38	
5104	ТП-685 м.Кременчук кв.278	400,00 кВА	515.2	96.25	418.95	1710.49	120.42	-399.8	
5105		400,00 кВА							
5106	КТП-24 вул.Чкалова,18	400,00 кВА	368	209.07	158.93	1569	14	-560.78	
5107	ЗТП-63 вул.Сумська,40а	400,00 кВА	322	108.99	213.01	498.16	30	-47.56	
5108		250,00 кВА							
5109	ЗТП-134А туп.1-й Піщаний,1	250,00 кВА	230	61.83	168.17	190.9	0	64.66	0.25
5110	ЗТП-178 вул.Щорса,72а	400,00 кВА	368	205.24	162.76	448.13	18.2	82.92	0.25
5111	ЗТП-229 вул.50 р СРСР,57	250,00 кВА	322	99.43	222.57	501.9	50	196.94	0.25
5112		250,00 кВА							
5113	РП-19, вул.Московська,18	400,00 кВА	515.2	82.22	432.98	269.59	3440.64	-3137.79	
5114		400,00 кВА							
5115	ТП-44А пр.Краснопрудний гар.кооп.Шляхма	160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	376.5	18.4	-117.16	
5116	ТП-537 вул.Пархоменко,прізд Пархоменка	160,00 кВА	147.2	70.75	76.45	419.5	27	-104.17	
5117	КТП-242 пров.Г.Бреста,вул.Чередицька	160,00 кВА	147.2	101.98	45.22	383.3	29	-69.97	
5118	КТП-648 вул.Індустріальна 6-й Індустріал	100,00 кВА	92	61.19	30.81	395	39	-220.05	
5119	КТП-665 пров.Стаханівський,19	100,00 кВА	92	66.93	25.07	342	22	-150.05	
5120	ЗТП-40 вул.40 років Жовтня,8	630,00 кВА	811.44	193.77	617.67	770.52	0	440.58	0.25
5121		630,00 кВА							
5122	КТП-552 вул.Котовського	160,00 кВА	147.2	63.74	83.46	445.2	16	-118.87	
5123	КТП-667 пров.Рокосовського,17	250,00 кВА	230	88.6	141.4	363.96	44	-64.68	
5124	КТП-553 вул.Пілотів ж/б 46	160,00 кВА	147.2	91.78	55.42	54	0	165.7	0.25
5125	ЗТП-253 вул.Шевченко,59/78	400,00 кВА	515.2	192.49	322.71	490.57	35	243.39	0.25
5126		400,00 кВА							
5127	ЗТП-701вул.Керченська,3-3а	400,00 кВА	515.2	93.06	422.14	809.35	5	616.76	0.25
5128		400,00 кВА							
5129	КТП-688 вул.Мечникова,р-н ж/б 8/26	160,00 кВА	147.2	56.09	91.11	384.5	9	-51.17	
5130	ЗТП-83 вул.Гоголя,2	400,00 кВА	368	41.43	326.57	72.54	483.52	-147.17	
5131	КТП-554 проізд Г.Петька, р-н ж/б 21/5	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	473.5	12	-143.17	
5132	КТП-256 с.Ковалівка	250,00 кВА	230	33.14	196.86	150	0	105.56	0.25
5133	КТП-699 вул.Размислова район ж/б 6	200,00 кВА	184	82.22	101.78	405	0	22.91	0.25
5134	КТП-582 вул.М.Тореза р-н ж/б 12	400,00 кВА	368	25.5	342.5	142.7	92	314.55	0.25
5135	КТП-559 район ж/б вул.Єсеніна,2А м.Креме	250,00 кВА	230	53.54	176.46	366	0	168.88	0.25
5136	КТП-67а вул.Московська,6-Б	630,00 кВА	579.6	200.78	378.82	553	10	302.07	0.25
5137	КТП-257 район пр.Трудовий,пр.П.Осіпенко	400,00 кВА	368	114.09	253.91	765.5	5	85.31	0.25
5138	ТП-258 район вул.Б.Хмельницького,210/2м	160,00 кВА	147.2	108.36	38.84	372.8	0	-30.47	

5139	ТП-687 ж/б 7 вул.Лермонтова м.Кременчук	250,00 кВА	230	1.27	228.73	487	20	27.88	0.25
5140	ТП-259 ж/б 32/16 вул.Щербачова м.Кременч	250,00 кВА	230	89.24	140.76	420	0	114.88	0.25
5141	ТП-262 вул.Чевонпропторній,30 м.Кременч	250,00 кВА	230	50.99	179.01	481.1	0	53.78	0.25
5142	ТСР-СМО	250,00 кВА	230	0	230	0	0	230	0.25
Лохвицкий филиал									
5143	КТП-28 м.Лохвиця	100,00 кВА	92	89.24	2.76	968.6	0	-713.04	
5144	КТП-51 с.Риги	100,00 кВА	92	28.68	63.32	128.5	0	45.08	0.25
5145	КТП-52 с.Рыги	100,00 кВА	92	22.95	69.05	118.4	0	18.91	0.25
5146	КТП-53 с.Венслави	63,00 кВА	57.96	31.23	26.73	131	0	-21.64	
5147	КТП-55 с.Венслави	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	83.6	16	-13.09	
5148	КТП-56 с.Пестичевське	25,00 кВА	23	8.29	14.71	24.5	0	1.06	0.25
5149	КТП-57 с.Пестичевское	25,00 кВА	23	7.65	15.35	60.5	0	-34.94	
5150	КТП-453 с.Венславы	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	88	0	-1.49	
5151	КТП-455 с.Рыги	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	15	0	49.4	0.25
5152	КТП-73 с.Риги	100,00 кВА	92	15.3	76.7	39	0	98.31	0.25
5153	КТП-114 с.Архиповка	40,00 кВА	36.8	25.5	11.3	45	0	9.93	0.25
5154	ЗТП-3 м.Лохвиця	100,00 кВА	92	76.49	15.51	253.8	0	-80.22	
5155	КТП-13 м.Лохвиця	40,00 кВА	36.8	20.4	16.4	52	0	2.93	0.25
5156	КТП-75 с.Млини	160,00 кВА	147.2	48.44	98.76	268.6	9	0.14	0.25
5157	КТП-76 с.Млини	100,00 кВА	92	55.45	36.55	223.5	9	-18.55	
5158	КТП-371 с.Гаивщина	63,00 кВА	57.96	21.03	36.93	124.4	0	-15.04	
5159	КТП-373 с.Гаивщина	63,00 кВА	57.96	26.13	31.83	118.2	0	-8.84	
5160	КТП-374 с.Гаивщина	40,00 кВА	36.8	30.59	6.21	130.8	0	-61.37	
5161	КТП-468 с.Млини	100,00 кВА	92	15.3	76.7	79.5	0	57.81	0.25
5162	КТП-469 с.Млыны	100,00 кВА	92	33.78	58.22	147.9	21	4.68	0.25
5163	КТП-517 м.Лохвиця	100,00 кВА	92	19.12	72.88	24.9	0	77.32	0.25
5164	КТП-175 с.Гаивщина	160,00 кВА	147.2	20.4	126.8	109	0	54.56	0.25
5165	КТП-488 с.Г.Ісківці	250,00 кВА	230	39.52	190.48	309	500	-553.44	
5166	КТП-104 м.Лохвиця	100,00 кВА	92	21.67	70.33	156	0	17.58	0.25
5167	КТП-105 с.Западинці	160,00 кВА	147.2	28.05	119.15	155	0	64.7	0.25
5168	КТП-107 с.Западинці	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	160.5	0	-51.14	
5169	КТП-108 с.Харківці	100,00 кВА	92	28.05	63.95	218.6	0	-45.02	
5170	КТП-109 с.Харківці	100,00 кВА	92	18.48	73.52	205.1	17	-48.52	
5171	КТП-110 с.Харківці	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	132.5	0	-23.14	
5172	КТП-111 с.Безсали	160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	167.6	5	105.14	0.25
5173	КТП-112 с.Безсали	100,00 кВА	92	36.97	55.03	100	0	2.22	0.25
5174	КТП-113 с.Безсали	250,00 кВА	230	39.52	190.48	283.8	5	145.16	0.25
5175	КТП-115 с.Безсали	100,00 кВА	92	17.21	74.79	90.6	3	43.71	0.25
5176	МТП-116 с.Вишеньки	10,00 кВА	9.2	1.27	7.93	2	0	8.22	0.25
5177	КТП-128 с.Харківці	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	46	0	40.51	0.25
5178	КТП-382 с.Безсали	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	120	0	43.56	0.25
5179	КТП-383 с.Харківці	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	55	0	108.56	0.25
5180	КТП-384 с.Харківці	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	20	0	143.56	0.25
5181	КТП-426 с.Безсали	60,00 кВА	55.2	19.12	36.08	124.5	5	-25.35	
5182	КТП-372 с.Безсали	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	124	3	-17.64	
5183	КТП-452 с.Харківці	100,00 кВА	92	14.66	77.34	51	0	51.22	0.25
5184	КТП-27 м.Лохвиця	100,00 кВА	92	49.72	42.28	389.2	20	-235.62	
5185		400,00 кВА							
5186	ЗТП-33 м.Лохвиця	250,00 кВА	322	137.04	184.96	638.7	0	255.74	0.25
5187	КТП-494 м.Лохвиця	100,00 кВА	92	5.74	86.26	257.9	13	-97.32	
5188	ЗТП-514 м.Лохвиця	160,00 кВА	147.2	62.46	84.74	291.9	10	40.43	0.25
5189	КТП-4 м.Лохвиця	160,00 кВА	147.2	95.61	51.59	313.3	10	-45.56	
5190	ЗТП-29 м.Лохвиця	250,00 кВА	230	42.71	187.29	122	55	166.28	0.25
5191	КТП-500 м.Лохвиця	250,00 кВА	230	8.92	221.08	641.2	33	-139.32	
5192		400,00 кВА							
5193	ЗТП-504 м.Лохвиця	400,00 кВА	515.2	350.57	164.63	1475.9	65	-109.79	
5194		400,00 кВА							
5195	ЗТП-509 м.Лохвиця	400,00 кВА	515.2	477.41	37.79	2030.3	19.9	-273.65	
5196	КТП-506 м.Лохвиця	160,00 кВА	147.2	36.97	110.23	377.1	0	-34.77	
5197	КТП-37 м.Лохвиця	160,00 кВА	147.2	77.76	69.44	186.3	0	33.4	0.25
5198	КТП-510 м.Лохвиця	63,00 кВА	57.96	30.59	27.37	96	0	-9.49	
5199	КТП-38 м.Лохвиця	160,00 кВА	147.2	47.8	99.4	370.6	0	-150.9	
5200		400,00 кВА							
5201	ЗТП-40 м.Лохвиця	250,00 кВА	322	184.84	137.16	385	0	-27.22	
5202	КТП-1 м.Лохвиця	100,00 кВА	92	75.85	16.15	438.8	10	-234.85	
5203	ЗТП-5 м.Лохвиця	100,00 кВА	92	89.24	2.76	419	0	-205.05	
5204	ЗТП-6 м.Лохвиця	250,00 кВА	230	191.22	38.78	832.2	32	-225.31	
5205	КТП-7 м.Лохвиця	100,00 кВА	92	75.85	16.15	409.7	0	-195.75	
5206	ЗТП-8 м.Лохвиця	250,00 кВА	230	128.75	101.25	553.4	13	-31.52	
5207	КТП-16 м.Лохвиця	160,00 кВА	147.2	66.29	80.91	492.6	10	-160.27	
5208	КТП-17 м.Лохвиця	100,00 кВА	92	49.72	42.28	366.7	3	-155.75	
5209	КТП-18 м.Лохвиця	63,00 кВА	57.96	57.37	0.59	349.6	0	-214.81	
5210	КТП-20 м.Лохвиця	100,00 кВА	92	45.89	46.11	237	0	-63.42	
5211	ЗТП-22 м.Лохвиця	250,00 кВА	230	162.54	67.46	1120.8	0	-481.91	
5212	КТП-23 м.Лохвиця	100,00 кВА	92	67.56	24.44	446.3	6	-238.35	
5213	КТП-25 м.Лохвиця	40,00 кВА	36.8	20.4	16.4	57.5	9	-11.57	
5214	КТП-35 м.Лохвиця	100,00 кВА	92	70.11	21.89	445.6	0	-231.65	
5215	КТП-36 м.Лохвиця	100,00 кВА	92	16.57	75.43	95	0	42.31	0.25
5216	КТП-106 м.Лохвиця	250,00 кВА	230	28.05	201.95	332.5	0	101.46	0.25
5217	КТП-77 с.Брисі	100,00 кВА	92	71.39	20.61	205.8	0	-32.22	
5218	КТП-78 с.Брисі	160,00 кВА	147.2	109.63	37.57	444	0	-101.67	
5219	КТП-471 с.Брисі	40,00 кВА	36.8	28.68	8.12	85	0	-30.07	
5220	КТП-474 с.Брисі	250,00 кВА	230	92.42	137.58	150	0	105.56	0.25
5221	КТП-475 с.Брисі	100,00 кВА	92	92.42	-0.42	60	0	42.22	0.25
5222	КТП-42 с.Васильки	160,00 кВА	147.2	59.28	87.92	62	4.5	153.2	0.25
5223	КТП-43 с.Христанівка	100,00 кВА	92	19.76	72.24	61.2	0	76.11	0.25
5224	КТП-44 с.Васильки	63,00 кВА	57.96	22.95	35.01	92.6	4.5	-10.59	

5225	КТП-46 с.Васильки	63,00 кВА	57,96	3,19	54,77	47	4,5	35,01	0,25
5226	КТП-47 с.Яблунівка	63,00 кВА	57,96	15,93	42,03	26	0	60,51	0,25
5227	КТП-48 с.Яблунівка	100,00 кВА	92	5,1	86,9	117	0	20,31	0,25
5228	КТП-49 с.Яблунівка	100,00 кВА	92	10,84	81,16	92	0	45,31	0,25
5229	КТП-50 с.Яблунівка	63,00 кВА	57,96	22,31	35,65	97,1	1,5	-12,09	
5230	КТП-58 с.Ісківці	100,00 кВА	92	47,8	44,2	272	0	-98,42	
5231	МТП-60 с.Овдіївка	10,00 кВА	9,2	2,55	6,65	2	0	8,22	0,25
5232	КТП-61 с.Дрюківщина	100,00 кВА	92	6,37	85,63	26	0	111,31	0,25
5233	КТП-62 с.Ісківці	40,00 кВА	36,8	15,93	20,87	19	0	21,89	0,25
5234	КТП-63 с.Ісківці	100,00 кВА	92	15,3	76,7	234,2	0	-60,62	
5235	КТП-64 с.Ісківці	40,00 кВА	36,8	11,47	25,33	84	0	-29,07	
5236	КТП-65 с.Ісківці	100,00 кВА	92	20,4	71,6	100,2	11	26,11	0,25
5237	КТП-66 с.Скоробогатки	100,00 кВА	92	40,16	51,84	239,8	5	-30,85	
5238	КТП-67 с.Скоробогатки	160,00 кВА	147,2	21,67	125,53	149	0	70,7	0,25
5239	КТП-456 с.Риги	250,00 кВА	230	10,2	219,8	95	0	160,56	0,25
5240	КТП-74 с.Ісківці	250,00 кВА	230	30,59	199,41	80	0	175,56	0,25
5241	КТП-256 с.Ісківці	250,00 кВА	230	8,92	221,08	68	0	187,56	0,25
5242	КТП-442 с.Васильки	160,00 кВА	147,2	6,37	140,83	74,5	4,5	140,7	0,25
5243	КТП-443 с.Васильки	100,00 кВА	92	12,11	79,89	93	4,5	39,81	0,25
5244	КТП-444 с.Васильки	40,00 кВА	36,8	4,46	32,34	32	0	8,89	0,25
5245	КТП-447 с.Ісківці	160,00 кВА	147,2	38,88	108,32	64	0	155,7	0,25
5246	КТП-575 с.Христанівка	50,00 кВА	46	22,95	23,05	100	0	-31,34	
5247	КТП-457 м.Лохвиця	160,00 кВА	147,2	57,37	89,83	317	10	15,33	0,25
5248	КТП-45 с.Васильки	63,00 кВА	57,96	23,58	34,38	142,5	4,5	-37,64	
5249	ЗТП-507 м.Лохвиця	400,00 кВА							
5250		400,00 кВА	515,2	258,14	257,06	1236,8	50	144,31	0,25
5251	КТП-102 с.Яшники	100,00 кВА	92	25,5	66,5	198,5	0	-24,92	
5252	КТП-121 с.Дереківщина	100,00 кВА	92	9,56	82,44	43	0	94,31	0,25
5253	конс.МТП-122 с.Парницьке	4,00 кВА	3,68	1,91	1,77	6	0	-1,91	
5254	КТП-386 с.Яшники	40,00 кВА	36,8	7,01	29,79	33	0	7,89	0,25
5255	КТП-463 с.Яшники	63,00 кВА	57,96	12,75	45,21	71	0	15,51	0,25
5256	КТП-103 м.Лохвиця	50,00 кВА	46	14,02	31,98	72	0	-3,34	
5257	КТП-200 с.Луценки	40,00 кВА	36,8	8,92	27,88	37	0	17,93	0,25
5258	КТП-201 с.Яхники	100,00 кВА	92	13,39	78,61	77	0	60,31	0,25
5259	КТП-202 с.Яхники	63,00 кВА	57,96	8,92	49,04	32	0	54,51	0,25
5260	КТП-204 с.Яхники	160,00 кВА	147,2	18,48	128,72	161	10	48,7	0,25
5261	КТП-205 с.Яхники	250,00 кВА	230	40,79	189,21	331,2	5	97,76	0,25
5262	КТП-209 с.Яхники	25,00 кВА	23	3,82	19,18	12	0	13,56	0,25
5263	КТП-210 с.Шмиглі	63,00 кВА	57,96	3,19	54,77	6,6	0	57,8	0,25
5264	КТП-211 с.Яхники	100,00 кВА	92	17,21	74,79	116	0	21,31	0,25
5265	КТП-212 с.Яхники	25,00 кВА	23	5,74	17,26	70	0	-35,67	
5266	КТП-213 с.Яхники	63,00 кВА	57,96	9,56	48,4	45	0	41,51	0,25
5267	КТП-216 с.Шмиглі	100,00 кВА	92	9,56	82,44	50	0	52,22	0,25
5268	КТП-218 с.Яхники	250,00 кВА	230	28,05	201,95	48	5	202,56	0,25
5269	КТП-219 с.Яхники	250,00 кВА	230	19,12	210,88	109,9	0	145,66	0,25
5270	КТП-221 с.Яхники	60,00 кВА	55,2	10,84	44,36	50	0	11,33	0,25
5271	КТП-222 с.Яхники	250,00 кВА	230	17,21	212,79	60	0	195,56	0,25
5272	КТП-255 с.Яхники	100,00 кВА	92	15,93	76,07	2	5	95,22	0,25
5273	КТП-225 с.Луценки	30,00 кВА	27,6	8,92	18,68	50	0	-8,81	
5274	КТП-226 с.Луценки	100,00 кВА	92	12,75	79,25	67,5	0	69,81	0,25
5275	КТП-227 с.Луценки	63,00 кВА	57,96	3,82	54,14	50	0	14,4	0,25
5276	КТП-228 с.Луценки	100,00 кВА	92	26,13	65,87	115,5	0	21,81	0,25
5277	КТП-229 с.Луценки	100,00 кВА	92	27,41	64,59	237,5	0	-63,92	
5278	КТП-230 с.Луценки	160,00 кВА	147,2	9,56	137,64	59,5	0	160,2	0,25
5279	КТП-233 с.Луценки	63,00 кВА	57,96	11,47	46,49	52,5	0	34,01	0,25
5280	КТП-234 с.Луценки	100,00 кВА	92	14,66	77,34	65,5	0	71,81	0,25
5281	КТП-235 с.Луценки	100,00 кВА	92	16,57	75,43	115,5	0	21,81	0,25
5282	КТП-237 с.Луценки	160,00 кВА	147,2	12,11	135,09	68	0	151,7	0,25
5283	КТП-238 с.Бербеници	40,00 кВА	36,8	1,91	34,89	5	0	35,89	0,25
5284	КТП-239 с.Луценки	160,00 кВА	147,2	17,21	129,99	163,5	4,5	51,7	0,25
5285	КТП-240 с.Луценки	40,00 кВА	36,8	14,02	22,78	70,5	0	-15,57	
5286	КТП-241 с.Луценки	63,00 кВА	57,96	10,84	47,12	33	0	53,51	0,25
5287	КТП-243 с.Луценки	100,00 кВА	92	10,84	81,16	31,5	0	105,81	0,25
5288	КТП-245 с.Романиха	160,00 кВА	147,2	17,21	129,99	153,8	0	123,94	0,25
5289	МТП-246 с.Романиха	10,00 кВА	9,2	3,19	6,01	2,6	0	7,62	0,25
5290	КТП-258 с.Романиха	160,00 кВА	147,2	14,02	133,18	60	0	103,56	0,25
5291	КТП-250 с.Озерне	100,00 кВА	92	12,75	79,25	35,8	0	101,51	0,25
5292	КТП-251 с.Сокириха	63,00 кВА	57,96	8,29	49,67	44	0	42,51	0,25
5293	КТП-252 с.Мекедівка	160,00 кВА	147,2	26,13	121,07	177,7	5	95,04	0,25
5294	КТП-253 с.Мекедівка	160,00 кВА	147,2	14,02	133,18	80	0	83,56	0,25
5295	КТП-91 с.Білогорілка	250,00 кВА	230	45,26	184,74	160	90	93,28	0,25
5296	КТП-93 с.Білогорілка	63,00 кВА	57,96	0,64	57,32	28	0	36,4	0,25
5297	КТП-99 с.Лука	250,00 кВА	230	57,37	172,63	219	0	214,96	0,25
5298	КТП-478 с.Юсківці	63,00 кВА	57,96	48,44	9,52	101,2	10	-24,69	
5299	КТП-479 с.Юсківці	63,00 кВА	57,96	44,62	13,34	179,1	0	-69,74	
5300	КТП-485 с.Білогорілка	60,00 кВА	55,2	54,18	1,02	136	5	-36,85	
5301	КТП-486 с.Білогорілка	100,00 кВА	92	15,93	76,07	94,6	0	42,71	0,25
5302	КТП-487 с.Білогорілка	100,00 кВА	92	38,24	53,76	73	0	64,31	0,25
5303	КТП-496 с.Білогорілка	63,00 кВА	57,96	15,93	42,03	79	0	7,51	0,25
5304	КТП-85 с.Лука	100,00 кВА	92	10,2	81,8	53,8	35	13,42	0,25
5305	КТП-87 с.Лука	100,00 кВА	92	60,55	31,45	391,5	26	-203,55	
5306	КТП-83 с.Лука	250,00 кВА	230	54,18	175,82	312,5	10	20,78	0,25
5307	КТП-94 с.Лука	100,00 кВА	92	44,62	47,38	80,6	0	56,71	0,25
5308	КТП-96 с.Лука	250,00 кВА	230	63,74	166,26	118,8	0	315,16	0,25
5309	КТП-123 с.Степуки	100,00 кВА	92	10,84	81,16	88	0	49,31	0,25
5310	КТП-124 с.Свиридівка	100,00 кВА	92	19,76	72,24	113,6	10	13,71	0,25
5311	КТП-125 с.Свиридівка	160,00 кВА	147,2	17,85	129,35	138,6	10	71,1	0,25

5312	КТП-126 с.Свиридівка	250,00 кВА	230	17.85	212.15	27	0	228.56	0.25
5313	КТП-127 с.Свиридівка	160,00 кВА	147.2	26.13	121.07	185	10	24.7	0.25
5314	КТП-130 с.Стелуки	100,00 кВА	92	15.93	76.07	45.6	0	91.71	0.25
5315	КТП-380 с.Свиридівка	100,00 кВА	92	9.56	82.44	44	4.5	88.81	0.25
5316	КТП-459 с.Стелуки	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	33	0	21.93	0.25
5317	КТП-461 с.Свиридівка	100,00 кВА	92	21.67	70.33	106	10	21.31	0.25
5318	КТП-462 с.Свиридівка	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	15	0	49.4	0.25
5319	КТП-466 с.Свиридівка	250,00 кВА	230	18.48	211.52	136.5	10	287.46	0.25
5320	КТП-473 с.Лука	100,00 кВА	92	25.5	66.5	50	10	77.31	0.25
5321	КТП-491 с.Лука	160,00 кВА	147.2	66.93	80.27	123	10	144.74	0.25
5322	КТП-497 с.Лука	160,00 кВА	147.2	57.37	89.83	134.5	0	143.24	0.25
5323	КТП-513 с.Свиридівка	100,00 кВА	92	13.39	78.61	56	10	71.31	0.25
5324	КТП-566 с.Лука	63,00 кВА	57.96	31.87	26.09	51	10	25.51	0.25
5325	КТП-570 с.Лука	250,00 кВА	230	127.48	102.52	167.9	0	87.66	0.25
5326	КТП-567 с.Лука	160,00 кВА	147.2	105.17	42.03	240.5	0	37.24	0.25
5327	КТП-568 с.Лука	50,00 кВА	46	41.43	4.57	60.5	10	-1.84	
5328	КТП-438 с.Лука	250,00 кВА	230	24.22	205.78	40	0	215.56	0.25
5329	КТП-569 с.Лука	100,00 кВА	92	70.11	21.89	86.6	0	50.71	0.25
5330	КТП-81 с.Г.Ісківці	400,00 кВА	368	111.54	256.46	400.1	9	446.71	0.25
5331	КТП-82 с.Г.Ісківці	250,00 кВА	230	82.86	147.14	387	9	138.88	0.25
5332	КТП-454 с.Г.Ісківці	250,00 кВА	230	60.55	169.45	132	0	123.56	0.25
5333	КТП-483 с.Г.Ісківці	250,00 кВА	230	42.71	187.29	130	0	125.56	0.25
5334	КТП-584 с.Г.Ісківці	63,00 кВА	57.96	58	-0.04	140	9	-39.64	
5335	КТП-89 с.Воля	50,00 кВА	46	0	46	40.4	0	28.26	0.25
5336	КТП-489 с.Юсківці	100,00 кВА	92	22.31	69.69	14	0	88.22	0.25
5337	КТП-477 с.Юсківці	100,00 кВА	92	57.37	34.63	195.6	0	-22.02	
5338	КТП-134 с.Ст.Хутір	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	3	0	61.4	0.25
5339	КТП-136 с.Токарі	63,00 кВА	57.96	57.37	0.59	161.7	0	-52.34	
5340	КТП-143 с.Руда	25,00 кВА	23	1.27	21.73	16	0	9.56	0.25
5341	КТП-144 с.Пролетарське	30,00 кВА	27.6	3.19	24.41	14	0	16.67	0.25
5342	КТП-148 с.Хирівка	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	36	0	50.51	0.25
5343	КТП-149 с.Слобідка	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	8	0	56.4	0.25
5344	КТП-151 с.Погарщина	160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	174.2	0	103.54	0.25
5345	КТП-154 с.Погарщина	100,00 кВА	92	35.06	56.94	110	0	27.31	0.25
5346	КТП-155 с.Погарщина	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	99.6	0	120.1	0.25
5347	КТП-156 с.Дібрівне	100,00 кВА	92	25.5	66.5	81.6	0	55.71	0.25
5348	КТП-157 с.Дибровне	60,00 кВА	55.2	6.37	48.83	35	0	47.39	0.25
5349	КТП-158 с.Токарі	100,00 кВА	92	70.11	21.89	152.5	5	16.08	0.25
5350	КТП-142 с.Токарі	160,00 кВА	147.2	114.73	32.47	402.2	0	-59.87	
5351	ЗТП-370 с.Погарщина	100,00 кВА	92	50.99	41.01	74	0	63.31	0.25
5352	КТП-417 с.Погарщина	400,00 кВА	368	79.67	288.33	100	0	308.89	0.25
5353	КТП-419 с.Погарщина	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	38.2	0	125.36	0.25
5354	КТП-162 с.Токарі	160,00 кВА	147.2	70.11	77.09	420	8	-85.67	
5355	КТП-163 с.Манькове	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	19	30	15.4	0.25
5356	КТП-164 с.Піски	100,00 кВА	92	89.24	2.76	232.4	0	-18.45	
5357	ЗТП-165 с.Піски	100,00 кВА	92	63.74	28.26	48	0	89.31	0.25
5358	КТП-168 с.Шевченково	25,00 кВА	23	22.31	0.69	104.2	0	-69.87	
5359	КТП-369 м.Червонозаводське	160,00 кВА	147.2	44.62	102.58	68.8	0	150.9	0.25
5360	КТП-378 с.Піски	100,00 кВА	92	28.68	63.32	62	0	75.31	0.25
5361	ЗТП-397 с.Піски	250,00 кВА	230	35.06	194.94	50	0	205.56	0.25
5362	КТП-410 м.Червонозаводське	60,00 кВА	55.2	25.5	29.7	68.6	30	-37.27	
5363	КТП-420 с.Токарі	250,00 кВА	230	89.24	140.76	357.2	0	76.76	0.25
5364	КТП-421 с.Токарі	100,00 кВА	92	63.74	28.26	35	0	67.22	0.25
5365	КТП-425 с.Токарі	100,00 кВА	92	47.8	44.2	60	0	42.22	0.25
5366	ЗТП-167 с.Піски	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	77	0	86.56	0.25
5367	ЗТП-176 с.Піски	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	6	0	58.4	0.25
5368	КТП-177 с.Піски	250,00 кВА	230	133.85	96.15	465.6	0	69.28	0.25
5369	КТП-180 с.Пісочки	60,00 кВА	55.2	15.3	39.9	65	0	17.39	0.25
5370	КТП-181 с.Пісочки	160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	212.9	0	64.84	0.25
5371	КТП-183 с.Хрули	100,00 кВА	92	25.5	66.5	110	0	63.58	0.25
5372	КТП-192 с.Піски	100,00 кВА	92	91.78	0.22	275	0	-61.05	
5373	КТП-193 с.Піски	160,00 кВА	147.2	124.29	22.91	354.9	36	-48.57	
5374	КТП-194 с.Піски	100,00 кВА	92	90.51	1.49	257	10	-53.05	
5375	КТП-367 с.Піски	63,00 кВА	57.96	50.99	6.97	105	0	4.36	0.25
5376	КТП-365 с.Піски	50,00 кВА	46	41.43	4.57	176.2	6	-95.41	
5377	КТП-432 м.Червонозаводське	160,00 кВА	147.2	60.55	86.65	224.9	0	52.84	0.25
5378	КТП-433 с.Піски	100,00 кВА	92	38.24	53.76	142	0	31.58	0.25
5379	ЗТП-434 с.Піски	250,00 кВА	230	105.17	124.83	140.8	0	293.16	0.25
5380	КТП-598 с.Пісочки	100,00 кВА	92	9.56	82.44	30	0	107.31	0.25
5381	ЗТП-392 м.Червонозаводське	400,00 кВА	368	178.47	189.53	478	20	196.34	0.25
5382	ЗТП-396 м.Червонозаводське	400,00 кВА							
5383		250,00 кВА	322	187.39	134.61	238.6	15	227	0.25
5384	КТП-402 г.Червонозаводське	250,00 кВА	230	52.27	177.73	229.2	55	59.08	0.25
5385	КТП-403 м.Червонозаводське	160,00 кВА	147.2	97.52	49.68	272.6	0	69.73	0.25
5386	КТП-404 п.Червонозаводське	160,00 кВА	147.2	86.69	60.51	331	0	11.33	0.25
5387	КТП-405 м.Червонозаводське	180,00 кВА	165.6	88.6	77	304	0	81.12	0.25
5388	КТП-406 м.Червонозаводське	250,00 кВА	230	149.79	80.21	517.8	0	17.08	0.25
5389	КТП-407 п.Червонозаводське	100,00 кВА	92	86.05	5.95	400.5	0	-186.55	
5390	КТП-408 п.Червонозаводське	180,00 кВА	165.6	124.29	41.31	514.69	0	-129.57	
5391	КТП-409 п.Червонозаводське	100,00 кВА	92	82.86	9.14	395.5	0	-181.55	
5392	КТП-428 п.Червонозаводське	100,00 кВА	92	47.8	44.2	95	2.5	39.81	0.25
5393	ЗТП-533 м.Червонозаводське	315,00 кВА	289.8	162.54	127.26	725.4	20	59.6	0.25
5394	ЗТП-535 м.Червонозаводське	630,00 кВА	579.6	452.55	127.05	1009.1	31	569.9	0.25
5395	ЗТП-540 м.Червонозаводське	400,00 кВА	368	190.58	177.42	632.4	0	389.82	0.25
5396	КТП-135 с.Вишневе	100,00 кВА	92	22.31	69.69	50	0	87.31	0.25
5397	МТП-137 с.Веселе	10,00 кВА	9.2	3.19	6.01	4	0	6.22	0.25
5398	КТП-138 с.Зірка	100,00 кВА	92	6.37	85.63	25	0	112.31	0.25

5399	КТП-140 с.Шевченкове		63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	41.1	0	45.41	0.25
5400	КТП-145 с.Старий Хутір		63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	59	0	27.51	0.25
5401	КТП-146 с.Старий Хутір		100,00 кВА	92	38.24	53.76	90	0	12.22	0.25
5402	КТП-147 с.Старий Хутір		30,00 кВА	27.6	15.93	11.67	41	0	0.19	0.25
5403	КТП-379 с.Старий Хутор		100,00 кВА	92	3.19	88.81	18	0	84.22	0.25
5404	КТП-411 с.Долина		63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	64.6	0	21.91	0.25
5405	КТП-412 с.Долина		100,00 кВА	92	19.12	72.88	90.6	0	46.71	0.25
5406	КТП-413 с.Гамалиївка		100,00 кВА	92	31.87	60.13	206.9	5	-38.32	
5407	КТП-414 с.Гамаліївка		63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	176.1	0	-66.74	
5408	КТП-415 с.Гамаліївка		50,00 кВА	46	3.19	42.81	16.5	0	34.61	0.25
5409	КТП-184 с.Бодаква		100,00 кВА	92	21.67	70.33	170.8	0	2.78	0.25
5410	КТП-185 с.Бодаква		250,00 кВА	230	15.93	214.07	151.2	0	282.76	0.25
5411	КТП-186 с.Бодаква		100,00 кВА	92	21.67	70.33	134.5	0	2.81	0.25
5412	КТП-187 с.Бодаква		160,00 кВА	147.2	38.88	108.32	290.5	0	51.83	0.25
5413	КТП-188 с.Бодаква		160,00 кВА	147.2	24.86	122.34	228	0	114.33	0.25
5414	КТП-189 с.Бодаква		63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	16	0	48.4	0.25
5415	КТП-190 с.Бодаква		100,00 кВА	92	8.29	83.71	59	0	43.22	0.25
5416	КТП-197 с.Бодаква		100,00 кВА	92	8.92	83.08	46.5	0	90.81	0.25
5417	КТП-261 с.Комсомольське		63,00 кВА	57.96	31.87	26.09	79.6	0	6.91	0.25
5418	КТП-262 с.Комсомольське		40,00 кВА	36.8	28.05	8.75	47.6	0	7.33	0.25
5419	КТП-263 с.Волковське		63,00 кВА	57.96	48.44	9.52	93	0	-6.49	
5420	КТП-264 с.Волковське		160,00 кВА	147.2	13.39	133.81	59.2	0	160.5	0.25
5421	КТП-267 с.Пласківщина		63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	1.2	0	63.2	0.25
5422	КТП-268 с.Пласківщина		100,00 кВА	92	1.27	90.73	12	0	90.22	0.25
5423	КТП-398 с.Бодаква		50,00 кВА	46	16.57	29.43	45	0	6.11	0.25
5424	КТП-391 с.Бодаква		100,00 кВА	92	41.43	50.57	23	0	79.22	0.25
5425	КТП-303 с.Сенча		100,00 кВА	92	63.1	28.9	60	0	42.22	0.25
5426	КТП-305 с.Сенча		63,00 кВА	57.96	34.42	23.54	183.6	0	-74.24	
5427	КТП-306 с.Сенча		100,00 кВА	92	44.62	47.38	221.7	5	-12.75	
5428	КТП-308 с.Сенча		100,00 кВА	92	43.98	48.02	324.3	21	-131.35	
5429	КТП-309 с.Сенча		100,00 кВА	92	31.23	60.77	34	0	103.31	0.25
5430	КТП-310 с.Сенча		40,00 кВА	36.8	17.85	18.95	122.2	0	-52.77	
5431	КТП-311 с.Сенча		40,00 кВА	36.8	7.01	29.79	45.2	0	9.73	0.25
5432	ЗТП-294 с.Сенча		400,00 кВА	368	49.08	318.92	318.4	11	364.94	0.25
5433	КТП-296 с.Рудка		40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	56	0	-1.07	
5434	КТП-297 с.Лучка		250,00 кВА	230	42.07	187.93	91	3	249.28	0.25
5435	КТП-298 с.Лучка		160,00 кВА	147.2	44.62	102.58	186.6	5	86.14	0.25
5436	КТП-299 с.Сенча		40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	37	0	17.93	0.25
5437	КТП-300 с.Сенча		100,00 кВА	92	36.33	55.67	195	0	-21.42	
5438	КТП-301 с.Сенча		40,00 кВА	36.8	25.5	11.3	83	0	-28.07	
5439	КТП-302 с.Сенча		40,00 кВА	36.8	26.77	10.03	103.1	0	-48.17	
5440	КТП-313 с.Сенча		63,00 кВА	57.96	37.61	20.35	194.5	0	-85.14	
5441	КТП-314 с.Сенча		63,00 кВА	57.96	29.32	28.64	88	0	-1.49	
5442	КТП-315 с.Сенча		160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	129	0	90.7	0.25
5443	КТП-316 с.Сенча		40,00 кВА	36.8	13.39	23.41	28	0	26.93	0.25
5444	КТП-317 с.Сенча		160,00 кВА	147.2	81.59	65.61	562.3	8	-227.97	
5445	КТП-318 с.Сенча		63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	56.2	0	30.31	0.25
5446	КТП-320 с.Сенча		25,00 кВА	23	22.31	0.69	70	0	-35.67	
5447	КТП-525 с.Сенча		160,00 кВА	147.2	39.52	107.68	138	5	76.7	0.25
5448	КТП-526 с.Сенча		160,00 кВА	147.2	40.16	107.04	75	0	88.56	0.25
5449	КТП-361 с.Виршальне		63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	121	0	-11.64	
5450	КТП-364 с.Виршальне		40,00 кВА	36.8	17.85	18.95	49	0	-8.11	
5451	КТП-259 с.Корсунівка		63,00 кВА	57.96	33.14	24.82	88	5	-6.49	
5452	КТП-270 с.Корсунівка		250,00 кВА	230	17.21	212.79	65.6	0	189.96	0.25
5453	КТП-271 с.Корсунівка		100,00 кВА	92	21.03	70.97	32	0	105.31	0.25
5454	КТП-272 с.Корсунівка		63,00 кВА	57.96	39.52	18.44	193	5	-88.64	
5455	КТП-273 с.Сльозиха		30,00 кВА	27.6	3.19	24.41	8.6	0	22.07	0.25
5456	КТП-274 с.Корсунівка		63,00 кВА	57.96	35.69	22.27	52.5	0	34.01	0.25
5457	КТП-275 с.Корсунівка		160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	130.6	0	32.96	0.25
5458	КТП-276 с.Корсунівка		160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	186	8	25.7	0.25
5459	КТП-277 с.Корсунівка		250,00 кВА	230	21.03	208.97	200	0	55.56	0.25
5460	КТП-279 с.Нижня Бодаква		400,00 кВА	368	36.97	331.03	89	0	319.89	0.25
5461	КТП-281 с.Нижня Бодаква		40,00 кВА	36.8	31.87	4.93	31	0	23.93	0.25
5462	КТП-282 с.Нижня Бодаква		63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	14	0	50.4	0.25
5463	КТП-283 с.Нижня Бодаква		63,00 кВА	57.96	44.62	13.34	96.2	0	-9.69	
5464	КТП-284 с.Нижня Бодаква		100,00 кВА	92	39.52	52.48	127	3	7.31	0.25
5465	КТП-286 с.Червоні Луки		100,00 кВА	92	28.68	63.32	40.2	0	97.11	0.25
5466	КТП-287 с.Заморіївка		60,00 кВА	55.2	12.75	42.45	18	0	43.33	0.25
5467	КТП-288 с.Заморіївка		63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	2	0	62.4	0.25
5468	КТП-289 с.Яремівщина		400,00 кВА	368	64.38	303.62	266	16	412.34	0.25
5469	КТП-536 с.Нижня Бодаква		250,00 кВА	230	36.97	193.03	15	0	240.56	0.25
5470	КТП-590 с.Нижня Бодаква		100,00 кВА	92	49.72	42.28	76	0	61.31	0.25
5471	КТП-389 м.Червонозаводське		100,00 кВА	92	22.31	69.69	21	14.5	66.72	0.25
5472	КТП-539 м.Червонозаводське		100,00 кВА	92	58.64	33.36	274.4	0	-60.45	
5473	КТП-80 с.Г.Ісківці		100,00 кВА	92	41.43	50.57	108.8	0	28.51	0.25
5474	КТП-327 с.Виршальне		100,00 кВА	92	37.61	54.39	212	0	1.95	0.25
5475	КТП-326 с.Виршальне		60,00 кВА	55.2	40.79	14.41	239	0	-110.63	
5476	КТП-328 с.Виршальне		63,00 кВА	57.96	43.34	14.62	284.5	15	-164.71	
5477	КТП-345 с.Виршальне		100,00 кВА	92	29.96	62.04	215.7	3	-45.12	
5478	КТП-331 с.Високе		160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	107.6	0	170.14	0.25
5479	КТП-333 с.Часниківка		63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	117.1	0	-7.74	
5480	КТП-334 с.Часниківка		100,00 кВА	92	22.31	69.69	104.6	0	68.98	0.25
5481	КТП-343 с.Виршальне		250,00 кВА	230	23.58	206.42	102.6	0	331.36	0.25
5482	КТП-344 с.Виршальне		250,00 кВА	230	52.27	177.73	221	0	212.96	0.25
5483	КТП-350 с.Горки		30,00 кВА	27.6	17.21	10.39	24.5	0	16.69	0.25
5484	ЗТП-393 м.Червонозаводське вул.Ватутіна		400,00 кВА							
5485			400,00 кВА	515.2	128.75	386.45	152.4	0	420.04	0.25

5486	ЗТП-351 с.Вирішальне /школа/		250,00 кВА	230	42.71	187.29	215.3	5	213.66	0.25
5487	КТП-325 с.Бешти		160,00 кВА	147.2	27.41	119.79	175.7	0	44	0.25
5488	КТП-347 с.Вирішальне		40,00 кВА	36.8	34.42	2.38	119	5	-54.57	
5489	КТП-355 с.Вирішальне		250,00 кВА	230	89.24	140.76	397.4	0	137.48	0.25
5490	КТП-260 с.Шкадрети		100,00 кВА	92	17.21	74.79	112	0	25.31	0.25
5491	КТП-515 м.Лохвиця		100,00 кВА	92	44.62	47.38	474.5	0	-260.55	
5492	КТП-495 м.Лохвиця		160,00 кВА	147.2	26.77	120.43	159.3	0	60.4	0.25
5493	КТП-401 м.Червонозаводське		100,00 кВА	92	81.59	10.41	168.7	0	4.88	0.25
5494	КТП-30 м.Лохвиця		160,00 кВА	147.2	44.62	102.58	214	10	53.74	0.25
5495	КТП-439 м.Червонозаводське		400,00 кВА	368	216.71	151.29	1039.2	0	-16.98	
5496	КТП-441 м.Червонозаводське		100,00 кВА	92	89.24	2.76	390.6	0	-176.65	
5497	КТП-440 м.Червонозаводське		63,00 кВА	57.96	50.99	6.97	296.5	0	-161.71	
5498	ЗТП-431 м.Червонозаводське		100,00 кВА	92	28.68	63.32	78.5	0	23.72	0.25
5499	ЗТП-435 м.Червонозаводське		250,00 кВА	230	229.46	0.54	958	0	-319.11	
5500	КТП-324 с.Вирішальне		63,00 кВА	57.96	21.67	36.29	123	5	-18.64	
5501	ЗТП-100 м.Лохвиця		160,00 кВА	147.2	47.17	100.03	222.4	0	-2.7	
5502	ЗТП-172 м.Червонозаводське		180,00 кВА	165.6	90.51	75.09	323.3	10	51.82	0.25
5503	ЗТП-580/1 м.Червонозаводське 6/0,4 кВ		250,00 кВА	322	242.21	79.79	817.7	20	-360.1	
5504			250,00 кВА							
5505	КТП-26 м.Лохвиця		160,00 кВА	147.2	29.32	117.88	200.1	10	67.64	0.25
5506	КТП-2 м.Лохвиця		160,00 кВА	147.2	40.16	107.04	393	26	-141.26	
5507	КТП-152 с.Погарщина		63,00 кВА	57.96	38.24	19.72	89	0	-2.49	
5508	КТП-153 с.Погарщина		63,00 кВА	57.96	31.87	26.09	136	0	-49.49	
5509	КТП-376 с.Погарщина		100,00 кВА	92	79.67	12.33	80	0	57.31	0.25
5510	КТП-203 с.Яхники		100,00 кВА	92	33.14	58.86	169.6	0	3.98	0.25
5511	КТП-206 с.Яхники		160,00 кВА	147.2	26.13	121.07	219.6	0	58.14	0.25
5512	МТП-458 м.Лохвиця		10,00 кВА	9.2	0.64	8.56	8	0	2.22	0.25
5513	КТП-207 с.Яхники		100,00 кВА	92	18.48	73.52	108	0	65.58	0.25
5514	КТП-208 с.Яхники		63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	88.6	0	-2.09	
5515	КТП-220 с.Яхники		63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	0	0	57.96	0.25
Лубенский филиал										
5516	ЗТП № 1017 м.Лубни		320,00 кВА	294.4	25.5	268.9	379.1	110.9	194.65	0.25
5517	ЗТП № 30 м.Лубни		400,00 кВА	368	47.17	320.83	269	0	139.89	0.25
5518	ЗТП № 69 м.Лубни		400,00 кВА	412.16	130.67	281.49	1046.3	0	374.94	0.25
5519			320,00 кВА							
5520	ЗТП № 80 м.Лубни		315,00 кВА	322	56.09	265.91	565.1	0	329.34	0.25
5521			250,00 кВА							
5522	ЗТП № 81 м.Лубни		400,00 кВА	515.2	30.59	484.61	384.5	352	235.58	0.25
5523			400,00 кВА							
5524	ЗТП № 67 м.Лубни		630,00 кВА	579.6	103.26	476.34	1117.1	15	866.52	0.25
5525			250,00 кВА							
5526	ЗТП № 97 м.Лубни		250,00 кВА	322	33.14	288.86	607.4	0	141.44	0.25
5527			400,00 кВА							
5528	ЗТП № 33 м.Лубни		400,00 кВА	515.2	93.06	422.14	689.4	119.6	622.11	0.25
5529			400,00 кВА							
5529	ЗТП № 18 м.Лубни		250,00 кВА	230	84.77	145.23	588.9	5	44.99	0.25
5530	ЗТП № 22 м.Лубни		250,00 кВА	230	132.58	97.42	872.58	0	-79.48	
5531	ЗТП-84 м.Лубни ул.Советская ПС 10/0.4		630,00 кВА	811.44	259.42	552.02	1408.8	54	791.2	0.25
5532			630,00 кВА							
5533	ЗТП № 102 м.Лубни		250,00 кВА	206.08	32.51	173.57	483.3	30	-34.04	
5534			160,00 кВА							
5535	ЗТП № 98 м.Лубни		315,00 кВА	322	115.37	206.63	912.9	0	-18.46	
5536			250,00 кВА							
5537	ЗТП № 11 м.Лубни		250,00 кВА	230	22.31	207.69	646	0	-7.11	
5538	ЗТП № 16 м.Лубни		400,00 кВА	515.2	137.68	377.52	875.1	0	556.01	0.25
5539			400,00 кВА							
5540	ЗТП № 51 м.Лубни		250,00 кВА	230	84.14	145.86	802.6	0	-163.71	
5541	ЗТП № 68 м.Лубни		160,00 кВА	147.2	59.28	87.92	400.7	0	-58.37	
5542	ЗТП № 46 м.Лубни		400,00 кВА	368	145.33	222.67	1136.5	16	116.47	0.25
5543	ЗТП № 92 м.Лубни		630,00 кВА	811.44	77.12	734.32	968.4	0	1285.6	0.25
5544			630,00 кВА							
5545	ЗТП-104 м.Лубни ул.Терновская ПС 10/0.4		63,00 кВА	57.96	22.95	35.01	111.4	0	-24.89	
5546	ЗТП № 106 м.Лубни		160,00 кВА	147.2	0	147.2	274	5	-1.26	
5547	ЗТП № 86 м.Лубни		400,00 кВА	257.6	88.6	169	565.3	0	33.77	0.25
5548			200,00 кВА							
5549	ЗТП-73 м.Лубни ул.Шевченко ПС 10/0.4		160,00 кВА	147.2	40.79	106.41	312.5	0	29.83	0.25
5550	ЗТП № 79 м.Лубни		400,00 кВА	322	83.5	238.5	600.7	0	293.74	0.25
5551			250,00 кВА							
5552	ЗТП № 105 м.Лубни		160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	128.3	0	149.44	0.25
5553	ЗТП № 40 м.Лубни		160,00 кВА	147.2	70.75	76.45	853.8	0	-444.91	
5554	ЗТП № 1 м.Лубни		250,00 кВА	322	90.51	231.49	1101.8	100	-307.36	
5555			250,00 кВА							
5556	ЗТП-89 м.Лубни ул.Ленина ПС 10/0.4		400,00 кВА	515.2	187.39	327.81	909	26.5	495.61	0.25
5557			400,00 кВА							
5558	ЗТП № 53 м.Лубни		400,00 кВА	322	143.41	178.59	761.7	15	117.74	0.25
5559			250,00 кВА							
5560	ЗТП № 52 м.Лубни		400,00 кВА	368	6.37	361.63	190.5	0	218.39	0.25
5561	ЗТП № 108 м.Лубни		630,00 кВА	579.6	65.01	514.59	523.9	215	609.01	0.25
5562	ЗТП № 116 м.Лубни		250,00 кВА	322	45.89	276.11	614	69	65.84	0.25
5563			250,00 кВА							
5564	ЗТП № 125 м.Лубни		400,00 кВА	322	123.02	198.98	690.9	54	3.94	0.25
5565			250,00 кВА							
5566	ЗТП № 93 м.Лубни		250,00 кВА	322	19.12	302.88	320.8	2	284.75	0.25
5567			250,00 кВА							
5568	ЗТП № 29 м.Лубни		250,00 кВА	230	62.46	167.54	353.6	0	80.36	0.25
5569	ЗТП № 111 м.Лубни		400,00 кВА	515.2	168.27	346.93	879.6	6	890.95	0.25
5570			400,00 кВА							
5571	ЗТП № 126 м.Лубни		250,00 кВА	230	77.76	152.24	382.4	0	152.48	0.25

5572	ЗТП № 99 м.Лубни	400,00 кВА	515.2	96.25	418.95	625.4	0	572.74	0.25
5573		400,00 кВА							
5574	ЗТП № 113 м.Лубни	250,00 кВА	230	15.93	214.07	179.3	0	163.98	0.25
5575	ЗТП № 76 м.Лубни	400,00 кВА	368	52.27	315.73	404	0	451.81	0.25
5576	ЗТП № 135 м.Лубни	400,00 кВА	515.2	64.38	450.82	321.3	0	650.78	0.25
5577		400,00 кВА							
5578	ЗТП № 132 м.Лубни	250,00 кВА	322	131.94	190.06	634.7	4	255.74	0.25
5579		250,00 кВА							
5580	ЗТП № 145 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	86.05	61.15	379	4	-40.67	
5581	ЗТП № 71 м.Лубни	400,00 кВА	368	34.42	333.58	665.2	0	-115.95	
5582	ЗТП № 146 м.Лубни	400,00 кВА	515.2	151.06	364.14	962.9	6.5	807.15	0.25
5583		400,00 кВА							
5584	ЗТП № 1004 м.Лубни	250,00 кВА	230	35.06	194.94	378	2	154.88	0.25
5585	ЗТП № 1008 м.Лубни	250,00 кВА	230	87.32	142.68	549.5	5	-19.62	
5586	ЗТП № 1010 м.Лубни	160,00 кВА	206.08	0.64	205.44	170	235.9	-176.92	
5587		160,00 кВА							
5588	ЗТП № 124 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	487	0	-209.26	
5589	ЗТП № 1011 м.Лубни	400,00 кВА	368	12.11	355.89	308	25	216.25	0.25
5590	ЗТП № 1013 м.Лубни	400,00 кВА	515.2	72.03	443.17	680.9	31	486.24	0.25
5591		400,00 кВА							
5592	ЗТП № 57 м.Лубни	100,00 кВА	92	63.1	28.9	0	10	92.22	0.25
5593	ЗТП-2 м.Лубни ул.Крупской ПЭМ ПС 10/0.4	630,00 кВА	811.44	51.63	759.81	869.8	0	661.22	0.25
5594		630,00 кВА							
5595	ЗТП № 7 м.Лубни	250,00 кВА	230	91.15	138.85	984.9	64.8	-410.81	
5596	ЗТП № 141 м.Лубни	630,00 кВА	811.44	173.37	638.07	1003.6	134	1116.4	0.25
5597		630,00 кВА							
5598	ЗТП № 666 с.Вовчик	250,00 кВА	230	45.89	184.11	266.2	0	167.76	0.25
5599	ЗТП № 531 с. Жовтневе	160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	0	0	147.2	0.25
5600	ЗТП № 515 с. Орхівка	315,00 кВА	322	33.78	288.22	551.1	0	197.74	0.25
5601		250,00 кВА							
5602	ЗТП № 294 с. Засулля	250,00 кВА	322	114.73	207.27	903.2	0	-8.76	
5603		250,00 кВА							
5604	ЗТП № 384 с. Засулля	400,00 кВА	368	1.27	366.73	111	0	297.89	0.25
5605	ЗТП-182 с.Войниха ПС 10/0.4	160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	134.6	0	28.96	0.25
5606	ЗТП № 184 с. Войниха	160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	400.8	0	-58.47	
5607	ЗТП № 252 с. Войниха	250,00 кВА	230	24.86	205.14	180	50	113.28	0.25
5608	ЗТП № 253 с. Войниха	250,00 кВА	230	7.01	222.99	156.3	10	176.98	0.25
5609	КТП-254 с.Войниха ПС 10/0.4	100,00 кВА	92	18.48	73.52	82	8	47.31	0.25
5610	ЗТП № 39 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	35.06	112.14	339.9	10	-7.57	
5611	ЗТП № 64 м.Лубни	250,00 кВА	322	112.18	209.82	747.1	0	147.34	0.25
5612		250,00 кВА							
5613	ЗТП-55 м.Лубни	250,00 кВА	230	89.24	140.76	590.6	12	36.29	0.25
5614	ЗТП № 75 Лубни	400,00 кВА	515.2	172.1	343.1	886.4	95	449.71	0.25
5615		400,00 кВА							
5616	ЗТП № 612 с. Вовчик	250,00 кВА	230	2.55	227.45	166.2	0	89.36	0.25
5617	ЗТП № 413 с. Березоточа	400,00 кВА	515.2	28.05	487.15	346.2	0	226.24	0.25
5618		400,00 кВА							
5619	КТП-613 с.Орхівка ПС 10/0.4	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	35	0	5.89	0.25
5620	ЗТП № 217 с. Таранденці	250,00 кВА	230	11.47	218.53	181.4	0	161.88	0.25
5621	ЗТП № 242 с. Калайденці	160,00 кВА	206.08	1.27	204.81	63	0	165.98	0.25
5622		160,00 кВА							
5623	КТП № 3 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	50.35	96.85	310.3	0	32.03	0.25
5624	КТП-504 с. Терни	100,00 кВА	92	3.82	88.18	93.4	0	43.91	0.25
5625	КТП № 433 м.Олександрівка	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	77.3	0	9.21	0.25
5626	КТП № 392 м.Олександрівка	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	80.9	0	5.61	0.25
5627	КТП-19 м.Лубни ул.И.Франко ПС 10/0.4	250,00 кВА	230	0	230	548.8	0	90.09	0.25
5628	КТП № 32 м.Лубни	250,00 кВА	230	49.08	180.92	374.9	0	159.98	0.25
5629	КТП № 20 м.Лубни	250,00 кВА	230	34.42	195.58	269.2	0	265.68	0.25
5630	КТП № 23 м.Лубни	250,00 кВА	230	71.39	158.61	351	5	178.88	0.25
5631	КТП № 24 м.Лубни	400,00 кВА	368	96.25	271.75	691.7	0	330.52	0.25
5632	КТП № 37 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	39.52	107.68	398.4	28	-17.51	
5633	КТП № 47 м.Лубни	250,00 кВА	230	42.07	187.93	290.8	0	244.08	0.25
5634	КТП № 48 м.Лубни	250,00 кВА	230	82.22	147.78	455.8	2	77.08	0.25
5635	КТП-63 м.Лубни пл.Октябрьская ПС 10/0.4	630,00 кВА	579.6	115.37	464.23	768.7	5	836.3	0.25
5636	КТП № 70 м.Лубни	250,00 кВА	230	60.55	169.45	422.8	0	112.08	0.25
5637	КТП № 90 м.Лубни	250,00 кВА	230	70.75	159.25	456.7	15	167.19	0.25
5638	КТП-74 м.Лубни ул.Драгоманова ПС 10/0.4	250,00 кВА	230	69.48	160.52	484.4	0	154.49	0.25
5639	КТП № 78 м.Лубни	250,00 кВА	230	45.89	184.11	282.2	0	252.68	0.25
5640	КТП № 82 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	67.56	79.64	347.8	0	-5.47	
5641	КТП-87 м.Лубни ул.Круглицкая ПС 10/0.4	160,00 кВА	147.2	75.85	71.35	0	0	147.2	0.25
5642	КТП № 130 м.Лубни	250,00 кВА	230	29.96	200.04	251	0	283.88	0.25
5643	КТП № 83 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	38.88	108.32	312.2	7	23.13	0.25
5644	КТП № 72 м.Лубни	250,00 кВА	230	34.42	195.58	185.1	0	349.78	0.25
5645	КТП № 45 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	333.7	5	3.63	0.25
5646	КТП № 117 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	23.58	123.62	280.4	3	58.93	0.25
5647	КТП № 118 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	23.58	123.62	265.6	0	76.73	0.25
5648	КТП № 119 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	250.4	0	91.93	0.25
5649	КТП № 120 м.Лубни	250,00 кВА	230	45.26	184.74	347.4	5	182.48	0.25
5650	КТП № 49 м.Лубни	250,00 кВА	230	31.87	198.13	213	0	321.88	0.25
5651	КТП № 65 м.Лубни	25,00 кВА	23	0	23	15	0	10.56	0.25
5652	КТП № 134 м.Лубни	250,00 кВА	230	28.68	201.32	396.9	0	137.98	0.25
5653	КТП № 137 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	0	147.2	81	0	138.7	0.25
5654	КТП № 138 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	51.63	95.57	266.1	0	76.23	0.25
5655	КТП № 139 м.Лубни	100,00 кВА	92	19.12	72.88	188.7	0	-15.12	
5656	КТП № 1005 м.Лубни	250,00 кВА	230	23.58	206.42	168.5	0	366.38	0.25
5657	КТП № 1006 м.Лубни	250,00 кВА	230	21.67	208.33	120.3	0	313.66	0.25
5658	КТП № 1016 м.Лубни	250,00 кВА	230	33.78	196.22	324.3	5	205.58	0.25

5659	КТП № 142 м.Лубни	250,00 кВА	230	84.14	145.86	302.3	9	223.58	0.25
5660	КТП № 1014 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	40.16	107.04	240.4	0	101.93	0.25
5661	КТП-248 м.Лубни ул.Советская ПС 10/0.4	100,00 кВА	92	0	92	255.32	0	-81.74	
5662	КТП № 459 с. Єнківці	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
5663	КТП № 461 с. Єнківці	160,00 кВА	147.2	29.96	117.24	250.1	0	27.64	0.25
5664	КТП № 560 с.Єнківці	100,00 кВА	92	28.05	63.95	52.3	0	49.92	0.25
5665	КТП № 658 с. Єнківці	100,00 кВА	92	13.39	78.61	110.4	0	63.18	0.25
5666	КТП № 462 с. Білівці	100,00 кВА	92	4.46	87.54	132	0	41.58	0.25
5667	КТП № 463 с. Білівці	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	233.6	0	44.14	0.25
5668	КТП № 464 с. Білівці	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	109.5	0	54.06	0.25
5669	КТП № 687 с. Білівці	100,00 кВА	92	0.64	91.36	128	0	-25.78	
5670	КТП № 465 с. Горобії	40,00 кВА	36.8	5.74	31.06	74	0	-19.07	
5671	КТП-466 с.Горобії ПС 10/0.4	100,00 кВА	92	3.19	88.81	73.6	0	63.71	0.25
5672	КТП № 480 с. Н. Булатець	100,00 кВА	92	30.59	61.41	250.8	0	-36.85	
5673	КТП № 572 с. Н. Булатець	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	186.3	0	-51.51	
5674	КТП № 720 с. Н. Булатець	160,00 кВА	147.2	26.77	120.43	168.4	0	109.34	0.25
5675	КТП № 1030 м. Лубни	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	209.5	15	53.24	0.25
5676	КТП № 485 с.Чудновці	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	185	0	157.33	0.25
5677	КТП № 486 с. Чудновці	100,00 кВА	92	12.75	79.25	114.6	0	58.98	0.25
5678	КТП-476 с.В.Булатець ПС 10/0.4	100,00 кВА	92	49.08	42.92	279.7	5	-70.75	
5679	КТП-585 с.В.Булатець ПС 10/0.4	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	202	0	-38.44	
5680	КТП № 478 с. В. Булатець	250,00 кВА	230	50.99	179.01	262.2	0	272.68	0.25
5681	КТП № 501 с. В. Булатець	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	85	15	-35.6	
5682	КТП № 553 с. В. Булатець	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	158.7	0	-49.34	
5683	КТП № 477 с. В. Булатець	250,00 кВА	230	0	230	135.5	0	120.06	0.25
5684	КТП № 482 с. Кононівка	100,00 кВА	92	8.29	83.71	119.3	7	11.01	0.25
5685	КТП № 483 с. Кононівка	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	93.6	0	-7.09	
5686	КТП № 511 с. Кононівка	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	31.1	0	9.79	0.25
5687	КТП № 481 с. М.В'язівок	60,00 кВА	55.2	6.37	48.83	101.1	5	-23.71	
5688	КТП № 573 с. М.В'язівок	100,00 кВА	92	6.37	85.63	104.5	0	32.81	0.25
5689	КТП-498 с.П'ятигірці	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	231.2	5	106.13	0.25
5690	КТП № 502 с. Олександрівка	100,00 кВА	92	17.85	74.15	78.5	0	58.81	0.25
5691	КТП-491 с.Олександрівка ПС 10/0.4	100,00 кВА	92	0	92	37.3	0	64.92	0.25
5692	КТП № 495 с. Михнівці	160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	230.5	0	47.24	0.25
5693	КТП № 494 с. Михнівці	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	174	0	103.74	0.25
5694	КТП-496 с.Михнівці ПС 10/0.4	160,00 кВА	147.2	5.74	141.46	67.5	0	96.06	0.25
5695	КТП № 507 с.Михнівці	160,00 кВА	147.2	29.96	117.24	112.3	5	102.4	0.25
5696	КТП № 284 с. Михнівці	630,00 кВА	579.6	4.46	575.14	285	35	324	0.25
5697	КТП № 250 с. Михнівці	250,00 кВА	230	32.51	197.49	145	0	110.56	0.25
5698	КТП № 285 с. Михнівці	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	145	0	74.7	0.25
5699	КТП № 570 с. Михнівці	100,00 кВА	92	0	92	20	0	82.22	0.25
5700	КТП-489 с.В.Вязівок ПС 10/0.4	63,00 кВА	57.96	29.32	28.64	0	0	57.96	0.25
5701	КТП № 644 с. В. В'язівок	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	232.2	5	40.54	0.25
5702	КТП № 484 с. Терни	100,00 кВА	92	18.48	73.52	126.3	0	47.28	0.25
5703	КТП № 509 с. Терни	250,00 кВА	230	23.58	206.42	270	0	264.88	0.25
5704	КТП № 189 с. Мацківці	60,00 кВА	55.2	1.91	53.29	58.5	5	18.89	0.25
5705	КТП № 188 с. Мацківці	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	233.9	5	103.43	0.25
5706	КТП № 190 с. Мацківці	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	36.5	0	50.01	0.25
5707	КТП № 191 с. Мацківці	250,00 кВА	230	17.21	212.79	130	0	125.56	0.25
5708	КТП № 640 с. Мацківці	100,00 кВА	92	0.64	91.36	80	0	22.22	0.25
5709	КТП № 705 с. Мацківці	250,00 кВА	230	0.64	229.36	120	0	135.56	0.25
5710	КТП № 270 с. Мацківці	100,00 кВА	92	17.21	74.79	135.5	5	33.08	0.25
5711	КТП № 271 с. Мацківці	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	248.3	5	24.44	0.25
5712	КТП-272 с.Мацківці ПС 10/0.4	160,00 кВА	147.2	18.48	128.72	113.6	0	164.14	0.25
5713	КТП № 307 с. Мацківці	160,00 кВА	147.2	0	147.2	100	0	63.56	0.25
5714	КТП № 187 с. М.Лука	250,00 кВА	230	65.01	164.99	249.5	5	280.38	0.25
5715	КТП № 411 с. Лука	100,00 кВА	92	14.66	77.34	158	5	10.58	0.25
5716	КТП № 602 с. Лука	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	149.2	5	123.54	0.25
5717	КТП-403 с.Вільшанка ПС 10/0.4	100,00 кВА	92	13.39	78.61	102.5	5	29.81	0.25
5718	КТП № 404 с. Вільшанка	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	241	65	-28.26	
5719	КТП № 654 с. Вільшанка	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	183.5	0	-74.14	
5720	КТП № 651 с. Вільшанка	100,00 кВА	92	10.2	81.8	83.6	0	53.71	0.25
5721	КТП № 408 с. Мгарь	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	166.3	0	111.44	0.25
5722	КТП № 563 с. Мгарь	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	46.3	5	35.21	0.25
5723	КТП № 682 с. Мгарь	160,00 кВА	147.2	13.39	133.81	193.2	5	79.54	0.25
5724	КТП № 707 с. Мгарь	250,00 кВА	230	0.64	229.36	64.9	0	278.38	0.25
5725	КТП № 410 с.Березоточа	100,00 кВА	92	45.26	46.74	254.8	0	-40.85	
5726	КТП № 415 с.Березоточа	100,00 кВА	92	33.14	58.86	224.2	5	-15.25	
5727	КТП № 230 с. Березоточа	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	88.6	0	131.1	0.25
5728	КТП № 256 с. Березоточа	100,00 кВА	92	5.74	86.26	70.6	0	31.62	0.25
5729	КТП № 291 с. Березоточа	250,00 кВА	230	8.29	221.71	175	0	80.56	0.25
5730	КТП № 431 с. Березоточа	160,00 кВА	147.2	23.58	123.62	215.3	0	4.4	0.25
5731	КТП № 577 с. Березоточа	160,00 кВА	147.2	24.86	122.34	104	0	115.7	0.25
5732	КТП № 680 с. Березоточа	250,00 кВА	230	36.97	193.03	250.5	0	284.38	0.25
5733	КТП № 679 с. Березоточа	400,00 кВА	368	0	368	280.3	0	128.59	0.25
5734	КТП № 428 с.Комунар	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	135.2	0	-25.84	
5735	КТП № 420 с. Вовчик	250,00 кВА	230	30.59	199.41	171.3	0	262.66	0.25
5736	КТП № 421 с. Вовчик	100,00 кВА	92	17.21	74.79	134.8	0	38.78	0.25
5737	КТП № 387 с. Вовчик	250,00 кВА	230	23.58	206.42	121.3	5	307.66	0.25
5738	КТП № 422 с. Вовчик	100,00 кВА	92	0.32	91.68	50	0	52.22	0.25
5739	КТП № 300 с. Вовчик	250,00 кВА	230	39.52	190.48	212.2	0	131.08	0.25
5740	КТП № 418 с. Вовчик	250,00 кВА	230	37.61	192.39	231.5	0	202.46	0.25
5741	КТП № 579 с. Вовчик	160,00 кВА	147.2	0	147.2	120	0	43.56	0.25
5742	КТП № 323 с. Висачки	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	45.3	0	41.21	0.25
5743	КТП-324 с.Висачки ПС 10/0.4	160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	217.6	0	124.73	0.25
5744	КТП № 423 с. В. Долина	100,00 кВА	92	0	92	141	0	-3.69	
5745	КТП № 322 с. Гребіще	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	33.2	0	31.2	0.25

5746	КТП № 326 с. Козувівка		40,00 кВА	36,8	1,27	35,53	47,2	0	7,73	0,25
5747	КТП № 528 с. Жовтневе		100,00 кВА	92	3,82	88,18	51,3	0	86,01	0,25
5748	КТП № 530 с. Жовтневе		250,00 кВА	230	4,46	225,54	91,5	0	251,78	0,25
5749	КТП № 185 с. Жовтневе		160,00 кВА	147,2	0	147,2	32	0	131,56	0,25
5750	КТП-688 с.Жовтневе ПС 10/0,4		160,00 кВА	147,2	11,47	135,73	75,3	0	144,4	0,25
5751	КТП № 534 с.Ч. Пологи		100,00 кВА	92	1,91	90,09	26,6	0	110,71	0,25
5752	КТП № 532 с.Ч. Пологи		63,00 кВА	57,96	3,82	54,14	53	0	33,51	0,25
5753	КТП № 535 с. Литвяки		63,00 кВА	57,96	5,74	52,22	60	0	26,51	0,25
5754	КТП-655 с.Засулля		63,00 кВА	57,96	0	57,96	50	0	14,4	0,25
5755	КТП № 537 с. Литвяки		160,00 кВА	147,2	28,05	119,15	262	0	15,74	0,25
5756	КТП-538 с.Литвяки ПС 10/0,4		100,00 кВА	92	16,57	75,43	142,3	0	31,28	0,25
5757	КТП № 539 с. Литвяки		100,00 кВА	92	6,37	85,63	98,5	0	38,81	0,25
5758	КТП № 540 с. Литвяки		63,00 кВА	57,96	7,01	50,95	74	0	12,51	0,25
5759	КТП № 541 с. Литвяки		160,00 кВА	147,2	30,59	116,61	112,5	0	165,24	0,25
5760	КТП-241 с.Березоточа ПС 10/0,4		160,00 кВА	147,2	41,43	105,77	275,9	10	56,43	0,25
5761	КТП № 544 с. Литвяки		250,00 кВА	230	0	230	115	0	140,56	0,25
5762	КТП № 521 с. Барвинщина		40,00 кВА	36,8	11,47	25,33	61,6	0	-6,67	
5763	КТП № 609 с. Барвинщина		400,00 кВА	368	28,68	339,32	35	0	373,89	0,25
5764	КТП № 512 с. Орхівка		160,00 кВА	147,2	24,22	122,98	193,8	0	83,94	0,25
5765	КТП № 303 с. Орхівка		100,00 кВА	92	21,03	70,97	196,1	5	12,85	0,25
5766	КТП-305 с.Орхівка ПС 10/0,4		100,00 кВА	92	24,22	67,78	95,1	0	42,21	0,25
5767	КТП № 517 с. Крем'янка		63,00 кВА	57,96	5,1	52,86	53	0	11,4	0,25
5768	КТП-518 с.Крем'янка ПС 10/0,4		63,00 кВА	57,96	16,57	41,39	78,6	0	7,91	0,25
5769	КТП № 301 с. Крем'янка		100,00 кВА	92	5,74	86,26	73,8	5	58,51	0,25
5770	КТП № 302 с. Крем'янка		63,00 кВА	57,96	5,1	52,86	76,6	0	9,91	0,25
5771	КТП № 519 с. Стадня		100,00 кВА	92	14,66	77,34	99,9	0	37,41	0,25
5772	КТП № 306 с. Стадня		100,00 кВА	92	14,02	77,98	63,4	0	73,91	0,25
5773	КТП № 516 с. Стадня		400,00 кВА	368	1,91	366,09	95	15	298,89	0,25
5774	КТП-304 с.Свичківка		40,00 кВА	36,8	0	36,8	0	0	36,8	0,25
5775	МТП-522 с.Свічківка		10,00 кВА	9,2	0,64	8,56	2	0	8,22	0,25
5776	КТП № 297 с. Матяшівка		50,00 кВА	46	8,29	37,71	55,9	0	12,76	0,25
5777	КТП № 523 с. Матяшівка		400,00 кВА	368	7,65	360,35	72,4	0	476,85	0,25
5778	КТП № 175 с. Піски		160,00 кВА	147,2	43,34	103,86	266,6	0	75,73	0,25
5779	КТП-197 с.Піски ПС 10/0,4		100,00 кВА	92	38,24	53,76	150,3	5	18,28	0,25
5780	КТП № 181 с. Піски		160,00 кВА	147,2	29,96	117,24	187,8	0	89,94	0,25
5781	КТП-199 с.Піски ПС 10/0,4		100,00 кВА	92	3,19	88,81	80	0	22,22	0,25
5782	КТП № 527 с. Яновщина		50,00 кВА	46	1,27	44,73	29,3	0	39,36	0,25
5783	КТП № 287 с. Миколаївка		100,00 кВА	92	17,21	74,79	106,2	0	31,11	0,25
5784	КТП № 525 с. Миколаївка		60,00 кВА	55,2	0	55,2	56,1	0	26,29	0,25
5785	КТП № 288 с. Миколаївка		63,00 кВА	57,96	7,01	50,95	111,1	0	-1,74	
5786	КТП № 286 с. Тернавщина		63,00 кВА	57,96	12,11	45,85	76,5	5	5,01	0,25
5787	КТП № 526 с. Тернавщина		200,00 кВА	184	15,3	168,7	158,2	0	188,97	0,25
5788	КТП № 221 с. Засулля		160,00 кВА	147,2	58,64	88,56	347,1	0	-4,77	
5789	КТП № 222 с. Засулля		100,00 кВА	92	29,96	62,04	253	0	-39,05	
5790	КТП № 261 с. Засулля		160,00 кВА	147,2	50,99	96,21	203,1	10	64,64	0,25
5791	КТП № 262 с. Засулля		160,00 кВА	147,2	63,74	83,46	452,75	10	-120,42	
5792	КТП № 274 с. Засулля		250,00 кВА	230	56,09	173,91	339	5	190,88	0,25
5793	КТП № 396 с. Засулля		160,00 кВА	147,2	17,21	129,99	27,6	10	125,96	0,25
5794	КТП № 505 с. Засулля		250,00 кВА	230	28,68	201,32	172,6	0	261,36	0,25
5795	КТП № 610 с. Засулля		250,00 кВА	230	14,02	215,98	72,5	5	178,06	0,25
5796	КТП № 362 с. Засулля		250,00 кВА	230	21,03	208,97	122,5	5	215,78	0,25
5797	КТП № 369 с. Засулля		160,00 кВА	147,2	24,86	122,34	156,9	10	110,84	0,25
5798	КТП-179 с.Баранівщина		100,00 кВА	92	0	92	132,6	0	40,98	0,25
5799	КТП № 223 с. Засулля		160,00 кВА	147,2	38,88	108,32	320	5	17,33	0,25
5800	КТП № 224 с. Солониця		160,00 кВА	147,2	35,69	111,51	207,9	0	69,84	0,25
5801	КТП № 225 с. Солониця		100,00 кВА	92	52,27	39,73	339,5	0	-125,55	
5802	КТП-226 с.Солониця ПС 10/0,4		160,00 кВА	147,2	34,42	112,78	59,6	5	155,1	0,25
5803	КТП № 263 с. Солониця		100,00 кВА	92	20,4	71,6	173,6	10	-10,02	
5804	КТП № 668 с. Солониця		40,00 кВА	36,8	17,21	19,59	118,7	5	-54,27	
5805	КТП-684 с.Солониця ПС 10/0,4		63,00 кВА	57,96	0	57,96	10	0	54,4	0,25
5806	КТП № 227 с. Войниха		100,00 кВА	92	18,48	73,52	114,7	0	58,88	0,25
5807	КТП-724 с.Войниха ПС 10/0,4		100,00 кВА	92	15,3	76,7	114,4	0	59,18	0,25
5808	КТП № 343 с. Снігин		100,00 кВА	92	6,37	85,63	109,8	0	27,51	0,25
5809	КТП № 345 с. Снігин		160,00 кВА	147,2	14,02	133,18	73,8	0	145,9	0,25
5810	КТП № 346 с. Снігин		100,00 кВА	92	34,42	57,58	162,9	0	10,68	0,25
5811	КТП № 378 с. Снігин		160,00 кВА	147,2	12,75	134,45	197	0	-33,44	
5812	КТП № 632 с. Снігин		63,00 кВА	57,96	12,11	45,85	89,3	0	-2,79	
5813	КТП № 633 с. Снігин		100,00 кВА	92	8,92	83,08	81,5	0	55,81	0,25
5814	КТП № 424 с. Снігин		63,00 кВА	57,96	5,1	52,86	68,6	0	17,91	0,25
5815	КТП № 347 с. Снігин		50,00 кВА	46	10,2	35,8	50,8	0	17,86	0,25
5816	КТП № 344 с. Снігин		100,00 кВА	92	9,56	82,44	101,8	0	35,51	0,25
5817	КТП № 342 с. Снігин		100,00 кВА	92	16,57	75,43	90,6	0	46,71	0,25
5818	КТП № 350 с. Броварки		60,00 кВА	55,2	0	55,2	32,9	5	44,49	0,25
5819	КТП № 319 с. Тишки		160,00 кВА	147,2	8,92	138,28	121	0	156,74	0,25
5820	КТП № 320 с. Тишки		160,00 кВА	147,2	11,47	135,73	129,6	0	148,14	0,25
5821	КТП № 328 с. Тишки		100,00 кВА	92	8,29	83,71	87,2	0	50,11	0,25
5822	КТП № 653 с. Тишки		100,00 кВА	92	5,74	86,26	100,9	0	36,41	0,25
5823	КТП № 316 с. Кр. Берег		40,00 кВА	36,8	8,29	28,51	109,9	0	-40,47	
5824	КТП № 317 с. Кр. Берег		100,00 кВА	92	4,46	87,54	73,5	0	63,81	0,25
5825	КТП № 318 с. Кр. Берег		100,00 кВА	92	14,66	77,34	130,3	5	38,28	0,25
5826	КТП № 727 с. Кр. Берег		100,00 кВА	92	0	92	63	0	39,22	0,25
5827	КТП № 296 с. Круглик		100,00 кВА	92	13,39	78,61	134,2	0	39,38	0,25
5828	КТП № 438 с. Круглик		160,00 кВА	147,2	23,58	123,62	155,7	0	122,04	0,25
5829	КТП-435 ПЕС 10/0,4		400,00 кВА	368	0	368	301,1	34,5	213,65	0,25
5830	КТП-432 с.Пишне ПС 10/0,4		160,00 кВА	147,2	24,86	122,34	122,9	0	40,66	0,25
5831	КТП № 444 с. Пишне		160,00 кВА	147,2	21,67	125,53	178,9	14	84,84	0,25
5832	КТП № 604 с. Пишне		160,00 кВА	147,2	0	147,2	38	0	125,56	0,25

5833	КТП № 238 с. Новаки	160,00 кВА	147.2	0	147.2	83	0	80.56	0.25
5834	КТП № 240 с. Новаки	63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	162	0	-52.64	
5835	КТП № 425 с. Новаки	160,00 кВА	147.2	60.55	86.65	412.3	0	-69.97	
5836	КТП № 429 с. Новаки	250,00 кВА	230	0	230	120	0	135.56	0.25
5837	КТП № 439 с. Новаки	100,00 кВА	92	7.65	84.35	85.4	0	51.91	0.25
5838	КТП № 440 с. Новаки	100,00 кВА	92	33.14	58.86	223.3	0	-9.35	
5839	КТП № 441 с. Новаки	250,00 кВА	230	32.51	197.49	229.9	2	202.06	0.25
5840	КТП № 551 с. Новаки	40,00 кВА	36.8	8.92	27.88	56.6	0	-1.67	
5841	КТП-193 с.Шершнівка ПС 10/0.4	250,00 кВА	230	30.59	199.41	304.9	0	229.98	0.25
5842	КТП № 657 с. Шершнівка	160,00 кВА	147.2	26.77	120.43	182.8	0	94.94	0.25
5843	КТП № 255 с. Шершнівка	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	104	5	168.74	0.25
5844	КТП № 194 с. Назарівка	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	74.6	0	11.91	0.25
5845	КТП № 450 с. Лушники	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	57.6	0	28.91	0.25
5846	КТП № 671 с. Лушники	100,00 кВА	92	5.1	86.9	119.3	0	54.28	0.25
5847	КТП № 587 с. Богодарівка	100,00 кВА	92	6.37	85.63	48	0	89.31	0.25
5848	КТП № 445 с. Клепачі	250,00 кВА	230	23.58	206.42	99.6	0	243.68	0.25
5849	КТП-446 с.Клепачі ПС 10/0.4	100,00 кВА	92	25.5	66.5	164.2	0	9.38	0.25
5850	КТП-594 с.Клепачі ПС 10/0.4	63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	118.9	0	-9.54	
5851	КТП № 667 с. Клепачі	160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	139.4	0	138.34	0.25
5852	КТП № 669 с. Клепачі	60,00 кВА	55.2	17.85	37.35	89.7	0	-7.31	
5853	КТП № 434 с. Калайденці	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	110	0	53.56	0.25
5854	КТП № 447 с. Калайденці	160,00 кВА	147.2	49.72	97.48	305.1	0	37.23	0.25
5855	КТП № 448 с. Калайденці	100,00 кВА	92	22.31	69.69	156.5	5	12.08	0.25
5856	КТП № 449 с. Калайденці	100,00 кВА	92	21.03	70.97	95	5	37.31	0.25
5857	КТП № 566 с. Калайденці	250,00 кВА	230	26.13	203.87	238.7	0	195.26	0.25
5858	КТП № 569 с. Калайденці	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	109.6	0	-0.24	
5859	КТП № 276 с. Олексадрівка	100,00 кВА	92	14.02	77.98	75.8	0	61.51	0.25
5860	КТП № 451 с. Хитці	100,00 кВА	92	0.96	91.04	63	0	39.22	0.25
5861	КТП № 452 с. Хитці	60,00 кВА	55.2	7.65	47.55	90.4	0	-8.01	
5862	КТП № 9 м.Лубны	250,00 кВА	230	68.84	161.16	513.9	5	15.98	0.25
5863	КТП-455 с.Хитці ПС 10/0.4	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	73.6	0	12.91	0.25
5864	КТП № 673 с. Хитці	160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	82.1	0	137.6	0.25
5865	КТП № 691 с. Хитці	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	27.9	0	58.61	0.25
5866	КТП № 458 с. Халепці	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	101.1	0	-14.59	
5867	КТП № 663 с. Халепці	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	83.5	0	3.01	0.25
5868	КТП № 167 с. Ісківці	250,00 кВА	230	19.76	210.24	182.6	0	251.36	0.25
5869	КТП № 169 с. Ісківці	160,00 кВА	147.2	10.84	136.36	145	0	18.56	0.25
5870	КТП № 170 с. Ісківці	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	34.1	0	185.6	0.25
5871	КТП № 171 с. Ісківці	100,00 кВА	92	26.77	65.23	187.1	0	-13.52	
5872	КТП-379 с.Ісківці ПС 10/0.4	40,00 кВА	36.8	11.47	25.33	90.3	0	-35.37	
5873	КТП № 380 с. Ісківці	100,00 кВА	92	7.65	84.35	115.5	0	58.08	0.25
5874	КТП № 607 с. Ісківці	160,00 кВА	147.2	17.85	129.35	162.6	5	110.14	0.25
5875	КТП № 239 с. Пуленці	63,00 кВА	57.96	21.67	36.29	114.6	0	-5.24	
5876	КТП № 246 с. Духове	100,00 кВА	92	10.84	81.16	157.7	0	15.88	0.25
5877	МТП-295 с.Духове ПС 10/0.23	10,00 кВА	9.2	2.55	6.65	0	0	9.2	0.25
5878	КТП № 395 с. Духове	400,00 кВА	368	42.07	325.93	220.2	0	474.14	0.25
5879	КТП-469 с.Духове ПС 10/0.4	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	250	0	-86.44	
5880	КТП-578 с.Духове ПС 10/0.4	25,00 кВА	23	17.21	5.79	75.2	0	-40.87	
5881	КТП № 598 с. Духове	100,00 кВА	92	0.64	91.36	78	0	24.22	0.25
5882	КТП № 427 с. Гінці	100,00 кВА	92	5.1	86.9	171.9	0	1.68	0.25
5883	КТП-467 с.Гінці ПС 10/0.4	100,00 кВА	92	4.46	87.54	106.5	0	30.81	0.25
5884	КТП № 582 с. Гінці	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	58.7	0	27.81	0.25
5885	КТП-426 с.Гінці ПС 10/0.4	100,00 кВА	92	16.57	75.43	117.4	0	19.91	0.25
5886	КТП № 251 с. Карпівка	100,00 кВА	92	1.91	90.09	79	0	23.22	0.25
5887	КТП № 471 с. Карпівка	250,00 кВА	230	27.41	202.59	144.4	0	289.56	0.25
5888	КТП № 472 с. Карпівка	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	114.3	0	-27.79	
5889	КТП № 473 с. Карпівка	100,00 кВА	92	15.3	76.7	155	0	18.58	0.25
5890	КТП № 487 с.В.В'язівок	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	57.6	0	28.91	0.25
5891	КТП № 474 с. Таранденці	40,00 кВА	36.8	1.27	35.53	13.3	0	27.59	0.25
5892	КТП № 155 с. Таранденці	250,00 кВА	230	45.26	184.74	320.6	0	214.28	0.25
5893	КТП № 212 с. Таранденці	100,00 кВА	92	8.29	83.71	146.6	0	-44.38	
5894	КТП № 652 с. Таранденці	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	54.1	0	165.6	0.25
5895	КТП № 158 с. Таранденці	100,00 кВА	92	26.77	65.23	180.5	0	-6.92	
5896	КТП № 156 с. Таранденці	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	153.9	0	65.8	0.25
5897	КТП № 154 с. Вила	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	135.9	0	83.8	0.25
5898	КТП № 153 с. Вила	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	116.6	0	103.1	0.25
5899	КТП-490 с.В.В'язок	250,00 кВА	230	5.1	224.9	58.6	0	284.68	0.25
5900	КТП № 160 с. Губське	50,00 кВА	46	10.2	35.8	51.5	0	17.16	0.25
5901	КТП № 161 с. Губське	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	27.3	0	59.21	0.25
5902	КТП-162 с.Губське	100,00 кВА	92	21.03	70.97	60	0	77.31	0.25
5903	КТП № 163 с. Губське	100,00 кВА	92	15.93	76.07	158.8	0	14.78	0.25
5904	КТП № 164 с. Губське	40,00 кВА	36.8	1.91	34.89	27.3	0	27.63	0.25
5905	КТП № 165 с. Губське	100,00 кВА	92	10.2	81.8	92.5	0	44.81	0.25
5906	КТП-601 с.Губське ПС 10/0.4	160,00 кВА	147.2	0	147.2	120	50	-6.44	
5907	КТП № 634 с. Губське	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	116.6	0	161.14	0.25
5908	КТП № 548 с. Степури	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	17.8	0	46.6	0.25
5909	КТП № 151 с. Остапівка	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	99.2	0	-12.69	
5910	КТП № 699 с. Остапівка	250,00 кВА	230	1.27	228.73	160	0	95.56	0.25
5911	КТП № 397 с. Остапівка	250,00 кВА	230	8.29	221.71	159.9	5	178.38	0.25
5912	КТП № 549 с. Остапівка	160,00 кВА	147.2	17.85	129.35	162.5	5	110.24	0.25
5913	КТП № 608 с. Остапівка	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	100	10	53.56	0.25
5914	КТП № 660 с. Остапівка	100,00 кВА	92	17.21	74.79	83.5	0	53.81	0.25
5915	КТП № 664 с. Остапівка	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	54.6	0	31.91	0.25
5916	КТП № 546 с. Богодарівка	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	164.1	5	108.64	0.25
5917	КТП № 547 с. Богодарівка	40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	109.9	0	-54.97	
5918	КТП № 589 с. Богодарівка	100,00 кВА	92	0	92	85	0	17.22	0.25
5919	КТП № 650 с. Богодарівка	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	71	0	92.56	0.25

5920	КТП № 360 с. Ломаки	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	32.4	0	54.11	0.25
5921	КТП № 361 с. Ломаки	100,00 кВА	92	7.65	84.35	39.3	0	98.01	0.25
5922	КТП-363 с.Ломаки ПС 10/0.4	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	83.1	0	3.41	0.25
5923	КТП № 559 с. Ломаки	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	55	0	108.56	0.25
5924	КТП № 364 с. Хорошки	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	125.6	0	-16.24	
5925	КТП № 365 с. Хорошки	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	127.2	0	-40.69	
5926	КТП № 366 с. Хорошки	250,00 кВА	230	35.69	194.31	222.1	0	211.86	0.25
5927	КТП № 367 с. Хорошки	100,00 кВА	92	18.48	73.52	169.5	0	4.08	0.25
5928	КТП № 373 с. Хорошки	250,00 кВА	230	0.64	229.36	116	0	139.56	0.25
5929	КТП № 576 с.Хорошки	100,00 кВА	92	0.64	91.36	106	0	-3.78	
5930	КТП № 700 с.Хорошки	250,00 кВА	230	19.12	210.88	200	0	55.56	0.25
5931	КТП № 371 с. Чернече	40,00 кВА	36.8	1.27	35.53	16	0	24.89	0.25
5932	КТП-334 с.Ждани ПС 10/0.4	100,00 кВА	92	7.01	84.99	82.9	0	54.41	0.25
5933	КТП № 335 с. Ждани	100,00 кВА	92	16.57	75.43	101.2	5	67.38	0.25
5934	КТП № 336 с. Ждани	250,00 кВА	230	20.4	209.6	185.6	2	246.36	0.25
5935	КТП № 337 с. Ждани	250,00 кВА	230	10.2	219.8	144.4	0	289.56	0.25
5936	КТП № 338 с.Ждани	100,00 кВА	92	16.57	75.43	54.8	0	82.51	0.25
5937	КТП № 488 с.В.В'язівок	100,00 кВА	92	19.12	72.88	100.8	0	72.78	0.25
5938	КТП № 599 с.Терни	60,00 кВА	55.2	3.82	51.38	17.3	0	44.03	0.25
5939	КТП № 592 с. Ждани	100,00 кВА	92	16.57	75.43	99.9	0	73.68	0.25
5940	КТП № 593 с. Ждани	100,00 кВА	92	7.01	84.99	81.4	0	55.91	0.25
5941	КТП № 357 с.Хитці	160,00 кВА	147.2	17.85	129.35	182.9	2	92.84	0.25
5942	КТП № 359 с. Хитці	250,00 кВА	230	0.64	229.36	20	0	235.56	0.25
5943	КТП № 703 с. Хитці	100,00 кВА	92	7.65	84.35	81.6	5	50.71	0.25
5944	КТП № 352 с. Шеки	60,00 кВА	55.2	3.19	52.01	36	5	41.39	0.25
5945	КТП № 353 с. Шеки	100,00 кВА	92	3.82	88.18	47.2	5	85.11	0.25
5946	КТП № 354 с. Шеки	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	86.6	5	128.1	0.25
5947	КТП № 355 с. Шеки	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	41.9	20	24.61	0.25
5948	КТП № 356 с. Шеки	250,00 кВА	230	12.75	217.25	169.2	0	86.36	0.25
5949	КТП № 647 с. Шеки	100,00 кВА	92	16.57	75.43	81.8	5	50.51	0.25
5950	КТП № 375 с. Шеки	160,00 кВА	147.2	18.48	128.72	41	0	122.56	0.25
5951	КТП-333 с.Селюки ПС 10/0.4	40,00 кВА	36.8	0	36.8	8	0	32.89	0.25
5952	КТП-339 с.Окіп ПС 10/0.4	100,00 кВА	92	14.02	77.98	134.4	0	39.18	0.25
5953	КТП № 341 с. Окіп	250,00 кВА	230	33.78	196.22	266.9	0	167.06	0.25
5954	КТП № 638 с. Окіп	100,00 кВА	92	15.93	76.07	91.2	0	82.38	0.25
5955	КТП № 204 с. Н. Орхівка	250,00 кВА	230	0	230	139	0	116.56	0.25
5956	КТП № 205 с. Н. Орхівка	250,00 кВА	230	54.18	175.82	367.2	0	167.68	0.25
5957	КТП-614 с.Березівка	100,00 кВА	92	15.93	76.07	176.9	0	-3.32	
5958	КТП № 615 с. Березівка	160,00 кВА	147.2	31.87	115.33	162	0	57.7	0.25
5959	КТП № 616 с. Березівка	250,00 кВА	230	12.75	217.25	87.5	0	255.78	0.25
5960	КТП-617 с.Березівка	100,00 кВА	92	7.01	84.99	104.8	0	68.78	0.25
5961	КТП № 618 с. Березівка	100,00 кВА	92	0.64	91.36	80	0	22.22	0.25
5962	КТП-630 с.Райківка ПС 10/0.4	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	188.8	0	88.94	0.25
5963	КТП № 208 с. Химичі	160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	93.9	5	178.84	0.25
5964	КТП № 625 с. Л.Ромодан	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	99	0	64.56	0.25
5965	КТП № 626 с. Л.Ромодан	160,00 кВА	147.2	31.23	115.97	71.4	0	206.34	0.25
5966	КТП-627 с.Л.Ромодан ПС 10/0.4	40,00 кВА	36.8	3.82	32.98	20	0	20.89	0.25
5967	КТП № 628 с. Л.Ромодан	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	20	0	44.4	0.25
5968	КТП № 623 с. Л.Ромодан	100,00 кВА	92	12.11	79.89	101	0	36.31	0.25
5969	КТП № 693 с. Л.Ромодан	100,00 кВА	92	13.39	78.61	49.3	0	88.01	0.25
5970	КТП № 696 с. Л.Ромодан	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	62.3	0	157.4	0.25
5971	КТП № 206 с. Величківка	160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	109.6	0	53.96	0.25
5972	КТП № 698 с. Шинківщина	100,00 кВА	92	17.85	74.15	82.1	0	55.21	0.25
5973	КТП № 621 с. Тотчино	100,00 кВА	92	4.46	87.54	17.3	0	84.92	0.25
5974	КТП № 620 с. Кревелівка	100,00 кВА	92	7.01	84.99	60.2	0	77.11	0.25
5975	КТП № 543 с. Іванівка	63,00 кВА	57.96	0	57.96	82.9	0	3.61	0.25
5976	КТП № 665 с.Ромодан	40,00 кВА	36.8	0	36.8	0	0	36.8	0.25
5977	КТП № 279 с. В. Булатець	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	56.1	5	25.41	0.25
5978	КТП № 500 с. Олександрівка	63,00 кВА	57.96	24.22	33.74	158.4	0	-49.04	
5979	КТП-717 с.Піски ПС 10/0.4	160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	159.7	0	60	0.25
5980	КТП № 554 с. Засулля	40,00 кВА	36.8	29.32	7.48	68.6	0	-13.67	
5981	КТП № 561 с. Засулля	250,00 кВА	230	59.92	170.08	402.6	0	132.28	0.25
5982	КТП № 157 с. Таранденці	100,00 кВА	92	4.46	87.54	42.6	0	94.71	0.25
5983	КТП № 706 с. Вили	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	45.6	0	40.91	0.25
5984	КТП №492 с.Олександрівка	100,00 кВА	92	29.32	62.68	242.6	5	-33.65	
5985	КТП-692 м.Лубни	250,00 кВА	230	0	230	249.4	25	260.48	0.25
5986	КТП-50 м.Лубни	250,00 кВА	230	0	230	430.6	14	90.28	0.25
5987	КТП-726 с.Засулля	160,00 кВА	147.2	59.92	87.28	322.9	20	-0.57	
5988	КТП-409 с.Березоточа	250,00 кВА	230	25.5	204.5	187.3	0	246.66	0.25
5989	КТП-1032 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	70.75	76.45	451.6	0	-42.71	
5990	КТП-678 с.Новооріхівка	400,00 кВА	368	43.34	324.66	345.4	0	510.41	0.25
5991	КТП-729 с.Новооріхівка	400,00 кВА	368	0	368	118	0	290.89	0.25
5992	КТП-677 с.Новооріхівка	400,00 кВА	368	19.12	348.88	359.8	10	324.54	0.25
5993	КТП-308 с.Новооріхівка	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	173.4	0	104.34	0.25
5994	ЗТП-1023 м.Лубни	400,00 кВА	368	12.75	355.25	110.4	25	413.85	0.25
5995	ЗТП-1018 м.Лубни	250,00 кВА	230	98.16	131.84	603	0	35.89	0.25
5996	ЗТП-1024 м.Лубни	320,00 кВА	294.4	77.12	217.28	341.7	10	332.95	0.25
5997	КТП-1028 м.Лубни	160,00 кВА	147.2	27.41	119.79	193.7	0	84.04	0.25
5998	КТП-586 с.Снітино	250,00 кВА	230	12.75	217.25	201	0	232.96	0.25
5999	ЗТП-38 м.Лубни	400,00 кВА	368	34.42	333.58	443	0	106.25	0.25
6000	ЗТП-1021 м.Лубни	200,00 кВА	184	66.29	117.71	388.6	5	34.31	0.25
6001	КТП-710 с.Величківка	250,00 кВА	230	31.23	198.77	122.2	0	311.76	0.25
6002		250,00 кВА							
6003	ЗТП-442 с.Ісківці	250,00 кВА	322	0	322	148	0	209.78	0.25
6004	КТП-619 с.Березівка	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	42	0	121.56	0.25
6005		250,00 кВА							
6006	ЗТП-712 с.Ждани	250,00 кВА	322	23.58	298.42	163.8	0	316.8	0.25

6007	ЗТП-686 с.Литвяки	250,00 кВА	230	0	230	136,9	0	206,38	0,25
6008	КТП-715 с.Олександрівка	63,00 кВА	57,96	16,57	41,39	96,9	0	-10,39	
6009	КТП-200 с.Новооріхівка	630,00 кВА	579,6	66,93	512,67	479,1	0	868,81	0,25
6010	КТП-670 с.Новооріхівка	160,00 кВА	147,2	15,93	131,27	146,8	0	130,94	0,25
6011	РП-1м.Лубни	250,00 кВА	322	35,69	286,31	254,8	5	347,75	0,25
6012		250,00 кВА							
6013	КТП-215 с.Вільшанка	63,00 кВА	57,96	14,66	43,3	20	0	44,4	0,25
6014	ЗТП-695 с.Хорошки	250,00 кВА	322	1,91	320,09	95	0	262,78	0,25
6015		250,00 кВА							
6016	ЗТП-15 м.Лубни	250,00 кВА	230	66,93	163,07	675,4	20	-56,51	
6017	ЗТП-129 м.Лубни	400,00 кВА	368	22,31	345,69	325,4	0	368,94	0,25
6018	ЗТП-17 м.Лубни	630,00 кВА	579,6	33,78	545,82	709,5	0	155,57	0,25
6019	ЗТП-196 с.В.Булатець	400,00 кВА	368	17,85	350,15	213,3	0	481,04	0,25
6020	КТП-209 с.Хімічі	100,00 кВА	92	5,1	86,9	36	0	101,31	0,25
6021	КТП-228 с.Засулля	100,00 кВА	92	33,78	58,22	231,7	25	-83,12	
6022	КТП-220 с.Засилля	100,00 кВА	92	17,85	74,15	110,1	25	38,48	0,25
6023	ЗТП-150 м.Лубни	250,00 кВА	322	40,79	281,21	311,1	50	387,74	0,25
6024		250,00 кВА							
6025	ЗТП-27 м.Лубни	250,00 кВА	230	6,37	223,63	190	0	65,56	0,25
6026	КТП-542 с.Кононівка	100,00 кВА	92	13,39	78,61	61,9	12	63,41	0,25
6027	ЗТП-4 вул.Метеорологічна,11 м.Лубни	250,00 кВА	230	26,13	203,87	120	60	75,56	0,25
6028	КТП-674 с.Засулля	100,00 кВА	92	0	92	50	0	52,22	0,25
6029	КТП-5 м.Лубни	315,00 кВА	289,8	45,89	243,91	350	0	-28	
6030	КТП-1007 м.Лубни вул.В.Симоненка	250,00 кВА	230	20,4	209,6	115,7	0	318,26	0,25
6031	КТП-719 с.Войнича	250,00 кВА	230	15,93	214,07	74	0	181,56	0,25
6032	ЗТП-143 м.Лубни	250,00 кВА	322	49,08	272,92	348	50	82,6	0,25
6033		250,00 кВА							
6034	КТП-115 м.Лубни	160,00 кВА	147,2	18,48	128,72	127	0	36,56	0,25
6035	КТП-1035 10/0,4 кВ м.Лубни	250,00 кВА	230	0	230	313,4	25	196,48	0,25
6036	ЗТП-114 м.Лубни	250,00 кВА	322	39,52	282,48	326,1	0	422,74	0,25
6037		250,00 кВА							
6038	КТП-475 с.Н.Булатець	160,00 кВА	147,2	17,21	129,99	172,1	5	100,64	0,25
6039	КТП-207 с.Новооріхівка	100,00 кВА	92	15,93	76,07	167,8	0	5,78	0,25
6040	КТП-210 с.Новооріхівка	63,00 кВА	57,96	10,2	47,76	78,5	0	8,01	0,25
6041	КТП-172 с.Пуленці	100,00 кВА	92	18,48	73,52	90,5	0	83,08	0,25
6042	КТП-400 с.Вовчик	160,00 кВА	147,2	31,87	115,33	192,5	0	149,83	0,25
6043	ЗТП-1027 м.Лубни вул.Монастирська,4	250,00 кВА	230	42,71	187,29	183	0	250,96	0,25
6044	КТП-25 м.Лубни	160,00 кВА	147,2	33,78	113,42	371	7	-35,67	
6045	КТП-1038 м.Лубни	250,00 кВА	230	24,22	205,78	204,1	0	330,78	0,25
6046	КТП-1036 м.Лубни	630,00 кВА	579,6	19,76	559,84	282,2	0	1065,71	0,25
6047	КТП-1040 м.Лубни	160,00 кВА	147,2	26,77	120,43	178,8	0	163,53	0,25
6048	КТП-1039 вул.Фрунзе м.Лубни	100,00 кВА	92	16,57	75,43	101,7	0	71,88	0,25
6049	КТП-388 с.Вовчик	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0,25
6050	КТП-260 с.Засулля	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0,25
Машевский филиал									
6051	КТП-238 с.М.Нехвороща	40,00 кВА	36,8	12,75	24,05	46,6	0	8,33	0,25
6052	КТП-224 с. М. Нехвороща	25,00 кВА	23	5,1	17,9	19	0	6,56	0,25
6053	КТП-228 с.М-Нехвороща	40,00 кВА	36,8	15,93	20,87	28	0	12,89	0,25
6054	КТП-322 с.Первомайське	63,00 кВА	57,96	8,92	49,04	98,5	0	-11,99	
6055	КТП-223 с.М.Нехвороща	10,00 кВА	9,2	1,91	7,29	2,3	0	7,92	0,25
6056	КТП-230 с.М-Нехвороща	160,00 кВА	147,2	22,31	124,89	111,9	0	107,8	0,25
6057	КТП-227 с.М-Нехвороща	63,00 кВА	57,96	12,75	45,21	112,6	0	-26,09	
6058	КТП-270 с.М-Нехвороща	100,00 кВА	92	19,76	72,24	38,6	0	98,71	0,25
6059	КТП-271 с.М-Нехвороща	63,00 кВА	57,96	10,84	47,12	37,3	0	27,1	0,25
6060	КТП-206 с.Первомайське	100,00 кВА	92	15,93	76,07	100,6	0	36,71	0,25
6061	КТП-220 с.М-Нехвороща	63,00 кВА	57,96	19,12	38,84	34	0	30,4	0,25
6062	КТП-222 с.С-Нехвороща	160,00 кВА	147,2	12,75	134,45	92,9	0	126,8	0,25
6063	КТП-221 с.М-Нехвороща	160,00 кВА	147,2	14,02	133,18	77,3	12,2	130,2	0,25
6064	КТП-226 с.М-Нехвороща	160,00 кВА	147,2	26,13	121,07	127,9	0	91,8	0,25
6065	КТП-229 с.М-Нехвороща	160,00 кВА	147,2	17,85	129,35	106,6	0	113,1	0,25
6066	КТП-200 с.Первомайське	250,00 кВА	230	0	230	0	150	105,56	0,25
6067	КТП-192 с.Павлівка	25,00 кВА	23	7,65	15,35	32,1	0	2,23	0,25
6068	КТП-241 с.Павлівка	40,00 кВА	36,8	3,19	33,61	40,1	0	14,83	0,25
6069	КТП-242 с.Павлівка	40,00 кВА	36,8	9,56	27,24	25,6	0	29,33	0,25
6070	КТП-275 с.Михайлівка	50,00 кВА	46	4,46	41,54	51,9	0	16,76	0,25
6071	КТП-325 с.Михайлівка	100,00 кВА	92	5,74	86,26	109,5	0	27,81	0,25
6072	КТП-326 с.Михайлівка	250,00 кВА	230	28,68	201,32	70	0	185,56	0,25
6073	КТП-243 с.Павлівка	100,00 кВА	92	5,74	86,26	177,9	0	-4,32	
6074	КТП-324 с.Михайлівка	30,00 кВА	27,6	10,2	17,4	85,5	0	-44,31	
6075	КТП-276 с.Михайлівка	40,00 кВА	36,8	10,2	26,6	75,2	0	-20,27	
6076	КТП-283 с.Михайлівка	63,00 кВА	57,96	5,74	52,22	86,1	0	0,41	0,25
6077	КТП-323 с.Михайлівка	63,00 кВА	57,96	4,46	53,5	77,7	0	8,81	0,25
6078	КТП-310 с. Андріївка	40,00 кВА	36,8	3,19	33,61	24,7	0	30,23	0,25
6079	КТП-352 с.Красногірка	60,00 кВА	55,2	5,74	49,46	22,7	0	38,63	0,25
6080	КТП-354 с.Красногірка	63,00 кВА	57,96	6,37	51,59	78,6	0	7,91	0,25
6081	КТП-289 с. Андріївка	63,00 кВА	57,96	4,46	53,5	43,5	0	43,01	0,25
6082	КТП-291 с. Андріївка	63,00 кВА	57,96	15,93	42,03	83,2	0	3,31	0,25
6083	КТП-308 с. Андріївка	63,00 кВА	57,96	13,39	44,57	69,4	6	11,11	0,25
6084	КТП-290 с. Андріївка	63,00 кВА	57,96	3,19	54,77	39,8	0	46,71	0,25
6085	КТП-353 с.Красногірка	100,00 кВА	92	9,56	82,44	97,1	0	40,21	0,25
6086	КТП-295 с. Андріївка	63,00 кВА	57,96	7,01	50,95	221,7	0	-112,34	
6087	КТП-309 с. Андріївка	100,00 кВА	92	5,74	86,26	106,9	0	30,41	0,25
6088	КТП-292 с. Андріївка	160,00 кВА	147,2	5,1	142,1	80,6	0	82,96	0,25
6089	КТП-293 с. Андріївка	100,00 кВА	92	14,02	77,98	80	0	22,22	0,25
6090	КТП-285 с.Красногірка	63,00 кВА	57,96	15,3	42,66	30	0	34,4	0,25
6091	КТП-201 с.Михайлівка	60,00 кВА	55,2	6,37	48,83	54,6	0	6,73	0,25
6092	КТП-327 с.Михайлівка	100,00 кВА	92	32,51	59,49	247,3	0	-33,35	

6093	КТП-202 с.Михайлівка	100,00 кВА	92	21.67	70.33	299.7	0	-85.75	
6094	КТП-231 с.Михайлівка	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	108	0	55.56	0.25
6095	КТП-239 с.Михайлівка	250,00 кВА	230	50.35	179.65	164.5	0	178.78	0.25
6096	КТП-4 с.Селещина	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	23	0	41.4	0.25
6097	КТП-24 с.Селещина	250,00 кВА	230	28.68	201.32	160	121	-25.44	
6098	КТП-137 с.Селещина	100,00 кВА	92	18.48	73.52	172.7	0	0.88	0.25
6099	КТП-366 с.Селещина	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	111.3	0	-24.79	
6100	КТП-334 с.Селещина	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	160.3	0	-50.94	
6101	КТП-337 с.Селещина	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	119.2	10	-42.69	
6102	КТП-120 с.Селещина	100,00 кВА	92	29.32	62.68	251.3	0	-77.72	
6103	КТП-364 с.Тимченківка	100,00 кВА	92	17.21	74.79	106.5	0	67.08	0.25
6104	КТП-138 с.Селещина	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	131.1	9.9	-31.64	
6105	КТП-361 с.Селещина	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	105	0	-18.49	
6106	КТП-160 с.Машівка	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	19	0	45.4	0.25
6107	КТП-367 с.Селещина	100,00 кВА	92	1.91	90.09	57	0	45.22	0.25
6108	КТП-107 с.Селещина	160,00 кВА	147.2	53.54	93.66	421.1	5	-83.77	
6109	КТП-369 с.Коновалівка (бл.)	100,00 кВА	92	32.51	59.49	195.7	0	-22.12	
6110	КТП-123 с.Машівка	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	133.2	0	30.36	0.25
6111	КТП-124 с.Машівка	100,00 кВА	92	41.43	50.57	302.1	0	-88.15	
6112	КТП-100 с.Машівка	100,00 кВА	92	12.75	79.25	60	0	42.22	0.25
6113	КТП-93 с.Машівка	160,00 кВА	147.2	0	147.2	16	0	147.56	0.25
6114	КТП-108 с.Селещина	160,00 кВА	147.2	29.96	117.24	326.9	5	10.43	0.25
6115	КТП-179 с.Коновалівка	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	40	0	123.56	0.25
6116	КТП-185 с.Селещина	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	83	0	136.7	0.25
6117	КТП-122 с.Машівка	160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	55.5	0	164.2	0.25
6118	КТП-348 с.Машівка	160,00 кВА	147.2	43.98	103.22	390.8	0	-48.47	
6119	КТП-96 с.Машівка	160,00 кВА	147.2	72.03	75.17	505.5	0	-163.17	
6120	КТП-94 с.Машівка	250,00 кВА	230	14.66	215.34	210.6	9.7	213.66	0.25
6121	КТП-119 с.Селещина	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	178.8	0	40.9	0.25
6122	КТП-351 с.Селещина	100,00 кВА	92	25.5	66.5	187.5	0	-13.92	
6123	КТП-121 с.Коновалівка (бл.)	250,00 кВА	230	33.78	196.22	232.2	0	201.76	0.25
6124	КТП-145 с.Селещина	250,00 кВА	230	10.2	219.8	139.6	0	203.68	0.25
6125	КТП-306 с.Селещина	250,00 кВА	230	29.96	200.04	215.9	0	218.06	0.25
6126	КТП-84 с.Машівка	63,00 кВА	57.96	0	57.96	36	0	28.4	0.25
6127	КТП-97 с.Машівка	100,00 кВА	92	34.42	57.58	280	0	-106.42	
6128	КТП-59 с.Машівка	100,00 кВА	92	15.3	76.7	186.3	0	-12.72	
6129	КТП-85 с.Машівка	100,00 кВА	92	42.71	49.29	368.2	0	-154.25	
6130	КТП-91 смт.Машівка	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	181.6	15	145.73	0.25
6131	КТП-92 смт.Машівка	160,00 кВА	147.2	40.79	106.41	256.2	0	21.54	0.25
6132	КТП-88 с.Машівка	160,00 кВА	147.2	34.42	112.78	284.6	0	57.73	0.25
6133	КТП-167 с.Машівка	160,00 кВА	147.2	50.35	96.85	345.7	15.5	-18.87	
6134	КТП-338 с.Базилевщина	25,00 кВА	23	8.29	14.71	51.7	0	-17.37	
6135	КТП-9 с.Базилевщина	100,00 кВА	92	18.48	73.52	150.5	0	23.08	0.25
6136	КТП-25 с.Базилевщина	100,00 кВА	92	16.57	75.43	194.65	0	-21.07	
6137	КТП-29 с.Базилевщина	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	128.7	0	-19.34	
6138	КТП-31 с.Базилевщина	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	50	0	14.4	0.25
6139	КТП-355 с.Богданівка	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	113	0	-26.49	
6140	КТП-22 с.Миронівка	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	35	0	29.4	0.25
6141	КТП-34 с.Миронівка	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	40	0	24.4	0.25
6142	КТП-357 с.Богданівка	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	23.5	0	17.39	0.25
6143	КТП-26 с.Базилевщина	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	75	8	-18.6	
6144	КТП-27 с.Базилевщина	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
6145	КТП-28 с.Базилевщина	100,00 кВА	92	21.03	70.97	191.1	0	-17.52	
6146	КТП-33 с.Миронівка	40,00 кВА	36.8	16.57	20.23	70.1	0	-15.17	
6147	КТП-356 с. Миронівка	100,00 кВА	92	31.87	60.13	146.3	0	27.28	0.25
6148	КТП-372 с.Базилевщина	160,00 кВА	147.2	17.85	129.35	93.3	0	126.4	0.25
6149	КТП-30 с.Базилевщина	400,00 кВА	368	70.11	297.89	256	0	152.89	0.25
6150	КТП-32 с.Миронівка	25,00 кВА	23	0	23	19.9	0	5.66	0.25
6151	КТП-23 смт.Машівка	40,00 кВА	36.8	10.84	25.96	10	0	30.89	0.25
6152	КТП-72 с.Іванівка	40,00 кВА	36.8	1.91	34.89	16	0	24.89	0.25
6153	КТП-82 с.Сахнівщина	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	55.6	0	-0.67	
6154	КТП-362 с.Петрівка	40,00 кВА	36.8	1.91	34.89	46.8	0	8.13	0.25
6155	КТП-61 с.Сахнівщина	60,00 кВА	55.2	1.91	53.29	40.4	0	41.99	0.25
6156	КТП-312 с.Іванівка	100,00 кВА	92	21.67	70.33	142.2	0	31.38	0.25
6157	КТП-73 с.Іванівка	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	69.6	0	16.91	0.25
6158	КТП-62 с.Манилівка	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	84.4	0	2.11	0.25
6159	КТП-63 с.Сахнівщина	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	79.9	0	6.61	0.25
6160	КТП-70 с.Петрівка	25,00 кВА	23	2.55	20.45	17.5	0	8.06	0.25
6161	КТП-71 с.Сахнівщина	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	46.8	0	39.71	0.25
6162	КТП-363 с.Петрівка	100,00 кВА	92	3.82	88.18	40.8	0	96.51	0.25
6163	КТП-74 с.Іванівка	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	80	0	83.56	0.25
6164	КТП-37 смт.Машівка	100,00 кВА	92	26.77	65.23	159.8	0	-22.49	
6165	КТП-109 с.Селещина	160,00 кВА	147.2	43.98	103.22	314.5	0	27.83	0.25
6166	КТП-114 с.Селещина	250,00 кВА	230	16.57	213.43	121	0	134.56	0.25
6167	КТП-365 с.Латишівка	40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	64.8	0	-9.87	
6168	КТП-111 с.Селещина	40,00 кВА	36.8	0	36.8	9.5	0	31.39	0.25
6169	КТП-128 с.Латишівка	100,00 кВА	92	3.19	88.81	42.6	0	94.71	0.25
6170	КТП-112 с.Сухоносівка	100,00 кВА	92	10.84	81.16	133.1	0	4.21	0.25
6171	КТП-36 с.Богданівка	40,00 кВА	36.8	14.02	22.78	44	0	10.93	0.25
6172	КТП-55 с.Богданівка	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	26.6	0	28.33	0.25
6173	КТП-304 с.В-Балка	40,00 кВА	36.8	1.91	34.89	9.5	0	31.39	0.25
6174	КТП-68 с.Лизівка	60,00 кВА	55.2	3.19	52.01	48.9	0	33.49	0.25
6175	КТП-67 с.Лизівка	60,00 кВА	55.2	4.46	50.74	28	0	54.39	0.25
6176	КТП-56 с.Богданівка	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	68.5	0	18.01	0.25
6177	КТП-66 с.Григорівка	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	41	0	45.51	0.25
6178	КТП-65 с.Григорівка	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	24.3	0	40.1	0.25
6179	КТП-188 с.Сахнівщина	100,00 кВА	92	1.91	90.09	14	0	88.22	0.25

6180	КТП-64 с.Сахнівщина		63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	29.5	0	57.01	0.25
6181	КТП-69 с.В-Балка		63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	53.1	0	33.41	0.25
6182	КТП-127 с.Сахнівщина		100,00 кВА	92	10.2	81.8	70.3	0	67.01	0.25
6183	КТП-311 с.Сахнівщина		100,00 кВА	92	11.47	80.53	130.8	0	6.51	0.25
6184	КТП-99 с.Григорівка		100,00 кВА	92	7.01	84.99	73.6	0	28.62	0.25
6185	КТП-371 с.В-Балка		100,00 кВА	92	2.55	89.45	47.3	0	90.01	0.25
6186	КТП-39 с.Кошманівка		160,00 кВА	147.2	66.93	80.27	352.9	0	-10.57	
6187	КТП-21 с.Кошманівка		160,00 кВА	147.2	35.06	112.14	204.2	0	73.54	0.25
6188	КТП-38 с.Кошманівка		250,00 кВА	230	13.39	216.61	236.6	0	197.36	0.25
6189	КТП-360 с.Кошманівка		250,00 кВА	230	81.59	148.41	403.9	0	130.98	0.25
6190	КТП-281 с.Кошманівка		40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	91.3	0	-36.37	
6191	КТП-280 с.Кошманівка		60,00 кВА	55.2	7.01	48.19	80.1	0	2.29	0.25
6192	КТП-49 с.Кошманівка		100,00 кВА	92	23.58	68.42	168	0	5.58	0.25
6193	КТП-373 с.Кошманівка		100,00 кВА	92	51.63	40.37	289.9	0	-75.95	
6194	КТП-46 с.Кошманівка		100,00 кВА	92	5.1	86.9	40	0	62.22	0.25
6195	КТП-20 с.Кошманівка		100,00 кВА	92	26.13	65.87	113.8	0	23.51	0.25
6196	КТП-50 с.Кошманівка		100,00 кВА	92	3.82	88.18	53.3	0	84.01	0.25
6197	КТП-54 с.Кошманівка		250,00 кВА	230	4.46	225.54	54.5	0	201.06	0.25
6198	КТП-40 с.Кошманівка		250,00 кВА	230	54.82	175.18	287.5	0	247.38	0.25
6199	КТП-51 с.Кошманівка		400,00 кВА	368	15.3	352.7	94.5	0	314.39	0.25
6200	КТП-12 с.Старицьківка		40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	51.7	0	3.23	0.25
6201	КТП- 7 с.Олексїївка		40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	64.6	0	-9.67	
6202	КТП- 8 с.Старицьківка		50,00 кВА	46	6.37	39.63	113.7	0	-45.04	
6203	КТП- 17 с.Рубанівка		50,00 кВА	46	0	46	49.5	0	19.16	0.25
6204	КТП- 126 с.Рубанівка		63,00 кВА	57.96	0	57.96	5	0	59.4	0.25
6205	КТП- 296 с.Рубанівка		40,00 кВА	36.8	4.46	32.34	40	0	14.93	0.25
6206	КТП- 13 с.Зоря		100,00 кВА	92	5.1	86.9	52.1	0	85.21	0.25
6207	КТП- 11 с.Старицьківка		100,00 кВА	92	24.86	67.14	105.9	0	31.41	0.25
6208	КТП- 16 с.Сонячне		100,00 кВА	92	17.21	74.79	123.6	0	13.71	0.25
6209	КТП- 15 с.Сонячне		160,00 кВА	147.2	24.86	122.34	169.1	0	108.64	0.25
6210	КТП-130 с.Старицьківка		400,00 кВА	368	0	368	57.9	360	-9.01	
6211	КТП- 10 с.Старицьківка		63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	70	0	16.51	0.25
6212	КТП- 45 с.Кошманівка		40,00 кВА	36.8	0	36.8	40	0	0.89	0.25
6213	КТП- 299 с.Абрамівка		63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	19.5	0	44.9	0.25
6214	КТП- 297 с.Абрамівка		160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	236.1	0	41.64	0.25
6215	КТП- 77 с.Дмитрівка		40,00 кВА	36.8	14.02	22.78	33.5	0	21.43	0.25
6216	КТП- 76 с.Дмитрівка		100,00 кВА	92	14.02	77.98	77.2	0	60.11	0.25
6217	КТП- 279 с.Абрамівка		100,00 кВА	92	3.19	88.81	37.2	0	100.11	0.25
6218	КТП- 80 с.Дмитрівка		100,00 кВА	92	22.31	69.69	129.9	0	7.41	0.25
6219	КТП- 79 с.Дмитрівка		40,00 кВА	36.8	4.46	32.34	37	0	3.89	0.25
6220	КТП- 313 с.Іванівка		63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	46	0	40.51	0.25
6221	КТП- 339 с.Дмитрівка		63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	49.7	0	36.81	0.25
6222	КТП- 341 с.Дмитрівка		63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	40.7	0	45.81	0.25
6223	КТП- 344 с.Абрамівка		63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	54.5	0	32.01	0.25
6224	КТП- 278 с.Абрамівка		25,00 кВА	23	3.82	19.18	8	0	17.56	0.25
6225	КТП- 340 с.Дмитрівка		100,00 кВА	92	21.03	70.97	148.4	0	25.18	0.25
6226	КТП- 178 с.Дмитрівка		40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	80.2	0	-25.27	
6227	КТП- 78 с.Дмитрівка		160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	72	0	91.56	0.25
6228	КТП- 75 с.Дмитрівка		160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	186.6	0	91.14	0.25
6229	КТП- 282 с.Н-Павлівка		63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	54.6	0	31.91	0.25
6230	КТП-133 с.Козельщина		25,00 кВА	23	3.19	19.81	10	0	15.56	0.25
6231	КТП-132 с.Н-Тагамлик		63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	193	0	-83.64	
6232	КТП-136 с.Огуївка		60,00 кВА	55.2	7.01	48.19	90.8	16	-24.41	
6233	КТП-154 с.К-Суходілка		63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	60.8	0	25.71	0.25
6234	КТП-153 с.К-Суходілка		63,00 кВА	57.96	37.61	20.35	165.8	0	-56.44	
6235	КТП-152 с.К-Суходілка		63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	105.6	0	-19.09	
6236	КТП-321 с.Огуївка		100,00 кВА	92	12.75	79.25	42	0	60.22	0.25
6237	КТП-177 с.Огуївка		100,00 кВА	92	8.29	83.71	147.9	0	-10.59	
6238	КТП-134 с.Огуївка		63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	117.8	0	-8.44	
6239	КТП-176 с.Козельщина		63,00 кВА	57.96	44.62	13.34	245.7	0	-110.91	
6240	КТП-150 с.К-Суходілка		100,00 кВА	92	37.61	54.39	296.6	0	-82.65	
6241	КТП-135 с.Огуївка		25,00 кВА	23	3.19	19.81	10	0	15.56	0.25
6242	КТП-129 с.Віпньє		63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	139.4	0	-30.04	
6243	КТП-174 с.Н-Тагамлик		100,00 кВА	92	14.66	77.34	135.9	0	37.68	0.25
6244	КТП-175 с.Н-Тагамлик		100,00 кВА	92	44.62	47.38	80.1	3	54.21	0.25
6245	КТП-131 с.Н-Тагамлик		250,00 кВА	230	15.93	214.07	99.5	0	156.06	0.25
6246	КТП-147 с.К-Суходілка		100,00 кВА	92	29.96	62.04	190.1	0	-16.52	
6247	КТП-156 с.К-Суходілка		63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	122.5	0	-35.99	
6248	КТП-146 с.К-Суходілка		63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	67.4	0	19.11	0.25
6249	КТП-148 с.К-Суходілка		160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	140.7	0	79	0.25
6250	КТП-245 с.Грабовщина		10,00 кВА	9.2	3.82	5.38	4.1	0	6.12	0.25
6251	КТП-246 с.Павлівка		60,00 кВА	55.2	10.84	44.36	89	0	-6.61	
6252	КТП-193 с.Павлівка		40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	4	0	36.89	0.25
6253	КТП-244 с.Павлівка		60,00 кВА	55.2	8.29	46.91	70.6	0	11.79	0.25
6254	КТП-236 с.Павлівка		63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	108.4	0	-21.89	
6255	КТП-210 с.Коновалівка (дал.)		63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	77.4	0	9.11	0.25
6256	КТП-250 с.Ряське		60,00 кВА	55.2	4.46	50.74	57.5	0	24.89	0.25
6257	КТП-182 с.Коновалівка (дал.)		60,00 кВА	55.2	17.85	37.35	90.2	0	-7.81	
6258	КТП-216 с.Кардашівка		63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	24	0	62.51	0.25
6259	КТП -196 с.Коновалівка (дал.)		63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	35	0	29.4	0.25
6260	КТП-214 с.Кардашівка		63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	131.4	0	-22.04	
6261	КТП-213 с.Коновалівка (дал.)		100,00 кВА	92	22.31	69.69	232.3	0	-58.72	
6262	КТП-198 с.Коновалівка (дал.)		160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	115	0	48.56	0.25
6263	КТП-335 с.Коновалівка		250,00 кВА	230	10.84	219.16	38	0	305.28	0.25
6264	КТП-219 с.Коновалівка (дал.)		30,00 кВА	27.6	10.84	16.76	36.2	0	4.99	0.25
6265	КТП-218 с.Коновалів (дал.)		63,00 кВА	57.96	0	57.96	0	0	57.96	0.25
6266	КТП-195 с.Коновалівка		63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	50	0	14.4	0.25

6267	КТП-315 с.Ряське	100,00 кВА	92	19.12	72.88	97.2	0	40.11	0.25
6268	КТП-316 с.Ряське	100,00 кВА	92	19.12	72.88	133.4	0	40.18	0.25
6269	КТП-262 с.Ряське	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	24	0	30.93	0.25
6270	КТП-255 с.Ряське	100,00 кВА	92	14.66	77.34	146.4	5	22.18	0.25
6271	КТП-267 с.Ряське	100,00 кВА	92	9.56	82.44	88.8	0	48.51	0.25
6272	КТП-256 с.Ряське	100,00 кВА	92	9.56	82.44	57.5	0	44.72	0.25
6273	КТП-261 с.Ряське	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	124.6	0	95.1	0.25
6274	КТП-266 с.Ряське	40,00 кВА	36.8	8.92	27.88	60.1	0	-5.17	
6275	КТП-260 с.Ряське	100,00 кВА	92	25.5	66.5	214.4	0	-40.82	
6276	КТП-258 с.Ряське	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	62.4	0	24.11	0.25
6277	КТП-257 с.Ряське	100,00 кВА	92	21.03	70.97	86.8	0	50.51	0.25
6278	КТП-259 с.Ряське	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	45.1	0	41.41	0.25
6279	КТП-205 с.Жирківка	50,00 кВА	46	0	46	40	0	11.11	0.25
6280	КТП-232 с.Жирківка	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	48.1	0	38.41	0.25
6281	КТП-203 с.Жирківка	100,00 кВА	92	14.66	77.34	152.8	0	20.78	0.25
6282	КТП-204 с.Жирківка	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	42.5	0	21.9	0.25
6283	КТП-208 с.Любимівка	25,00 кВА	23	6.37	16.63	32.2	0	2.13	0.25
6284	КТП-207 с.Любимівка	100,00 кВА	92	26.13	65.87	181.5	0	-7.92	
6285	РП-60 смт.Машівка	630,00 кВА	811.44	132.58	678.86	833.7	0	1420.3	0.25
6286		630,00 кВА							
6287	ЗТП-52 с. Кошмановка	400,00 кВА	322	95.61	226.39	140	0	217.78	0.25
6288		250,00 кВА							
6289	ЗТП-215 смт. Машевка	250,00 кВА	206.08	111.54	94.54	377	0	102.26	0.25
6290		160,00 кВА							
6291	ЗТП-89 смт.Машевка	250,00 кВА	230	42.71	187.29	224.35	0	209.61	0.25
6292	ЗТП-90 смт Машівка	400,00 кВА	322	70.11	251.89	273.2	30	177.4	0.25
6293		250,00 кВА							
6294	ЗТП-87 смт Машівка	250,00 кВА	230	24.22	205.78	125.9	0	217.38	0.25
6295	ЗТП-370 с.Н.Тагамлик	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	129.6	0	90.1	0.25
6296	ЗТП-86 с. м.Т.Машівка	630,00 кВА	322	51.63	270.37	331.3	26	123.3	0.25
6297		250,00 кВА							
6298	КТП-318 с.Огуївка	160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	60	0	103.56	0.25
6299	КТП-6 с.Селещина	100,00 кВА	92	22.31	69.69	131.7	0	5.61	0.25
6300	КТП-303 с.Селещина	160,00 кВА	147.2	17.85	129.35	263.6	0	78.73	0.25
6301	КТП-252 с.Ряське	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	98.5	0	-11.99	
6302	КТП-190 с.К.Суходілка	250,00 кВА	230	29.96	200.04	121	0	134.56	0.25
6303	КТП-164 с.К.Суходілка	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	542	0	-133.11	
6304	КТП-53 смт.Машівка	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	143.1	0	-56.59	
Миргородский филиал									
6305	ЗТП-171 с.Вовнянка	400,00 кВА	368	7.01	360.99	245	0	163.89	0.25
6306	КТП-765 м.Миргород	100,00 кВА	92	44.62	47.38	97	0	40.31	0.25
6307	КТП №176 с.Білики	100,00 кВА	92	41.43	50.57	283.1	0	-69.15	
6308	КТП №773 с.М.СОРОЧИНЦЫ	160,00 кВА	147.2	22.63	124.57	106.6	0	113.1	0.25
6309	КТП №771 с.М.СОРОЧИНЦЫ	40,00 кВА	36.8	0.32	36.48	9.5	0	31.39	0.25
6310	КТП №777 с.М.СОРОЧИНЦЫ	100,00 кВА	92	29.32	62.68	172.5	0	1.08	0.25
6311	КТП №779 с.ДОВГАЛИВКА	100,00 кВА	92	20.72	71.28	103.6	0	33.71	0.25
6312	КТП №780 с.ДОВГАЛИВКА	60,00 кВА	55.2	12.75	42.45	103.5	3	-2.35	
6313	КТП №791 с.ХОМУТЕЦЬ	250,00 кВА	230	1.27	228.73	117.5	0	138.06	0.25
6314	КТП №792 с.ХОМУТЕЦЬ	160,00 кВА	147.2	40.79	106.41	262.7	3	76.63	0.25
6315	КТП-795 с.Хомутець	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	165.5	3	-99.07	
6316	КТП-786 с.Хомутець	100,00 кВА	92	7.01	84.99	65	0	37.22	0.25
6317	КТП №782 с.ХОМУТЕЦЬ	60,00 кВА	55.2	7.65	47.55	147	3	-45.85	
6318	КТП №783 с.ХОМУТЕЦЬ	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	257.6	0	84.73	0.25
6319	КТП №787 с.ХОМУТЕЦЬ	160,00 кВА	147.2	32.19	115.01	182.5	0	95.24	0.25
6320	КТП №789 с.ХОМУТЕЦЬ	250,00 кВА	230	40.79	189.21	269	0	265.88	0.25
6321	КТП №796 с.ХОМУТЕЦЬ	250,00 кВА	230	43.98	186.02	299.9	3	131.06	0.25
6322	КТП №768 с.ПОЧАПЦЫ	250,00 кВА	230	55.45	174.55	197.7	0	236.26	0.25
6323	КТП №781 с.ДОВГАЛИВКА	40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	51	3	0.93	0.25
6324	КТП-168 с.Почапці	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	103	0	-16.49	
6325	КТП-172 с.Білики	400,00 кВА	368	142.78	225.22	150.6	0	258.29	0.25
6326	КТП №192 с.БИЛЬКИ	250,00 кВА	230	3.19	226.81	100	0	155.56	0.25
6327	КТП-169 с.Почапці	40,00 кВА	36.8	12.11	24.69	140.6	0	-71.17	
6328	КТП-181 с.Зубівка	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	167.1	0	-57.74	
6329	КТП №178 с.ЗУБОВКА	50,00 кВА	46	8.92	37.08	116	3	-32.21	
6330	КТП-188 с.Зубівка	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	124	0	153.74	0.25
6331	КТП-170 с.Зубівка	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	32	0	8.89	0.25
6332	КТП №139 вул.Горбова м.Миргород	100,00 кВА	92	32.51	59.49	258.5	0	-84.92	
6333	КТП №186 с.ЗУБОВКА	100,00 кВА	92	2.23	89.77	20	0	82.22	0.25
6334	КТП-183 с.Зубовка	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	270	0	72.33	0.25
6335	КТП №207 с.ДЕРКАЧИ	250,00 кВА	230	41.43	188.57	182.6	0	251.36	0.25
6336	КТП №208 с.ДЕРКАЧИ	250,00 кВА	230	9.56	220.44	261	0	-5.44	
6337	КТП №225 с.ЛЮБОВЩИНА	160,00 кВА	147.2	42.71	104.49	180.5	5	92.24	0.25
6338	КТП-232 с.Трудолюб	160,00 кВА	147.2	70.11	77.09	273.2	0	69.13	0.25
6339	КТП №234 с.Трудолюб	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	140	5	74.7	0.25
6340	КТП №242 с.ШАФОРОСТОВКА	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	50	0	-9.11	
6341	КТП №236 с.ШАФОРОСТОВКА	100,00 кВА	92	6.37	85.63	129.6	0	7.71	0.25
6342	КТП №239 с.МАЛИНОВКА	160,00 кВА	147.2	20.4	126.8	138.2	0	139.54	0.25
6343	КТП №237 с.ШАФОРОСТОВКА	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	113.5	0	-4.14	
6344	КТП №243 с.ШАФОРОСТОВКА	100,00 кВА	92	17.85	74.15	115	5	53.58	0.25
6345	КТП №244 с.ШАФОРОСТОВКА	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	84.1	5	-2.59	
6346	КТП №241 с.ШАФОРОСТОВКА	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	50	0	113.56	0.25
6347	КТП №275 с.ПЕТРИВЦЫ	63,00 кВА	57.96	0.64	57.32	50	0	14.4	0.25
6348	КТП №276 с.ПЕТРИВЦЫ	160,00 кВА	147.2	35.69	111.51	274.6	0	67.73	0.25
6349	КТП №278 с.ПЕТРИВЦЫ	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	269.2	0	8.54	0.25
6350	КТП №281 с.ПЕТРИВЦЫ	100,00 кВА	92	10.2	81.8	173.6	5	-5.02	
6351	КТП №280 с.ПЕТРИВЦЫ	160,00 кВА	147.2	8.29	138.91	172	0	47.7	0.25
6352	ТП-270 м.Миргород учебный полигон	63,00 кВА	57.96	0	57.96	0	0	57.96	0.25

6353	КТП №223 с.РЫБАЛЬСКОЕ	160,00 кВА	147.2	26.77	120.43	231.6	5	41.14	0.25
6354	КТП №219 с.ГАРКУШЕНЦЫ	160,00 кВА	147.2	10.2	137	100	0	63.56	0.25
6355	КТП №218 с.ГАРКУШЕНЦЫ	63,00 кВА	57.96	0.64	57.32	150	0	-85.6	
6356	КТП №217 с.ГАРКУШЕНЦЫ	400,00 кВА	368	39.2	328.8	407	0	287.34	0.25
6357	КТП №216 с.ГАРКУШЕНЦЫ	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	472	0	-129.67	
6358	КТП №288 с.ЯРМАКИ	100,00 кВА	92	20.4	71.6	110.5	3	60.08	0.25
6359	КТП №284 с.ЯРМАКИ	100,00 кВА	92	12.75	79.25	185	0	-11.42	
6360	КТП №287 с.ЯРМАКИ	250,00 кВА	230	3.82	226.18	52	0	203.56	0.25
6361	КТП №252 с.ГАРКУШЕНЦЫ (ШКОЛА)	250,00 кВА	230	49.08	180.92	521.1	0	13.78	0.25
6362	КТП №291 с.ЕРКИ	50,00 кВА	46	28.68	17.32	201.5	0	-114.71	
6363	КТП №292 с.ЕРКИ	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	98	0	-43.07	
6364	КТП №294 с.ЕРКИ	60,00 кВА	55.2	9.56	45.64	183	0	-78.85	
6365	КТП №309 с.МАЛЬЦЫ	100,00 кВА	92	7.65	84.35	121	3	49.58	0.25
6366	КТП №307 с.МАЛЬЦЫ	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	56	3	27.51	0.25
6367	КТП №306 с.МАЛЬЦЫ	40,00 кВА	36.8	1.27	35.53	30	0	10.89	0.25
6368	КТП-302 с.Слобідка	250,00 кВА	230	22.31	207.69	194.1	3	236.86	0.25
6369	КТП №308 с.МАЛЬЦЫ	60,00 кВА	55.2	10.2	45	96.6	3	-17.21	
6370	КТП №301 с.СЛОБИДКА	100,00 кВА	92	0	92	0	3	99.22	0.25
6371	КТП №303 с.СЛОБИДКА	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	78	3	5.51	0.25
6372	КТП №283 с.ЯРМАКИ	50,00 кВА	46	7.65	38.35	106.5	0	-37.84	
6373	КТП №277 с.ПЕТРИВЦЫ	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	128	0	91.7	0.25
6374	КТП №215 с.ГАРКУШЕНЦЫ	40,00 кВА	36.8	5.74	31.06	111.6	0	-42.17	
6375	КТП №279 с.ПЕТРИВЦЫ	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	93	0	126.7	0.25
6376	КТП №293 с.ЕРКИ	40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	54.1	5	-4.17	
6377	КТП №226 с.ЛЮБОВЩИНА	40,00 кВА	36.8	33.14	3.66	152.1	0	-82.67	
6378	КТП №573 с.ХОМУТЕЦЬ	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	62	0	-21.11	
6379	КТП-702 с.Вовнянка	40,00 кВА	36.8	7.01	29.79	90	5	-40.07	
6380	ТП-770 с.М.Сорочинці	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	132	0	-22.64	
6381	КТП-282 с.Петрівці	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	89.1	5	-7.59	
6382	КТП-701 с.Вовнянка	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	37	5	44.51	0.25
6383	КТП-286 с.Ярмаки	250,00 кВА	230	1.27	228.73	50	0	205.56	0.25
6384	КТП №290 КСП ИМ.ЛЕНИНА	250,00 кВА	230	1.91	228.09	50	0	205.56	0.25
6385	КТП-769 м.Миргород грензавод	40,00 кВА	36.8	14.02	22.78	182.8	5	-132.87	
6386	КТП №772 с.М.СОРОЧИНЦЫ	100,00 кВА	92	7.97	84.03	158	0	15.58	0.25
6387	КТП-268 с.Петрівці	250,00 кВА	230	12.11	217.89	218.5	0	124.78	0.25
6388	КТП №182 с.ЗУБОВКА	250,00 кВА	230	27.73	202.27	327	0	106.96	0.25
6389	КТП-305 с.Слобідка	630,00 кВА	579.6	2.55	577.05	245	0	399	0.25
6390	КТП-228 с.Любовщина	25,00 кВА	23	0	23	15	0	10.56	0.25
6391	КТП-790 с.Хомутець	100,00 кВА	92	12.75	79.25	56	0	46.22	0.25
6392	КТП-177 с.Білики	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	128	0	35.56	0.25
6393	КТП №720 с.ПЕТРИВЦЫ	250,00 кВА	230	26.13	203.87	134	0	299.96	0.25
6394	КТП №185 с.ЗУБОВКА	40,00 кВА	36.8	0.64	367.36	125	0	283.89	0.25
6395	КТП-370 с.Шафоростівка	100,00 кВА	92	0.64	91.36	50	0	52.22	0.25
6396	КТП-249 с.Любовщина	250,00 кВА	230	1.91	228.09	53	0	202.56	0.25
6397	КТП-774 с.М.Сорочинці	250,00 кВА	230	7.65	222.35	150	25	80.56	0.25
6398	КТП-250 с.Білики	100,00 кВА	92	24.22	67.78	161.4	0	12.18	0.25
6399	КТП-209 м.Миргород	63,00 кВА	57.96	35.06	22.9	281.5	9.5	-181.64	
6400	КТП №776 с.ХОМУТЕЦЬ	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	92	0	127.7	0.25
6401	КТП-747 с.Трудолюб	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	207.5	0	12.2	0.25
6402	КТП №703 с.ОВНЯНКА	160,00 кВА	147.2	8.29	138.91	62	0	101.56	0.25
6403	КТП №187 с.ЗУБОВКА	100,00 кВА	92	0.64	91.36	100	0	2.22	0.25
6404	КТП №254 с.ЗУБОВКА	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	65.6	0	154.1	0.25
6405	КТП-255 с.Хомутець	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	40	0	123.56	0.25
6406	КТП №704 с.ОВНЯНКА	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	224.9	0	52.84	0.25
6407	КТП №184 с.ЗУБОВКА	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	59.2	0	27.31	0.25
6408	КТП №190 с.ПИДРУДА	60,00 кВА	55.2	21.03	34.17	125.5	0	-21.35	
6409	КТП №730 с.ПИДРУДА	40,00 кВА	36.8	191.22	-154.42	69.5	0	-14.57	
6410	КТП №784 с.ХОМУТЕЦЬ (ВЕТЗООТЕХН.)	250,00 кВА	230	35.06	194.94	146	3	106.56	0.25
6411	КТП №785 с.ХОМУТЕЦЬ (ВЕТЗООТЕХН.)	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	67	0	152.7	0.25
6412	КТП №734 с.ХОМУТЕЦЬ (МЕЛЬНИЦА)	160,00 кВА	147.2	18.48	128.72	123	0	40.56	0.25
6413	П №846 г.МИРГОРОД вул.В.ВАСИЛЕВСКОЙ	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	330	0	12.33	0.25
6414	КТП-845 с.Гаркушенці	250,00 кВА	230	31.23	198.77	234.7	5	194.26	0.25
6415	КТП №235 с.ШАХВОРОСТОВКА (МТФ)	25,00 кВА	23	3.19	19.81	25	0	0.56	0.25
6416	КТП №735 с.ПЕТРИВЦЫ (АВМ)	250,00 кВА	230	0.64	229.36	100	0	155.56	0.25
6417	КТП №191 с.ПИДРУДА	315,00 кВА	289.8	39.52	250.28	328.1	0	-6.1	
6418	КТП №766 с.ПОЧАПЦЫ (ЛЕСХОЗЗАГ)	100,00 кВА	92	3.82	88.18	25	0	77.22	0.25
6419	КТП №273 с.ПЕТРИВЦЫ	250,00 кВА	230	1.91	228.09	189	0	66.56	0.25
6420	КТП-210 м.Миргород ПМК-5	250,00 кВА	230	24.86	205.14	223.5	0	32.06	0.25
6421	КТП-429 с.Почанці	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	28.5	10	181.2	0.25
6422	КТП-233 с.Трудолюб (ДЕТСАД)	60,00 кВА	55.2	25.5	29.7	169.1	0	-64.95	
6423	ККТП-174 с.Білики	100,00 кВА	92	48.44	43.56	302.5	0	-88.55	
6424	КТП №742 с.ХОМУТЕЦЬ	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	35	0	51.51	0.25
6425	КТП-814 с.Вовнянка	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	99.6	0	-13.09	
6426	КТП №813 с.ОСОВОЕ	25,00 кВА	23	1.91	21.09	30.6	0	3.73	0.25
6427	КТП №213 с.ПЕТРИВЦЫ	100,00 кВА	92	10.84	81.16	104	0	33.31	0.25
6428	КТП №745 с.ПЕТРИВЦЫ	250,00 кВА	230	1.27	228.73	200	0	55.56	0.25
6429	КТП №838 с.ПЕТРИВЦЫ	160,00 кВА	147.2	17.21	129.99	153.5	0	124.24	0.25
6430	КТП №837 с.ПЕТРИВЦЫ	100,00 кВА	92	18.48	73.52	164	0	9.58	0.25
6431	КТП №840 с.ШАФОРОСТОВКА	100,00 кВА	92	10.84	81.16	115.5	5	53.08	0.25
6432	КТП №839 с.ШАФОРОСТОВКА	50,00 кВА	46	21.03	24.97	70	5	-6.34	
6433	№847 м.Миргород вул.КОМЫШНЯНСКАЯ, 139	100,00 кВА	92	48.44	43.56	253.2	0	-79.62	
6434	КТП №331 п.РОМОДАН	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	102.8	0	116.9	0.25
6435	КТП-339 с.Конюшево	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	14	0	26.89	0.25
6436	КТП №340 с.СОТНИЦКОЕ	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	49	0	37.51	0.25
6437	КТП №342 п.РОМОДАН	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	63.3	0	23.21	0.25
6438	КТП №343 п.РОМОДАН	100,00 кВА	92	29.96	62.04	206.4	0	-32.82	
6439	ТП №351 с.ШАРКОВЩИНА	100,00 кВА	92	10.2	81.8	154	0	19.58	0.25

6440	ТП №347 с.ШАРКОВЩИНА	160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	126.5	0	151.24	0.25
6441	КТП №348 с.ШАРКОВЩИНА	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	38	0	48.51	0.25
6442	ТП №349 с.ШАРКОВЩИНА	160,00 кВА	147.2	16.57	130.63	235.3	0	42.44	0.25
6443	КТП-354 с.Беево	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	10	0	54.4	0.25
6444	КТП №335 п.РОМОДАН	40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	229	0	-143.42	
6445	КТП-336 п.Ромодан	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	334.1	0	-199.31	
6446	КТП №337 п.РОМОДАН	100,00 кВА	92	21.03	70.97	135.1	0	38.48	0.25
6447	КТП №338 п.РОМОДАН	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	203.1	0	-93.74	
6448	КТП №332 п.РОМОДАН	100,00 кВА	92	41.43	50.57	268.5	0	-54.55	
6449	ТП №333 п.РОМОДАН	160,00 кВА	147.2	47.8	99.4	375.2	7	-39.87	
6450	КТП №344 п.РОМОДАН	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	45	0	41.51	0.25
6451	КТП №326 с.ВИРИЧ	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	97.7	0	-11.19	
6452	КТП-330 с.Вирич	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	156.9	0	-47.54	
6453	КТП №328 с.ВИРИЧ	100,00 кВА	92	31.23	60.77	118.1	0	95.85	0.25
6454	КТП №390 с.ГРЕБЕЛЬКИ	100,00 кВА	92	1.91	90.09	147	0	26.58	0.25
6455	КТП №398 с.ГАСЕНКИ	60,00 кВА	55.2	22.31	32.89	136	0	-31.85	
6456	КТП №399 с.ГАСЕНКИ	60,00 кВА	55.2	10.2	45	54	0	28.39	0.25
6457	КТП №408 с.СОХАЦЬКЕ	100,00 кВА	92	18.48	73.52	53	0	84.31	0.25
6458	КТП №404 с.КЛЮШНИКОВКА	160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	291	0	51.33	0.25
6459	КТП №405 с.КЛЮШНИКОВКА	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	79.5	0	7.01	0.25
6460	КТП №407 с.ЖЕЛЕЗНЯКИ	40,00 кВА	36.8	1.91	34.89	2.5	0	38.39	0.25
6461	КТП №393 с.Штемпелі	60,00 кВА	55.2	1.91	53.29	4	0	57.33	0.25
6462	КТП №394 с.ЖЕЛЕЗНЯКИ	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	52.5	0	2.43	0.25
6463	КТП №392 ст.ДУБРОВКА	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	36	0	50.51	0.25
6464	КТП-391 с.Дубровка	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	62.5	0	24.01	0.25
6465	КТП №360 с.КИБЕНЦЫ	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	174.5	0	-65.14	
6466	КТП №355 с.КИБЕНЦЫ	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	50	0	113.56	0.25
6467	КТП №362 с.КИБЕНЦЫ	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	37	0	182.7	0.25
6468	КТП-365 с.Кибинці	63,00 кВА	57.96	24.86	33.1	137.5	0	-28.14	
6469	КТП №356 с.КИБЕНЦЫ	160,00 кВА	147.2	29.96	117.24	304.5	0	37.83	0.25
6470	КТП №403 с.КЛЮШНИКОВКА	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	11	0	152.56	0.25
6471	КТП №430 ДКЗ №62	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	100	0	63.56	0.25
6472	КТП №420 ДКЗ №62	100,00 кВА	92	4.46	87.54	129.1	0	44.48	0.25
6473	КТП-419 ДУБРОВСКИЙ КОНЗАВОД	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	116.5	0	-7.14	
6474	КТП-423 ДУБРОВСКИЙ КОНЗАВОД	25,00 кВА	23	1.91	21.09	28	5	1.33	0.25
6475	КТП №421 ДКЗ №62	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	160	0	-119.11	
6476	КТП №381 ДКЗ №62	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	68	0	-27.11	
6477	КТП №382 ДКЗ №62	100,00 кВА	92	7.01	84.99	100	0	2.22	0.25
6478	КТП №416 ДКЗ №62	400,00 кВА	368	8.92	359.08	218.5	0	190.39	0.25
6479	КТП-414 с.ДУБРОВКА	250,00 кВА	230	11.47	218.53	541.6	0	-6.72	
6480	КТП №389 ДКЗ №62	100,00 кВА	92	5.74	86.26	120.5	0	53.08	0.25
6481	КТП №385 ДКЗ №62	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	34	0	52.51	0.25
6482	КТП-417 с.Показове	100,00 кВА	92	18.48	73.52	147.6	0	25.98	0.25
6483	КТП №817 с.КИБЕНЦЫ	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	96	0	-9.49	
6484	КТП №212 Дубровка	160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	282	0	-4.26	
6485	КТП-758 с.Кибинці	160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	100	0	63.56	0.25
6486	КТП №364 с.КИБЕНЦЫ	100,00 кВА	92	24.86	67.14	209	0	-35.42	
6487	КТП №363 с.КИБЕНЦЫ	100,00 кВА	92	22.95	69.05	79	0	58.31	0.25
6488	КТП №759 с.КИБЕНЦЫ	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	108	0	1.36	0.25
6489	КТП №753 с.КИБЕНЦЫ	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	148	0	-61.49	
6490	КТП №329 с.ВЕРИЧ	100,00 кВА	92	1.27	90.73	87.7	0	49.61	0.25
6491	КТП №754 с.КИБЕНЦЫ	100,00 кВА	92	22.95	69.05	105	0	32.31	0.25
6492	КТП №857 с.КЛЮШНИКОВКА	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	153.8	0	-44.44	
6493	КТП №401 с.КЛЮШНИКОВКА	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	236	0	-16.3	
6494	КТП №836 с.КЛЮШНИКОВКА	250,00 кВА	230	22.31	207.69	100	0	155.56	0.25
6495	КТП-410 с.Травневе	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	72	0	14.51	0.25
6496	КТП №422 ДКЗ №62	100,00 кВА	92	13.39	78.61	126.5	0	47.08	0.25
6497	КТП №435 п.КАМЫШНЯ	63,00 кВА	57.96	0.64	57.32	60	0	4.4	0.25
6498	КТП №436 п.КАМЫШНЯ	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	164.8	0	-55.44	
6499	КТП №531А с.Поповка	100,00 кВА	92	7.65	84.35	57	0	80.31	0.25
6500	КТП №442 с.ОСТАПОВКА	100,00 кВА	92	5.1	86.9	34	0	103.31	0.25
6501	КТП №443 с.ОСТАПОВКА	25,00 кВА	23	3.82	19.18	30	0	4.33	0.25
6502	КТП №444 с.ОСТАПОВКА	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	82	0	4.51	0.25
6503	КТП №446 с.ОСТАПОВКА	250,00 кВА	230	15.93	214.07	189	0	154.28	0.25
6504	КТП №449 с.ОСТАПОВКА	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	63	0	23.51	0.25
6505	КТП №450 с.ОСТАПОВКА	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	60.5	0	26.01	0.25
6506	КТП-454 с.Будаківка	100,00 кВА	92	4.46	87.54	112	0	25.31	0.25
6507	КТП-463 с.Мокрії	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	46	0	40.51	0.25
6508	КТП №455 х.ОНАЦЬКИЙ	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	160	0	-73.49	
6509	КТП-459 с.Мокрії	25,00 кВА	23	0	23	0	0	23	0.25
6510	КТП-467 с.Зуївці	40,00 кВА	36.8	14.02	22.78	41	0	13.93	0.25
6511	КТП-468 с.Зуївці	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	58	0	28.51	0.25
6512	КТП №490 с.ЗУЕВЦЫ	40,00 кВА	36.8	1.91	34.89	32	0	22.93	0.25
6513	КТП №471 с.ЗУЕВЦЫ	40,00 кВА	36.8	1.91	34.89	58	0	-3.07	
6514	КТП №472 с.ЗУЕВЦЫ	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	30	0	56.51	0.25
6515	КТП-474 с.Зуївці	100,00 кВА	92	33.14	58.86	236	3	-65.42	
6516	КТП-475 с.Зуївці	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	47.5	0	39.01	0.25
6517	КТП №476 с.ЗУЕВЦЫ	100,00 кВА	92	10.2	81.8	140.5	0	33.08	0.25
6518	КТП №477 с.ЗУЕВЦЫ	40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	53	0	1.93	0.25
6519	КТП №478 с.ЗУЕВЦЫ	180,00 кВА	165.6	1.27	164.33	80	0	104	0.25
6520	КТП-480 с.Зуївці	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	200	0	-36.44	
6521	КТП №483 с.ЧЕРЕВКИ	160,00 кВА	147.2	17.21	129.99	128	0	35.56	0.25
6522	КТП-484 с.ЧЕРЕВКИ	100,00 кВА	92	22.31	69.69	215.5	0	-41.92	
6523	КТП №488 с.ЧЕРЕВКИ	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	139	0	-52.49	
6524	КТП-489 с.Черевки	60,00 кВА	55.2	14.02	41.18	131	0	-26.85	
6525	КТП №492 с.БАКУМОВКА	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	56	0	-1.07	
6526	КТП №491 с.БАКУМОВКА	100,00 кВА	92	18.48	73.52	142	0	31.58	0.25

6527	КТП №493 с.БАКУМОВКА	160,00 кВА	147.2	36.33	110.87	268.3	0	9.44	0.25
6528	КТП №495 с.БАКУМОВКА	100,00 кВА	92	2.55	89.45	107	0	30.31	0.25
6529	КТП-486 с.Черевки	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	13	0	27.89	0.25
6530	КТП-485 с.Черевки	100,00 кВА	92	1.27	90.73	35	0	102.31	0.25
6531	КТП №732 с.ЗУЕВЦЫ	100,00 кВА	92	14.02	77.98	51	0	86.31	0.25
6532	КТП №550 п.КОМЫШНЯ	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	210.9	3	-104.54	
6533	КТП №511 с.ШУЛЬГИ	100,00 кВА	92	6.37	85.63	121	0	16.31	0.25
6534	КТП №502 п.КАМЫШНЯ	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	81.5	10	-4.99	
6535	КТП №512 с.ШУЛЬГИ	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	44	0	42.51	0.25
6536	КТП №514 с.ПИСАРЕВКА	100,00 кВА	92	6.37	85.63	100.5	0	36.81	0.25
6537	КТП №515 с.ПИСАРЕВКА	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	32.6	0	22.33	0.25
6538	КТП №517 с.ЧЕРКАЩАНЫ	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	151.5	0	-64.99	
6539	КТП-518 с.Черкащани	63,00 кВА	57.96	35.06	22.9	191	0	-81.64	
6540	КТП №505 п.КАМЫШНЯ	100,00 кВА	92	12.75	79.25	83	0	54.31	0.25
6541	КТП №500 п.КАМЫШНЯ	100,00 кВА	92	10.2	81.8	111.8	0	61.78	0.25
6542	КТП №522 с.ЧЕРКАЩАНЫ	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	82.5	0	137.2	0.25
6543	КТП №523 с.БЕЗВОДИВКА	40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	28	0	26.93	0.25
6544	КТП №524 с.ПЕТРИВКА	100,00 кВА	92	9.56	82.44	25	0	112.31	0.25
6545	КТП №527 с.М.ГРЕМЯЧЕ	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	28	0	26.93	0.25
6546	КТП №525 с.М.ГРЕМЯЧЕ	63,00 кВА	57.96	17.91	40.05	139.9	3	-33.54	
6547	КТП №528 с.ПОПОВКА	160,00 кВА	147.2	13.58	133.62	40	0	123.56	0.25
6548	КТП №529 с.ПОПОВКА	250,00 кВА	230	11.47	218.53	95	0	160.56	0.25
6549	КТП №531 с.ПОПОВКА	160,00 кВА	147.2	23.07	124.13	223	0	119.33	0.25
6550	КТП №534 с.ПОПОВКА	100,00 кВА	92	13.39	78.61	205	0	-31.42	
6551	КТП №535 с.ПОПОВКА	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	48	0	38.51	0.25
6552	КТП №536 с.ПОПОВКА	100,00 кВА	92	24.22	67.78	237	0	-63.42	
6553	КТП-540 с.Поповка	63,00 кВА	57.96	18.99	38.97	144	0	-34.64	
6554	КТП №541 с.ПОПОВКА	63,00 кВА	57.96	22.95	35.01	91.5	0	-4.99	
6555	КТП №544 с.ПОПОВКА	100,00 кВА	92	17.21	74.79	141	0	-3.69	
6556	КТП №546 с.ПОПОВКА	250,00 кВА	230	5.1	224.9	316	7	20.28	0.25
6557	КТП №503 п.КАМЫШНЯ	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	89	0	-2.49	
6558	КТП №516 с.ЧЕРКАЩАНЫ	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	130	0	33.56	0.25
6559	КТП №533 с.ПОПОВКА	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	14.5	0	26.39	0.25
6560	КТП №538 с.ПОПОВКА	63,00 кВА	57.96	7.58	50.38	65	0	21.51	0.25
6561	КТП №543 с.ПОПОВКА	100,00 кВА	92	33.14	58.86	205	3	-34.42	
6562	КТП №510 с.ШУЛЬГИ	160,00 кВА	147.2	10.2	137	175.2	0	102.54	0.25
6563	КТП-537 с.Поповка	160,00 кВА	147.2	57.37	89.83	263.5	0	14.24	0.25
6564	КТП №549 п.КАМЫШНЯ	100,00 кВА	92	21.67	70.33	96.6	3	37.71	0.25
6565	КТП №554 п.КАМЫШНЯ	160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	196.4	0	81.34	0.25
6566	КТП №556 п.КАМЫШНЯ	160,00 кВА	147.2	38.88	108.32	176	0	43.7	0.25
6567	КТП №559 п.КАМЫШНЯ	100,00 кВА	92	9.56	82.44	82.5	0	54.81	0.25
6568	КТП-563 с.Попівка	100,00 кВА	92	9.94	82.06	153	0	20.58	0.25
6569	КТП №565 п.КАМЫШНЯ	250,00 кВА	230	1.91	228.09	85	0	170.56	0.25
6570	КТП №561 п.КАМЫШНЯ	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	138.5	0	-29.14	
6571	КТП №445 с.ОСТАПОВКА	100,00 кВА	92	8.92	83.08	75	0	62.31	0.25
6572	КТП №552 п.КАМЫШНЯ	160,00 кВА	147.2	17.85	129.35	171.5	0	48.2	0.25
6573	КТП №725 с.ПОПОВКА	100,00 кВА	92	16.57	75.43	121	0	52.58	0.25
6574	КТП-437 с.Комишня	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	18.5	0	45.9	0.25
6575	КТП-548 с.Комишня	100,00 кВА	92	38.24	53.76	134	0	3.31	0.25
6576	КТП-440 с.Комишня	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	87.5	0	-0.99	
6577	КТП-560 с.Комишня	100,00 кВА	92	12.75	79.25	53	0	84.31	0.25
6578	КТП №499 п.КАМЫШНЯ	60,00 кВА	55.2	25.5	29.7	136.5	0	-32.35	
6579	КТП-521 с.Черкащани	160,00 кВА	147.2	10.2	137	134.5	0	85.2	0.25
6580	КТП №810 с.ЗУЕВЦЫ	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	50	0	-9.11	
6581	КТП №448 с.ОСТАПОВКА	250,00 кВА	230	14.02	215.98	277	0	156.96	0.25
6582	КТП-447 с.Остаповка	250,00 кВА	230	1.91	228.09	198	0	145.28	0.25
6583	КТП-501 с.Комишня	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	79.5	3	4.01	0.25
6584	КТП-461 с.Мокрії	160,00 кВА	147.2	12.43	134.77	217	0	2.7	0.25
6585	КТП-487 с.Черевки	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	163.5	0	-54.14	
6586	КТП №575 с.ЗУЕВЦЫ	100,00 кВА	92	1.27	90.73	80	0	22.22	0.25
6587	КТП-572 с.Черевки	100,00 кВА	92	52.9	39.1	200	0	-97.78	
6588	КТП №568 с.ОСТАПОВКА	160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	37	0	182.7	0.25
6589	КТП-727 с.Черкащани	160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	130	0	33.56	0.25
6590	КТП №566 п.КАМЫШНЯ	250,00 кВА	230	0.64	229.36	80	0	175.56	0.25
6591	КТП №562 п.КАМЫШНЯ	250,00 кВА	230	3.82	226.18	224	0	31.56	0.25
6592	КТП №738 с.ШУЛЬГИ	250,00 кВА	230	4.46	225.54	105	0	150.56	0.25
6593	КТП №520 с.ЧЕРКАЩАНЫ	250,00 кВА	230	21.67	208.33	111.1	0	232.18	0.25
6594	КТП №569 с.КОМЫШНЯ	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	40	0	0.89	0.25
6595	КТП №469 с.ЗУЕВЦЫ	160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	80	0	83.56	0.25
6596	КТП-851 с.Зуївці	25,00 кВА	23	5.1	17.9	44	0	-9.67	
6597	КТП №743 с.КОМЫШНЯ	160,00 кВА	147.2	10.2	137	270.6	0	7.14	0.25
6598	КТП №850 с.ЗУЕВЦЫ	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	23	0	31.93	0.25
6599	КТП-469А с.Зуївці	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	41	0	45.51	0.25
6600	КТП №553 с.КОМЫШНЯ	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	49.4	0	5.53	0.25
6601	КТП №470 с.ЗУЕВЦЫ	100,00 кВА	92	14.02	77.98	80	0	57.31	0.25
6602	КТП №546а с.ПОПОВКА	250,00 кВА	230	0	230	0	0	230	0.25
6603	КТП №438 п.КАМЫШНЯ	100,00 кВА	92	14.66	77.34	89.1	0	48.21	0.25
6604	КТП №733 с.ПОПОВКА	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	60	0	26.51	0.25
6605	КТП-452 с.Остаповка	250,00 кВА	230	4.46	225.54	158.5	0	184.78	0.25
6606	КТП №812 с.ОСТАПОВКА	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	8	0	155.56	0.25
6607	КТП-719 с.Комишня	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	94.1	0	-7.59	
6608	КТП-530 с.Поповка	160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	60	0	103.56	0.25
6609	КТП №833 с.ПОПОВКА	160,00 кВА	147.2	0	147.2	0	0	147.2	0.25
6610	КТП №638 с.В.СОРОЧИНЦЫ	160,00 кВА	147.2	26.13	121.07	197	0	22.7	0.25
6611	КТП №651 с.В.СОРОЧИНЦЫ	160,00 кВА	147.2	81.59	65.61	395	0	-52.67	
6612	КТП №642 с.В.СОРОЧИНЦЫ	160,00 кВА	147.2	48.44	98.76	268	0	74.33	0.25
6613	КТП-643 с.В.Сорочинці	160,00 кВА	147.2	67.56	79.64	205	0	72.74	0.25

6614	КТП №646 с.В.СОРОЧИНЦЫ	160,00 кВА	147.2	24.22	122.98	325	0	-161.44	
6615	КТП-649 с.В.Сорочинці	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	32	0	32.4	0.25
6616	КТП №655 с.В.СОРОЧИНЦЫ	180,00 кВА	165.6	19.12	146.48	128	0	56	0.25
6617	КТП №659 с.СОЛОНЦЫ	25,00 кВА	23	12.11	10.89	38	0	-3.67	
6618	КТП №660 с.СОЛОНЦЫ	50,00 кВА	46	27.41	18.59	161.1	0	-74.31	
6619	КТП №699 с.В.СОРОЧИНЦЫ	63,00 кВА	57.96	42.07	15.89	220.5	0	-111.14	
6620	КТП №591 с.В.СОРОЧИНЦЫ	160,00 кВА	147.2	61.83	85.37	189.5	0	88.24	0.25
6621	КТП №662 с.СОЛОНЦЫ	100,00 кВА	92	24.22	67.78	171	0	-33.69	
6622	КТП №665 с.МАРЕНИЧИ	100,00 кВА	92	17.21	74.79	124.2	0	49.38	0.25
6623	КТП №667 с.МАРЕНИЧИ	100,00 кВА	92	8.29	83.71	76	0	26.22	0.25
6624	КТП №668 с.МАРЕНИЧИ	25,00 кВА	23	4.46	18.54	11.2	0	14.36	0.25
6625	КТП-670 с.Бессарабки	40,00 кВА	36.8	7.01	29.79	40	0	14.93	0.25
6626	КТП №671 с.БЕССАРАБКИ	25,00 кВА	23	7.65	15.35	22	0	3.56	0.25
6627	КТП-198 с.В.СОРОЧИНЦЫ	25,00 кВА	23	0.64	22.36	40	3	-17.44	
6628	КТП №669 с.МАРЕНИЧИ	40,00 кВА	36.8	5.74	31.06	33	0	21.93	0.25
6629	КТП-663 с.Солонці	63,00 кВА	57.96	23.58	34.38	96.3	0	-9.79	
6630	КТП-658 с.Солонці	25,00 кВА	23	7.01	15.99	54	0	-19.67	
6631	КТП №652 с.В.СОРОЧИНЦЫ	100,00 кВА	92	59.92	32.08	192.5	0	-18.92	
6632	КТП №647 с.В.СОРОЧИНЦЫ	250,00 кВА	230	13.39	216.61	105	0	238.28	0.25
6633	КТП №644 с.В.СОРОЧИНЦЫ	63,00 кВА	57.96	26.77	31.19	165	0	-55.64	
6634	КТП №673 с.В.СОРОЧИНЦЫ	100,00 кВА	92	50.99	41.01	197.6	0	-24.02	
6635	КТП №686 с.ДЕКАБРИСТ	100,00 кВА	92	23.58	68.42	184	0	-10.42	
6636	КТП №681 с.В.БАЙРАК	160,00 кВА	147.2	76.49	70.71	128	0	35.56	0.25
6637	КТП-801 с.В.Сороченці	63,00 кВА	57.96	33.78	24.18	133.5	0	-24.14	
6638	КТП №675 с.В.БАЙРАК	100,00 кВА	92	25.5	66.5	165.5	0	8.08	0.25
6639	КТП №678 с.В.БАЙРАК	250,00 кВА	230	24.22	205.78	238	0	105.28	0.25
6640	КТП №680 х.ЦЫСИВ	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	61	0	25.51	0.25
6641	КТП №684 с.ДЕКАБРИСТ	250,00 кВА	230	93.06	136.94	200	0	55.56	0.25
6642	КТП №709 с.ДОВГАЛИВКА	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	128	0	35.56	0.25
6643	КТП-679 х.Цисів	40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	78.3	0	-23.37	
6644	КТП №676 с.В.БАЙРАК	40,00 кВА	36.8	19.76	17.04	99	0	-44.07	
6645	КТП-586 с.Савенці	100,00 кВА	92	20.4	71.6	23	0	79.22	0.25
6646	КТП-692 с.В.Сорочинці	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	125	0	38.56	0.25
6647	КТП №589 с.В.СОРОЧИНЦЫ	100,00 кВА	92	38.24	53.76	128	0	-25.78	
6648	КТП №593 с.САВЕНЦЫ	400,00 кВА	368	70.94	297.06	362.1	3	329.24	0.25
6649	КТП №595 с.САВЕНЦЫ	50,00 кВА	46	19.76	26.24	60	3	5.66	0.25
6650	КТП №601 с.ОЛЕФИРОВКА	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	34	3	49.51	0.25
6651	КТП №594 с.САВЕНЦЫ	100,00 кВА	92	21.67	70.33	237	28	-91.42	
6652	КТП №598 с.САВЕНЦЫ	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	50	0	14.4	0.25
6653	КТП №597 с.САВЕНЦЫ	400,00 кВА	368	157.44	210.56	230	0	178.89	0.25
6654	КТП №606 с.САКАЛИВКА	40,00 кВА	36.8	11.03	25.77	42	0	12.93	0.25
6655	КТП №602 с.ПАНАСОВКА	63,00 кВА	57.96	8.54	49.42	102.5	0	-15.99	
6656	КТП-599 с.Савенці	40,00 кВА	36.8	20.4	16.4	149	3	-82.57	
6657	КТП №592 с.САВЕНЦЫ	100,00 кВА	92	53.54	38.46	411	3	-200.05	
6658	КТП №610 с.САВЕНЦЫ	63,00 кВА	57.96	20.4	37.56	110	0	-45.6	
6659	КТП №611 с.ЗЕЛЕНЬКИЙ КУТ	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	94.5	3	-10.99	
6660	КТП №612 с.ЗЕЛЕНЬКИЙ КУТ	40,00 кВА	36.8	1.91	34.89	50	0	-9.11	
6661	КТП №613 с.ЗЕЛЕНЬКИЙ КУТ	100,00 кВА	92	30.59	61.41	187.5	3	-53.19	
6662	КТП-842 с.Савенці	100,00 кВА	92	25.62	66.38	145	3	25.58	0.25
6663	КТП №618 с.В.ОБУХОВКА	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	186	0	33.7	0.25
6664	КТП №654 с.В.СОРОЧИНЦЫ	400,00 кВА	368	0	368	392	0	157.25	0.25
6665	КТП №624 с.В.ОБУХОВКА	160,00 кВА	147.2	20.91	126.29	219	0	58.74	0.25
6666	КТП №622 с.В.ОБУХОВКА	160,00 кВА	147.2	8.6	138.6	112.5	0	107.2	0.25
6667	КТП-616 с.В.Обухівка	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	117	0	-7.64	
6668	КТП-620 с.В.Обухівка	63,00 кВА	57.96	48.89	9.07	158.4	0	-49.04	
6669	КТП №614 с.ЗЕЛЕНЬКИЙ КУТ	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	79	3	4.51	0.25
6670	КТП №841 с.РАДЧЕНКИ	40,00 кВА	36.8	16.57	20.23	78.1	3	-26.17	
6671	КТП-600 с.Олефірівка	400,00 кВА	368	35.69	332.31	100	0	308.89	0.25
6672	КТП №193 с.НОЖИНО	50,00 кВА	46	16.57	29.43	79.6	3	-13.94	
6673	КТП-195 с.Марченки	40,00 кВА	36.8	28.05	8.75	65	3	-13.07	
6674	КТП №194 с.МАРЧЕНКИ	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	63	0	1.4	0.25
6675	КТП №197 с.КУТИВЩИНА	50,00 кВА	46	17.85	28.15	89	3	-23.34	
6676	КТП-196 с.Іващенко	50,00 кВА	46	19.76	26.24	76.7	3	-11.04	
6677	КТП-199 с.Поляване	100,00 кВА	92	42.71	49.29	324.8	10	-120.85	
6678	КТП №202 с.РАДЧЕНКИ	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	151.5	3	65.2	0.25
6679	КТП №201 с.РАДЧЕНКИ	25,00 кВА	23	3.82	19.18	60.6	0	-26.27	
6680	КТП №605 с.САКАЛОВКА	40,00 кВА	36.8	10.2	26.6	23	0	31.93	0.25
6681	КТП-590 с.В.Сорочинці	160,00 кВА	147.2	90.51	56.69	224.6	0	53.14	0.25
6682	КТП №587 х.ТЕРНОВОЙ	40,00 кВА	36.8	11.47	25.33	38	0	16.93	0.25
6683	КТП-672 х.Кинтів	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	27	0	27.93	0.25
6684	КТП-648 с.В.Сорочинці	160,00 кВА	147.2	8.92	138.28	200	0	-36.44	
6685	КТП-641 с.В.Сорочинці	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	203.5	0	74.24	0.25
6686	КТП-640 с.В.Сорочинці	40,00 кВА	36.8	41.43	-4.63	200.5	0	-131.07	
6687	КТП-689 с.Декабристи	160,00 кВА	147.2	14.66	132.54	128	0	35.56	0.25
6688	КТП №607 с.СЕМЕРЕНЬКИ	100,00 кВА	92	7.14	84.86	85.5	3	48.81	0.25
6689	КТП №626 с.В.СОРОЧИНЦЫ	100,00 кВА	92	66.93	25.07	331.5	0	-157.92	
6690	КТП №625 с.В.СОРОЧИНЦЫ	63,00 кВА	57.96	43.98	13.98	161	0	-51.64	
6691	КТП-629 с.В.Сороченці	40,00 кВА	36.8	13.39	23.41	48.8	32	-25.87	
6692	КТП №617 с.В.ОБУХОВКА	160,00 кВА	147.2	19.89	127.31	135.3	0	142.44	0.25
6693	КТП №608 с.СЕМЕРЕНЬКИ	40,00 кВА	36.8	8.92	27.88	47	3	4.93	0.25
6694	ТП-677 с.В.Байрак	40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	94.5	0	-39.57	
6695	КТП-690 с.Декабристи	100,00 кВА	92	49.72	42.28	174.8	0	-1.22	
6696	КТП-764 с.В.Сорочинці	100,00 кВА	92	5.1	86.9	22	0	80.22	0.25
6697	КТП-639 с.В.Сорочинці	100,00 кВА	92	25.5	66.5	66	0	36.22	0.25
6698	КТП №633 КСП ИМ.ГОГОЛЯ	100,00 кВА	92	17.85	74.15	152.3	0	21.28	0.25
6699	КТП-635 с.В.Сорочинці	100,00 кВА	92	47.8	44.2	180.4	0	-43.09	
6700	КТП-683 с.Декабристи	250,00 кВА	230	24.22	205.78	200	0	55.56	0.25

6701	КТП-707 с.Декабристи	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	128	0	-63.6	
6702	КТП-691 с.Декабристи	160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	80	0	83.56	0.25
6703	№653 с.В.СОРОЧИНЦЫ (ШКОЛА №ИНТЕРНАТ)	400,00 кВА	368	0	368	320	0	88.89	0.25
6704	КТП №696 с.В.СОРОЧИНЦЫ	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	117	0	102.7	0.25
6705	КТП-650 с.В.Сорочинці	160,00 кВА	147.2	38.88	108.32	127.5	0	36.06	0.25
6706	КТП-657 с.В.Сорочинці	50,00 кВА	46	8.92	37.08	32	0	19.11	0.25
6707	КТП-253 с.Поливяне	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	154.1	5	60.6	0.25
6708	КТП-832 с.В.Сорочинці	10,00 кВА	9.2	1.27	7.93	6	0	4.22	0.25
6709	КТП-656 х.Терновый	250,00 кВА	230	17.21	212.79	200	0	55.56	0.25
6710	КТП №628 с.В.СОРОЧИНЦЫ	250,00 кВА	230	43.98	186.02	200	0	55.56	0.25
6711	КТП-661 с.В.Сорочинці	100,00 кВА	92	11.47	80.53	80	0	22.22	0.25
6712	КТП-688 с.Декабристи	100,00 кВА	92	15.3	76.7	74	0	63.31	0.25
6713	КТП №609 с.ОЛЕФИРОВКА	40,00 кВА	36.8	15.17	21.63	66	3	-14.07	
6714	КТП №802 с.СОЛОНЦЫ	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	16.2	0	24.69	0.25
6715	КТП-105 м.Миргород ул.ПИЩЕВИКОВ	100,00 кВА	92	29.32	62.68	168	0	5.58	0.25
6716	КТП №28 ул.РАБОЧАЯ	160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	85	0	78.56	0.25
6717	КТП №112 ул.Н.ПРОРЕЗНАЯ	100,00 кВА	92	56.09	35.91	341.1	10	-137.15	
6718	КТП №71 ул.БОЛНИЧНАЯ	100,00 кВА	92	61.19	30.81	779.7	0	-524.14	
6719	КТП-29 м.Миргород ул.КОРОЛЕНКА	100,00 кВА	92	47.8	44.2	628.9	0	-414.95	
6720	КТП №40 ул.ЛЫЧАНСКАЯ	250,00 кВА	230	85.41	144.59	842.5	0	-203.61	
6721	КТП №53 ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ	250,00 кВА	230	100.71	129.29	553.8	0	-18.92	
6722	КТП №61 ул.ЯМЩИЦКАЯ	100,00 кВА	92	119.19	-27.19	509	0	-295.05	
6723	КТП-15 м.Миргород ул.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ	250,00 кВА	230	116.64	113.36	767.6	15	-143.71	
6724	КТП №18 ул.ХАРКИВКА	160,00 кВА	147.2	47.8	99.4	301.5	0	40.83	0.25
6725	КТП №22 ул.КОТЛЯРЕВСКОГО	60,00 кВА	55.2	17.85	37.35	50	0	32.39	0.25
6726	КТП №23 ул.ЕРКОВСКАЯ	250,00 кВА	230	102.62	127.38	770.8	0	-131.91	
6727	КТП №32 ул.СОРОЧИНСКАЯ	250,00 кВА	230	68.2	161.8	642.5	10	-117.62	
6728	КТП №38 ул.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ	100,00 кВА	92	33.78	58.22	103.6	0	33.71	0.25
6729	КТП-41 м.Миргород ул.СТАДИЯ	160,00 кВА	147.2	67.56	79.64	463.5	0	-121.17	
6730	КТП №52 ул.СЛОБИДСКАЯ	250,00 кВА	230	74.58	155.42	387	12	135.88	0.25
6731	КТП №73 ул.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ	160,00 кВА	147.2	94.33	52.87	595	0	-252.67	
6732	КТП-20 м.Миргород	250,00 кВА	230	10.84	219.16	75	0	180.56	0.25
6733	КТП №89 ул.БЕРЕЖАНСКАЯ	100,00 кВА	92	50.99	41.01	179.5	0	-5.92	
6734	КТП №35 ул.ХОРОЛЬСКАЯ	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	334.6	0	-56.86	
6735	КТП №6 ул.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ	160,00 кВА	147.2	56.73	90.47	429	0	-86.67	
6736	КТП №141 пер.СТАРОСВЕТСКИЙ	160,00 кВА	147.2	36.97	110.23	288.6	37	16.73	0.25
6737	КТП №143 ККП	160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	252	5	20.74	0.25
6738	КТП-136 м.Миргород Пенкозавод 10/04 кв	100,00 кВА	92	22.31	69.69	110.3	2.6	24.41	0.25
6739	КТП №588 с.В.СОРОЧИНЦЫ	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
6740	КТП №121 м. МИРГОРОД	160,00 кВА	147.2	36.97	110.23	184.1	0	93.64	0.25
6741	РП-2 ул.Гоголя	400,00 кВА							
6742		400,00 кВА	515.2	181.02	334.18	1434.4	0	342.15	0.25
6743		400,00 кВА							
6744	ТП-2 м.Миргород вул.КРАСНОАРМЕЙСКА	250,00 кВА	322	532.86	-210.86	1379.1	330	-814.66	
6745	ЗТП-103 м.Миргород ТУРБАЗА	630,00 кВА	322	59.28	262.72	365.3	0	383.54	0.25
6746		250,00 кВА							
2	ЗТП-1 ул.Старосвет.	250,00 кВА	230	133.22	96.78	968.8	14	-343.91	
6748	ЗТП-3 ул.Гоголя	250,00 кВА	230	92.74	137.26	807	0	-168.11	
6749	ЗТП-5 ул.Сорочинс.	250,00 кВА	230	199.5	30.5	1244.5	0	-605.61	
6750	ЗТП-7 м.Миргород ул.СОРОЧИНСКАЯ	250,00 кВА	230	161.26	68.74	1164	3	-528.11	
6751	ЗТП-27 ул.Пролетар.	250,00 кВА	230	47.17	182.83	709.1	7	-77.21	
6752	ЗТП-31 ул.Леванев.	160,00 кВА	147.2	113.46	33.74	465.4	0	-187.66	
6753		630,00 кВА							
6754	ЗТП-50 ул.П.Мирного	400,00 кВА	515.2	282.37	232.83	3297.7	3	-724.7	
6755	ЗТП-62 райполиклин.	160,00 кВА	147.2	47.8	99.4	111	0	52.56	0.25
6756	ЗТП-21 ул.Ткацкая	250,00 кВА	230	63.74	166.26	793	0	-154.11	
6757	ЗТП-90 ул.Старосвет.	250,00 кВА	230	93.7	136.3	686.7	0	-47.81	
6758	ЗТП-86 ул.Вокзал.	250,00 кВА	230	133.85	96.15	1169.6	5	-535.71	
6759		400,00 кВА							
6760	ЗТП-97 м.Миргород ул.ГОГОЛЯ	400,00 кВА	515.2	77.12	438.08	1211.1	32	188.01	0.25
6761		400,00 кВА							
6762	ЗТП-74 ул.Гоголя	315,00 кВА	289.8	117.92	171.88	890.7	10	-95.7	
6763	ЗТП-94 ул.Сорочинс.	250,00 кВА	322	41.43	280.57	353.2	0	395.64	0.25
6764		250,00 кВА							
6765	ЗТП-30 ул.Гурамишв.	400,00 кВА	515.2	232.65	282.55	1804.8	0	-28.25	
6766		400,00 кВА							
6767	ЗТП-24 м.Миргород	400,00 кВА	515.2	58	457.2	283	0	689.08	0.25
6768		400,00 кВА							
6768	ЗТП-65 керамтехникум	250,00 кВА	230	108.36	121.64	555.7	0	-20.82	
6769	ЗТП-93 кинопрокат	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	105.5	0	58.06	0.25
6770		400,00 кВА							
6771	ЗТП-87 рай.больница	400,00 кВА	515.2	90.51	424.69	908.3	0	522.81	0.25
6772		400,00 кВА							
6773	ЗТП-13 СПТУ-14	250,00 кВА	322	260.06	61.94	1914.8	0	-804.46	
6774		400,00 кВА							
6775	ЗТП-12 ул.Пролетарск.	250,00 кВА	322	64.38	257.62	589.4	3	156.44	0.25
6776		400,00 кВА							
6777	ЗТП-111 лесхоззаг	250,00 кВА	322	97.52	224.48	513	0	94.55	0.25
6778		250,00 кВА							
6779	ЗТП-110 м.Миргород ул.КАШИНСКОГО	250,00 кВА	322	59.92	262.08	137.4	0	343.2	0.25
6780		250,00 кВА							
6781	ЗТП-114 котельня	400,00 кВА	515.2	41.43	473.77	1189.1	0	242.01	0.25
6782		400,00 кВА							
6782	ЗТП-33 ул.Тичини	250,00 кВА	230	123.65	106.35	1190.2	15	-566.31	
6783		100,00 кВА							
6784	ЗТП-60 м.Миргород вул.Шмицацька	100,00 кВА	128.8	39.52	89.28	319.2	0	-19.67	
6785		100,00 кВА							
6785	ЗТП-80 АТП	400,00 кВА	515.2	47.8	467.4	505	0	67.44	0.25
6786		400,00 кВА							
6787	ЗТП-78 м.Миргород ул.Свишчи	400,00 кВА	515.2	112.18	403.02	500.3	0	697.84	0.25

6788	ЗТП-10 м. Миргород ул. Свидилиць	400,00 кВА	515.2	112.10	700.02	300.0	0	587.07	0.25
6789	ЗТП-10 з-д строймат.	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	62.2	0	24.31	0.25
6790	ЗТП-19 з-д строймат.	400,00 кВА	231.84	0	231.84	300	0	-42.4	
6791		180,00 кВА							
6792	ЗТП-58 РОВД	400,00 кВА	322	44.62	277.38	684.45	100	-35.61	
6793		250,00 кВА							
6794	ЗТП-109 ул. Кашинос.	250,00 кВА	322	68.2	253.8	715.7	61	117.74	0.25
6795		250,00 кВА							
6796	ЗТП-117 м. Миргород вул. ГОГОЛЯ	250,00 кВА	322	69.48	252.52	628.7	0	120.14	0.25
6797		250,00 кВА							
6798	ЗТП-1А ул. Комсом.	250,00 кВА	206.08	63.1	142.98	451.3	42	-14.04	
6799		160,00 кВА							
6800	ЗТП-128 м. Миргород пр. Бр. Литвин.	250,00 кВА	206.08	187.39	18.69	1852	0	-993.33	
6801		160,00 кВА							
6802	ЗТП-8 ул. Котовс.	400,00 кВА	515.2	247.31	267.89	1784.7	0	-8.15	
6803		400,00 кВА							
6804	ЗТП-134 ул. Спартак.	250,00 кВА	322	91.15	230.85	388.7	123.4	236.74	0.25
6805		250,00 кВА							
6806	ЗТП-132 ул. Ленина	400,00 кВА	206.08	47.17	158.91	430.5	85	-36.24	
6807		160,00 кВА							
6808	ЗТП-145 м. Миргород ул. Сорочинс.	315,00 кВА	206.08	103.26	102.82	775.9	163.4	-366.86	
6809		160,00 кВА							
6810	ЗТП-68 ул. Гоголя	630,00 кВА	405.72	123.02	282.7	498.5	135	-27.95	
6811		315,00 кВА							
6812	ЗТП-26 ул. Вокзал.	400,00 кВА	515.2	116.64	398.56	742.3	0	688.81	0.25
6813		400,00 кВА							
6814	ЗТП-10 кв м. Миргород вул. Котляревського	630,00 кВА	811.44	177.2	634.24	956.2	0	1297.8	0.25
6815		630,00 кВА							
6816	ЗТП-203 сільхозтех.	320,00 кВА	294.4	36.33	258.07	258.5	0	180.9	0.25
6817	КТП-39 м. Миргород вул. П. Осипенко	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	93	0	126.7	0.25
6818	ЗТП-334 с. Ромодан	250,00 кВА	230	19.76	210.24	300.1	0	234.78	0.25
6819	ЗТП-542 с. Попівка	250,00 кВА	230	8.92	221.08	69.5	0	273.78	0.25
6820	КТП-131 г. Миргород	63,00 кВА	57.96	30.59	27.37	181.5	0	-72.14	
6821	КТП-137 г. Миргород	100,00 кВА	92	12.75	79.25	78	9.8	49.51	0.25
6822	КТП-54 г. Миргород	160,00 кВА	147.2	20.4	126.8	174.5	0	45.2	0.25
6823	ЗТП-67 м. Миргород р-н сш. 1	250,00 кВА	230	93.7	136.3	369.3	0	64.66	0.25
6824	ЗТП-69 м. Миргород вул. Я. Усика 18	315,00 кВА	289.8	95.61	194.19	254	0	68	0.25
6825	ЗТП-91 м. Миргород вул. Вокзальна 25	250,00 кВА	230	94.97	135.03	253.9	0	280.98	0.25
6826	ЗТП-115 м. Миргород	40,00 кВА	36.8	18.48	18.32	15	0	25.89	0.25
6827	КТП-299 г. Миргород	100,00 кВА	92	8.29	83.71	124.5	0	49.08	0.25
6828	КТП-147 м. Миргород	250,00 кВА	230	62.46	167.54	436.3	0	98.58	0.25
6829	КТП-148 м. Миргород	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	256.5	0	21.24	0.25
6830	КТП-149 м. Миргород	250,00 кВА	230	39.52	190.48	386.1	0	148.78	0.25
6831	КТП-327 смт. Ромодан	100,00 кВА	92	19.76	72.24	216.5	0	-42.92	
6832	КТП-827 м. Миргород вул. Сластьона	50,00 кВА	46	15.93	30.07	112	0	-43.34	
6833	КТП-828 м. Миргород	100,00 кВА	92	12.75	79.25	82.6	20	-0.38	
6834	КТП-829 с. Білики	100,00 кВА	92	9.56	82.44	100	0	2.22	0.25
6835	КТП-211 м. Миргород вул. Гоголя /Зінчаші/	160,00 кВА	147.2	28.05	119.15	382.7	0	-104.96	
6836	КТП-100 м. Миргород вул. Гоголя /Зінчаші/	63,00 кВА	57.96	22.31	35.65	79	0	7.51	0.25
6837	ЗТП-118 м. Миргород	160,00 кВА	147.2	35.69	111.51	104.6	0	58.96	0.25
6838	ЗТП-43 г. Миргород	160,00 кВА	147.2	68.84	78.36	207	0	12.7	0.25
6839	ЗТП-102 ул. Гоголя, 4	250,00 кВА	230	82.22	147.78	245	0	98.28	0.25
6840	ЗТП-126а вул. Багачанська	400,00 кВА	515.2	81.59	433.61	551.4	59	587.74	0.25
6841		400,00 кВА							
6842	ЗТП-14 вул. Гоголя, м. Миргород	560,00 кВА	515.2	106.76	408.44	861.8	0	569.31	0.25
6843	КТП-126 м. Миргород	160,00 кВА	147.2	40.16	107.04	312.1	0	30.23	0.25
6844	ЗТП-16 вул. Хорольська, 35а	160,00 кВА	147.2	35.69	111.51	96	0	67.56	0.25
6845	ЗТП-111а вул. Багачанська м. Миргород	400,00 кВА	368	140.86	227.14	690.9	0	331.32	0.25
6846	ЗТП-120а вул. Багачанська м. Миргород	400,00 кВА	515.2	300.21	214.99	1360.2	0	416.35	0.25
6847		400,00 кВА							
6848	КТПГ-41а м. Миргород	160,00 кВА	147.2	52.27	94.93	296	0	-18.26	
6849	КТП-221 с. Гаркушенці	100,00 кВА	92	25.5	66.5	181	5	-12.42	
6850	КТП-32а м. Миргород	100,00 кВА	92	63.74	28.26	351.1	29	-166.15	
6851	КТП-29а м. Миргород	100,00 кВА	92	43.34	48.66	328	0	-114.05	
6852	ЗТП-25 вул. Гоголя, 179, м. Миргород	400,00 кВА	515.2	98.16	417.04	502.7	0	695.44	0.25
6853		400,00 кВА							
6854	КТП-761с. Стовбино	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	100	0	119.7	0.25
6855	КТП-714 с. В. Сороченці	630,00 кВА	579.6	0	579.6	0	0	579.6	0.25
6856	КТП-645 с. В. Сороченці	400,00 кВА	368	15.93	352.07	381	0	168.25	0.25
6857	КТП-634 с. В. Сорочинці	100,00 кВА	92	29.32	62.68	154.8	0	18.78	0.25
6858	ЗТП-48 вул. Вокзальна, 25	160,00 кВА	147.2	29.96	117.24	117	0	46.56	0.25
6859	КТП-636 с. В. Сорочинці	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	79	0	84.56	0.25
6860	КТП-843 с. Поливане	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	78	0	-13.6	
6861	КТП-631 с. В. Сорочинці	160,00 кВА	147.2	40.79	106.41	244.5	0	33.24	0.25
6862	КТП-708 с. Солонці	250,00 кВА	230	12.11	217.89	171	0	84.56	0.25
6863	КТП-532 с. Попівка	100,00 кВА	92	10.26	81.74	89	0	13.22	0.25
6864	КТП-123 м. Миргород	63,00 кВА	57.96	37.61	20.35	205.5	0	-96.14	
6865	КТП-84 м. Миргород	160,00 кВА	147.2	38.88	108.32	107.9	0	111.8	0.25
6866	КТП-157 м. Миргород	100,00 кВА	92	5.74	86.26	84.5	0	52.81	0.25
6867	КТП-537а с. Попівка	100,00 кВА	92	16.64	75.36	77	0	60.31	0.25
6868	КТП-158 м. Миргород	160,00 кВА	147.2	31.87	115.33	288.8	0	-11.06	
6869	КТП-150 м. Миргород	315,00 кВА	289.8	60.55	229.25	241	85	106.54	0.25
6870	КТП-153 м. Миргород	160,00 кВА	147.2	31.23	115.97	220.6	0	57.14	0.25
6871	КТП-160 м. Миргород	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	112	16	91.7	0.25
6872	КТП-557 с. Комишня	100,00 кВА	92	15.3	76.7	210.9	0	-37.32	
6873	КТП-83 вул. Сорочинська, м. Миргород	160,00 кВА	147.2	53.54	93.66	29.5	0	134.06	0.25
6874	КТП-788 с. Хомутець	100,00 кВА	92	19.12	72.88	159.6	3	10.98	0.25

6875	КТП-482 с.Черевки	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	105	0	4.36	0.25
6876	КТП-159 м.Миргород	160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	270.1	3	4.64	0.25
6877	КТП-222 с.Гаркушенці	100,00 кВА	92	22.31	69.69	151	0	22.58	0.25
6878	КТП-274 с.Петрівці	100,00 кВА	92	5.74	86.26	64	0	73.31	0.25
Ново-Санжарский филиал									
6879	ЗТП 547 с. КУНЦЕВО	250,00 кВА	322	46.53	275.47	358.8	0	121.8	0.25
6880		250,00 кВА							
6881	ЗТП-41 с. Старі Санжари	250,00 кВА	230	19.12	210.88	71.2	0	272.08	0.25
6882	ЗТП № 376 с. СУХА МАЯЧКА	630,00 кВА	579.6	26.77	552.83	411	321	-88	
6883	ЗТП-61 с.Муш.Гребля	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	41.2	0	178.5	0.25
6884	ЗТП № 463 с.С. БАЛКА	400,00 кВА	368	49.08	318.92	340	0	68.89	0.25
6885	ЗТП № 366 с. БОЛКІВКА	400,00 кВА	515.2	5.1	510.1	40	0	532.44	0.25
6886		400,00 кВА							
6887	ЗТП-12 с.Мала Перещепина	250,00 кВА	230	43.34	186.66	145	0	110.56	0.25
6888	ЗТП-133 смт.Н.Санжари	630,00 кВА	579.6	42.07	537.53	837.2	0	772.8	0.25
6889	ЗТП-137 смт.Н.Санжари	400,00 кВА	368	95.61	272.39	607	35	213.81	0.25
6890		400,00 кВА	515.2	38.24	476.96	120	10	442.44	0.25
6891	ЗТП № 358 с. Н. САНЖАРИ	400,00 кВА							
6892	ЗТП № 470 с. РУДЕНКОВКА	400,00 кВА	368	18.48	349.52	20	0	388.89	0.25
6893	ЗТП № 507 Н. САНЖАРИ	160,00 кВА	147.2	31.87	115.33	143	0	20.56	0.25
6894	ЗТП № 535 Н. САНЖАРИ	250,00 кВА	230	7.01	222.99	48	0	207.56	0.25
6895	ЗТП № 582 Н. САНЖАРИ	400,00 кВА	368	45.26	322.74	473.1	0	382.71	0.25
6896	КТП-10 с.М.Солонці	60,00 кВА	55.2	8.8	46.4	103.5	0	-21.11	
6897	КТП-100 с.Шедієво	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	61.5	0	25.01	0.25
6898	КТП-101 с.Нехвороща	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	43.2	0	11.73	0.25
6899	КТП-103 с.Нехвороща	100,00 кВА	92	8.92	83.08	60.9	0	41.32	0.25
6900	КТП-104 с.Нехвороща	100,00 кВА	92	14.02	77.98	176.9	0	-3.32	
6901	КТП-105 с.Нехвороща	160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	198.5	0	79.24	0.25
6902	КТП-106 с.Нехвороща	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	155.4	0	-46.04	
6903	КТП-107 с.Нехвороща	160,00 кВА	147.2	31.23	115.97	47.5	0	116.06	0.25
6904	КТП-108 с.Нехвороща	250,00 кВА	230	16.57	213.43	198.2	0	336.68	0.25
6905	КТП-109 с.Нехвороща	160,00 кВА	147.2	18.48	128.72	250.1	0	92.23	0.25
6906	КТП-11 с.М.Солонці	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	136	0	27.56	0.25
6907	КТП-110 с.Нехвороща	40,00 кВА	36.8	10.2	26.6	6	0	34.89	0.25
6908	КТП-111 с.Нехвороща	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	39	0	47.51	0.25
6909	КТП-113 с.Нехвороща	60,00 кВА	55.2	31.23	23.97	12.2	0	49.13	0.25
6910	КТП-115 с.Реґерянка	100,00 кВА	92	10.84	81.16	68	0	69.31	0.25
6911	КТП-116 с.Соколова Балка	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	28.5	0	58.01	0.25
6912	КТП-117 с.Соколова Балка	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	108.5	10	101.2	0.25
6913	КТП-118 с.Нехвороща	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	19	0	67.51	0.25
6914	КТП-120 с.Забрідки	100,00 кВА	92	10.84	81.16	223	0	-49.42	
6915	КТП-121 с.Забрідки	160,00 кВА	147.2	37.61	109.59	342.5	18	-18.17	
6916	КТП-122 с.Зачепилівка	100,00 кВА	92	42.07	49.93	334.7	0	-120.75	
6917	КТП-123 с.Олійники	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	29	0	57.51	0.25
6918	КТП-125 с.Лелюхівка	250,00 кВА	230	7.01	222.99	135	80	40.56	0.25
6919	КТП-126 смт.Н.Санжари	160,00 кВА	147.2	29.32	117.88	571.2	0	-162.31	
6920	КТП-127 с.Лелюхівка	160,00 кВА	147.2	10.2	137	124.9	0	94.8	0.25
6921	КТП-129 смт.Н.Санжари	250,00 кВА	230	48.44	181.56	438.8	0	96.08	0.25
6922	КТП-13 с.Кустолово	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	17	0	69.51	0.25
6923	КТП-130 смт.Н.Санжари	250,00 кВА	230	59.28	170.72	713.1	0	-74.21	
6924	КТП-131 с.Грекопавлівка	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	88.3	0	-1.79	
6925	КТП-134 смт.Н.Санжари	250,00 кВА	230	89.24	140.76	690.7	0	-51.81	
6926	КТП-135 смт.Н.Санжари	250,00 кВА	230	22.31	207.69	397	1.5	136.38	0.25
6927	КТП-139 смт.Н.Санжари	160,00 кВА	147.2	40.16	107.04	220.9	0	56.84	0.25
6928	КТП-14 с.М.Перещепина	100,00 кВА	92	15.93	76.07	273.8	5	-64.85	
6929	КТП-142 с.Ляхи	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	19.5	0	21.39	0.25
6930	КТП-143 с.Ляхи	25,00 кВА	23	2.55	20.45	38.9	0	-4.57	
6931	МТП-145 с.Ємцева Долина	10,00 кВА	9.2	0.64	8.56	13	0	-2.78	
6932	КТП-146 с.М.Кобелячек	100,00 кВА	92	5.74	86.26	176.8	0	-3.22	
6933	КТП-147 с.М.Кобелячек	160,00 кВА	147.2	17.21	129.99	89	9.5	121.2	0.25
6934	КТП-148 с.М.Кобелячек	160,00 кВА	147.2	21.03	126.17	126	0	93.7	0.25
6935	КТП-149 с.М.Кобелячек	100,00 кВА	92	60.55	31.45	180.5	0	-6.92	
6936	КТП-15 с.Лисівка	63,00 кВА	57.96	0	57.96	0	0	57.96	0.25
6937	КТП-152 с.Коби	100,00 кВА	92	14.02	77.98	141	0	32.58	0.25
6938	КТП-153 с.Коби	160,00 кВА	147.2	1.02	146.18	114.4	0	105.3	0.25
6939	КТП-154 с.Грекопавлівка	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	48.8	0	37.71	0.25
6940	КТП-158 с.Давидівка	100,00 кВА	92	3.19	88.81	43.5	0	93.81	0.25
6941	КТП-159 с.Голуби	60,00 кВА	55.2	12.11	43.09	61.5	0	20.89	0.25
6942	КТП-160 с.Судівка	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	2	0	62.4	0.25
6943	КТП-161 с.Судівка	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	119	0	100.7	0.25
6944	КТП-162 с.Судівка	250,00 кВА	230	22.31	207.69	282.5	0	60.78	0.25
6945	КТП-163 с.Бредуни	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	102.7	0	6.66	0.25
6946	КТП-164 с.Шпортьки	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	94.5	0	-7.99	
6947	КТП-165 с.Дмитренки	100,00 кВА	92	24.22	67.78	155.3	0	18.28	0.25
6948	КТП-166 с.Марусичі	40,00 кВА	36.8	1.91	34.89	34.5	0	20.43	0.25
6949	КТП-167 с.Скрилі	40,00 кВА	36.8	4.46	32.34	36.4	0	18.53	0.25
6950	КТП-168 с.Бондури	100,00 кВА	92	6.37	85.63	68.5	0	68.81	0.25
6951	КТП-169 с.Полузір'я	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	28	5	53.51	0.25
6952	КТП-17 с.Кр.Балка	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	28	5	53.51	0.25
6953	КТП-171 с.Ключівка	100,00 кВА	92	33.14	58.86	268	0	-54.05	
6954	КТП-173 с.С.Маячка	160,00 кВА	147.2	29.32	117.88	234.1	0	43.64	0.25
6955	КТП-170 с.Собівка	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	84	0	25.36	0.25
6956	КТП-175 с.Ст.Долина	160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	281.8	5	-9.06	
6957	МТП-176 с.Забрідки	10,00 кВА	9.2	1.27	7.93	5	0	5.22	0.25
6958	КТП-177 с.Забрідки	100,00 кВА	92	2.55	89.45	88	0	14.22	0.25
6959	КТП-178 с.Шпортьки	25,00 кВА	23	3.82	19.18	7.5	0	18.06	0.25
6960	КТП-179 с.Шпортьки	60,00 кВА	55.2	3.82	51.38	79.7	0	2.69	0.25

6961	КТП-18 с.В.Степ	250,00 кВА	230	45.26	184.74	137.2	10	108.36	0.25
6962	КТП-180 с.Івки	25,00 кВА	23	0.64	22.36	2.5	0	23.06	0.25
6963	КТП-181 с.В.Кобелячек	250,00 кВА	230	10.9	219.1	186.5	0	156.78	0.25
6964	КТП-184 с.В.Кобелячек	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	129.9	0	-20.54	
6965	КТП-185 с.В.Кобелячек	25,00 кВА	23	7.78	15.22	84	0	-49.67	
6966	КТП-186 с.В.Кобелячек	25,00 кВА	23	1.27	21.73	4	0	21.56	0.25
6967	КТП-187 с.В.Кобелячек	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	41	0	13.93	0.25
6968	КТП-188 с.Горобці	100,00 кВА	92	6.37	85.63	111	0	26.31	0.25
6969	КТП-189 с.Горобці	100,00 кВА	92	9.56	82.44	71	0	66.31	0.25
6970	КТП-190 с.В.Кобелячек	50,00 кВА	46	2.55	43.45	27	0	41.66	0.25
6971	КТП-191 с.Супр.Балка	250,00 кВА	230	0.64	229.36	97	0	158.56	0.25
6972	КТП-192 с.Супр.Балка	100,00 кВА	92	10.2	81.8	151.5	0	-14.19	
6973	КТП-193 с.Супр.Балка	60,00 кВА	55.2	3.19	52.01	104	0	-21.61	
6974	КТП-194 с.Супр.Балка	60,00 кВА	55.2	7.65	47.55	41.5	0	40.89	0.25
6975	КТП-195 с.Супр.Балка	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	62.5	0	-7.57	
6976	КТП-198 с.Пасичне	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	73.3	0	-18.37	
6977	КТП № 199 с.ПАСИЧНЕ	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	67.2	0	152.5	0.25
6978	КТП-2 с.Соколова Балка	40,00 кВА	36.8	10.84	25.96	102.8	0	-33.37	
6979	КТП-20 с.Кр.Балка	400,00 кВА	368	1.27	366.73	212.5	0	196.39	0.25
6980	КТП № 200 с.ПАСИЧНЕ	100,00 кВА	92	19.12	72.88	58	0	44.22	0.25
6981	КТП № 203 с.КЛЮСИВКА	100,00 кВА	92	19.12	72.88	128.8	0	44.78	0.25
6982	КТП № 204 с.Н.САНЖАРЫ	100,00 кВА	92	50.99	41.01	212.5	0	-110.28	
6983	МТП-206 с.Сулими	10,00 кВА	9.2	0.64	8.56	2	0	8.22	0.25
6984	КТП № 207 с.РУДЕНКОВКА	100,00 кВА	92	63.74	28.26	406	0	-192.05	
6985	КТП-209 с.Пудлівка	25,00 кВА	23	1.27	21.73	12.5	0	13.06	0.25
6986	КТП-21 с.Кр.Балка	250,00 кВА	230	1.27	228.73	136	0	119.56	0.25
6987	КТП-210 с.Мар'янівка	40,00 кВА	36.8	4.46	32.34	100.8	5	-36.37	
6988	КТП № 212 с.Н.САНЖАРЫ	100,00 кВА	92	10.84	81.16	85	0	17.22	0.25
6989	КТП № 213 с.ПОЛОГИ НИЗ	160,00 кВА	147.2	26.13	121.07	196.5	0	81.24	0.25
6990	МТП-215 с.В.Солонці	4,00 кВА	3.68	1.27	2.41	3	0	1.09	0.25
6991	КТП № 216 с.КУНЦЕВО	160,00 кВА	147.2	40.79	106.41	405.9	0	-63.57	
6992	КТП № 217 с.В.СОЛОНЦЫ	100,00 кВА	92	32.51	59.49	284.9	0	-70.95	
6993	КТП № 218 с.МАРЬЯНОВКА	250,00 кВА	230	1.27	228.73	85	0	170.56	0.25
6994	КТП № 219 с.СОК БАЛКА	40,00 кВА	36.8	8.92	27.88	91	0	-36.07	
6995	КТП № 221 с.РУДЕНКОВКА	160,00 кВА	147.2	70.11	77.09	668.3	0	-259.41	
6996	КТП № 222 с.ГАНЖИ	100,00 кВА	92	10.84	81.16	68.7	0	68.61	0.25
6997	КТП № 223 с.БАЛІВКА	100,00 кВА	92	8.92	83.08	121	5	47.58	0.25
6998	КТП № 224 с.ВИСЫЧИ	250,00 кВА	230	15.93	214.07	168.5	0	265.46	0.25
6999	КТП-225 с.Пасичне	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	104.3	0	-49.37	
7000	КТП-226 с.Рукаси	25,00 кВА	23	0.96	22.04	11	0	23.33	0.25
7001	КТП № 228 с.Н.САНЖАРЫ	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	80	0	83.56	0.25
7002	КТП № 231 с.ПОПОВЕ	100,00 кВА	92	10.84	81.16	105.7	5	26.61	0.25
7003	КТП-232 с.Попове	25,00 кВА	23	7.65	15.35	5	0	20.56	0.25
7004	КТП-233 с.Попове	250,00 кВА	230	10.84	219.16	286.9	0	147.06	0.25
7005	КТП № 234 с.ПОПОВЕ	50,00 кВА	46	2.87	43.13	40.5	0	28.16	0.25
7006	КТП № 235 с.БОГДАНОВКА	160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	166.5	0	53.2	0.25
7007	КТП-236 с.Кустилово	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	145	0	18.56	0.25
7008	КТП № 238 с.ВАРВАРИВКА	63,00 кВА	57.96	4.14	53.82	34	0	52.51	0.25
7009	КТП-239 с.Гал.Гребля	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	37.5	0	17.43	0.25
7010	КТП-24 с.М.Перещепина	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	339.7	0	2.63	0.25
7011	КТП № 241 с.ГАНЦЕВО	50,00 кВА	46	17.85	28.15	54	0	-2.89	
7012	КТП-244 с.Лелюхівка	100,00 кВА	92	11.47	80.53	171	0	2.58	0.25
7013	КТП № 245 с.ПУДЛИ	25,00 кВА	23	3.19	19.81	20	0	5.56	0.25
7014	КТП № 246 с.НАЗАРЕНКИ	25,00 кВА	23	3.19	19.81	2	0	23.56	0.25
7015	КТП № 247 с.ДАВЫДОВКА	40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	28.5	0	26.43	0.25
7016	КТП № 248 с.СУДИВКА	100,00 кВА	92	18.48	73.52	214	0	-40.42	
7017	КТП № 249 с.РЕШЕТНЯКИ	250,00 кВА	230	18.48	211.52	122	0	133.56	0.25
7018	КТП-25 с.М.Перещепина	250,00 кВА	230	73.3	156.7	243	0	190.96	0.25
7019	КТП № 252 с.ДУБИНА	100,00 кВА	92	12.75	79.25	123	5	45.58	0.25
7020	КТП-253 с.Дубина	100,00 кВА	92	43.98	48.02	280.9	5	-71.95	
7021	КТП № 254 с.ДУБИНА	50,00 кВА	46	10.2	35.8	78.4	5	-14.74	
7022	КТП № 255 с.ДУБИНА	100,00 кВА	92	15.93	76.07	67.5	5	64.81	0.25
7023	КТП № 256 с.РУДЕНКОВКА	315,00 кВА	289.8	2.55	287.25	72.5	0	360.04	0.25
7024	КТП-260 с.Сок.Балка	160,00 кВА	147.2	33.14	114.06	67	0	96.56	0.25
7025	КТП № 261 с.СОК БАЛКА	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	107	0	170.74	0.25
7026	КТП № 263 с.КЛЮСИВКА	40,00 кВА	36.8	15.3	21.5	146.3	0	-76.87	
7027	КТП № 266 с.МАЯЧКА	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	11.5	0	43.43	0.25
7028	КТП № 267 с.В.КОБЕЛЯЧЕК	160,00 кВА	147.2	4.14	143.06	93	0	126.7	0.25
7029	МТП-27 с.Писарівка	10,00 кВА	9.2	3.19	6.01	3.5	0	6.72	0.25
7030	КТП № 270 с.МАРЬЯНОВКА	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	82.2	5	-0.69	
7031	КТП № 271 с.ДУБИНА	100,00 кВА	92	40.79	51.21	253.2	5	-44.25	
7032	КТП № 272 с.ПОЛОГИ НИЗ	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	123	0	-53.57	
7033	КТП № 273 с.В.КОБЕЛЯЧЕК	25,00 кВА	23	5.1	17.9	6	0	19.56	0.25
7034	КТП № 274 с.Н.САНЖАРЫ	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	214.7	0	63.04	0.25
7035	КТП № 275 с.ПУДЛИВКА	30,00 кВА	27.6	5.74	21.86	79.2	0	-38.01	
7036	КТП № 276 с.КУНЦЕВО	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	100	0	-13.49	
7037	КТП № 277 с.СОКОЛОВА БАЛКА	160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	85	0	78.56	0.25
7038	МТП-279 с.Кальницьке	10,00 кВА	9.2	0.96	8.24	5	0	5.22	0.25
7039	КТП-28 с.Писарівка	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	217.3	0	60.44	0.25
7040	КТП № 280 с.КЛЮСИВКА	160,00 кВА	147.2	24.86	122.34	237	0	105.33	0.25
7041	КТП № 281 с.ЛЕЛЮХИВКА	250,00 кВА	230	101.98	128.02	722.6	38	-225.72	
7042	КТП-282 с.Вовківка	100,00 кВА	92	6.37	85.63	129.1	0	44.48	0.25
7043	КТП-283 с.Мар'янівка	63,00 кВА	57.96	7.97	49.99	141	5	-36.64	
7044	КТП-284 с.Лелюхівка	250,00 кВА	230	41.43	188.57	489.6	5	40.28	0.25
7045	КТП № 287 с.СУХА МАЯЧКА	100,00 кВА	92	21.67	70.33	85	0	17.22	0.25
7046	КТП № 288 с.М.КОБЕЛЯЧЕК	400,00 кВА	368	50.99	317.01	448.2	5	402.61	0.25
7047	КТП № 289 с.М.КОБЕЛЯЧЕК	250,00 кВА	230	8.92	221.08	176.5	0	166.78	0.25

7048	КТП-29 с.Бойківка	40,00 кВА	36,8	1,91	34,89	79	0	-24,07	
7049	КТП-290 с.Драбінівка	100,00 кВА	92	48,44	43,56	332,5	0	-118,55	
7050	КТП № 292 с.В.СОЛОНЦЫ	160,00 кВА	147,2	12,75	134,45	113,2	0	106,5	0,25
7051	КТП № 293 с.СУП.БАЛКА	100,00 кВА	92	15,93	76,07	110,5	0	26,81	0,25
7052	КТП-294 с.Драбінівка	100,00 кВА	92	42,71	49,29	218,8	0	-45,22	
7053	КТП-295 с.Козуби	63,00 кВА	57,96	14,66	43,3	117,1	10	-40,59	
7054	КТП № 297 с.РУДЕНКОВКА	160,00 кВА	147,2	35,06	112,14	319,3	0	23,03	0,25
7055	КТП № 298 с.РЕШЕТНЯКИ	160,00 кВА	147,2	25,5	121,7	186,5	0	155,83	0,25
7056	КТП-299 с.Старі Санжари	100,00 кВА	92	22,95	69,05	246,5	0	-32,55	
7057	КТП-3 с.Варварівка	160,00 кВА	147,2	19,12	128,08	136	0	27,56	0,25
7058	КТП № 301 с.РУДЕНКОВКА	63,00 кВА	57,96	11,47	46,49	40,5	0	46,01	0,25
7059	КТП № 302 с.Н.САНЖАРЫ	63,00 кВА	57,96	2,55	55,41	77,5	0	9,01	0,25
7060	КТП № 303 с.Н.САНЖАРЫ	160,00 кВА	147,2	52,9	94,3	534,2	5	-196,87	
7061	КТП № 304 с.В.СОЛОНЦЫ	160,00 кВА	147,2	24,22	122,98	212,9	0	64,84	0,25
7062	КТП-306 с.Зачепилівка	160,00 кВА	147,2	8,29	138,91	371,4	0	-29,07	
7063	КТП № 308 с.Н.САНЖАРЫ	40,00 кВА	36,8	31,87	4,93	171,5	0	-102,07	
7064	КТП № 310 с.М.РЕШЕТИНА	63,00 кВА	57,96	17,85	40,11	227,9	0	-93,11	
7065	КТП № 311 с.РУДЕНКОВКА	100,00 кВА	92	38,24	53,76	124,5	0	12,81	0,25
7066	КТП № 312 с.Н.САНЖАРЫ	160,00 кВА	147,2	15,3	131,9	140,5	0	79,2	0,25
7067	КТП-313 с.Руденківка	100,00 кВА	92	19,12	72,88	93	0	44,31	0,25
7068	КТП № 317 с.Н.САНЖАРЫ	250,00 кВА	230	3,82	226,18	128,5	0	127,06	0,25
7069	КТП № 318 с.ЗАБРИДКИ	60,00 кВА	55,2	2,55	52,65	16	0	45,33	0,25
7070	КТП-32 с.Пологи	160,00 кВА	147,2	24,86	122,34	190,5	5	82,24	0,25
7071	КТП № 321 с.ГАЛ.ГРЕБЛЯ	250,00 кВА	230	2,55	227,45	85	0	170,56	0,25
7072	КТП № 322 с.РЕШЕТНЯКИ	250,00 кВА	230	11,47	218,53	131	0	124,56	0,25
7073	КТП № 323 с.НЕХВОРОЩА	100,00 кВА	92	12,11	79,89	298,4	0	-124,82	
7074	КТП № 324 с.НЕХВОРОЩА	63,00 кВА	57,96	10,84	47,12	105,5	0	3,86	0,25
7075	КТП № 326 с.Н.САНЖАРЫ	160,00 кВА	147,2	43,34	103,86	290,5	0	-12,76	
7076	КТП-327 смт.Н.Санжари	250,00 кВА	230	68,84	161,16	387	16	30,96	0,25
7077	КТП-328 с.Д.Г.ай	100,00 кВА	92	0,64	91,36	85	0	17,22	0,25
7078	КТП № 329 с.РУДЕНКОВКА	63,00 кВА	57,96	5,74	52,22	40	0	46,51	0,25
7079	КТП-33 с.Пологи	100,00 кВА	92	24,22	67,78	229,5	5	-60,92	
7080	КТП № 332 с. В. МАЯЧКА	160,00 кВА	147,2	15,3	131,9	153	0	10,56	0,25
7081	КТП № 335 с.М.КОБЕЛЯЧЕК	100,00 кВА	92	4,46	87,54	128,5	6	-32,28	
7082	КТП № 336 с.ГАЛ.ГРЕБЛЯ	63,00 кВА	57,96	11,47	46,49	66,7	0	19,81	0,25
7083	КТП № 338 с.НЕХВОРОЩА	160,00 кВА	147,2	13,39	133,81	191,5	0	28,2	0,25
7084	КТП № 339 с.ЛИВЕНСЬКЕ	100,00 кВА	92	32,51	59,49	92	0	81,58	0,25
7085	КТП-34 с.Пологи	100,00 кВА	92	14,66	77,34	179,2	5	-10,62	
7086	КТП № 341 с.ШОВКОПЛЯСЫ	250,00 кВА	230	8,92	221,08	195,7	0	238,26	0,25
7087	КТП № 342 с.Н.САНЖАРЫ	160,00 кВА	147,2	34,42	112,78	291,5	0	50,83	0,25
7088	КТП № 343 с.Н.САНЖАРЫ	100,00 кВА	92	9,56	82,44	190,2	0	-52,89	
7089	КТП-347 с.Сок.Балка	63,00 кВА	57,96	17,21	40,75	85	0	-20,6	
7090	КТП-348 смт.Н.Санжари	160,00 кВА	147,2	99,43	47,77	650,1	0	-307,77	
7091	КТП-35 с.М.Перещепина	63,00 кВА	57,96	8,92	49,04	179,9	0	-70,54	
7092	КТП № 350 с.ЛЫСИВКА	63,00 кВА	57,96	3,19	54,77	38,5	0	48,01	0,25
7093	КТП № 353 с.Н.САНЖАРЫ	400,00 кВА	368	138,95	229,05	209	0	485,34	0,25
7094	КТП-355 с.Рукаси	100,00 кВА	92	1,91	90,09	20	0	82,22	0,25
7095	КТП-356 с.Драбінівка	160,00 кВА	147,2	45,89	101,31	320,4	110	-88,07	
7096	КТП № 357 с.В.СТЕПЬ	63,00 кВА	57,96	7,65	50,31	100	0	-13,49	
7097	КТП-36 с.М.Перещепина	60,00 кВА	55,2	24,22	30,98	125,5	0	-21,35	
7098	КТП № 360 с.ЗАЧЕПИЛОВА	100,00 кВА	92	10,84	81,16	185,2	5	-16,62	
7099	КТП-362 смт.Н.Санжари	63,00 кВА	57,96	26,13	31,83	135,6	0	-26,24	
7100	КТП № 363 с. В. КОБЕЛЯЧОК	63,00 кВА	57,96	9,56	48,4	105,5	0	-18,99	
7101	КТП № 367 с.В.КОБЕЛЯЧОК	250,00 кВА	230	6,37	223,63	110,66	0	232,62	0,25
7102	КТП-368 с.Полузір'я	63,00 кВА	57,96	17,85	40,11	156,5	0	-47,14	
7103	КТП-37 с.Пристанційне	100,00 кВА	92	21,03	70,97	134,5	0	39,08	0,25
7104	КТП № 370 с.ПОЛУЗЕРЬЕ	160,00 кВА	147,2	5,74	141,46	145,5	0	74,2	0,25
7105	КТП № 371 с.ПОЛУЗЕРЬЕ	100,00 кВА	92	24,22	67,78	256	0	-82,42	
7106	КТП № 374 с.РЕШЕТНЯКИ	63,00 кВА	57,96	12,75	45,21	113,5	0	-4,14	
7107	КТП № 375 с.В.КОБЕЛЯЧЕК	160,00 кВА	147,2	7,01	140,19	42,5	0	121,06	0,25
7108	КТП № 379 с.РЕШЕТНЯКИ	40,00 кВА	36,8	2,55	34,25	23	0	31,93	0,25
7109	КТП-38 с.Пристанційне	160,00 кВА	147,2	35,69	111,51	494,2	0	-151,87	
7110	МТП-380 с.Старі Санжари	10,00 кВА	9,2	1,27	7,93	1,5	0	8,72	0,25
7111	КТП № 381 с.МАЯЧКА	100,00 кВА	92	35,06	56,94	187,4	5	-18,82	
7112	КТП № 383 с.НЕХВОРОЩА	63,00 кВА	57,96	4,46	53,5	53,6	0	10,8	0,25
7113	КТП-384 смт.Н.Санжари	250,00 кВА	230	58,64	171,36	361,9	5	167,98	0,25
7114	КТП № 385 с.СОК.БАЛКА	160,00 кВА	147,2	22,31	124,89	58,9	0	104,66	0,25
7115	КТП № 387 с.КР.БАЛКА	250,00 кВА	230	7,65	222,35	217,5	0	38,06	0,25
7116	КТП № 389 с.М.КОБЕЛЯЧЕК	400,00 кВА	368	22,95	345,05	351	0	57,89	0,25
7117	КТП-39 с.Деркачівка	40,00 кВА	36,8	5,74	31,06	69,7	0	-14,77	
7118	КТП № 394 с.МУШ.ГРЕБЛЯ	100,00 кВА	92	19,76	72,24	147,5	0	26,08	0,25
7119	КТП № 395 с.ПОЛУЗЕРЬЕ	160,00 кВА	147,2	37,61	109,59	268	0	-104,44	
7120	КТП № 396 с.В.СОЛОНЦЫ	160,00 кВА	147,2	15,93	131,27	95	0	68,56	0,25
7121	КТП-397 смт.Н.Санжари	100,00 кВА	92	61,19	30,81	114,5	0	59,08	0,25
7122	КТП-4 с.Богданівка	63,00 кВА	57,96	5,74	52,22	78,5	0	8,01	0,25
7123	КТП-400 с.Клюсівка	160,00 кВА	147,2	31,87	115,33	85	165	-86,44	
7124	КТП-402 с.Козуби	100,00 кВА	92	20,4	71,6	207	0	-33,42	
7125	КТП № 403 с.Н.САНЖАРЫ	100,00 кВА	92	21,03	70,97	75	0	62,31	0,25
7126	КТП № 405 с. НЕХВОРОЩА	63,00 кВА	57,96	31,87	26,09	86	0	0,51	0,25
7127	КТП № 406 с.В.КОБЕЛЯЧЕК	250,00 кВА	230	0,64	229,36	36	0	219,56	0,25
7128	КТП № 407 с.НЕХВОРОЩА	100,00 кВА	92	19,12	72,88	127,5	0	46,08	0,25
7129	КТП-408 с.Нехвороща	63,00 кВА	57,96	16,57	41,39	99,5	0	9,86	0,25
7130	КТП № 409 с.НЕХВОРОЩА	100,00 кВА	92	9,56	82,44	57	0	80,31	0,25
7131	КТП № 410 с.НЕХВОРОЩА	160,00 кВА	147,2	15,3	131,9	136	0	27,56	0,25
7132	КТП-412 с.Драбінівка	100,00 кВА	92	11,47	80,53	85	0	17,22	0,25
7133	КТП № 414 с.В.КОБЕЛЯЧЕК	25,00 кВА	23	2,55	20,45	12,5	0	13,06	0,25
7134	КТП-415 с.М.Перещепина	100,00 кВА	92	26,13	65,87	214	5	-45,42	

7135	КТП-416 с.М.Перещепина	63,00 кВА	57,96	17,85	40,11	121,5	0	-12,14	
7136	КТП № 417 с.ЛИВЕНСЬКЕ	100,00 кВА	92	47,8	44,2	315,5	0	-178,19	
7137	КТП-418 с.Ливенське	63,00 кВА	57,96	10,84	47,12	77,5	0	9,01	0,25
7138	КТП № 419 с.ЛИВЕНСЬКЕ	63,00 кВА	57,96	12,75	45,21	73,5	0	35,86	0,25
7139	КТП-42 с.Старі Санжари	400,00 кВА	368	38,88	329,12	283,5	9	563,31	0,25
7140	КТП № 420 с.М.ПЕРЕЩЕПИНА	63,00 кВА	57,96	6,37	51,59	58	0	28,51	0,25
7141	КТП № 421 с.М.ПЕРЕЩЕПИНА	40,00 кВА	36,8	3,19	33,61	58,2	0	-3,27	
7142	КТП № 422 с.М.ПЕРЕЩЕПИНА	160,00 кВА	147,2	43,34	103,86	279,2	5	58,13	0,25
7143	КТП № 423 с.ГАЛ.ГРЕБЛЯ	100,00 кВА	92	2,55	89,45	85	0	17,22	0,25
7144	КТП-427 с.Лелюхівка	100,00 кВА	92	22,31	69,69	110,5	5	58,08	0,25
7145	КТП № 428 с.СУХА МАЯЧКА	100,00 кВА	92	34,42	57,58	184	0	-10,42	
7146	КТП-43 с.Старі Санжари	100,00 кВА	92	12,75	79,25	140,5	0	33,08	0,25
7147	КТП № 431 с.РУДЕНКОВКА	60,00 кВА	55,2	17,21	37,99	90	0	-7,61	
7148	КТП-432 с.Руденківка	63,00 кВА	57,96	7,65	50,31	84	0	2,51	0,25
7149	КТП № 433 с.СТ.ДОЛИНА	160,00 кВА	147,2	9,56	137,64	109,2	0	110,5	0,25
7150	КТП-435 с.Пристанційне	63,00 кВА	57,96	19,12	38,84	278,9	0	-169,54	
7151	КТП № 439 смт.Н.САНЖАРИ	160,00 кВА	147,2	8,92	138,28	118,3	0	101,4	0,25
7152	КТП-44 с.Старі Санжари	63,00 кВА	57,96	18,48	39,48	112	0	-2,64	
7153	КТП № 444 с.РУДЕНКОВКА	100,00 кВА	92	14,66	77,34	16,5	0	85,72	0,25
7154	КТП № 445 с.НЕХВОРОЩА	250,00 кВА	230	6,37	223,63	93	0	250,28	0,25
7155	КТП № 447 с.РУДЕНКОВКА	63,00 кВА	57,96	23,58	34,38	238,5	0	-103,71	
7156	КТП № 448 с.Н.САНЖАРЫ	160,00 кВА	147,2	24,22	122,98	264,3	0	78,03	0,25
7157	КТП № 450 с.КУСТОЛОВО	100,00 кВА	92	15,93	76,07	104,5	0	32,81	0,25
7158	КТП № 451 с.ЛЕЛЮХИВКА	250,00 кВА	230	3,19	226,81	162	0	93,56	0,25
7159	КТП-454 смт.Н.Санжари	250,00 кВА	230	50,99	179,01	329	0	205,88	0,25
7160	КТП № 455 с.СТ.ДОЛИНА	250,00 кВА	230	0,64	229,36	114	0	141,56	0,25
7161	КТП № 457 с.Н.САНЖАРЫ	160,00 кВА	147,2	14,02	133,18	201	0	76,74	0,25
7162	КТП № 458 с.М.ПЕРЕЩЕПИНА	40,00 кВА	36,8	3,19	33,61	10	0	30,89	0,25
7163	КТП № 459 с.НЕХВОРОЩА	100,00 кВА	92	6,37	85,63	36	0	66,22	0,25
7164	КТП-460 с.Веселка	160,00 кВА	147,2	7,65	139,55	39,9	0	179,8	0,25
7165	КТП № 465 с.НЕХВОРОЩА	250,00 кВА	230	6,37	223,63	212,5	0	43,06	0,25
7166	КТП № 467 с.КР.БАЛКА	160,00 кВА	147,2	1,91	145,29	81,7	0	81,86	0,25
7167	КТП № 468 с.КР.БАЛКА	40,00 кВА	36,8	13,64	23,16	145,6	0	-76,17	
7168	КТП № 469 с.КР.БАЛКА	100,00 кВА	92	10,2	81,8	97,5	0	39,81	0,25
7169	КТП-47 с.Маньківка	63,00 кВА	57,96	1,91	56,05	38	0	48,51	0,25
7170	КТП № 471 с.РУДЕНКОВКА	40,00 кВА	36,8	7,65	29,15	15	0	25,89	0,25
7171	КТП № 472 с.Н.САНЖАРЫ	160,00 кВА	147,2	35,06	112,14	73	0	90,56	0,25
7172	КТП № 473 с.КР.БАЛКА	63,00 кВА	57,96	10,96	47	95,3	5	-13,79	
7173	КТП № 474 с.СУХА МАЯЧКА	250,00 кВА	230	19,12	210,88	224	0	31,56	0,25
7174	КТП-475 с.Кр.Балка	160,00 кВА	147,2	10,2	137	136	0	27,56	0,25
7175	КТП № 477 с.ПОЛОГИ	100,00 кВА	92	11,47	80,53	86,7	0	50,61	0,25
7176	КТП № 479 с.ПОЛОГИ	250,00 кВА	230	14,66	215,34	212,5	0	43,06	0,25
7177	КТП-48 с.Андриївка	100,00 кВА	92	8,29	83,71	126,2	0	47,38	0,25
7178	КТП-480 с.Андриївка	100,00 кВА	92	15,93	76,07	71,5	0	65,81	0,25
7179	КТП № 481 с.М.КОБЕЛЯЧЕК	400,00 кВА	368	11,47	356,53	182	0	226,89	0,25
7180	КТП № 484 с.ПОЛУЗЕРЬЕ	100,00 кВА	92	4,46	87,54	40,5	0	61,72	0,25
7181	КТП № 485 с. Старі Санжари	100,00 кВА	92	29,32	62,68	162,5	0	51,45	0,25
7182	КТП № 486 с.СУХА МАЯЧКА	160,00 кВА	147,2	4,46	142,74	147,8	0	15,76	0,25
7183	КТП № 487 с.КУНЦЕВО	60,00 кВА	55,2	13,39	41,81	161,2	0	-57,05	
7184	КТП № 488 с.КР.БАЛКА	63,00 кВА	57,96	12,11	45,85	84	0	2,51	0,25
7185	КТП-489 с.Кр.Балка	40,00 кВА	36,8	7,65	29,15	62,5	0	-7,57	
7186	МТП-490 с.Круга Балка	10,00 кВА	9,2	0,64	8,56	23,3	3	-16,08	
7187	КТП № 491 с.СУДИВКА	63,00 кВА	57,96	14,02	43,94	107,5	0	-20,99	
7188	КТП № 494 с.РУДЕНКОВКА	250,00 кВА	230	2,55	227,45	40	0	215,56	0,25
7189	КТП № 499 с.АНДРИЄВКА	100,00 кВА	92	13,39	78,61	61,5	0	75,81	0,25
7190	КТП-5 с.Богданівка	250,00 кВА	230	36,97	193,03	212,5	0	43,06	0,25
7191	КТП-50 с.Леніно	60,00 кВА	55,2	5,74	49,46	40,5	0	20,83	0,25
7192	КТП № 503 с.В.СТЕПЬ	100,00 кВА	92	15,3	76,7	81	0	56,31	0,25
7193	КТП № 508 с.ПОЛУЗЕРЬЕ	100,00 кВА	92	8,92	83,08	157	0	16,58	0,25
7194	КТП-51 с.Рекунівка	63,00 кВА	57,96	2,55	55,41	32,5	0	54,01	0,25
7195	КТП № 511 с.Н.САНЖАРЫ	63,00 кВА	57,96	20,4	37,56	150,5	0	-41,14	
7196	КТП № 512 с.БОГДАНИВКА	40,00 кВА	36,8	1,91	34,89	40,5	5	9,43	0,25
7197	КТП № 513 с.БОГДАНИВКА	63,00 кВА	57,96	2,68	55,28	52,5	0	34,01	0,25
7198	КТП № 514 с.БОГДАНИВКА	25,00 кВА	23	1,15	21,85	20	0	14,33	0,25
7199	КТП № 515 с.ВАРВАРИВКА	63,00 кВА	57,96	9,94	48,02	39,5	0	47,01	0,25
7200	КТП-516 с.Варварівка	100,00 кВА	92	8,92	83,08	147,7	0	25,88	0,25
7201	КТП № 517 с.БОГДАНИВКА	100,00 кВА	92	9,56	82,44	85	0	17,22	0,25
7202	КТП-52 с.Леніно	40,00 кВА	36,8	7,01	29,79	87,7	0	-32,77	
7203	КТП № 524 с.АНДРИЄВКА	250,00 кВА	230	11,47	218,53	149	0	106,56	0,25
7204	КТП № 525 с.М.ПЕРЕЩЕПИНА	250,00 кВА	230	22,31	207,69	121	0	134,56	0,25
7205	КТП № 526 с.КУСТОЛОВО	160,00 кВА	147,2	9,56	137,64	85	0	78,56	0,25
7206	КТП № 527 с.КР.БАЛКА	100,00 кВА	92	16,57	75,43	185,3	0	-11,72	
7207	КТП № 528 с.ГАЛ.ГРЕБЛЯ	160,00 кВА	147,2	16,57	130,63	145	0	74,7	0,25
7208	КТП-53 с.Об.Рад	40,00 кВА	36,8	2,55	34,25	44	0	10,93	0,25
7209	КТП № 532 с.РУДЕНКОВКА	25,00 кВА	23	10,84	12,16	110	0	-75,67	
7210	КТП № 534 с.М.СОЛОНЦИ	63,00 кВА	57,96	10,84	47,12	89,8	0	-3,29	
7211	КТП № 536 с.КР.БАЛКА	160,00 кВА	147,2	1,27	145,93	88	0	75,56	0,25
7212	КТП № 538 с.ЛЕНИНО	100,00 кВА	92	20,4	71,6	93	0	44,31	0,25
7213	КТП № 539 с.ОБ.РАД	40,00 кВА	36,8	11,47	25,33	100	0	-45,07	
7214	КТП № 542 с.ЛЕЛЮХИВКА	250,00 кВА	230	7,01	222,99	15	0	240,56	0,25
7215	КТП № 550 с.НЕХВОРОЩА	160,00 кВА	147,2	17,21	129,99	136	0	27,56	0,25
7216	КТП № 551 с.СТ.ДОЛИНА	100,00 кВА	92	40,79	51,21	164,5	0	-27,19	
7217	КТП № 552 с.Д.ГАЙ	60,00 кВА	55,2	36,33	18,87	86	0	-3,61	
7218	КТП № 554 с.Д.ГАЙ	100,00 кВА	92	6,37	85,63	126,5	0	10,81	0,25
7219	КТП № 555 с.СОК БАЛКА	160,00 кВА	147,2	19,76	127,44	133	0	144,74	0,25
7220	КТП-557 с.Маячка	63,00 кВА	57,96	14,02	43,94	71	5	10,51	0,25
7221	КТП № 558 с.КУНЦЕВО	100,00 кВА	92	14,66	77,34	142	0	-4,69	

7222	КТП-56 с.Суха Маячка	100,00 кВА	92	24.22	67.78	166.8	0	6.78	0.25
7223	КТП № 560 с.ГУБАРИВКА	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	24.5	0	30.43	0.25
7224	КТП № 561 с.ПРИСТАНЦ.	50,00 кВА	46	26.77	19.23	61	0	-9.89	
7225	КТП № 567 с.КУСТОЛОВО	50,00 кВА	46	2.55	43.45	14	0	37.11	0.25
7226	КТП-568 с.Кунцево	60,00 кВА	55.2	0	55.2	0	0	55.2	0.25
7227	КТП-57 с.Суха Маячка	250,00 кВА	230	12.11	217.89	166.5	0	89.06	0.25
7228	КТП-574 с.Нехвороща	100,00 кВА	92	7.65	84.35	183.5	0	-9.92	
7229	КТП № 579 с.КОБЫ	50,00 кВА	46	11.47	34.53	66.1	0	2.56	0.25
7230	КТП-58 с.Довга Пустош	100,00 кВА	92	14.66	77.34	121	0	16.31	0.25
7231	КТП № 581 с.ЗАЧЕПИЛОВКА	100,00 кВА	92	17.85	74.15	194	10	-30.42	
7232	КТП № 588 с.КУСТОЛОВО	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	12.5	0	28.39	0.25
7233	КТП № 589 с.ДЕРКАЧИВКА	40,00 кВА	36.8	1.27	35.53	26	0	28.93	0.25
7234	КТП-59 с.Полово	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	94.9	5	119.8	0.25
7235	КТП № 592 с.Н.САНЖАРИ	100,00 кВА	92	2.5	66.5	213.7	0	-40.12	
7236	КТП № 593 с.Н.САНЖАРЫ	100,00 кВА	92	21.67	70.33	159.5	0	-22.19	
7237	КТП-6 с.Кустолово	63,00 кВА	57.96	8.67	49.29	53	0	33.51	0.25
7238	КТП-60 с.Мущ.Гребля	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	129.8	0	-20.44	
7239	КТП № 600 с.ПИСАРИВКА	250,00 кВА	230	5.1	224.9	206.3	0	227.66	0.25
7240	КТП № 601 с.РУДЕНКОВКА	25,00 кВА	23	4.46	18.54	20.7	0	4.86	0.25
7241	КТП № 612 с.ПИСАРЕВКА	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	155.2	0	122.54	0.25
7242	КТП № 613 с.ПИСАРЕВКА	100,00 кВА	92	7.65	84.35	169.2	0	4.38	0.25
7243	КТП-62 с.Старі Санжари	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	71	0	15.51	0.25
7244	КТП-63 с.Гал.Гребля	160,00 кВА	147.2	46.27	100.93	302.3	0	-24.56	
7245	КТП-64 с.Вовківка	100,00 кВА	92	5.1	86.9	69.8	0	67.51	0.25
7246	КТП-65 с.Драбінівка	160,00 кВА	147.2	44.62	102.58	196	0	-32.44	
7247	КТП-66 с.Драбінівка	100,00 кВА	92	43.34	48.66	222.5	0	-8.55	
7248	КТП-67 с.Драбінівка	400,00 кВА	368	7.65	360.35	340	0	68.89	0.25
7249	КТП-68 с.Шедієво	250,00 кВА	230	12.11	217.89	179.5	0	254.46	0.25
7250	КТП-69 с.Д.Гай	63,00 кВА	57.96	31.23	26.73	110.6	0	-24.09	
7251	КТП-7 с.Довга Пустошь	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	73.4	0	13.11	0.25
7252	КТП-70 с.Д.Гай	250,00 кВА	230	7.01	222.99	136	0	119.56	0.25
7253	КТП-72 с.Андріївка	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	114.8	0	-28.29	
7254	КТП-73 с.Андріївка	100,00 кВА	92	21.03	70.97	80	0	57.31	0.25
7255	КТП-74 с.Драбінівка	100,00 кВА	92	21.67	70.33	167.1	0	6.48	0.25
7256	КТП-75 с.Кр.Балка	100,00 кВА	92	10.2	81.8	53.5	0	48.72	0.25
7257	КТП-76 с.Губарівка	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	43.2	0	176.5	0.25
7258	КТП-77 с.Ливенське	60,00 кВА	55.2	3.82	51.38	33.2	0	49.19	0.25
7259	КТП-79 с.ГубарівкаКА	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	31	0	33.4	0.25
7260	КТП-8 с.Кустолово	160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	136	0	27.56	0.25
7261	КТП-81 с.Ливенське	250,00 кВА	230	8.92	221.08	136	0	119.56	0.25
7262	КТП-82 с.Ливенське	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	33.5	0	53.01	0.25
7263	КТП-83 с.Маячка	25,00 кВА	23	17.21	5.79	51.5	0	-17.17	
7264	КТП-84 с.Маячка	100,00 кВА	92	15.3	76.7	42.5	0	94.81	0.25
7265	КТП-85 с.Маячка	100,00 кВА	92	27.41	64.59	170.9	8	35.05	0.25
7266	КТП-88 с.Губарівка	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	136	0	27.56	0.25
7267	КТП-9 с.Кустолово	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	121	0	-11.64	
7268	КТП-90 с.Бойківка	100,00 кВА	92	3.19	88.81	137	0	0.31	0.25
7269	КТП-97 с.Шедієво	160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	53.5	0	166.2	0.25
7270	КТП-98 с.Шедієво	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	32.5	0	54.01	0.25
7271	КТП-99 с.Шедієво	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	304.5	0	37.83	0.25
7272	КТП-174 с.Г.Оробиці	100,00 кВА	92	1.91	90.09	88	0	14.22	0.25
7273	КТП-19 с.К.Балка	160,00 кВА	147.2	27.34	119.86	303	0	39.33	0.25
7274	ТП № 314 с.СУДІВКА	100,00 кВА	92	5.1	86.9	33	0	104.31	0.25
7275	ТП № 434 с.СОКОЛОВА БАЛКА	63,00 кВА	57.96	29.96	28	146.4	0	-37.04	
7276	ТП № 545 с.Н.САНЖАРИ	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	253.5	0	-144.14	
7277	КТП-559 с.Драбінівка	100,00 кВА	92	10.84	81.16	54.5	0	82.81	0.25
7278	ТП № 585 с.СОКОЛОВА БАЛКА	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	109	0	110.7	0.25
7279	ТП № 586 с.СОКОЛОВА БАЛКА	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	82.7	0	3.81	0.25
7280	КТП-587 с.Світлівщина	100,00 кВА	92	4.46	87.54	78.7	0	58.61	0.25
7281	ТП № 591 с.ЛЕЛЮХОВКА	100,00 кВА	92	14.66	77.34	39	0	63.22	0.25
7282	КТП-594 с.Полове	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	18.5	0	22.39	0.25
7283	ТП № 595 с.НЕХВОРОЩА	250,00 кВА	230	14.02	215.98	213	0	42.56	0.25
7284	ТП № 597 с.ПОЛУЗОРЬЕ	250,00 кВА	230	42.71	187.29	67	0	188.56	0.25
7285	ТП № 602 с.Н.САНЖАРИ	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	72.1	0	14.41	0.25
7286	ТП № 621 с.В.КОБЕЛЯЧОК	40,00 кВА	36.8	10.2	26.6	91.5	0	-36.57	
7287	ТП № 622 с.В.КОБЕЛЯЧОК	40,00 кВА	36.8	5.42	31.38	28.2	0	26.73	0.25
7288	КТП-71 с.С.Балка	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	86.5	0	0.01	0.25
7289	КТП-320 с.Гал.Гребля	100,00 кВА	92	10.84	81.16	98.5	0	38.81	0.25
7290	КТП-286 Н. Санжары	100,00 кВА	92	3.82	88.18	38.7	122	-23.39	
7291	КТП-251 с. Руденковка	160,00 кВА	147.2	34.42	112.78	302	0	-24.26	
7292	КТП-541 с. Писаревка	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	85	0	-20.6	
7293	КТП 598 с.Писаревка	250,00 кВА	230	10.84	219.16	212.5	0	43.06	0.25
7294	КТП-138 смт. Н.Санжари	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	280.6	0	-2.86	
7295	КТП 627 смт. Н.Санжары	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	105.8	0	-19.29	
7296	КТП 616 с.Писаревка	63,00 кВА	57.96	0.64	57.32	105.3	0	-18.79	
7297	КТП 569 с.Пристанціне	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	58	0	6.4	0.25
7298	КТП-136 смт.Н.Санжары	250,00 кВА	230	31.87	198.13	138.5	10	194.78	0.25
7299	КТП 625 с.Полузорье	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	49	0	114.56	0.25
7300	КТП-31 с.М.Перещепина	63,00 кВА	57.96	0.64	57.32	48	0	16.4	0.25
7301	КТП-630 смт.Н.Санжари	160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	171.9	30	75.84	0.25
7302	КТП-351 смт.Н.Санжари	200,00 кВА	184	22.31	161.69	276	0	71.17	0.25
7303	КТП-443 с.М.Перещепина	100,00 кВА	92	43.34	48.66	85	0	17.22	0.25
7304	КТП-382 смт.Н.Санжари	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	107	0	112.7	0.25
7305	ЗТП-296 смт.Н.Санжари	180,00 кВА	165.6	3.19	162.41	54	0	130	0.25
7306	КТП-128 с.Лелюхівка	100,00 кВА	92	18.48	73.52	83.6	0	53.71	0.25
7307	КТП-637 с.Вісічі	100,00 кВА	92	19.12	72.88	134.5	0	39.08	0.25
7308	КТП-566 с.Клюсівка	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	53.5	0	10.9	0.25

7309	КТП-636 смт.Н.Санжари	100,00 кВА	92	34.42	57.58	98	0	39.31	0.25	
7310	КТП-635 с.Лелюхівка	100,00 кВА	92	26.77	65.23	224.4	5	-55.82		
7311	КТП-500 с.Соколова Балка	160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	123.4	0	154.34	0.25	
7312	КТП-652 с.Малий Кобелячок	100,00 кВА	92	22.31	69.69	165.5	0	8.08	0.25	
7313	КТП-651 с.Драбівка	100,00 кВА	92	18.48	73.52	83.7	0	53.61	0.25	
7314	КТП-575 с.Писарівка	40,00 кВА	36.8	12.11	24.69	52	0	-11.11		
7315	КТП-654 смт.Н.Санжари	315,00 кВА	289.8	7.01	282.79	136	0	296.54	0.25	
Оржицкий филиал										
7316	ЗТП-188 с.Лазірки без буд.частини	63,00 кВА	57.96	28.43	29.53	50.8	60	-46.4		
7317	ЗТП-71 с.Золотухи	100,00 кВА	92	3.19	88.81	128	0	-25.78		
7318	ЗТП-209 смт.Оржиця	160,00 кВА	206.08	21.23	184.85	212	0	16.98	0.25	
7319		160,00 кВА								
7320	ЗТП-3 смт.Оржиця	250,00 кВА	230	66.8	163.2	385	10	139.88	0.25	
7321	КТП №378 смт.ОРЖИЦЯ ПС 10/04	160,00 кВА	147.2	20.4	126.8	180.6	0	39.1	0.25	
7322	КТП-177 с.Максимівщина	25,00 кВА	23	5.61	17.39	30	0	4.33	0.25	
7323	ТП-180 с.Максимівщина	100,00 кВА	92	22.63	69.37	102.9	2	68.68	0.25	
7324	КТП №178 с.МАКСИМІВЩИНА	40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	19.5	0	35.43	0.25	
7325	КТП №179 с.МАКСИМІВЩИНА	100,00 кВА	92	6.37	85.63	69.2	0	68.11	0.25	
7326	КТП-185 с.ВОРОНЕНЦІ	100,00 кВА	92	34.74	57.26	59	0	43.22	0.25	
7327	КТП №186 с.ВОРОНЕНЦІ	63,00 кВА	57.96	36.33	21.63	153.1	0	-43.74		
7328	КТП №184 с.ВОРОНЕНЦІ	100,00 кВА	92	46.15	45.85	210.8	0	3.15	0.25	
7329	КТП №216 с.ВОРОНЕНЦІ	160,00 кВА	147.2	9.43	137.77	119	0	100.7	0.25	
7330	КТП-254 смт.Оржиця	100,00 кВА	92	8.8	83.2	24.1	0	78.12	0.25	
7331	КТП №182 с.ПРИЙМІВЩИНА	63,00 кВА	57.96	13.58	44.38	81.4	0	5.11	0.25	
7332	ТП-183 с.Примівщина	25,00 кВА	23	6.88	16.12	43.7	0	-9.37		
7333	КТП №181 с.ПРИЙМІВЩИНА	100,00 кВА	92	12.88	79.12	71.3	8	58.01	0.25	
7334	КТП №173 с.ЛАЗІРКИ	100,00 кВА	92	30.98	61.02	222	0	-8.05		
7335	КТП №110 с.ЛАЗІРКИ	160,00 кВА	147.2	0.06	147.14	80	0	83.56	0.25	
7336	КТП №164 с.ЛАЗІРКИ	250,00 кВА	230	77.32	152.68	294.4	10	230.48	0.25	
7337	КТП-170 с.Лазірки	63,00 кВА	57.96	6.31	51.65	26.9	0	59.61	0.25	
7338	КТП-190 с.Лазірки	100,00 кВА	92	15.68	76.32	129.1	0	44.48	0.25	
7339	КТП №165 с.ЛАЗІРКИ	160,00 кВА	147.2	89.81	57.39	378.4	10	-46.07		
7340	КТП №169 с.ЛАЗІРКИ	40,00 кВА	36.8	8.8	28	55	0	-0.07		
7341	КТП-191 с.Лазірки	250,00 кВА	230	30.59	199.41	224.4	0	209.56	0.25	
7342	КТП-211 с.Лазірки	100,00 кВА	92	32.89	59.11	151.8	0	-14.49		
7343	КТП-213 с.Лазірки	60,00 кВА	55.2	11.09	44.11	53.5	0	7.83	0.25	
7344	КТП-278 с.Лазірки	100,00 кВА	92	1.4	90.6	50	0	52.22	0.25	
7345	КТП-92 с.Лазірки	250,00 кВА	230	5.48	224.52	42.4	0	300.88	0.25	
7346	КТП №276 с.ЛАЗІРКИ	100,00 кВА	92	28.43	63.57	175	0	-1.42		
7347	КТП-166 с.Лазірки	250,00 кВА	230	26.83	203.17	178.3	0	164.98	0.25	
7348	КТП №308 с.ЛАЗІРКИ	400,00 кВА	368	0.06	367.94	150	0	258.89	0.25	
7349	КТП-327 с.Лазірки	63,00 кВА	57.96	0	57.96	50	0	14.4	0.25	
7350	КТП-172 с.Лазірки	160,00 кВА	147.2	11.22	135.98	94	0	183.74	0.25	
7351	КТП-176 с.Довжик	400,00 кВА	368	10.77	357.23	70.9	0	478.35	0.25	
7352	КТП №175 с.ДОВЖИК	100,00 кВА	92	19.57	72.43	71.8	0	65.51	0.25	
7353	КТП №160 с.ЛАЗІРКИ	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	61.3	0	102.26	0.25	
7354	КТП №143с.СЛІПОРІД	63,00 кВА	57.96	2.29	55.67	34.9	2	49.61	0.25	
7355	КТП №142 с.ЧЕРЕВКИ	100,00 кВА	92	0.06	91.94	50	0	52.22	0.25	
7356	КТП №141 с.ЧЕРЕВКИ	63,00 кВА	57.96	11.86	46.1	80.1	9	-2.59		
7357	КТП №234 с.ЧЕРЕВКИ	160,00 кВА	147.2	0.06	147.14	67	0	96.56	0.25	
7358	КТП №322 с.ЧЕРЕВКИ	25,00 кВА	23	4.78	18.22	24.5	2	7.83	0.25	
7359	КТП №320 с.ЧЕРЕВКИ	250,00 кВА	230	0.06	229.94	90	0	165.56	0.25	
7360	КТП №138 с.ХОРОШКИ	25,00 кВА	23	1.34	21.66	18.5	10	5.83	0.25	
7361	КТП-139 с.Хорошки	100,00 кВА	92	11.35	80.65	65.1	10	62.21	0.25	
7362	КТП №140 с.ХОРОШКИ	250,00 кВА	230	12.62	217.38	80	0	175.56	0.25	
7363	КТП №307 с.ХОРОШКИ	25,00 кВА	23	2.68	20.32	28.2	10	-3.87		
7364	КТП №391 с.ХОРОШКИ	60,00 кВА	55.2	7.2	48	49.2	10	23.19	0.25	
7365	КТП №392 с.ХОРОШКИ	100,00 кВА	92	31.81	60.19	81.5	5	50.81	0.25	
7366	КТП №393 с.ХОРОШКИ	63,00 кВА	57.96	7.52	50.44	37.5	9	40.01	0.25	
7367	КТП №129 с.ТАРАСЕНКОВО	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	180.9	0	38.8	0.25	
7368	КТП №131 с.ТАРАСЕНКОВО	160,00 кВА	147.2	11.15	136.05	140	0	23.56	0.25	
7369	КТП №316 с.ТАРАСЕНКОВО	250,00 кВА	230	8.41	221.59	122	0	133.56	0.25	
7370	КТП №130 с.ТАРАСЕНКОВО	250,00 кВА	230	52.39	177.61	356.8	3	74.16	0.25	
7371	КТП №315 с.ТАРАСЕНКОВО	160,00 кВА	147.2	35.38	111.82	204.1	0	73.64	0.25	
7372	КТП №236 с.ТАРАСЕНКОВО	100,00 кВА	92	42.77	49.23	226.7	0	-12.75		
7373	КТП №206 с.ТАРАСЕНКОВО	630,00 кВА	579.6	63.04	516.56	450	0	194	0.25	
7374	КТП №282 с.ТАРАСЕНКОВО	160,00 кВА	147.2	0.06	147.14	105	0	58.56	0.25	
7375	КТП №72 с.ЗОЛОТУХИ	63,00 кВА	57.96	11.41	46.55	101.4	0	-14.89		
7376	КТП №323 с.МАЯКІВКА	63,00 кВА	57.96	39.14	18.82	174.8	0	-65.44		
7377	КТП-312 с.Золотухи	100,00 кВА	92	37.22	54.78	176	0	37.95	0.25	
7378	КТП №313 с.ЗОЛОТУХИ	63,00 кВА	57.96	24.86	33.1	119.3	0	-9.94		
7379	КТП-73 с.Золотухи	160,00 кВА	147.2	7.46	139.74	110	0	53.56	0.25	
7380	КТП-118 с.Грбів	100,00 кВА	92	17.91	74.09	50.1	0	87.21	0.25	
7381	КТП-109 с.Савенці	100,00 кВА	92	10.33	81.67	66.4	0	70.91	0.25	
7382	КТП №112 с.САВЕНЦІ	160,00 кВА	147.2	13.26	133.94	123.5	0	154.24	0.25	
7383	КТП №274 с.САВЕНЦІ	63,00 кВА	57.96	15.11	42.85	51.8	0	34.71	0.25	
7384	КТП-231 с.Савенці	160,00 кВА	147.2	19.06	128.14	90	0	73.56	0.25	
7385	КТП-291 с.Савенці	250,00 кВА	230	2.93	227.07	83	0	172.56	0.25	
7386	КТП №64 с.САВЕНЦІ	160,00 кВА	147.2	74.7	72.5	120	0	43.56	0.25	
7387	КТП №344 с.САВЕНЦІ	160,00 кВА	147.2	18.42	128.78	175.4	57	45.34	0.25	
7388	КТП-385 с.Савенці	60,00 кВА	55.2	14.6	40.6	126	0	-21.85		
7389	КТП-196 с.Савенці	100,00 кВА	92	15.36	76.64	11.4	0	162.18	0.25	
7390	КТП №108 с.ЗАГРЕБЕЛЬЕ	63,00 кВА	57.96	5.86	52.1	64.4	0	22.11	0.25	
7391	КТП-114 с.Загребелля	100,00 кВА	92	3.76	88.24	66.4	0	70.91	0.25	
7392	КТП №159 с.ЗАГРЕБЛЯ	40,00 кВА	36.8	17.97	18.83	70.8	0	-15.87		
7393	КТП-83 с.Пилиповичі	63,00 кВА	57.96	9.11	48.85	80.2	0	6.31	0.25	
7394	КТП №85 с.ПИЛИПОВИЧИ	40,00 кВА	36.8	8.54	28.26	67.3	0	-12.37		

7395	КТП-84 с.Залужне	40,00 кВА	36.8	4.53	32.27	24.8	0	30.13	0.25
7396	КТП-105 с.Яблуново	160,00 кВА	147.2	14.92	132.28	139.7	0	138.04	0.25
7397	КТП №106 с.ЯБЛУНЕВО	100,00 кВА	92	17.72	74.28	134.9	0	38.68	0.25
7398	КТП-194 с.Яблуново	100,00 кВА	92	7.97	84.03	104.5	2	30.81	0.25
7399	КТП №107 с.ЯБЛУНЕВО	40,00 кВА	36.8	7.33	29.47	68.9	2	-15.97	
7400	КТП №82 с.ЯБЛУНЕВО	100,00 кВА	92	12.17	79.83	117.2	3	53.38	0.25
7401	КТП №153 с.ЧИРКІВКА	100,00 кВА	92	21.35	70.65	143.8	0	29.78	0.25
7402	КТП №151 с.ДМИТРІВКА	50,00 кВА	46	27.28	18.72	50	0	1.11	0.25
7403	КТП №150 с.ДМИТРІВКА	40,00 кВА	36.8	2.17	34.63	14.5	0	26.39	0.25
7404	КТП №149 с.ДМИТРІВКА	60,00 кВА	55.2	2.04	53.16	22.6	0	59.79	0.25
7405	КТП №200 с.ЧУТІВКА	160,00 кВА	147.2	4.08	143.12	54	0	109.56	0.25
7406	КТП-18 с.Чутівка	63,00 кВА	57.96	36.2	21.76	142.3	0	-32.94	
7407	КТП №269 с.ЧУТІВКА	160,00 кВА	147.2	34.29	112.91	90	0	73.56	0.25
7408	КТП-228 с.Чутівка	63,00 кВА	57.96	47.93	10.03	206.6	0	-71.81	
7409	КТП-319 с.Чутівка	100,00 кВА	92	13.32	78.68	51.7	0	85.61	0.25
7410	КТП-56 с.Ст.Іржавець	100,00 кВА	92	27.41	64.59	211.2	0	-37.62	
7411	КТП №57 с.СТ.ІРЖАВЕЦЬ	63,00 кВА	57.96	10.52	47.44	76.8	0	9.71	0.25
7412	КТП №55 с.СТ.ІРЖАВЕЦЬ	160,00 кВА	147.2	39.52	107.68	162.4	0	115.34	0.25
7413	КТП №222 с.СТ.ІРЖАВЕЦЬ	160,00 кВА	147.2	17.53	129.67	100	0	63.56	0.25
7414	КТП-136 с.Несено-Іржавець	100,00 кВА	92	14.02	77.98	38.6	0	98.71	0.25
7415	КТП №133 с.НЕСЕНО НІЙРЖАВЕЦЬ	63,00 кВА	57.96	12.88	45.08	57.1	10	19.41	0.25
7416	КТП-135 с.Несено-Іржавець	100,00 кВА	92	8.6	83.4	50	0	52.22	0.25
7417	КТП-380 с.Нес.Іржавець	25,00 кВА	23	2.55	20.45	16.6	10	7.73	0.25
7418	КТП №1 смт.ОРЖИЦЯ	160,00 кВА	147.2	58	89.2	259.4	19.4	-1.06	
7419	КТП-4 смт.Оржиця	100,00 кВА	92	43.34	48.66	212.7	0	1.25	0.25
7420	КТП №38 смт.ОРЖИЦЯ	160,00 кВА	147.2	59.92	87.28	324.8	0	17.53	0.25
7421	КТП-40 смт.Оржиця	40,00 кВА	36.8	11.47	25.33	86.6	15	-46.67	
7422	КТП №306 смт.ОРЖИЦЯ	100,00 кВА	92	18.48	73.52	146.8	0	-9.49	
7423	КТП №67 смт.ОРЖИЦЯ	100,00 кВА	92	1.27	90.73	40	0	62.22	0.25
7424	КТП №41 смт.ОРЖИЦЯ	100,00 кВА	92	3.19	88.81	49.4	10	77.91	0.25
7425	КТП №267 смт.ОРЖИЦЯ	100,00 кВА	92	14.02	77.98	138.7	0	34.88	0.25
7426	КТП-255 смт.Оржиця	160,00 кВА	147.2	28.05	119.15	212.2	0	130.13	0.25
7427	КТП №5 смт.ОРЖИЦЯ	100,00 кВА	92	3.12	88.88	71.3	10	56.01	0.25
7428	КТП-298 смт.Оржиця	100,00 кВА	92	46.53	45.47	218.1	0	-4.15	
7429	КТП №297 смт.ОРЖИЦЯ	100,00 кВА	92	34.42	57.58	139.3	0	34.28	0.25
7430	КТП-237 смт.Оржиця	60,00 кВА	55.2	11.41	43.79	33	0	28.33	0.25
7431	КТП №326 смт.ОРЖИЦЯ	100,00 кВА	92	8.8	83.2	103.8	0	33.51	0.25
7432	КТП-43 смт.Оржиця	160,00 кВА	147.2	66.35	80.85	289.5	0	52.83	0.25
7433	КТП №371 смт.ОРЖИЦЯ	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	62.9	10	13.61	0.25
7434	КТП №157 с.ЛУКІМЬЯ	100,00 кВА	92	17.85	74.15	101.5	0	0.72	0.25
7435	КТП-219 с.Лукім'я	100,00 кВА	92	24.41	67.59	186.5	25	-37.92	
7436	КТП №158 с.ЛУКІМЬЯ	100,00 кВА	92	17.34	74.66	108.1	0	65.48	0.25
7437	КТП 215 с.ЛУКІМЬЯ	100,00 кВА	92	11.54	80.46	67.8	0	69.51	0.25
7438	КТП-329 с.Лукім'я	100,00 кВА	92	15.87	76.13	47	0	55.22	0.25
7439	КТП №213 с.ЛУКІМЬЯ	100,00 кВА	92	1.47	90.53	250	0	-147.78	
7440	КТП №356 с.ЛУКІМЬЯ	40,00 кВА	36.8	5.8	31	18	0	36.93	0.25
7441	КТП-318 с.Лукім'я	160,00 кВА	147.2	0.06	147.14	160	0	3.56	0.25
7442	КТП №99 с.КЛИМІВКА	25,00 кВА	23	6.37	16.63	34.3	5	-4.97	
7443	КТП-102 с.Чевельча	63,00 кВА	57.96	18.74	39.22	166	10	-41.21	
7444	КТП №97 с.ЧЕВЕЛЬЧА	160,00 кВА	147.2	8.29	138.91	125	0	38.56	0.25
7445	КТП №100 с.ЧЕВЕЛЬЧА	100,00 кВА	92	11.98	80.02	115.5	10	11.81	0.25
7446	КТП-98 с.Лисевичі	100,00 кВА	92	15.81	76.19	110.3	10	53.28	0.25
7447	КТП №95 с.КОМУНА	25,00 кВА	23	9.31	13.69	45.1	0	-10.77	
7448	КТП №96 с.САЗОНІВКА	100,00 кВА	92	38.69	53.31	150.8	10	12.78	0.25
7449	КТП №198 с.Сазонівка	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	77.6	0	8.91	0.25
7450	КТП-197 с.Сазонівка	250,00 кВА	230	167.63	62.37	211.3	0	44.26	0.25
7451	КТП №218 с.САЗОНІВКА	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	70	0	93.56	0.25
7452	КТП-93 с.Регушівка	63,00 кВА	57.96	36.33	21.63	169.5	10	-70.14	
7453	КТП №94 с.КАНДИБІВКА	50,00 кВА	46	18.61	27.39	130.5	0	-43.71	
7454	КТП №59 с.Нов.ІРЖАВЕЦЬ	50,00 кВА	46	7.65	38.35	26.8	0	41.86	0.25
7455	КТП №238 с.Нов.ІРЖАВЕЦЬ	100,00 кВА	92	40.16	51.84	176.1	10	-12.52	
7456	КТП-235 с.Ст.Іржавець	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	133.8	2	-26.44	
7457	КТП №232 с.Ст.ІРЖАВЕЦЬ	63,00 кВА	57.96	0.06	57.9	34.5	0	29.9	0.25
7458	КТП №58 с.Нов.ІРЖАВЕЦЬ	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	82	20	7.36	0.25
7459	КТП №16 с.ЧУТІВКА	160,00 кВА	147.2	45.7	101.5	185.8	10	81.94	0.25
7460	КТП №15 с.ЧУТІВКА	60,00 кВА	55.2	36.84	18.36	203.3	0	-74.93	
7461	КТП №17 с.ЧУТІВКА	250,00 кВА	230	19.82	210.18	259.9	0	-4.34	
7462	КТП №290 смт.ОРЖИЦЯ	100,00 кВА	92	9.56	82.44	89.8	0	12.42	0.25
7463	КТП №34 смт.ОРЖИЦЯ	100,00 кВА	92	11.47	80.53	42.1	26	69.21	0.25
7464	КТП №379 смт.ОРЖИЦЯ	100,00 кВА	92	17.21	74.79	57.5	10	69.81	0.25
7465	КТП-324 смт.Оржиця	40,00 кВА	36.8	1.08	35.72	25	0	15.89	0.25
7466	КТП-35 смт.Оржиця	100,00 кВА	92	17.21	74.79	135	0	2.31	0.25
7467	КТП №311 смт.ОРЖИЦЯ	40,00 кВА	36.8	2.42	34.38	69.8	30	-44.87	
7468	КТП №368 смт.ОРЖИЦЯ	100,00 кВА	92	19.06	72.94	104.5	0	-2.28	
7469	КТП №321 смт.ОРЖИЦЯ	160,00 кВА	147.2	66.93	80.27	367.5	0	-25.17	
7470	КТП №370 смт.ОРЖИЦЯ	100,00 кВА	92	16.57	75.43	156.5	0	-19.19	
7471	КТП №366 смт.ОРЖИЦЯ	100,00 кВА	92	31.23	60.77	132.7	0	4.61	0.25
7472	КТП-367 смт.Оржиця	160,00 кВА	147.2	40.16	107.04	273.9	5	63.43	0.25
7473	КТП №375 смт.ОРЖИЦЯ	250,00 кВА	230	11.98	218.02	40	136	79.56	0.25
7474	КТП-383 смт.Оржиця	100,00 кВА	92	17.21	74.79	104.1	0	33.21	0.25
7475	КТП №361 смт.ОРЖИЦЯ	100,00 кВА	92	32.32	59.68	75	0	27.22	0.25
7476	КТП №39 смт.ОРЖИЦЯ	250,00 кВА	230	36.71	193.29	194	0	61.56	0.25
7477	КТП №354 с.В.СЕЛЕЦЬКА	30,00 кВА	27.6	6.31	21.29	63.6	0	-22.41	
7478	КТП-338 с.В.Селецька	160,00 кВА	147.2	35.5	111.7	305.6	0	36.73	0.25
7479	КТП №26 с.В.СЕЛЕЦЬКА	180,00 кВА	165.6	0.06	165.54	180	0	4	0.25
7480	КТП №27 с.В.СЕЛЕЦЬКА	315,00 кВА	289.8	44.49	245.31	315	0	7	0.25
7481	КТП №28 с.В.СЕЛЕЦЬКА	250,00 кВА	230	8.6	221.4	224.8	0	118.48	0.25

7482	КТП-29 с.В.Селецька	100,00 кВА	92	7.2	84.8	96.7	5	71.88	0.25
7483	КТП №221 с.В.СЕЛЕЦЬКА	100,00 кВА	92	14.02	77.98	157.9	0	-20.59	
7484	КТП №30 с.М.СЕЛЕЦЬКА	40,00 кВА	36.8	8.73	28.07	44.5	0	10.43	0.25
7485	КТП-31 с.М.Селецька	25,00 кВА	23	9.62	13.38	46.2	0	-11.87	
7486	КТП №32 с.М.СЕЛЕЦЬКА	25,00 кВА	23	1.91	21.09	17.7	0	16.63	0.25
7487	КТП-33 с.М.Селецька	60,00 кВА	55.2	4.27	50.93	100.9	5	-23.51	
7488	КТП №62 с.ЧАЙКІВЩИНА	160,00 кВА	147.2	0.06	147.14	80	0	83.56	0.25
7489	КТП №63 с.ЧАЙКІВЩИНА	160,00 кВА	147.2	23.58	123.62	176.2	5	96.54	0.25
7490	КТП-61 с.Чайківщина	160,00 кВА	147.2	0.06	147.14	120	0	43.56	0.25
7491	КТП №60 с.ЧАЙКІВЩИНА	160,00 кВА	147.2	22.95	124.25	136.3	0	141.44	0.25
7492	КТП-328 с.Чайківщина	100,00 кВА	92	11.73	80.27	63	0	39.22	0.25
7493	КТП №337 с.ЧАЙКІВЩИНА	160,00 кВА	147.2	0.32	146.88	129.8	0	89.9	0.25
7494	КТП №127 с.ЧАЙКІВЩИНА	40,00 кВА	36.8	22.95	13.85	69.7	0	-14.77	
7495	КТП-229 с.Чайківщина	63,00 кВА	57.96	9.24	48.72	69.6	0	16.91	0.25
7496	КТП №293 с.ЧАЙКІВЩИНА	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	84.2	0	25.16	0.25
7497	КТП №89 с.КРУПОДЕРЕНЦІ	160,00 кВА	147.2	33.02	114.18	216.4	0	3.3	0.25
7498	КТП №86 с.КРУПОДЕРЕНЦІ	100,00 кВА	92	5.99	86.01	77	0	25.22	0.25
7499	КТП №87 с.КРУПОДЕРЕНЦІ	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	89.9	0	73.66	0.25
7500	КТП №90 с.КРУПОДЕРЕНЦІ	160,00 кВА	147.2	15.81	131.39	137.8	0	81.9	0.25
7501	КТП-214 с.Круподеренці	63,00 кВА	57.96	0	57.96	91.7	0	-5.19	
7502	КТП-285 с.Круподеренці	63,00 кВА	57.96	8.16	49.8	81.2	10	-4.69	
7503	КТП-88 с.Круподеренці	100,00 кВА	92	15.87	76.13	116	10	47.58	0.25
7504	КТП №217А с.КРУПОДЕРЕНЦІ	250,00 кВА	230	0.06	229.94	120	0	135.56	0.25
7505	КТП №347 с.КРУПОДЕРЕНЦІ	63,00 кВА	57.96	12.05	45.91	112.1	0	-2.74	
7506	КТП №348 с.КРУПОДЕРЕНЦІ	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	60.2	0	26.31	0.25
7507	КТП №349 с.КРУПОДЕРЕНЦІ	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	51.7	0	34.81	0.25
7508	КТП-350 с.Круподеренці	160,00 кВА	147.2	40.79	106.41	262.8	0	14.94	0.25
7509	КТП №351 с.КРУПОДЕРЕНЦІ	100,00 кВА	92	40.92	51.08	92.8	0	44.51	0.25
7510	КТП №217 с.КРУПОДЕРЕНЦІ	250,00 кВА	230	0.06	229.94	90	0	165.56	0.25
7511	КТП №20 с.Онішки	63,00 кВА	57.96	22.5	35.46	122.4	21	-34.04	
7512	КТП №23 с.Онішки	40,00 кВА	36.8	12.05	24.75	50.8	1	3.13	0.25
7513	КТП №22 с.Онішки	160,00 кВА	147.2	1.15	146.05	140	0	23.56	0.25
7514	КТП №21 с.Онішки	63,00 кВА	57.96	10.33	47.63	60.2	1	25.31	0.25
7515	КТП-24 с.Онішки	100,00 кВА	92	23.33	68.67	113.1	16	44.48	0.25
7516	КТП-19 с.Онішки	40,00 кВА	36.8	2.36	34.44	29.2	0	25.73	0.25
7517	КТП №363 с.Онішки	63,00 кВА	57.96	28.81	29.15	111.5	1.5	-3.64	
7518	КТП-376 с.Онішки	63,00 кВА	57.96	6.88	51.08	71.1	1	14.41	0.25
7519	КТП №74 с.ДЕНИСІВКА	100,00 кВА	92	22.95	69.05	126.3	0	47.28	0.25
7520	КТП-76 с.Денисівка	63,00 кВА	57.96	48.63	9.33	170.8	0	-61.44	
7521	КТП №79 с.ДЕНИСІВКА	100,00 кВА	92	0.06	91.94	100	0	2.22	0.25
7522	КТП №77 с.ДЕНИСІВКА	160,00 кВА	147.2	22.56	124.64	75	0	88.56	0.25
7523	КТП №384 с.ДЕНИСІВКА	100,00 кВА	92	22.37	69.63	103.8	0	69.78	0.25
7524	КТП №75 с.ДЕНИСІВКА	250,00 кВА	230	37.48	192.52	255.9	0	178.06	0.25
7525	КТП №78 с.ДЕНИСІВКА	160,00 кВА	147.2	45.83	101.37	50	0	113.56	0.25
7526	КТП №280 с.ВОРОНЦІ	400,00 кВА	368	46.66	321.34	320	0	88.89	0.25
7527	КТП №262 с.ДЕНИСІВКА	100,00 кВА	92	11.54	80.46	50.6	0	86.71	0.25
7528	КТП №288 с.ДЕНИСІВКА	63,00 кВА	57.96	28.62	29.34	151.7	0	-42.34	
7529	КТП-122 с.Нове	100,00 кВА	92	13	79	82.1	5	50.21	0.25
7530	КТП №147 с.КОРШУНІВКА	63,00 кВА	57.96	9.75	48.21	63.7	0	22.81	0.25
7531	КТП-146 с.Полунівка	63,00 кВА	57.96	6.57	51.39	38.2	0	48.31	0.25
7532	КТП-145 с.Раіозеро	100,00 кВА	92	10.13	81.87	93.2	0	44.11	0.25
7533	КТП №314 с.РАЙОЗЕРО	63,00 кВА	57.96	6.63	51.33	60	0	4.4	0.25
7534	КТП №126 с.РАЙОЗЕРО	160,00 кВА	147.2	7.97	139.23	100	0	63.56	0.25
7535	КТП-279 смт.Оржиця	63,00 кВА	57.96	0	57.96	47.7	10	28.81	0.25
7536	КТП №256 с.РАЙОЗЕРО	160,00 кВА	147.2	0.7	146.5	130	0	33.56	0.25
7537	КТП №287 с.РАЙОЗЕРО	100,00 кВА	92	22.88	69.12	90.8	0	46.51	0.25
7538	КТП-334 с.Раіозеро	100,00 кВА	92	20.84	71.16	95.2	0	42.11	0.25
7539	КТП №9 с.ПЛЕХІВ	100,00 кВА	92	29.96	62.04	161.4	0	12.18	0.25
7540	КТП №8 с.ПЛЕХІВ	100,00 кВА	92	39.58	52.42	218.7	0	-4.75	
7541	КТП №7 с.ПЛЕХІВ	160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	106.8	0	56.76	0.25
7542	КТП №6 с.ПЛЕХІВ	63,00 кВА	57.96	22.37	35.59	134.5	16	-41.14	
7543	КТП-360 с.Плехів	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	63	0	1.4	0.25
7544	КТП-12 с.Тарасівка	160,00 кВА	147.2	32.12	115.08	227.1	10	105.23	0.25
7545	КТП №14 с.ТАРАСІВКА	250,00 кВА	230	23.71	206.29	149	10	184.28	0.25
7546	КТП №49 с.ЗАРІГ	160,00 кВА	147.2	37.61	109.59	204.8	0	72.94	0.25
7547	КТП №53 с.ЗАРІГ	40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	40.1	0	14.83	0.25
7548	КТП №52 с.ЗАРІГ	100,00 кВА	92	42.71	49.29	263.3	0	-49.35	
7549	КТП №331 с.ЗАРІГ	100,00 кВА	92	26.77	65.23	113.4	0	60.18	0.25
7550	КТП №332 с.ЗАРІГ	100,00 кВА	92	19.57	72.43	110.7	8	54.88	0.25
7551	КТП №50 с.ЗАРІГ	160,00 кВА	147.2	7.52	139.68	118	0	45.56	0.25
7552	КТП-271 с.Заріг	160,00 кВА	147.2	40.16	107.04	156.5	0	121.24	0.25
7553	КТП №80 с.ЧМИХАЛЛОВЕ	63,00 кВА	57.96	7.9	50.06	28.1	0	58.41	0.25
7554	КТП №81 с.ЧМИХАЛЛОВЕ	63,00 кВА	57.96	18.68	39.28	52	0	34.51	0.25
7555	КТП №187 с.ІВАНІВКА	63,00 кВА	57.96	5.99	51.97	20	0	44.4	0.25
7556	КТП-189 с.Іванівка	100,00 кВА	92	0	92	209.1	5	-40.52	
7557	КТП-120 с.Куйбишево	160,00 кВА	147.2	0	147.2	168.7	0	109.04	0.25
7558	КТП №251 с.КУЙБИШЕВО	63,00 кВА	57.96	22.95	35.01	108.2	5	-3.84	
7559	КТП №252 с.КУЙБИШЕВО	50,00 кВА	46	20.59	25.41	130.2	0	-43.41	
7560	КТП-121 с.Куйбишево	160,00 кВА	147.2	39.14	108.06	191.1	0	86.64	0.25
7561	КТП №253 с.КУЙБИШЕВО	160,00 кВА	147.2	14.66	132.54	140.1	0	79.6	0.25
7562	КТП №250 с.КУЙБИШЕВО	250,00 кВА	230	0.06	229.94	140	0	115.56	0.25
7563	КТП №245 с.КУЙБИШЕВО	25,00 кВА	23	9.94	13.06	20	0	5.56	0.25
7564	КТП-220 с.Куйбишево	160,00 кВА	147.2	17.4	129.8	173.5	0	46.2	0.25
7565	КТП №325 с.КУЙБИШЕВО	63,00 кВА	57.96	36.91	21.05	158	0	-48.64	
7566	КТП №284 с.КУЙБИШЕВО	400,00 кВА	368	0.06	367.94	320	0	88.89	0.25
7567	КТП №192 с.КУЙБИШЕВО	250,00 кВА	230	5.93	224.07	80	0	175.56	0.25
7568	КТП №174 с.ДОВЖИК	100,00 кВА	92	26.13	65.87	111.6	0	61.98	0.25

7569	КТП №277 с.САБАДАШІВКА	250,00 кВА	230	30.79	199.21	120	0	135.56	0.25
7570	КТП №115 с.ТІМКИ	160,00 кВА	147.2	19.31	127.89	163.5	9	105.24	0.25
7571	КТП-116 с.Тимки	63,00 кВА	57.96	14.6	43.36	32.2	9	45.31	0.25
7572	КТП №117 с.ТІМКИ	63,00 кВА	57.96	11.66	46.3	64.9	9	12.61	0.25
7573	КТП-261 с.Тимки	25,00 кВА	23	0	23	20	0	5.56	0.25
7574	КТП №258 с.ТІМКИ	25,00 кВА	23	0.64	22.36	23	0	2.56	0.25
7575	КТП №257 с.ТІМКИ	25,00 кВА	23	7.46	15.54	20	0	5.56	0.25
7576	КТП №299 с.ТІМКИ	160,00 кВА	147.2	9.69	137.51	140	0	23.56	0.25
7577	КТП №333 с.ЗАРІГ	100,00 кВА	92	41.88	50.12	165.6	0	7.98	0.25
7578	КТП №128 с.ГРИЦІУНІВКА	50,00 кВА	46	18.48	27.52	88.3	0	-19.64	
7579	КТП №101 с.ГРИЦІУНІВКА	40,00 кВА	36.8	21.99	14.81	92	0	-37.07	
7580	КТП №152 с.НИЖНІЙ ІРЖАВЕЦЬ	100,00 кВА	92	40.09	51.91	172.5	0	1.08	0.25
7581	КТП-155 с.Колодна	50,00 кВА	46	5.42	40.58	52.4	0	16.26	0.25
7582	КТП №70 с.МАЯКІВКА	63,00 кВА	57.96	77	-19.04	127.2	0	-17.84	
7583	КТП №305 с.МАЯКІВКА	160,00 кВА	147.2	84.77	62.43	148	0	15.56	0.25
7584	КТП №212 с.ЛАЗІРКИ	160,00 кВА	147.2	130.79	16.41	120	213	-169.44	
7585	КТП №168 с.ПАВЛІВЩИНА	100,00 кВА	92	21.93	70.07	74.8	0	62.51	0.25
7586	КТП №203 с.НЕСЕНО ІРЖАВЕЦЬ	100,00 кВА	92	0.06	91.94	50	0	52.22	0.25
7587	КТП №36 с.НЕСЕНО ІРЖАВЕЦЬ	63,00 кВА	57.96	18.8	39.16	64.6	10	11.91	0.25
7588	КТП №123 с.ХОРУЖІВКА	60,00 кВА	55.2	23.77	31.43	145.3	5	-46.15	
7589	КТП №202 с.ХОРУЖІВКА	160,00 кВА	147.2	11.41	135.79	80	0	83.56	0.25
7590	КТП №161 с.ЛАЗІРКИ	63,00 кВА	57.96	24.03	33.93	185.5	0	-76.14	
7591	КТП-394 с.Чевельча	100,00 кВА	92	27.22	64.78	147.1	10	16.48	0.25
7592	КТП-227 с.Вороженці	160,00 кВА	147.2	38.56	108.64	159.9	10	107.84	0.25
7593	КТП-345 смт.Оржиця	60,00 кВА	55.2	11.47	43.73	87.3	0	-4.91	
7594	ЗТП-373 с.Заріг	160,00 кВА	147.2	5.8	141.4	46	0	117.56	0.25
7595	КТП-137 с.Заріг	100,00 кВА	92	79.74	12.26	76.2	0	26.02	0.25
7596	КТП 37 с.Оржиця	160,00 кВА	147.2	73.94	73.26	190.1	0	29.6	0.25
7597	КТП 335 с.Лазирки	160,00 кВА	147.2	22.37	124.83	196.7	0	81.04	0.25
7598	КТП 310 с.Лазирки	100,00 кВА	92	13.19	78.81	80	0	22.22	0.25
7599	КТП 300 с.Чевельча	160,00 кВА	147.2	0	147.2	106.4	10	103.3	0.25
7600	КТП 359 с.Куйбишево	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	119.8	0	99.9	0.25
7601	КТП-25 с.Онішки	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	106.7	1	112	0.25
7602	КТП-365 с.Савинці	160,00 кВА	147.2	5.67	141.53	120	0	43.56	0.25
7603	КТП-113 с.Лазирки	60,00 кВА	55.2	24.03	31.17	74.8	0	7.59	0.25
7604	КТП-382 с.Чевельча	250,00 кВА	230	12.75	217.25	200	0	55.56	0.25
7605	КТП-357 с.Онішки	63,00 кВА	57.96	0.7	57.26	63	0	1.4	0.25
7606	КТП-119 с.Сазонівка	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	66.3	0	20.21	0.25
7607	КТП-124 с.Куйбишево	100,00 кВА	92	22.69	69.31	94.1	0	79.48	0.25
7608	КТП-210 с.Сазонівка	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	53.4	0	33.11	0.25
7609	КТП-264 смт. Оржиця	100,00 кВА	92	24.86	67.14	130.6	0	6.71	0.25
7610	КТП-48 с. Онішки	63,00 кВА	57.96	6.57	51.39	66.1	0	20.41	0.25
Пирятинський філіал									
7611	ЦРП № 3 Пирятин	100,00 кВА							
7612		100,00 кВА	128.8	22.31	106.49	55.1	0	137.14	0.25
7613	ЗТП №1 Пирятин ЗТП-1	160,00 кВА	147.2	105.17	42.03	222.1	0	120.23	0.25
7614	ЗТП № 24 Пирятин ЗТП-24	250,00 кВА							
7615		250,00 кВА	322	188.67	133.33	618.9	0	129.94	0.25
7616	ЗТП № 8 Пирятин ЗТП-8	315,00 кВА	289.8	119.19	170.61	468.9	0	205.05	0.25
7617	ЗТП № 16 Пирятин ЗТП-16	400,00 кВА	368	111.54	256.46	487	8	360.81	0.25
7618		400,00 кВА							
7619	ЗТП № 49 Пирятин ЗТП-49	400,00 кВА	515.2	142.78	372.42	634.9	10	553.24	0.25
7620	ЗТП № 2 Пирятин ЗТП-2	400,00 кВА	368	219.9	148.1	805.6	20	196.62	0.25
7621	ЗТП № 13 Пирятин ЗТП-13	250,00 кВА	230	86.05	143.95	434.8	10	194.09	0.25
7622	ЗТП № 370 с.Б.Рудка ЗТП-370	250,00 кВА							
7623		160,00 кВА	206.08	19.12	186.96	118.2	0	270.63	0.25
7624	ЗТП № 47 Пирятин ЗТП-47	250,00 кВА	230	103.26	126.74	479.9	0	158.99	0.25
7625	ЗТП № 21 Пирятин ЗТП-21	400,00 кВА	368	267.71	100.29	679.4	0	342.82	0.25
7626	ЦРП №1 Пирятин ЦРП-1	100,00 кВА	92	12.75	79.25	35.3	0	102.01	0.25
7627	ЗТП № 46 Пирятин	180,00 кВА	165.6	82.86	82.74	267.9	10	107.22	0.25
7628	ЗТП № 45 Пирятин ЗТП-45	250,00 кВА							
7629		160,00 кВА	206.08	70.11	135.97	316.1	10	153.16	0.25
7630	ЗТП № 64 Пирятин ЗТП-64	160,00 кВА	147.2	194.41	-47.21	614.8	0	-205.91	
7631	ЗТП № 132 Пирятин ЗТП-132	250,00 кВА	230	22.31	207.69	90	10	155.56	0.25
7632		400,00 кВА							
7633	ЗТП № 244 с.Яцyny	100,00 кВА	128.8	9.56	119.24	120	0	23.11	0.25
7634	ЗТП № 69 Пирятин ЗТП-69	400,00 кВА							
7635		400,00 кВА	515.2	242.21	272.99	458.6	200	110.36	0.25
7636	ЗТП-68 м.Пирятин	250,00 кВА							
7637		160,00 кВА	206.08	97.52	108.56	575.4	0	-96.14	
7638	ЗТП-287 с.Білоцерківці	100,00 кВА	92	3.19	88.81	105	0	-2.78	
7639	ЗТП-303 с.Сасинівка	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	77.9	0	8.61	0.25
7640	ЗТП-440 с.Малютенці	25,00 кВА	23	3.19	19.81	3	128	-105.44	
7641	ЗТП № 143 с.К. Мист ЗТП-143	160,00 кВА	147.2	44.62	102.58	100	0	63.56	0.25
7642	ЗТП № 67 Пирятин ЗТП-67	250,00 кВА	230	133.85	96.15	485.7	0	49.18	0.25
7643	ЗТП № 62 Пирятин ЗТП-62	250,00 кВА							
7644		250,00 кВА	322	96.88	225.12	330.7	0	418.14	0.25
7645	ЗТП № 65 Пирятин ЗТП-65	100,00 кВА	92	38.88	53.12	50	0	52.22	0.25
7646	ЗТП № 40 Пирятин ЗТП-40	250,00 кВА	230	152.97	77.03	393.1	0	141.78	0.25
7647	ЗТП № 50 Пирятин ЗТП-50	200,00 кВА	184	98.8	85.2	443.1	12	-27.19	
7648	ЗТП-180 с.Дейманівка	100,00 кВА	92	3.19	88.81	105	0	-2.78	
7649	ЗТП № 78 Пирятин ЗТП-78	400,00 кВА							
7650		400,00 кВА	515.2	41.43	473.77	214.9	0	757.18	0.25
7651	ЗТП № 194 с. Леляки ЗТП-194	160,00 кВА	147.2	47.8	99.4	62	0	101.56	0.25
7652		250,00 кВА							
7653	ЗТП № 459с. Александровка ЗТП-459	250,00 кВА							
7654		250,00 кВА	322	15.93	306.07	179	0	178.78	0.25
7654	ЗТП № 300с.Смолотини ЗТП-300	250,00 кВА							
			322	47.8	274.2	160	0	107.78	0.25

7655	ЗТП № 306 с.Смотрики ЗТП-306	250,00 кВА	322	98.8	223.2	352.9	180	74.65	0.25
7656	ЗТП-83 м.Пирятин	250,00 кВА	322	98.8	223.2	352.9	180	74.65	0.25
7657		250,00 кВА							
7658	ЗТП № 538 Н. Мартьяновичи ЗТП-538	250,00 кВА	206.08	15.93	190.15	280	0	-51.02	
7659		160,00 кВА							
7660	ЗТП-193 с.Велика Круча	400,00 кВА	322	12.75	309.25	72	0	285.78	0.25
7661		250,00 кВА							
7662	ЗТП-192 с.Велика Круча	400,00 кВА	368	226.28	141.72	802.65	0	219.57	0.25
7663	ЗТП № 29 Пирятин ЗТП-29	250,00 кВА	206.08	60.55	145.53	188.1	0	200.73	0.25
7664		160,00 кВА							
7665	ЗТП № 600 с.Виктория	250,00 кВА	206.08	19.12	186.96	126.3	0	262.53	0.25
7666		160,00 кВА							
7667	ЗТП № 602 с.Виктория	315,00 кВА	206.08	76.49	129.59	157.5	0	231.33	0.25
7668		160,00 кВА							
7669	КТП 7	160,00 кВА	147.2	95.61	51.59	442.3	0	-99.97	
7670	КТП-48 КТП-48	100,00 кВА	92	41.43	50.57	86.5	0	15.72	0.25
7671	КТП-15 КТП-15	100,00 кВА	92	38.24	53.76	182	0	-8.42	
7672	КТП-18 КТП-18	100,00 кВА	92	50.99	41.01	198.8	3	-28.22	
7673	КТП-22 м.Пирятин	100,00 кВА	92	114.73	-22.73	272.1	0	-58.15	
7674	КТП-41 КТП-41	160,00 кВА	147.2	77.12	70.08	388.6	0	-46.27	
7675	КТП-492 КТП-492	100,00 кВА	92	25.5	66.5	121.3	0	16.01	0.25
7676	КТП-462	50,00 кВА	46	9.56	36.44	114.2	0	-27.41	
7677	КТП-446 с.Смотрики	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	273.3	10	59.03	0.25
7678	КТП-343	50,00 кВА	46	15.93	30.07	100.7	0	-13.91	
7679	КТП-567 КТП-567	100,00 кВА	92	12.75	79.25	62.6	0	74.71	0.25
7680	КТП-568 КТП-568	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	216.8	0	125.53	0.25
7681	КТП-569 с.Давидівка	25,00 кВА	23	6.37	16.63	7	0	18.56	0.25
7682	КТП-517 КТП-517	100,00 кВА	92	19.12	72.88	77.3	0	60.01	0.25
7683	КТП-513 КТП-513	100,00 кВА	92	15.93	76.07	53.6	0	83.71	0.25
7684	КТП-564 КТП-564	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	57.3	0	7.1	0.25
7685	КТП-111 КТП-111	100,00 кВА	92	22.31	69.69	155.9	3	55.05	0.25
7686	КТП-107 КТП-107	60,00 кВА	55.2	12.75	42.45	83.3	0	20.85	0.25
7687	КТП-106 с.Харківці	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	124.3	0	153.44	0.25
7688	КТП-117 КТП-117	60,00 кВА	55.2	6.37	48.83	33.9	0	48.49	0.25
7689	КТП-115 КТП-115	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	27.7	0	58.81	0.25
7690	КТП-114 КТП-114	60,00 кВА	55.2	19.12	36.08	75.2	0	28.95	0.25
7691	КТП-113 с.Дейманівка	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	133.3	0	-23.94	
7692	КТП-112 КТП-112	100,00 кВА	92	15.93	76.07	66.8	0	70.51	0.25
7693	КТП-224 КТП-224	100,00 кВА	92	17.21	74.79	117.9	0	55.68	0.25
7694	КТП-223 с.Прихидьки	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	100	0	9.36	0.25
7695	КТП-87 КТП-87	160,00 кВА	147.2	66.93	80.27	196.4	5	76.34	0.25
7696	КТП-228 КТП-228	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	119.8	0	157.94	0.25
7697	КТП-227 КТП-227	60,00 кВА	55.2	28.68	26.52	94.3	0	9.85	0.25
7698	КТП-519 КТП-519	160,00 кВА	147.2	47.8	99.4	112.3	0	165.44	0.25
7699	КТП-518 КТП-518	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	123.6	0	96.1	0.25
7700	КТП-510 КТП-510	100,00 кВА	92	6.37	85.63	107.3	0	66.28	0.25
7701	КТП-330 с.Кряківка	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	50	0	14.4	0.25
7702	КТП-329 КТП-329	100,00 кВА	92	47.8	44.2	251.3	0	-37.35	
7703	КТП-328 КТП-328	100,00 кВА	92	38.24	53.76	80.3	0	93.28	0.25
7704	КТП-450 КТП-450	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	41.6	0	44.91	0.25
7705	КТП-455 КТП-455	60,00 кВА	55.2	31.87	23.33	59.6	0	22.79	0.25
7706	КТП-454 с.Теплівка	100,00 кВА	92	28.68	63.32	74.9	0	62.41	0.25
7707	КТП-453 КТП-453	100,00 кВА	92	28.68	63.32	129.3	0	44.28	0.25
7708	КТП-449 КТП-449	100,00 кВА	92	15.93	76.07	77.3	0	60.01	0.25
7709	КТП-170 с.Повстин	63,00 кВА	57.96	31.87	26.09	184	0	-49.21	
7710	КТП-172 КТП-172	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	138.5	0	-29.14	
7711	КТП-148 КТП-148	250,00 кВА	230	57.37	172.63	233.6	0	200.36	0.25
7712	КТП-153 с.Повстин	250,00 кВА	230	95.61	134.39	201.2	0	142.08	0.25
7713	КТП-157 КТП-157	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	40	0	24.4	0.25
7714	КТП-101 КТП-101	100,00 кВА	92	38.24	53.76	160.5	14	-0.92	
7715	КТП-156 с.Верхорівка	60,00 кВА	55.2	6.37	48.83	55.6	0	26.79	0.25
7716	КТП-466 КТП-466	160,00 кВА	147.2	10.2	137	128	60	-24.44	
7717	КТП-465 КТП-465	25,00 кВА	23	6.37	16.63	5.2	0	20.36	0.25
7718	КТП-442 КТП-442	160,00 кВА	147.2	35.06	112.14	206.2	0	136.13	0.25
7719	КТП-439 КТП-439	100,00 кВА	92	15.93	76.07	177.3	0	36.65	0.25
7720	КТП-441 с.Малютенці	100,00 кВА	92	19.12	72.88	131.8	0	41.78	0.25
7721	КТП-332 КТП-332	160,00 кВА	147.2	40.79	106.41	163	16	163.33	0.25
7722	КТП-333 с.Березова Рудка	40,00 кВА	36.8	25.5	11.3	70.6	0	-1.17	
7723	КТП-335 КТП-335	400,00 кВА	368	38.24	329.76	129.9	0	419.35	0.25
7724	КТП-338 КТП-338	100,00 кВА	92	38.24	53.76	71.8	0	65.51	0.25
7725	КТП-334 КТП-334	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	100	0	63.56	0.25
7726	КТП-336 с.Б.Рудка	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	117.4	10	150.34	0.25
7727	КТП-159 КТП-159	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	260.6	0	17.14	0.25
7728	КТП-160 КТП-160	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	116.4	0	-7.04	
7729	КТП-161 КТП-161	100,00 кВА	92	25.5	66.5	169.6	0	44.35	0.25
7730	КТП-222 КТП-222	100,00 кВА	92	6.37	85.63	50.5	0	86.81	0.25
7731	КТП-221 КТП-221	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	151.3	0	68.4	0.25
7732	КТП-292 с.Білоцерківці	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	28.6	0	57.91	0.25
7733	КТП-219 КТП-219	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	102.6	0	117.1	0.25
7734	КТП-103 с.Каплинці	63,00 кВА	57.96	31.87	26.09	73.1	0	13.41	0.25
7735	КТП-461 КТП-461	100,00 кВА	92	9.56	82.44	79.1	0	94.48	0.25
7736	КТП-460 КТП-460	50,00 кВА	46	9.56	36.44	55.8	20.34	-7.48	
7737	КТП-307 КТП-307	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	40.6	0	179.1	0.25
7738	КТП-306 с.Сасонівка КТП-306	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	64.3	0	22.21	0.25
7739	КТП-304 с.Сасонівка КТП-307	100,00 кВА	92	25.5	66.5	205.9	4	4.05	0.25
7740	КТП-302 КТП-302	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	88.7	0	20.66	0.25
7741	КТП-308 КТП-308	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	49.3	0	5.63	0.25

7742	КТП-144 с.Каплинці	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	147.2	0	16.36	0.25
7743	КТП-464 с.Рівне	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	38.7	0	16.23	0.25
7744	КТП-509 КТП-509	250,00 кВА	230	12.75	217.25	71.3	0	271.98	0.25
7745	КТП-530 КТП-530	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	117.6	0	102.1	0.25
7746	КТП-489 КТП-489	400,00 кВА	368	3.19	364.81	75	0	333.89	0.25
7747	КТП-581 с.Грабарівка	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	17	0	23.89	0.25
7748	КТП-176 КТП-176	10,00 кВА	9.2	5.1	4.1	3.3	0	6.92	0.25
7749	КТП-136 КТП-136	100,00 кВА	92	33.14	58.86	163.6	0	9.98	0.25
7750	КТП-382 КТП-382	250,00 кВА	230	8.29	221.71	80	0	175.56	0.25
7751	КТП-379 с.Сасинівка	100,00 кВА	92	22.31	69.69	43	0	59.22	0.25
7752	КТП-134	160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	65	0	154.7	0.25
7753	КТП-14 КТП-14	160,00 кВА	147.2	70.11	77.09	275.7	0	66.63	0.25
7754	КТП-82 КТП-82	160,00 кВА	147.2	45.89	101.31	190.8	0	151.53	0.25
7755	КТП-4 КТП-4	160,00 кВА	147.2	57.37	89.83	334.6	10	-2.27	
7756	КТП-557 КТП-557	250,00 кВА	230	6.37	223.63	90	0	165.56	0.25
7757	КТП-378 КТП-378	250,00 кВА	230	9.56	220.44	120	0	135.56	0.25
7758	КТП-37 КТП-37	160,00 кВА	147.2	47.8	99.4	222.8	0	119.53	0.25
7759	КТП-3 м.Пирятин	160,00 кВА	147.2	95.61	51.59	432.2	0	-23.31	
7760	КТП-155 КТП-155	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	246.6	0	31.14	0.25
7761	КТП-74 КТП-74	250,00 кВА	230	82.86	147.14	396	0	138.88	0.25
7762	КТП-521 КТП-521	250,00 кВА	230	25.5	204.5	139.3	0	203.98	0.25
7763	КТП-452 с.Теплівка	250,00 кВА	230	76.49	153.51	218.9	0	315.98	0.25
7764	КТП-488 с.Теплівка	100,00 кВА	92	10.2	81.8	18	0	84.22	0.25
7765	КТП-6 КТП-6	250,00 кВА	230	79.67	150.33	317.9	6	210.98	0.25
7766	КТП-5 КТП-5	200,00 кВА	184	98.8	85.2	408	0	19.91	0.25
7767	КТП-9 КТП-9	160,00 кВА	147.2	122.38	24.82	464	10	-65.11	
7768	КТП-43 м.Пирятин	100,00 кВА	92	22.31	69.69	128.2	0	45.38	0.25
7769	КТП-56 КТП-56	100,00 кВА	92	92.42	-0.42	336.7	7.5	-130.25	
7770	КТП-12 КТП-12	160,00 кВА	147.2	114.73	32.47	565.5	3.7	-160.31	
7771	КТП-19 КТП-19	160,00 кВА	147.2	82.86	64.34	344.1	0	-1.77	
7772	КТП-10 КТП-10	160,00 кВА	147.2	73.3	73.9	444.1	0	-101.77	
7773	КТП-168 с.Верхожорівка	100,00 кВА	92	57.37	34.63	183	3	27.95	0.25
7774	КТП-477 КТП-477	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	60	0	103.56	0.25
7775	КТП-573 КТП-573	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	120	0	43.56	0.25
7776	КТП-487 с.Олександрівка	160,00 кВА	147.2	54.18	93.02	151.5	0.34	190.49	0.25
7777	КТП-591 КТП-591	160,00 кВА	147.2	14.66	132.54	80.9	0	138.8	0.25
7778	КТП-110 КТП-110	160,00 кВА	147.2	66.93	80.27	176.1	0	166.23	0.25
7779	КТП-108 м.Пирятин	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	129.6	0	90.1	0.25
7780	КТП-387 КТП-387	250,00 кВА	230	25.5	204.5	115.6	0	227.68	0.25
7781	КТП-147 КТП-147	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	112.9	20	86.8	0.25
7782	КТП-158 КТП-158	60,00 кВА	55.2	38.24	16.96	160.2	10	-66.05	
7783	КТП-125 КТП-125	50,00 кВА	46	28.68	17.32	65.7	0	2.96	0.25
7784	КТП-443 с.Рівне	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	80	0	-15.6	
7785	КТП-288 КТП-288	250,00 кВА	230	6.37	223.63	120	0	135.56	0.25
7786	КТП-142 КТП-142	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	120.6	0	42.96	0.25
7787	КТП-171 КТП-171	250,00 кВА	230	15.93	214.07	170	0	85.56	0.25
7788	КТП-57 м.Пирятин	250,00 кВА	230	63.74	166.26	96	0	159.56	0.25
7789	КТП-126 КТП-126	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	65	0	98.56	0.25
7790	КТП-503 КТП-503	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	89.3	0	-2.79	
7791	КТП-506 КТП-506	400,00 кВА	368	15.93	352.07	121.3	0	287.59	0.25
7792	КТП-245 КТП-245	250,00 кВА	230	4.14	225.86	250	0	5.56	0.25
7793	КТП-374 КТП-374	400,00 кВА	368	6.37	361.63	90	0	318.89	0.25
7794	КТП-476 КТП-476	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	16	0	48.4	0.25
7795	КТП-515 с.Давидівка	100,00 кВА	92	0	92	0	3	99.22	0.25
7796	КТП-522 КТП-522	100,00 кВА	92	25.5	66.5	84	3	86.58	0.25
7797	КТП-512 КТП-512	100,00 кВА	92	19.12	72.88	52.9	0	84.41	0.25
7798	КТП-516 КТП-516	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
7799	КТП-523 КТП-523	160,00 кВА	147.2	31.87	115.33	80	0	83.56	0.25
7800	КТП-146 с.Дейманівка	100,00 кВА	92	54.18	37.82	138.1	70	-70.79	
7801	КТП-226 с.Яцини	250,00 кВА	230	3.19	226.81	263.6	0	79.68	0.25
7802	КТП-225 КТП-225	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	216.9	0	125.43	0.25
7803	КТП-451	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	49	0	114.56	0.25
7804	КТП-141 КТП-141	160,00 кВА	147.2	35.06	112.14	187.9	36	53.84	0.25
7805	КТП-139 с.в.Круча	100,00 кВА	92	82.86	9.14	253	0	-39.05	
7806	КТП-525 КТП-525	100,00 кВА	92	22.31	69.69	92.8	3.5	77.28	0.25
7807	КТП-444 КТП-444	100,00 кВА	92	7.65	84.35	29.6	0	107.71	0.25
7808	КТП-590 с.Гурбенці	100,00 кВА	92	41.43	50.57	119.1	3.5	50.98	0.25
7809	КТП-164 КТП-164	63,00 кВА	57.96	22.31	35.65	55.7	0	30.81	0.25
7810	КТП-526 КТП-526	250,00 кВА	230	38.24	191.76	50	0	205.56	0.25
7811	КТП-371 КТП-371	100,00 кВА	92	18.48	73.52	156.2	0	17.38	0.25
7812	КТП-391 КТП-391	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	136	0	141.74	0.25
7813	КТП-586 КТП-586	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	82.9	0	3.61	0.25
7814	КТП-565 КТП-565	60,00 кВА	55.2	14.02	41.18	171.4	0	-67.25	
7815	КТП-527 с.Гурбенці	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	53.3	5	-3.37	
7816	КТП-218 КТП-218	60,00 кВА	55.2	6.37	48.83	52.6	0	29.79	0.25
7817	КТП-291 с.Білоцерківці	100,00 кВА	92	22.31	69.69	128.6	0	44.98	0.25
7818	КТП-84 КТП-84	100,00 кВА	92	12.75	79.25	92	0	45.31	0.25
7819	КТП-72 КТП-72	250,00 кВА	230	76.49	153.51	118	0	137.56	0.25
7820	КТП-229 с.Яцини	100,00 кВА	92	8.92	83.08	98.3	0	39.01	0.25
7821	КТП-230 с.Яцини	100,00 кВА	92	3.19	88.81	34.6	0	102.71	0.25
7822	КТП-231 КТП-231	100,00 кВА	92	12.75	79.25	39.3	0	98.01	0.25
7823	КТП-181 с.Каплинці	63,00 кВА	57.96	41.43	16.53	183.5	0	-74.14	
7824	КТП-102 КТП-102	50,00 кВА	46	6.37	39.63	60.6	0	8.06	0.25
7825	КТП-182	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	84	0	-19.6	
7826	КТП-178 КТП-178	100,00 кВА	92	19.12	72.88	82.6	0	54.71	0.25
7827	КТП-51 КТП-51	100,00 кВА	92	44.62	47.38	108.7	0	28.61	0.25
7828	КТП-109 КТП-109	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	221	0	121.33	0.25

7829	КТП-447 КТП-447	250,00 кВА	230	22.31	207.69	160	0	95.56	0.25	
7830	КТП-364 с.Смотрики	100,00 кВА	92	12.75	79.25	60	0	42.22	0.25	
7831	КТП-145 КТП-145	400,00 кВА	368	15.93	352.07	160	0	248.89	0.25	
7832	КТП-135 с.Каплинци	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	153	0	10.56	0.25	
7833	КТП-183 КТП-183	100,00 кВА	92	41.43	50.57	105.1	0	68.48	0.25	
7834	КТП-331 с.Мар"їнське	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	40.3	0	14.63	0.25	
7835	КТП-184 КТП-184	100,00 кВА	92	38.24	53.76	168.9	0	45.05	0.25	
7836	КТП-456 КТП-456	250,00 кВА	230	31.87	198.13	195.8	0	147.48	0.25	
7837	КТП-483 КТП-483	160,00 кВА	147.2	29.96	117.24	124	25	70.7	0.25	
7838	КТП-448 КТП-448	100,00 кВА	92	47.8	44.2	185.6	10	18.35	0.25	
7839	КТП-104 КТП-104	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	98.3	0	11.06	0.25	
7840	КТП-185 КТП-185	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	45.9	0	40.61	0.25	
7841	КТП-105 с.Усівка	60,00 кВА	55.2	14.66	40.54	74.1	0	8.29	0.25	
7842	КТП-175 КТП-175	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	124.7	0	95	0.25	
7843	КТП-201 с.Прихідьки	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	5	0	35.89	0.25	
7844	КТП-529 КТП-529	250,00 кВА	230	9.56	220.44	81.3	0	261.98	0.25	
7845	КТП-463 с.Олесандрівка	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	34	19	110.56	0.25	
7846	КТП-186 КТП-186	160,00 кВА	147.2	44.62	102.58	116.3	25	78.4	0.25	
7847	КТП-154 с.Повстин	160,00 кВА	147.2	26.77	120.43	0	0	277.74	0.25	
7848	КТП-149 КТП-149	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	90.8	0	128.9	0.25	
7849	КТП-152 КТП-152	100,00 кВА	92	12.75	79.25	107.4	0	66.18	0.25	
7850	КТП-188 КТП-188	63,00 кВА	57.96	55.45	2.51	115.4	0	-6.04		
7851	КТП-150 КТП-150	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	85.2	0	24.16	0.25	
7852	КТП-189 КТП-189	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	50	0	113.56	0.25	
7853	КТП-490 КТП-490	63,00 кВА	57.96	35.06	22.9	164.6	0	-55.24		
7854	КТП-531 КТП-531	160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	161	0	181.33	0.25	
7855	КТП-532 КТП-532	250,00 кВА	230	73.3	156.7	260.8	0	274.08	0.25	
7856	КТП-533 КТП-533	160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	209.5	0	132.83	0.25	
7857	КТП-534 КТП-534	250,00 кВА	230	60.55	169.45	159.6	0	274.36	0.25	
7858	КТП-536 КТП-536	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	60	0	103.56	0.25	
7859	КТП-540 КТП-540	100,00 кВА	92	31.87	60.13	78.3	0	95.28	0.25	
7860	КТП-491 КТП-491	100,00 кВА	92	54.18	37.82	143.3	0	30.28	0.25	
7861	ТП-520 ТП-520	100,00 кВА	92	15.93	76.07	64.5	0	72.81	0.25	
7862	КТП-130 с.Каплинци	100,00 кВА	92	35.06	56.94	134.8	0	38.78	0.25	
7863	КТП-603 с.Вікторія	250,00 кВА	230	98.8	131.2	290.1	0	244.78	0.25	
7864	КТП-604. Вікторія	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	78.2	0	141.5	0.25	
7865	КТП-601 с.Вікторія	100,00 кВА	92	22.31	69.69	254.6	0	-40.65		
7866	КТП-605 с.Археївка	100,00 кВА	92	6.37	85.63	86.6	0	86.98	0.25	
7867	ЗТП-75 ЗТП-1	250,00 кВА	230	121.1	108.9	593.8	61.4	-120.32		
7868	ЗТП-76 ЗТП-1	250,00 кВА								
7869	ЗТП-76 ЗТП-1	250,00 кВА	322	43.34	278.66	174.9	0	305.7	0.25	
7870	КТП 140 с.Першотравневе	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	206.9	0	70.84	0.25	
7871	ЦРП-2 м.Пирятин	25,00 кВА	23	3.19	19.81	15	0	10.56	0.25	
7872	КТП-285 с.Вишневе	100,00 кВА	92	15.93	76.07	16	0	86.22	0.25	
7873	КТП-240с.Вишневе	50,00 кВА	46	19.12	26.88	73.3	0	-4.64		
7874	КТП-241 с.Вишневе	100,00 кВА	92	31.87	60.13	197.3	24	-47.72		
7875	КТП-284 с.Вишневе	250,00 кВА	230	15.93	214.07	328.9	0	205.98	0.25	
7876	КТП-315 с.Б.Рудка	160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	163.9	0	113.84	0.25	
7877	КТП-91 м.Пирятин	100,00 кВА	92	25.5	66.5	118.4	3	52.18	0.25	
7878	ЗТП-92 м.Пирятин	160,00 кВА								
7879	ЗТП-92 м.Пирятин	160,00 кВА	206.08	54.18	151.9	375.7	2	101.56	0.25	
7880	КТП-61 м.Пирятин	100,00 кВА	92	60.55	31.45	78.5	0	23.72	0.25	
7881	КТП-52 м.Пирятин	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	68.5	0	-4.1		
7882	КТП-198 с.Повстин	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	30	0	34.4	0.25	
7883	КТП-467 с.Малютенці	160,00 кВА	147.2	35.06	112.14	120	0	43.56	0.25	
7884	КТП-316 с.Березова Рудка	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	68.9	0	17.61	0.25	
7885	КТП-66 м.Пирятин	50,00 кВА	46	25.5	20.5	81	6	-18.34		
7886	КТП-116 с.Повстин	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	41.6	0	178.1	0.25	
7887	КТП-118 м.Пирятин	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	79.1	0	7.41	0.25	
7888	КТП-80 м.Пирятин	100,00 кВА	128.8	28.68	100.12	85.5	0	57.61	0.25	
7889	КТП-80 м.Пирятин	100,00 кВА								
7890	КТП-162 м.Пирятин	100,00 кВА	92	44.62	47.38	118.7	0	54.88	0.25	
Полтавський філіал										
7891	ЗТП-411 с.Розсошенці	400,00 кВА								
7892	ЗТП-411 с.Розсошенці	400,00 кВА	515.2	253.68	261.52	1102.5	14	-144.42		
7893	КТП-423 с.Горбанівка	160,00 кВА	147.2	143.41	3.79	425	24	-106.67		
7894	КТП-801 вул.Дослідна	160,00 кВА	147.2	108.36	38.84	118	16	85.7	0.25	
7895	КТП-516 вул.Осіня	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	504	20	-360.44		
7896	КТП-517 вул.Львівська,43	400,00 кВА	368	75.21	292.79	45.5	25.9	337.49	0.25	
7897	КТП-143 вул.Осіня	100,00 кВА	92	42.71	49.29	328	17	-131.05		
7898	КТП-483 вул.Клубнична	160,00 кВА	147.2	107.72	39.48	37	50	76.56	0.25	
7899	КТП-508 с.Супрунівка	100,00 кВА	92	15.3	76.7	158	40	-60.69		
7900	КТП-491 с.Гожули	250,00 кВА	230	55.45	174.55	360	68	-84.72		
7901	ЗТП-348 пров.Соколова,15	630,00 кВА								
7902	ЗТП-348 пров.Соколова,15	630,00 кВА	811.44	411.76	399.68	2851.6	5	524.4	0.25	
7903	КТП-484 с.Горбанівка	160,00 кВА	147.2	149.15	-1.95	406	87	-150.67		
7904	ЗТП-55 вул.Шевченко,23 ком.кор.ПОКЛ	630,00 кВА								
7905	ЗТП-55 вул.Шевченко,23 ком.кор.ПОКЛ	630,00 кВА	811.44	0	811.44	470	240	191.6	0.25	
7906	КТП-6 вул.Фрунзе,67	400,00 кВА	368	185.48	182.52	1642.8	5	-378.83		
7907	КТП-38 вул.Луценко,19	560,00 кВА	515.2	218.63	296.57	1316.6	22.5	92.01	0.25	
7908	КТП-39 вул.Шведська могила 25	250,00 кВА	230	77.12	152.88	135	17	281.96	0.25	
7909	КТП-40 вул.Харчовиків,24	400,00 кВА	368	264.52	103.48	220	45	284.25	0.25	
7910	КТП-46 вул.Короленко,9	160,00 кВА	147.2	63.1	84.1	295.8	35	11.53	0.25	
7911	КТП-64 вул.Шведська,74	160,00 кВА	147.2	133.85	13.35	895	5	-491.11		
7912	КТП-64А вул.Дослідна,56	250,00 кВА	230	112.82	117.18	130	12	113.56	0.25	
7913	КТП-80 вул.О.Лютого,42/8	315,00 кВА	289.8	191.22	98.58	0	5	317	0.25	
7914	КТП-83 вул.Нариманівська,47	160,00 кВА	147.2	42.07	105.13	245.2	40	-7.46		

7915	КТП-92 вул.Моргуна,32	250,00 кВА	230	75.21	154.79	211	0	222.96	0.25
7916	КТП-96 вул.Ягідна,7	250,00 кВА	230	101.35	128.65	5	0	250.56	0.25
7917	КТП-97 пр.Колекторний,22-24	250,00 кВА	230	199.5	30.5	670.8	5	-140.92	
7918	КТП-104 вул.Сурикова,24	400,00 кВА	368	0	368	1090.7	12	-80.48	
7919	КТП-107 вул.Шевченко,65	250,00 кВА	230	168.27	61.73	346.8	10	-13.52	
7920	КТП-110 вул.Вороніна,109	250,00 кВА	230	168.91	61.09	404.2	0	130.68	0.25
7921	КТП-111 вул.Артемовського,2	250,00 кВА	230	77.76	152.24	745	27	-133.11	
7922	КТП-118 вул.Правди,52	250,00 кВА	230	156.8	73.2	364	14	156.88	0.25
7923	КТП-120 вул.Калинова,2	250,00 кВА	230	132.58	97.42	788	5	-154.11	
7924	КТП-121 вул.Лібкнехта,82	160,00 кВА	147.2	122.38	24.82	485	108	-250.67	
7925	КТП-122 вул.С.Ковалевської,1	250,00 кВА	230	224.36	5.64	1403.7	0	-610.6	
7926	КТП-131 вул.Чутівська,14	250,00 кВА	230	108.99	121.01	486	5	43.88	0.25
7927	КТП-138 вул.Фрунзе,215	250,00 кВА	230	84.77	145.23	321.8	10	203.08	0.25
7928	КТП-143А вул.Львівська,19 с.Рябухи	100,00 кВА	92	64.38	27.62	1	0	101.22	0.25
7929	КТП-146 вул.Ковпака,37	180,00 кВА	165.6	107.72	57.88	364.5	0	20.62	0.25
7930	КТП-162 вул.М.Бірюзова,26	100,00 кВА	92	0	92	287.5	0	-73.55	
7931	КТП-168 вул.Спартака,109	400,00 кВА	368	177.2	190.8	1000.1	31	-8.88	
7932	КТП-170 вул.Нагорна,1	250,00 кВА	230	140.23	89.77	38.2	42.5	262.58	0.25
7933	КТП-190 вул.Лисенко,105/55	200,00 кВА	184	76.49	107.51	316.6	0	111.31	0.25
7934	КТП-196А по паводку	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
7935	КТП-197 вул.Бугрова,19	160,00 кВА	147.2	63.74	83.46	282	0	60.33	0.25
7936	КТП-199 вул.Путилівська,11	160,00 кВА	147.2	94.33	52.87	451.6	3	-112.27	
7937	КТП-207 вул.Пересічна,5/24	180,00 кВА	165.6	158.07	7.53	619	0	-159	
7938	КТП-208 пр.Ломаный,24/29	250,00 кВА	230	113.46	116.54	559.5	5	74.39	0.25
7939	КТП-210 вул.Кармелока,1	160,00 кВА	147.2	87.96	59.24	363	0	-20.67	
7940	КТП-216 вул.Південна,2	250,00 кВА	230	101.98	128.02	396.8	7	131.08	0.25
7941	КТП-218 вул.Садова,26	100,00 кВА	92	30.59	61.41	65	0	37.22	0.25
7942	КТП-245 вул.Барикадна,47	250,00 кВА	230	219.9	10.1	776	15.24	-152.35	
7943	КТП-254 вул.2-а Черепична,2	100,00 кВА	92	66.29	25.71	306	8	-100.05	
7944	КТП-265 вул.Історична,2	250,00 кВА	230	184.21	45.79	747	0	-108.11	
7945	КТП-281 вул.Панфілова,14	200,00 кВА	184	154.25	29.75	325.5	0	102.41	0.25
7946	КТП-644 вул.Тополина с.Крутий берег	160,00 кВА	147.2	35.69	111.51	0	0	147.2	0.25
7947	КТП-330 вул.Тимирязева,10	250,00 кВА	230	114.73	115.27	771	11.5	-143.61	
7948	КТП-335 вул.Серафимовича,19	250,00 кВА	230	167.63	62.37	684	9	-54.11	
7949	КТП-355 вул.Визволення,9	250,00 кВА	230	0	230	275	0	-19.44	
7950	КТП-362 вул.Кіпльцева,63	160,00 кВА	147.2	100.71	46.49	389	0	-46.67	
7951	КТП-363 вул.Річкова,5	100,00 кВА	92	108.36	-16.36	181	0	-7.42	
7952	КТП-490 вул.Лавчанська,19	400,00 кВА	368	140.86	227.14	701.6	14	140.21	0.25
7953	КТП-492 вул.Дундича,56	160,00 кВА	147.2	55.45	91.75	218	56	3.74	0.25
7954	КТП-492А вул.Дундича,50	160,00 кВА	147.2	76.49	70.71	388	25	-70.67	
7955	КТП-493 вул.Дундича,26	160,00 кВА	147.2	103.9	43.3	634	38	-263.11	
7956	КТП-494 вул.Лучницька,30	100,00 кВА	92	98.8	-6.8	377	32	-195.05	
7957	КТП-495 вул.Адміністративна,89	63,00 кВА	57.96	48.44	9.52	314	17	-196.21	
7958	КТП-496 вул.Агітаційна,35а	250,00 кВА	230	120.47	109.53	458.1	52.25	24.53	0.25
7959	КТП-497 пр.Археологічний,1 с.Рибці	100,00 кВА	92	56.73	35.27	248	0	-34.05	
7960	КТП-498 вул.Агітаційна,55 с.Рибці	100,00 кВА	92	63.74	28.26	244	0	-70.42	
7961	КТП-499 вул.Черкаська,25 с.Рибці	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	253	17	72.33	0.25
7962	КТП-500 вул.Балтійська,1	160,00 кВА	147.2	100.71	46.49	431	21	-109.67	
7963	КТП-501 вул.Агітаційна,4 с.Рибці	250,00 кВА	230	43.98	186.02	158	42	143.28	0.25
7964	КТП-502 вул.Дундича,60 с.Рибці	160,00 кВА	147.2	111.54	35.66	433	5	-95.67	
7965	КТП-503 вул.Шилівська,15	160,00 кВА	147.2	78.4	68.8	387	47	302	0.25
7966	КТП-505 вул.Космічна,30	250,00 кВА	230	111.54	118.46	32.6	50	172.96	0.25
7967	КТП-506 вул.Оржицька,4	400,00 кВА	368	173.37	194.63	710.2	38	107.61	0.25
7968	КТП-507 вул.Тернова,1	250,00 кВА	230	133.22	96.78	723	85	-273.12	
7969	КТП-524 вул.Агронавтів,10 с.Івонченці	250,00 кВА	230	63.74	166.26	44	0	211.56	0.25
7970	КТП-631 вул.Героїв Праці,27	250,00 кВА	230	103.26	126.74	384	0	150.88	0.25
7971	КТП-632 вул.Іскрівська,40	250,00 кВА	230	78.4	151.6	351.8	0	82.16	0.25
7972	КТП-634 вул.Крутобережанська,8	160,00 кВА	147.2	52.27	94.93	369	0	-26.67	
7973	КТП-637 вул.Геодезична,49	160,00 кВА	147.2	116.64	30.56	538.5	15	-211.17	
7974	КТП-638 вул.Тополина,1 с.Вакулєнці	160,00 кВА	147.2	71.39	75.81	226	24.7	27.04	0.25
7975	КТП-639 вул.23 з'їзду КПРС,40 с.Вакулєнці	160,00 кВА	147.2	126.84	20.36	421	5	-83.67	
7976	КТП-640 вул.Затуринська,28 с.Вакулєнці	250,00 кВА	230	144.05	85.95	490	32	12.88	0.25
7977	КТП-641 вул.23 з'їзду КПРС,86 с.Вакулєнці	250,00 кВА	230	87.32	142.68	250	0	284.88	0.25
7978	КТП-800 вул.Менжинського	250,00 кВА	230	98.16	131.84	920	9	-290.11	
7979	РП-2 Павлківська площа,12	180,00 кВА	165.6	0	165.6	0	0	165.6	0.25
7980	РП-3 вул.Гребінки,22	60,00 кВА	55.2	0	55.2	200	0	-138.67	
7981	РП-4 вул.Червоноармійська,4	630,00 кВА	811.44	344.83	466.61	376.5	23.4	811.2	0.25
7982		630,00 кВА							
7983	РП-5 вул.Рибчанська	400,00 кВА	368	0	368	1684	0	-1275.11	
7984	РП-6 вул.Дослідна 7	400,00 кВА	515.2	209.7	305.5	1175.3	0	255.81	0.25
7985		400,00 кВА							
7986	РП-7 вул.Сакко,16а	315,00 кВА		198.23	123.77	993	10	-108.56	
7987		250,00 кВА	322						
7988	РП-8 вул.Панянки,38	400,00 кВА	515.2	205.24	309.96	1909	8	229.67	0.25
7989		400,00 кВА							
7990	РП-9 ул.Железная,52	630,00 кВА	811.44	304.67	506.77	335.7	8.63	1186.69	0.25
7991		630,00 кВА							
7992	РП-10 вул.Шевченко,23	250,00 кВА	322	0	322	583.8	3	-106.2	
7993		250,00 кВА							
7994	РП-12 вул.Ковалюка,11	630,00 кВА	811.44	311.05	500.39	1167.5	59.5	-15.9	
7995		630,00 кВА							
7996	РП-14 вул.Коцюбинського,29	160,00 кВА	147.2	78.4	68.8	714	0	-305.11	
7997	РП-15 вул.В.Тирнівська,39	400,00 кВА	322	265.16	56.84	384	0	96.6	0.25
7998		250,00 кВА							
7999	РП-16 вул.Г.Сталінграда,10	400,00 кВА	515.2	258.78	256.42	86	359.9	126.54	0.25
8000		400,00 кВА							
8001	РП-17 вул.Калинина,45/6	400,00 кВА	515.2	241.64	172.56	850	6	-282.56	

8002			400,00 кВА								
8003			630,00 кВА								
8004	РП-18 вул.М.Бірюзова,82		250,00 кВА	322	272.8	49.2	2022.7	0	-1128.26		
8005			1,000,00 кВА								
8006	РП-19 вул.Клінкерна 31		630,00 кВА	811.44	0	811.44	929.9	105	-133.3		
8007			630,00 кВА								
8008	РП-20 вул.М.Бірюзова,47		630,00 кВА	811.44	0	811.44	534.8	0	366.8	0.25	
8009			630,00 кВА								
8010	РП-21 вул.Половка,64		630,00 кВА	811.44	0	811.44	900	90	-88.4		
8011			630,00 кВА								
8012	РП-22 вул.Станіславського,6		630,00 кВА	811.44	418.77	392.67	1665.8	6	582.2	0.25	
8013			630,00 кВА								
8014	РП-23 вул.Серьогіна,4		630,00 кВА	811.44	0	811.44	829	180	202.1	0.25	
8015			630,00 кВА								
8016	РП-25 вул.Фрунзе,245		400,00 кВА	515.2	279.18	236.02	2531	203	-1302.89		
8017			630,00 кВА								
8018	РП-26 вул.Кагамлика,35		630,00 кВА	811.44	212.89	598.55	1748.1	0	138.97	0.25	
8019			630,00 кВА								
8020	РП-27 вул.Головка,4		630,00 кВА	811.44	174.01	637.43	1064	30	1160	0.25	
8021			400,00 кВА								
8022	РП-28 вул.Енгельса,27		400,00 кВА	515.2	48.44	466.76	1016.9	0	-444.46		
8023			630,00 кВА								
8024	РП-29 вул.Енгельса,25		630,00 кВА	811.44	230.1	581.34	1157.5	5	724.57	0.25	
8025			180,00 кВА								
8026	РП-30 пр.Першотравневий 30		180,00 кВА	231.84	119.83	112.01	10.5	0	247.1	0.25	
8027	КТП-489 вул.Лавчанська,25		160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	290	27	25.33	0.25	
8028	ЗТП-466 пр.Силікатний 2-т		250,00 кВА	230	149.79	80.21	360.2	5	169.68	0.25	
8029	ЗТП-2 вул.Сковороди,1/3		315,00 кВА	289.8	100.71	189.09	571	210	-459		
8030			250,00 кВА								
8031	ЗТП-3 вул.Остроградського,3		250,00 кВА	322	94.97	227.03	169	160.5	278.05	0.25	
8032	ЗТП-4 вул.Короленко,15		315,00 кВА	289.8	142.14	147.66	740.1	10	54.9	0.25	
8033			400,00 кВА								
8034	ЗТП-10 вул.Комсомольська,58		315,00 кВА	405.72	154.25	251.47	714.9	3	225.63	0.25	
8035			400,00 кВА								
8036	ЗТП-11 вул.Шевченко,23		250,00 кВА	322	0	322	284	0	73.78	0.25	
8037			400,00 кВА								
8038	ЗТП-12 вул.Пролетарська,39		400,00 кВА	515.2	225	290.2	469.5	110	189.46	0.25	
8039			320,00 кВА								
8040	ЗТП-13 вул.Фрунзе,57		630,00 кВА	294.4	206.52	87.88	903.8	0	-219.15		
8041	ЗТП-16 вул.Жовтнева,58		630,00 кВА	811.44	0	811.44	733	0	168.6	0.25	
8042			315,00 кВА								
8043	ЗТП-17 Першотравневий пр-т,22		250,00 кВА	322	106.44	215.56	272	0	85.78	0.25	
8044			400,00 кВА								
8045	ЗТП-17А Першотравневий пр-т,20		180,00 кВА	231.84	100.07	131.77	327	471	-451.97		
8046			400,00 кВА								
8047	ЗТП-18 вул.Пушкарівська,22		400,00 кВА	515.2	128.12	387.08	554	0	644.14	0.25	
8048			250,00 кВА								
8049	ЗТП-19 пр.Кооперативний,43		200,00 кВА	257.6	179.11	78.49	601.2	6	-222.72		
8050	ЗТП-23 вул.Шведська,86		100,00 кВА	92	12.75	79.25	108	0	29.31	0.25	
8051	ЗТП-24 вул.Шведська 86		100,00 кВА	92	23.58	68.42	124	0	-21.78		
8052			400,00 кВА								
8053	ЗТП-25 вул.Комсомольська,19		400,00 кВА	515.2	240.3	274.9	1260.7	230	-59.59		
8054			320,00 кВА								
8055	ЗТП-26 вул.Шевченко,83		315,00 кВА	405.72	291.93	113.79	1105.4	0	21.6	0.25	
8056			160,00 кВА								
8057	ЗТП-28 вул.Коцюбинського 58		100,00 кВА	128.8	87.96	40.84	481.1	0	-181.57		
8058			250,00 кВА								
8059	ЗТП-30 вул.Шевченко,80		100,00 кВА	128.8	0	128.8	510.5	0	-210.97		
8060			1,000,00 кВА								
8061	ЗТП-31 пл.Незалежності,6		1,000,00 кВА	1288	372.88	915.12	550.1	429.6	942.69	0.55464	
8062	ЗТП-32 вул.Монастирська,25		400,00 кВА	368	211.62	156.38	1491.4	31.46	-253.89		
8063	ЗТП-36 вул.Сагіно,1		320,00 кВА	294.4	0	294.4	47	0	392.4	0.25	
8064			250,00 кВА								
8065	ЗТП-37 вул.Панянка,19		160,00 кВА	206.08	246.03	-39.95	1194	92	-713.56		
8066			630,00 кВА								
8067	ЗТП-43 вул.Жовтнева,25		630,00 кВА	811.44	217.99	593.45	1025.3	8	177.8	0.4135	
8068			1,000,00 кВА								
8069	ЗТП-45 вул.Коваля,4		1,000,00 кВА	1288	54.82	1233.18	214	893.5	814.89	0.32574	
8070	КТП-243 пр.Луценко,12		200,00 кВА	184	50.35	133.65	291	17.5	38.67	0.25	
8071	КТП-449 вул.Ліхачова,17		63,00 кВА	57.96	0	57.96	0	0	57.96	0.25	
8072	ЗТП-48 вул.Жовтнева,46		320,00 кВА	294.4	170.18	124.22	398.6	4	36.8	0.25	
8073			250,00 кВА								
8074	ЗТП-50 вул.Фрунзе,22		200,00 кВА	257.6	106.44	151.16	878	0	-278.93		
8075			630,00 кВА								
8076	ЗТП-51 вул.Жовтнева,36		630,00 кВА	811.44	168.27	643.17	328	2.5	571.1	0.25	
8077			400,00 кВА								
8078	ЗТП-52 вул.Монастирська,6		400,00 кВА	515.2	0	515.2	770.1	5	-6.14		
8079			250,00 кВА								
8080	ЗТП-54 вул.Зіньківська,8		230	50.35	179.65	226	100	-70.44			
8081	ЗТП-56 вул.Шевченко,119		400,00 кВА	368	135.77	232.23	949.6	0	72.62	0.25	
8082			250,00 кВА								
8083	ЗТП-58 вул.Пушкіна,15		250,00 кВА	322	68.2	253.8	295.5	0	312.05	0.25	
8084			250,00 кВА								
8085	ЗТП-60 вул.Фрунзе,18		230	101.35	128.65	214.4	0	219.56	0.25		
8086	КТП-642 вул.Патріотична с.Кр.Берег		100,00 кВА	92	33.78	58.22	10	0	92.22	0.25	
8085	КТП-579 вул.Сосюри м.Полтава		160,00 кВА	147.2	52.9	94.3	9	10	144.56	0.25	
8086			400,00 кВА								
8087	ЗТП-70 вул.Баяна,4		400,00 кВА	515.2	293.84	221.36	1584.6	0	191.95	0.25	
8088	ЗТП-554 вул.Баленко,3		160,00 кВА	147.2	103.26	43.94	991.5	0	-582.61		

8089	ЗТП-73 пер.Шкільний,4	400,00 кВА	412.16	323.16	89	1835	47	-460.76	
8090		320,00 кВА							
8091	ЗТП-75 вул.Пролетарська,20	320,00 кВА	322	249.22	72.78	1298.6	2	-406.16	
8092		250,00 кВА							
8093	ЗТП-76 вул.Леніна,2	630,00 кВА	811.44	410.48	400.96	1549.5	15	689.5	0.25
8094		630,00 кВА							
8095	ЗТП-77 вул.Р.Люксембург,16	400,00 кВА	515.2	363.31	151.89	1755	20	1.55	0.25
8096		400,00 кВА							
8097	ЗТП-79 вул.Фрунзе 9	630,00 кВА	515.2	360.13	155.07	1017.3	43.4	137.44	0.25
8098		400,00 кВА							
8099	КТП-400 с.Пушкарівка	250,00 кВА	230	67.56	162.44	187	28.2	128.08	0.25
8100	ЗТП-81 вул.Пушкіна,7	250,00 кВА	231.84	178.47	53.37	1549.7	7	-912.7	
8101		180,00 кВА							
8102	КТП-364 вул.Н.Млиньська	250,00 кВА	230	0	230	56	0	199.56	0.25
8103	ЗТП-84 вул.К.Лібкнехта,49	400,00 кВА	368	316.79	51.21	1463	7	-201.03	
8104	ЗТП-85 пр.Токарний,4	400,00 кВА	405.72	246.67	159.05	1211	10	178.03	0.25
8105		315,00 кВА							
8106	ЗТП-86 вул.Зигіна,42	630,00 кВА	811.44	316.15	495.29	2674	20.6	686.4	0.25
8107		630,00 кВА							
8108	КТП-606 м.Полтава	400,00 кВА	368	0	368	0	0	368	0.25
8109	ЗТП-94 вул.Енгельса,63	250,00 кВА	230	104.53	125.47	429.5	5	100.38	0.25
8110	КТП-803 вул.Ковалія,15	250,00 кВА	230	115.37	114.63	0	0	230	0.25
8111	КТП-802 вул.Менжинського,9	250,00 кВА	230	122.38	107.62	11	0	244.56	0.25
8112	ЗТП-106 вул.Жовтнева,33	400,00 кВА	515.2	0	515.2	621	0	147.96	0.25
8113		400,00 кВА							
8114	КТП-21 вул.Покровська,38	400,00 кВА	368	132.58	235.42	1302.5	110	-143.53	
8115	ЗТП-65 вул.Артема,3	630,00 кВА	811.44	0	811.44	1587.54	230.8	68.73	0.25
8116		630,00 кВА							
8117	ЗТП-426 с.Щербані	400,00 кВА	515.2	138.31	376.89	250.82	53.6	268.02	0.25
8118		400,00 кВА							
8119	ЗТП-113 вул.Ватутіна,21	250,00 кВА	322	0	322	1190.1	0	-295.66	
8120		250,00 кВА							
8121	ЗТП-115 вул.Велика,6	400,00 кВА	128.8	98.8	30	898	0	-540.22	
8122		100,00 кВА							
8123	ЗТП-116 вул.Ремісника,1	315,00 кВА	206.08	169.55	36.53	910	5	-342.56	
8124		160,00 кВА							
8125	КТП-33 вул.Бак.Комісарів,34	250,00 кВА	230	81.59	148.41	10	15	230.56	0.25
8126	ЗТП-297 м.Незалежності,16	630,00 кВА	811.44	54.82	756.62	1274	0	-372.4	
8127		630,00 кВА							
8128	ЗТП-181 вул.Пролетарська,4	630,00 кВА	811.44	491.43	320.01	1081.7	24	781.37	0.25
8129		630,00 кВА							
8130	ЗТП-304 вул.П.Комуни,24	400,00 кВА	515.2	98.16	417.04	569.5	50	352.58	0.25
8131		400,00 кВА							
8132	КТП-472 вул.Яківчанська,28	250,00 кВА	230	79.67	150.33	243.5	0	190.46	0.25
8133	КТП-529 с.Івонченці	250,00 кВА	230	70.11	159.89	2	0	253.56	0.25
8134	ЗТП-125 вул.Шевченко,34	400,00 кВА	368	101.35	266.65	421.8	81	191.54	0.25
8135	ЗТП-127 вул.Сковороди,1/3	100,00 кВА	92	21.03	70.97	80	260	-237.78	
8136	ЗТП-128 вул.Фрунзе,11	630,00 кВА	811.44	0	811.44	865	0	36.6	0.25
8137		630,00 кВА							
8138	ЗТП-129 першотравневий пр-т,29	250,00 кВА	230	147.88	82.12	483	9.8	42.08	0.25
8139	ЗТП-130 вул.Н.Левицького,10	400,00 кВА	515.2	0	515.2	1148.5	110	-489.54	
8140		400,00 кВА							
8141	ЗТП-132 вул.Гоголя,25	630,00 кВА	811.44	184.84	626.6	1291.4	0	-80.3	
8142		630,00 кВА							
8143	ЗТП-133 вул.Ватутіна,35а	160,00 кВА	147.2	46.53	100.67	694.6	60	-345.71	
8144	ЗТП-134 вул.Леніна,15	400,00 кВА	515.2	186.76	328.44	1196.3	279.9	-504.12	
8145		400,00 кВА							
8146	ЗТП-134А вул.Гоголя,19	400,00 кВА	368	123.65	244.35	649.5	15	191.31	0.25
8147	ЗТП-137 вул.Горького,56	400,00 кВА	368	165.72	202.28	747.3	0	274.92	0.25
8148	ЗТП-144 вул.Гагаріна,5	400,00 кВА	515.2	191.22	323.98	918.8	29.1	250.24	0.25
8149		400,00 кВА							
8150	ЗТП-149 вул.Жовтнева,66	250,00 кВА	231.84	0	231.84	507	0	-249.4	
8151		180,00 кВА							
8152	ЗТП-150 вул.Монастирська,9	320,00 кВА	294.4	32.51	261.89	260	10	57.11	0.25
8153	ЗТП-151 вул.Жовтнева,64	400,00 кВА	515.2	109.63	405.57	533.4	18	217.56	0.25
8154		400,00 кВА							
8155	ЗТП-152 вул.Жовтнева,78	630,00 кВА	579.6	237.75	341.85	657.4	29	178.67	0.25
8156	ЗТП-153 вул.Жовтнева,69	315,00 кВА	322	0	322	983	3	-91.56	
8157		250,00 кВА							
8158	ЗТП-155 вул.Жовтнева,26/1	400,00 кВА	368	108.99	259.01	335.4	0	213.85	0.25
8159	ЗТП-156 вул.Пушкіна,30	630,00 кВА	811.44	352.48	458.96	1408.8	55	790.2	0.25
8160		630,00 кВА							
8161	ЗТП-157 вул.Черепанова,25	250,00 кВА	230	262.61	-32.61	1126.6	60	-393.5	
8162	ЗТП-161 Першотравневий пр-т,26	180,00 кВА	231.84	0	231.84	178	57	22.6	0.25
8163		180,00 кВА							
8164	ЗТП-162А пр.Промисловий,7	400,00 кВА	368	196.95	171.05	715.5	50	90.31	0.25
8165	ЗТП-163 вул.Енгельса,2	250,00 кВА	206.08	0	206.08	470	130	-120.74	
8166		160,00 кВА							
8167	ЗТП-166 вул.Шведська,3	400,00 кВА	368	166.36	201.64	1470	30	-477.78	
8168	ЗТП-167 вул.Жовтнева,35	160,00 кВА	147.2	85.41	61.79	436.5	542	-636.17	
8169	ЗТП-168А вул.Плеханова,4	200,00 кВА	257.6	177.2	80.4	349.7	59	77.34	0.25
8170		200,00 кВА							
8171	ЗТП-172 вул.Жовтнева,47	560,00 кВА	721.28	380.52	340.76	1678.7	10	798.47	0.25
8172		560,00 кВА							
8173	КТП-174А вул.М.Бірюзова,47а	630,00 кВА	579.6	0	579.6	0	520	124	0.25
8174	ЗТП-342 вул.Павлова,1	200,00 кВА	231.84	143.41	88.43	1267.9	4	-627.9	
8175		180,00 кВА							

8176	ЗТП-176 вул.Овочева,5		250,00 кВА	230	201.42	28.58	525.5	8	-277.94	
8177			250,00 кВА							
8178	ЗТП-183 вул.Низова,8		160,00 кВА	206.08	172.1	33.98	470	0	-81.17	
8179	ЗТП-184 вул.Соснова,2а		630,00 кВА	579.6	0	579.6	1780.5	30	188.12	0.25
8180	ЗТП-185 вул.Безвіриницька,25		250,00 кВА	230	152.97	77.03	653	29	-43.11	
8181			400,00 кВА							
8182	ЗТП-186 вул.Леванівського,3		400,00 кВА	515.2	353.12	162.08	1921	0	-144.45	
8183			250,00 кВА							
8184	ЗТП-187 вул.Фрунзе,6		250,00 кВА	322	187.39	134.61	560.5	236	-315.9	
8185	ЗТП-188 вул.Коломенська,51а		180,00 кВА	165.6	119.19	46.41	436	5	-55.88	
8186	ЗТП-189 вул.Лугова,39		250,00 кВА	230	131.3	98.7	528.6	1	5.28	0.25
8187			160,00 кВА							
8188	ЗТП-191 вул.Танкістів,2		160,00 кВА	206.08	170.18	35.9	0	17	211.98	0.25
8189			250,00 кВА							
8190	ЗТП-192 вул.Сакко,19 (шк.21)		250,00 кВА	322	107.72	214.28	538.1	112.5	98.24	0.25
8191	ЗТП-193 вул.9-го Травня,19		180,00 кВА	165.6	91.15	74.45	335	9	41.12	0.25
8192	ЗТП-194 пр.Високий,5		250,00 кВА	230	149.79	80.21	522	0	12.88	0.25
8193			400,00 кВА							
8194	ЗТП-195 вул.Сакко,74		250,00 кВА	322	259.42	62.58	1120.3	0	-225.86	
8195	ЗТП-196 вул.Грабінківська,24		315,00 кВА	289.8	216.08	73.72	1189.6	5	-195.29	
8196	КТП-495а с.Рибці		40,00 кВА	36.8	1.91	34.89	33	0	7.89	0.25
8197	ЗТП-198 вул.Воройіна,139		320,00 кВА	294.4	130.67	163.73	640.5	22	22.15	0.25
8198	КТП-20 вул.Темірязєва,64/4		160,00 кВА	147.2	129.39	17.81	263.9	66.6	-52.76	
8199			630,00 кВА							
8200	ЗТП-200 м.Незалежності,16а		630,00 кВА	811.44	0	811.44	1378	0	-476.4	
8201			630,00 кВА							
8202	ЗТП-201 ФК "Ворскла"		630,00 кВА	811.44	0	811.44	631.5	0	270.1	0.25
8203			630,00 кВА							
8204	ЗТП-202 вул.Жовтнева,45		630,00 кВА	811.44	0	811.44	273.5	0	628.1	0.25
8205			630,00 кВА							
8205	ЗТП-205 вул.Кондукторська,4		180,00 кВА	165.6	147.88	17.72	818.6	10	-368.6	
8206	ЗТП-206 вул.Музейна,21а		250,00 кВА	230	140.86	89.14	1.2	0	254.36	0.25
8207	КТП-513 СТО фр-р Пушкарівка		25,00 кВА	23	9.56	13.44	10	14	1.56	0.25
8208			320,00 кВА							
8209	ЗТП-209 вул.В.Ковпака,24		250,00 кВА	322	0	322	408	0	-50.22	
8210	КТП-504 вул.Ювілейна,39		400,00 кВА	368	106.44	261.56	422	25	247.34	0.25
8211	ЗТП-211 вул.Тонельна,27		180,00 кВА	165.6	174.65	-9.05	695.4	0	-235.4	
8212	ЗТП-212 вул.Мікєрина,1		250,00 кВА	230	171.46	58.54	713	12	-86.11	
8213			400,00 кВА							
8214	ЗТП-213 пр.Комунальний,2		400,00 кВА	515.2	252.41	262.79	1213	10	208.11	0.25
8215			250,00 кВА							
8216	ЗТП-214 вул.М.Грушевського,2		250,00 кВА	322	205.24	116.76	316.7	114.5	49.4	0.25
8217			560,00 кВА							
8218	ЗТП-215 вул.Гребінки,24		315,00 кВА	405.72	271.53	134.19	1235.1	0	163.93	0.25
8219	КТП-650 с.Лісок		160,00 кВА	147.2	140.23	6.97	402	54.5	-114.17	
8220	КТП-578 м.Полтава		160,00 кВА	147.2	77.76	69.44	49	0	170.7	0.25
8221	КТП-217 м.Полтава		160,00 кВА	147.2	99.43	47.77	458	0	-115.67	
8222			630,00 кВА							
8223	ЗТП-221 вул.Половка,68		630,00 кВА	811.44	0	811.44	740.6	0	161	0.25
8224			630,00 кВА							
8225	ЗТП-223 вул.Половка,68		400,00 кВА	515.2	0	515.2	619.5	0	-47.06	
8226			400,00 кВА							
8227	ЗТП-224 вул.Половка,74 м.Полтава		315,00 кВА	405.72	0	405.72	478	40	87.55	0.25
8228			630,00 кВА							
8229	ЗТП-226 вул.Калініна,21	02.06.2014	630,00 кВА	811.44	301.49	509.95	1975.9	121	1284.1	0.72757
8230			315,00 кВА							
8231	ЗТП-227 вул.Сташенка,1		315,00 кВА	405.72	260.06	145.66	2312.8	0	-622.3	
8232	ЗТП-228 вул.Кондратюка,7		400,00 кВА	368	155.52	212.48	2795	0	-955	
8233			400,00 кВА							
8234	ЗТП-229 вул.В.Тирнівська,8		250,00 кВА	322	490.79	-168.79	3339.2	0	-1729.2	
8235			400,00 кВА							
8236	ЗТП-230 вул.23-го Вересня,1/3		400,00 кВА	515.2	474.86	40.34	1758.8	57	-39.25	
8237			400,00 кВА							
8238	ЗТП-231 вул.23-го Вересня,11		400,00 кВА	515.2	406.66	108.54	3240.7	9	-673.7	
8239			400,00 кВА							
8240	ЗТП-232 вул.Цюлковського,39		400,00 кВА	515.2	198.87	316.33	1382.7	9	384.85	0.25
8241			315,00 кВА							
8242	ЗТП-233 23-го Вересня,17		315,00 кВА	405.72	259.42	146.3	295.6	3	306.95	0.25
8243			400,00 кВА							
8244	ЗТП-234 вул.Калініна,42		400,00 кВА	515.2	332.72	182.48	1828.9	157	160.77	0.25
8245	ЗТП-235 вул.С.Фронту,46		250,00 кВА	230	167	63	709.4	13.5	-188.02	
8246			320,00 кВА							
8247	ЗТП-236 вул.Цюлковського,33		250,00 кВА	322	299.58	22.42	2086.6	0	-744.93	
8248			400,00 кВА							
8249	ЗТП-237 вул.Алмазна,11		250,00 кВА	322	210.34	111.66	1984.8	0	-874.46	
8250			400,00 кВА							
8251	ЗТП-238 вул.Калініна,5		320,00 кВА	412.16	326.35	85.81	1643.7	0	-222.46	
8252	ЗТП-239 вул.Грушевського,1		400,00 кВА	368	0	368	320	0	88.89	0.25
8253			400,00 кВА							
8254	ЗТП-240 вул.Грушевського,11		315,00 кВА	405.72	488.88	-83.16	2041.13	0	-350.63	
8255			400,00 кВА							
8256	ЗТП-241 пр.Ломаний,6		400,00 кВА	515.2	202.69	312.51	1112	10	309.11	0.25
8257	ЗТП-242 вул.Фрунзе,113		400,00 кВА	368	193.13	174.87	975	3.5	43.72	0.25
8258			400,00 кВА							
8259	ЗТП-244 вул.Леніна,106		320,00 кВА	412.16	314.87	97.29	1786.4	0	-365.16	
8260			630,00 кВА							
8261	ЗТП-553 вул.Баленко,9		630,00 кВА	811.44	215.44	596	1585	24.9	1188.17	0.25
8262	ЗТП-246 вул.Демократична,9		160,00 кВА	147.2	108.36	38.84	528	0	-185.67	

8263	ЗТП-247 вул.П.Мирного,47	160,00 кВА	147.2	130.67	16.53	704	0	-295.11	
8264		400,00 кВА							
8265	ЗТП-248 вул.В.Тирнівська,25	400,00 кВА	515.2	216.71	298.49	3914.5	0	-1338.5	
8266		400,00 кВА							
8267	ЗТП-249 вул.Г.Сталінграда,13	400,00 кВА	515.2	239.02	276.18	1552	2	222.55	0.25
8268		400,00 кВА							
8269	ЗТП-250 вул.Калініна,30	160,00 кВА	147.2	71.39	75.81	130	10	23.56	0.25
8270		200,00 кВА							
8271	ЗТП-251 вул.Фрунзе,109	160,00 кВА	206.08	57.37	148.71	662.2	0	-89.76	
8272		320,00 кВА							
8273		320,00 кВА	412.16	0	412.16	747	100	297.89	0.25
8274	ЗТП-252A вул.Шевченко,23	400,00 кВА							
8275		400,00 кВА	515.2	0	515.2	409	10	153.44	0.25
8276		400,00 кВА							
8277	ЗТП-555 вул.Гетьмана,11	400,00 кВА	515.2	295.75	219.45	938	2	491.11	0.25
8278		400,00 кВА							
8279		400,00 кВА							
8280	ЗТП-255 вул.Вільямса 9	400,00 кВА	322	162.54	159.46	1059	0	-164.56	
8281		250,00 кВА							
8282	ЗТП-258 вул.Дослідна,7	400,00 кВА	515.2	196.32	318.88	1001.3	128	301.81	0.25
8283		400,00 кВА							
8284	КТП-259 вул.Зоряна,15	250,00 кВА	230	56.09	173.91	185	40	118.28	0.25
8285		400,00 кВА							
8286	ЗТП-260 пр.Зачий,7	400,00 кВА	515.2	305.95	209.25	1546	54	176.55	0.25
8287		400,00 кВА							
8288	ЗТП-261 вул.Шевченко,23	400,00 кВА	515.2	0	515.2	170	0	402.44	0.25
8289		400,00 кВА							
8290	ЗТП-262 вул.Шевченко,23	315,00 кВА	405.72	0	405.72	150	260	40.8	0.25
8291		315,00 кВА							
8292	ЗТП-263 вул.Володарського,6	630,00 кВА	811.44	160.62	650.82	670.5	560	656.57	0.25
8293		630,00 кВА							
8294		315,00 кВА							
8295	ЗТП-264 вул.Фрунзе,48	250,00 кВА	322	203.97	118.03	1043	94	-242.56	
8296		315,00 кВА							
8297	ЗТП-551 вул.Юрченко,12	250,00 кВА	322	147.88	174.12	867.6	0.6	26.24	0.25
8298		400,00 кВА							
8299	ЗТП-267 вул.Фрунзе,44	400,00 кВА	515.2	116.64	398.56	719	0	712.11	0.25
8300		400,00 кВА							
8301	ЗТП-268 вул.Рєпіна,4	100,00 кВА	92	43.34	48.66	424.1	0	-210.15	
8302		100,00 кВА	92	35.06	56.94	239	0	-65.42	
8303	ЗТП-269 вул.Духова,16	400,00 кВА	368	159.35	208.65	1330.6	0	-308.38	
8304		400,00 кВА							
8305	ЗТП-270 вул.Шведська,20	400,00 кВА	368	219.9	148.1	602.7	30	223.11	0.25
8306		400,00 кВА							
8307	ЗТП-271 пр.Великий,2	315,00 кВА	289.8	148.51	141.29	1089.48	0	-284.48	
8308		400,00 кВА							
8309	ЗТП-272 вул.М.Бірюзова,3	400,00 кВА	515.2	0	515.2	2625.8	2	-481.13	
8310		400,00 кВА							
8311	ЗТП-273 вул.Ютна,8	320,00 кВА	294.4	80.95	213.45	441.2	0	243.45	0.25
8312		400,00 кВА							
8313	ЗТП-274 вул.Пушкіна,155	400,00 кВА	412.16	160.62	251.54	798.7	175.5	-15.69	
8314		320,00 кВА							
8315	ЗТП-275 Павликівська площа,8	400,00 кВА	515.2	259.42	255.78	918.5	238	274.61	0.25
8316		400,00 кВА							
8317	ЗТП-276 вул.М.Бірюзова,34	400,00 кВА	515.2	259.42	255.78	918.5	238	274.61	0.25
8318		400,00 кВА							
8319	ЗТП-277 вул.Халтуріна,13	315,00 кВА	289.8	128.12	161.68	935.1	0	-130.1	
8320		400,00 кВА							
8321	ЗТП-278 вул.Пушкіна,145	250,00 кВА	322	266.43	55.57	2684.8	0	-1574.46	
8322		250,00 кВА							
8323	ЗТП-279 вул.Пушкіна,116	180,00 кВА	165.6	16.57	149.03	225	0	87.45	0.25
8324		250,00 кВА							
8325	ЗТП-550 вул.Юрченко,28	250,00 кВА	322	125.57	196.43	411	0	337.84	0.25
8326		400,00 кВА							
8327	ЗТП-282 вул.Сковороди,1/3	400,00 кВА	515.2	0	515.2	500	360	-287.56	
8328		400,00 кВА							
8329	ЗТП-283 вул.Сковороди,18	250,00 кВА	230	29.32	200.68	180	0	75.56	0.25
8330		250,00 кВА							
8331	ЗТП-284 вул.Пушкіна,101	400,00 кВА	322	0	322	1139.3	12	-256.86	
8332		250,00 кВА							
8333	ЗТП-285 вул.Балакіна,3	315,00 кВА	289.8	168.91	120.89	1683.5	0	-684.19	
8334		630,00 кВА							
8335	КТП-287 вул.Балакіна,87	630,00 кВА	579.6	0	579.6	3	0	641	0.25
8336		320,00 кВА							
8337	ЗТП-288 вул.Рєпіна,1	250,00 кВА	322	268.34	53.66	1438.5	11	-339.16	
8338		400,00 кВА							
8339	ЗТП-291 вул.Артема,3	400,00 кВА	515.2	0	515.2	1343.14	18	69.97	0.25
8340		400,00 кВА							
8341	ЗТП-292 вул.Артема,9	400,00 кВА	405.72	0	405.72	779.8	52	111.73	0.25
8342		315,00 кВА							
8343	ЗТП-294 вул.Крамського,18	250,00 кВА	322	110.91	211.09	575.5	67	-34.95	
8344		250,00 кВА							
8345	ЗТП-295 вул.Куйбішева,2а	630,00 кВА	811.44	209.07	602.37	611.51	277	642.51	0.25
8346		630,00 кВА							
8347	ЗТП-296 вул.Червоноармійська,5а	400,00 кВА	515.2	130.67	384.53	821	0	377.14	0.25
8348		400,00 кВА							
8349	ЗТП-298 вул.Жовтнева,40	400,00 кВА	368	0	368	210	0	198.89	0.25
8350		250,00 кВА							
8351	ЗТП-299 вул.Пушкіна,105	230	195.04	34.96	321.3	5	5	16.98	0.25
8352		250,00 кВА							
8353	ЗТП-300 вул.Р.Люксембург,1	250,00 кВА	230	46.53	183.47	196	85	62.28	0.25
8354		630,00 кВА							
8355	ЗТП-301 вул.Остроградського,2	630,00 кВА	811.44	185.48	625.96	676	65	160.6	0.25
8356		630,00 кВА							
8357	ЗТП-302 вул.Комсомольська,5	400,00 кВА	515.2	209.07	306.13	909.5	9.5	512.11	0.25
8358		400,00 кВА							
8359	ЗТП-303 вул.Ляхова,1	160,00 кВА	206.08	0	206.08	85.5	0	143.48	0.25
8360		160,00 кВА							
8361	ЗТП-305 вул.Монастирська,7а	250,00 кВА	322	85.41	236.59	474	83	-199.22	
8362		250,00 кВА							
8363	ЗТП-306 вул.Лідова,13	250,00 кВА	206.08	199.5	6.58	727.5	5	-160.06	
8364		160,00 кВА							
8365	ЗТП-307 вул.Пушкіна,56	400,00 кВА	322	309.77	12.23	1047.5	8	-447.95	
8366		250,00 кВА							
8367	ЗТП-308 Соборний майдан,1	400,00 кВА	515.2	0	515.2	0	233	339.44	0.25
8368		400,00 кВА							

8350			315,00 кВА							
8351	ЗТП-309 пл.Леніна,2		160,00 кВА	206.08	149.79	56.29	1091	2.6	-614.34	
8352	ЗТП-310 Соборний майдан,4		250,00 кВА	230	131.3	98.7	535.5	95.5	-96.12	
8353			180,00 кВА							
8354	ЗТП-311 вул.Леніна,88		160,00 кВА	206.08	84.14	121.94	537.2	0	-57.94	
8355			400,00 кВА							
8356	ЗТП-312 вул.Миру, 1		250,00 кВА	322	136.4	185.6	817.6	21	55.84	0.25
8357			100,00 кВА							
8358	ЗТП-313 Першотравневий пр-т,24		63,00 кВА	81.14	0	81.14	197.5	0	-107.34	
8359			320,00 кВА							
8360	ЗТП-316 вул.Чайковського,4		250,00 кВА	322	309.77	12.23	338.8	45.5	96.3	0.25
8361			400,00 кВА							
8362	ЗТП-317 вул.Шевченко,23		400,00 кВА	515.2	0	515.2	774.5	160.5	-362.56	
8363			400,00 кВА							
8364	ЗТП-318 вул.Фрунзе,38		250,00 кВА	322	288.74	33.26	1166.65	88.5	-360.71	
8365			630,00 кВА							
8366	ЗТП-320 вул.Новий базар,12		160,00 кВА	206.08	203.97	2.11	934.9	0	-455.64	
8367	ЗТП-321 вул.Шевченко,19		250,00 кВА	230	43.34	186.66	309	100	24.96	0.25
8368			630,00 кВА							
8369	ЗТП-323 вул.Енгельса,27а		630,00 кВА	811.44	0	811.44	429	225	247.6	0.25
8370			315,00 кВА							
8371	ЗТП-324 вул.Фрунзе,104		315,00 кВА	405.72	251.13	154.59	1283.4	6.5	-162.9	
8372	ЗТП-326 вул.Фрунзе,74		315,00 кВА	289.8	104.53	185.27	373.9	0	172.89	0.25
8373	ЗТП-327 вул.Кропивницького,3		400,00 кВА	368	264.52	103.48	1774.1	15.9	-256.67	
8374			400,00 кВА							
8375	ЗТП-328 вул.Маяковського,18		400,00 кВА	515.2	154.89	360.31	426.2	60	485.88	0.25
8376			250,00 кВА							
8377	ЗТП-329 вул.Гребінки,29		250,00 кВА	322	235.84	86.16	1438.4	9.9	-553.86	
8378			400,00 кВА							
8379	ЗТП-331 вул.Коцюбинського,6		400,00 кВА	515.2	217.35	297.85	2018	237	-823.89	
8380	ЗТП-337 вул.Баяна,45		400,00 кВА	368	169.55	198.45	294.4	19	542.41	0.25
8381			400,00 кВА							
8382	ЗТП-338 вул.М.Грушевського,2а		400,00 кВА	515.2	141.5	373.7	1045.7	94	291.41	0.25
8383			200,00 кВА							
8384	ЗТП-339 пр.Красіна,4		184	155.52	28.48	472	2	-46.09		
8385	ЗТП-344 пр.Шевченко,11		180,00 кВА	165.6	89.24	76.36	300.2	0	-53.04	
8386			320,00 кВА							
8387	ЗТП-346 М.Бірюзова,64		315,00 кВА	405.72	152.97	252.75	1161.7	10	-44.7	
8388			320,00 кВА							
8389	ЗТП-347 вул.М.Бірюзова,58		315,00 кВА	405.72	203.97	201.75	1037.9	0	89.1	0.25
8390			400,00 кВА							
8391	ЗТП-349 вул.М.Бірюзова,64		320,00 кВА	412.16	339.73	72.43	1877.3	57	-789.41	
8392			400,00 кВА							
8393	ЗТП-351 вул.Баленка,4		400,00 кВА	515.2	242.21	272.99	1373	71.5	332.05	0.25
8394			400,00 кВА							
8395	ЗТП-352 вул.Кучеренко,1/16		400,00 кВА	515.2	189.31	325.89	1940	0	206.67	0.25
8396			400,00 кВА							
8397	ЗТП-354 вул.Кондратенко,4		400,00 кВА	515.2	87.96	427.24	359	0	613.08	0.25
8398			400,00 кВА							
8399	ЗТП-356 М.Бірюзова,64		630,00 кВА	515.2	134.49	380.71	544.6	268	159.48	0.25
8400			400,00 кВА							
8401	ЗТП-365 вул.Калініна,32		400,00 кВА	515.2	196.95	318.25	1400	16	360.55	0.25
8402			630,00 кВА							
8403	ЗТП-366 вул.Кондратюка,19		250,00 кВА	322	223.09	98.91	1256	10	-371.56	
8404			200,00 кВА							
8405	ЗТП-367 вул.Калініна,43		184	53.54	130.46	193.5	4	149.67	0.25	
8406			400,00 кВА							
8407	ЗТП-368 вул.Кондратюка,2		320,00 кВА	412.16	200.78	211.38	681	100	177.51	0.25
8408			250,00 кВА							
8409	ЗТП-369 вул.К.Шоссе,44		250,00 кВА	322	135.13	186.87	536	0	212.84	0.25
8410			250,00 кВА							
8411	ЗТП-370 пр.Чапаєва 1		180,00 кВА	231.84	165.72	66.12	611	0	-71.84	
8412			630,00 кВА							
8413	ЗТП-371 вул.Р.Люксембург,56		400,00 кВА	515.2	232.01	283.19	1104.1	32	295.01	0.25
8414			400,00 кВА							
8415	ЗТП-372 вул.Артема,45		250,00 кВА	322	0	322	309	85	-36.22	
8416			400,00 кВА							
8417	ЗТП-373 вул.Коцюбинського,13		400,00 кВА	515.2	0	515.2	1853.9	34	-111.35	
8418			400,00 кВА							
8419	ЗТП-374 вул.Енгельса,27		400,00 кВА	515.2	0	515.2	736	491	-654.56	
8420			630,00 кВА							
8421	ЗТП-375 пр.Інтернаціональний,5		630,00 кВА	811.44	0	811.44	892	252.6	742.47	0.25
8422			400,00 кВА							
8423	ЗТП-376 пр.Інтернаціональний,4		320,00 кВА	412.16	0	412.16	683	0	275.51	0.25
8424			400,00 кВА							
8425	ЗТП-377 вул.Зігіна,3/7		315,00 кВА	405.72	0	405.72	773.8	2	167.73	0.25
8426			400,00 кВА							
8427	ЗТП-380 вул.Ковалюка,3		315,00 кВА	405.72	163.81	241.91	510	0	-59.2	
8428			400,00 кВА							
8429	ЗТП-382 вул.Жовтнева,60		400,00 кВА	515.2	181.02	334.18	938	53.5	439.61	0.25
8430			400,00 кВА							
8431	ЗТП-383 вул.Остроградського,2		400,00 кВА	515.2	139.59	375.61	1395.8	65	-29.69	
8432			400,00 кВА							
8433	ЗТП-386 вул.Комсомольська,29		250,00 кВА	322	67.56	254.44	612.7	0	-132.1	
8434			400,00 кВА							
8435	ЗТП-388 вул.Красіна,63а		160,00 кВА	206.08	166.36	39.72	795	0	-222.56	
8436			400,00 кВА							
8437	ЗТП-389 вул.Освітнянська,6		400,00 кВА	515.2	245.4	269.8	1164.3	106	160.81	0.25
8438			400,00 кВА							
8439	ЗТП-390 вул.М.Грушевського,14		400,00 кВА	322	305.31	16.60	1800.2	63	-611.53	

8437	ЗТП-388 вул.М.Грушевського,17	250,00 кВА	322	35.06	286.94	219	34	104.78	0.25
8438		250,00 кВА							
8439	ЗТП-391 вул.Станіславського,6	250,00 кВА	322	35.06	286.94	219	34	104.78	0.25
8440		250,00 кВА							
8441	ЗТП-392 вул.М.Грушевського,22/29	250,00 кВА	322	215.44	106.56	610.5	0	283.94	0.25
8442		250,00 кВА							
8443	ЗТП-393 вул.Цюлковського,11	250,00 кВА	322	159.99	162.01	862.3	0	32.14	0.25
8444		250,00 кВА							
8444	ЗТП-394 вул.Фурманова,8	400,00 кВА	515.2	351.84	163.36	1156.5	215	59.61	0.25
8445		400,00 кВА							
8446	ЗТП-395 вул.Котляревського,1	630,00 кВА	811.44	221.18	590.26	1212.2	400	641.8	0.25
8447		630,00 кВА							
8448	ЗТП-396 вул.В.Козака,10а	630,00 кВА	811.44	263.24	548.2	662.5	353.5	195.1	0.9226
8449		630,00 кВА							
8450	ЗТП-397 вул.Степного Фронту,29	630,00 кВА	811.44	238.39	573.05	330.9	266.6	613.6	0.25
8451		630,00 кВА							
8452	ЗТП-398 пр.Токарний,18	400,00 кВА	515.2	79.04	436.16	557	0	641.14	0.25
8453		400,00 кВА							
8454	ЗТП-399 вул.М.Грушевського,22	400,00 кВА	515.2	166.36	348.84	642.8	130	425.34	0.25
8455		400,00 кВА							
8456	ЗТП-402 вул.Фрунзе,238	630,00 кВА	811.44	0	811.44	521.4	0	689.7	0.25
8457		630,00 кВА							
8458	ЗТП-404 вул.Комарова,12	400,00 кВА	515.2	166.36	348.84	742	206.4	-179.44	
8459		400,00 кВА							
8460	ЗТП-408 вул.Фрунзе,233	400,00 кВА	412.16	341.01	71.15	1459.2	18	-55.96	
8461		320,00 кВА							
8462	ЗТП-409 вул.Комарова,2	400,00 кВА	412.16	89.87	322.29	252	10	195.96	0.25
8463		320,00 кВА							
8464	ЗТП-410 вул.Комарова,7	250,00 кВА	230	0	230	200	0	55.56	0.25
8465		315,00 кВА							
8466	ЗТП-413 с.Горбанівка	250,00 кВА	322	0	322	700	0	48.84	0.25
8467		250,00 кВА							
8467	ЗТП-417 вул.Лагоди,14	400,00 кВА	515.2	0	515.2	589	0	-16.56	
8468		400,00 кВА							
8469	ЗТП-418 вул.Полюсна,20	400,00 кВА	322	216.08	105.92	1328.2	15	-232.86	
8470		250,00 кВА							
8471	ЗТП-424 вул.Шкільна,1 шк.с.Розсошенц	400,00 кВА	368	124.93	243.07	0	148.4	260.49	0.25
8472		630,00 кВА							
8473	ЗТП-428 кінотеатр "Алмаз"	630,00 кВА	811.44	0	811.44	0	293	608.6	0.25
8474		630,00 кВА							
8474	ЗТП-430 вул.М.Грушевського,19	400,00 кВА	368	117.92	250.08	610.1	38	374.12	0.25
8475		250,00 кВА							
8476	ЗТП-431 вул.Г.Сталінграду,19	250,00 кВА	322	270.26	51.74	1292.4	5	-187.06	
8477		250,00 кВА							
8478	ЗТП-432 вул.В.Тирнівська,1	250,00 кВА	322	62.46	259.54	903.8	0	-546.02	
8479		250,00 кВА							
8480	ЗТП-433 вул.Красіна,75	400,00 кВА	515.2	217.35	297.85	1171.3	10	249.81	0.25
8481		400,00 кВА							
8482	ЗТП-434 вул.Цюлковського,44	400,00 кВА	515.2	273.44	241.76	2426.5	0	149.5	0.25
8483		400,00 кВА							
8484	ЗТП-435 вул.Г.Сталінграду,24	400,00 кВА	515.2	234.56	280.64	1495	0	281.55	0.25
8485		400,00 кВА							
8485	ЗТП-436 вул.В.Тирнівська,42	400,00 кВА	515.2	273.44	241.76	2054.8	65.5	26.37	0.25
8486		400,00 кВА							
8487	ЗТП-437 вул.В.Тирнівська,36	630,00 кВА	811.44	344.83	466.61	2414.5	10	373.57	0.25
8488		630,00 кВА							
8489	ЗТП-439 вул.Г.Сталінграду,16	160,00 кВА	206.08	38.88	167.2	160	0	68.98	0.25
8490		160,00 кВА							
8491	ЗТП-440 вул.Г.Сталінграду,20	250,00 кВА	322	8.29	313.71	420	0	-62.22	
8492		250,00 кВА							
8493	ЗТП-441 вул.Ю.Побєдоносцева,8	630,00 кВА	515.2	405.38	109.82	2182.4	4	-39.73	
8494		400,00 кВА							
8495	ЗТП-442 вул.Ю.Побєдоносцева,3	400,00 кВА	515.2	242.85	272.35	1955.2	210	-388.65	
8496		400,00 кВА							
8497	ЗТП-443 вул.Нікітченко,4	630,00 кВА	811.44	306.59	504.85	2209	11.5	577.57	0.25
8498		630,00 кВА							
8499	ЗТП-444 вул.Конева,8	400,00 кВА	515.2	0	515.2	861	7	563.11	0.25
8500		400,00 кВА							
8501	ЗТП-445 вул.Красіна,116	400,00 кВА	515.2	290.01	225.19	1306.5	0	124.61	0.25
8502		400,00 кВА							
8503	ЗТП-446 вул.Ю.Побєдосцева,8	400,00 кВА	515.2	175.92	339.28	1084.5	2.9	689.15	0.25
8504		400,00 кВА							
8505	ЗТП-447 вул.Ю.Побєдосцева,13	400,00 кВА	515.2	220.54	294.66	1002.2	0	428.91	0.25
8506		400,00 кВА							
8507	ЗТП-450 вул.В.Тирнівська,25/2	250,00 кВА	322	155.52	166.48	316	60	372.84	0.25
8508		250,00 кВА							
8509	ЗТП-451 пр.Космічний,11а	400,00 кВА	515.2	246.03	269.17	2212	96	-531.45	
8510		400,00 кВА							
8511	ЗТП-452 пр.Космічний,2	400,00 кВА	515.2	304.04	211.16	731.8	0	699.31	0.25
8512		400,00 кВА							
8513	ЗТП-453 пр.Латишева,2	400,00 кВА	515.2	326.98	188.22	1465.45	50	-84.34	
8514		400,00 кВА							
8515	ЗТП-454 пр.Космічний,9	630,00 кВА	811.44	0	811.44	531.2	0	370.4	0.25
8516		630,00 кВА							
8517	ЗТП-455 пр.Хорольський,6	400,00 кВА	515.2	381.16	134.04	1165.5	87	178.61	0.25
8518		400,00 кВА							
8519	ЗТП-456 вул.Примакова,6а	400,00 кВА	206.08	136.4	69.68	122	0	106.98	0.25
8520		160,00 кВА							
8521	ЗТП-457 вул.Примакова,12а	400,00 кВА	515.2	233.29	281.91	1516.6	0	259.95	0.25
8522		400,00 кВА							
8523	ЗТП-458 вул.Курчатова,10/2	400,00 кВА	515.2	237.11	278.00	1740	0	27.55	0.25

8524	ЗТП-459 вул.Курчатова,10/2	400,00 кВА	515.2	207.11	270.00	1170	0	27.00	0.25
8525		400,00 кВА							
8526	ЗТП-459 пр.Латишева,11	400,00 кВА	515.2	188.03	327.17	912	7	512.11	0.25
8527		400,00 кВА							
8528	ЗТП-460 вул.Медична,1	400,00 кВА	515.2	0	515.2	812	0	-239.56	
8529		400,00 кВА							
8530	ЗТП-461 вул.Медична,1	400,00 кВА	515.2	144.69	370.51	892	7	-326.56	
8531		400,00 кВА							
8532	ЗТП-462 вул.Медична,1	400,00 кВА	515.2	0	515.2	812	330	-569.56	
8533		630,00 кВА							
8534	ЗТП-463 вул.Курчатова,13	630,00 кВА	811.44	140.23	671.21	1203	9.9	-311.3	
8535		400,00 кВА							
8536	ЗТП-464 вул.Курчатова,5	400,00 кВА	515.2	238.39	276.81	1805.1	5	336.57	0.25
8537		400,00 кВА							
8538	ЗТП-465 вул.Половка,105	400,00 кВА	368	0	368	290.3	0	118.59	0.25
8539		400,00 кВА							
8540	ЗТП-474 вул.М.Бірюзова,88	400,00 кВА	515.2	79.67	435.53	524.2	51	-2.76	
8541		400,00 кВА							
8542	ЗТП-476 бульвар Нестерова,11	400,00 кВА	368	188.67	179.33	2379.5	0	-1110.53	
8543		400,00 кВА							
8544	ЗТП-477 вул.Гожулянська,18	400,00 кВА	515.2	163.17	352.03	1523.1	0	253.45	0.25
8545		400,00 кВА							
8546	ЗТП-478 вул.Кучеренко,9	400,00 кВА	515.2	149.79	365.41	948	10	473.11	0.25
8547		400,00 кВА							
8548	ЗТП-480 вул.М.Бірюзова,76	160,00 кВА	206.08	168.27	37.81	334	20	125.26	0.25
8549		160,00 кВА							
8550	ЗТП-510 вул.Боровиківського,12	630,00 кВА	811.44	234.56	576.88	2860.9	0	1196.3	0.25
8551		630,00 кВА							
8552	ЗТП-511 вул.Огнівська,12	630,00 кВА	811.44	432.79	378.65	4708.9	5	-656.7	
8553		630,00 кВА							
8554	ЗТП-512 вул.Боровиківського,10	630,00 кВА	811.44	346.11	465.33	2456.3	153	771.7	0.25
8555		630,00 кВА							
8556	ЗТП-532 вул.Ракова,2	250,00 кВА	322	68.2	253.8	415	5	328.84	0.25
8557		250,00 кВА							
8558	ЗТП-580 вул.Кагамлика,76	250,00 кВА	322	0	322	502.4	63	-84.8	
8559		250,00 кВА							
8560	ЗТП-581 вул.Довженко,3	250,00 кВА	322	0	322	802	6	-327.4	
8561		250,00 кВА							
8562	ЗТП-583 вул.Довженко,3ж	400,00 кВА	368	0	368	342.5	42	164.75	0.25
8563		400,00 кВА							
8564	ЗТП-585 вул.Кагамлика,33	250,00 кВА	322	175.92	146.08	1404	10	-303.66	
8565		400,00 кВА							
8566	ЗТП-586 вул.Кагамлика,35	400,00 кВА	515.2	239.02	276.18	503	0	69.44	0.25
8567		400,00 кВА							
8568	ЗТП-588 вул.Матросова,2	250,00 кВА	322	126.2	195.8	410	0	197.55	0.25
8569		250,00 кВА							
8570	ЗТП-589 вул.Чайковського,7	400,00 кВА	515.2	96.25	418.95	56	0	712.96	0.25
8571		400,00 кВА							
8572	ЗТП-600 вул.Б.Хмельницького,7	400,00 кВА	515.2	342.92	172.28	1094.1	5	99.04	0.25
8573		400,00 кВА							
8574	ЗТП-601 вул.Миру,12	400,00 кВА	515.2	59.28	455.92	335	0	237.44	0.25
8575		400,00 кВА							
8576	ЗТП-602 вул.Б.Хмельницького,18	250,00 кВА	322	259.42	62.58	2121	10	-1020.66	
8577		250,00 кВА							
8578	ЗТП-603 вул.Б.Хмельницького,36	630,00 кВА	515.2	116.64	398.56	1002.8	53.52	141.82	0.25
8579		400,00 кВА							
8580	ЗТП-604 вул.Б.Хмельницького,28	400,00 кВА	515.2	510.55	4.65	3903.8	9	-1336.8	
8581		400,00 кВА							
8582	ЗТП-605 пр.Рибальський,16	320,00 кВА	412.16	351.84	60.32	3758.1	0	-1697.3	
8583		400,00 кВА							
8584	ЗТП-609 вул.Чураївни,1	400,00 кВА	515.2	177.2	338	465	0	107.44	0.25
8585		400,00 кВА							
8586	ЗТП-610 пр.Рибальський,10	630,00 кВА	811.44	98.16	713.28	730	50	1474	0.25
8587		630,00 кВА							
8588	ЗТП-612 вул.Чураївни,3/2	630,00 кВА	811.44	410.48	400.96	2140.5	0	1240.5	0.25
8589		630,00 кВА							
8590	ЗТП-613 вул.Головка,8	630,00 кВА	811.44	332.08	479.36	1523.5	0	1274.57	0.25
8591		630,00 кВА							
8592	ЗТП-614 пр-т Вавілова,5	630,00 кВА	811.44	523.3	288.14	7016.5	8	-2967.3	
8593		630,00 кВА							
8594	ЗТП-616 б-р Б.Хмельницького,17	400,00 кВА	515.2	260.69	254.51	4575	0	-1999	
8595		630,00 кВА							
8596	ЗТП-617 пр-т Миру,40	630,00 кВА	811.44	244.12	567.32	1212	64	1522.07	0.25
8597		630,00 кВА							
8598	ЗТП-618 б-р Б.Хмельницького,15	630,00 кВА	811.44	223.73	587.71	3442	17	598.2	0.25
8599		630,00 кВА							
8600	ЗТП-552 вул.Юрченко,7	250,00 кВА	322	100.07	221.93	533	10	205.84	0.25
8601		250,00 кВА							
8602	ЗТП-621 вул.Миру,24	630,00 кВА	811.44	137.68	673.76	2312.6	0	485.47	0.25
8603		630,00 кВА							
8604	ЗТП-620 б-р Б.Хмельницького,9/7	630,00 кВА	811.44	328.9	482.54	3464.47	27.5	565.23	0.25
8605		630,00 кВА							
8606	ЗТП-479 вул.Гожулівська,24	630,00 кВА	811.44	195.68	615.76	352.48	48.8	1129.74	0.25
8607		630,00 кВА							
8608	ЗТП-622 б-р Б.Хмельницького,3	400,00 кВА	515.2	265.79	249.41	4059.4	0	-1483.4	
8609		400,00 кВА							
8610	РП-11 вул.Сковороди 1/3	630,00 кВА	811.44	126.2	685.24	470	560	-128.4	
8611		630,00 кВА							
8612	ЗТП-47 вул.С.Поділ,3а м.Полтава	250,00 кВА	322	199.5	122.5	1147.3	38.3	-291.16	
8613		250,00 кВА							
8614	ЗТП-71 пр.Підарський,4	400,00 кВА	515.2	205.75	210.45	1306.3	306	-414.16	

8611		400,00 кВА	515.2	288.74	226.46	847	0	351.14	0.25	
8612		400,00 кВА	515.2	0	515.2	1110.6	250.6	-788.76		
8613	ЗТП-429 вул.Шилівська 51а	400,00 кВА	515.2	0	515.2	1110.6	250.6	-788.76		
8614	ЗТП-403 вул.Гоголя,11 с.Розсошенці	315,00 кВА	289.8	247.95	41.85	359	9	178.79	0.25	
8615		400,00 кВА	515.2	0	515.2	85	527	-39.56		
8616	ЗТП-174 ПС по ул М.Бирюзова 47-А	400,00 кВА	515.2	0	515.2	85	527	-39.56		
8617		400,00 кВА	515.2	288.74	226.46	847	0	351.14	0.25	
8618	РП-31 вул.П.Юрченко,32/7	400,00 кВА	515.2	288.74	226.46	847	0	351.14	0.25	
8619		400,00 кВА	515.2	328.9	186.3	2034	20	-277.45		
8620	ЗТП-401 вул.Комарова,6	400,00 кВА	515.2	328.9	186.3	2034	20	-277.45		
8621		400,00 кВА	515.2	76.49	438.71	267	16.5	288.94	0.25	
8622	ЗТП-625 вул.Леніна,81	400,00 кВА	515.2	76.49	438.71	267	16.5	288.94	0.25	
8623		160,00 кВА	147.2	102.62	44.58	51.5	0	112.06	0.25	
8624	КТП-525 с.Івонченці	160,00 кВА	147.2	102.62	44.58	51.5	0	112.06	0.25	
8625		160,00 кВА	147.2	127.48	19.72	0	0	147.2	0.25	
8626	ЗТП-419 с.Щербані вул.Лихачова,17	630,00 кВА	811.44	0	811.44	396	0	505.6	0.25	
8627		630,00 кВА	811.44	0	811.44	396	0	505.6	0.25	
8628		250,00 кВА	206.08	0	206.08	306.5	0	-77.52		
8629		160,00 кВА	206.08	0	206.08	306.5	0	-77.52		
8630	РП-39 вул.Котляревського,21 м.Полтава	630,00 кВА	811.44	352.48	458.96	2299.4	51.5	-96.9		
8631		630,00 кВА	811.44	352.48	458.96	2299.4	51.5	-96.9		
8632		400,00 кВА	515.2	182.93	332.27	483.2	0	488.88	0.25	
8633		400,00 кВА	515.2	182.93	332.27	483.2	0	488.88	0.25	
8634	РП-38 пр.Миру,36	1,000,00 кВА	1288	160.62	1127.38	780	0	651.11	0.25	
8635		1,000,00 кВА	1288	160.62	1127.38	780	0	651.11	0.25	
8636	РП-37 вул.Леніна,16	630,00 кВА	811.44	140.86	670.58	911	262	714.07	0.25	
8637		630,00 кВА	811.44	140.86	670.58	911	262	714.07	0.25	
8638	РП-32 вул.Фрунзе,35а	400,00 кВА	515.2	193.77	321.43	1165.7	61	-28.56		
8639		400,00 кВА	515.2	193.77	321.43	1165.7	61	-28.56		
8640	КТП-524 с.Івонченці	160,00 кВА	147.2	0	147.2	491	0	-148.67		
8641	КТП-530 с.Івонченці	160,00 кВА	147.2	59.28	87.92	27	26.5	110.06	0.25	
8642	КТП-527 с.Івонченці	160,00 кВА	147.2	31.23	115.97	154	31	92.74	0.25	
8643	КТП-523 с.Івонченці	40,00 кВА	36.8	27.41	9.39	204	18	-152.57		
8644	ЗТП-124 вул.Залізна,17	630,00 кВА	811.44	305.95	505.49	1890.5	0	363.5	0.25	
8645		630,00 кВА	811.44	305.95	505.49	1890.5	0	363.5	0.25	
8646	КТП-528 с.Івонченці	160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	0	0	147.2	0.25	
8647	КТП-100 вул.Юнацька,17	250,00 кВА	230	98.8	131.2	520	0	14.88	0.25	
8648	КТП-117 вул.Сірова,18	250,00 кВА	230	98.16	131.84	467	5	62.88	0.25	
8649	КТП-562 с.Яр	250,00 кВА	230	86.69	143.31	127	61	155.28	0.25	
8650	КТП-561 с.Яр	250,00 кВА	230	108.36	121.64	61.5	10	271.78	0.25	
8651	КТП-82 с.Червоний Шлях вул.Лисенко,16	250,00 кВА	230	188.03	41.97	705.5	9.5	-180.12		
8652		160,00 кВА	147.2	24.22	122.98	63.5	0	100.06	0.25	
8653	ЗТП-471 вул.М.Башкірцевої,35	400,00 кВА	515.2	86.05	429.15	565	275.1	131.98	0.25	
8654		400,00 кВА	515.2	86.05	429.15	565	275.1	131.98	0.25	
8655	КТП-518 пров.Фіалковий	100,00 кВА	92	30.59	61.41	15	47	40.22	0.25	
8656	РП-36 вул.Степного Фронту,2	400,00 кВА	515.2	118.56	396.64	206	0	366.44	0.25	
8657		400,00 кВА	515.2	118.56	396.64	206	0	366.44	0.25	
8658	КТП-109 с.Червоний Шлях	250,00 кВА	230	117.28	112.72	478	0	56.88	0.25	
8659	КТП-520 вул.Примакова та Падалки	250,00 кВА	230	19.12	210.88	1456.6	21	-1134.32		
8660	ЗТП-44 пров. Андріївський,6т	1,000,00 кВА	1288	150.43	1137.57	1158.4	11.4	2407.98	0.25	
8661		1,000,00 кВА	1288	150.43	1137.57	1158.4	11.4	2407.98	0.25	
8662	КТП-540 вул.Лисенко	315,00 кВА	289.8	201.42	88.38	588	10	75.95	0.25	
8663	КТП-519 пров.Кольоровий,2	25,00 кВА	23	0.64	22.36	0	47	-21.44		
8664	КТП-482 вул.Лихачова,17	630,00 кВА	811.44	0	811.44	40	920	-58.4		
8665		630,00 кВА	811.44	0	811.44	40	920	-58.4		
8666	ЗТП-448 вул.Гребінки,19	630,00 кВА	811.44	120.47	690.97	779.8	7	1100.27	0.25	
8667		630,00 кВА	811.44	120.47	690.97	779.8	7	1100.27	0.25	
8668	ЗТП-607 вул.Леніна,88	630,00 кВА	811.44	103.26	708.18	135.5	0	766.1	0.25	
8669		630,00 кВА	811.44	103.26	708.18	135.5	0	766.1	0.25	
8670	ЗТП-608 вул.О.Бідного,1	630,00 кВА	811.44	80.95	730.49	39	0	862.6	0.25	
8671		630,00 кВА	811.44	80.95	730.49	39	0	862.6	0.25	
8672	КТП-627 вул.Південна	250,00 кВА	230	58	172	208	0	225.96	0.25	
8673		630,00 кВА	0	55.45	-55.45	0	0	0	0.25	
8674		630,00 кВА	0	126.2	-126.2	0	0	0	0.25	
8675	ЗТП-545 вул.Боровиковського,5	630,00 кВА	811.44	33.14	778.3	31.7	0	869.9	0.25	
8676		630,00 кВА	811.44	33.14	778.3	31.7	0	869.9	0.25	
8677	КТП-526 вул.Кіноармійська,94 сІвонченці	250,00 кВА	230	85.41	144.59	523	0	11.88	0.25	
8678	КТП-108 вул.Пілотська,23	160,00 кВА	147.2	65.01	82.19	101	0	62.56	0.25	
8679	КТП-564 вул.Д.Балацького (с.Яр)	100,00 кВА	92	7.01	84.99	203	41	-106.69		
Решетилковский филиал										
8679	КТП-1 смт. Решетилка (база РЕС)	250,00 кВА	230	66.29	163.71	177.8	0	77.76	0.25	
8680	МТП-10 с.Шишацьке	10,00 кВА	9.2	0	9.2	2	0	8.22	0.25	
8681	КТП-100 с. М.Шкурулиівка	100,00 кВА	92	38.24	53.76	158.5	0	15.08	0.25	
8682	КТП-101 смт. Решетилка	160,00 кВА	147.2	56.09	91.11	80	40	43.56	0.25	
8683	КТП-103 с. Поливка	100,00 кВА	92	6.37	85.63	84.1	0	53.21	0.25	
8684	КТП-104 с. Литвиновка	100,00 кВА	92	5.74	86.26	35	0	67.22	0.25	
8685	КТП-105 с. Пустовары	63,00 кВА	57.96	36.97	20.99	148.2	0	-38.84		
8686	КТП-106 с. Пустовары	250,00 кВА	230	0	230	50	0	205.56	0.25	
8687	КТП-107 с. Демидовка	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	134	0	-24.64		
8688	КТП-108 с. Демидовка	100,00 кВА	92	34.42	57.58	150	0	23.58	0.25	
8689	КТП-109 с. Демидовка	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	93	0	-6.49		
8690	КТП-11 с.Дем'янці	25,00 кВА	23	0.64	22.36	10	0	15.56	0.25	
8691	КТП-110 с.Н.Демидівка	60,00 кВА	55.2	0	55.2	40.6	0	20.73	0.25	
8692	КТП-113 с. Андріївка	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	37.5	0	17.43	0.25	
8693	МТП-114 с.Андріївка	10,00 кВА	9.2	0	9.2	14.5	0	-4.28		
8694	КТП-115 с. Житниківка	40,00 кВА	36.8	0	36.8	47.5	0	7.43	0.25	
8695	КТП-116 с. Демидовка	160,00 кВА	147.2	0	147.2	80	0	83.56	0.25	
8696	КТП-118 смт. Решетилка	100,00 кВА	92	0	92	50	0	52.22	0.25	

8697	КТП-119 смт. Решетиливка	100,00 кВА	92	1,27	90,73	45	0	57,22	0,25
8698	КТП-12 с. Братешкы	160,00 кВА	147,2	0	147,2	30	0	133,56	0,25
8699	КТП-120 с. Колоти	40,00 кВА	36,8	13,39	23,41	78,5	0	-9,07	
8700	КТП-121 с. Колоти	100,00 кВА	92	10,2	81,8	168,9	0	4,68	0,25
8701	КТП-124 с. Поточок	100,00 кВА	92	2,55	89,45	83,2	0	90,38	0,25
8702	КТП-125 с. В.Бакай	40,00 кВА	36,8	8,92	27,88	60,7	0	-5,77	
8703	КТП-127 с. В.Бакай	63,00 кВА	57,96	12,11	45,85	66,1	0	20,41	0,25
8704	КТП-129 с. Крохмальцы	40,00 кВА	36,8	21,03	15,77	80,1	0	-25,17	
8705	КТП-130 с. М.Бакай	160,00 кВА	147,2	10,2	137	133,6	0	144,14	0,25
8706	КТП-131 с. М.Бакай	160,00 кВА	147,2	0	147,2	50	0	113,56	0,25
8707	КТП-132 с. Мушты	63,00 кВА	57,96	0	57,96	50	0	14,4	0,25
8708	КТП-133 с. Мушты	63,00 кВА	57,96	0	57,96	37	0	49,51	0,25
8709	КТП-134 с. Мушты	60,00 кВА	55,2	19,12	36,08	100,3	0	3,85	0,25
8710	КТП-137 с. Новоселовка	100,00 кВА	92	2,55	89,45	80	0	22,22	0,25
8711	КТП-138 с. Сени	63,00 кВА	57,96	0	57,96	80	0	-15,6	
8712	КТП-139 с. Пасечники	63,00 кВА	57,96	6,37	51,59	51,1	0	35,41	0,25
8713	КТП-140 с. Пасечники	63,00 кВА	57,96	4,46	53,5	50	0	14,4	0,25
8714	КТП-141 с. Поточек	63,00 кВА	57,96	0	57,96	40	30	-5,6	
8715	КТП-142 с. Поточек	160,00 кВА	147,2	27,41	119,79	161,2	0	58,5	0,25
8716	КТП-144 с. Николаевка	40,00 кВА	36,8	0	36,8	9,5	0	31,39	0,25
8717	КТП-148 смт. Решетилка	100,00 кВА	92	40,16	51,84	30	0	72,22	0,25
8718	КТП-15 с. Н.Михайлівка	100,00 кВА	92	33,78	58,22	177,1	0	36,85	0,25
8719	КТП-150 смт. Решетилка	160,00 кВА	147,2	40,79	106,41	308,4	20	13,93	0,25
8720	КТП-151 смт. Решетилка	100,00 кВА	92	15,3	76,7	139	9,5	25,08	0,25
8721	КТП-152 смт. Решетилка	63,00 кВА	57,96	62,46	-4,5	351,2	22	-238,41	
8722	КТП-153 смт. Решетилка	160,00 кВА	147,2	69,48	77,72	326,8	18	-2,47	
8723	КТП-154 смт. Решетилка	250,00 кВА	230	67,56	162,44	306,64	9	27,64	0,25
8724	КТП-157 смт. Решетилка	100,00 кВА	92	46,53	45,47	224,3	0	-10,35	
8725	КТП-158 смт. Решетилка	250,00 кВА	230	112,18	117,82	619,6	5,5	13,79	0,25
8726	КТП-159 смт. Решетилка	100,00 кВА	92	38,24	53,76	256,4	5	-47,45	
8727	КТП-16 с. Молодыківщина	63,00 кВА	57,96	10,2	47,76	81	0	5,51	0,25
8728	КТП-160 смт. Решетилка	160,00 кВА	147,2	45,26	101,94	250,5	8	83,83	0,25
8729	КТП-162 с. Лыман-1	100,00 кВА	92	12,75	79,25	123,6	0	13,71	0,25
8730	КТП-164 с. Лыман-1	63,00 кВА	57,96	17,85	40,11	102,6	0	6,76	0,25
8731	КТП-166 с. Лыман-1	100,00 кВА	92	24,86	67,14	61	0	76,31	0,25
8732	КТП-167 с. Плоске	63,00 кВА	57,96	21,67	36,29	113,7	0	-4,34	
8733	КТП-169 с. Плоске	160,00 кВА	147,2	0	147,2	40	0	123,56	0,25
8734	КТП-17 с. Молодыківщина	100,00 кВА	92	10,84	81,16	57,6	0	79,71	0,25
8735	КТП-170 с. Левенцивка	40,00 кВА	36,8	4,46	32,34	66	0	-11,07	
8736	КТП-171 с. Левенцивка	63,00 кВА	57,96	3,19	54,77	39,5	0	47,01	0,25
8737	КТП-172 с. Лыман-2	40,00 кВА	36,8	3,19	33,61	52	0	2,93	0,25
8738	КТП-173 с. Плоске	100,00 кВА	92	2,55	89,45	113	0	24,31	0,25
8739	КТП-174 с. Чердынкы	63,00 кВА	57,96	2,55	55,41	30	0	34,4	0,25
8740	КТП-176 с. Твердохлебы	63,00 кВА	57,96	6,37	51,59	55,7	0	30,81	0,25
8741	КТП-177 с. Твердохлебы	40,00 кВА	36,8	2,55	34,25	40	0	14,93	0,25
8742	КТП-178 с. Твердохлебы	100,00 кВА	92	7,01	84,99	21,5	0	115,81	0,25
8743	КТП-18 с. Писчаное	100,00 кВА	92	17,21	74,79	119,5	0	54,08	0,25
8744	КТП-180 с. Брамли	40,00 кВА	36,8	0	36,8	32,5	0	22,43	0,25
8745	КТП-181 с. Лыман-1	25,00 кВА	23	9,56	13,44	111,2	0	-85,64	
8746	КТП-182 с. Туры	40,00 кВА	36,8	7,65	29,15	45,5	0	9,43	0,25
8747	КТП-183 с. Мирное	40,00 кВА	36,8	1,91	34,89	45,1	0	9,83	0,25
8748	КТП-184 с. Сухорабовка	100,00 кВА	92	12,75	79,25	62	0	75,31	0,25
8749	КТП-186 с. Бузыновщина	25,00 кВА	23	0	23	23	0	11,33	0,25
8750	КТП-187 с. Бузыновщина	100,00 кВА	92	4,46	87,54	70	0	32,22	0,25
8751	КТП-188 с. Пихули	40,00 кВА	36,8	0	36,8	9,5	0	31,39	0,25
8752	КТП-189 с. Ганжи	100,00 кВА	92	6,37	85,63	64,7	26	46,61	0,25
8753	КТП-19 с. Пищаное	63,00 кВА	57,96	5,74	52,22	69,5	0	17,01	0,25
8754	МТП-190 с. Педыки	10,00 кВА	9,2	0	9,2	3,5	0	6,72	0,25
8755	КТП-192 смт. Решетилка	100,00 кВА	92	38,24	53,76	149,5	5	19,08	0,25
8756	КТП-193 с. Сухорабовка	250,00 кВА	230	74,58	155,42	208,7	9,5	215,76	0,25
8757	КТП-194 с. Сухорабовка	160,00 кВА	147,2	32,51	114,69	146	0	131,74	0,25
8758	КТП-195 с. Сухорабовка	160,00 кВА	147,2	22,31	124,89	163	5	109,74	0,25
8759	КТП-196 с. Березняки	63,00 кВА	57,96	9,56	48,4	90,7	0	18,66	0,25
8760	КТП-197 с. Плоское	60,00 кВА	55,2	5,74	49,46	55	0	6,33	0,25
8761	КТП-200 с. Фрунзовка	30,00 кВА	27,6	5,74	21,86	32	0	9,19	0,25
8762	КТП-201 с. Шевченкове	63,00 кВА	57,96	1,27	56,69	60	0	4,4	0,25
8763	КТП-202 с. Дружба	63,00 кВА	57,96	0,64	57,32	61,9	0	2,5	0,25
8764	КТП-203 с. Нагорное	100,00 кВА	92	6,37	85,63	33,5	0	103,81	0,25
8765	КТП-204 с. Шамраивка	160,00 кВА	147,2	12,11	135,09	100	0	63,56	0,25
8766	КТП-206 с. Каленыкы	63,00 кВА	57,96	21,03	36,93	124,2	10	-24,84	
8767	КТП-207 с. Яценкы	40,00 кВА	36,8	0	36,8	7,5	0	33,39	0,25
8768	МТП-208 с. Пасківка	10,00 кВА	9,2	0	9,2	7,5	0	2,72	0,25
8769	КТП-21 с. Пищане	160,00 кВА	147,2	0	147,2	100,6	0	62,96	0,25
8770	КТП-212 с. Хрещате	40,00 кВА	36,8	0	36,8	32	10	-1,11	
8771	КТП-213 с. Михновка	100,00 кВА	92	16,57	75,43	124,9	7,5	41,18	0,25
8772	КТП-215 с. Шрамкы	40,00 кВА	36,8	3,19	33,61	22,1	0	32,83	0,25
8773	КТП-216 с. Мьякеньовка	100,00 кВА	92	42,07	49,93	160,5	0	13,08	0,25
8774	КТП-217 с. Подгорянка	40,00 кВА	36,8	12,75	24,05	48,1	0	6,83	0,25
8775	КТП-219 с. Каленыкы	63,00 кВА	57,96	28,05	29,91	111,5	0	-2,14	
8776	КТП-22 с. Пищане	63,00 кВА	57,96	12,75	45,21	99	0	10,36	0,25
8777	КТП-220 с. Каленики	160,00 кВА	147,2	8,29	138,91	299,7	75	-155	
8778	КТП-221 с. Паненки	63,00 кВА	57,96	14,02	43,94	106,2	0	3,16	0,25
8779	КТП-222 с. Онищенки	63,00 кВА	57,96	15,93	42,03	68,5	0	18,01	0,25
8780	КТП-223 с. Шиловка	63,00 кВА	57,96	21,67	36,29	142,6	0	-33,24	
8781	КТП-224 с. Шиловка	100,00 кВА	92	5,1	86,9	100	0	2,22	0,25
8782	КТП-226 с. В.Бакай	60,00 кВА	55,2	0	55,2	7	0	54,33	0,25
8783	КТП-228 с. Шиловка	160,00 кВА	147,2	45,26	101,94	242,1	0	100,23	0,25

8784	КТП-23 с. Жовтневе	40,00 кВА	36.8	11.47	25.33	28.7	0	12.19	0.25
8785	КТП-230 с. Михновка	100,00 кВА	92	34.42	57.58	191.2	0	22.75	0.25
8786	КТП-232 с. Дружба	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	86.5	0	-17.07	
8787	КТП-233 с. Дружба	100,00 кВА	92	13.39	78.61	78.9	0	58.41	0.25
8788	КТП-234 с. Шевченкове	40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	86.5	0	-31.57	
8789	КТП-235 с. Шевченкове	50,00 кВА	46	31.23	14.77	243.9	16	-173.11	
8790	КТП-237 с. Пащенки	63,00 кВА	57.96	0	57.96	25	0	39.4	0.25
8791	КТП-239 с. Пащенки	160,00 кВА	147.2	35.06	112.14	199.3	0	143.03	0.25
8792	КТП-24 с. Жовтневе	100,00 кВА	92	42.71	49.29	265.6	0	-51.65	
8793	КТП-240 с. Пащенки	100,00 кВА	92	1.91	90.09	60	0	42.22	0.25
8794	МТП-241 с. Гольманівка	10,00 кВА	9.2	0.64	8.56	1.5	0	8.72	0.25
8795	КТП-242 с. Шамраївка	40,00 кВА	36.8	10.84	25.96	67.8	0	-12.87	
8796	КТП-243 с. Шамраївка	63,00 кВА	57.96	24.86	33.1	120.5	0	-11.14	
8797	КТП-244 с. Шамраївка	100,00 кВА	92	1.27	90.73	75	0	27.22	0.25
8798	КТП-245 с. Каленки	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	129.1	0	-19.74	
8799	КТП-246 с. Каленки	63,00 кВА	57.96	0	57.96	32	0	32.4	0.25
8800	КТП-247 смт. Решетилівка	100,00 кВА	92	30.59	61.41	182.7	13.5	-22.62	
8801	КТП-248 с. Коломак	40,00 кВА	36.8	3.82	32.98	66.5	5	-16.57	
8802	КТП-249 с. Дружба	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	74.6	0	11.91	0.25
8803	КТП-25 с. Шкурупи	100,00 кВА	92	21.67	70.33	126.5	0	47.08	0.25
8804	КТП-250 с. Оницянки	40,00 кВА	36.8	16.57	20.23	57	0	-2.07	
8805	КТП-253 с. Пененки	63,00 кВА	57.96	0	57.96	50	0	14.4	0.25
8806	МТП-254 с. Паськівка	10,00 кВА	9.2	0	9.2	4.5	0	5.72	0.25
8807	КТП-255 с. Яценки	100,00 кВА	92	10.84	81.16	79.1	0	58.21	0.25
8808	КТП-257 с. Новоселівка	100,00 кВА	92	88.6	3.4	308	10	-104.05	
8809	КТП-258 с. Жовтневе	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	56	2	-3.07	
8810	КТП-259 с. Лобачи	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	124.2	0	-14.84	
8811	КТП-26 с. Шкурупи	100,00 кВА	92	19.76	72.24	117.9	0	55.68	0.25
8812	КТП-260 с. Тривайлы	25,00 кВА	23	1.27	21.73	24.6	0	9.73	0.25
8813	КТП-261 с. Хрещате	60,00 кВА	55.2	5.74	49.46	49	0	33.39	0.25
8814	КТП-263 с. Дружба	100,00 кВА	92	5.74	86.26	114.3	25.3	-37.38	
8815	КТП-265 с. Фрунзівка	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	27.5	0	59.01	0.25
8816	КТП-266 с. Фрунзівка	40,00 кВА	36.8	5.74	31.06	81.9	0	-26.97	
8817	КТП-268 с. Каленки	100,00 кВА	92	0	92	39.5	0	62.72	0.25
8818	КТП-27 с. Шкурупи	60,00 кВА	55.2	8.29	46.91	75.3	0	7.09	0.25
8819	КТП-270 с. Каленки	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	68.5	0	18.01	0.25
8820	КТП-271 с. Прокіпівка	100,00 кВА	92	15.3	76.7	117.6	0	55.98	0.25
8821	КТП-272 с. Новоселівка	250,00 кВА	230	7.65	222.35	200	0	55.56	0.25
8822	КТП-273 с. Дмитренки	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	9	0	55.4	0.25
8823	КТП-274 смт. Решетилівка	100,00 кВА	92	19.12	72.88	164	12	-2.42	
8824	КТП-275 с. Сухораївка	100,00 кВА	92	14.66	77.34	63.5	0	73.81	0.25
8825	КТП-276 с. Сухораївка	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	76.5	0	87.06	0.25
8826	КТП-277 с. Сухораївка	100,00 кВА	92	14.02	77.98	60.6	50	-8.38	
8827	КТП-278 с. Хрещатое	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	125.3	0	-15.94	
8828	КТП-28 с. Голубы	60,00 кВА	55.2	4.46	50.74	45	0	37.39	0.25
8829	КТП-280 с. Жовтневе (сад)	25,00 кВА	23	1.91	21.09	20	0	5.56	0.25
8830	КТП-282 с. Новоселівка	100,00 кВА	92	9.56	82.44	63	0	39.22	0.25
8831	КТП-283 с. Глибока Балка	100,00 кВА	92	0	92	32.5	0	69.72	0.25
8832	КТП-285 смт. Решетилівка	100,00 кВА	92	44.62	47.38	160.1	10	3.48	0.25
8833	КТП-289 смт. Решетилівка	100,00 кВА	92	8.29	83.71	24.5	0	77.72	0.25
8834	КТП-29 с. Голубы	63,00 кВА	57.96	0	57.96	3	0	61.4	0.25
8835	КТП-299 с. Лиман-2	100,00 кВА	92	0	92	50	0	52.22	0.25
8836	КТП-304 с. Шрамки	60,00 кВА	55.2	5.74	49.46	48.5	0	33.89	0.25
8837	КТП-307 с. Шевченкове	160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	100	0	63.56	0.25
8838	КТП-308 с. Демидовка	40,00 кВА	36.8	0	36.8	38	0	2.89	0.25
8839	КТП-31 с. Коржи	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	41.2	0	13.73	0.25
8840	КТП-310 с. Сени	100,00 кВА	92	16.57	75.43	115.7	0	57.88	0.25
8841	КТП-312 с. Лиман-2	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	53	0	1.93	0.25
8842	КТП-315 с. Сухораївка	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	25	0	39.4	0.25
8843	КТП-316 с. Сухораївка	100,00 кВА	92	12.75	79.25	126	6	41.58	0.25
8844	КТП-317 с. Пидок	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	34.1	0	52.41	0.25
8845	КТП-32 с. Гл. Балка	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	49	0	37.51	0.25
8846	КТП-323 с. Колотии	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	26.5	0	28.43	0.25
8847	КТП-324 смт. Решетилівка	100,00 кВА	92	42.07	49.93	249	5	-40.05	
8848	КТП-325 с. Шевченкове	160,00 кВА	147.2	0	147.2	130	0	33.56	0.25
8849	КТП-326 с. Пасечники	100,00 кВА	92	4.46	87.54	46	0	91.31	0.25
8850	КТП-328 с. Жовтневе	160,00 кВА	147.2	0	147.2	124.4	0	39.16	0.25
8851	КТП-329 с. Пищаное	160,00 кВА	147.2	24.86	122.34	139.9	0	137.84	0.25
8852	КТП-33 с. Гл. Балка	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	100.2	2	7.16	0.25
8853	КТП-335 с. Шевченкове	400,00 кВА	368	0	368	200	0	208.89	0.25
8854	КТП-302 с. М'яженьківка	250,00 кВА	230	33.14	196.86	195.4	5	233.56	0.25
8855	КТП-34 с. Гл. Балка	100,00 кВА	92	49.08	42.92	79.2	0	23.02	0.25
8856	КТП-342 с. Поточек	160,00 кВА	147.2	0	147.2	88.1	0	75.46	0.25
8857	МТП-344 с. Коломийці	10,00 кВА	9.2	0	9.2	2	0	8.22	0.25
8858	КТП-345 смт. Решетилівка	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	122.6	0	97.1	0.25
8859	КТП-346 с. Лиман-2	100,00 кВА	92	12.11	79.89	75.5	0	61.81	0.25
8860	КТП-347 с. Лиман-2	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	58.5	0	28.01	0.25
8861	КТП-350 смт. Решетилівка	100,00 кВА	92	14.66	77.34	124.5	0	49.08	0.25
8862	КТП-352 смт. Решетилівка	160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	244.2	9.5	88.63	0.25
8863	КТП-353 смт. Решетилівка	63,00 кВА	57.96	63.1	-5.14	262	0	-127.21	
8864	КТП-356 смт. Решетилівка	100,00 кВА	92	24.86	67.14	189.5	16.5	7.95	0.25
8865	КТП-357 смт. Решетилівка	100,00 кВА	92	16.57	75.43	162.5	0	11.08	0.25
8866	КТП-359 с. Песчаное	400,00 кВА	368	163.81	204.19	320	0	88.89	0.25
8867	КТП-36 с. Гл. Балка	25,00 кВА	23	2.55	20.45	23	0	11.33	0.25
8868	КТП-360 с. Песчаное	160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	188	0	89.74	0.25
8869	КТП-361 с. Лобаи	160,00 кВА	147.2	0	147.2	76.2	0	87.36	0.25
8870	КТП-362 с. Песчаное	63,00 кВА	57.96	30.59	27.37	173.2	4	-42.41	

8871	КТП-368 с. Колотии	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	25	0	138.56	0.25
8872	КТП-37 с. Гл. Балка	50,00 кВА	46	10.84	35.16	61	0	7.66	0.25
8873	КТП-372 с. М.Бакай	250,00 кВА	230	18.48	211.52	35	0	220.56	0.25
8874	КТП-373 с. Жовтневе	160,00 кВА	147.2	29.32	117.88	164.5	0	113.24	0.25
8875	КТП-38 с. Лобачи	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	73.2	0	13.31	0.25
8876	КТП-385 смт. Решетилівка	60,00 кВА	55.2	38.24	16.96	60	0	1.33	0.25
8877	КТП-386 с. Кукобовка	250,00 кВА	230	56.09	173.91	160.1	3	180.18	0.25
8878	КТП-527 с.Пасичники	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	36.5	0	50.01	0.25
8879	КТП-389 с. Жовтневе	100,00 кВА	92	17.85	74.15	135.5	6	32.08	0.25
8880	КТП-39 с. Лобачи	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	82.5	0	4.01	0.25
8881	КТП-391 с. Пашенки	100,00 кВА	92	11.47	80.53	67	0	70.31	0.25
8882	КТП-392 с. Пасечники	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	90.1	10	9.26	0.25
8883	КТП-393 с. Пещаное	100,00 кВА	92	63.74	28.26	75	0	27.22	0.25
8884	КТП-394 с.Балаці	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	150	0	13.56	0.25
8885	КТП-398 с. Колотии	100,00 кВА	92	24.22	67.78	88.2	0	49.11	0.25
8886	КТП-4 с. Кривки	100,00 кВА	92	9.56	82.44	70.5	2	64.81	0.25
8887	КТП-40 с. Лобачи	160,00 кВА	147.2	0	147.2	100	0	63.56	0.25
8888	КТП-400 с. Пустовары	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	84.5	6	-21.07	
8889	КТП-401 с. Н.Демидовка	63,00 кВА	57.96	26.13	31.83	91	0	18.36	0.25
8890	КТП-402 с.Литвинівка	100,00 кВА	92	19.76	72.24	118.1	0	55.48	0.25
8891	КТП-403 с. Пашенки	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	60.1	0	26.41	0.25
8892	КТП-404 с. Демидовка	160,00 кВА	147.2	0	147.2	20	0	143.56	0.25
8893	КТП-405 с. Кукобовка	100,00 кВА	92	7.65	84.35	107	0	-4.78	
8894	КТП-406 с. Кукобовка	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	67.2	0	19.31	0.25
8895	КТП-407 с. Кукобовка	100,00 кВА	92	10.2	81.8	80	0	22.22	0.25
8896	КТП-409 с. Новоселовка	160,00 кВА	147.2	24.86	122.34	167.5	10	100.24	0.25
8897	КТП-41 с. Тривайлы	25,00 кВА	23	0.64	22.36	45	0	-19.44	
8898	КТП-410 с. Туры	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	81.5	0	5.01	0.25
8899	КТП-411 с. Гл. Балка	100,00 кВА	92	21.03	70.97	123.5	0	13.81	0.25
8900	КТП-412 с. Демидовка	100,00 кВА	92	19.76	72.24	129.7	0	43.88	0.25
8901	КТП-413 с. Демидовка	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	25	0	61.51	0.25
8902	КТП-415 с. Сухорабівка	100,00 кВА	92	17.21	74.79	92.9	0	44.41	0.25
8903	КТП-416 с. Дружба	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	37.3	0	17.63	0.25
8904	КТП-418 с. Пашенки	160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	156	0	7.56	0.25
8905	КТП-42 с. Крохмальцы	100,00 кВА	92	5.74	86.26	35	0	67.22	0.25
8906	КТП-421 с. Н.Михайловка	100,00 кВА	92	25.5	66.5	65.5	0	71.81	0.25
8907	КТП-422 смт. Решетилівка	160,00 кВА	147.2	52.27	94.93	184.1	0	93.64	0.25
8908	КТП-424 с.Н.Диканька	63,00 кВА	57.96	31.87	26.09	81.7	0	4.81	0.25
8909	КТП-425 с. Пашенки	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	25	0	138.56	0.25
8910	КТП-426 с. Плоске	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	41	0	178.7	0.25
8911	КТП-430 с. Лиман-2	100,00 кВА	92	26.77	65.23	73.5	0	63.81	0.25
8912	КТП-433 с. Сени	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	53	0	33.51	0.25
8913	КТП-437 с. Молодыківщина	250,00 кВА	230	0.64	229.36	50	0	205.56	0.25
8914	КТП-438 с. Лиман-2	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	80.3	45	94.4	0.25
8915	КТП-439 с. Федивка	100,00 кВА	92	26.77	65.23	80	0	22.22	0.25
8916	КТП-44 с. Н. Братешки	63,00 кВА	57.96	21.67	36.29	52.2	0	34.31	0.25
8917	КТП-443 с. Н.Михайловка	100,00 кВА	92	3.19	88.81	50	0	52.22	0.25
8918	КТП-444 с. Федивка	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	38	0	16.93	0.25
8919	КТП-447 с. Шурупилы	10,00 кВА	9.2	0	9.2	0	0	9.2	0.25
8920	КТП-45 с. Братешки	100,00 кВА	92	54.18	37.82	150.5	0	23.08	0.25
8921	КТП-453 смт. Решетилівка	100,00 кВА	92	63.1	28.9	161	10	2.58	0.25
8922	КТП-46 с. Братешки	63,00 кВА	57.96	31.87	26.09	81.1	0	5.41	0.25
8923	КТП-460 с. Гл. Балка	400,00 кВА	368	5.1	362.9	233.1	10	165.79	0.25
8924	КТП-466 с.Онщеники	160,00 кВА	147.2	21.03	126.17	98.5	0	121.2	0.25
8925	КТП-470 с. В.Бакай	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	32.7	0	53.81	0.25
8926	КТП-473 с. М.Бакай	60,00 кВА	55.2	29.96	25.24	75.6	0	6.79	0.25
8927	КТП-474 с. М.Бакай	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	93.7	0	126	0.25
8928	КТП-475 с. М.Бакай	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	50	0	113.56	0.25
8929	КТП-476 с. Мушты	40,00 кВА	36.8	22.31	14.49	52.3	0	2.63	0.25
8930	КТП-477 с. Мушты	63,00 кВА	57.96	24.86	33.1	62	0	24.51	0.25
8931	КТП-478 с. Мушты	160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	130	0	33.56	0.25
8932	КТП-48 с. Братешки	100,00 кВА	92	4.46	87.54	14.5	0	87.72	0.25
8933	КТП-502 с. Шамраївка	250,00 кВА	230	1.27	228.73	90	0	165.56	0.25
8934	КТП-484 с.Лиман-1	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	130	0	33.56	0.25
8935	КТП-487 с. Гл. Балка	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	43	0	43.51	0.25
8936	КТП-49 с. Лиман-2	40,00 кВА	36.8	21.03	15.77	53	0	1.93	0.25
8937	КТП-491 с. Поточек	100,00 кВА	92	35.06	56.94	86.5	0	87.08	0.25
8938	КТП-492 смт. Решетилівка	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	67.5	0	19.01	0.25
8939	КТП-495 с. Плоске	63,00 кВА	57.96	21.03	36.93	192.9	0	-83.54	
8940	КТП-496 с. Плоске	100,00 кВА	92	21.03	70.97	103.9	35	-1.59	
8941	КТП-497 с. Твердохлебы	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	84	0	2.51	0.25
8942	КТП-498 с. Чередыныкы	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	67.7	3	15.81	0.25
8943	КТП-51 с. Лиман-2	100,00 кВА	92	0	92	70	0	32.22	0.25
8944	КТП-514 смт. Решетилівка	160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	115	0	104.7	0.25
8945	КТП-516 с. Хоружи	160,00 кВА	147.2	31.87	115.33	139.3	17.2	63.2	0.25
8946	КТП-517 смт. Решетилівка	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	68	0	18.51	0.25
8947	КТП-52 с. Лиман-2	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	57.5	2.5	-5.07	
8948	КТП-54 с. Жовтневе	100,00 кВА	92	65.01	26.99	293.5	0	-79.55	
8949	КТП-55 с. Жовтневе	100,00 кВА	92	35.69	56.31	285.5	9	-80.55	
8950	КТП-521 с. Шамраївка	60,00 кВА	55.2	15.3	39.9	86.5	0	-4.11	
8951	КТП-59 с. Жовтневе	63,00 кВА	57.96	22.95	35.01	186.5	0	-51.71	
8952	КТП-6 с. Кривкы	40,00 кВА	36.8	7.01	29.79	32.5	0	22.43	0.25
8953	КТП-62 с. Белоконы	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	73.7	0	-18.77	
8954	КТП-63 с. Белоконы	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	70	0	16.51	0.25
8955	КТП-64 с. Белоконы	160,00 кВА	147.2	23.58	123.62	69	0	150.7	0.25
8956	КТП-66 с. Колотии	250,00 кВА	230	3.82	226.18	209.9	0	45.66	0.25
8957	КТП-67 смт. Решетилівка	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	130.5	10	23.06	0.25

8958	КТП-68 с. Коломак	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	97.2	0	-10.69		
8959	КТП-69 с. Кузьменкы	40,00 кВА	36.8	0	36.8	8.5	0	32.39	0.25	
8960	КТП-7 с. Потеряйки	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	98.6	0	179.14	0.25	
8961	КТП-71 с. Лобачи	160,00 кВА	147.2	37.61	109.59	206.9	2	10.8	0.25	
8962	КТП-72 с. Лютивка	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	112.6	0	-3.24		
8963	КТП-73 с. Долина	60,00 кВА	55.2	22.95	32.25	128	10	-33.85		
8964	КТП-77 с. Жовтневе	63,00 кВА	57.96	31.23	26.73	197.6	0	-62.81		
8965	КТП-78 с. Жовтневе	63,00 кВА	57.96	41.43	16.53	203	0	-68.21		
8966	КТП-79 с. Щербачи	40,00 кВА	36.8	4.46	32.34	53	2	-0.07		
8967	КТП-8 с. Кривки	160,00 кВА	147.2	20.4	126.8	61.5	0	158.2	0.25	
8968	КТП-83 с. Славкы	25,00 кВА	23	0	23	11	0	14.56	0.25	
8969	КТП-84 с. Славкы	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	67.6	1	17.91	0.25	
8970	КТП-86 с. Жовтневе	100,00 кВА	92	1.27	90.73	90	0	12.22	0.25	
8971	МТП-9 с. Г.Потеряйки	10,00 кВА	9.2	0	9.2	4	0	6.22	0.25	
8972	КТП-90 с. Лучки	100,00 кВА	92	21.03	70.97	72.4	0	64.91	0.25	
8973	КТП-92 с. Лучки	60,00 кВА	55.2	15.3	39.9	65.8	0	16.59	0.25	
8974	КТП-93 с. Федівка	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	92.1	11	6.26	0.25	
8975	КТП-94 с. Федівка	100,00 кВА	92	38.24	53.76	156.6	0	16.98	0.25	
8976	КТП-95 с. Федивка	60,00 кВА	55.2	24.86	30.34	99.2	0	4.95	0.25	
8977	КТП-96 с. Федивка	250,00 кВА	230	32.51	197.49	200	0	55.56	0.25	
8978	КТП-97 с. Шарлаї	10,00 кВА	9.2	0	9.2	7	0	3.22	0.25	
8979	КТП-99 с.М.Шкурупівка	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	65.6	0	20.91	0.25	
8980	КТП-366 с. Братешки	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	43	0	43.51	0.25	
8981	КТП-210 с. Николаївка	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	64.5	0	22.01	0.25	
8982	КТП-145 с. Николаївка	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	64.9	0	21.61	0.25	
8983	ЗТП № 155 с.Решетилівка	250,00 кВА	230	9.56	220.44	119.5	0	223.78	0.25	
8984	ЗТП-493 с.Решетилівка	400,00 кВА	206.08	95.61	110.47	447.3	177.68	-145.72		
8985		160,00 кВА								
8986	ЗТП-429 с.Решетилівка	250,00 кВА	322	48.44	273.56	195.3	0	162.48	0.25	
8987		250,00 кВА								
8988	ЗТП-298 с.Молодіківщина	250,00 кВА	128.8	0	128.8	50	0	93.11	0.25	
8989		100,00 кВА								
8990	ЗТП № 2 с.Решетилівка	400,00 кВА	515.2	98.16	417.04	400	0	172.44	0.25	
8991		400,00 кВА								
8992	ЗТП № 147 с.Решетилівка	400,00 кВА	515.2	212.89	302.31	795	16	620.11	0.25	
8993		400,00 кВА								
8994	ЗТП-296 с.Решетилівка	160,00 кВА	206.08	72.03	134.05	303.4	0	175.86	0.25	
8995		160,00 кВА								
8996	ЗТП-333 с.Решетилівка	250,00 кВА	322	146.6	175.4	546.4	0	202.44	0.25	
8997		250,00 кВА								
8998	ЗТП № 435 с.Решетилівка	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	144.5	0	133.24	0.25	
8999	ЗТП № 383 с.М.Бакаї	250,00 кВА	230	9.56	220.44	20	0	235.56	0.25	
9000	ЗТП № 286 с.Решетилівка	250,00 кВА	230	74.58	155.42	340.1	3	90.86	0.25	
9001	ЗТП-469 с.Жовтневе	40,00 кВА	51.52	54.18	-2.66	48	25	-15.76		
9002		40,00 кВА								
9003	КТП-343 с. Шамраївка	250,00 кВА	230	0	230	200	0	55.56	0.25	
9004	КТП-313 с. Решетилівка	250,00 кВА	230	49.72	180.28	213	0	42.56	0.25	
9005	КТП-146 с. Решетилівка	100,00 кВА	92	20.4	71.6	106.1	0	-3.88		
9006	КТП-377 с.Михнівкa	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	46	0	40.51	0.25	
9007	ЗТП-420 с.Жовтневе	250,00 кВА	322	47.17	274.83	216.7	0	141.08	0.25	
9008		250,00 кВА								
9009	КТП-290 с.Жовтневе	100,00 кВА	92	3.82	88.18	64.6	0	37.62	0.25	
9010	КТП-523 смт.Решетилівка	20,00 кВА	18.4	0	18.4	7.5	0	12.94	0.25	
9011	КТП-185 смт.Решетилівка	100,00 кВА	92	2.55	89.45	68	9.6	24.62	0.25	
9012	КТП-441 с.Демидівка	40,00 кВА	36.8	0	36.8	32	0	8.89	0.25	
9013	КТП-211 с.Хоружі	40,00 кВА	36.8	0	36.8	10	0	30.89	0.25	
9014	КТП-112 с.Пустовари	40,00 кВА	36.8	0	36.8	81.5	0	-40.61		
9015	КТП-483 с.Пустовари	100,00 кВА	92	0	92	60	0	42.22	0.25	
9016	ЗТП-305 с.Решетилівка	250,00 кВА	322	82.22	239.78	250.85	119	110.75	0.25	
9017		250,00 кВА								
9018	ЗТП-505 с.Кукобівка	400,00 кВА	368	0	368	0	0	368	0.25	
9019	КТП-522 с.Піщане	250,00 кВА	230	2.55	227.45	205	0	50.56	0.25	
9020	КТП-331 с.Решетилівка	160,00 кВА	147.2	42.07	105.13	181.5	25	71.24	0.25	
9021	КТП-156 смт.Решетилівка	100,00 кВА	92	4.46	87.54	73	0	29.22	0.25	
9022	ЗТП-218 с.Хоружі	63,00 кВА	81.14	20.4	60.74	40	0	50.16	0.25	
9023		63,00 кВА								
9024	КТП-452 с.Шилівка	160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	30	0	133.56	0.25	
9025	КТП-508 с.Шкурупії	250,00 кВА	230	3.19	226.81	200.6	0	54.96	0.25	
9026	КТП-303 с.Сухорабівка	100,00 кВА	92	3.19	88.81	82.5	10	9.72	0.25	
9027	КТП-375 смт.Решетилівка	50,00 кВА	46	15.93	30.07	58.5	0	-7.39		
9028	КТП-252 с.Шамраївка	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	41.5	0	45.01	0.25	
9029	КТП-165 смт.Решетилівка	100,00 кВА	92	35.69	56.31	135.7	0	37.88	0.25	
9030	КТП-284 вул.Матросова смт.Решетилівка	250,00 кВА	230	97.52	132.48	568	70	-103.12		
9031	КТП-456 с.Колотії	250,00 кВА	230	5.1	224.9	265	0	78.28	0.25	
9032	КТП-20 с.М.Шкурупівка	100,00 кВА	92	5.1	86.9	10.5	0	91.72	0.25	
9033	КТП-371 с.Дмитренки	250,00 кВА	230	0	230	160	0	95.56	0.25	
9034	КТП-293 смт.Решетилівка	250,00 кВА	230	11.47	218.53	88	170	-2.44		
9035	КТП-529 смт.Решетилівка	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	81.5	0	5.01	0.25	
9036	КТП-61 с-ще Решетилівка	100,00 кВА	92	21.67	70.33	95.5	5	36.81	0.25	
9037	КТП-75 с.Жовтневе	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	90.7	0	129	0.25	
Семёновский филиал										
9038	КТП-70 смт.Семенівка	400,00 кВА	368	72.03	295.97	458.8	24	373.01	0.25	
9039	КТП № 71 с.м.т.Семенівка	160,00 кВА	147.2	53.54	93.66	606.7	0	-264.37		
9040	КТП № 4 с.м.т.Семенівка	250,00 кВА	230	63.74	166.26	393.75	7.5	133.63	0.25	
9041	КТП-254 с.Горошино	100,00 кВА	92	5.74	86.26	66	0	36.22	0.25	
9042	КТП-385 смт.Семенівка	160,00 кВА	147.2	106.57	40.63	10.5	130	23.06	0.25	
9043	КТП № 290 с.В.Поділ	160,00 кВА	147.2	24.22	122.98	209	22	46.74	0.25	

9044	КТП № 17 с.Василівка	160,00 кВА	147.2	23.26	123.94	89.5	0	130.2	0.25
9045	КТП № 15 с.Василівка	160,00 кВА	147.2	4.59	142.61	40	0	123.56	0.25
9046	КТП № 392 с.Василівка	160,00 кВА	147.2	36.33	110.87	146	0	131.74	0.25
9047	КТП № 23 с.Заїченці	160,00 кВА	147.2	42.07	105.13	63	8	92.56	0.25
9048	КТП-300 смт.Біляки	30,00 кВА	27.6	9.56	18.04	40	0	-9.33	
9049	КТП № 168 с.Вереміївка	160,00 кВА	147.2	26.13	121.07	258.2	0	19.54	0.25
9050	КТП-30 с.Брусово	40,00 кВА	36.8	0	36.8	14	0	26.89	0.25
9051	КТП № 245 с.Вербки	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	151.3	0	12.26	0.25
9052	КТП № 66 с.Устимівка	160,00 кВА	147.2	26.77	120.43	216	0	61.74	0.25
9053	КТП № 338 с.Устимівка	250,00 кВА	230	0.96	229.04	133	0	122.56	0.25
9054	КТП № 301 с.Устимівка	250,00 кВА	230	10.2	219.8	84	0	259.28	0.25
9055	КТП № 53 с.Очеретувате	160,00 кВА	147.2	20.4	126.8	203	0	-39.44	
9056	КТП № 258 с.Сгорівка	250,00 кВА	230	10.01	219.99	44	0	211.56	0.25
9057	КТП № 48 с.В.Липняги	250,00 кВА	230	33.78	196.22	173	3	167.28	0.25
9058	КТП № 379 с.В.Липняги	160,00 кВА	147.2	68.2	79	162	10	105.74	0.25
9059	КТП № 322 с.Богданівка	160,00 кВА	147.2	42.07	105.13	292.5	5	44.83	0.25
9060	КТП-343 с.Богданівка	400,00 кВА	368	22.31	345.69	32	0	517.25	0.25
9061	КТП-380 с.Пузирі	250,00 кВА	230	41.43	188.57	245.5	5	92.78	0.25
9062	КТП № 381 с.Наріжжя	160,00 кВА	147.2	17.21	129.99	68.5	0	95.06	0.25
9063	КТП № 345 с.Оболонь	250,00 кВА	230	63.74	166.26	280	0	153.96	0.25
9064	КТП № 114 с.Горощино	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	94	0	125.7	0.25
9065	КТП-425 с.Гаївка	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	116	0	-29.49	
9066	КТП № 174 с.Погрібняки	100,00 кВА	92	4.46	87.54	85	0	52.31	0.25
9067	КТП № 351 с.Погрібняки	630,00 кВА	579.6	0.32	579.28	469.5	0	174.5	0.25
9068	КТП № 411 с.Іванівка	250,00 кВА	230	6.37	223.63	160	0	183.28	0.25
9069	КТП № 84 с.Степанівка	160,00 кВА	147.2	78.4	68.8	262.9	14	65.43	0.25
9070	КТП-365 с.Степанівка	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	65	0	-0.6	
9071	КТП № 88 с.Кр.Руда	250,00 кВА	230	25.5	204.5	169	0	174.28	0.25
9072	КТП № 90 с.Кр.Руда	160,00 кВА	147.2	42.71	104.49	310.5	5	26.83	0.25
9073	КТП-85 с.Степанівка	100,00 кВА	92	13.39	78.61	114.5	14	45.08	0.25
9074	КТП № 160 с.Кр.Руда	63,00 кВА	57.96	0.25	57.71	6	0	58.4	0.25
9075	КТП № 313 с.Кр.Руда	250,00 кВА	230	0.32	229.68	90	0	165.56	0.25
9076	КТП № 315 с.Кр.Руда	250,00 кВА	230	31.87	198.13	148	5	280.96	0.25
9077	КТП № 103 с.Оболонь	160,00 кВА	147.2	83.5	63.7	299.8	20	-42.06	
9078	КТП № 225 с.Новоселиця	160,00 кВА	147.2	42.71	104.49	145	0	132.74	0.25
9079	КТП № 110 с.Тукалі	160,00 кВА	147.2	8.29	138.91	167.5	0	52.2	0.25
9080	КТП № 336 с.Слюзівка	160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	31	0	188.7	0.25
9081	КТП № 47 с.Греблі	250,00 кВА	230	8.35	221.65	189	0	154.28	0.25
9082	КТП № 201 с.Худолівка	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	106	0	113.7	0.25
9083	МТП-430 смт.Семенівка	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	34	0	52.51	0.25
9084	КТП-431 смт.Семенівка	160,00 кВА	147.2	37.61	109.59	130.5	0	89.2	0.25
9085	КТП № 432 с.м.т.Семенівка	160,00 кВА	147.2	42.71	104.49	243	0	34.74	0.25
9086	КТП № 68 с.м.т.Семенівка	160,00 кВА	147.2	42.07	105.13	280.5	0	61.83	0.25
9087	КТП-1 смт.Семенівка	100,00 кВА	92	64.06	27.94	302	0	-88.05	
9088	КТП № 69 с.м.т.Семенівка	400,00 кВА	368	92.42	275.58	444.5	19.4	391.91	0.25
9089	КТП № 3 с.м.т.Семенівка	250,00 кВА	230	98.8	131.2	549	10	-24.12	
9090	КТП-2 смт.Семенівка	100,00 кВА	92	25.5	66.5	138	5	30.58	0.25
9091	КТП-44 смт.Семенівка	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	107.5	0	-20.99	
9092	КТП-99 смт.Семенівка	160,00 кВА	147.2	29.96	117.24	228.3	0	49.44	0.25
9093	КТП № 272 с.м.т.Семенівка	160,00 кВА	147.2	76.49	70.71	337	0	5.33	0.25
9094	КТП № 242 с.м.т.Семенівка	250,00 кВА	230	105.17	124.83	385.2	0	149.68	0.25
9095	КТП № 282 с.м.т.Семенівка	160,00 кВА	147.2	52.9	94.3	222	0	55.74	0.25
9096	КТП № 172 с.м.т.Семенівка	160,00 кВА	147.2	57.37	89.83	238	9	-27.3	
9097	КТП № 349 с.м.т.Семенівка	160,00 кВА	147.2	75.85	71.35	322	9.6	10.73	0.25
9098	КТП № 308 с.м.т.Семенівка	63,00 кВА	57.96	38.24	19.72	20	0	44.4	0.25
9099	КТП № 366 с.м.т.Семенівка	100,00 кВА	92	65.65	26.35	220.5	5	-51.92	
9100	КТП № 395 с.м.т.Семенівка	100,00 кВА	92	41.43	50.57	93	0	9.22	0.25
9101	КТП № 327 с.м.т.Семенівка	100,00 кВА	92	37.61	54.39	181.5	8	-15.92	
9102	КТП № 358 с.м.т.Семенівка	63,00 кВА	57.96	61.83	-3.87	230.1	30.5	-151.24	
9103	КТП № 274 с.м.т.Семенівка	100,00 кВА	92	6.37	85.63	128	0	-25.78	
9104	КТП № 354 с.м.т.Семенівка	100,00 кВА	92	0	92	60	0	42.22	0.25
9105	КТП № 394 с.м.т.Семенівка	100,00 кВА	92	57.37	34.63	243.5	0	-69.92	
9106	КТП № 424 с.Тарасівка	160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	246	0	96.33	0.25
9107	КТП-13 с.Тарасівка	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	105	0	114.7	0.25
9108	КТП № 7 с.м.т.Семенівка	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	248.5	0	-28.8	
9109	КТП № 262 с.м.т.Семенівка	100,00 кВА	92	36.97	55.03	425.5	0	-211.55	
9110	КТП № 263 с.м.т.Семенівка	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	59	0	104.56	0.25
9111	КТП № 239 с.Паніванівка	160,00 кВА	147.2	92.42	54.78	222.5	10	109.83	0.25
9112	КТП-237 с.Паніванівка	100,00 кВА	92	58.64	33.36	310	5	-101.05	
9113	КТП № 56 с.Паніванівка	250,00 кВА	230	13.58	216.42	157	0	186.28	0.25
9114	КТП № 182 с.В.Поділ	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	100	0	63.56	0.25
9115	КТП-236 с.В.Поділ	100,00 кВА	92	51.63	40.37	311.1	5	-102.15	
9116	КТП № 235 с.В.Поділ	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	19	0	45.4	0.25
9117	КТП № 233 с.В.Поділ	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	75	0	88.56	0.25
9118	КТП № 232 с.В.Поділ	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	58	0	28.51	0.25
9119	КТП-266 смт.Семенівка	100,00 кВА	92	33.14	58.86	198.5	0	-24.92	
9120	КТП № 231 с.В.Поділ	100,00 кВА	92	10.2	81.8	107	0	66.58	0.25
9121	КТП № 230 с.В.Поділ	100,00 кВА	92	66.29	25.71	170	0	3.58	0.25
9122	КТП № 16 с.Василівка	100,00 кВА	92	17.85	74.15	74	0	63.31	0.25
9123	КТП-171 с.Василівка	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	137	0	140.74	0.25
9124	КТП № 243 с.Василівка	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	115.5	0	104.2	0.25
9125	КТП № 299 с.м.т.Семенівка	100,00 кВА	92	40.16	51.84	360.5	0	-146.55	
9126	КТП № 281 с.Чаплиці	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	64	0	22.51	0.25
9127	КТП № 355 с.Василівка	63,00 кВА	57.96	0.06	57.9	38	0	26.4	0.25
9128	КТП № 393 с.Чаплиці	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	21	0	43.4	0.25
9129	КТП № 362 с.Василівка	160,00 кВА	147.2	4.14	143.06	43	0	120.56	0.25
9130	КТП № 389 с.Василівка	100,00 кВА	92	36.33	55.67	144	0	29.58	0.25

9131	КТП-19 с.Білогуби		40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	20	0	20.89	0.25
9132	КТП № 18 с.Чаплинці		63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	41	0	45.51	0.25
9133	КТП № 22 с.Заїченці		250,00 кВА	230	40.79	189.21	196.9	5	232.06	0.25
9134	КТП-26 с.Бакумівка		40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	28.5	0	12.39	0.25
9135	КТП № 27 с.Бакумівка		60,00 кВА	55.2	7.65	47.55	83	0	-0.61	
9136	КТП № 42 с.Тройняки		60,00 кВА	55.2	9.56	45.64	30	0	52.39	0.25
9137	КТП № 24 с.Середіно		25,00 кВА	23	2.87	20.13	36	0	-1.67	
9138	КТП № 28 с.Бакумівка		100,00 кВА	92	24.22	67.78	109	0	28.31	0.25
9139	КТП-318 с.Бакумівка		63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	41	0	45.51	0.25
9140	КТП № 316 с.Тройняки		40,00 кВА	36.8	14.02	22.78	98.6	0	-43.67	
9141	КТП-311 с.Заїченці		63,00 кВА	57.96	18.8	39.16	67	3	16.51	0.25
9142	КТП № 179 с.Заїченці		63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	134	5	-29.64	
9143	МТП-72 с.Грицаї		10,00 кВА	9.2	1.91	7.29	2	0	8.22	0.25
9144	КТП № 37 с.Біляки		250,00 кВА	230	26.45	203.55	197.3	0	236.66	0.25
9145	КТП № 38 с.Біляки		100,00 кВА	92	33.78	58.22	85.7	0	51.61	0.25
9146	КТП № 264 с.Біляки		100,00 кВА	92	25.5	66.5	148	0	25.58	0.25
9147	КТП-333 с.Біляки		250,00 кВА	230	70.11	159.89	357	0	177.88	0.25
9148	КТП № 303 с.Біляки		100,00 кВА	92	12.11	79.89	12	0	90.22	0.25
9149	КТП № 36 с.П.Біляки		100,00 кВА	92	29.96	62.04	234	0	-60.42	
9150	КТП № 248 с.Вереміївка		250,00 кВА	230	49.08	180.92	70	0	185.56	0.25
9151	КТП № 11 с.Вереміївка		100,00 кВА	92	14.66	77.34	91	0	46.31	0.25
9152	КТП № 292 с.Селекстанція		250,00 кВА	230	47.8	182.2	258	0	175.96	0.25
9153	КТП № 291 с.Селекстанція		100,00 кВА	92	25.5	66.5	96	0	41.31	0.25
9154	КТП № 289 с.Вереміївка		100,00 кВА	92	33.78	58.22	179.1	0	-5.52	
9155	КТП № 241 с.Селекстанція		400,00 кВА	368	24.22	343.78	230	0	464.34	0.25
9156	КТП № 12 с.Карпиха		160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	170	0	107.74	0.25
9157	КТП № 334 с.Брусосо		63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	83	6	-2.49	
9158	КТП № 287 с.Брусосо		160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	49	0	114.56	0.25
9159	КТП № 335 с.Брусосо		50,00 кВА	46	21.03	24.97	138	0	-51.21	
9160	КТП № 29 с.Брусосо		63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	120.2	0	-10.84	
9161	КТП-33 с.Брусосо		63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	170	0	-60.64	
9162	КТП-61 с.Вербки		100,00 кВА	92	28.68	63.32	78.5	0	58.81	0.25
9163	КТП № 62 с.Вербки		100,00 кВА	92	54.82	37.18	172.7	5	-4.12	
9164	КТП-64 с.Вербки		63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	84.5	0	2.01	0.25
9165	КТП-10 с.Вербки		160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	201.5	0	-37.94	
9166	КТП № 67 с.Устимівка		250,00 кВА	230	15.3	214.7	72	0	271.28	0.25
9167	КТП № 373 с.Вербки		100,00 кВА	92	23.58	68.42	157.5	0	16.08	0.25
9168	КТП № 60 с.Герасимівка		160,00 кВА	147.2	26.13	121.07	66	0	153.7	0.25
9169	КТП № 278 с.Герасимівка		50,00 кВА	46	10.71	35.29	49	0	2.11	0.25
9170	КТП № 59 с.Герасимівка		100,00 кВА	92	9.56	82.44	73	0	64.31	0.25
9171	КТП № 342 с.Устимівка		63,00 кВА	57.96	22.31	35.65	181	0	-71.64	
9172	КТП № 341 с.Устимівка		630,00 кВА	579.6	0	579.6	504	0	140	0.25
9173	КТП № 74 с.Устимівка		63,00 кВА	57.96	27.41	30.55	126	0	-16.64	
9174	КТП № 163 с.Герасимівка		25,00 кВА	23	14.66	8.34	29	0	-3.44	
9175	КТП № 57 с.Шепелівка		40,00 кВА	36.8	17.85	18.95	47	0	7.93	0.25
9176	КТП № 54 с.Очеретувате		100,00 кВА	92	29.32	62.68	138	5	30.58	0.25
9177	КТП-55 с.Очеретувате		100,00 кВА	92	15.3	76.7	179	0	-41.69	
9178	КТП № 310 с.Очеретувате		40,00 кВА	36.8	19.12	17.68	116	0	-46.57	
9179	КТП № 350 с.Очеретувате		160,00 кВА	147.2	19.44	127.76	168	0	51.7	0.25
9180	КТП № 388 с.Очеретувате		160,00 кВА	147.2	48.44	98.76	317	0	25.33	0.25
9181	КТП № 402 с.Очеретувате		160,00 кВА	147.2	100.71	46.49	95	0	68.56	0.25
9182	КТП № 256 с.Вільне		100,00 кВА	92	0.96	91.04	0	0	92	0.25
9183	КТП № 260 с.Чапаєвка		160,00 кВА	147.2	10.2	137	38	0	181.7	0.25
9184	КТП № 257 с.Вільне		160,00 кВА	147.2	57.37	89.83	317.7	0	24.63	0.25
9185	КТП № 259 с.Чапаєвка		100,00 кВА	92	23.58	68.42	204	0	9.95	0.25
9186	КТП-359 с.Новоселиця		100,00 кВА	92	0	92	9.9	0	92.32	0.25
9187	КТП № 357 с.Сгорівка		100,00 кВА	92	6.25	85.75	104	0	33.31	0.25
9188	КТП № 340 с.Чапаєвка		250,00 кВА	230	0	230	40	0	215.56	0.25
9189	КТП № 361 с.Сгорівка		160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	219	0	123.33	0.25
9190	КТП-49 с.Липняги		63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	116	0	-6.64	
9191	КТП № 413 с.Паніванівка		100,00 кВА	92	6.37	85.63	101	0	36.31	0.25
9192	КТП-326 смт.Семенівка		100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
9193	КТП № 186 с.Байрак		160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	214.9	0	62.84	0.25
9194	КТП № 189 с.Рокитки		250,00 кВА	230	19.12	210.88	80	0	263.28	0.25
9195	КТП № 185 с.Богданівка		250,00 кВА	230	28.68	201.32	136	5	292.96	0.25
9196	КТП № 151 с.Оболонь		160,00 кВА	147.2	43.34	103.86	260	0	17.74	0.25
9197	КТП № 51 с.М.Липняги		100,00 кВА	92	47.8	44.2	200	0	-26.42	
9198	КТП № 353 с.Богданівка		160,00 кВА	147.2	3.06	144.14	59.5	0	104.06	0.25
9199	КТП № 187 с.Богданівка		63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	66	0	20.51	0.25
9200	КТП № 191 с.Жовтневе		100,00 кВА	92	22.95	69.05	230.2	2	-58.62	
9201	КТП № 193 с.Осокори		50,00 кВА	46	4.46	41.54	40	0	28.66	0.25
9202	КТП № 207 с.Н.Петрівка		100,00 кВА	92	14.02	77.98	66	0	36.22	0.25
9203	КТП № 190 с.Н.Петрівка		250,00 кВА	230	23.58	206.42	174	2	257.96	0.25
9204	КТП № 78 с.Жовтневе		100,00 кВА	92	3.19	88.81	45	0	57.22	0.25
9205	КТП № 192 с.Жовтневе		160,00 кВА	147.2	31.87	115.33	123.5	0	96.2	0.25
9206	КТП № 181 с.Жовтневе		160,00 кВА	147.2	23.26	123.94	124.4	0	153.34	0.25
9207	КТП-196 с.Бурбіно		63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	26	0	60.51	0.25
9208	КТП № 203 с.Сотницьке		63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	44	0	42.51	0.25
9209	КТП № 197 с.Василіяки		40,00 кВА	36.8	2.04	34.76	16	0	24.89	0.25
9210	КТП № 208 с.Лукашівка		60,00 кВА	55.2	13.7	41.5	83	5	-5.61	
9211	КТП № 195 с.Бурбіно		100,00 кВА	92	35.69	56.31	100	0	37.31	0.25
9212	КТП № 204 с.Пузири		100,00 кВА	92	26.77	65.23	86	0	51.31	0.25
9213	КТП № 205 с.Пузири		50,00 кВА	46	15.93	30.07	52	0	16.66	0.25
9214	КТП № 206 с.Пузири		100,00 кВА	92	4.46	87.54	60	0	42.22	0.25
9215	КТП № 209 с.Лукашівка		100,00 кВА	92	36.33	55.67	80	0	22.22	0.25
9216	КТП № 198 с.Бурбіно		400,00 кВА	368	6.37	361.63	288	290.3	-29.05	
9217	КТП № 75 с.Пузири		250,00 кВА	230	5.1	224.9	65	0	190.56	0.25

9218	КТП № 211 с.Строкачі	100,00 кВА	92	14.34	77.66	55	0	82.31	0.25
9219	КТП № 210 с.Строкачі	100,00 кВА	92	8.92	83.08	60	0	77.31	0.25
9220	КТП № 216 с.Матвіївка	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	23	0	140.56	0.25
9221	КТП № 218 с.Матвіївка	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	121	9	-43.49	
9222	КТП № 222 с.Наріжжя	160,00 кВА	147.2	56.73	90.47	173	9	95.74	0.25
9223	КТП № 221 с.Наріжжя	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	96.6	0	123.1	0.25
9224	КТП № 219 с.Наріжжя	100,00 кВА	92	9.94	82.06	94	0	43.31	0.25
9225	КТП № 212 с.Н.Калкаєв	100,00 кВА	92	8.92	83.08	8	0	94.22	0.25
9226	КТП № 215 с.Н.Калкаєв	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	30	0	56.51	0.25
9227	КТП № 217 с.Матвіївка	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	82	0	4.51	0.25
9228	КТП № 214 с.Н.Калкаєв	50,00 кВА	46	6.37	39.63	74	0	-5.34	
9229	КТП № 213 с.Н.Калкаєв	100,00 кВА	92	6.37	85.63	87	0	50.31	0.25
9230	КТП № 156 с.Кукоби	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	35	0	51.51	0.25
9231	КТП № 155 с.Горошино	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	78	0	141.7	0.25
9232	КТП-157 с.Гаївка	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	75	0	11.51	0.25
9233	КТП № 317 с.Горошино	100,00 кВА	92	8.92	83.08	107.5	0	29.81	0.25
9234	КТП-314 с.Горошино	100,00 кВА	92	24.67	67.33	167	10	-3.42	
9235	КТП № 323 с.Ст.Калкаєв	100,00 кВА	92	14.02	77.98	75	0	62.31	0.25
9236	КТП-417 с.Горошино	100,00 кВА	92	24.22	67.78	206	0	7.95	0.25
9237	КТП № 223 с.Ст.Калкаєв	100,00 кВА	92	14.02	77.98	154	0	19.58	0.25
9238	КТП-149 с.Шерстюки	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	4	0	36.89	0.25
9239	КТП-112 с.Горошино	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	228.5	0	49.24	0.25
9240	КТП № 113 с.Горошино	160,00 кВА	147.2	52.9	94.3	170	0	107.74	0.25
9241	КТП-121 с.Погрибняки	63,00 кВА	57.96	0	57.96	36	0	28.4	0.25
9242	КТП № 153 с.Сердюки	25,00 кВА	23	0.83	22.17	16	0	9.56	0.25
9243	КТП № 125 с.Погрибняки	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	171.7	10	38	0.25
9244	КТП № 126 с.Погрибняки	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	195	0	-31.44	
9245	КТП № 363 с.Погрибняки	160,00 кВА	147.2	98.8	48.4	218.7	0	59.04	0.25
9246	КТП № 247 с.Мирони	250,00 кВА	230	40.35	189.65	204	0	229.96	0.25
9247	КТП № 421 с.Худолієвка	100,00 кВА	92	22.31	69.69	107	0	30.31	0.25
9248	КТП № 246 с.Мирони	63,00 кВА	57.96	43.34	14.62	202	0	-67.21	
9249	КТП № 270 с.Погрибняки	63,00 кВА	57.96	24.86	33.1	162	0	-52.64	
9250	КТП-423 с.Вереміївка	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	38	0	48.51	0.25
9251	КТП № 371 с.Погрибняки	100,00 кВА	92	70.11	21.89	230	0	-56.42	
9252	КТП № 414 с.Худолієвка	250,00 кВА	230	3.82	226.18	102.5	0	153.06	0.25
9253	КТП № 154 с.Погрибняки	63,00 кВА	57.96	41.43	16.53	88	0	-1.49	
9254	КТП № 124 с.Дем"янівка	250,00 кВА	230	21.03	208.97	231	0	202.96	0.25
9255	КТП-123 с.Дем"янівка	100,00 кВА	92	59.92	32.08	315.3	10	-111.35	
9256	КТП № 122 с.Дем"янівка	250,00 кВА	230	82.22	147.78	196.6	0	146.68	0.25
9257	КТП № 382 с.Дем"янівка	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	149.3	0	128.44	0.25
9258	КТП № 118 с.Іванівка	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	151	3	123.74	0.25
9259	КТП № 119 с.Іванівка	160,00 кВА	147.2	39.52	107.68	198	0	79.74	0.25
9260	КТП № 120 с.Іванівка	100,00 кВА	92	22.95	69.05	211.9	0	-38.32	
9261	КТП № 304 с.Іванівка	250,00 кВА	230	44.62	185.38	234.2	3	196.76	0.25
9262	КТП № 410 с.Іванівка	40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	34	0	20.93	0.25
9263	КТП № 265 с.Іванівка	160,00 кВА	147.2	0	147.2	74.3	0	89.26	0.25
9264	КТП-41 с.Устимівка	63,00 кВА	57.96	26.13	31.83	15	15	34.4	0.25
9265	КТП № 408 с.Бурімка	63,00 кВА	57.96	43.98	13.98	142	0	-32.64	
9266	КТП № 81 с.Бурімка	100,00 кВА	92	10.2	81.8	66.5	0	70.81	0.25
9267	КТП № 86 с.Степанівка	250,00 кВА	230	24.22	205.78	50	0	205.56	0.25
9268	КТП № 87 с.Степанівка	40,00 кВА	36.8	0	36.8	8	0	32.89	0.25
9269	КТП № 167 с.Степанівка	400,00 кВА	368	0.64	367.36	100	0	308.89	0.25
9270	КТП № 407 с.Степанівка	63,00 кВА	57.96	29.96	28	62	14	10.51	0.25
9271	КТП № 409 с.Бурімка	40,00 кВА	36.8	6.06	30.74	24	0	30.93	0.25
9272	КТП № 404 с.Степанівка	100,00 кВА	92	29.32	62.68	177.5	14	-17.92	
9273	КТП № 82 с.Кр.Руда	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	26	5	188.7	0.25
9274	КТП № 91 с.Кр.Руда	100,00 кВА	92	11.47	80.53	88.5	0	48.81	0.25
9275	КТП № 92 с.Кр.Руда	160,00 кВА	147.2	49.72	97.48	106	0	171.74	0.25
9276	КТП № 93 с.Кр.Руда	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	106	0	3.36	0.25
9277	КТП № 297 с.Кр.Руда	100,00 кВА	92	0.19	91.81	95	0	7.22	0.25
9278	КТП № 170 с.Кр.Руда	100,00 кВА	92	1.59	90.41	79	0	23.22	0.25
9279	КТП № 329 с.Кр.Руда	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	58	0	-3.07	
9280	КТП № 328 с.Кр.Руда	100,00 кВА	92	43.98	48.02	182	5	-13.42	
9281	КТП № 296 с.Оболонь	63,00 кВА	57.96	24.86	33.1	100.5	0	-13.99	
9282	КТП-116 с.Оболонь	100,00 кВА	92	16.57	75.43	128.1	0	9.21	0.25
9283	КТП № 115 с.Оболонь	100,00 кВА	92	63.74	28.26	138	0	35.58	0.25
9284	КТП-117 с.Натагенки	100,00 кВА	92	10.84	81.16	94	0	43.31	0.25
9285	КТП № 128 с.Оболонь	100,00 кВА	92	40.79	51.21	136	0	37.58	0.25
9286	КТП-129 с.Оболонь	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	90.5	0	-3.99	
9287	КТП № 101 с.Оболонь	160,00 кВА	147.2	31.87	115.33	153.5	0	124.24	0.25
9288	КТП-102 с.Оболонь	100,00 кВА	92	30.59	61.41	223	0	-9.05	
9289	КТП № 104 с.Оболонь	100,00 кВА	92	119.83	-27.83	282.5	0	-68.55	
9290	КТП № 105 с.Оболонь	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	205	0	72.74	0.25
9291	КТП № 106 с.Оболонь	160,00 кВА	147.2	1.47	145.73	64.5	0	99.06	0.25
9292	КТП-147 с.Оболонь	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	15	0	49.4	0.25
9293	КТП-144 с.Оболонь	63,00 кВА	57.96	38.24	19.72	91.2	0	-4.69	
9294	КТП № 166 с.Оболонь	100,00 кВА	92	7.65	84.35	22.5	0	79.72	0.25
9295	КТП № 140 с.Калинівка	100,00 кВА	92	14.02	77.98	90	0	47.31	0.25
9296	КТП № 141 с.Калинівка	100,00 кВА	92	7.65	84.35	59	0	78.31	0.25
9297	КТП № 132 с.Новоселиця	100,00 кВА	92	25.5	66.5	156	0	17.58	0.25
9298	КТП-133 с.Новоселиця	100,00 кВА	92	15.3	76.7	111	0	62.58	0.25
9299	МТП-130 с.Ч.Лиман	10,00 кВА	9.2	1.4	7.8	10	0	0.22	0.25
9300	КТП-131 с.Н.Олександрівка	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	25	0	61.51	0.25
9301	КТП № 139 с.Калинівка	100,00 кВА	92	11.47	80.53	86	0	51.31	0.25
9302	КТП № 109 с.Тукалі	100,00 кВА	92	11.98	80.02	44	0	93.31	0.25
9303	КТП № 152 с.Тукалі	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	105.5	0	114.2	0.25
9304	КТП-111 с.Тукалі	100,00 кВА	92	0	92	106	0	67.58	0.25

9305	КТП № 107 с.Зікранці	100,00 кВА	92	4,97	87,03	71	0	66,31	0,25
9306	КТП № 220 с.Наріжжя	250,00 кВА	230	5,74	224,26	164	0	269,96	0,25
9307	КТП № 138 с.Бадьорівка	100,00 кВА	92	3,82	88,18	32	0	105,31	0,25
9308	КТП № 134 с.Товсте	100,00 кВА	92	10,2	81,8	58	0	79,31	0,25
9309	КТП № 150 с.Товсте	100,00 кВА	92	28,68	63,32	94	0	43,31	0,25
9310	КТП № 46 с.Греблі	250,00 кВА	230	14,66	215,34	120	0	223,28	0,25
9311	КТП № 337 с.Греблі	100,00 кВА	92	16,57	75,43	104	0	69,58	0,25
9312	КТП № 403 с.Оболонь	100,00 кВА	92	40,79	51,21	143	0	30,58	0,25
9313	КТП-200 с.Худоліівка	63,00 кВА	57,96	19,12	38,84	56	0	30,51	0,25
9314	КТП № 202 с.Худоліівка	100,00 кВА	92	26,13	65,87	142	0	31,58	0,25
9315	КТП № 199 с.Худоліівка	60,00 кВА	55,2	17,85	37,35	86	0	-3,61	
9316	КТП № 372 с.Худоліівка	40,00 кВА	36,8	0,32	36,48	0	0	36,8	0,25
9317	КТП № 21 с.Худоліівка	60,00 кВА	55,2	8,92	46,28	25	0	36,33	0,25
9318	КТП-346 с.Тукалі	63,00 кВА	57,96	0	57,96	60	0	4,4	0,25
9319	КТП № 80 с.Бурімка	100,00 кВА	92	1,27	90,73	43	0	59,22	0,25
9320	ЗТП-5 смт.Семенівка	400,00 кВА							
9321		400,00 кВА	515,2	70,11	445,09	303	0	669,08	0,25
9322	ЗТП № 384 с.м.т.Семенівка	400,00 кВА							
9323		400,00 кВА	515,2	44,68	470,52	325,5	0	246,94	0,25
9324	ЗТП № 360 с.м.т.Семенівка	160,00 кВА	147,2	41,43	105,77	128	0	35,56	0,25
9325	КТП № 428 с.м.т.Семенівка	400,00 кВА	368	26,13	341,87	205	0	489,34	0,25
9326	ЗТП-427 Школа	400,00 кВА	368	130,03	237,97	1318	4,1	-299,88	
9327	КТП-35 с.м.т.Семенівка	160,00 кВА	147,2	65,01	82,19	377,5	0	-99,76	
9328	КТП-25 с.м.т.Семенівка	250,00 кВА	230	38,69	191,31	361,7	1	172,18	0,25
9329	КТП-9 ПСП Семенівське	40,00 кВА	36,8	0,45	36,35	2,5	0	38,39	0,25
9330	КТП-45 смт.Семенівка	100,00 кВА	92	33,14	58,86	226,5	5	-57,92	
9331	КТП-43 смт.Семенівка	100,00 кВА	92	44,62	47,38	152	0	21,58	0,25
9332	КТП-162 с.Оболонь	100,00 кВА	92	29,96	62,04	68	0	69,31	0,25
9333	КТП-89 с.Крива Руда	100,00 кВА	92	35,06	56,94	41	5	91,31	0,25
9334	КТП-50 с.М.Липняги	100,00 кВА	92	40,79	51,21	130	0	43,58	0,25
9335	КТП № 39 с.Бурбіне	400,00 кВА	368	0	368	290,3	0	118,59	0,25
9336	КТП-238 с.Паніванівка	100,00 кВА	92	23,58	68,42	103	0	34,31	0,25
9337	КТП-137 с.Товсте	100,00 кВА	92	31,23	60,77	131,8	0	41,78	0,25
Хорольський філіал									
9338	КТП-176 с.Міщенки	100,00 кВА	92	0,64	91,36	29,9	0	107,41	0,25
9339	КТП-125 с.Міщенки	160,00 кВА	147,2	0,64	146,56	70	0	93,56	0,25
9340	КТП-182 с.Бурлаки	63,00 кВА	57,96	1,27	56,69	15,8	0	70,71	0,25
9341	КТП-507 с.Дації	100,00 кВА	92	0	92	50	0	52,22	0,25
9342	КТП-180 с.Шкілі	40,00 кВА	36,8	5,1	31,7	68,1	0	-13,17	
9343	КТП-179 с.Бойки	250,00 кВА	230	22,31	207,69	75	0	180,56	0,25
9344	КТП-178 с.Шкілі	63,00 кВА	57,96	18,48	39,48	141,5	8	-40,14	
9345	КТП-173 с.Ст.Мусіївка	63,00 кВА	57,96	7,01	50,95	7,6	0	56,8	0,25
9346	КТП-351 с.Мусіївка	63,00 кВА	57,96	35,06	22,9	87,4	0	-0,89	
9347	КТП-171 с.Мусіївка	160,00 кВА	147,2	10,2	137	189,9	0	87,84	0,25
9348	КТП-172 с.Мусіївка	160,00 кВА	147,2	43,34	103,86	364,3	0	-21,97	
9349	КТП-403 с.Парнюки	100,00 кВА	92	17,85	74,15	99,5	0	37,81	0,25
9350	КТП-425 с.Шкілі	400,00 кВА	368	6,37	361,63	100	0	308,89	0,25
9351	КТП-174 с.Шкілі	100,00 кВА	92	1,27	90,73	50	0	52,22	0,25
9352	КТП-363 с.Шкілі	250,00 кВА	230	21,03	208,97	100	0	155,56	0,25
9353	КТП-175 с.Хоменки	63,00 кВА	57,96	6,37	51,59	88	0	-1,49	
9354	КТП-170 с.Мусіївка	400,00 кВА	368	9,56	358,44	50	0	358,89	0,25
9355	КТП-390 с.Лазьки	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0,25
9356	КТП-169 с.Лазьки	100,00 кВА	92	12,75	79,25	172,4	0	1,18	0,25
9357	КТП-184 с.Іванці	50,00 кВА	46	0,96	45,04	16,5	0	34,61	0,25
9358	КТП-183 с.Запорожчико	63,00 кВА	57,96	1,91	56,05	100,1	0	-13,59	
9359	КТП-76 с.Тарасівка	160,00 кВА	147,2	0	147,2	50	0	113,56	0,25
9360	КТП-185 с.Тарасівка	160,00 кВА	147,2	7,01	140,19	70	0	93,56	0,25
9361	КТП-343 с.Тарасівка	160,00 кВА	147,2	41,43	105,77	432	0	-89,67	
9362	КТП-186 с.Тарасівка	250,00 кВА	230	26,13	203,87	100	0	155,56	0,25
9363	КТП-187 с.Тарасівка	100,00 кВА	92	15,93	76,07	116,1	0	21,21	0,25
9364	КТП-188 с.Єрківці	160,00 кВА	147,2	25,5	121,7	80	0	83,56	0,25
9365	КТП-190 с.П.Багачка	63,00 кВА	57,96	14,66	43,3	64,8	0	21,71	0,25
9366	КТП-191 с.П.Багачка	250,00 кВА	230	18,48	211,52	119,7	0	223,58	0,25
9367	КТП-375 с.П.Багачка	160,00 кВА	147,2	5,1	142,1	77	0	86,56	0,25
9368	КТП-439 с.П.Багачка	400,00 кВА	368	1,27	366,73	77	0	331,89	0,25
9369	КТП-192 с.П.Багачка	100,00 кВА	92	9,56	82,44	86	0	51,31	0,25
9370	КТП-398 с.П.Багачка	100,00 кВА	92	0	92	98	48	-43,78	
9371	КТП-194 с.Березняки	160,00 кВА	147,2	4,46	142,74	120,2	0	99,5	0,25
9372	КТП-197 с.Березняки	160,00 кВА	147,2	12,75	134,45	121,8	0	97,9	0,25
9373	КТП-446 с.Березняки	160,00 кВА	147,2	19,76	127,44	178,3	0	99,44	0,25
9374	КТП-326 с.Березняки	100,00 кВА	92	4,46	87,54	152,5	0	-15,19	
9375	КТП-196 с.Березняки	160,00 кВА	147,2	10,2	137	220,1	0	57,64	0,25
9376	КТП-218 с.Березняки	160,00 кВА	147,2	28,05	119,15	122	0	97,7	0,25
9377	КТП-327 с.Березняки	63,00 кВА	57,96	3,82	54,14	46,5	0	40,01	0,25
9378	КТП-198 с.П.Багачка	63,00 кВА	57,96	23,58	34,38	174,8	0	-65,44	
9379	КТП-376 с.П.Багачка	100,00 кВА	92	13,39	78,61	96,1	0	41,21	0,25
9380	КТП-204 с.П.Багачка	250,00 кВА	230	29,32	200,68	242,2	0	191,76	0,25
9381	КТП-377 с.П.Багачка	100,00 кВА	92	28,05	63,95	208,1	0	-34,52	
9382	КТП-206 с.Федяївка	63,00 кВА	57,96	7,01	50,95	0	0	57,96	0,25
9383	КТП-199 с.Анастасівка	160,00 кВА	147,2	3,19	144,01	60,7	0	102,86	0,25
9384	КТП-207 с.Анастасівка	40,00 кВА	36,8	3,19	33,61	46,8	14	-5,87	
9385	КТП-42 х.Муренкове	40,00 кВА	36,8	5,74	31,06	3	3	34,89	0,25
9386	КТП-47 с.Бутівці	160,00 кВА	147,2	29,96	117,24	94	0	69,56	0,25
9387	КТП-254 с.Ст.Аврамівка	250,00 кВА	230	6,37	223,63	127,1	0	216,18	0,25
9388	КТП-253 с.Стайки	160,00 кВА	147,2	7,65	139,55	16	0	147,56	0,25
9389	КТП-251 с.Ульянівка	250,00 кВА	230	3,82	226,18	23,5	0	232,06	0,25
9390	КТП-421 с.Ульянівка	250,00 кВА	230	1,91	228,09	30	0	225,56	0,25

9391	КТП-51 с.Радьки	100,00 кВА	92	19.76	72.24	12	0	90.22	0.25
9392	КТП-50 с.Гл.Долина	100,00 кВА	92	10.2	81.8	63	0	39.22	0.25
9393	КТП-52 с.Гл.Долина	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	0	0	147.2	0.25
9394	КТП-45 с.Бутівці	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	50	0	113.56	0.25
9395	КТП-43 с.Пристаць	160,00 кВА	147.2	13.39	133.81	5	0	158.56	0.25
9396	КТП-435 с.Ульянівка	100,00 кВА	92	0.64	91.36	30	0	72.22	0.25
9397	КТП-337 с.Ст.Аврамівка	250,00 кВА	230	3.82	226.18	68	0	187.56	0.25
9398	КТП-155 с.Вишняки	100,00 кВА	92	20.4	71.6	116.9	0	20.41	0.25
9399	КТП-418 с.Вишняки	100,00 кВА	92	6.37	85.63	137.3	0	36.28	0.25
9400	КТП-93 с.Вишняки	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	112.3	0	107.4	0.25
9401	КТП-91 с.Вишняки	160,00 кВА	147.2	38.88	108.32	300.1	0	42.23	0.25
9402	КТП-331 с.Вишняки	100,00 кВА	92	21.03	70.97	196.7	0	-23.12	
9403	КТП-417 с.Вишняки	250,00 кВА	230	19.76	210.24	89.7	0	253.58	0.25
9404	КТП-90 с.Вишняки	250,00 кВА	230	47.8	182.2	317.7	0	217.18	0.25
9405	КТП-105 с.Костюки	100,00 кВА	92	20.4	71.6	5	0	97.22	0.25
9406	КТП-87 с.Вишняки	100,00 кВА	92	52.9	39.1	377.4	0	-163.45	
9407	КТП-156 с.Вишняки	160,00 кВА	147.2	37.61	109.59	270.7	0	71.63	0.25
9408	КТП-61 с.Вишняки	100,00 кВА	92	15.3	76.7	124.4	5	7.91	0.25
9409	КТП-112 с.Трубайці	100,00 кВА	92	11.47	80.53	119.6	0	17.71	0.25
9410	КТП-512 с.Трубайці	63,00 кВА	57.96	1.53	56.43	40	0	24.4	0.25
9411	КТП-111 с.Трубайці	160,00 кВА	147.2	26.77	120.43	146	0	73.7	0.25
9412	КТП-414 с.Трубайці	100,00 кВА	92	28.05	63.95	219.8	0	-46.22	
9413	КТП-293 с.Трубайці	250,00 кВА	230	5.74	224.26	129.2	0	304.76	0.25
9414	КТП-416 с.Трубайці	250,00 кВА	230	0	230	40	0	215.56	0.25
9415	КТП-266 с.Орліківщина	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	128	0	91.7	0.25
9416	КТП-261 с.Лагодівка	100,00 кВА	92	0	92	8	0	94.22	0.25
9417	КТП-370 с.Ялосовецьке	400,00 кВА	368	4.46	363.54	70	0	338.89	0.25
9418	КТП-278 с.Ялосовецьке	250,00 кВА	230	26.13	203.87	40	0	215.56	0.25
9419	КТП-277 с.Ялосовецьке	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	48	0	115.56	0.25
9420	КТП-286 с.Ялосовецьке	250,00 кВА	230	38.24	191.76	354.5	0	180.38	0.25
9421	КТП-299 с.Ялосовецьке	160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	205.6	0	14.1	0.25
9422	КТП-273 с.Бригадірівка	160,00 кВА	147.2	26.77	120.43	95.2	0	182.54	0.25
9423	КТП-274 с.Бригадірівка	160,00 кВА	147.2	42.71	104.49	265.2	0	77.13	0.25
9424	КТП-282 с.Миколаївка	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	0	0	147.2	0.25
9425	КТП-205 с.П.Багачка	400,00 кВА	368	8.92	359.08	74.4	0	474.85	0.25
9426	КТП-287 с.Кравці	160,00 кВА	147.2	18.48	128.72	58	80	25.56	0.25
9427	КТП-281 с.Кравці	250,00 кВА	230	0	230	50	0	205.56	0.25
9428	КТП-279 с.Кравці	160,00 кВА	147.2	20.4	126.8	148.6	0	129.14	0.25
9429	КТП-280 с.Кравці	160,00 кВА	147.2	10.2	137	102.9	0	116.8	0.25
9430	КТП-275 с.Ялосовецьке	100,00 кВА	92	16.57	75.43	225.3	0	-51.72	
9431	КТП-371 с.Бригадірівка	250,00 кВА	230	13.39	216.61	75.9	0	267.38	0.25
9432	КТП-276 с.Ялосовецьке	100,00 кВА	92	24.22	67.78	264.5	15	-65.55	
9433	КТП-288 с.Бригадірівка	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	50	0	113.56	0.25
9434	КТП-430 с.Лагодівка	400,00 кВА	368	0	368	50	0	358.89	0.25
9435	КТП-262 с.Червоне	25,00 кВА	23	0	23	0	0	23	0.25
9436	КТП-124 с.Л.Балка	100,00 кВА	92	33.78	58.22	39	10	53.22	0.25
9437	КТП-317 с.Ковтуни	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	0	0	57.96	0.25
9438	КТП-318 с.Ковтуни	100,00 кВА	92	0	92	50	0	52.22	0.25
9439	КТП-133 с.Бочки	100,00 кВА	92	10.84	81.16	2	0	100.22	0.25
9440	КТП-130 с.Шарківщина	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	2	0	38.89	0.25
9441	КТП-131 с.Наталівка	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	161.3	0	116.44	0.25
9442	КТП-120 с.Штомпелівка	160,00 кВА	147.2	55.45	91.75	415.1	0	-72.77	
9443	КТП-219 с.Штомпелівка	250,00 кВА	230	36.33	193.67	240.4	5	188.56	0.25
9444	КТП-297 с.Штомпелівка	160,00 кВА	147.2	36.33	110.87	261	0	16.74	0.25
9445	КТП-301 с.Штомпелівка	160,00 кВА	147.2	43.34	103.86	80	0	83.56	0.25
9446	КТП-316 с.Штомпелівка	250,00 кВА	230	15.93	214.07	86.2	0	169.36	0.25
9447	КТП-315 с.Штомпелівка	630,00 кВА	579.6	1.91	577.69	80	0	564	0.25
9448	КТП-437 с.Наталівка	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	50	0	113.56	0.25
9449	КТП-126 с.К.Озеро	100,00 кВА	92	35.69	56.31	17	0	85.22	0.25
9450	КТП-122 с.Ставки	100,00 кВА	92	21.03	70.97	5	0	97.22	0.25
9451	КТП-123 с.Л.Балка	100,00 кВА	92	15.93	76.07	67	0	35.22	0.25
9452	КТП-116 с.Ванжина Долина	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	0	0	57.96	0.25
9453	КТП-121 с.Лісянщина	100,00 кВА	92	22.31	69.69	0	0	92	0.25
9454	КТП-117 с.Редчино	50,00 кВА	46	1.27	44.73	0	0	46	0.25
9455	КТП-134 с.Ковтуни	100,00 кВА	92	24.86	67.14	23	0	79.22	0.25
9456	КТП-449 с.Єньки	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	0	0	147.2	0.25
9457	КТП-78 с.Єньки	100,00 кВА	92	0	92	11	0	91.22	0.25
9458	КТП-79 с.Єньки	160,00 кВА	147.2	5.74	141.46	60	0	103.56	0.25
9459	КТП-80 с.Єньки	100,00 кВА	92	19.12	72.88	131.2	0	42.38	0.25
9460	КТП-77 с.Садове	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	75.7	0	144	0.25
9461	КТП-348 с.Садове	100,00 кВА	92	9.56	82.44	112.1	0	25.21	0.25
9462	КТП-347 с.Петрівка	100,00 кВА	92	26.77	65.23	247.3	0	-33.35	
9463	КТП-517 с.Петрівка	250,00 кВА	230	0	230	50	0	205.56	0.25
9464	КТП-74 с.Петрівка	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	48.2	0	38.31	0.25
9465	КТП-409 с.Петрівка	40,00 кВА	36.8	14.02	22.78	50	0	-9.11	
9466	КТП-144 с.Гирино	100,00 кВА	92	7.65	84.35	0	0	92	0.25
9467	КТП-319 с.Петрівка	250,00 кВА	230	23.58	206.42	221	0	212.96	0.25
9468	КТП-73 с.Петрівка	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	142.2	0	-32.84	
9469	КТП-471 с.Мелюшки	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	60	0	103.56	0.25
9470	КТП-380 с.Мелюшки	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	108	0	111.7	0.25
9471	КТП-503 с.Ковалі	100,00 кВА	92	22.95	69.05	137.7	0	-0.39	
9472	КТП-385 с.Ковалі	250,00 кВА	230	15.93	214.07	50	0	205.56	0.25
9473	КТП-248 с.Ковалі	160,00 кВА	147.2	8.29	138.91	91.8	0	127.9	0.25
9474	КТП-464 с.Ковалі	100,00 кВА	92	21.67	70.33	168.3	0	5.28	0.25
9475	КТП-246 с.Ковалі	100,00 кВА	92	7.01	84.99	50	0	52.22	0.25
9476	КТП-245 с.Ковалі	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	213.5	0	-104.14	
9477	КТП-250 с.Барилівка	40,00 кВА	36.8	1.27	35.53	0	0	36.8	0.25

9478	КТП-249 с.Барилово	63,00 кВА	57.96	0	57.96	0	0	57.96	0.25
9479	КТП-236 с.Мелюшки	160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	152.7	0	125.04	0.25
9480	КТП-470 с.Мелюшки	100,00 кВА	92	16.57	75.43	133.3	0	4.01	0.25
9481	КТП-235 с.Мелюшки	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	25	0	138.56	0.25
9482	КТП-239 с.Широке	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	0	0	57.96	0.25
9483	КТП-103 с.Н.Аврамівка	100,00 кВА	92	24.22	67.78	149.5	0	24.08	0.25
9484	КТП-389 с.Мелюшки	100,00 кВА	92	9.56	82.44	120	3	50.58	0.25
9485	КТП-241 с.Грушино	50,00 кВА	46	22.95	23.05	48.2	0	20.46	0.25
9486	КТП-238 с.Бубереве	60,00 кВА	55.2	1.27	53.93	0	0	55.2	0.25
9487	КТП-242 с.Грушино	250,00 кВА	230	0	230	0	0	230	0.25
9488	КТП-292 с.Ковалі	50,00 кВА	46	21.67	24.33	129.5	0	-42.71	
9489	КТП-244 с.Кулиничі	100,00 кВА	92	9.56	82.44	0	0	92	0.25
9490	КТП-387 с.Грушино	100,00 кВА	92	21.67	70.33	154.8	0	-17.49	
9491	КТП-388 с.Грушино	100,00 кВА	92	33.14	58.86	201.5	0	-27.92	
9492	КТП-128 с.Третякове	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	2	0	161.56	0.25
9493	КТП-147 с.Дубово	100,00 кВА	92	15.93	76.07	55	0	47.22	0.25
9494	КТП-411 с.Хильківка	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	161.3	0	116.44	0.25
9495	КТП-165 с.Хильківка	250,00 кВА	230	13.39	216.61	201.1	0	142.18	0.25
9496	КТП-166 с.Хильківка	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	80.8	0	5.71	0.25
9497	КТП-167 с.Хильківка	60,00 кВА	55.2	14.02	41.18	38.9	0	43.49	0.25
9498	КТП-324 с.Хильківка	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	57	0	106.56	0.25
9499	КТП-129 с.Григорівка	50,00 кВА	46	1.27	44.73	0	0	46	0.25
9500	КТП-307 с.Кузубівка	100,00 кВА	92	12.11	79.89	82	0	55.31	0.25
9501	КТП-143 с.Кузубівка	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	92.4	0	127.3	0.25
9502	КТП-141 с.Кузубівка	250,00 кВА	230	19.12	210.88	235.6	0	198.36	0.25
9503	КТП-142 с.Кузубівка	160,00 кВА	147.2	26.13	121.07	50	0	113.56	0.25
9504	КТП-298 с.Кузубівка	400,00 кВА	368	18.48	349.52	203.6	5	485.74	0.25
9505	ЗТП-482 м.Хорол вул.Леніна 41	400,00 кВА	368	76.49	291.51	271	0	278.25	0.25
9506	КТП-145 с.Андріївка	100,00 кВА	92	12.11	79.89	122.4	0	14.91	0.25
9507	КТП-381 с.Хильківка	160,00 кВА	147.2	13.39	133.81	100	0	63.56	0.25
9508	КТП-164 с.Хильківка	100,00 кВА	92	18.48	73.52	122.5	0	14.81	0.25
9509	КТП-162 с.Курилово	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	50	0	14.4	0.25
9510	КТП-163 с.Хильківка	60,00 кВА	55.2	13.39	41.81	57.5	0	24.89	0.25
9511	КТП-150 с.Софіно	100,00 кВА	92	15.93	76.07	107.1	0	30.21	0.25
9512	КТП-152 с.Софіно	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	100.2	0	-45.27	
9513	КТП-149 с.В'язівок	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	193.8	0	83.94	0.25
9514	КТП-217 с.В'язівок	400,00 кВА	368	19.12	348.88	30	0	378.89	0.25
9515	КТП-148 с.В'язівок	60,00 кВА	55.2	6.37	48.83	127.7	0	-45.31	
9516	КТП-168 с.Проценки	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	2	0	62.4	0.25
9517	КТП-159 с.Андріївка	250,00 кВА	230	7.65	222.35	207.1	0	136.18	0.25
9518	КТП-139 с.Байрак	100,00 кВА	92	7.01	84.99	0	0	92	0.25
9519	КТП-138 с.Байрак	100,00 кВА	92	19.12	72.88	6	5	91.22	0.25
9520	КТП-137 с.Кутуржиха	250,00 кВА	230	3.19	226.81	28	0	227.56	0.25
9521	КТП-328 м.Хорол	100,00 кВА	92	25.5	66.5	202.9	0	-29.32	
9522	КТП-4 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	63.74	83.46	562.8	0	-220.47	
9523	КТП-25 м.Хорол	200,00 кВА	184	61.83	122.17	460.8	0	-32.89	
9524	КТП-20 м.Хорол	200,00 кВА	184	5.74	178.26	264	0	-59.56	
9525	КТП-6 м.Хорол	250,00 кВА	230	38.24	191.76	410.5	0	23.46	0.25
9526	КТП-311 м.Хорол	63,00 кВА	57.96	31.87	26.09	94.7	0	-8.19	
9527	КТП-15 м.Хорол	63,00 кВА	57.96	45.89	12.07	296	0	-186.64	
9528	КТП-312 м.Хорол	250,00 кВА	230	33.14	196.86	292.8	0	242.08	0.25
9529	КТП-226 с.Остапенки	100,00 кВА	92	20.4	71.6	69	0	68.31	0.25
9530	КТП-221 с.Левченки	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	0	0	57.96	0.25
9531	КТП-233 с.Оріхівщина	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	9	0	55.4	0.25
9532	КТП-231 с.Новачиха	400,00 кВА	368	20.4	347.6	61.7	0	347.19	0.25
9533	КТП-234 с.Оріхівщина	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	13	0	51.4	0.25
9534	КТП-232 с.Новачиха	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	55.3	0	31.21	0.25
9535	КТП-229 с.Новачиха	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	76.7	0	9.81	0.25
9536	КТП-228 с.Новачиха	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	44.1	0	42.41	0.25
9537	КТП-227 с.Новачиха	250,00 кВА	230	15.93	214.07	74.6	0	268.68	0.25
9538	КТП-230 с.Новачиха	160,00 кВА	147.2	35.06	112.14	204.3	0	73.44	0.25
9539	КТП-225 с.Остапенки	40,00 кВА	36.8	5.74	31.06	27	0	13.89	0.25
9540	КТП-223 с.Іващенко	100,00 кВА	92	28.68	63.32	38	0	64.22	0.25
9541	КТП-224 с.Іващенко	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	5	0	59.4	0.25
9542	КТП-289 с.Клепачі	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	38	0	26.4	0.25
9543	КТП-500 с.Н.Аврамівка	100,00 кВА	92	15.3	76.7	118.8	0	54.78	0.25
9544	КТП-102 с.Н.Аврамівка	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	88.5	0	131.2	0.25
9545	КТП-158 с.Н.Аврамівка	100,00 кВА	92	7.65	84.35	77.8	0	59.51	0.25
9546	КТП-497 с.В.Полівка	60,00 кВА	55.2	9.56	45.64	112.8	0	-30.41	
9547	КТП-496 с.В.Полівка	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	93.9	0	125.8	0.25
9548	МТП-501 с.Н.Аврамівка	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	0	0	57.96	0.25
9549	КТП-157 с.Н.Аврамівка	100,00 кВА	92	7.01	84.99	264.4	0	-90.82	
9550	КТП-95 с.М.Полівка	100,00 кВА	92	6.37	85.63	67.1	0	70.21	0.25
9551	КТП-94 с.М.Полівка	60,00 кВА	55.2	15.93	39.27	117.7	0	-35.31	
9552	КТП-495 с.В.Полівка	60,00 кВА	55.2	7.65	47.55	30.2	0	52.19	0.25
9553	КТП-302 с.Бригадірівка	25,00 кВА	23	1.27	21.73	15	0	10.56	0.25
9554	КТП-108 с.Павленки	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	0	0	57.96	0.25
9555	КТП-107 с.Д.Балка	100,00 кВА	92	15.93	76.07	64.9	0	37.32	0.25
9556	КТП-62 с.Д.Балка	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	40	26	-1.6	
9557	КТП-373 с.Вербино	100,00 кВА	92	9.56	82.44	3	0	99.22	0.25
9558	КТП-240 с.Ковалі	250,00 кВА	230	13.39	216.61	90	0	165.56	0.25
9559	КТП-340 с.Ковалі	250,00 кВА	230	12.11	217.89	78.2	0	265.08	0.25
9560	КТП-72 с.Хвоцівка	160,00 кВА	147.2	35.06	112.14	212.1	0	65.64	0.25
9561	КТП-334 с.Хвоцівка	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	178.6	0	-69.24	
9562	КТП-71 с.Петраківка	100,00 кВА	92	16.57	75.43	18	0	84.22	0.25
9563	КТП-322 с.Хвоцівка	250,00 кВА	230	5.74	224.26	30	0	225.56	0.25
9564	КТП-154 с.Хвоцівка	160,00 кВА	147.2	21.03	126.17	176.9	0	42.8	0.25

9565	КТП-335 с.Петракеївка	160,00 кВА	147.2	28.05	119.15	105	0	58.56	0.25
9566	КТП-70 с.Олимпіадівка	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	37	0	27.4	0.25
9567	КТП-68 с.Кутуржиха	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	10	0	54.4	0.25
9568	КТП-436 с.Кутуржиха	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	37.7	0	48.81	0.25
9569	КТП-215 с.Кутуржиха	50,00 кВА	46	9.56	36.44	49	10	9.66	0.25
9570	КТП-67 с.Середнє	60,00 кВА	55.2	14.66	40.54	30	0	31.33	0.25
9571	КТП-448 с.Кутуржиха	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	21.1	0	65.41	0.25
9572	КТП-66 с.Хорол	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
9573	КТП-135 с.Павлівка	63,00 кВА	57.96	29.32	28.64	2	0	62.4	0.25
9574	КТП-136 с.Падусі	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	3	0	61.4	0.25
9575	КТП-59 с.Рибченки	100,00 кВА	92	0.64	91.36	0	0	92	0.25
9576	КТП-341 с.Шишаки	100,00 кВА	92	19.12	72.88	113.5	0	60.08	0.25
9577	КТП-81 с.Шишаки	250,00 кВА	230	5.1	224.9	57.1	0	198.46	0.25
9578	КТП-58 с.Шишаки	160,00 кВА	147.2	17.85	129.35	115.7	0	104	0.25
9579	КТП-54 с.Шишаки	100,00 кВА	92	5.1	86.9	50	0	52.22	0.25
9580	КТП-432 с.Шишаки	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	85	0	134.7	0.25
9581	КТП-56 с.Шишаки	100,00 кВА	92	16.57	75.43	122	0	15.31	0.25
9582	КТП-475 с.Шишаки	50,00 кВА	46	14.02	31.98	96.6	0	-27.94	
9583	КТП-55 с.Шишаки	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	54.9	0	31.61	0.25
9584	КТП-474 с.Шишаки	60,00 кВА	55.2	14.66	40.54	127.1	0	-44.71	
9585	КТП-260 с.Клепачі	160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	147.7	2	128.04	0.25
9586	КТП-255 с.Вергуни	25,00 кВА	23	3.82	19.18	55.7	0	-21.37	
9587	КТП-258 с.Вергуни	63,00 кВА	57.96	35.06	22.9	209.6	0	-100.24	
9588	КТП-257 с.Вергуни	250,00 кВА	230	77.76	152.24	107	0	148.56	0.25
9589	КТП-516 с.Вергуни	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	23.9	0	40.5	0.25
9590	КТП-383 с.Кравці	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	87.2	0	-0.69	
9591	КТП-368 с.Березняки	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	12.9	0	51.5	0.25
9592	КТП-256 с.Вергуни	250,00 кВА	230	33.14	196.86	308.7	0	226.18	0.25
9593	КТП-53 с.Шишаки	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	78.3	0	8.21	0.25
9594	КТП-396 с.Андріївка	250,00 кВА	230	12.75	217.25	50	0	205.56	0.25
9595	КТП-85 с.Бовбасівка	100,00 кВА	92	8.92	83.08	160.3	0	13.28	0.25
9596	КТП-269 с.Н.Іванівка	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	131.7	0	146.04	0.25
9597	КТП-268 с.Орликівщина	100,00 кВА	92	1.91	90.09	50.9	0	86.41	0.25
9598	КТП-359 с.Н.Іванівка	100,00 кВА	92	11.47	80.53	103.1	0	34.21	0.25
9599	КТП-434 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	73.6	10	136.1	0.25
9600	КТП-290 с.Н.Іванівка	100,00 кВА	92	7.65	84.35	82.4	0	54.91	0.25
9601	КТП-284 с.Орликівщина	50,00 кВА	46	14.02	31.98	139	0	-70.34	
9602	КТП-212 с.Н.Іванівка	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	40	0	123.56	0.25
9603	КТП-99 с.Н.Аврамівка	100,00 кВА	92	0.64	91.36	25	0	77.22	0.25
9604	КТП-431 с.Н.Аврамівка	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	105.6	0	-19.09	
9605	КТП-101 с.Н.Аврамівка	630,00 кВА	579.6	4.46	575.14	306.3	0	787.28	0.25
9606	КТП-97 с.В.Полівка	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	233.4	0	44.34	0.25
9607	КТП-321 с.Петрівка	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	40	0	123.56	0.25
9608	КТП-83 с.Бовбасівка	100,00 кВА	92	15.93	76.07	118.2	0	19.11	0.25
9609	КТП-220 с.Бовбасівка	250,00 кВА	230	5.74	224.26	39.9	0	303.38	0.25
9610	КТП-84 с.Бовбасівка	60,00 кВА	55.2	0	55.2	53	0	8.33	0.25
9611	КТП-114 с.Кулики	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	0	0	57.96	0.25
9612	КТП-115 с.Кр.Кут	40,00 кВА	36.8	14.66	22.14	0	0	36.8	0.25
9613	КТП-295 м.Хорол	100,00 кВА	92	49.08	42.92	323	0	-109.05	
9614	КТП-11 м.Хорол	63,00 кВА	57.96	63.74	-5.78	218.3	4	-112.94	
9615	КТП-309 м.Хорол	100,00 кВА	92	29.32	62.68	312.1	0	-98.15	
9616	КТП-310 м.Хорол	100,00 кВА	92	34.42	57.58	188	0	-14.42	
9617	КТП-400 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	53.54	93.66	416.1	0	-73.77	
9618	КТП-325 м.Хорол	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	52.1	0	34.41	0.25
9619	КТП-441 м.Хорол	100,00 кВА	92	0.32	91.68	40	0	62.22	0.25
9620	КТП-308 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	40.79	106.41	333.1	72	-62.77	
9621	КТП-520 м.Хорол	63,00 кВА	57.96	31.87	26.09	179.9	4	-74.54	
9622	КТП-349 м.Хорол	100,00 кВА	92	45.26	46.74	247.8	4	-78.22	
9623	КТП-345 м.Хорол	100,00 кВА	92	31.87	60.13	188	0	-14.42	
9624	КТП-294 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	160.1	4	113.64	0.25
9625	КТП-296 с.Вікторівка	63,00 кВА	57.96	22.95	35.01	0	4	60.4	0.25
9626	КТП-487 м.Хорол	60,00 кВА	55.2	47.8	7.4	484	8	-363.63	
9627	КТП-346 м.Хорол	100,00 кВА	92	95.61	-3.61	394.5	0	-180.55	
9628	КТП-367 м.Хорол	100,00 кВА	92	12.11	79.89	46	0	56.22	0.25
9629	КТП-9 м.Хорол	100,00 кВА	92	33.14	58.86	312.2	10	-108.25	
9630	КТП-8 м.Хорол	100,00 кВА	92	65.01	26.99	352.9	0	-138.95	
9631	КТП-7 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	495.6	10	-163.27	
9632	КТП-5 м.Хорол	100,00 кВА	92	24.86	67.14	157.9	4	11.68	0.25
9633	КТП-3 м.Хорол	63,00 кВА	57.96	65.01	-7.05	330.4	10	-205.61	
9634	КТП-2 м.Хорол	100,00 кВА	92	70.75	21.25	376.9	0	-162.95	
9635	КТП-10 м.Хорол	100,00 кВА	92	25.5	66.5	192.3	4	-22.72	
9636	КТП-13 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	36.97	110.23	402.4	0	-60.07	
9637	КТП-14 м.Хорол	100,00 кВА	92	58.64	33.36	520.2	0	-306.25	
9638	КТП-16 м.Хорол	100,00 кВА	92	42.71	49.29	293.6	0	-79.65	
9639	КТП-17 м.Хорол	63,00 кВА	57.96	45.89	12.07	205.7	0	-96.34	
9640	КТП-48 м.Хорол	100,00 кВА	92	37.61	54.39	95.1	0	42.21	0.25
9641	КТП-38 м.Хорол	250,00 кВА	230	20.4	209.6	152.6	0	190.68	0.25
9642	КТП-60 с.Шишаки	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	41.6	0	44.91	0.25
9643	КТП-402 с.Штомпелівка	630,00 кВА	579.6	38.88	540.72	70	0	574	0.25
9644	КТП-263 с.Мирони	10,00 кВА	9.2	0.64	8.56	0	0	9.2	0.25
9645	КТП-423 с.Н.Іванівка	250,00 кВА	230	14.02	215.98	154.6	0	188.68	0.25
9646	КТП-270 с.Н.Іванівка	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	123.5	0	-14.14	
9647	КТП-465 с.Садове	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	52	0	34.51	0.25
9648	КТП-320 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	21.03	126.17	264.7	4	9.04	0.25
9649	КТП-222 с.Зубенки	50,00 кВА	46	6.37	39.63	0	0	46	0.25
9650	КТП-283 с.Радьки	25,00 кВА	23	2.55	20.45	0	0	23	0.25
9651	КТП-458 с.П.Багачка	250,00 кВА	230	6.37	223.63	50	0	205.56	0.25

9652	КТП-513 с.Мусіївка	250,00 кВА	230	1.27	228.73	0	0	230	0.25
9653	КТП-466 с. Андріївка	100,00 кВА	92	15.93	76.07	83.3	0	54.01	0.25
9654	КТП-384 с.Ст.Аврамівка	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	121.7	0	156.04	0.25
9655	КТП-291 с.Трубайці	160,00 кВА	147.2	0	147.2	40	0	123.56	0.25
9656	КТП-336 с.Бовбасівка	100,00 кВА	92	6.06	85.94	59.4	0	77.91	0.25
9657	КТП-483 с.Єньки	100,00 кВА	92	36.33	55.67	157.2	0	16.38	0.25
9658	КТП-193 с.Березняки	100,00 кВА	92	3.19	88.81	50	0	52.22	0.25
9659	КТП-473 с.Гл.Долина	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	0	0	57.96	0.25
9660	КТП-201 с.Кузівка	63,00 кВА	57.96	0	57.96	96.2	5	-14.69	
9661	ЗТП-304 с.Новачиха	250,00 кВА	230	11.47	218.53	74.5	0	268.78	0.25
9662	ЗТП-438 с.Крижановка	250,00 кВА	230	15.93	214.07	103	0	152.56	0.25
9663	ЗТП-442 с.Андреевка	400,00 кВА	368	38.24	329.76	55	0	353.89	0.25
9664	ЗТП-46 с.Бутівці	250,00 кВА	230	8.92	221.08	67	0	188.56	0.25
9665	ЗТП-323 с.Ст.Аврамовка	400,00 кВА	368	4.46	363.54	42	0	366.89	0.25
9666	ЗТП-452 с.Ульяновка	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	0	0	147.2	0.25
9667	ЗТП-243 с.Грушино	400,00 кВА	368	5.74	362.26	60	0	348.89	0.25
9668	ЗТП-382 с.Н.Аврамовка	400,00 кВА	368	5.1	362.9	88.4	0	460.85	0.25
9669	ЗТП-420 с.Н.Аврамовка	400,00 кВА	368	6.37	361.63	130.7	0	418.55	0.25
9670	ЗТП-429 с.Вербыно	250,00 кВА	230	10.2	219.8	55	0	200.56	0.25
9671	ЗТП-75 с.Петрівка	250,00 кВА	231.84	15.93	215.91	80	0	177.6	0.25
9672		180,00 кВА							
9673	ЗТП-424 с.Ялосовецьке	400,00 кВА	368	15.93	352.07	50	0	358.89	0.25
9674	ЗТП-49 с.Ст.Аврамовка	250,00 кВА	230	7.65	222.35	519.7	0	15.18	0.25
9675	ЗТП-333 м.Хорол вул.Леніна 44	250,00 кВА	230	158.07	71.93	204	90	49.28	0.25
9676	ЗТП-330 м.Хорол	400,00 кВА	515.2	146.6	368.6	282	0	290.44	0.25
9677		400,00 кВА							
9678	ЗТП-1 м.Хорол	315,00 кВА	289.8	161.26	128.54	599.9	58	16.05	0.25
9679	ЗТП-216 м.Хорол	250,00 кВА	230	26.77	203.23	182.5	10	241.46	0.25
9680	ЗТП-374 м.Хорол	250,00 кВА	322	96.88	225.12	995.6	0	-101.16	
9681		250,00 кВА							
9682	ЗТП-37 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	33.78	113.42	393.8	15	-131.06	
9683	ЗТП-36 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	91.15	56.05	652.7	0	-310.37	
9684	ЗТП-24 м.Хорол	250,00 кВА	230	47.8	182.2	687.3	68	-220.42	
9685	ЗТП-21 м.Хорол	400,00 кВА	128.8	249.86	-121.06	500.6	0	-257.58	
9686		100,00 кВА							
9687	ЗТП-214	200,00 кВА	184	54.82	129.18	354.4	17	56.51	0.25
9688	ЗТП-113 с.Трубайці	250,00 кВА	230	35.69	194.31	68	0	187.56	0.25
9689	ЗТП-463 м.Хорол вул.Жовтнева 59	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	50	0	113.56	0.25
9690	ЗТП-488 м.Хорол вул.Молодіжна	400,00 кВА	368	38.24	329.76	228	4	176.89	0.25
9691	ЗТП-485 м.Хорол	400,00 кВА	368	42.71	325.29	352.1	0	503.71	0.25
9692	ЗТП-493 м.Хорол вул.Сонячна	400,00 кВА	368	28.68	339.32	26	5	377.89	0.25
9693	ЗТП-476 с.Петракеївка	250,00 кВА	230	25.5	204.5	50	0	205.56	0.25
9694	ЗТП-195 с.Березняки	250,00 кВА	230	4.46	225.54	267.6	0	166.36	0.25
9695	ЗТП-364 с.Штомпелівка	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	122.5	0	97.2	0.25
9696	КТП-139 с.Байрак	100,00 кВА	92	7.01	84.99	0	0	92	0.25
9697	КТП-211 м.Хорол вул.Піонерська 1	160,00 кВА	147.2	10.2	137	0	10	153.56	0.25
9698	КТП-265 м.Хорол	100,00 кВА	92	43.34	48.66	138.7	4	30.88	0.25
9699	КТП-127 м.Хорол вул.Куйбішева	100,00 кВА	92	29.96	62.04	53.3	0	48.92	0.25
9700	КТП-479 м.Хорол	100,00 кВА	92	19.76	72.24	161.7	4	7.88	0.25
9701	ЗТП-100 с.Ялосовецьке	400,00 кВА	368	2.55	365.45	80	0	328.89	0.25
9702	ЗТП-329 с.Клепачі	400,00 кВА	368	10.2	357.8	228.9	2	463.44	0.25
9703	КТП-18 м.Хорол	200,00 кВА	184	21.67	162.33	151.3	0	195.87	0.25
9704	ЗТП-259 с.Клепачі	250,00 кВА	230	38.24	191.76	415	30	89.88	0.25
9705	ЗТП-12 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	59.28	87.92	370	10	-37.67	
9706	ЗТП-401 с.Н.Іванівка	400,00 кВА	368	12.75	355.25	50	0	358.89	0.25
9707	КТП-33 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	80	0	83.56	0.25
9708	КТП-467 с.Бутівці	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	104.3	0	-17.79	
9709	КТП-27 м.Хорол	250,00 кВА	230	50.99	179.01	319.7	0	114.26	0.25
9710	КТП-358 с.Покрова Багачка	160,00 кВА	147.2	31.87	115.33	100	0	63.56	0.25
9711	КТП-397 с.Бочки	250,00 кВА	230	6.37	223.63	60	0	195.56	0.25
9712	КТП-177 с.Н.Байрак	160,00 кВА	147.2	0	147.2	100	0	63.56	0.25
9713	КТП-339 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	133.4	0	86.3	0.25
9714	КТП-484 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	31.3	0	188.4	0.25
9715	КТП-208 м.Хорол	250,00 кВА	230	0.32	229.68	120	0	135.56	0.25
9716	КТП-252 м.Хорол	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	25	80	-40.6	
9717	КТП-462 м.Хорол	160,00 кВА	147.2	0	147.2	80	0	83.56	0.25
9718	ЗТП-86 м.Хорол	250,00 кВА	322	159.35	162.65	438	9	-89.22	
9719		250,00 кВА							
9720	ЗТП-505 м.Хорол	400,00 кВА	368	75.21	292.79	627.1	0	395.12	0.25
Чернухинский филиал									
9721	ЗТП-137 с.Вороньки	250,00 кВА	230	28.68	201.32	183	10	240.96	0.25
9722	ЗТП-7 смт.Чорнухи	250,00 кВА	230	50.35	179.65	276.3	5	152.66	0.25
9723	ЗТП-4 смт.Чорнухи	400,00 кВА	368	126.2	241.8	634.9	0	220.91	0.25
9724	ЗТП-2 смт.Чорнухи	250,00 кВА	322	68.2	253.8	769.6	0	124.84	0.25
9725		250,00 кВА							
9726	МТП-194 с.ХЕЙЛОВЩИНА	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	104	0	59.56	0.25
9727	КТП-26с Харсіки	100,00 кВА	92	29.96	62.04	133.2	0	40.38	0.25
9728	КТП-56с.Харсіки	63,00 кВА	57.96	30.59	27.37	200.81	9	-100.45	
9729	КТП-220с Харсіки	100,00 кВА	92	35.06	56.94	267.4	9	-62.45	
9730	КТП-3 смт.Чорнухи	160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	183.6	0	36.1	0.25
9731	КТП-9 смт.Чорнухи	160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	239.3	0	38.44	0.25
9732	КТП-205 смт.Чорнухи	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	145.9	0	-36.54	
9733	КТП-167 смт.Чорнухи	160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	270.5	0	7.24	0.25
9734	КТП-197 смт.Чорнухи	250,00 кВА	230	11.47	218.53	200	2	53.56	0.25
9735	КТП-178 смт.Чорнухи	100,00 кВА	92	12.75	79.25	185	0	-11.42	
9736	КТП-1 смт.Чорнухи	160,00 кВА	147.2	5.74	141.46	78	0	85.56	0.25
9737	КТП-5 смт.Чорнухи	250,00 кВА	230	20.4	209.6	132.7	0	210.58	0.25

9738	КТП-8 смт. Чорнухи	100,00 кВА	92	13.39	78.61	134	0	39.58	0.25
9739	КТП-31 смт. Чорнухи	250,00 кВА	230	13.39	216.61	28.8	0	226.76	0.25
9740	КТП-65 смт. Чорнухи	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
9741	КТП-221 смт. Чорнухи	100,00 кВА	92	18.48	73.52	165	0	-27.69	
9742	КТП-214 смт. Чорнухи	160,00 кВА	147.2	35.69	111.51	258	0	19.74	0.25
9743	КТП-184 смт. Чорнухи	160,00 кВА	147.2	20.4	126.8	233.7	0	44.04	0.25
9744	КТП-181 смт. Чорнухи	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	125	0	94.7	0.25
9745	КТП-235 смт. Чорнухи	63,00 кВА	57.96	39.52	18.44	268.2	0	-158.84	
9746	КТП-33 смт. Чорнухи	63,00 кВА	57.96	1.27	56.69	30	0	34.4	0.25
9747	КТП-34 смт. Чорнухи	250,00 кВА	230	8.92	221.08	89.5	0	253.78	0.25
9748	КТП-163 смт. Чорнухи	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	45	0	19.4	0.25
9749	КТП-57 с.ХАРСИКИ	100,00 кВА	92	3.19	88.81	32	0	70.22	0.25
9750	КТП-58 с.ХАРСИКИ	160,00 кВА	147.2	0	147.2	159	0	4.56	0.25
9751	КТП-59 с.ХАРСИКИ	63,00 кВА	57.96	23.58	34.38	83.8	0	2.71	0.25
9752	КТП-60 с.ХАРСИКИ	100,00 кВА	92	0	92	54	0	48.22	0.25
9753	КТП-61 с.ХАРСИКИ	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	53.5	0	33.01	0.25
9754	КТП-62 с.ХАРСИКИ	100,00 кВА	92	17.85	74.15	95.6	0	41.71	0.25
9755	КТП-63 с.ХАРСИКИ	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	211.4	9	57.34	0.25
9756	КТП-64 с.ХАРСИКИ	100,00 кВА	92	31.23	60.77	168.4	0	5.18	0.25
9757	КТП-35 с.Бондарі	60,00 кВА	55.2	1.91	53.29	46.5	0	35.89	0.25
9758	КТП-36 с.Бондарі	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	85.1	0	1.41	0.25
9759	КТП-38 с.Нехристовка	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	82.5	0	4.01	0.25
9760	КТП-39 с.Нехристовка	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	31.5	0	9.39	0.25
9761	КТП-41 с.ГИЛЬЦІ	100,00 кВА	92	22.31	69.69	196.9	0	-23.32	
9762	КТП-42 с.Гильці	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	96.9	0	122.8	0.25
9763	КТП-43 с.ГИЛЬЦІ	160,00 кВА	147.2	0	147.2	120	0	43.56	0.25
9764	КТП-44 с.ГИЛЬЦІ	100,00 кВА	92	14.66	77.34	173.3	0	-35.99	
9765	КТП-45 с.ГИЛЬЦІ	100,00 кВА	92	24.22	67.78	266.1	0	-92.52	
9766	КТП-46 с.Гильці	100,00 кВА	92	14.66	77.34	142	0	-4.69	
9767	КТП-54 с.Гильці	100,00 кВА	92	31.87	60.13	141.8	0	31.78	0.25
9768	КТП-52 с.ГИЛЬЦІ	160,00 кВА	147.2	17.21	129.99	114	0	49.56	0.25
9769	КТП-55 с.ГИЛЬЦІ	160,00 кВА	147.2	0	147.2	90	0	73.56	0.25
9770	КТП-200 с.ГИЛЬЦІ	250,00 кВА	230	29.96	200.04	185.3	0	248.66	0.25
9771	КТП-186 с.ГИЛЬЦІ	250,00 кВА	230	1.91	228.09	71	0	184.56	0.25
9772	КТП-212 с.Гильці	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	4.5	0	59.9	0.25
9773	КТП-47 с.Н.ПЕТРОВЩИНА	100,00 кВА	92	8.92	83.08	107	0	30.31	0.25
9774	КТП-265 с.Н.ПЕТРОВЩИНА	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	59	0	27.51	0.25
9775	КТП-48 с.БЕЛОУСОВКА	60,00 кВА	55.2	3.19	52.01	28.5	0	53.89	0.25
9776	КТП-49 с.БЕЛОУСОВКА	60,00 кВА	55.2	5.1	50.1	71.8	0	10.59	0.25
9777	КТП-50 с.БЕЛОУСОВКА	250,00 кВА	230	18.48	211.52	169.5	0	264.46	0.25
9778	КТП-180 с.Білоусівка	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	136.5	0	-49.99	
9779	КТП-51 с.СИНЯКІВЩИНА	25,00 кВА	23	1.91	21.09	12.5	9	4.06	0.25
9780	КТП-274 с.СИНЯКІВЩИНА	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	85.5	0	1.01	0.25
9781	КТП-208 с.Хейловщина	160,00 кВА	147.2	27.41	119.79	128	0	35.56	0.25
9782	КТП-226 с.Хейловщина	160,00 кВА	147.2	10.84	136.36	189	0	88.74	0.25
9783	КТП-232 с.ХЕЙЛОВЩИНА	63,00 кВА	57.96	22.95	35.01	123.5	0	-36.99	
9784	КТП-28 с.ХЕЙЛОВЩИНА	100,00 кВА	92	20.4	71.6	65.5	0	71.81	0.25
9785	КТП-27 с.ХЕЙЛОВЩИНА	160,00 кВА	147.2	10.2	137	131	0	88.7	0.25
9786	КТП-32 с.ХЕЙЛОВЩИНА	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	128	0	35.56	0.25
9787	КТП-210 с.ХЕЙЛОВЩИНА	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	45	0	118.56	0.25
9788	КТП-30 с.АЛЕКСАНДРОВКА	100,00 кВА	92	9.56	82.44	74.2	6	57.11	0.25
9789	КТП-225 с.АЛЕКСАНДРОВКА	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	146	6	67.7	0.25
9790	КТП-29 с.Чалинка	60,00 кВА	55.2	2.55	52.65	54.4	3	24.99	0.25
9791	КТП-11 с.КОВАЛИ	100,00 кВА	92	49.72	42.28	155	0	18.58	0.25
9792	МТП-284 с.Ковали	100,00 кВА	92	8.92	83.08	65	0	72.31	0.25
9793	КТП-12 с.Ковалі	250,00 кВА	230	26.13	203.87	330.7	0	103.26	0.25
9794	КТП-13 с.Ковалі	100,00 кВА	92	18.48	73.52	180.5	0	-6.92	
9795	КТП-14 с.КОВАЛИ	25,00 кВА	23	4.46	18.54	54	0	-19.67	
9796	КТП-164 с.Ковалі	30,00 кВА	27.6	10.2	17.4	50.5	0	-9.31	
9797	КТП-169 с.Ковалі	100,00 кВА	92	20.4	71.6	115.8	0	21.51	0.25
9798	КТП-209 с.Ковалі	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	75.5	5	-25.57	
9799	КТП-67 с.Кизлівка	160,00 кВА	147.2	33.14	114.06	217.5	6	54.24	0.25
9800	КТП-260 с.КИЗЛИВКА	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	193.3	6	78.44	0.25
9801	КТП-68 с.Кизлівка	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	50	0	14.4	0.25
9802	КТП-69 с.КИЗЛИВКА	100,00 кВА	92	18.48	73.52	131.6	0	5.71	0.25
9803	КТП-229 с.КИЗЛИВКА	250,00 кВА	230	6.37	223.63	99.5	0	243.78	0.25
9804	КТП-83 с.Ковалі	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	67	0	19.51	0.25
9805	КТП-236 с.КИЗЛИВКА	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	128	0	35.56	0.25
9806	КТП-82 с.КИЗЛИВКА	100,00 кВА	92	15.3	76.7	98	0	39.31	0.25
9807	КТП-277 с.Кизлівка	160,00 кВА	147.2	27.41	119.79	176.5	0	101.24	0.25
9808	КТП-71 с.Липове	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	47	0	7.93	0.25
9809	КТП-79 с.ГАЛЯВО	100,00 кВА	92	26.13	65.87	209.3	0	-35.72	
9810	КТП-166 с.Галяво	250,00 кВА	230	36.33	193.67	250.5	0	183.46	0.25
9811	КТП-176 смт. Чорнухи	100,00 кВА	92	2.55	89.45	96	0	6.22	0.25
9812	КТП-155 с.Осняг	40,00 кВА	36.8	0	36.8	0	0	36.8	0.25
9813	КТП-156 с.Осняг	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	150.5	0	69.2	0.25
9814	КТП-157 с.ОСНЯГ	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	22.5	0	41.9	0.25
9815	КТП-151 с.Богодарівка	250,00 кВА	230	12.75	217.25	218.5	0	215.46	0.25
9816	КТП-152 с.БОГОДАРОВКА	250,00 кВА	230	20.4	209.6	248.5	0	94.78	0.25
9817	КТП-153 с.БОГОДАРОВКА	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	56.5	0	30.01	0.25
9818	КТП-201 с.БОГОДАРОВКА	100,00 кВА	92	4.46	87.54	37	0	100.31	0.25
9819	КТП-78 с.ПАЦАЛЫ	60,00 кВА	55.2	5.1	50.1	66.2	0	16.19	0.25
9820	КТП-76 с.СУХОНОСОВКА	250,00 кВА	230	29.32	200.68	182.6	8	243.36	0.25
9821	КТП-77 с.СУХОНОСОВКА	100,00 кВА	92	44.62	47.38	97	8	32.31	0.25
9822	КТП-242 с.Сухоносівка	63,00 кВА	57.96	0	57.96	0	0	57.96	0.25
9823	КТП-158 с.Сухоносівка	40,00 кВА	36.8	25.5	11.3	45	0	9.93	0.25
9824	КТП-159 с.СУХОНОСОВКА	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	27.5	0	59.01	0.25

9825	КТП-160 с.СУХОНОСОВКА	100,00 кВА	92	7.65	84.35	63	0	39.22	0.25
9826	КТП-119 с.Л.Слобідка	100,00 кВА	92	9.56	82.44	151.8	0	-14.49	
9827	КТП-122 с.ПОСТАВМУКИ	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	99.8	0	-13.29	
9828	КТП-123 с.ПОСТАВМУКИ	160,00 кВА	147.2	36.97	110.23	167	9	43.7	0.25
9829	КТП-124 с.ПОСТАВМУКИ	63,00 кВА	57.96	13.99	44.57	67.7	9	9.81	0.25
9830	КТП-127 с.ПОСТАВМУКИ	60,00 кВА	55.2	5.74	49.46	37.3	0	45.09	0.25
9831	КТП-129 с.ПОСТАВМУКИ	100,00 кВА	92	6.37	85.63	41.5	0	95.81	0.25
9832	КТП-233 с.Поставмуки	100,00 кВА	92	28.05	63.95	200.7	9	-36.12	
9833	КТП-257 с.ПОСТАВМУКИ	63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	103	9	-25.49	
9834	КТП-88 с.КУРИНЬКА	100,00 кВА	92	22.95	69.05	126	0	11.31	0.25
9835	КТП-89 с.Курінька	100,00 кВА	92	10.2	81.8	127.5	9	0.81	0.25
9836	КТП-91 с.КУРИНЬКА	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	139.3	9	129.44	0.25
9837	КТП-97 с.КУРИНЬКА	100,00 кВА	92	5.74	86.26	23	0	79.22	0.25
9838	КТП-270 с.Курінька	160,00 кВА	147.2	17.85	129.35	184.7	9	26	0.25
9839	КТП-92 с.СКИБЕНЦЫ	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	163.3	0	-76.79	
9840	КТП-93 с.СКИБЕНЦЫ	63,00 кВА	57.96	21.03	36.93	39.5	0	47.01	0.25
9841	КТП-244 смт.Чорнухи	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	78.4	0	141.3	0.25
9842	КТП-99 с.Червонобережжя	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	12.3	0	28.59	0.25
9843	КТП-107 с.Бубни	100,00 кВА	92	19.12	72.88	166.5	0	7.08	0.25
9844	КТП-108 с.Бубни	100,00 кВА	92	7.65	84.35	124.5	0	12.81	0.25
9845	КТП-109 с.ЛУГОВИКИ	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	85	0	1.51	0.25
9846	КТП-110 с.Луговики	63,00 кВА	57.96	0	57.96	0	0	57.96	0.25
9847	КТП-111 с.ЛУГОВИКИ	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	147	0	130.74	0.25
9848	КТП-112 с.Луговики	100,00 кВА	92	8.29	83.71	64.5	0	72.81	0.25
9849	КТП-243 с.ЛУГОВИКИ	60,00 кВА	55.2	3.82	51.38	15	0	46.33	0.25
9850	КТП-15 с.ПИЗНЬКЫ	100,00 кВА	92	38.88	53.12	180	2	-44.69	
9851	КТП-16 с.Пізники	25,00 кВА	23	3.19	19.81	83.5	0	-49.17	
9852	КТП-17 с.Пізники	63,00 кВА	57.96	22.95	35.01	274	0	-164.64	
9853	КТП-18 с.Пізники	100,00 кВА	92	3.19	88.81	58	2	77.31	0.25
9854	КТП-19 с.ПИЗНЬКЫ	100,00 кВА	92	17.85	74.15	70	0	32.22	0.25
9855	КТП-122 с.ПИЗНЬКЫ	100,00 кВА	92	8.29	83.71	90	0	12.22	0.25
9856	КТП-22 с.Н.ДИБРОВА	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	121	0	-11.64	
9857	КТП-135 с.ВОРОНЬКИ	100,00 кВА	92	4.46	87.54	25	0	77.22	0.25
9858	КТП-136 с.Вороньки	100,00 кВА	92	18.48	73.52	163.5	8	2.08	0.25
9859	КТП-138 с.ВОРОНЬКИ	250,00 кВА	230	26.77	203.23	306	10	218.88	0.25
9860	КТП-139 с.ВОРОНЬКИ	100,00 кВА	92	19.76	72.24	142.5	8	-13.19	
9861	КТП-141 с.ВОРОНЬКИ	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	63	0	1.4	0.25
9862	КТП-142 с.Вороньки	63,00 кВА	57.96	0	57.96	0	0	57.96	0.25
9863	КТП-143 с.ВОРОНЬКИ	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	69.5	0	17.01	0.25
9864	КТП-177 с.ВОРОНЬКИ	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	123.5	8	-22.14	
9865	КТП-272 с.Вороньки	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	36	0	28.4	0.25
9866	КТП-207 с.Вороньки	40,00 кВА	36.8	1.27	35.53	4	0	36.89	0.25
9867	КТП-193 с.Вороньки	63,00 кВА	57.96	0	57.96	0	0	57.96	0.25
9868	КТП-218 с.ВОРОНЬКИ	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	117.8	0	-31.29	
9869	КТП-219 с.Вороньки	160,00 кВА	147.2	29.32	117.88	269	19.8	-11.06	
9870	КТП-230 с.Вороньки	100,00 кВА	92	12.75	79.25	56	0	81.31	0.25
9871	КТП-231 с.ВОРОНЬКИ	100,00 кВА	92	21.67	70.33	108	10	19.31	0.25
9872	КТП-273 с.Вороньки	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	41.5	0	45.01	0.25
9873	КТП-148 смт.Чорнухи	100,00 кВА	92	42.07	49.93	268.3	0	-94.72	
9874	КТП-86 с.Мокіівка	100,00 кВА	92	9.56	82.44	118	0	19.31	0.25
9875	КТП-100 с.МОКИЕВКА	100,00 кВА	92	24.86	67.14	159.2	0	14.38	0.25
9876	КТП-170 с.МОКИЕВКА	100,00 кВА	92	9.56	82.44	175.1	0	-37.79	
9877	КТП-87 с.МОКИЕВКА	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	189.3	0	88.44	0.25
9878	КТП-238 с.МОКИЕВКА	40,00 кВА	36.8	12.11	24.69	75.3	0	-20.37	
9879	КТП-101 с.Піски	100,00 кВА	92	22.95	69.05	218.2	0	-44.62	
9880	КТП-102 с.Піски	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	8	0	155.56	0.25
9881	КТП-103 с.ПИСКИ	100,00 кВА	92	0	92	23	0	79.22	0.25
9882	КТП-104 с.ПИСКИ	250,00 кВА	230	0	230	35	0	220.56	0.25
9883	КТП-105 с.ПИСКИ	160,00 кВА	147.2	13.39	133.81	153.6	0	124.14	0.25
9884	КТП-269 с.ПИСКИ	100,00 кВА	92	23.58	68.42	156.3	0	17.28	0.25
9885	КТП-94 с.НЕТРАТОВКА	100,00 кВА	92	24.22	67.78	145	0	28.58	0.25
9886	КТП-222 с.НЕТРАТОВКА	160,00 кВА	147.2	14.66	132.54	80	0	83.56	0.25
9887	КТП-145 с.ГАЙКИ	60,00 кВА	55.2	7.65	47.55	12.5	0	48.83	0.25
9888	КТП-146 с.Красне	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	186.8	0	-77.44	
9889	КТП-187 с.КРАСНЕ	100,00 кВА	92	7.01	84.99	150	0	-12.69	
9890	КТП-133 с.МЕЛЕХИ	100,00 кВА	92	9.56	82.44	124.5	0	49.08	0.25
9891	КТП-134 с.МЕЛЕХИ	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	100.5	4	-17.99	
9892	КТП-149 с.МЕЛЕХИ	100,00 кВА	92	3.19	88.81	90	0	12.22	0.25
9893	КТП-171 с.МЕЛЕХИ	160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	30	0	133.56	0.25
9894	КТП-246 с.МЕЛЕХИ	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	87.5	0	-0.99	
9895	КТП-247 с.Мелехи	100,00 кВА	92	15.93	76.07	103	0	34.31	0.25
9896	КТП-253 с.Мелехи	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	50	0	113.56	0.25
9897	КТП-132 с.Заграбелля	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	66	6	-17.07	
9898	КТП-144 с.Мелихи	100,00 кВА	92	12.11	79.89	92	4	41.31	0.25
9899	КТП-161 с.Заграбелля	60,00 кВА	55.2	29.32	25.88	162.5	6	-64.35	
9900	КТП-179 с.Заграбелля	40,00 кВА	36.8	8.92	27.88	30	0	10.89	0.25
9901	КТП-249 с.Заграбелля	160,00 кВА	147.2	22.95	124.25	133	0	144.74	0.25
9902	КТП-250 с.Заграбелля	100,00 кВА	92	17.85	74.15	112.5	6	18.81	0.25
9903	КТП-115 с.ГОРОДИЩЕ	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	65.5	0	21.01	0.25
9904	КТП-116 с.ГОРОДИЩЕ	100,00 кВА	92	25.5	66.5	103	0	34.31	0.25
9905	КТП-117 с.Городище	100,00 кВА	92	39.52	52.48	200	0	-26.42	
9906	КТП-118 с.ГОРОДИЩЕ	160,00 кВА	147.2	10.84	136.36	75	0	144.7	0.25
9907	КТП-130 с.Городище	100,00 кВА	92	45.26	46.74	208	0	-34.42	
9908	КТП-131 с.ГОРОДИЩЕ	40,00 кВА	36.8	22.31	14.49	87	0	-32.07	
9909	КТП-37 с.Бондарі	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	85.5	0	1.01	0.25
9910	КТП-227 с.Бондарі	63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	39.5	0	47.01	0.25
9911	КТП-248 смт.Чорнухи	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	23	0	41.4	0.25

9912	КТП-211 смт.Чорнухи	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	149.5	0	14.06	0.25	
9913	КТП-20 смт.Чорнухи	250,00 кВА	230	9.56	220.44	200	0	55.56	0.25	
9914	КТП-75 с.Гальяве	315,00 кВА	289.8	10.84	278.96	47	0	385.54	0.25	
9915	КТП-262 с.Вороньки	250,00 кВА	230	1.27	228.73	20	0	235.56	0.25	
9916	КТП-72 с.Піаньки	60,00 кВА	55.2	2.55	52.65	56.5	0	25.89	0.25	
9917	КТП-252 с.Чорнухи	30,00 кВА	27.6	10.2	17.4	12	0	18.67	0.25	
9918	КТП-280 с.Чорнухи	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	47.5	0	172.2	0.25	
9919	КТП-165 с.Кизливка	250,00 кВА	230	12.75	217.25	109	0	146.56	0.25	
9920	КТП-10 смт.Чорнухи	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	45	0	19.4	0.25	
9921	КТП-188 смт.Чорнухи	40,00 кВА	36.8	2.55	34.25	37	0	3.89	0.25	
9922	КТП-281 смт.Чорнухи	100,00 кВА	92	15.3	76.7	10	60	32.22	0.25	
Чуговський філіал										
9923	ЗТП №39 смт.Чугово	400,00 кВА	368	87.96	280.04	798.3	0	57.51	0.25	
9924	ЗТП №190 с.Артемівка	250,00 кВА	230	41.43	188.57	431.5	0	103.38	0.25	
9925	ЗТП №206 с.Артемівка	160,00 кВА	147.2	35.69	111.51	433.9	0	-91.57		
9926	ЗТП №239 с.Артемівка	250,00 кВА	230	29.96	200.04	214	0	219.96	0.25	
9927	ЗТП №257 с.Чугово	400,00 кВА	368	55.45	312.55	413.2	0	442.61	0.25	
9928	ЗТП №287 с.Артемівка	250,00 кВА	230	52.9	177.1	408.4	0	126.48	0.25	
9929	ЗТП №295 с.Артемівка	400,00 кВА	368	138.95	229.05	996.2	5	21.02	0.25	
9930	КТП №1 с. Юнаки	50,00 кВА	46	1.27	44.73	12	0	39.11	0.25	
9931	КТП №2 с. Юнаки	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	18	0	46.4	0.25	
9932	КТП №3 с.Смородщина	160,00 кВА	147.2	60.55	86.65	191	0	86.74	0.25	
9933	КТП-4 с.Смородщина	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	118	0	-8.64		
9934	КТП №5 с. Войнівка	100,00 кВА	92	38.24	53.76	173	0	0.58	0.25	
9935	КТП №6 с. Войнівка	100,00 кВА	92	41.43	50.57	208	0	-34.42		
9936	КТП №7 с. Войнівка	160,00 кВА	147.2	31.87	115.33	133	0	144.74	0.25	
9937	МТП-8 с.Виномишівка	10,00 кВА	9.2	0	9.2	0	0	9.2	0.25	
9938	КТП-9 с.Н.Федорівка	100,00 кВА	92	1.27	90.73	86	0	16.22	0.25	
9939	КТП-10 с.Н.Федорівка	160,00 кВА	147.2	28.05	119.15	215.5	0	126.83	0.25	
9940	КТП-11 с.Н.Федорівка	100,00 кВА	92	26.77	65.23	284.5	0	-110.92		
9941	КТП-12 с.Стінка	100,00 кВА	92	5.1	86.9	98	0	39.31	0.25	
9942	КТП-13 с.Стінка	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	66	0	20.51	0.25	
9943	КТП-15 с.Водяне	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	99	0	-12.49		
9944	КТП №16 с. Водяне	100,00 кВА	92	7.01	84.99	106.5	0	30.81	0.25	
9945	КТП-17 с.Кантемирівка	40,00 кВА	36.8	0.32	36.48	14	0	26.89	0.25	
9946	КТП №18 с. Кантемирівка	100,00 кВА	92	14.02	77.98	147	0	26.58	0.25	
9947	КТП №19 с. Зеленківка	100,00 кВА	92	33.78	58.22	214	0	-40.42		
9948	КТП №20 с.Той-бік	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	94	0	-7.49		
9949	КТП №21 с. Сторожеве	250,00 кВА	230	22.95	207.05	181	5	247.96	0.25	
9950	КТП №22 с. Черняково	100,00 кВА	92	5.1	86.9	77	0	60.31	0.25	
9951	КТП-23 с.Сторожеве	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	124.5	0	-15.14		
9952	КТП №24 с. Сторожеве	100,00 кВА	92	4.46	87.54	100	0	2.22	0.25	
9953	КТП №26 с. Лисиче	50,00 кВА	46	13.39	32.61	64	0	4.66	0.25	
9954	КТП №27 с. Охоче	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	44	0	10.93	0.25	
9955	КТП №28 с. Охоче	63,00 кВА	57.96	0.64	57.32	6	0	58.4	0.25	
9956	КТП №29 смт.Чугово	100,00 кВА	92	16.57	75.43	143.5	0	-6.19		
9957	КТП №30 с. Чугово	100,00 кВА	92	26.77	65.23	164	0	9.58	0.25	
9958	КТП-31 смт.Чугове	100,00 кВА	92	35.69	56.31	308.6	0	-94.65		
9959	КТП №32 с. Чугово	100,00 кВА	92	38.24	53.76	398	0	-184.05		
9960	КТП №35 смт.Чугово	63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	66.5	0	20.01	0.25	
9961	КТП №36 с. Н.Ровні	100,00 кВА	92	9.56	82.44	85	0	52.31	0.25	
9962	ЗТП №317смт.Чугово	400,00 кВА	368	92.42	275.58	158.5	20	370.75	0.25	
9963	КТП №38 с. В.Ровні	60,00 кВА	55.2	6.37	48.83	52.5	0	29.89	0.25	
9964	КТП №40 смт.Чугово	250,00 кВА	230	43.34	186.66	541.2	7	-13.32		
9965	МТП-41 смт.Чугове	25,00 кВА	23	7.65	15.35	13	0	12.56	0.25	
9966	КТП №44 смт.Чугово	250,00 кВА	230	22.31	207.69	100	0	155.56	0.25	
9967	КТП №46 смт.Чугово	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	46	0	173.7	0.25	
9968	КТП №47 смт.Чугово	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	19.5	0	44.9	0.25	
9969	КТП №48 с. Таверово	160,00 кВА	147.2	46.53	100.67	319	5	18.33	0.25	
9970	КТП №49 с.Таверово	100,00 кВА	92	5.74	86.26	102	0	35.31	0.25	
9971	КТП №51 с. Михайлики	40,00 кВА	36.8	0.76	36.04	15	0	25.89	0.25	
9972	КТП №52 с. Майдан	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	15	0	49.4	0.25	
9973	КТП №53 с. Таверово	160,00 кВА	147.2	37.61	109.59	224	0	118.33	0.25	
9974	КТП №54 с.Таверово	250,00 кВА	230	3.19	226.81	60	0	195.56	0.25	
9975	КТП №55 с. Лозоватка	40,00 кВА	36.8	0	36.8	20	0	20.89	0.25	
9976	КТП-56 с.Лозуватка	100,00 кВА	92	13.39	78.61	90	0	12.22	0.25	
9977	КТП №58 с. Красне	100,00 кВА	92	26.13	65.87	136	0	37.58	0.25	
9978	КТП №59 с. Красне	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	110	0	109.7	0.25	
9979	КТП №61 с. Василівка	63,00 кВА	57.96	26.13	31.83	151	3	-44.64		
9980	КТП №256смт.Чугово	100,00 кВА	92	12.75	79.25	120	0	17.31	0.25	
9981	КТП №64 с. Василівка	63,00 кВА	57.96	0	57.96	20	0	44.4	0.25	
9982	КТП №65 с.Рослашине	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	15	0	148.56	0.25	
9983	КТП №66 с.Чапаєво	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	93	0	126.7	0.25	
9984	КТП №67 с. Чугово	100,00 кВА	92	26.77	65.23	186.1	0	-12.52		
9985	КТП №70 с. Октябрське	250,00 кВА	230	8.29	221.71	224	10	300.88	0.25	
9986	КТП №71 с. Підгірне	100,00 кВА	92	2.55	89.45	34	0	103.31	0.25	
9987	КТП №72 с. Підгірне	160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	21	0	142.56	0.25	
9988	КТП №73 с. Підгірне	63,00 кВА	57.96	0.64	57.32	4	0	60.4	0.25	
9989	КТП №74 с. Первозванівка	60,00 кВА	55.2	13.39	41.81	80.5	0	1.89	0.25	
9990	КТП №76 с. Первозванівка	100,00 кВА	92	2.55	89.45	84	0	53.31	0.25	
9991	КТП №77 с. Первозванівка	250,00 кВА	230	48.44	181.56	322	0	111.96	0.25	
9992	КТП №79 с.Н. Кочубеївка	100,00 кВА	92	17.53	74.47	185	0	-11.42		
9993	КТП-81 с. Чапаєво	100,00 кВА	92	25.5	66.5	49	0	88.31	0.25	
9994	КТП №82 с.Степанівка	100,00 кВА	92	8.29	83.71	82	0	55.31	0.25	
9995	КТП №84 с.Зеленківка	160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	194	0	83.74	0.25	
9996	КТП №85 с.Чапаєво	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	160	0	-50.64		
9997	КТП №86 с.Н.Кочубеївка	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	100	0	63.56	0.25	

9998	КТП №87 с.Лисовищина	100,00 кВА	92	7.65	84.35	105	0	68.58	0.25
9999	КТП-89 с.Лисівщина	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	150	0	-40.64	
10000	КТП №90 с.Вільниця	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	172	5	100.74	0.25
10001	КТП №91 с.Фльорівка	63,00 кВА	57.96	4.78	53.18	78	0	8.51	0.25
10002	КТП №92 с.Фльорівка	100,00 кВА	92	10.2	81.8	59	0	78.31	0.25
10003	КТП №93 с.Фльорівка	160,00 кВА	147.2	0.96	146.24	100	0	63.56	0.25
10004	КТП-94 с.Флорівка	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	76	0	10.51	0.25
10005	КТП №95 с.Степанівка	160,00 кВА	147.2	17.85	129.35	178	0	99.74	0.25
10006	КТП №96 с.Степанівка	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	33	0	31.4	0.25
10007	КТП №97 с.Степанівка	60,00 кВА	55.2	10.84	44.36	62	0	20.39	0.25
10008	КТП №98 с.Рябківка	250,00 кВА	230	24.22	205.78	253	5	175.96	0.25
10009	КТП №99 с.Рябківка	250,00 кВА	230	0	230	0	0	230	0.25
10010	КТП №100 с.Рябківка	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	48	5	33.51	0.25
10011	КТП №101 с.Чутово	160,00 кВА	147.2	50.35	96.85	567	0	-224.67	
10012	КТП №102 с.Шевченківка	250,00 кВА	230	21.03	208.97	317	0	116.96	0.25
10013	КТП №105 с.Іскрівка	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	95.7	0	124	0.25
10014	КТП №106 с.Іскрівка	50,00 кВА	46	19.12	26.88	86.65	0	-17.99	
10015	КТП №107 с.Іскрівка	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	102.5	2.85	4.01	0.25
10016	КТП №108 с.Іскрівка	100,00 кВА	92	12.75	79.25	117	0	56.58	0.25
10017	КТП №109 с.Кочубеївка	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	137	0	-27.64	
10018	КТП №110 с.Кочубеївка	100,00 кВА	92	10.84	81.16	103	0	70.58	0.25
10019	КТП №112 с.Кочубеївка	63,00 кВА	57.96	11.79	46.17	145.5	0	-36.14	
10020	КТП №113 с.Кочубеївка	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	126	0	-56.57	
10021	КТП №114 с.Черняківка	100,00 кВА	92	9.56	82.44	166	0	7.58	0.25
10022	КТП №115 с.Черняківка	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	243	5	29.74	0.25
10023	КТП №116 с.Черняківка	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	198.5	0	21.2	0.25
10024	КТП №117 с.Артемівка	250,00 кВА	230	38.24	191.76	358.1	0	75.86	0.25
10025	КТП №118 с.Рябківка	100,00 кВА	92	13.39	78.61	62	5	70.31	0.25
10026	КТП №120 с.Коханівка	250,00 кВА	230	19.12	210.88	241.3	0	192.66	0.25
10027	КТП №121 с.Коханівка	50,00 кВА	46	13.39	32.61	111	0	-24.21	
10028	КТП №122 с.Козаче	60,00 кВА	55.2	16.57	38.63	50.5	0	31.89	0.25
10029	КТП №124 с.Никонорівка	250,00 кВА	230	20.4	209.6	195	0	238.96	0.25
10030	КТП №126 с.Філенково	250,00 кВА	230	3.19	226.81	100	0	155.56	0.25
10031	КТП №128 с.Філенково	100,00 кВА	92	21.03	70.97	180	0	-6.42	
10032	КТП №129 с.Філенково	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	228	5	44.74	0.25
10033	КТП №130 с.Філенково	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	120	0	-10.64	
10034	КТП №131 с.Шорсовка	250,00 кВА	230	7.01	222.99	50	0	205.56	0.25
10035	КТП-132 с.Шорсівка	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	63	0	1.4	0.25
10036	КТП №133 с.Скибівка	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	55	5	26.51	0.25
10037	КТП №134 с.Скибівка	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	120	5	152.74	0.25
10038	КТП №136 с.Трудолюбівка	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	24	0	30.93	0.25
10039	КТП №137 с.Трудолюбівка	160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	42	0	121.56	0.25
10040	КТП №139 с.Чутово	400,00 кВА	368	38.24	329.76	148.4	0	260.49	0.25
10041	КТП №140 с.Березове	100,00 кВА	92	6.37	85.63	122	0	15.31	0.25
10042	КТП №143 с.Левенцівка	100,00 кВА	92	1.91	90.09	50	0	52.22	0.25
10043	КТП №145 с.Вільховатка	100,00 кВА	92	9.56	82.44	119	0	54.58	0.25
10044	КТП №146 с.Н.Вільховатка	100,00 кВА	92	3.19	88.81	96	0	41.31	0.25
10045	КТП №147 с.Вільховатка	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	100	0	63.56	0.25
10046	КТП №148 с.Нагірне	100,00 кВА	92	15.93	76.07	192	10	-28.42	
10047	КТП №150 с.Гряково	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	55	0	108.56	0.25
10048	КТП №151 с.Гряково	63,00 кВА	57.96	0.64	57.32	20	0	44.4	0.25
10049	КТП-152 с.Дондасівка	25,00 кВА	23	0	23	12	0	13.56	0.25
10050	КТП №153 с.Гряково	160,00 кВА	147.2	13.39	133.81	246	0	31.74	0.25
10051	КТП-154 с.Н.Грякове	100,00 кВА	92	1.15	90.85	54	0	83.31	0.25
10052	КТП №155 с.Н.Грякове	100,00 кВА	92	2.87	89.13	73	0	64.31	0.25
10053	КТП №156 с.Гряково	100,00 кВА	92	0	92	46	0	56.22	0.25
10054	КТП №157 с.Сторожеве	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	88	0	-1.49	
10055	КТП №158 с.Кочубеївка	100,00 кВА	92	0	92	80	0	22.22	0.25
10056	КТП №159 с.Чутово	250,00 кВА	230	56.09	173.91	326.5	0	107.46	0.25
10057	КТП №161 с.Чутово	160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	325	0	17.33	0.25
10058	КТП №162 с.Чутово	160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	160	0	3.56	0.25
10059	КТП-164 смт.Чутово	100,00 кВА	92	7.65	84.35	130	30	-22.69	
10060	КТП №167 с.Чутово	160,00 кВА	147.2	38.88	108.32	290.5	0	-12.76	
10061	КТП №168 с.Сторожеве	100,00 кВА	92	9.56	82.44	76.3	5	56.01	0.25
10062	КТП-365 смт.Чутово	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	20	10	10.89	0.25
10063	КТП №170 с.Чапаєво	160,00 кВА	147.2	22.95	124.25	113.6	0	106.1	0.25
10064	КТП №171 с.Вільховатка	100,00 кВА	92	8.92	83.08	74	0	63.31	0.25
10065	КТП №174 с.Чутово	250,00 кВА	230	35.5	194.5	138	0	117.56	0.25
10066	КТП №177 с.Чапаєво	100,00 кВА	92	28.68	63.32	215	0	-1.05	
10067	КТП-178 с.Черняківка	63,00 кВА	57.96	22.31	35.65	180	0	-70.64	
10068	КТП №183 Зеленківка	100,00 кВА	92	1.27	90.73	30	0	72.22	0.25
10069	КТП №187 с.Н.Грякове	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	52	0	34.51	0.25
10070	КТП №188 с.Артемівка	60,00 кВА	55.2	14.66	40.54	289	0	-160.63	
10071	КТП-189 смт.Артемівка	160,00 кВА	147.2	59.92	87.28	275.7	5	61.63	0.25
10072	КТП №191 с.Артемівка	250,00 кВА	230	4.46	225.54	125.6	0	308.36	0.25
10073	КТП №193 с.Чапаєво	250,00 кВА	230	44.62	185.38	408.6	5	121.28	0.25
10074	КТП №197 с.Кочубеївка	160,00 кВА	147.2	45.89	101.31	306	5	31.33	0.25
10075	КТП №198 с.Іскрівка	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	89.2	0	-2.69	
10076	КТП №200 с.Первозванівка	25,00 кВА	23	2.55	20.45	5	0	20.56	0.25
10077	КТП №203 с.Лозоватка	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	220	0	-85.21	
10078	КТП №205 с.Левенцівка	63,00 кВА	57.96	0.64	57.32	18	0	46.4	0.25
10079	КТП-207 с.Василівка	100,00 кВА	92	1.91	90.09	15	0	87.22	0.25
10080	КТП №209 с.Артемівка	250,00 кВА	230	33.14	196.86	136.1	0	207.18	0.25
10081	КТП №211 с.Іскрівка	63,00 кВА	57.96	31.87	26.09	202.5	1.35	-94.49	
10082	КТП №212 с.Чапаєво	400,00 кВА	368	36.33	331.67	320	0	88.89	0.25
10083	КТП №214 с.Артемівка	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	18	0	22.89	0.25
10084	КТП №217 с.Нагірне	250,00 кВА	230	33.78	196.22	175.5	0	258.46	0.25

10085	КТП-218 смт.Чутове	100,00 кВА	92	26.77	65.23	112.5	0	24.81	0.25
10086	КТП №222 с.Артемівка	250,00 кВА	230	16.57	213.43	59	0	284.28	0.25
10087	КТП №225 с.Філенково	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	76	0	-21.07	
10088	КТП №226 с.Майорівка	100,00 кВА	92	2.55	89.45	17	0	85.22	0.25
10089	КТП №227 с.Чутово	160,00 кВА	147.2	49.72	97.48	293.2	0	49.13	0.25
10090	КТП №230 с.Філенково	160,00 кВА	147.2	4.46	142.74	100	0	63.56	0.25
10091	КТП №231 с.Чутово	160,00 кВА	147.2	54.18	93.02	308.9	7	26.43	0.25
10092	КТП №232 с.Чутово	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	257.5	0	84.83	0.25
10093	КТП №233 Чутово	250,00 кВА	230	17.21	212.79	184.6	0	249.36	0.25
10094	КТП №234 с.Чутово	100,00 кВА	92	28.05	63.95	213.8	0	-40.22	
10095	ЗКТП №235 смт.Чутово	160,00 кВА	147.2	83.5	63.7	193	0	-29.44	
10096	КТП №236 с.Рябківка	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	60	5	21.51	0.25
10097	КТП №237 с.Філенково	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	100	0	63.56	0.25
10098	КТП №238 с.Черняхівка	100,00 кВА	92	9.56	82.44	100	0	2.22	0.25
10099	КТП №243 с.Іскрівка	100,00 кВА	92	2.55	89.45	56	16	30.22	0.25
10100	КТП №246 с.Чапаєво	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	106	0	-19.49	
10101	КТП-249 смт.Чутове	100,00 кВА	92	7.01	84.99	73.3	16	12.92	0.25
10102	КТП №250 с.Чутово	100,00 кВА	92	35.06	56.94	315.2	0	-101.25	
10103	КТП №251 с.Чутово	100,00 кВА	92	0	92	100	0	2.22	0.25
10104	КТП №252 с.Нагорне	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	100	0	63.56	0.25
10105	КТП №253 с.Рябківка	63,00 кВА	57.96	26.13	31.83	100	0	-35.6	
10106	КТП №254 с.Василівка	250,00 кВА	230	28.05	201.95	50	0	205.56	0.25
10107	КТП №260 с.Майорівка	100,00 кВА	92	7.65	84.35	52	0	85.31	0.25
10108	КТП №261 с.Вільховаатка	160,00 кВА	147.2	15.93	131.27	68	0	95.56	0.25
10109	КТП №262 с.Рослашне	40,00 кВА	36.8	22.95	13.85	102.5	0	-33.07	
10110	КТП №263 с.Василівка	250,00 кВА	230	19.76	210.24	263	0	170.96	0.25
10111	КТП-267 с.Філенкове	200,00 кВА	184	9.56	174.44	109.5	0	94.94	0.25
10112	КТП №268 с.Чутово	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	82	0	137.7	0.25
10113	КТП №269 с.Філенково	160,00 кВА	147.2	8.29	138.91	100	0	63.56	0.25
10114	КТП №270 с.Іскрівка	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	40	0	123.56	0.25
10115	КТП №271 с.Чапаєво	160,00 кВА	147.2	45.89	101.31	301	0	41.33	0.25
10116	КТП №274 с.Водяне	100,00 кВА	92	5.1	86.9	50	0	52.22	0.25
10117	КТП №275 с.Чутово	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	174.6	0	45.1	0.25
10118	КТП №276 с.Лисиче	100,00 кВА	92	6.37	85.63	60.3	0	77.01	0.25
10119	КТП №277 с.Чапаєво	250,00 кВА	230	31.87	198.13	250	0	5.56	0.25
10120	КТП №278 с.Н.Кочубеївка	160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	147	5	125.74	0.25
10121	КТП №279 с.Никонорівка	160,00 кВА	147.2	8.92	138.28	30	0	133.56	0.25
10122	КТП №291 с.Чутово	63,00 кВА	57.96	0.57	57.39	55	0	9.4	0.25
10123	КТП №294 с.Василівка	400,00 кВА	368	31.87	336.13	478.3	0	377.51	0.25
10124	КТП №296 с.Козаче	250,00 кВА	230	3.19	226.81	63	0	192.56	0.25
10125	КТП №297 с.Смородщина	250,00 кВА	230	3.19	226.81	45	0	210.56	0.25
10126	КТП №298 с.Смородщина	100,00 кВА	92	19.12	72.88	134	0	39.58	0.25
10127	КТП-299 с.Смородщина	50,00 кВА	46	5.1	40.9	40	0	28.66	0.25
10128	КТП №300 с.Рослашне	25,00 кВА	23	11.47	11.53	68	0	-33.67	
10129	КТП №301 с.Рослашне	40,00 кВА	36.8	8.92	27.88	118	0	-48.57	
10130	КТП №303 с.Філенково	160,00 кВА	147.2	6.37	140.83	104	0	59.56	0.25
10131	КТП №305 с.Чапаєво	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	99	9.5	111.2	0.25
10132	КТП №307 с.Василівка	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	30	0	133.56	0.25
10133	КТП №308 с.Черняхівка	63,00 кВА	57.96	38.24	19.72	98	0	-11.49	
10134	КТП №313 с.Кочубеївка	160,00 кВА	147.2	6.06	141.14	82	0	137.7	0.25
10135	КТП №314 с.Чутово	250,00 кВА	230	5.1	224.9	100	0	155.56	0.25
10136	КТП №315 с.Левенцівка	160,00 кВА	147.2	6.44	140.76	103	0	174.74	0.25
10137	КТП №316 с.Гряково	160,00 кВА	147.2	16.25	130.95	243	0	34.74	0.25
10138	КТП №319 с.Коханівка	100,00 кВА	92	23.58	68.42	81.5	0	55.81	0.25
10139	КТП №322 с.Чутово	250,00 кВА	230	33.14	196.86	173.8	0	260.16	0.25
10140	КТП №323 с.Чутово	63,00 кВА	57.96	45.26	12.7	210.3	7.5	-108.44	
10141	КТП №326 с. Філенково	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	55	0	-0.07	
10142	КТП №327 с. Філенково	60,00 кВА	55.2	19.12	36.08	132	0	-49.61	
10143	КТП №328 с. Філенково	100,00 кВА	92	75.21	16.79	154	0	19.58	0.25
10144	КТП-330 с.Флорівка	100,00 кВА	92	13.39	78.61	187.5	0	-13.92	
10145	КТП №333 с.Майдан	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	87	0	-0.49	
10146	КТП №335 с.Н.Ровні	100,00 кВА	92	6.37	85.63	90	0	47.31	0.25
10147	КТП №336 с.Артемівка	100,00 кВА	92	29.32	62.68	173.5	0	0.08	0.25
10148	КТП №337 с.Н.Кочубеївка	40,00 кВА	36.8	3.82	32.98	44	5	5.93	0.25
10149	КТП №338 с.Н.Кочубеївка	100,00 кВА	92	7.01	84.99	100	5	68.58	0.25
10150	КТП №339 с.Первозванівка	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	141	0	-31.64	
10151	КТП №343 с.Єгорівка	100,00 кВА	92	0.64	91.36	60	0	42.22	0.25
10152	КТП №347 с.Рябківка	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	4	0	60.4	0.25
10153	КТП №351 с.Скибівка	160,00 кВА	147.2	10.84	136.36	154	5	60.7	0.25
10154	КТП №353 с.Чапаєво	100,00 кВА	92	31.87	60.13	170	0	3.58	0.25
10155	КТП №354 смт.Чутово	63,00 кВА	57.96	0	57.96	5	0	59.4	0.25
10156	КТП №355 с.Чутово	250,00 кВА	230	68.84	161.16	301.1	7.5	125.36	0.25
10157	КТП-356 с.Розпашине	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	62	0	24.51	0.25
10158	КТП №357 с.Василівка	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	89	0	-2.49	
10159	КТП №370 с.Артемівка	250,00 кВА	230	12.11	217.89	332.4	10	192.48	0.25
10160	КТП-373 смт.Чутове	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	8.5	0	55.9	0.25
10161	КТП №374 смт.Чутово	40,00 кВА	36.8	10.2	26.6	50	0	-9.11	
10162	КТП №376 с.Вільниця	63,00 кВА	57.96	0.64	57.32	20	0	44.4	0.25
10163	КТП №378 смт.Чутово	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	20	0	143.56	0.25
10164	КТП №380 с.Гряково	100,00 кВА	92	12.11	79.89	147.8	0	25.78	0.25
10165	КТП №381 с.Гряково	100,00 кВА	92	22.31	69.69	135.9	0	37.68	0.25
10166	КТП-383 смт.Чутове	100,00 кВА	92	3.51	88.49	43	0	59.22	0.25
10167	КТП №384 с.Войнівка	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	127	0	36.56	0.25
10168	КТП №385 с.Скибівка	100,00 кВА	92	8.29	83.71	80	5	52.31	0.25
10169	КТП №388 с.Никонорівка	100,00 кВА	92	8.92	83.08	28	0	109.31	0.25
10170	КТП №389 с.Никонорівка	100,00 кВА	92	12.75	79.25	40	0	97.31	0.25
10171	МТП-390 с.Щорсівка	100,00 кВА	92	12.75	79.25	78	0	59.31	0.25

10172	МТП-391 с.Щорсівка		100,00 кВА	92	7.65	84.35	64	0	73.31	0.25
10173	КТП №392 с.Іскрівка		100,00 кВА	92	19.12	72.88	161.75	0	11.83	0.25
10174	КТП №393 с.Філенково		250,00 кВА	230	10.84	219.16	100	0	155.56	0.25
10175	КТП №395 с.Іскрівка		100,00 кВА	92	21.03	70.97	102.5	1.5	69.58	0.25
10176	КТП №396 с.Войнівка		250,00 кВА	230	1.91	228.09	94	0	161.56	0.25
10177	КТП №397 с.Водяне		100,00 кВА	92	1.27	90.73	50	0	52.22	0.25
10178	КТП №398 с.Таверово		160,00 кВА	147.2	0	147.2	60	0	103.56	0.25
10179	ЗТП №119 смт.Артемівка		160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	42.5	0	121.06	0.25
10180	КТП №34 смт.Чутово		100,00 кВА	92	5.74	86.26	43	0	59.22	0.25
10181	КТП №62 смт.Чутово		40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	63	0	-22.11	
10182	КТП-160 смт.Чутово		320,00 кВА	294.4	11.47	282.93	218.3	0	221.1	0.25
10183	ЗТП-181 смт.Артемівка		400,00 кВА	368	52.9	315.1	413.3	0	281.04	0.25
10184	ЗТП-163 смт.Чутово		250,00 кВА	230	68.2	161.8	163	0	92.56	0.25
10185	КТП-377 смт.Чутово		160,00 кВА	147.2	0	147.2	100	0	63.56	0.25
10186	КТП-75 смт.Чутово		160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	303.4	0	38.93	0.25
10187	КТП-14 с.Стінка		40,00 кВА	36.8	12.75	24.05	42	0	12.93	0.25
10188	КТП-202 смт.Артемівка		100,00 кВА	92	40.16	51.84	181	0	-7.42	
10189	КТП-258 смт.Чутово		100,00 кВА	92	28.05	63.95	226.6	0	-53.02	
10190	КТП-166 смт.Артемівка		100,00 кВА	92	22.95	69.05	222.5	0	-8.55	
10191	КТП-172 смт.Чутово		100,00 кВА	92	38.24	53.76	256	0	-82.42	
Шишацкий филиал										
10192	ЗТП №305 смт.Шишаки		160,00 кВА	147.2	70.11	77.09	97.9	5	60.66	0.25
10193	ЗТП №21 смт.Шишаки		250,00 кВА	230	35.69	194.31	243	0	190.96	0.25
10194	ЗТП №25 смт.Шишаки		250,00 кВА	230	56.09	173.91	458.2	0	76.68	0.25
10195	ЗТП №268 смт.Шишаки		250,00 кВА							
10196			250,00 кВА	322	61.83	260.17	203	0.6	403.95	0.25
10197	ЗТП №249 с.Гоголево		160,00 кВА	147.2	10.2	137	86	0.6	133.1	0.25
10198	ЗТП-262 с.Гоголево		160,00 кВА							
10199			160,00 кВА	206.08	61.83	144.25	48	0	180.98	0.25
10200	ЗТП-374 смт.Шишаки		160,00 кВА							
10201			160,00 кВА	206.08	14.02	192.06	6	0	222.98	0.25
10202	ЗТП-24 смт.Шишаки		250,00 кВА							
10203			250,00 кВА	322	44.62	277.38	466.8	36.8	245.24	0.25
10204	ЗТП №109 с.Яреськи		400,00 кВА	368	25.5	342.5	647.4	0.6	374.22	0.25
10205	КТП-26 смт.Шишаки		250,00 кВА	230	17.85	212.15	170	0	263.96	0.25
10206	КТП №335 ПГТ.ШИШАКИ		40,00 кВА	36.8	11.15	25.65	18	0	22.89	0.25
10207	КТП-323 смт.Шишаки		63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	89	10	-12.49	
10208	КТП №321 ПГТ.ШИШАКИ		160,00 кВА	147.2	8.92	138.28	180.5	0	97.24	0.25
10209	КТП №320 ПГТ.ШИШАКИ		160,00 кВА	147.2	9.31	137.89	9	0	154.56	0.25
10210	КТП №318 ПГТ.ШИШАКИ		63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	222	6	-93.21	
10211	КТП №324 ПГТ.ШИШАКИ		63,00 кВА	57.96	11.47	46.49	98	0	-11.49	
10212	КТП №325 ПГТ.ШИШАКИ		400,00 кВА	368	10.84	357.16	148	0	260.89	0.25
10213	КТП №281 ПГТ.ШИШАКИ		63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	16	0	48.4	0.25
10214	КТП №16 ПГТ.ШИШАКИ		100,00 кВА	92	70.11	21.89	85	6.6	45.71	0.25
10215	КТП №313 ПГТ.ШИШАКИ		63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	97	0	-10.49	
10216	КТП-312 смт.Шишаки		100,00 кВА	92	22.31	69.69	205.5	0	8.45	0.25
10217	КТП-13 смт.Шишаки		250,00 кВА	230	55.45	174.55	300	0	234.88	0.25
10218	КТП №18 ПГТ.ШИШАКИ		100,00 кВА	92	60.55	31.45	202	3	-31.42	
10219	КТП-17 смт.Шишаки		60,00 кВА	55.2	0	55.2	40	0	21.33	0.25
10220	КТП-23 смт.Шишаки		250,00 кВА	230	37.61	192.39	84	6	444.88	0.25
10221	КТП-30 смт.Шишаки		40,00 кВА	36.8	28.05	8.75	15	0	25.89	0.25
10222	КТП №32 ПГТ.ШИШАКИ		160,00 кВА	147.2	26.77	120.43	292.3	5	45.03	0.25
10223	КТП №33 ПГТ.ШИШАКИ		40,00 кВА	36.8	17.85	18.95	26	0	14.89	0.25
10224	КТП-34 смт.Шишаки		100,00 кВА	92	13.19	78.81	183	16	-25.42	
10225	КТП №35 ПГТ.ШИШАКИ		100,00 кВА	92	10.77	81.23	141	0	32.58	0.25
10226	КТП-104 с.Чернишівка		100,00 кВА	92	15.93	76.07	96	0	6.22	0.25
10227	КТП-105 с.Чернишівка		63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	67.9	0	18.61	0.25
10228	КТП №106 С.ГРИГОРІВЩИНА		50,00 кВА	46	6.37	39.63	47	9	12.66	0.25
10229	КТП-180 смт.Шишаки		250,00 кВА	230	7.01	222.99	2	0	431.96	0.25
10230	КТП-182 с.Хвощове		630,00 кВА	579.6	61.19	518.41	309	303	32	0.26384
10231	КТП №183 С.ХВОЩОВЕ		160,00 кВА	147.2	14.66	132.54	80	10	129.7	0.25
10232	КТП №184 С.ВЫШНЕВЕ		60,00 кВА	55.2	7.01	48.19	73	0	9.39	0.25
10233	КТП №189 ПГТ.ШИШАКИ		250,00 кВА	230	28.68	201.32	317.9	3	113.06	0.25
10234	КТП-200 смт.Шишаки		315,00 кВА	289.8	15.3	274.5	114	0	208	0.25
10235	КТП №214 с.ЧЕРНИШІВКА		100,00 кВА	92	14.02	77.98	82	0	55.31	0.25
10236	КТП-213 смт.Шишаки		100,00 кВА	92	35.06	56.94	239.9	0	-66.32	
10237	КТП №220 ПГТ.ШИШАКИ		40,00 кВА	36.8	17.21	19.59	53	0	1.93	0.25
10238	КТП №221 ПГТ.ШИШАКИ		63,00 кВА	57.96	3.82	54.14	126	19	-58.49	
10239	КТП-222 смт.Шишаки (РПБ)		160,00 кВА	147.2	42.07	105.13	133.5	100	-13.8	
10240	КТП-256 смт.Шишаки		160,00 кВА	147.2	24.86	122.34	166	0	53.7	0.25
10241	КТП №272 ПГТ.ШИШАКИ		100,00 кВА	92	25.5	66.5	39	15	48.22	0.25
10242	КТП-278 смт.Шишаки		400,00 кВА	368	41.43	326.57	70	9.9	328.99	0.25
10243	КТП №286 С.В.ПЕРЕВОЗ		63,00 кВА	57.96	0	57.96	66	0	-1.6	
10244	КТП-93 с.Шарлаївка		40,00 кВА	36.8	7.01	29.79	34	0	20.93	0.25
10245	КТП-94 с.Ганнівка		25,00 кВА	23	8.41	14.59	30	0	4.33	0.25
10246	КТП-95 с.Шафранівка		160,00 кВА	147.2	21.48	125.72	35	0	184.7	0.25
10247	КТП №101 С.МАЛЫКІВЩИНА		100,00 кВА	92	14.02	77.98	79	0	58.31	0.25
10248	КТП-128 с.Гоголево		63,00 кВА	57.96	40.16	17.8	95.5	0	-8.99	
10249	КТП №129 С.ГОГОЛЕВО		160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	99	0	120.7	0.25
10250	КТП №131 С.ВОРОНЯНЩИНА		160,00 кВА	147.2	11.15	136.05	40	0	123.56	0.25
10251	КТП №132 С.ВОРОНЯНЩИНА		100,00 кВА	92	7.65	84.35	24	0	113.31	0.25
10252	КТП №186 С.ГОГОЛЕВО		100,00 кВА	92	19.12	72.88	55	0	47.22	0.25
10253	КТП №240 С.ВОРОНЯНЩИНА		63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	46	0	40.51	0.25
10254	КТП-239 с.Маликівщина		63,00 кВА	57.96	11.54	46.42	56	0	30.51	0.25
10255	КТП-246 с.Воронянщина		100,00 кВА	92	10.2	81.8	50	0	87.31	0.25
10256	КТП №247 С.ГОГОЛЕВО		100,00 кВА	92	19.12	72.88	157	0	16.58	0.25
10257	КТП №229 С.ГОГОЛЕВО		100,00 кВА	92	6.37	85.63	108	0	29.31	0.25

10258	КТП-257 с.Гоголево	160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	98	0	121.7	0.25
10259	КТП №274 С.ШАФРАНОВКА	250,00 кВА	230	6.57	223.43	50	0	205.56	0.25
10260	КТП №120 С.КРИВОРУЧКИ	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	23	0	63.51	0.25
10261	КТП №114 С.ПЕРЕВОДЧИКОВЕ	100,00 кВА	92	14.66	77.34	78	0	59.31	0.25
10262	КТП №115 С.ПЕРЕВОДЧИКОВЕ	50,00 кВА	46	17.21	28.79	24	0	27.11	0.25
10263	КТП №116 С.ПРИШИБ	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	40	0	24.4	0.25
10264	КТП №117 С.ПРИШИБ	160,00 кВА	147.2	9.69	137.51	180	0.6	39.1	0.25
10265	КТП №118 С.ПРИШИБ	100,00 кВА	92	10.2	81.8	28	0	109.31	0.25
10266	КТП №119 С.КОЛЯДЫ	100,00 кВА	92	12.11	79.89	98	0	39.31	0.25
10267	КТП №122 С.ГНАТЕНКИ	25,00 кВА	23	3.19	19.81	3	0	22.56	0.25
10268	КТП №123 С.ПРИШИБ	100,00 кВА	92	11.47	80.53	194	0	-20.42	
10269	КТП-124 с.Безручки	100,00 кВА	92	21.99	70.01	5	0	97.22	0.25
10270	КТП №125 С.ПРИШИБ	250,00 кВА	230	26.77	203.23	112.4	0	230.88	0.25
10271	КТП-126 с.Книші	160,00 кВА	147.2	12.3	134.9	122	0	97.7	0.25
10272	КТП №196 С.КОЛЯДЫ	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	83	0	136.7	0.25
10273	КТП №367 С.ЯРЕСЬКИ	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	128	0	35.56	0.25
10274	КТП №168 С.ЯРЕСЬКИ	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	100	0	63.56	0.25
10275	КТП №366 С.ЯРЕСЬКИ	160,00 кВА	147.2	14.02	133.18	196.4	5	76.34	0.25
10276	КТП №364 С.ЯРЕСЬКИ	100,00 кВА	92	15.93	76.07	106	0	-3.78	
10277	КТП №362 С.ЯРЕСЬКИ	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	98	9	-20.49	
10278	КТП-361 с.Яреськи	100,00 кВА	92	22.31	69.69	137	0	36.58	0.25
10279	КТП №360 С.ЯРЕСЬКИ	100,00 кВА	92	62.46	29.54	73	9.9	54.41	0.25
10280	КТП №359 С.ЯРЕСЬКИ	100,00 кВА	92	12.75	79.25	84	9.9	43.41	0.25
10281	КТП-358 с.Яреськи	63,00 кВА	57.96	47.17	10.79	84.9	9.9	-8.29	
10282	КТП №357 С.ЯРЕСЬКИ	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	179	0.6	-70.24	
10283	КТП-134 с.Хвальки	63,00 кВА	57.96	6.12	51.84	0	0	57.96	0.25
10284	КТП-135 с.Соснівка	160,00 кВА	147.2	45.89	101.31	304.9	0	-27.16	
10285	КТП-151 с.Гончари	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	46	0	40.51	0.25
10286	КТП №165 С.БУХУНЫ	63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	77	0	9.51	0.25
10287	КТП №167 С.ЯРЕСЬКИ	250,00 кВА	230	38.24	191.76	180	5	248.96	0.25
10288	КТП №171 С.ЯРЕСЬКИ	160,00 кВА	147.2	14.66	132.54	256.9	0	20.84	0.25
10289	КТП-147 с.Дмитрівка	100,00 кВА	92	13.9	78.1	232	0	-58.42	
10290	КТП-152 с.Лещани	25,00 кВА	23	4.46	18.54	28	0	6.33	0.25
10291	КТП №153 С.КИРПОТИВКА	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	70.6	0	15.91	0.25
10292	КТП №155 С.САЛЫМИВЩИНА	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	18	0	46.4	0.25
10293	КТП №157 С.САГАЙДАК	100,00 кВА	92	25.5	66.5	249	0	-35.05	
10294	КТП №158 С.САГАЙДАК	60,00 кВА	55.2	21.03	34.17	220	0	-91.63	
10295	КТП-207 с.Дмитрівка	63,00 кВА	57.96	22.31	35.65	132	9	-31.64	
10296	КТП-208 с.Принцево	25,00 кВА	23	4.46	18.54	6	0	19.56	0.25
10297	КТП №259 С.САГАЙДАК	100,00 кВА	92	20.4	71.6	96.1	0	41.21	0.25
10298	КТП №265 С.САГАЙДАК	50,00 кВА	46	19.12	26.88	106	0.6	-19.81	
10299	КТП №283 С.ЧОРНОБАЙ	25,00 кВА	23	11.73	11.27	26	0	8.33	0.25
10300	КТП-287 с.Сагайдак	160,00 кВА	147.2	21.03	126.17	100	0	63.56	0.25
10301	КТП-211 с.Білаші	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	70	0	16.51	0.25
10302	КТП №136 С.ФЕДУНКА	63,00 кВА	57.96	27.41	30.55	64	0	22.51	0.25
10303	КТП-137 с.Федунка	160,00 кВА	147.2	10.2	137	231	0	46.74	0.25
10304	КТП №138 С.ФЕДУНКА	100,00 кВА	92	7.65	84.35	115	0	58.58	0.25
10305	КТП №139 С.РЕМЕГЫ	160,00 кВА	147.2	6.82	140.38	123	0	96.7	0.25
10306	КТП-140 с.Зозулі	60,00 кВА	55.2	3.25	51.95	25	0	36.33	0.25
10307	КТП №203 С.ФЕДУНКА	250,00 кВА	230	31.87	198.13	129.5	0	126.06	0.25
10308	КТП №209 С.ФЕДУНКА	63,00 кВА	57.96	4.46	53.5	10	0	54.4	0.25
10309	КТП №210 С.РЕМЕГЫ	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	40	0.6	45.91	0.25
10310	КТП-3 с.В.Перевіз	100,00 кВА	92	38.88	53.12	103	0	34.31	0.25
10311	КТП №1 С.В-ПЕРЕВОЗ	100,00 кВА	92	20.4	71.6	199	0	-25.42	
10312	КТП №97 ПГТ ШИШАКИ	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	12	0	52.4	0.25
10313	КТП №2 С.В-ПЕРЕВОЗ	250,00 кВА	230	31.87	198.13	231.8	0	111.48	0.25
10314	КТП №4 С.В-ПЕРЕВОЗ	250,00 кВА	230	33.14	196.86	338.6	0	196.28	0.25
10315	КТП-224 с.В.Перевіз	25,00 кВА	23	16.57	6.43	3	0	22.56	0.25
10316	КТП-89 с.Пелагеївка	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	100	0	-13.49	
10317	КТП-90 с.Пелагеївка	63,00 кВА	57.96	1.91	56.05	40	0	46.51	0.25
10318	КТП-92 с.Петренки	100,00 кВА	92	5.74	86.26	49	0	88.31	0.25
10319	КТП №91 С.САМАРИ	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	181	3	-74.64	
10320	КТП №5 С.В-ПЕРЕВОЗ	250,00 кВА	230	35.06	194.94	225.9	0	208.06	0.25
10321	КТП-170 с.Яреськи	100,00 кВА	92	17.21	74.79	30	0	72.22	0.25
10322	КТП-172 с.Яреськи	100,00 кВА	92	40.67	51.33	0	0	137.31	0.25
10323	КТП-173 с.Яреськи	160,00 кВА	147.2	16.7	130.5	49	0	114.56	0.25
10324	КТП №225 ПГТ ШИШАКИ	100,00 кВА	92	1.91	90.09	89	0	48.31	0.25
10325	КТП №267 С.ЯРЕСЬКИ	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	142.4	0	77.3	0.25
10326	КТП №282 С.ЯРЕСЬКИ	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	132	0	87.7	0.25
10327	КТП №20 ПГТ ШИШАКИ	160,00 кВА	147.2	122.38	24.82	159.9	10	-6.34	
10328	КТП-319 смт.Шишаки	160,00 кВА	147.2	0	147.2	0	0	147.2	0.25
10329	КТП №317 ПГТ ШИШАКИ	100,00 кВА	92	36.33	55.67	209	0	-35.42	
10330	КТП-219 смт.Шишаки	100,00 кВА	92	6.37	85.63	36	0	101.31	0.25
10331	КТП №96 С.ТИЩЕНКИ	100,00 кВА	92	6.06	85.94	95	0	42.31	0.25
10332	КТП-98 с.Тищенко	250,00 кВА	230	15.3	214.7	231.7	0	111.58	0.25
10333	КТП №107 С.ЦВОВЫ	50,00 кВА	46	7.65	38.35	41	0	27.66	0.25
10334	КТП-108 с.Зелене	25,00 кВА	23	7.65	15.35	4	0	21.56	0.25
10335	КТП-110 с.М.Бузова	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	86	0	133.7	0.25
10336	КТП-111 с.Науменки	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	54	0	32.51	0.25
10337	КТП-112 с.Тищенко	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	43	0	21.4	0.25
10338	КТП №159 С.Н-ЯКОВЕНЩИНА	100,00 кВА	92	9.24	82.76	74	0	63.31	0.25
10339	КТП №161 С.В-БУЗОВА	160,00 кВА	147.2	16.57	130.63	179	0	98.74	0.25
10340	КТП-162 с.В.Бузова	60,00 кВА	55.2	90.51	-35.31	68	0	-6.67	
10341	КТП №163 С.В-БУЗОВА	160,00 кВА	147.2	15.3	131.9	120	0	157.74	0.25
10342	КТП-164 с.В.Бузова	100,00 кВА	92	22.95	69.05	117	0	20.31	0.25
10343	КТП-205 с.Тищенко	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	200	0	-36.44	
10344	КТП-261 с.Палагеївка	63,00 кВА	57.96	18.48	39.48	89.6	3	-6.09	

10345	КТП-264 с.Тищенки	100,00 кВА	92	19.12	72.88	164.75	0	8.83	0.25
10346	КТП №339 С.ДМИТРОВКА	60,00 кВА	55.2	9.56	45.64	61	0	21.39	0.25
10347	КТП №142 С.ГОЛУБЫ	100,00 кВА	92	3.19	88.81	109	0	64.58	0.25
10348	КТП №144 С.САГАЙДАК	160,00 кВА	147.2	22.95	124.25	230	0	47.74	0.25
10349	МТП-356 смт.Шмишаки	10,00 кВА	9.2	11.73	-2.53	0	0	9.2	0.25
10350	КТП- 188 с ХВОЩЕВОЕ	100,00 кВА	92	8.92	83.08	46	10	81.31	0.25
10351	КТП №334 С.БАРАНИВКА	100,00 кВА	92	17.4	74.6	44	0	58.22	0.25
10352	КТП №6 С.БАРАНИВКА	100,00 кВА	92	14.02	77.98	22	0	80.22	0.25
10353	КТП №7 С.БАРАНИВКА	40,00 кВА	36.8	13.39	23.41	68.9	0	-13.97	
10354	КТП №8 С.БАРАНИВКА	50,00 кВА	46	15.3	30.7	98	9	-38.34	
10355	КТП №9 С.БАРАНИВКА	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	52	0	34.51	0.25
10356	КТП №10 С.БАРАНИВКА	100,00 кВА	92	5.42	86.58	5	0	97.22	0.25
10357	КТП №11 С.БАРАНИВКА	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	81	0	138.7	0.25
10358	КТП №12 С.БАРАНИВКА	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	69	0	-14.07	
10359	КТП №269 С.БАРАНИВКА	160,00 кВА	147.2	10.84	136.36	6	0	157.56	0.25
10360	КТП №291 С.БАРАНИВКА	160,00 кВА	147.2	16.57	130.63	0	0	147.2	0.25
10361	КТП №68 С.КУЙБЫШЕВО	160,00 кВА	147.2	13.9	133.3	143	0	76.7	0.25
10362	КТП-69 с.Куйбишево	100,00 кВА	92	24.86	67.14	45	4	88.31	0.25
10363	КТП-70 с.Куйбишево	160,00 кВА	147.2	11.54	135.66	40	0	123.56	0.25
10364	КТП-71 с.М.Перевіз	25,00 кВА	23	3.31	19.69	14	0	11.56	0.25
10365	КТП №73 С.КЛИМОВО	50,00 кВА	46	3.19	42.81	32	0	36.66	0.25
10366	КТП №75 С.МАНАЧИНОВКА	160,00 кВА	147.2	12.75	134.45	108	0	111.7	0.25
10367	КТП №197 С.КУЙБЫШЕВО	250,00 кВА	230	10.52	219.48	70	0	185.56	0.25
10368	КТП-227 с.Куйбишево	250,00 кВА	230	10.2	219.8	70	0	185.56	0.25
10369	КТП №271 С.КУЙБЫШЕВО	100,00 кВА	92	2.49	89.51	114.4	6	16.91	0.25
10370	КТП №293 С.КУЙБЫШЕВО	250,00 кВА	230	1.91	228.09	242	0	191.96	0.25
10371	КТП №294 С.КУЙБЫШЕВО	100,00 кВА	92	30.59	61.41	88.5	4	44.81	0.25
10372	КТП-295 с.Куйбишево	25,00 кВА	23	23.58	-0.58	31	0	3.33	0.25
10373	КТП №297 С.М.ПЕРЕВОЗ	60,00 кВА	55.2	18.42	36.78	102	0	-19.61	
10374	КТП №299 С.МАНАЧИНОВКА	40,00 кВА	36.8	10.84	25.96	42	0	12.93	0.25
10375	КТП №48 С.КОВАЛИВКА	100,00 кВА	92	34.42	57.58	3	10	89.22	0.25
10376	КТП №49 С.КОВАЛИВКА	100,00 кВА	92	9.31	82.69	69	0	68.31	0.25
10377	КТП №50 С.КОВАЛИВКА	100,00 кВА	92	8.92	83.08	164.1	0	9.48	0.25
10378	КТП №51 С.КОВАЛИВКА	160,00 кВА	147.2	8.8	138.4	187.5	0	90.24	0.25
10379	КТП №53 С.КОВАЛИВКА	60,00 кВА	55.2	16	39.2	10	0	51.33	0.25
10380	КТП №72 С.КОВАЛИВКА	25,00 кВА	23	12.75	10.25	10.6	0	14.96	0.25
10381	КТП №178 С.КОВАЛИВКА	63,00 кВА	57.96	15.81	42.15	132	0	-22.64	
10382	КТП-216 с.Ковалівка	100,00 кВА	92	9.75	82.25	71	10	56.31	0.25
10383	КТП-217 с.Ковалівка	100,00 кВА	92	31.87	60.13	114	0	59.58	0.25
10384	КТП №218 С.КОВАЛИВКА	60,00 кВА	55.2	6.37	48.83	126.8	10	-54.41	
10385	КТП №250 С.КОВАЛИВКА	100,00 кВА	92	24.41	67.59	91	0	46.31	0.25
10386	КТП №251 С.КОВАЛИВКА	100,00 кВА	92	6.37	85.63	60	10	67.31	0.25
10387	КТП №352 С.МИХАЙЛИКИ	160,00 кВА	147.2	14.66	132.54	45	0	118.56	0.25
10388	КТП-351 с.Михайлики	63,00 кВА	57.96	15.93	42.03	101	50	-64.49	
10389	КТП №350 С.МИХАЙЛИКИ	63,00 кВА	57.96	13.39	44.57	82	4	0.51	0.25
10390	КТП №349 С.МИХАЙЛИКИ	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	106	0	-19.49	
10391	КТП №345 С.ПОРСКАЛИВКА	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	38	0	48.51	0.25
10392	КТП-341 с.Харенки	63,00 кВА	57.96	21.03	36.93	56	0	30.51	0.25
10393	КТП №342 С.ХАРЕНКИ	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	86	0	0.51	0.25
10394	КТП №344 С.ПОРСКАЛИВКА	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	44	0	42.51	0.25
10395	КТП-37 с.Михайлики	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	28.8	0	134.76	0.25
10396	КТП №54 С.ХАРЕНКИ	250,00 кВА	230	37.61	192.39	0	0	230	0.25
10397	КТП №56 С.ПОРСКАЛИВКА	100,00 кВА	92	3.82	88.18	3	0	99.22	0.25
10398	КТП №57 С.ПОРСКАЛИВКА	60,00 кВА	55.2	14.02	41.18	85	0	-2.61	
10399	КТП-59 с.Порскалівка	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	0	0	147.2	0.25
10400	КТП №60 С.МИХАЙЛИКИ	100,00 кВА	92	9.18	82.82	146	0.6	26.98	0.25
10401	КТП №61 С.МИХАЙЛИКИ	100,00 кВА	92	7.01	84.99	3	0	99.22	0.25
10402	КТП №62 С.МИХАЙЛИКИ	160,00 кВА	147.2	11.09	136.11	178	0	99.74	0.25
10403	КТП-77 с.Михайлики	160,00 кВА	147.2	13.39	133.81	0	0	147.2	0.25
10404	КТП №191 С.МИХАЙЛИКИ	250,00 кВА	230	10.84	219.16	0	0	230	0.25
10405	КТП №276 С.МИХАЙЛИКИ	100,00 кВА	92	11.47	80.53	20	0	82.22	0.25
10406	КТП №280 С.МИХАЙЛИКИ	160,00 кВА	147.2	21.03	126.17	100	20	43.56	0.25
10407	КТП-296 с.Михайлики	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	87	0	132.7	0.25
10408	КТП-306 с.Воскобойники	160,00 кВА	147.2	28.05	119.15	141	9.9	68.8	0.25
10409	КТП №302 С.РОМАНКИ	63,00 кВА	57.96	38.24	19.72	64	0	22.51	0.25
10410	КТП-288 с.Воскобойники	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	32	0	131.56	0.25
10411	КТП №46 С.ВЕЛИЧКОВЕ	63,00 кВА	57.96	6.69	51.27	3	9.9	51.5	0.25
10412	КТП №45 С.ВОСКОБОЙНИКИ	160,00 кВА	147.2	7.65	139.55	130	128	-94.44	
10413	КТП №43 С.ВОСКОБОЙНИКИ	160,00 кВА	147.2	10.77	136.43	7	0	156.56	0.25
10414	КТП №41 С.ВОСКОБОЙНИКИ	100,00 кВА	92	18.42	73.58	4	0	98.22	0.25
10415	КТП №40 С.СУЛИМЫ	40,00 кВА	36.8	9.5	27.3	3	0.6	37.29	0.25
10416	КТП №39 С.РОМАНКИ	50,00 кВА	46	17.34	28.66	36	0	32.66	0.25
10417	КТП-42 с.Воскобойники	160,00 кВА	147.2	13.19	134.01	45	0	118.56	0.25
10418	КТП №38 С.НОСЫ	63,00 кВА	57.96	6.69	51.27	147	6	-43.64	
10419	КТП №44 С.ВОСКОБОЙНИКИ	160,00 кВА	147.2	1.08	146.12	114	6	99.7	0.25
10420	КТП №47 С.ВЕРПИЛЕЦКИ	160,00 кВА	147.2	17.34	129.86	111	0	166.74	0.25
10421	КТП №76 С.НОСЫ	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	0	0	147.2	0.25
10422	КТП №79 С.ВОСКОБОЙНИКИ	250,00 кВА	230	9.56	220.44	0	0	230	0.25
10423	КТП №275 С.ВОСКОБОЙНИКИ	63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	168.5	0	-59.14	
10424	КТП №304 С.ВОСКОБОЙНИКИ	100,00 кВА	92	29.32	62.68	191	0	-17.42	
10425	КТП №82 С.КРИСТОВКА	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	90	0.6	-35.67	
10426	КТП №83 С.ЖОРЖИВКА	250,00 кВА	230	11.15	218.85	83.9	0	259.38	0.25
10427	КТП №84 С.ЖОРЖИВКА	100,00 кВА	92	28.68	63.32	331	0	-117.05	
10428	КТП №85 С.ЖОРЖИВКА	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	84	0	2.51	0.25
10429	КТП №86 С.КОЛОДЯЖНОЕ	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	11	0	53.4	0.25
10430	КТП №88 С.ПАВЛИВКА	60,00 кВА	55.2	9.56	45.64	58	0	24.39	0.25
10431	КТП №192 С.ЖОРЖИВКА	250,00 кВА	230	43.09	186.91	39.9	0	303.38	0.25

10432	КТП №226 С.К-БАЛКА	160,00 кВА	147.2	26.77	120.43	41	0	178.7	0.25
10433	КТП №63 С.МАСЛИВЦИ	100,00 кВА	92	6.18	85.82	73	5	59.31	0.25
10434	КТП №64 С.К-БАЛКА	250,00 кВА	230	1.47	228.53	40	0	303.28	0.25
10435	КТП-65 с.Швадрини	100,00 кВА	92	12.49	79.51	40	0.6	96.71	0.25
10436	КТП-66 с.К.Балка	100,00 кВА	92	11.47	80.53	75	0.6	61.71	0.25
10437	КТП №67 С.К-БАЛКА	160,00 кВА	147.2	5.23	141.97	83	5	131.7	0.25
10438	КТП №258 С.К-БАЛКА	63,00 кВА	57.96	10.2	47.76	59	0	27.51	0.25
10439	КТП №279 С.К-БАЛКА	160,00 кВА	147.2	3.82	143.38	132	0	145.74	0.25
10440	КТП-193 с.Товсте	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	30	10	24.4	0.25
10441	КТП-194 с.Товсте	63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	68	10	8.51	0.25
10442	КТП-195 с.Товсте	25,00 кВА	23	15.93	7.07	35	10	-10.67	
10443	КТП-103 с.Товсте	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	80	10	-3.49	
10444	КТП-368 смт.Шишаки	160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	216	12	49.74	0.25
10445	КТП-376 с.Тищенко	100,00 кВА	92	15.93	76.07	57	0	80.31	0.25
10446	КТП-372 с.Баранівка	160,00 кВА	147.2	12.17	135.03	88	0	131.7	0.25
10447	КТП-212 с.Федунка	63,00 кВА	57.96	12.17	45.79	139	0	-29.64	
10448	КТП-204 с.Федунка	100,00 кВА	92	5.1	86.9	74	0.6	62.71	0.25
10449	КТП-146 с.Велика Бузова	160,00 кВА	147.2	2.1	145.1	15	0	148.56	0.25
10450	КТП-253 с.Яреськи	100,00 кВА	92	0	92	0	0	92	0.25
10451	КТП-80 смт.Шишаки	100,00 кВА	92	15.93	76.07	123.6	0	49.98	0.25
10452	КТП-166 с.Бухуни	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	50	0	169.7	0.25
10453	КТП-176 с.Бухуни	40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	3	9.5	28.39	0.25
10454	КТП-169 с.Бухуни	40,00 кВА	36.8	21.03	15.77	7	9.5	24.39	0.25
10455	КТП-185 с.Ходосиха	25,00 кВА	23	9.56	13.44	21	0	4.56	0.25
10456	КТП-245 с.Гоголево	63,00 кВА	57.96	43.34	14.62	39	0	47.51	0.25
10457	КТП-133 с.Яреськи	250,00 кВА	230	0	230	200	0	55.56	0.25
10458	КТП-263 с.Тищенко	40,00 кВА	36.8	19.12	17.68	56	0	-15.11	
Полтавский район (филиал)									
10459	КТП-2р с.Степне	400,00 кВА	368	3.82	364.18	320	0	88.89	0.25
10460	КТП-4р с.Розсошенці	160,00 кВА	147.2	89.24	57.96	252.6	19	6.14	0.25
10461	КТП-6р с.Патлаївка	100,00 кВА	92	30.59	61.41	165	5	3.58	0.25
10462	КТП-7р с.Патлаївка	40,00 кВА	36.8	18.48	18.32	133	5	-68.57	
10463	КТП-8р с.Кротенки	160,00 кВА	147.2	43.34	103.86	364.7	26.5	-48.87	
10464	КТП-9р с.Кротенки	63,00 кВА	57.96	0.96	57	30	0	34.4	0.25
10465	КТП-10р с.Кротенки	160,00 кВА	147.2	28.05	119.15	150	6.8	62.9	0.25
10466	КТП-11р с.Тахтаулово	100,00 кВА	92	66.93	25.07	389.5	27.5	-203.05	
10467	КТП-12 с.Жуки	160,00 кВА	147.2	104.53	42.67	415.5	15	-88.17	
10468	КТП-13р с.Жуки	100,00 кВА	92	7.65	84.35	74.5	5	22.72	0.25
10469	КТП-14р с.Тахтаулове	160,00 кВА	147.2	89.87	57.33	506.3	9	-172.97	
10470	КТП-15р с.Кас'янове	100,00 кВА	92	70.75	21.25	377.1	36	-199.15	
10471	КТП-17р Племзавод	400,00 кВА	368	7.01	360.99	166	0	242.89	0.25
10472	КТП-18р с.Петрівка	160,00 кВА	147.2	43.98	103.22	239.5	18	20.24	0.25
10473	КТП-19р с.Слобідка	100,00 кВА	92	3.82	88.18	43	7	87.31	0.25
10474	КТП-20р с.Петрівка	100,00 кВА	92	19.12	72.88	185	11	-22.42	
10475	КТП-21р с.Кучмівка	250,00 кВА	230	33.78	196.22	205	0	50.56	0.25
10476	КТП-24р с.Бречківка	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	146	13	118.74	0.25
10477	КТП-25р с.Степне	25,00 кВА	23	1.91	21.09	5	0	20.56	0.25
10478	КТП-28р с.Брунівка	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	94	19	-58.07	
10479	КТП-31р с.Заборяни	50,00 кВА	46	3.82	42.18	90	0	-21.34	
10480	КТП-32р с.Терновщина	63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	87.5	14	-14.99	
10481	КТП-34р с.Шили	100,00 кВА	92	12.75	79.25	54	0	83.31	0.25
10482	КТП-35 с.Шили	40,00 кВА	36.8	8.29	28.51	71	10	-26.07	
10483	КТП-36р с.Березівка	63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	31	0	55.51	0.25
10484	КТП-37р с.Ступки	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	117.6	1.2	-9.44	
10485	КТП-38р с.Птичник	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	20	0	20.89	0.25
10486	КТП-39р с.Сусідки	100,00 кВА	92	14.02	77.98	96	0	41.31	0.25
10487	КТП-42р с.Сусідки	400,00 кВА	368	19.12	348.88	319	9	80.89	0.25
10488	КТП-43р с.Мар'ївка	250,00 кВА	230	3.82	226.18	50	5	200.56	0.25
10489	КТП-44р с.Васильці	50,00 кВА	46	1.91	44.09	51	0	17.66	0.25
10490	КТП-45р с.Мар'ївка	160,00 кВА	147.2	8.92	138.28	89.2	13	117.5	0.25
10491	КТП-46р с.Гонгарі	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	79	0	7.51	0.25
10492	КТП-48р с.Степне	63,00 кВА	57.96	40.16	17.8	208	2	-100.64	
10493	КТП-49р с.Терентівка	100,00 кВА	92	59.92	32.08	253.6	9	-48.65	
10494	КТП-50р с.Новоселівка	250,00 кВА	230	0.06	229.94	200.6	0	54.96	0.25
10495	КТП-51р с.Соснівка	160,00 кВА	147.2	59.92	87.28	177	35	7.7	0.25
10496	КТП-54р с.Ковалівка	50,00 кВА	46	11.47	34.53	39	17	12.66	0.25
10497	КТП-55р с.Ковалівка	160,00 кВА	147.2	65.65	81.55	272.5	12	-6.76	
10498	КТП-58р с.Тахтаулово	63,00 кВА	57.96	24.86	33.1	106	7	-26.49	
10499	КТП-59р с.Минівка	160,00 кВА	147.2	31.23	115.97	176	0	101.74	0.25
10500	КТП-60р с.Макухівка	100,00 кВА	92	50.35	41.65	272.2	5	-63.25	
10501	КТП-63р с.Андрушки	40,00 кВА	36.8	17.85	18.95	93	0	-38.07	
10502	КТП-64р с.Верхоли	160,00 кВА	147.2	33.14	114.06	328.5	23	-9.17	
10503	КТП-65р с.Стехівка	100,00 кВА	92	48.44	43.56	280	9	-115.42	
10504	КТП-66р с.Стехівка	100,00 кВА	92	5.74	86.26	103	10	24.31	0.25
10505	КТП-70р с.Степне	100,00 кВА	92	6.37	85.63	57	0	45.22	0.25
10506	КТП-72р с.Степне	100,00 кВА	92	29.96	62.04	80	0	22.22	0.25
10507	КТП-73р с.Степне	100,00 кВА	92	68.2	23.8	243	10	-39.05	
10508	КТП-75р с.Степне	160,00 кВА	147.2	21.03	126.17	95	68	0.56	0.25
10509	КТП-76р с.Степне	160,00 кВА	147.2	12.11	135.09	49	0	114.56	0.25
10510	КТП-77р с.Степне	250,00 кВА	230	1.91	228.09	198	0	57.56	0.25
10511	КТП-78р с.Степне	40,00 кВА	36.8	8.92	27.88	1.6	0	39.29	0.25
10512	КТП-79 с.Кованківка	160,00 кВА	147.2	4.02	143.18	120	50	-6.44	
10513	КТП-80р с.Куликівка	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	65	0	98.56	0.25
10514	КТП-81р с.Куликівка	100,00 кВА	92	19.76	72.24	240.9	3.5	-70.82	
10515	КТП-82р с.Куликівка	250,00 кВА	230	36.33	193.67	374.1	53	107.78	0.25
10516	КТП-83р с.Куликівка	160,00 кВА	147.2	1.27	145.93	41	5	117.56	0.25
10517	КТП-84р с.Куликівка	63,00 кВА	57.96	9.56	48.4	65	0	-0.6	

10518	КТП-86р с.Дуднікове		63,00 кВА	57.96	30.28	27.68	189.1	0	-79.74	
10519	КТП-87р с.Степанівка		63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	65	0	21.51	0.25
10520	КТП-88 с.Ладжино		160,00 кВА	147.2	20.4	126.8	160.6	21	96.14	0.25
10521	КТП-89р с.М.ЛАДЫЖЕНО		25,00 кВА	23	1.91	21.09	0	0	23	0.25
10522	КТП-92р с.Василівка		160,00 кВА	147.2	16.57	130.63	265	8	4.74	0.25
10523	КТП-93р с.Василівка		160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	334.7	0	7.63	0.25
10524	КТП-94р с.К.Кут		25,00 кВА	23	1.27	21.73	13	0	12.56	0.25
10525	КТП-96р с.Терешки		100,00 кВА	92	68.84	23.16	234.5	21	-81.92	
10526	КТП-100р с.Терешки		160,00 кВА	147.2	51.63	95.57	299.7	15	27.63	0.25
10527	КТП-102 с.Зінці		63,00 кВА	57.96	35.06	22.9	177.5	0	-68.14	
10528	КТП-103р с.Безручки		63,00 кВА	57.96	38.24	19.72	255.6	20	-166.24	
10529	КТП-104р с.Безручки		40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	55	0	-14.11	
10530	КТП-105 с.Лукищино		50,00 кВА	46	22.95	23.05	208	0	-121.21	
10531	КТП-106р с.Головач		100,00 кВА	92	58.64	33.36	517.6	0	-303.65	
10532	КТП-107р с.Головач		63,00 кВА	57.96	0.64	57.32	10	0	54.4	0.25
10533	КТП-108р с.Заворскло		25,00 кВА	23	6.37	16.63	26	0	-0.44	
10534	КТП-109р с.Кукленці		100,00 кВА	92	16.57	75.43	109	10	18.31	0.25
10535	КТП-112р с.Зінці		100,00 кВА	92	83.5	8.5	363.1	6	-155.15	
10536	КТП-113р с.Клюшники		40,00 кВА	36.8	18.48	18.32	133	15	-93.07	
10537	КТП-115р с.Димки		160,00 кВА	147.2	34.42	112.78	204	18	55.74	0.25
10538	КТП-116р с.Цибублі		63,00 кВА	57.96	35.69	22.27	128.5	10	-51.99	
10539	КТП-117р с.Портнівка		60,00 кВА	55.2	16.57	38.63	142	5	-42.85	
10540	КТП-121р с.Шевченко		10,00 кВА	9.2	7.65	1.55	21	0	-10.78	
10541	КТП-122р с.Марківка		100,00 кВА	92	55.45	36.55	184	5	-15.42	
10542	КТП-123 с.Мачухи		40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	11	0	29.89	0.25
10543	КТП-125р с.Курелехівка		25,00 кВА	23	15.3	7.7	45.7	0	-11.37	
10544	КТП-126 с.Б.Паськівка		25,00 кВА	23	11.47	11.53	15	0	10.56	0.25
10545	КТП-130р с.Фісуни		63,00 кВА	57.96	7.01	50.95	100	0	-13.49	
10546	КТП-131р с.Гаврилки		25,00 кВА	23	10.84	12.16	7	0	18.56	0.25
10547	КТП-132р с.Лоби		40,00 кВА	36.8	17.85	18.95	57	1.2	-3.27	
10548	КТП-133 с.Карнаухи		40,00 кВА	36.8	3.82	32.98	76.6	0	-21.67	
10549	КТП-137р с.Крюково		160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	128	0	35.56	0.25
10550	КТП-139р с.Сагайли		63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	100	15	-28.49	
10551	КТП-140р с.Руновщина		100,00 кВА	92	36.33	55.67	152.5	27	-5.92	
10552	КТП-141 с.Карпусі		63,00 кВА	57.96	12.11	45.85	100	0	-13.49	
10553	КТП-142р с.Опошняни		100,00 кВА	92	34.42	57.58	184.1	1.5	-12.02	
10554	КТП-143р с.Шостаки		63,00 кВА	57.96	14.02	43.94	126	0	-16.64	
10555	КТП-145р с.Степанівка		63,00 кВА	57.96	28.68	29.28	212	23	-100.21	
10556	КТП-146р с.Черкасівка		100,00 кВА	92	53.54	38.46	200.3	0	-26.72	
10557	КТП-147р с.Вільховщина		100,00 кВА	92	7.65	84.35	92	0	45.31	0.25
10558	КТП-148р с.Вігівка		40,00 кВА	36.8	6.37	30.43	101	0	-46.07	
10559	КТП-149р с.Яновщина		40,00 кВА	36.8	7.65	29.15	73	0	-18.07	
10560	КТП-150р с.Бурти		63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	113	0	-26.49	
10561	КТП-152р с.Божково		100,00 кВА	92	38.24	53.76	263	3	-92.42	
10562	КТП-155р с.Горбанівка		250,00 кВА	230	49.08	180.92	180	0	75.56	0.25
10563	КТП-156р с.Горбанівка		160,00 кВА	147.2	65.01	82.19	301.5	15	25.83	0.25
10564	КТП-163р с.Розсошенці		250,00 кВА	230	77.76	152.24	398	45	91.88	0.25
10565	КТП-164р с.Розсошенці		160,00 кВА	147.2	107.08	40.12	353	5	-15.67	
10566	КТП-167 с.Тютюнники		100,00 кВА	92	22.31	69.69	130.6	15	27.98	0.25
10567	КТП-169р с.Гора		100,00 кВА	92	47.8	44.2	279	22	-87.05	
10568	КТП-176р с.М.Тростянець		63,00 кВА	57.96	0	57.96	60	10	-5.6	
10569	КТП-177р с.В.Вільшана		60,00 кВА	55.2	10.84	44.36	194	0	-89.85	
10570	КТП-178р с.М.Тростянець		160,00 кВА	147.2	61.19	86.01	495.4	0	-153.07	
10571	КТП-180р с.Буланово		160,00 кВА	147.2	45.26	101.94	398.2	50	-105.87	
10572	КТП-181р с.Пожарна Балка		100,00 кВА	92	12.75	79.25	219.6	5	-51.02	
10573	КТП-182р с.Н.Вільшана		100,00 кВА	92	18.48	73.52	181.5	0	-7.92	
10574	КТП-183р с.Сапожино		100,00 кВА	92	10.84	81.16	150	5	18.58	0.25
10575	КТП-184 с.Говтвянички		63,00 кВА	57.96	10.84	47.12	72.2	79	-64.69	
10576	КТП-185р с.Мильці		160,00 кВА	147.2	0.06	147.14	128	0	35.56	0.25
10577	КТП-186р с.Мильці		160,00 кВА	147.2	65.65	81.55	354.4	38	-50.07	
10578	КТП-188р с.Супрунівка		160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	138	42	-16.44	
10579	КТП-189р с.Ворочківка		40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	37	7	10.93	0.25
10580	КТП-190р с.Мачухи		100,00 кВА	92	50.35	41.65	228.5	0	-54.92	
10581	КТП-191р с.Мачухи		100,00 кВА	92	54.18	37.82	212	13.8	-52.22	
10582	КТП-193р с.Розсошенці		100,00 кВА	92	31.87	60.13	150.5	22	-35.19	
10583	КТП-194р с.Розсошенці		160,00 кВА	147.2	50.99	96.21	207	5	65.74	0.25
10584	КТП-195р с.Мачухи		200,00 кВА	184	66.29	117.71	398.5	30	-0.59	
10585	КТП-197р с.Мачухи		100,00 кВА	92	47.17	44.83	154	0	19.58	0.25
10586	КТП-198р с.Мачухи		100,00 кВА	92	71.39	20.61	357.6	19.5	-163.15	
10587	КТП-199р с.Мачухи		100,00 кВА	92	23.58	68.42	129	0	44.58	0.25
10588	КТП-200р с.Мачухи		100,00 кВА	92	31.23	60.77	183.1	0	-9.52	
10589	КТП-201р с.Мачухи		160,00 кВА	147.2	60.55	86.65	306.4	10	25.93	0.25
10590	КТП-202р с.Мачухи		100,00 кВА	92	99.43	-7.43	381	20.3	-187.35	
10591	КТП-203р с.Мачухи		400,00 кВА	368	0	368	49	40	319.89	0.25
10592	КТП-206р с.Валок		160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	123	0	154.74	0.25
10593	КТП-208р с.Байрак		40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	178	0	-108.57	
10594	КТП-209р с.Мачухи		160,00 кВА	147.2	56.09	91.11	335	0	7.33	0.25
10595	КТП-210 с.Мачухи		100,00 кВА	92	14.02	77.98	177.6	0	-4.02	
10596	КТП-211р с.Судіївка		160,00 кВА	147.2	46.53	100.67	150	0	13.56	0.25
10597	КТП-212р с.Судіївка		100,00 кВА	92	8.29	83.71	92	0	45.31	0.25
10598	КТП-213р с.Судіївка		63,00 кВА	57.96	24.86	33.1	55	5	4.4	0.25
10599	КТП-214р с.Шевченки		250,00 кВА	230	1.27	228.73	53	0	202.56	0.25
10600	КТП-217р с.Шостаки		100,00 кВА	92	23.65	68.35	176.9	21	-24.32	
10601	КТП-218р с.Супрунівка		160,00 кВА	147.2	129.39	17.81	592.1	14.3	-264.07	
10602	КТП-219р с.Супрунівка		100,00 кВА	92	40.16	51.84	239.8	65	-131.22	
10603	КТП-220р с.Івашки		160,00 кВА	147.2	31.23	115.97	383.6	20	-61.27	
10604	КТП-221р с.Івашки		100,00 кВА	92	47.8	44.2	80	0	22.22	0.25

10605	КТП-223р с.Абазівка	100,00 кВА	92	40.79	51.21	336.01	5	-167.43	
10606	КТП-224р с.Абазівка	250,00 кВА	230	63.1	166.9	239	3	191.96	0.25
10607	КТП-226р с.Абазівка	400,00 кВА	368	1.59	366.41	300	0	108.89	0.25
10608	КТП-227р с.Абазівка	160,00 кВА	147.2	28.68	118.52	138.6	33.1	106.04	0.25
10609	КТП-229р с.Рожаївка	25,00 кВА	23	10.2	12.8	57	0	-22.67	
10610	КТП-230р с.Миколаївка	40,00 кВА	36.8	11.47	25.33	137	15	-82.57	
10611	КТП-231р с.Васьки	100,00 кВА	92	6.37	85.63	143	0	30.58	0.25
10612	КТП-232р с.Кованчик	63,00 кВА	57.96	27.41	30.55	199	10	-99.64	
10613	КТП-233 с.Підлепичі	63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	109	0	-22.49	
10614	КТП-234р с.Клименки	160,00 кВА	147.2	10.2	137	208.6	0	-45.04	
10615	КТП-235р с.Клименки	100,00 кВА	92	12.11	79.89	176.5	5	-7.92	
10616	ЗТП-236р с.Клименки	250,00 кВА	230	34.42	195.58	50	0	205.56	0.25
10617	КТП-237р с.Калашники	200,00 кВА	184	17.21	166.79	202	0	2.44	0.25
10618	КТП-238 с.Писаренки	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	132.5	0	-23.14	
10619	КТП-239р с.Михайлики	160,00 кВА	147.2	63.1	84.1	268	5	4.74	0.25
10620	КТП-240р ст.Твердохліби	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	82.6	0	3.91	0.25
10621	КТП-241р с.Абазівка	160,00 кВА	147.2	21.03	126.17	138	0	139.74	0.25
10622	КТП-243р с.Циганське	250,00 кВА	230	30.09	199.91	143.6	150	-38.04	
10623	КТП-244р с.Бережівка	100,00 кВА	92	7.65	84.35	70	7	60.31	0.25
10624	КТП-245р с.Кірово	63,00 кВА	57.96	31.87	26.09	97.5	0	-33.1	
10625	КТП-246р с.Кірово	100,00 кВА	92	71.39	20.61	302	17	-105.05	
10626	КТП-247р с.Кірово	63,00 кВА	57.96	31.23	26.73	162.5	3.5	-56.64	
10627	КТП-248р с.Янківка	100,00 кВА	92	56.09	35.91	225.5	7.5	-59.42	
10628	КТП-249р с.Янківка	160,00 кВА	147.2	5.1	142.1	47	150	-33.44	
10629	КТП-250р с.Гутірківка	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	113.5	0	-4.14	
10630	КТП-251р с.Гожули	100,00 кВА	92	43.34	48.66	217	10	-53.42	
10631	КТП-254р с.Суррунівка	250,00 кВА	230	29.32	200.68	69.2	0	274.08	0.25
10632	КТП-255р с.Шостаки	100,00 кВА	92	21.67	70.33	155	10	8.58	0.25
10633	КТП-256р с.Буцківка	100,00 кВА	92	101.98	-9.98	332	24	-142.05	
10634	КТП-259р с.Гожули	160,00 кВА	147.2	72.66	74.54	301.5	27	13.83	0.25
10635	КТП-260р с.Гожули	100,00 кВА	92	38.24	53.76	332.6	19	-137.65	
10636	КТП-261р с.Гожули	160,00 кВА	147.2	43.34	103.86	297.1	9	36.23	0.25
10637	КТП-262р с.Андруївка	160,00 кВА	147.2	32.51	114.69	349	10	-16.67	
10638	КТП-263р с.Андруївка	100,00 кВА	92	7.01	84.99	118	13	6.31	0.25
10639	КТП-264р с.Зорівка	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	40	5	41.51	0.25
10640	КТП-265 с.Зорівка	100,00 кВА	92	10.2	81.8	72	0	65.31	0.25
10641	КТП-266р с.Соломахівка	60,00 кВА	55.2	3.19	52.01	50	0	32.39	0.25
10642	КТП-267р с.Лаврики	100,00 кВА	92	16.57	75.43	108.6	0	64.98	0.25
10643	КТП-268р с.Носівка	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	69	0	17.51	0.25
10644	КТП-269р с.Абазівка	160,00 кВА	147.2	43.98	103.22	244	0	33.74	0.25
10645	КТП-270р с.Вітівка	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	146	0	-36.64	
10646	КТП-271р с.Бугаївка	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	103	0	-16.49	
10647	КТП-272 с.Квіткове	63,00 кВА	57.96	33.78	24.18	103	13	-29.49	
10648	КТП-274р с.Кірово	160,00 кВА	147.2	21.67	125.53	153	102	-35.3	
10649	КТП-275р с.Уманцівка	100,00 кВА	92	14.66	77.34	117	0	20.31	0.25
10650	КТП-277р с.Терентівка	100,00 кВА	92	28.68	63.32	274.5	47.5	-148.42	
10651	КТП-280р с.Долина	160,00 кВА	147.2	7.01	140.19	133	70	16.7	0.25
10652	КТП-281р с.Чорноглазівка	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	27.5	0	13.39	0.25
10653	КТП-282р с.Бершадське	100,00 кВА	92	7.65	84.35	180	3	-9.42	
10654	КТП-283р с.Чорноглазівка	250,00 кВА	230	9.56	220.44	222.6	166.3	-45.62	
10655	КТП-284р с.Глухово	100,00 кВА	92	2.42	89.58	72	0	30.22	0.25
10656	КТП-285р с.Тростянець	400,00 кВА	368	1.4	366.6	109	5	294.89	0.25
10657	КТП-286р с.Трирогове	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	29	0	57.51	0.25
10658	КТП-287р с.Макареці	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	69.6	0	-5.2	
10659	КТП-288р с.Лозівка	100,00 кВА	92	5.74	86.26	77	0	60.31	0.25
10660	КТП-291р с.Полтавці	25,00 кВА	23	6.57	16.43	31	0	3.33	0.25
10661	КТП-293р с.Очканівка	160,00 кВА	147.2	47.17	100.03	156	0	63.7	0.25
10662	КТП-294р с.Очканівка	250,00 кВА	230	2.23	227.77	100	0	155.56	0.25
10663	КТП-295р с.Валок	100,00 кВА	92	5.1	86.9	230	0	-127.78	
10664	КТП-296р с.Буцківка	160,00 кВА	147.2	99.43	47.77	0	23	140.56	0.25
10665	КТП-297р с.Терешки	100,00 кВА	92	4.46	87.54	33	20	49.22	0.25
10666	КТП-298р с.Ваці	100,00 кВА	92	70.75	21.25	369.5	10	-165.55	
10667	КТП-299р с.Ваці	100,00 кВА	92	41.43	50.57	244.6	6	-77.02	
10668	КТП-300р с.Ваці	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	128	0	35.56	0.25
10669	КТП-301р с.Ваці	250,00 кВА	230	52.27	177.73	50	0	205.56	0.25
10670	КТП-302р с.Нікольське	160,00 кВА	147.2	83.5	63.7	461.1	15	-133.77	
10671	КТП-306р с.Копили	100,00 кВА	92	56.09	35.91	325	7	-118.05	
10672	КТП-307р с.Жуки	100,00 кВА	92	50.99	41.01	362.6	13	-161.65	
10673	КТП-311р с.Заворскло	160,00 кВА	147.2	45.26	101.94	225.2	10	107.13	0.25
10674	КТП-312р с.Заворскло	63,00 кВА	57.96	43.34	14.62	157.1	8	-55.74	
10675	КТП-313р с.Заворскло	160,00 кВА	147.2	40.16	107.04	237	0	105.33	0.25
10676	КТП-314р с.Макухівка	100,00 кВА	92	38.88	53.12	213	5	-44.42	
10677	КТП-315р с.Судіївка	63,00 кВА	57.96	69.48	-11.52	305.6	0	-170.81	
10678	КТП-316р с.Судіївка	160,00 кВА	147.2	29.96	117.24	141	3	19.56	0.25
10679	КТП-317р с.Судіївка	100,00 кВА	92	40.16	51.84	232	15	-33.05	
10680	КТП-318р с.Судіївка	100,00 кВА	92	58.64	33.36	334	5	-125.05	
10681	КТП-319р с.Судіївка	160,00 кВА	147.2	36.33	110.87	152	7	118.74	0.25
10682	КТП-320р с.Василівка	250,00 кВА	230	1.27	228.73	60	0	195.56	0.25
10683	КТП-322р с.Кашувівка	100,00 кВА	92	52.27	39.73	253.7	0	-39.75	
10684	КТП-323р с.Кашувівка	100,00 кВА	92	39.52	52.48	142.6	5	25.98	0.25
10685	КТП-324 с.Курилехівка	100,00 кВА	92	21.03	70.97	136.5	0	37.08	0.25
10686	КТП-326р с.Пасківка	160,00 кВА	147.2	23.58	123.62	170	0	107.74	0.25
10687	КТП-327р с.Кованьківка	100,00 кВА	92	30.91	61.09	149.6	4	19.98	0.25
10688	КТП-328р с.Терновщина	100,00 кВА	92	12.94	79.06	143.6	20	9.98	0.25
10689	КТП-329 с.Терновщина	100,00 кВА	92	18.17	73.83	120	21	-3.69	
10690	КТП-330р с.Черкасівка	160,00 кВА	147.2	43.34	103.86	144.5	0	133.24	0.25
10691	КТП-331р с.Черкасівка	100,00 кВА	92	26.13	65.87	98	0	4.22	0.25

10692	КТП-332р с.Ковалівка	250,00 кВА	230	83.5	146.5	341.6	5	188.28	0.25
10693	КТП-333р с.Ковалівка	400,00 кВА	368	71.39	296.61	274.5	0	134.39	0.25
10694	КТП-334р с.Надержинщина	40,00 кВА	36.8	4.46	32.34	77	0	-22.07	
10695	КТП-335р с.Божки	40,00 кВА	36.8	8.73	28.07	98.5	1.5	-45.07	
10696	КТП-336р с.Надержинщина	100,00 кВА	92	16.57	75.43	152.6	0	20.98	0.25
10697	КТП-337р с.Надержинщина	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	129	35	-0.44	
10698	КТП-338р с.Минівка	100,00 кВА	92	27.41	64.59	215.5	0	-41.92	
10699	КТП-340р с.Шевченки	63,00 кВА	57.96	37.61	20.35	298.5	12	-175.71	
10700	КТП-341р с.Нестеренки	250,00 кВА	230	28.68	201.32	191	703	-460.04	
10701	КТП-342р с.Головки	100,00 кВА	92	19.76	72.24	26.5	0	110.81	0.25
10702	КТП-343р с.Ульянівка	100,00 кВА	92	22.31	69.69	156	0	17.58	0.25
10703	КТП-344р с.Абазівка	160,00 кВА	147.2	45.26	101.94	288	8.5	45.83	0.25
10704	КТП-345р с.Абазівка	160,00 кВА	147.2	33.14	114.06	192.5	74.9	10.34	0.25
10705	КТП-346р с.Щербані	160,00 кВА	147.2	35.06	112.14	206	6.19	65.55	0.25
10706	КТП-353р с.Тахтаулово	100,00 кВА	92	33.14	58.86	233.7	20	-39.75	
10707	КТП-354р с.Тахтаулово	160,00 кВА	147.2	99.43	47.77	463.5	0	-121.17	
10708	КТП-355р с.Гожули	100,00 кВА	92	26.77	65.23	100.5	0	36.81	0.25
10709	КТП-356р с.Гожули	250,00 кВА	230	93.06	136.94	337.1	9	188.78	0.25
10710	КТП-357р с.Безручки	100,00 кВА	92	57.37	34.63	357	12	-155.05	
10711	КТП-358р с.Терентівка	100,00 кВА	92	46.53	45.47	233.6	0	-19.65	
10712	КТП-359р с.Пасківка	160,00 кВА	147.2	63.74	83.46	286.1	56	0.23	0.25
10713	КТП-362р с.Вагажково	100,00 кВА	92	22.69	69.31	215.6	3	-45.02	
10714	КТП-366р с.Крюково	100,00 кВА	92	19.12	72.88	111.5	0	62.08	0.25
10715	КТП-367р с.Руновщина	250,00 кВА	230	69.48	160.52	368.3	15	151.58	0.25
10716	КТП-368р с.Мар'ївка	100,00 кВА	92	24.86	67.14	158.5	0	15.08	0.25
10717	КТП-370р с.Новоселівка	160,00 кВА	147.2	33.14	114.06	338	5	-0.67	
10718	КТП-371р с.Новоселівка	160,00 кВА	147.2	11.47	135.73	154	0	9.56	0.25
10719	КТП-372р с.Розсошенці	160,00 кВА	147.2	93.7	53.5	356.4	15	-29.07	
10720	КТП-374р с.Василівка	100,00 кВА	92	40.79	51.21	210	0	-36.42	
10721	КТП-376р с.Руновщина	100,00 кВА	92	60.55	31.45	204	0	-30.42	
10722	КТП-378р с.Кротенки	100,00 кВА	92	0	92	105	5	-7.78	
10723	КТП-380р с.Петрівка	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	109	8	-30.49	
10724	КТП-381р с.Олепіра	100,00 кВА	92	10.84	81.16	50.9	0	86.41	0.25
10725	КТП-382р с.Розсошенці	160,00 кВА	147.2	89.24	57.96	388	10	-55.67	
10726	КТП-383р с.Кучмівка	100,00 кВА	92	19.12	72.88	211.5	23	-60.92	
10727	КТП-384р с.М.Тростянець	100,00 кВА	92	6.69	85.31	70	0	32.22	0.25
10728	КТП-385р с.Тахтаулово	160,00 кВА	147.2	55.45	91.75	414.6	13	-85.27	
10729	КТП-389р с.Ковалівка	160,00 кВА	147.2	63.74	83.46	238.1	10	29.64	0.25
10730	КТП-391р с.Куликівка	63,00 кВА	57.96	33.78	24.18	265.5	4	-134.71	
10731	КТП-392р с.Дуднікове	40,00 кВА	36.8	16.57	20.23	115.6	4	-50.17	
10732	КТП-393р с.Шмигли	63,00 кВА	57.96	26.13	31.83	151.6	5	-47.24	
10733	КТП-394р с.Мильці	100,00 кВА	92	35.06	56.94	178	40.1	-44.52	
10734	КТП-395р с.Мильці	160,00 кВА	147.2	41.43	105.77	308	0	34.33	0.25
10735	КТП-396р с.Кукленці	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	68	0	18.51	0.25
10736	КТП-398р с.Мачули	25,00 кВА	23	21.67	1.33	8	10	7.56	0.25
10737	КТП-400р с.Затурино	160,00 кВА	147.2	9.56	137.64	80	0	83.56	0.25
10738	КТП-401р с.Затурино	100,00 кВА	92	3.57	88.43	54	0	48.22	0.25
10739	КТП-404р с.Гожули	250,00 кВА	230	3.19	226.81	115	0	140.56	0.25
10740	КТП-405р с.Падалки	100,00 кВА	92	4.14	87.86	59.6	0	77.71	0.25
10741	КТП-407 с.Зорівка	100,00 кВА	92	18.48	73.52	193	0	-19.42	
10742	КТП-408р с.Зорівка	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	56	5	25.51	0.25
10743	КТП-409р с.Ч. Долина	40,00 кВА	36.8	1.27	35.53	24	5	25.93	0.25
10744	КТП-410р с.Вітківка	63,00 кВА	57.96	19.12	38.84	138	0	-28.64	
10745	КТП-411р с.Бугаївка	63,00 кВА	57.96	23.58	34.38	134	0	-24.64	
10746	КТП-413р с.Давидівка	100,00 кВА	92	21.03	70.97	146	0	27.58	0.25
10747	КТП-415р с.Кованчик	63,00 кВА	57.96	23.58	34.38	162	5	-57.64	
10748	КТП-416р с.Гвоздиківка	10,00 кВА	9.2	2.55	6.65	14	0	-3.78	
10749	КТП-417р с.Підлепичі	63,00 кВА	57.96	26.13	31.83	106.6	15	-35.09	
10750	КТП-418р с.Сердюки	100,00 кВА	92	45.89	46.11	239.2	0	-25.25	
10751	КТП-419р с.Козуби	25,00 кВА	23	15.3	7.7	51	920	-936.67	
10752	КТП-421р с.В.Трост.	160,00 кВА	147.2	49.72	97.48	310	3.5	-35.76	
10753	КТП-422р с.Ул"янівка	160,00 кВА	147.2	10.84	136.36	120	0	43.56	0.25
10754	КТП-423р с.Горбанівка	63,00 кВА	57.96	38.24	19.72	195.6	0	-86.24	
10755	КТП-427р с.Головач	63,00 кВА	57.96	43.66	14.3	424	10	-299.21	
10756	КТП-429р с.Лукишки	100,00 кВА	92	7.01	84.99	94.6	15	27.71	0.25
10757	КТП-430р с.Куликівка	63,00 кВА	57.96	12.75	45.21	113	0	-26.49	
10758	КТП-432р с.Зінці	250,00 кВА	230	64.38	165.62	281.1	15	238.78	0.25
10759	КТП-433р с.Зінці	160,00 кВА	147.2	42.71	104.49	155.5	0	122.24	0.25
10760	КТП-434р с.Супрунівка	160,00 кВА	147.2	90.51	56.69	309	25.1	8.23	0.25
10761	КТП-435р с.Івашки	63,00 кВА	57.96	29.96	28	158	13	-61.64	
10762	КТП-436р с.Івашки	400,00 кВА	368	33.14	334.86	314	32	509.81	0.25
10763	КТП-437 с.Супрунівка	60,00 кВА	55.2	36.97	18.23	157.6	25.1	-100.31	
10764	КТП-438р с.Новоселівка	100,00 кВА	92	24.86	67.14	207	5	-38.42	
10765	КТП-439р с.Верхоли	63,00 кВА	57.96	24.86	33.1	233	0	-123.64	
10766	КТП-440р с.Кротенки	100,00 кВА	92	86.05	5.95	328.6	6	-120.65	
10767	КТП-441р с.Щербані	100,00 кВА	92	17.21	74.79	59	5	73.31	0.25
10768	КТП-442р с.Мазурівка	25,00 кВА	23	5.1	17.9	38	5	-8.67	
10769	КТП-446р с.Ковалівка	100,00 кВА	92	65.65	26.35	288	0	-74.05	
10770	КТП-447р с.Кротенки	100,00 кВА	92	49.72	42.28	261	18	-65.05	
10771	КТП-449р с.Заворскло	100,00 кВА	92	17.85	74.15	86	920	-868.69	
10772	КТП-451р с.Супрунівка	250,00 кВА	230	34.42	195.58	98.5	13	231.78	0.25
10773	КТП-456р с.Бочанівка	40,00 кВА	36.8	63.74	-26.94	319.6	0	-234.02	
10774	КТП-457р с.Тростянець	63,00 кВА	57.96	25.5	32.46	144	10	-44.64	
10775	КТП-458р с.Березівка	25,00 кВА	23	20.4	2.6	106	0	-71.67	
10776	КТП-459р с.Бречківка	63,00 кВА	57.96	8.29	49.67	181	8	-79.64	
10777	КТП-461р с.М.Ладичено	40,00 кВА	36.8	15.93	20.87	99.6	0	-44.67	
10778	КТП-462р с.Мар'ївка	40,00 кВА	36.8	3.82	32.98	42	0	12.93	0.25

10779	КТП-463р с.Лозівка	160,00 кВА	147.2	10.2	137	140	0	23.56	0.25
10780	КТП-464р с.Бречківка	100,00 кВА	92	33.78	58.22	229.7	3	-18.75	
10781	КТП-465р с.Нестеренки	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	164.6	10	103.14	0.25
10782	КТП-466р с.Мар'ївка	160,00 кВА	147.2	17.21	129.99	130	0	33.56	0.25
10783	КТП-467р с.Бречківка	250,00 кВА	230	26.77	203.23	197.8	3	142.48	0.25
10784	КТП-468р с.Петрівка	40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	48	2	4.93	0.25
10785	КТП-469р с.Петрівка	63,00 кВА	57.96	23.58	34.38	75	5	6.51	0.25
10786	КТП-470р с.Петрівка	40,00 кВА	36.8	24.86	11.94	69	14	-28.07	
10787	КТП-472р с.Курелехівка	250,00 кВА	230	6.37	223.63	120	0	135.56	0.25
10788	КТП-474р с.Жуки	250,00 кВА	230	4.46	225.54	50	0	205.56	0.25
10789	КТП-476р с.Мачухи	160,00 кВА	147.2	22.95	124.25	83	0	80.56	0.25
10790	КТП-478р с.Опошняни	25,00 кВА	23	0	23	50	0	-24.44	
10791	КТП-479р с.Затурино	160,00 кВА	147.2	68.2	79	296.8	13	32.53	0.25
10792	КТП-480р с.Кас'янове	160,00 кВА	147.2	3.19	144.01	105	0	58.56	0.25
10793	КТП-481р с.Мачухи	250,00 кВА	230	6.37	223.63	147	0	108.56	0.25
10794	КТП-482р с.Мачухи	63,00 кВА	57.96	7.65	50.31	98	28	-39.49	
10795	КТП-484р с.Шостаки	100,00 кВА	92	38.88	53.12	188.5	11	-25.92	
10796	КТП-487р с.Терентівка	100,00 кВА	92	43.34	48.66	191.5	0	-17.92	
10797	КТП-488р с.Макарці	63,00 кВА	57.96	31.23	26.73	102.5	10	-25.99	
10798	КТП-491р с.Степне	630,00 кВА	579.6	65.01	514.59	504	0	140	0.25
10799	КТП-492р с.Циганське	160,00 кВА	147.2	19.76	127.44	16.6	0	146.96	0.25
10800	КТП-494р с.Валок	160,00 кВА	147.2	8.92	138.28	143	0	20.56	0.25
10801	КТП-495р с.Кірово	250,00 кВА	230	33.78	196.22	151.1	150	-45.54	
10802	КТП-496р с.Суррунівка	250,00 кВА	230	5.42	224.58	200	50	5.56	0.25
10803	КТП-499р с.Ватажкове	160,00 кВА	147.2	43.34	103.86	324	5	13.33	0.25
10804	КТП-501р с.Заворскло	250,00 кВА	230	28.05	201.95	106	0	237.28	0.25
10805	КТП-502р с.Ковалівка	100,00 кВА	92	15.3	76.7	53	0	49.22	0.25
10806	КТП-504р с.Суррунівка	160,00 кВА	147.2	91.78	55.42	310	0	32.33	0.25
10807	КТП-507р с.Марківка	100,00 кВА	92	43.34	48.66	155.6	10	7.98	0.25
10808	КТП-512 с.Залізничне	160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	153.2	5	119.54	0.25
10809	КТП-513р с.Тахтаулово	160,00 кВА	147.2	1.59	145.61	157	0	6.56	0.25
10810	КТП-515р с.Кротенки	100,00 кВА	92	8.6	83.4	132	0	41.58	0.25
10811	КТП-517р с.Кованьківка	160,00 кВА	147.2	0.64	146.56	9	39.75	114.81	0.25
10812	КТП-523р с.Крюково	63,00 кВА	57.96	11.86	46.1	189	0	-79.64	
10813	КТП-524р с.Макарці	100,00 кВА	92	8.54	83.46	136	0	37.58	0.25
10814	КТП-525р с.Чорноглазівка	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	164.6	0	113.14	0.25
10815	КТП-527р с.Макухівка	100,00 кВА	92	66.93	25.07	400.6	15	-201.65	
10816	КТП-528р с.Глухово	100,00 кВА	92	15.3	76.7	189.6	20	-36.02	
10817	КТП-533р с.Іжаківка	63,00 кВА	57.96	5.1	52.86	66.5	0	20.01	0.25
10818	КТП-535р с.Гора	160,00 кВА	147.2	99.43	47.77	479.6	25	-162.27	
10819	КТП-536р с.Н.Млини	160,00 кВА	147.2	124.93	22.27	507	24	-188.67	
10820	КТП-538р с.Жуки	100,00 кВА	92	0	92	190.5	20	-36.92	
10821	КТП-539 с.Тахтаулово	100,00 кВА	92	6.37	85.63	160.6	0	-58.38	
10822	КТП-540р с.Тахтаулово	63,00 кВА	57.96	16.57	41.39	221.5	21	-133.14	
10823	КТП-542р с.Горбанівка	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	120.6	0	99.1	0.25
10824	КТП-543р с.Степне	40,00 кВА	36.8	0	36.8	8	0	32.89	0.25
10825	КТП-544 с.Копили	100,00 кВА	92	100.07	-8.07	355	0	-141.05	
10826	КТП-546р с.Зинці	100,00 кВА	92	71.39	20.61	259.9	20	-65.95	
10827	КТП-549р с.Марківка	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	226	27	-143.64	
10828	КТП-551р с.Патлаївка	63,00 кВА	57.96	7.08	50.88	164	15	-69.64	
10829	КТП-552р с.Слобідка	100,00 кВА	92	15.93	76.07	122	0	51.58	0.25
10830	КТП-555р ЗАГОРОДНЯЯ ЭТУС	160,00 кВА	147.2	33.14	114.06	270	0	-106.44	
10831	КТП-556р с.Ковалівка	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	125.5	0	-16.14	
10832	КТП-557р с.Абазівка	100,00 кВА	92	11.47	80.53	135	0	2.31	0.25
10833	КТП-558р с.Руновщина	60,00 кВА	55.2	8.92	46.28	80	0	-18.67	
10834	КТП-559р с.Шили	100,00 кВА	92	7.01	84.99	111.6	18	7.71	0.25
10835	КТП-560р с.Буцківка	100,00 кВА	92	81.59	10.41	349	52	-187.05	
10836	КТП-564р с.Мильці	100,00 кВА	92	25.5	66.5	157	22.6	-6.02	
10837	КТП-565р с.Горбанівка	100,00 кВА	92	60.55	31.45	196.5	7	-66.19	
10838	КТП-568р с.Мачухи	63,00 кВА	57.96	22.95	35.01	130.5	9	-52.99	
10839	КТП-569р с.Степн	100,00 кВА	92	80.95	11.05	160.2	10	3.38	0.25
10840	КТП-571р с.Кучмівка	630,00 кВА	579.6	19.76	559.84	132	0	512	0.25
10841	КТП-574р с.Сердюки	250,00 кВА	230	55.45	174.55	220	0	35.56	0.25
10842	КТП-575р с.Кірово	160,00 кВА	147.2	6.06	141.14	143	0	20.56	0.25
10843	КТП-576р с.В.Тростянець	160,00 кВА	147.2	44.62	102.58	235.6	9	33.14	0.25
10844	КТП-580р с.Абазівка	160,00 кВА	147.2	2.55	144.65	115	0	48.56	0.25
10845	КТП-583р с.Ватажково	63,00 кВА	57.96	20.4	37.56	135.6	0	-26.24	
10846	КТП-597р с.Куликівка	63,00 кВА	57.96	21.03	36.93	10	0	54.4	0.25
10847	КТП-598р с.Бугайівка	160,00 кВА	147.2	23.58	123.62	100	0	63.56	0.25
10848	КТП-600р с.Дудникове	100,00 кВА	92	7.01	84.99	49	0	88.31	0.25
10849	КТП-604р с.Лозівка	100,00 кВА	92	39.52	52.48	136.6	0	36.98	0.25
10850	КТП-605р с.Лозівка	100,00 кВА	92	8.29	83.71	72	0	65.31	0.25
10851	КТП-606р с.Очканівка	100,00 кВА	92	17.85	74.15	118.5	0	55.08	0.25
10852	КТП-607р с.Валок	250,00 кВА	230	51.63	178.37	135.6	0	298.36	0.25
10853	КТП-608р с.Бершадське	160,00 кВА	147.2	1.91	145.29	95	0	124.7	0.25
10854	КТП-609р с.Долина	63,00 кВА	57.96	6.88	51.08	117	9	-39.49	
10855	КТП-617р с.Ул'янівка	100,00 кВА	92	12.75	79.25	80	30	-7.78	
10856	КТП-619р с.Мачухи	63,00 кВА	57.96	50.99	6.97	124.5	21	-58.99	
10857	КТП-620 с.Клюшники	63,00 кВА	57.96	14.66	43.3	143	0	-56.49	
10858	КТП-622р с.Калашники	160,00 кВА	147.2	26.77	120.43	235.2	0	-15.5	
10859	КТП-626р с.Вітівка	160,00 кВА	147.2	17.85	129.35	140	0	23.56	0.25
10860	КТП-634р с.Чорноглазівка	250,00 кВА	230	12.75	217.25	115	3	225.28	0.25
10861	КТП-636р с.Тахтаулово	160,00 кВА	147.2	25.5	121.7	174.6	24	79.14	0.25
10862	КТП-643 с.Ковалівка	160,00 кВА	147.2	29.32	117.88	167	0	52.7	0.25
10863	КТП-645р с.Калашники	400,00 кВА	368	24.86	343.14	243	16	149.89	0.25
10864	КТП-646р с.Соломахівка	40,00 кВА	36.8	3.19	33.61	54	5	-4.07	
10865	КТП-649р с.Мачухи	100,00 кВА	92	41.43	50.57	206	5	-37.42	

10866	КТП-650р с.Мачухи	250,00 кВА	230	89.87	140.13	185	5	243.96	0.25
10867	КТП-653р с.Кашубівка	160,00 кВА	147.2	5.74	141.46	51	0	112.56	0.25
10868	КТП-665р с.Копили	100,00 кВА	92	63.74	28.26	254	15.6	-55.65	
10869	КТП-669р с.Ковалівка	100,00 кВА	92	48.44	43.56	304	18	-108.05	
10870	КТП-671р с.Ул'янівка	160,00 кВА	147.2	10.2	137	150	20	-6.44	
10871	КТП-676р с.В.Тростянець	630,00 кВА	579.6	3.63	575.97	320	0	324	0.25
10872	КТП-680р с.Супрунівка	100,00 кВА	92	10.84	81.16	100	0	2.22	0.25
10873	КТП-683р с.Василівка	250,00 кВА	230	19.31	210.69	153.6	5	275.36	0.25
10874	КТП-695р с.Кашубівка	63,00 кВА	57.96	45.26	12.7	119	7	-16.64	
10875	КТП-707р с.Судіївка	63,00 кВА	57.96	40.79	17.17	186.7	0	-77.34	
10876	КТП-731р с.Кірово	40,00 кВА	36.8	14.02	22.78	9	0	31.89	0.25
10877	КТП-732р с.Бречківка	250,00 кВА	230	3.19	226.81	200	0	55.56	0.25
10878	КТП-734 с.Залізничне	160,00 кВА	147.2	87.32	59.88	331	10	1.33	0.25
10879	КТП-743р с.Степне	100,00 кВА	92	31.23	60.77	125	13	-0.69	
10880	КТП-745р с.Шостаки	63,00 кВА	57.96	15.3	42.66	47.6	0	38.91	0.25
10881	КТП-747р с.Верхоли	63,00 кВА	57.96	19.76	38.2	129	0	-42.49	
10882	КТП-755р с.Минівка	100,00 кВА	92	17.21	74.79	200	10	-36.42	
10883	КТП-757р с.Кротенки	160,00 кВА	147.2	1.02	146.18	35	0	128.56	0.25
10884	КТП-762р с.Бречківка	250,00 кВА	230	7.97	222.03	17	0	238.56	0.25
10885	КТП-767р с.Мачухи	25,00 кВА	23	3.19	19.81	27	45	-46.44	
10886	КТП-774р с.Івашки	60,00 кВА	55.2	7.65	47.55	95	0	-12.61	
10887	КТП-779р с.М.Тростянець	25,00 кВА	23	15.3	7.7	13	0	12.56	0.25
10888	КТП-786р с.Кротенки	100,00 кВА	92	42.07	49.93	153	15	-30.69	
10889	КТП-47р с.Затурино вул.Хвойна	40,00 кВА	36.8	4.46	32.34	43	0	11.93	0.25
10890	КТП-205р с.Розсошенці	100,00 кВА	92	10.96	81.04	91	5	41.31	0.25
10891	КТП-165 с.Щербані	50,00 кВА	46	3.82	42.18	29	5	34.66	0.25
10892	ЗТП-22р с.Бречківка	630,00 кВА	579.6	72.03	507.57	422	8	663.58	0.25
10893	ЗТП-23р с.Бречківка	100,00 кВА							
10894		100,00 кВА	128.8	40.98	87.82	131	16	-3.89	
10895	ЗТП-71р с.Степне	250,00 кВА	230	116.64	113.36	882.5	0	-243.61	
10896	ЗТП-168р с.Гора	250,00 кВА	230	44.62	185.38	476.5	83.5	-126.04	
10897	ЗТП-171р с.Щербані	250,00 кВА	230	59.28	170.72	366.6	45	123.28	0.25
10898		630,00 кВА							
10899	ЗТП-172р с.Щербані	400,00 кВА	515.2	88.6	426.6	711.1	112.9	374.14	0.25
10900	ЗТП-173р с.Щербані	250,00 кВА	230	66.93	163.07	404.6	129	1.28	0.25
10901	ЗТП-308р с.Гожулі	250,00 кВА	230	126.2	103.8	612	16	-93.12	
10902	ЗТП-364р с.Степне	250,00 кВА	230	79.67	150.33	303.6	5	125.36	0.25
10903	ЗТП-365р с.Мачухи	250,00 кВА	230	7.65	222.35	150	0	105.56	0.25
10904		160,00 кВА							
10905	ЗТП-454р с.Ковалівка	160,00 кВА	206.08	44.62	161.46	269	665	-626.42	
10906	ЗТП-519р с.Супрунівка	250,00 кВА	230	71.39	158.61	779	85.2	-329.32	
10907	ЗТП-563р с.Степне	250,00 кВА	230	7.01	222.99	205	0	50.56	0.25
10908	ЗТП-611р с.Бречківка	400,00 кВА	368	2.55	365.45	105	5	298.89	0.25
10909		250,00 кВА							
10910	ЗТП-664р с.Калашники	160,00 кВА	206.08	90.51	115.57	470.5	22.4	-13.64	
10911		400,00 кВА							
10912	ЗТП-666р с.Щербані	250,00 кВА	322	94.33	227.67	282.5	30	295.05	0.25
10913	ЗТП-700р с.Степне	630,00 кВА	579.6	66.29	513.31	373.1	0	974.81	0.25
10914	ЗТП-704р с.Терешки	63,00 кВА	57.96	5.74	52.22	90	0	-25.6	
10915	КТП-652р с.Абазівка	100,00 кВА	92	23.58	68.42	239	10	-75.42	
10916	КТП-309 с.Терешки	63,00 кВА	57.96	17.21	40.75	57	18	11.51	0.25
10917		160,00 кВА							
10918	ЗТП-529р с.Супрунівка	160,00 кВА	206.08	106.76	99.32	615.8	241	-377.54	
10919	КТП-1р с.Верхоли	100,00 кВА	92	12.11	79.89	131.5	5	0.81	0.25
10920	КТП-303р с.Копили	63,00 кВА	57.96	8.92	49.04	50.4	6	8	0.25
10921	ЗТП-785р с.Божківське	630,00 кВА	579.6	120.47	459.13	1131.5	269.5	209	0.25
10922	КТП-547р с.Розсошенці	250,00 кВА	230	120.47	109.53	441.9	30	62.98	0.25
10923	КТП-215р с.Терешки	63,00 кВА	57.96	15.36	42.6	70	0	-5.6	
10924	КТП-511р с.Тахтаулово	100,00 кВА	92	24.86	67.14	177.5	25	-28.92	
10925	КТП-541р с.Терновщина	160,00 кВА	147.2	27.41	119.79	214	23	40.74	0.25
10926	КТП-530р с.В.Тростянець	100,00 кВА	92	24.22	67.78	434	17	-237.05	
10927	КТП-632р с.Мачухи	100,00 кВА	92	70.11	21.89	104	0	33.31	0.25
10928	КТП-127р с.Н.Млини	25,00 кВА	23	5.1	17.9	9	0	16.56	0.25
10929	КТП-114 с.Микільське	100,00 кВА	92	15.93	76.07	80	0	22.22	0.25
10930	ЗТП-406р с.Біологічне	250,00 кВА	230	90.51	139.49	899.2	50	-414.32	
10931	ЗТП-471р с.Супрунівка	400,00 кВА	368	75.85	292.15	945.1	77.5	-166.79	
10932		400,00 кВА							
10933	ЗТП-728р с.Терешки	400,00 кВА	515.2	326.98	188.22	1611	510	-344.45	
10934	КТП-431р с.Верхоли	100,00 кВА	92	14.66	77.34	92	0	10.22	0.25
10935	КТП-510р с.Верхоли	63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	10	0	54.4	0.25
10936	КТП-593 с.Копили	250,00 кВА	230	44.62	185.38	393	0	141.88	0.25
10937	ЗТП-688р с.Рунівщина	160,00 кВА	147.2	22.31	124.89	202.5	8	9.2	0.25
10938	КТП-795р с.Залізничне	100,00 кВА	92	22.95	69.05	133	7.6	32.98	0.25
10939	КТП-545р с.Бурти	40,00 кВА	36.8	0.64	36.16	32	0	8.89	0.25
10940	КТП-725р с.Кротенки	63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	60	0	4.4	0.25
10941	КТП-3р с.Тахтаулово	100,00 кВА	92	34.42	57.58	139.5	0	-2.19	
10942	КТП-477р с.Розсошенці	50,00 кВА	46	4.46	41.54	59.36	16	-6.7	
10943	КТП-379р с.Кротенки	60,00 кВА	55.2	24.22	30.98	97.6	9	-24.21	
10944	КТП-716 с.Божківське	100,00 кВА	92	16.57	75.43	84	0	53.31	0.25
10945	КТП-390р с.Божкове	100,00 кВА	92	6.37	85.63	20.4	0	81.82	0.25
10946	КТП-660р с.Копили	160,00 кВА	147.2	46.53	100.67	120	20	23.56	0.25
10947	ЗТП-717р с.Чорноглазівка	160,00 кВА	147.2	10.84	136.36	93	0	126.7	0.25
10948		400,00 кВА							
10949	ЗТП-426р с.Супрунівка	400,00 кВА	515.2	214.16	301.04	900	97	434.11	0.25
10950	КТП-719р с.Ковалівка	40,00 кВА	36.8	9.56	27.24	28	0	12.89	0.25
10951	КТП-667р с.Супрунівка	40,00 кВА	36.8	14.66	22.14	65.5	0	-10.57	
10952	КТП-803р с.В.Тростянець	160,00 кВА	147.2	42.71	104.49	260	0	17.74	0.25

10953	ЗТП-696 с.Тахтаулово		400,00 кВА	368	24.22	343.78	72	0	336.89	0.25
10954	КТП-41р с.Супрунівка		63,00 кВА	57.96	6.37	51.59	52	10	24.51	0.25
10955	КТП-806р с.Н.Млини		100,00 кВА	92	45.26	46.74	174	1.75	-2.17	
10956	КТП-170р с.Н.Млини		100,00 кВА	92	43.34	48.66	210	5	-41.42	
10957	КТП-40р с.Щербані		160,00 кВА	147.2	78.4	68.8	401	3.71	-62.38	
10958	КТП-486р с.Степне		160,00 кВА	147.2	24.48	122.72	53	0	166.7	0.25
10959	КТП-647р с.Брунівка		25,00 кВА	23	0.64	22.36	17	0	8.56	0.25
10960	КТП-166р с.Щербані		160,00 кВА	147.2	35.69	111.51	204	10	63.74	0.25
10961	КТП-135с.Щербані		160,00 кВА	147.2	58.64	88.56	208	0	69.74	0.25
10962	КТП-347 с.Щербані		100,00 кВА	92	23.58	68.42	149	5	19.58	0.25
10963	КТП-809р с.Петрівка		40,00 кВА	36.8	5.1	31.7	32	0	8.89	0.25
10964	КТП-175р с.М.Тростянець		100,00 кВА	92	14.02	77.98	198	3	-27.42	
10965	КТП-119р с.М.Тростянець		160,00 кВА	147.2	52.27	94.93	274	0	68.33	0.25
10966	КТП-207р с.Копили		100,00 кВА	92	31.87	60.13	222	0	-48.42	
10967	КТП-101р с.Терешки		160,00 кВА	147.2	103.9	43.3	369.1	28.5	-55.27	
10968	КТП-225р с.Терешки		100,00 кВА	92	34.42	57.58	208	0	-34.42	
10969	КТП-777 с.Розсошенці		100,00 кВА	92	50.35	41.65	158	0	-20.69	
10970	КТП-144р с.В.Ріг		160,00 кВА	147.2	19.12	128.08	219.6	5	53.14	0.25
10971	КТП-412р с.Мачухи		100,00 кВА	92	33.14	58.86	128.5	14	31.08	0.25
10972	КТП-370 с.Новоселівка		160,00 кВА	147.2	54.82	92.38	0	1.5	162.06	0.25
10973	КТП-375 с.Новоселівка		160,00 кВА	147.2	57.37	89.83	246.5	0	31.24	0.25
10974	КТП-336 с.Надержинщина		100,00 кВА	92	12.88	79.12	0	2	100.22	0.25
10975	КТП-443 с.Надержинщина		100,00 кВА	92	21.03	70.97	109.5	0	27.81	0.25
10976	ЗТП-661р с.Біологічне		100,00 кВА	92	35.69	56.31	172	0	1.58	0.25
10977	КТП-764 с.Абазівка		63,00 кВА	57.96	17.85	40.11	60	0	26.51	0.25
10978	КТП-550 с.Терентіївка		63,00 кВА	57.96	3.19	54.77	50	1	35.51	0.25
10979	ЗТП-579 с.Головач		250,00 кВА	230	54.82	175.18	290	0	-34.44	
10980	КТП-151 с.В.Тростянець		63,00 кВА	57.96	2.55	55.41	124	0	-37.49	
10981	КТП-216 с.Буланове		160,00 кВА	147.2	7.84	139.36	177	105	-4.26	
10982	КТП-553 с.Розсошенці		160,00 кВА	147.2	38.24	108.96	205	15	57.74	0.25
10983	КТП-591 с.Яценова Слобідка		63,00 кВА	57.96	22.88	35.08	23	12	51.51	0.25
10984	КТП-629 с.Супрунівка		160,00 кВА	147.2	30.59	116.61	180	3.2	94.54	0.25
10985	КТП-630 с.Супрунівка		160,00 кВА	147.2	17.85	129.35	94	8	117.7	0.25
10986	КТП-637 с.Мильці		160,00 кВА	147.2	23.58	123.62	185	0	92.74	0.25
10987	КТП-57 с.Ковалівка		250,00 кВА	230	50.99	179.01	458	0	76.88	0.25
10988	КТП-663 с.Ковалівка		160,00 кВА	147.2	38.88	108.32	3.6	5	154.96	0.25
10989	КТП-623 с.Циганське		100,00 кВА	92	19.12	72.88	85	0	52.31	0.25
10990	КТП-631 с.Циганське		100,00 кВА	92	17.21	74.79	98	0	39.31	0.25
10991	КТП-503 с.Тахтаулово		100,00 кВА	92	29.96	62.04	0	0	92	0.25

Технічний директор

А.Б.Козань

Візи:

Начальник ВПЕУС

Собко О.С.

Начальник ВТВ

Олійник Д.М.